NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 200



NORGES ELEKTRISITETSVERKER

1939—1941

med tekniske tilleggsoppgaver for 1946

Usines d'électricité

UTGITT AV
STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & Co.
1949.

Pris kr. 2,50.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 200



NORGES ELEKTRISITETSVERKER

1939—1941

med tekniske tilleggsoppgaver for 1946

Usines d'électricité

UTGITT AV
STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & Co.
1949

Innhold.

Side

Forord 5*

Oversiktstabeller:

Tabell A. Oversikt over hovedresultatene 8*
» B. Samlet energiforbruk i industri, jernbaner og sporveier, husholdninger, landbruk, forretninger m. v. 12*
» C. Kraftstasjonenes antall og størrelse 14*
» D. Fylkesvis oversikt over utbygd vannkraft, generatoreffekt, energiproduksjon og -forbruk 16*
» E. Energi til elektrisk dampframstilling 17*
» F. Vinnings- og tapskonto 18*
» G. Fylkesvis spesifikasjon av den bokførte verdi for verker bygd for alminnelig forsyning 19*
» H. Innbyggere forsynt med elektrisk energi og forbruk pr. innbygger 20*
» I. Tekniske oppgaver for 1940/41, resp. 1941 og 1945/46 resp. 1946 ... 20*

Tabeller med oppgaver for de enkelte elektrisitetsverker:

Tabell 1. Alminnelige opplysninger, antall arbeidere og funksjonærer m. v. 2
» 2a. Krafttilgang: Vannkraft og kjøpt kraft 82
» 2b. Brenselsforbruk ved varmekraftstasjonene 163
» 3. Maskininstallasjon etc. inklusive reservemaskiner 164
» 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer 238
» 5. Produksjon og kjøp av elektrisk energi 282
» 6a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne) 360
» 6b. Energilevering (målt hos avtagerne) til elektrisk dampframstilling 401
» 7a. Vinnings- og tapskonto 404
» 7b. Økonomiske oppgaver for verker bygd for industriell forsyning 448
» 8. Anleggskapital og utdrag av balansekonto med spesifikasjon av den bokførte verdi 450
» 9. Anleggsutvidelser inntil utgangen av 1945/46, resp. 1946 ved verker som var med i statistikken i 1940/41, resp. 1941 492
» 10. Tekniske oppgaver for 1945/46, resp. 1946 vedk. verker med egen kraftstasjon som er startet etter 1941, eller som ikke er med i foranstående statistikk for 1939—41, da de dengang var for små 496

Register 499

Table des matières.

Pages

Préface 5*

Aperçus:

Tableau A. Aperçu des résultats principaux 8*
» B. Consommation totale d'énergie électrique de l'industrie, des chemins de fer, des tramways, des ménages, de l'agriculture, des magasins etc. 12*
» C. Nombre et grandeur des usines génératrices d'énergie 14*
» D. Apercu de la force hydroélectrique amenagée, de la puissance des génératrices, de la production et la consommation d'énergie par préfectures 16*
» E. Energie consommée par la production électrique de vapeur 17*
» F. Compte Profits et Pertes 18*
» G. Spécification par préfectures de la valeur inscrite des usines livrant de l'énergie à des tiers 19*
» H. Nombre d'habitants fournis d'énergie électrique et énergie consommée par habitant 20*
» I. Données techniques pour 1940/41, resp. 1941 et 1945/46, resp. 1946. 20*

Tableaux avec données de différentes usines d'électricité:

Tableau 1. Renseignements généraux, le nombre des ouvriers, des employés etc. 2
» 2a. Amenage de force électrique: Force hydroélectrique propre et force achetée 82
» 2b. Consommation de combustibles aux usines thérmiques 163
» 3. Installation de machines, y compris machines de reserve 164
» 4. Stations secondaires et transformateurs de distribution 238
» 5. Production et achat d'énergie électrique 282
» 6a. Livraison d'énergie dans l'exercise mesurée chez les abonnés (consommateurs) 360
» 6b. Livraison d'énergie (mesurée chez les consommateurs) à la production électrique de vapeur 401
» 7a. Compte Profits et Pertes 404
» 7b. Données économiques des usines baties pour l'alimentation de l'industrie 448
» 8. Capital de construction et extrait du compte des balances avec spécification de la valeur inscrite 450
» 9. Usines d'électricité comprises dans la statistique de 1940/41, resp. 1941, qui ont fait des agrandissements jusqu'à la fin de 1945/46, resp. 1946 492
» 10. Données techniques pour 1945/46, resp. 1946, concernant des usines d'électricité (ayant une station génératrice) établies après 1941, ou non comprises dans la statistique précédente pour 1939–1941 étant à ce moment trop petites 496

Index 499

Forord.

Denne publikasjon omfatter fullstendige tekniske og økonomiske oppgaver for elektrisitetsverkene i driftsårene 1938/39, resp. 1939—1940/41, resp. 1941 og endel viktigere tekniske oppgaver for driftsåret 1945/46, resp. 1946.

Det var fra først av hensikten at publikasjonen bare skulle omfatte de tre førstnevnte driftsår. Imidlertid ble statistikken på grunn av de vanskelige forhold under krigen sterkt forsinket. Etter krigen ble den ytterligere forsinket på grunn av manglende arbeidshjelp. Dessuten har trykningen av publikasjonen tatt omtrent to år.

Statistikken for 1938/39, resp. 1939—1940/41, resp. 1941 omfatter både kraftproduserende verker og verker som bare kjøper kraft til videre fordeling. Alle Statens og de kommunale verker er tatt med og dessuten alle private verker for alminnelig elektrisitetsforsyning på ca. 100 kW og over. Det er et stort antall private verker på under 100 kW, men disse spiller ingen rolle for den samlede elektrisitetsforsyning og for de flestes vedkommende ville det være umulig å få brukbare oppgaver. Det er videre en rekke større og mindre industribedrifter som har egne elektrisitetsverker. Også av disse har en tatt med bare de verker som er av noen betydning, ned til 100 à 200 kW.

De supplerende oppgaver for 1945/46, resp. 1946 er gitt i tabellene 9 og 10. Tabell 9 gir oppgaver over utbygd vannkraft og generatoreffekt i 1940/41, resp. 1941 og 1945/46, resp. 1946 ved de verker som har foretatt utvidelser siden 1941. Dessuten viser den hva produksjonen utgjorde i de to driftsår ved de samme verker. Tabell 10 gir detaljerte tekniske oppgaver for de nye verker som er kommet til siden 1941.

Oppgavene for 1940/41, resp. 1941 omfatter 568 verker. Av disse er 356 kraftproduserende, mens 212 bare kjøper kraft til videre fordeling. Oppgavene for 1945/46, resp. 1946 omfatter 47 nye kraftproduserende verker og 81 verker som har foretatt utvidelser siden 1941.

For de fleste offentlige og kommunale verker gjelder oppgavene driftsårene 1. juli 1938 til 30. juni 1939 etc. og for de private verker kalenderårene 1939 etc.

Statistikken gir detaljerte opplysninger om hvert enkelt verk unntatt regnskapsoppgaver for de private verker, som Byrået ikke har adgang til å offentliggjøre enkeltvis. Oppgavene for de enkelte verker står i tabellene 1—10. For å gi en oversikt over de viktigste resultater har Byrået utarbeidd en del oversiktstabeller A—I, herunder fylkesvise sammendrag. Disse oversiktstabeller viser hvordan utbygd vannkraft, maskineffekt, produksjon, forbruk m. v. fordeler seg på de enkelte fylker. Dette vil ikke uten videre kunne ses av tabellene 1—10.

I forbindelse med denne statistikk er det også grunn til å nevne Samkjøringens virksomhet. På Østlandet samarbeider alle de store elektrisitetsverker innen et forsyningsområde begrenset omtrent ved stedene Halden, Nes på Romerike, Gjøvik, Hønefoss, Nore, Notodden og Brevik. Samarbeidet er organisert gjennom en forening, Samkjøringen. Formålet med dette er ved samdrift å oppnå en mer effektiv utnyttelse av verkenes energi. Når det er for rikelig tilgang på elektrisk energi innen Samkjøringens område, foretas ofte den nødvendige reduksjon i produksjonen ved et enkelt større verk eller ved noen få verker. På denne måte vil produksjonens fordeling mellom de enkelte

fylker av og til variere litt tilfeldig. I et vannrikt år kan produksjonen i et fylke vise nedgang, fordi det av praktiske grunner er foretatt særlig stor reduksjon der.

I driftsårene 1938/39—1945/46 var det i samkjøringsområdet i alt ledig på grunn av manglende belastning:

1938/39	336,3	mill. kWh
1939/40	189,2	—»—
1940/41	143,3	—»—
1941/42	18,1	—»—
1942/43	31,3	—»—
1943/44	90,7	—»—
1944/45	169,2	—»—
1945/46	158,8	—»—

Den ledige energi er gått tapt vesentlig på søndager og helligdager og ellers mer i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret.

Oslo, 8. desember 1949.

Petter Jakob Bjerve.

A. Skøien

Oversiktstabeller.

Tabell A. Oversikt

	Statens verker bygd for alm. forsyning[2]		
	1938/39	1939/40	1940/41
Antall elektrisitetsverker	5	5	5
Herav: Kraftproduserende	5	5	5
Ikke kraftproduserende	–	–	–
Antall funksjonærer	31	34	34
Utbetalt lønn til funksjonærer i 1000 kr.	192	213	231
Gjennomsnittlig antall arbeidere	195	136	195
Utførte timeverk av arbeidere i 1000	308	256	301
Utbetalt lønn til arbeidere i 1000 kr.	534	465	551
Utbygd vannkraft i kW[1]	204 200	204 200	204 200
Antall vannkraftstasjoner	5	5	5
Antall andre kraftstasjoner	–	–	–
Antall kraftmaskiner	14	15	15
Kraftmaskinenes totale effekt i kW	124 640	152 140	152 140
Herav: Vannkraftmaskinenes effekt i kW	124 640	152 140	152 140
Andre kraftmaskiners effekt i kW	–	–	–
Forbruk av kull, tonn	–	–	–
Forbruk av brenseloljer, tonn	–	–	–
Antall generatorer	14	15	15
Generatorenes totale effekt i kVA	136 160	165 160	165 160
Transformatorer i hovedstasjonene			
a. Antall aggregater	12	13	13
b. Disses totale effekt i kVA	136 200	165 200	165 200
Antall transformatorer i sekundærstasjonene	14	14	15
Disses totale sekundære effekt i kVA	242 700	242 700	270 700
Antall fordelingstransformatorer	64	70	72
Disses totale sekundære effekt i kVA	5 295	5 340	5 400
Ledninger:			
Fjernledninger — Luftledninger km	513,3	513,3	513,3
Fjernledninger — Jord- og sjøkabler km	1,4	–	–
Høyspent fordelingsnett — Luftledninger km	1,409	161,4	162,2
Høyspent fordelingsnett — Jord- og sjøkabler km	0,1	0,1	0,1
Lavspent fordelingsnett — Luftledninger (ford.- og stikkl.) km	48,1	49,1	49,1
Lavspent fordelingsnett — Jordkabler (ford.- og stikkl.) km	0,6	0,6	0,6
Lavspent fordelingsnett — Gatebelysningsledninger km	2,0	2,0	2,0
Energiproduksjon i 1000 kWh	434 561	570 610	670 149
Energilevering målt hos abonnentene (avtagerne) fordelt på:			
Industri og håndverk i 1000 kWh	179 399	104 230	73 782
Jernbaner og sporveier i 1000 kWh	22 009	18 500	17 750
Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretn. m. v.) i 1000 kWh	4 175	4 885	4 685
Samlede inntekter i 1000 kr.	6 190	6 621	9 557
Herav salg av energi inkl. målerleie i 1000 kr.	5 281	5 658	8 713
Samlede utgifter i 1000 kr.	7 209	7 137	[3] 5 480
Herav kjøp av energi i 1000 kr.	85	203	861
Samlet nedlagt kapital pr. $^{30}/_{6}$ eller $^{31}/_{12}$ i 1000 kr.	113 462	117 791	123 513
Bokført verdi pr. $^{30}/_{6}$ eller $^{31}/_{12}$ i 1000 kr.	87 793	92 109	97 816
Lånegjeld pr. $^{30}/_{6}$ eller $^{31}/_{12}$ i 1000 kr.	88 077	92 412	98 124
Fond pr. $^{30}/_{6}$ eller $^{31}/_{12}$ i 1000 kr.	9 749	10 685	11 368

[1] Dvs. den effekt som de vannbygningstekniske arbeider (tunnel, inntak etc.) er utført for. gaver vedkommende Mørkfoss—Solbergfossanlegget er ført på Oslo Ev., idet Oslo Ev. har disponert 114 000 000 kWh til Statens rådighet ved Alnabru. Staten har ingen ledninger vedkommende Mørkfikk skatterefusjoner på 900 000 kr. for årene 1930/31—1938/39.

over hovedresultatene.

Herredskommunale verker			Fylkeskommunale verker			Felleskommunale verker		
1938/39	1939/40	1940/41	1938/39	1939/40	1940/41	1938/39	1939/40	1940/41
222	223	222	6	6	6	32	33	33
71	72	70	5	5	5	21	21	21
151	151	152	1	1	1	11	12	12
604	631	627	92	96	98	162	172	179
2 221	2 377	2 490	486	536	561	770	831	902
1 054	1 109	1 107	285	255	315	557	599	672
1 990	2 072	2 089	454	444	498	875	945	1 039
2 809	3 000	3 146	754	753	921	1 350	1 567	1 744
56 907	61 522	61 672	133 750	134 050	133 550	197 880	208 080	224 470
81	84	80	14	15	13	30	30	32
1	1	–	–	–	–	–	–	–
127	131	125	35	37	34	71	73	75
56 151	61 224	59 825	138 657	138 687	140 687	203 149	209 109	210 159
55 961	61 034	59 825	138 657	138 687	140 687	203 149	209 109	210 159
190	190	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	11	–	–	–	–	–	–	–
127	133	127	35	37	34	71	73	75
61 758	67 758	66 178	171 436	171 796	171 172	238 820	245 790	247 115
62	63	64	31	32	33	52	54	55
42 855	43 175	43 815	152 250	152 500	164 100	228 855	235 880	235 920
102	104	104	71	77	78	67	68	71
165 335	167 660	177 310	131 325	138 525	140 525	188 125	189 725	197 955
8 230	8 442	8 648	1 186	1 307	1 385	2 083	2 239	2 302
335 691	357 483	380 861	36 120	44 705	47 585	83 545	95 623	101 936
460,1	466,0	459,2	942,8	1004,6	1053,2	999,8	1085,3	1093,8
1,2	4,8	4,8	3,1	3,1	3,1	9,7	9,7	9,9
8697,3	8814,3	8830,9	2318,5	2458,8	2614,9	2671,1	2783,6	2811,0
364,0	385,9	417,1	13,2	16,9	17,9	166,5	176,9	181,0
20170,0	20754,0	21040,5	2503,5	2713,4	2986,8	4558,8	4932,8	5054,2
220,1	236,4	244,7	11,1	17,4	17,7	28,4	32,4	34,2
1143,0	1153,8	1148,8	11,1	11,1	11,1	33,5	34,8	34,8
206 827	202 496	224 235	704 601	594 667	664 807	894 695	798 477	935 221
194 160	202 536	198 571	336 789	258 856	189 438	250 237	202 463	178 627
13 080	11 900	11 805	3 831	3 911	2 613	587	615	832
746 525	801 124	947 614	65 049	88 223	114 783	148 131	177 119	217 095
29 959	32 275	37 296	10 029	10 177	10 836	16 797	18 513	21 287
29 200	31 414	36 193	9 728	10 111	10 761	16 490	18 107	20 816
29 072	31 117	34 155	10 207	11 042	10 744	14 773	16 439	17 706
11 783	13 028	14 750	1 372	2 022	1 693	3 204	4 001	4 759
201 611	206 197	209 073	172 439	175 481	183 026	181 928	188 372	191 796
77 245	75 947	72 499	116 563	117 515	123 276	103 242	106 156	104 809
79 260	77 139	72 130	128 788	130 153	133 097	90 306	89 571	88 203
4 272	4 504	6 446	1 946	3 794	5 765	12 954	17 151	18 477

[2] Mørkfoss—Solbergfossanlegget eies av Staten med 1/3 og Oslo kommune med 2/3. De tekniske opphele anleggets ytelse inklusive Statens del mot til gjengjeld å stille inntil 13 000 kW motsvarende oss—Solbergfossanlegget. [3] At beløpet er gått så sterkt ned skyldes at Nore Kraftverk dette år

Tabell A (forts.). Oversikt

	Bykommunale verker[2]		
	1938/39	1939/40	1940/41
Antall elektrisitetsverker	49	49	49
Herav: Kraftproduserende	27	27	27
Ikke kraftproduserende	22	22	22
Antall funksjonærer	1 107	1 136	1 177
Utbetalt lønn til funksjonærer i 1000 kr.	4 978	5 227	5 612
Gjennomsnittlig antall arbeidere	1 597	1 541	1 492
Utførte timeverk av arbeidere i 1000	3 537	3 490	3 603
Utbetalt lønn til arbeidere i 1000 kr.	6 942	7 002	7 368
Utbygd vannkraft i kW[1]	325 483	346 908	351 778
Antall vannkraftstasjoner	45	46	46
Antall andre kraftstasjoner	5	5	5
Antall kraftmaskiner	130	129	131
Kraftmaskinenes totale effekt i kW	368 892	387 112	390 262
Herav: Vannkraftmaskinenes effekt i kW	303 316	321 536	324 686
Andre kraftmaskiners effekt i kW	65 576	65 576	65 576
Forbruk av kull, tonn	–	–	–
Forbruk av brenseloljer, tonn	621	7 310	480
Antall generatorer	133	130	132
Generatorenes totale effekt i kVA	423 557	444 731	449 251
Transformatorer i hovedstasjonene			
a. Antall aggregater	76	81	82
b. Disses totale effekt i kVA	362 105	386 355	387 455
Antall transformatorer i sekundærstasjonene	112	115	117
Disses totale sekundære effekt i kVA	493 120	536 620	548 250
Antall fordelingstransformatorer	2 464	2 574	2 679
Disses totale sekundære effekt i kVA	643 452	695 916	785 687
Ledninger:			
Fjernledninger — Luftledninger km	1541,6	1643,9	1647,0
Fjernledninger — Jord- og sjøkabler km	82,5	85,3	84,3
Høyspent fordelingsnett — Luftledninger km	171,9	175,4	185,6
Høyspent fordelingsnett — Jord- og sjøkabler km	1964,3	2013,8	2049,0
Lavspent fordelingsnett — Luftledninger (ford.- og stikkl.) km	2365,8	2381,8	2399,3
Lavspent fordelingsnett — Jordkabler (ford.- og stikkl.) km	2423,0	2232,8	2283,7
Lavspent fordelingsnett — Gatebelysningsledninger km	1014,8	1014,8	1016,0
Energiproduksjon i 1000 kWh	1479 661	1347 586	1565 812
Energilevering målt hos abonnentene (avtagerne) fordelt på:			
Industri og håndverk i 1000 kWh	552 816	522 137	572 253
Jernbaner og sporveier i 1000 kWh	55 827	61 968	45 021
Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretn. m. v.) i 1000 kWh	1036 507	1056 378	1313 563
Samlede inntekter i 1000 kr.	59 884	59 848	67 978
Herav salg av energi inkl. målerleie i 1000 kr.	57 518	57 408	65 923
Samlede utgifter i 1000 kr.	50 080	52 259	55 719
Herav kjøp av energi i 1000 kr.	8 467	9 060	10 527
Samlet nedlagt kapital pr. $^{30}/_{6}$ eller $^{31}/_{12}$ i 1000 kr.	430 385	437 399	444 417
Bokført verdi pr. $^{30}/_{6}$ eller $^{31}/_{12}$ i 1000 kr.	175 986	170 533	164 723
Lånegjeld pr. $^{30}/_{6}$ eller $^{31}/_{12}$ i 1000 kr.	147 944	147 709	135 179
Fond pr. $^{30}/_{6}$ eller $^{31}/_{12}$ i 1000 kr.	21 705	23 955	26 454

[1] Dvs. den effekt som de vannbygningstekniske arbeider (tunnel, inntak etc.) er utført for. gaver vedkommende Mørkfoss—Solbergfossanlegget er ført på Oslo Ev., idet Oslo Ev. har disponert 114 000 000 kWh til Statens rådighet ved Alnabru. Staten har ingen ledninger vedkommende Mørkbedrifter [4] Verdien av energi levert til moderselskap eller lign. er slått sammen med salg av energi og fond for industriverkene er ikke oppgitt.

over hovedresultatene.

Private verker bygd for alm. forsyning			Verker bygd for industriell forsyning (Statens og private)			Tilsammen		
1939	1940	1941	1938/39 resp. 1939	1939/40 resp. 1940	1940/41 resp. 1941	1938/39 resp. 1939	1939/40 resp. 1940	1940/41 resp. 1941
130	130	130	123	123	123	567	569	568
106	106	105	123	123	123	358	359	356
24	24	25	–	–	–	209	210	212
280	283	284	183	182	181	2 459	2 534	2 580
892	924	975	1 128	1 125	1 158	10 667	11 233	11 929
535	556	614	848	840	854	5 071	5 036	5 249
989	1 010	1 120	1 941	1 846	1 909	10 094	10 063	10 559
1 560	1 690	1 928	3 494	3 523	3 751	17 443	18 000	19 409
187 883	190 215	190 745	949 926	953 047	953 812	2 056 029	2 098 022	2 120 227
115	116	118	161	161	162	451	457	456
4	4	2	21	21	22	31	31	29
182	184	184	410	408	408	969	977	972
187 125	188 633	189 334	1 039 153	1 043 193	1 030 142	2 117 767	2 180 098	2 172 549
186 815	188 323	189 124	983 016	983 946	985 825	1 995 554	2 054 775	2 062 446
310	310	210	56 137	59 247	44 317	122 213	125 323	110 103
–	–	–	58 478	26 028	32 638	58 478	26 028	32 638
71	65	94	3 444	2 451	1 402	4 145	9 837	1 976
185	187	186	450	451	451	1 015	1 026	1 020
245 401	247 357	247 832	1 290 517	1 306 596	1 286 111	2 567 649	2 649 188	2 632 819
95	98	101	117	119	121	445	460	469
190 005	190 845	192 240	213 952	217 422	220 157	1 326 222	1 391 377	1 408 887
113	109	111	139	140	139	618	627	635
232 727	200 577	203 077	169 749	216 894	228 034	1 623 081	1 692 701	1 765 851
2 070	2 007	2 064	561	563	588	16 658	17 202	17 738
92 207	89 179	78 547	153 494	155 818	160 997	1 349 804	1 444 064	1 561 013
691,4	693,4	693,9	591,5	592,7	620,5	5740,5	5999,2	6080,9
11,2	12,3	12,3	60,8	60,9	60,2	169,9	176,1	174,6
2497,5	2567,6	2659,2	267,1	268,0	267,6	16764,3	17229,1	17531,4
81,6	73,3	74,3	148,7	153,4	159,0	2738,4	2820,3	2898,4
5002,0	4936,5	5124,1	511,0	506,6	502,3	35159,2	36274,2	37156,3
20,2	17,3	18,5	104,6	109,5	116,2	2808,0	2646,4	2715,6
135,9	133,2	133,2	78,8	78,8	78,8	2419,1	2428,5	2424,7
1103 274	1041 001	1237 988	5 644 797	4 666 295	4 119 087	10 468 416	9 221 132	9 417 299
372 158	273 046	307 329	5 240 331	[3]4273 316	[3]3667 576	7 125 890	[3]5836 584	[3]5187 576
3 200	3 300	48 313	10 285	11 945	9 131	108 819	112 139	135 465
198 083	187 693	218 919	112 557	116 207	135 194	2 311 027	2 431 629	2 951 853
16 468	16 731	19 684	[4] 28 231	[4] 27 304	[4] 28 392	167 558	171 469	195 030
16 044	16 298	19 149	[4] 28 231	[4] 27 304	[4] 28 392	162 492	166 300	189 947
13 979	14 145	16 675	–	–	–	–	–	–
4 111	4 117	4 671	216	245	168	29 238	32 676	37 429
117 634	121 673	128 814	339 331	340 744	342 093	1 556 790	1 587 657	1 622 732
91 357	92 489	95 481	208 312	205 444	203 132	860 498	860 193	861 736
52 754	54 344	58 498	–	–	–	[5] 587 129	[5] 591 328	[5] 585 231
26 926	27 471	27 594	–	–	–	[5] 77 552	[5] 87 560	[5] 96 104

[1]Mørkfoss—Solbergfossanlegget eies av Staten med 1/3 og Oslo kommune med 2/3. De tekniske opphele anleggets ytelse inklusive Statens del mot til gjengjeld å stille inntil 13 000 kW motsvarende foss—Solbergfossanlegget. [3] Inklusive direkte levert og avregnet fra Samkjøringen til industritil andre. Den leverte energi til moderselskap eller lign. er ført opp med selvkostende. [5] Lånegjeld

Tabell B. Samlet energiforbruk i 1000 kWh i industri, jern-

Fylker		Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri			Tremasse-, cellulose- og papirindustri			Berg-
		fra verker bygd for alm. forsyning	fra verker bygd for industr. forsyn.[1]	Tils.	fra verker bygd for alm. forsyning	fra verker bygd for industr. forsyn.[1]	Tils.	fra verker bygd for alm. forsyning
Østfold	1938/39, resp. 1939	177 760	–	177 760	118 021	209 020	327 041	–
	1939/40, resp. 1940	111 224	–	111 224	102 162	191 670	293 832	–
	1940/41, resp. 1941	149 922	–	149 922	75 414	185 723	261 137	–
Akershus	1938/39, resp. 1939	89 736	–	89 736	16 400	10 464	26 864	–
	1939/40, resp. 1940	86 463	–	86 463	13 600	6 338	19 938	–
	1940/41, resp. 1941	73 892	–	73 892	16 067	7 758	23 825	–
Oslo	1938/39, resp. 1939	–	–	–	–	–	–	–
	1939/40, resp. 1940	–	–	–	–	–	–	–
	1940/41, resp. 1941	–	–	–	–	–	–	–
Hedmark	1938/39, resp. 1939	–	–	–	719	11 524	12 243	–
	1939/40, resp. 1940	–	–	–	748	4 167	4 915	–
	1940/41, resp. 1941	–	–	–	745	3 631	4 376	–
Opland	1938/39, resp. 1939	1 939	–	1 939	17 636	4 741	22 377	756
	1939/40, resp. 1940	2 081	–	2 081	14 624	6 698	21 322	806
	1940/41, resp. 1941	3 054	–	3 054	11 246	8 920	20 166	856
Buskerud	1938/39, resp. 1939	3 258	1 811	5 069	323 713	97 972	421 685	4 696
	1939/40, resp. 1940	2 720	1 742	4 462	197 083	74 108	271 191	3 083
	1940/41, resp. 1941	3 197	1 831	5 028	155 018	102 904	257 922	3 223
Vestfold	1938/39, resp. 1939	654	–	654	36 486	8 129	44 615	1 512
	1939/40, resp. 1940	679	–	679	26 588	7 003	33 591	1 278
	1940/41, resp. 1941	748	–	748	11 127	7 415	18 542	1 588
Telemark	1938/39, resp. 1939	98 825	2 467 011	2 565 836	12 433	67 406	79 839	236
	1939/40, resp. 1940	[2] 78 597	2 080 793	2 159 390	2 484	38 126	40 610	339
	1940/41, resp. 1941	[2]121661	1 605 308	1 726 969	4 911	45 448	50 359	531
Aust-Agder	1938/39, resp. 1939	900	215 083	215 983	42 456	1 474	43 930	4 260
	1939/40, resp. 1940	700	199 045	199 745	46 235	853	47 088	4 200
	1940/41, resp. 1941	675	146 998	147 673	9 747	1 360	11 107	3 850
Vest-Agder	1938/39, resp. 1939	151 393	85 498	236 891	39 196	38 407	77 603	6 043
	1939/40, resp. 1940	123 599	72 878	196 477	12 358	29 151	41 509	5 815
	1940/41, resp. 1941	119 222	55 436	174 658	24 348	36 689	61 037	5 595
Rogaland	1938/39, resp. 1939	–	309 646	309 646	–	–	–	3 777
	1939/40, resp. 1940	–	279 140	279 140	–	–	–	3 076
	1940/41, resp. 1941	–	261 165	261 165	–	–	–	3 743
Hordaland	1938/39, resp. 1939	–	915 418	915 418	691	–	691	2 869
	1939/40, resp. 1940	–	612 608	612 608	884	–	884	2 426
	1940/41, resp. 1941	–	471 718	471 718	832	–	832	2 638
Bergen	1938/39, resp. 1939	–	–	–	–	–	–	–
	1939/40, resp. 1940	–	–	–	–	–	–	–
	1940/41, resp. 1941	–	–	–	–	–	–	–
Sogn og Fjordane	1938/39, resp. 1939	13 566	306 296	319 862	–	–	–	–
	1939/40, resp. 1940	10 032	266 510	276 542	–	–	–	–
	1940/41, resp. 1941	8 743	255 076	263 819	–	–	–	–
Møre og Romsdal	1938/39, resp. 1939	14 400	–	14 400	–	–	–	594
	1939/40, resp. 1940	13 300	–	13 300	–	–	–	540
	1940/41, resp. 1941	11 400	–	11 400	–	–	–	840
Sør-Trøndelag	1938/39, resp. 1939	18 851	9 139	27 990	421	2 434	2 855	3 304
	1939/40, resp. 1940	15 557	7 756	23 313	1 689	2 504	4 193	2 755
	1940/41, resp. 1941	25 927	9 039	34 966	1 389	2 424	3 813	2 795
Nord-Trøndelag	1938/39, resp. 1939	–	168 816	168 816	38 460	9 409	47 869	10 268
	1939/40, resp. 1940	–	120 236	120 236	45 499	5 350	50 849	10 251
	1940/41, resp. 1941	–	140 197	140 197	13 952	7 728	21 680	11 510
Nordland	1938/39, resp. 1939	–	121 977	121 977	–	–	–	10 042
	1939/40, resp. 1940	–	128 555	128 555	–	–	–	8 303
	1940/41, resp. 1941	–	99 415	99 415	–	–	–	2 509
Troms	1938/39, resp. 1939	–	–	–	–	–	–	–
	1939/40, resp. 1940	–	–	–	–	–	–	–
	1940/41, resp. 1941	–	–	–	–	–	–	–
Finnmark	1938/39, resp. 1939	–	–	–	–	–	–	–
	1939/40, resp. 1940	–	–	–	–	–	–	–
	1940/41, resp. 1941	–	–	–	–	–	–	–
Riket	1938/39, resp. 1939	571 282	4 600 695	5 171 977	646 632	460 980	1 107 612	48 357
	1939/40, resp. 1940	444 952	3 769 263	4 214 215	463 954	365 968	829 922	42 872
	1940/41, resp. 1941	518 441	3 046 183	3 564 624	324 796	410 000	734 796	39 678

[1] Disse verker eies med noen få unntagelser av vedkommende industribedrift (Norsk Hydro, A/S Borregaard

baner og sporveier, husholdninger, landbruk, forretninger m. v.

verksindustri		Annen industri og håndverk			Jernbaner og sporveier			Annet forbruk (herunder husholdn., landbr., forretn. m. v.)			Ialt
fra verker bygd for industr. forsyn.[1]	Tils.	fra verker bygd for alm. forsyning	fra verker bygd f. ind. forsyn.[1]	Tils.	fra verker bygd for alm. forsyn.	fra verker bygd f. ind. forsyn.	Tils.	fra verker bygd for alm. forsyning	fra verker bygd for industr. forsyn.	Tils.	
–	–	57 636	3 045	60 681	–	29	29	176 353	4 966	181 319	746 830
–	–	64 894	3 480	68 374	2 478	16	2 494	190 896	4 800	195 696	671 620
–	–	72 130	2 824	74 954	7 341	–	7 341	222 592	4 900	227 492	720 846
–	–	54 613	3 718	58 331	43 492	–	43 492	357 765	317	358 082	576 505
–	–	57 230	2 496	59 726	45 541	–	45 541	379 109	337	379 446	591 114
–	–	66 598	2 207	68 805	63 189	–	63 189	454 192	315	454 507	684 218
–	–	145 872	4 030	149 902	15 141	–	15 141	354 579	–	354 579	519 622
–	–	139 120	2 858	141 978	16 288	–	16 288	366 171	–	366 171	524 437
–	–	172 822	3 220	176 042	20 921	–	20 921	436 753	–	436 753	633 716
5 904	5 904	12 460	744	13 204	–	–	–	68 173	1 898	70 071	101 422
5 836	5 836	11 852	715	12 567	–	–	–	69 183	1 620	70 803	94 121
7 884	7 884	11 770	777	12 547	–	–	–	89 114	1 300	90 414	115 221
–	756	24 551	2 633	27 184	–	–	–	90 638	2 025	92 663	144 919
–	806	26 729	2 185	28 914	–	–	–	97 366	1 895	99 261	152 384
–	856	29 030	2 538	31 568	–	–	–	118 149	2 236	120 385	176 029
1 815	6 511	39 531	4 849	44 380	13 547	720	14 267	106 301	1 846	108 147	600 059
1 003	4 086	45 902	4 567	50 469	12 611	2 378	14 989	112 993	1 812	114 805	460 002
359	3 582	50 542	4 911	55 453	18 421	57	18 478	152 279	1 815	154 094	494 557
–	1 512	62 483	2 409	64 892	568	–	568	117 239	1 334	118 573	230 814
–	1 278	48 892	1 899	50 791	593	–	593	122 612	1 576	124 188	211 120
–	1 588	58 544	2 686	61 230	700	–	700	130 381	1 336	131 717	214 525
166	402	35 771	13 016	48 787	34	7 835	7 869	109 902	46 473	156 375	2 859 108
258	597	35 588	15 105	50 693	43	8 004	8 047	114 304	47 557	161 861	2 421 198
706	1 237	38 467	18 265	56 732	1 849	7 339	9 188	128 961	48 626	177 587	2 022 072
2 394	6 654	4 035	–	4 035	–	–	–	57 456	150	57 606	328 208
2 646	6 846	4 046	–	4 046	–	–	–	64 440	150	64 590	322 315
2 778	6 628	4 328	–	4 328	–	–	–	70 160	150	70 310	240 046
389	6 432	15 024	2 199	17 223	3 831	–	3 831	78 419	107	78 526	420 506
259	6 074	15 388	1 913	17 301	3 911	–	3 911	84 658	123	84 781	350 053
140	5 735	16 063	2 069	18 132	2 613	–	2 613	109 173	132	109 305	371 480
5 071	8 848	47 010	2 107	49 117	–	–	–	110 147	3 684	113 831	481 442
4 991	8 067	39 928	2 073	42 001	–	–	–	117 545	3 922	121 467	450 675
6 253	9 996	47 200	2 206	49 406	–	–	–	146 014	2 823	148 837	469 404
4 519	7 388	34 746	7 982	42 728	587	–	587	101 802	22 393	124 195	1 091 007
3 997	6 423	35 650	7 179	42 829	615	–	615	110 549	22 870	133 419	796 778
4 181	6 819	41 547	5 701	47 248	832	–	832	134 875	28 420	163 295	690 744
–	–	29 344	–	29 344	2 864	–	2 864	83 051	–	83 051	115 259
–	–	29 056	–	29 056	2 790	–	2 790	81 003	–	81 003	112 849
–	–	32 667	–	32 667	3 008	–	3 008	123 463	–	123 463	159 138
–	–	2 528	228	2 756	–	–	–	39 498	9 778	49 276	371 894
–	–	2 454	203	2 657	–	–	–	41 968	10 646	52 614	331 813
–	–	2 724	235	2 959	–	–	–	44 386	11 324	55 710	322 488
446	1 040	17 677	2 959	20 636	–	–	–	73 254	861	74 115	110 191
222	762	19 035	2 887	21 922	–	–	–	73 416	1 043	74 459	110 443
337	1 177	21 595	2 899	24 494	–	–	–	85 382	1 089	86 471	123 542
16 430	19 734	15 003	2 008	17 011	3 442	1 602	5 044	125 992	1 546	127 538	200 172
13 264	16 019	15 569	1 839	17 408	3 868	1 547	5 415	133 074	1 775	134 849	201 197
15 736	18 531	16 244	1 848	18 092	4 824	1 735	6 559	176 561	1 864	178 425	260 386
–	10 268	3 726	888	4 614	–	–	–	50 984	2 143	53 127	284 694
–	10 251	4 275	682	4 957	–	–	–	57 878	2 270	60 148	246 441
–	11 510	7 325	650	7 975	–	–	–	81 788	5 300	87 088	268 450
33 089	43 131	13 581	5 813	19 394	15 028	100	15 128	66 989	11 777	78 766	278 396
22 536	30 839	12 082	6 708	18 790	11 455	–	11 455	63 741	12 465	76 206	265 845
21 897	24 406	11 735	8 326	20 061	2 636	–	2 636	71 995	16 158	88 153	234 671
1 003	1 003	3 471	–	3 471	–	–	–	25 105	502	25 607	30 081
725	725	3 749	–	3 749	–	–	–	28 668	425	29 093	33 567
769	769	4 277	–	4 277	–	–	–	33 128	641	33 769	38 815
48 638	48 638	225	155	380	–	–	–	4 822	757	5 579	54 597
25 220	25 220	192	200	392	–	–	–	5 847	921	6 768	32 380
20 023	20 023	230	216	446	–	–	–	7 312	6 765	14 077	34 546
119 864	168 221	619 287	58 783	678 070	98 534	10 286	108 820	2 198 469	112 557	2 311 026	9 545 726
80 957	123 829	611 631	56 989	668 620	100 193	11 945	112 138	2 315 421	116 207	2 431 628	8 380 352
81 063	120 741	705 838	61 578	767 416	126 334	9 131	135 465	2 816 658	135 194	2 951 852	8 274 894

A/S Sulitjelma Gruber osv.) [2] Inklusive direkte levert og avregnet fra Samkjøringen.

Tabell C. Kraftstasjonenes antall og

Fylker		100 kVA og mindre		101—200 kVA		201—500 kVA		501—1000 kVA		1001—2000 kVA	
		Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA
Østfold	1938/39, resp. 1939	–	–	4	592	2	785	1	516	–	–
	1939/40, resp. 1940	–	–	4	592	2	785	1	1 000	–	–
	1940/41, resp. 1941	–	–	4	592	2	785	1	1 000	1	1 500
Akershus	1938/39, resp. 1939	3	194	9	1 478	11	3 650	2	1 594	–	–
	1939/40, resp. 1940	3	264	9	1 478	11	3 650	2	1 594	–	–
	1940/41, resp. 1941	3	264	9	1 478	12	3 860	2	1 594	–	–
Oslo	1938/39, resp. 1939	–	–	1	160	3	892	2	1 170	–	–
	1939/40, resp. 1940	–	–	1	160	3	892	2	1 170	–	–
	1940/41, resp. 1941	–	–	1	160	3	892	2	1 170	–	–
Hedmark	1938/39, resp. 1939	4	303	4	665	4	1 125	9	6 845	2	3 550
	1939/40, resp. 1940	4	303	4	665	5	1 635	8	5 945	2	3 550
	1940/41, resp. 1941	4	303	4	665	6	1 990	7	5 145	2	3 550
Opland	1938/39, resp. 1939	1	80	5	823	8	2 888	6	4 284	4	6 600
	1939/40, resp. 1940	1	80	5	823	8	2 888	6	4 143	6	8 900
	1940/41, resp. 1941	1	80	5	823	8	2 888	6	3 918	7	10 000
Buskerud	1938/39, resp. 1939	3	169	8	1 265	9	3 140	10	7 755	9	12 526
	1939/40, resp. 1940	3	169	8	1 265	9	3 140	10	7 755	7	9 651
	1940/41, resp. 1941	3	169	7	1 065	10	3 440	10	7 800	7	9 651
Vestfold	1938/39, resp. 1939	1	50	1	200	3	993	–	–	1	1 200
	1939/40, resp. 1940	1	50	1	200	3	993	–	–	1	1 200
	1940/41, resp. 1941	1	50	1	200	3	993	1	600	1	1 200
Telemark	1938/39, resp. 1939	6	425	3	510	8	2 583	3	2 250	3	4 584
	1939/40, resp. 1940	6	425	3	510	7	2 353	3	2 250	3	4 584
	1940/41, resp. 1941	4	275	3	510	7	2 353	3	2 250	3	4 584
Aust-Agder	1938/39, resp. 1939	–	–	1	156	1	400	2	1 525	2	2 610
	1939/40, resp. 1940	–	–	1	156	1	400	2	1 525	2	2 610
	1940/41, resp. 1941	–	–	1	156	1	400	2	1 525	3	3 810
Vest-Agder	1938/39, resp. 1939	3	210	4	577	7	2 509	3	2 455	1	1 275
	1939/40, resp. 1940	4	310	4	577	7	2 509	3	2 455	1	1 275
	1940/41, resp. 1941	4	310	3	390	6	1 997	3	2 455	1	1 275
Rogaland	1938/39, resp. 1939	1	85	4	650	6	1 958	1	840	5	6 390
	1939/40, resp. 1940	1	85	4	650	6	1 958	1	840	5	6 790
	1940/41, resp. 1941	1	85	4	650	6	1 958	1	840	5	6 790
Hordaland	1938/39, resp. 1939	3	118	4	683	11	3 537	8	5 700	4	6 220
	1939/40, resp. 1940	3	118	5	883	10	3 113	7	5 000	6	8 720
	1940/41, resp. 1941	3	118	5	883	9	2 813	6	4 100	6	8 720
Sogn og Fjordane	1938/39, resp. 1939	3	224	7	1 085	9	2 900	–	–	5	8 410
	1939/40, resp. 1940	3	224	7	1 085	9	2 900	–	–	5	8 410
	1940/41, resp. 1941	3	224	5	810	10	3 130	–	–	5	8 563
Møre og Romsdal	1938/39, resp. 1939	1	60	10	1 429	10	3 527	6	4 045	3	4 950
	1939/40, resp. 1940	1	60	10	1 429	10	3 527	6	4 395	3	4 950
	1940/41, resp. 1941	1	60	10	1 429	10	3 527	6	4 395	4	6 750
Sør-Trøndelag	1938/39, resp. 1939	2	200	2	325	11	4 313	2	1 550	5	7 155
	1939/40, resp. 1940	2	200	2	325	11	4 313	2	1 550	5	7 405
	1940/41, resp. 1941	2	200	2	325	11	4 290	2	1 550	5	7 655
Nord-Trøndelag	1938/39, resp. 1939	1	100	5	695	5	1 790	6	4 580	3	4 310
	1939/40, resp. 1940	1	100	4	545	5	1 775	6	4 580	3	4 310
	1940/41, resp. 1941	1	100	4	545	5	1 775	6	4 580	3	4 310
Nordland	1938/39, resp. 1939	2	115	6	923	6	2 140	7	5 345	6	9 150
	1939/40, resp. 1940	4	225	6	923	5	1 740	8	6 165	6	9 150
	1940/41, reps. 1941	3	175	7	1 103	5	1 740	8	6 165	5	7 150
Troms	1938/39, resp. 1939	6	209	1	200	2	750	–	–	–	–
	1939/40, resp. 1940	6	209	1	200	2	1 000	–	–	1	1 040
	1940/41, resp. 1941	6	209	1	200	2	1 000	–	–	1	1 560
Finnmark	1938/39, resp. 1939	1	100	1	195	2	570	1	1 000	1	1 300
	1939/40, resp. 1940	1	100	1	195	2	570	2	1 530	1	1 300
	1940/41, resp. 1941	1	100	1	195	2	570	2	1 530	1	1 300
Riket	1938/39, resp. 1939	41	2 642	80	12 611	118	40 450	69	51 454	54	80 230
	1939/40, resp. 1940	44	2 922	80	12 661	116	40 141	69	51 897	57	83 845
	1940/41, resp. 1941	41	2 722	77	12 179	118	40 401	68	50 617	60	88 368

størrelse. Installert generatoreffekt.

2001—5000 kVA		5 001—10 000 kVA		10 001—20 000 kVA		20 001—30 000 kVA		30 001—50 000 kWA		Over 50 000 kVA		Ialt	
Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA	Antall	Tils. kVA
1	2 060	2	17 700	1	14 000	–	–	2	66 300	3	261 100	16	363 053
1	2 060	2	17 700	1	14 000	–	–	2	66 300	3	261 100	16	363 537
1	2 060	2	18 700	1	14 000	–	–	2	66 300	3	261 100	17	366 037
1	2 127	1	5 600	–	–	–	–	–	–	1	72 000	28	86 643
1	2 127	1	5 600	–	–	–	–	–	–	1	72 000	28	86 713
1	2 127	1	5 600	–	–	–	–	–	–	1	72 000	29	86 923
–	–	–	–	–	–	–	–	1	50 000	–	–	7	52 222
–	–	–	–	–	–	–	–	1	50 000	–	–	7	52 222
–	–	–	–	–	–	–	–	1	50 000	–	–	7	52 222
2	6 945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	19 433
1	2 770	1	5 275	–	–	–	–	–	–	–	–	25	20 143
1	2 770	1	5 275	–	–	–	–	–	–	–	–	25	19 698
4	13 250	–	–	–	–	1	21 000	–	–	–	–	29	48 925
3	9 100	–	–	1	10 700	1	21 000	–	–	–	–	31	57 634
3	9 100	–	–	1	10 700	1	21 000	–	–	–	–	32	58 509
4	12 875	4	31 800	2	28 650	2	46 400	–	–	1	116 000	52	260 580
5	14 310	5	39 105	2	28 650	2	46 400	–	–	1	145 000	52	295 445
5	14 310	5	39 105	2	28 650	2	46 400	–	–	1	145 000	52	295 590
1	2 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	4 893
1	2 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	4 893
1	2 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	5 493
4	15 030	4	27 620	1	14 140	7	173 120	2	77 000	2	340 990	43	658 252
4	15 030	4	27 620	1	14 140	7	173 120	2	77 000	2	346 690	42	663 722
4	15 030	4	27 620	1	14 140	6	148 050	2	77 000	2	346 690	39	638 502
1	3 000	2	12 200	–	–	–	–	1	32 530	–	–	10	52 421
–	–	3	20 600	–	–	–	–	1	32 530	–	–	10	57 821
–	–	3	20 600	–	–	–	–	1	32 530	–	–	11	59 021
1	4 520	3	23 680	1	11 670	2	50 100	–	–	–	–	25	96 996
1	4 520	3	23 680	1	11 670	2	50 100	–	–	–	–	26	97 096
1	4 520	3	23 680	1	11 670	2	50 100	–	–	–	–	24	96 397
4	9 900	3	18 500	2	34 100	1	21 000	1	43 000	1	53 000	29	189 423
4	9 900	3	19 400	2	34 600	1	21 000	1	43 000	1	53 000	29	191 223
4	9 900	3	19 400	2	34 600	1	21 000	1	43 000	1	53 000	29	191 223
1	2 440	1	7 000	2	26 200	1	24 000	2	94 650	1	125 900	38	296 448
2	4 590	1	7 000	2	26 200	1	24 000	1	45 900	2	180 150	40	305 674
2	4 590	1	7 000	2	26 200	1	24 000	1	45 900	2	180 150	38	304 474
2	6 085	–	–	2	27 600	1	22 350	–	–	–	–	29	68 654
2	6 085	–	–	2	27 600	1	22 350	–	–	–	–	29	68 654
2	6 085	–	–	2	27 600	1	22 350	–	–	–	–	28	68 762
4	13 240	–	–	–	–	1	23 350	–	–	–	–	35	50 601
4	13 240	–	–	–	–	1	23 350	–	–	–	–	35	50 951
3	11 120	–	–	–	–	1	23 350	–	–	–	–	35	50 631
1	4 400	3	23 650	2	28 425	–	–	–	–	–	–	28	70 018
1	4 400	3	23 650	1	17 425	1	25 000	–	–	–	–	28	84 268
1	4 400	3	23 650	1	17 425	1	25 000	–	–	–	–	28	84 495
2	8 400	2	17 000	1	10 575	–	–	1	41 800	–	–	26	89 250
2	8 400	2	17 000	1	10 575	–	–	1	41 800	–	–	25	89 085
2	8 400	2	17 000	1	10 575	–	–	1	41 800	–	–	25	89 085
3	10 000	2	13 760	–	–	1	24 000	–	–	1	68 000	34	133 433
3	10 000	2	13 760	–	–	1	24 000	–	–	1	68 000	36	133 963
4	14 000	2	13 760	–	–	1	24 000	–	–	1	68 000	36	136 093
4	9 680	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	10 839
3	7 600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	10 049
2	5 500	1	5 100	–	–	–	–	–	–	–	–	13	13 569
1	2 400	1	10 000	–	–	–	–	–	–	–	–	8	15 565
1	2 400	1	10 000	–	–	–	–	–	–	–	–	9	16 095
1	2 400	1	10 000	–	–	–	–	–	–	–	–	9	16 095
41	128 802	28	208 510	14	195 360	17	405 320	10	405 280	10	1 036 990	482	2 567 649
39	118 982	31	230 390	14	195 560	18	430 320	9	356 530	11	1 125 940	488	2 649 188
38	118 762	32	236 490	14	195 560	17	405 250	9	356 530	11	1 125 940	485	2 632 819

Tabell D. Fylkesvis oversikt over utbygd vannkraft, generatoreffekt (vannkraft- og andre kraftstasjoner), energiproduksjon og -forbruk.

Fylker		Utbygd vannkraft[1]	Pst. av total	Generatorenes totale effekt	Pst. av total	Energiproduksjon	Pst. av total	Energiforbruk	Pst. av total
		kW		kVA		1000 kWh		1000 kWh	
Østfold	1938/39, resp. 1939	297 553	14,5	363 053	14,1	1 740 512	16,6	746 830	7,8
	1939/40, resp. 1940	297 553	14,2	363 537	13,7	1 594 079	17,3	671 620	8,0
	1940/41, resp. 1941	297 553	14,0	366 037	13,9	1 851 849	19,6	720 846	8,7
Akershus	1938/39, resp. 1939	67 473	3,3	86 643	3,4	381 120	3,6	576 505	6,0
	1939/40, resp. 1940	67 473	3,2	86 713	3,3	280 757	3,1	591 114	7,1
	1940/41, resp. 1941	67 638	3,2	86 923	3,3	346 349	3,7	684 218	8,3
Oslo	1938/39, resp. 1939	2 770	0,1	52 222	2,1	6 878	0,1	519 622	5,4
	1939/40, resp. 1940	2 770	0,1	52 222	2,0	23 918	0,3	524 437	6,3
	1940/41, resp. 1941	2 770	0,1	52 222	2,0	5 536	0,1	633 716	7,7
Hedmark	1938/39, resp. 1939	16 727	0,8	19 433	0,8	75 874	0,7	101 422	1,1
	1939/40, resp. 1940	16 727	0,8	20 143	0,7	65 519	0,7	94 121	1,1
	1940/41, resp. 1941	16 717	0,8	19 698	0,7	66 965	0,7	115 221	1,4
Opland	1938/39, resp. 1939	55 661	2,7	48 925	1,9	171 316	1,6	144 919	1,5
	1939/40, resp. 1940	58 581	2,8	57 634	2,2	182 296	2,0	152 384	1,8
	1940/41, resp. 1941	59 481	2,8	58 509	2,2	215 435	2,3	176 029	2,1
Buskerud	1938/39, resp. 1939	308 479	15,0	260 580	10,0	927 708	8,9	600 059	6,3
	1939/40, resp. 1940	311 710	14,9	295 445	11,1	969 246	10,5	460 002	5,5
	1940/41, resp. 1941	311 710	14,7	295 590	11,2	1 185 374	12,6	494 557	6,0
Vestfold	1938/39, resp. 1939	3 675	0,2	4 893	0,2	13 827	0,1	230 814	2,4
	1939/40, resp. 1940	3 675	0,2	4 893	0,2	11 978	0,1	211 120	2,5
	1940/41, resp. 1941	3 675	0,2	5 493	0,2	13 114	0,1	214 525	2,6
Telemark	1938/39, resp. 1939	419 498	20,4	658 252	25,6	3 084 994	29,5	2 859 108	30,0
	1939/40, resp. 1940	419 268	20,0	663 722	25,0	2 577 225	28,0	2 421 198	28,9
	1940/41, resp. 1941	419 193	19,8	638 502	24,3	2 155 113	22,9	2 022 072	24,4
Aust-Agder	1938/39, resp. 1939	41 099	2,0	52 421	2,0	276 137	2,6	328 208	3,4
	1939/40, resp. 1940	46 099	2,2	57 821	2,2	268 081	2,9	322 315	3,8
	1940/41, resp. 1941	46 099	2,2	59 021	2,2	228 547	2,4	240 046	2,9
Vest-Agder	1938/39, resp. 1939	93 174	4,5	96 996	3,8	482 831	4,6	420 506	4,4
	1939/40, resp. 1940	93 274	4,4	97 096	3,7	395 031	4,3	350 053	4,2
	1940/41, resp. 1941	92 774	4,4	96 397	3,7	415 754	4,4	371 480	4,5
Rogaland	1938/39, resp. 1939	139 665	6,8	189 423	7,4	507 603	4,9	481 442	5,1
	1939/40, resp. 1940	144 665	6,9	191 223	7,2	482 770	5,2	450 675	5,4
	1940/41, resp. 1941	146 215	6,9	191 223	7,3	522 694	5,5	469 404	5,7
Hordaland	1938/39, resp. 1939	234 883	11,4	296 448	11,6	1 331 013	12,7	1 091 007	11,4
	1939/40, resp. 1940	247 408	11,8	305 674	11,5	1 016 920	11,0	796 778	9,5
	1940/41, resp. 1941	262 273	12,4	304 474	11,6	984 764	10,5	690 744	8,3
Bergen	1938/39, resp. 1939	–	–	–	–	–	–	115 259	1,2
	1939/40, resp. 1940	–	–	–	–	–	–	112 849	1,3
	1940/41, resp. 1941	–	–	–	–	–	–	159 138	1,9
Sogn og Fjordane	1938/39, resp. 1939	57 149	2,8	68 654	2,7	399 390	3,8	371 894	3,9
	1939/40, resp. 1940	57 149	2,7	68 654	2,6	357 152	3,9	331 813	4,0
	1940/41, resp. 1941	57 239	2,7	68 762	2,6	344 078	3,7	322 488	3,9
Møre og Romsdal	1938/39, resp. 1939	44 102	2,1	50 601	2,0	129 402	1,2	110 191	1,2
	1939/40, resp. 1940	45 722	2,2	50 951	1,9	132 658	1,4	110 443	1,3
	1940/41, resp. 1941	46 222	2,2	50 631	1,9	149 845	1,6	123 542	1,5
Sør-Trøndelag	1938/39, resp. 1939	42 755	2,1	70 018	2,7	228 882	2,2	200 172	2,1
	1939/40, resp. 1940	54 315	2,6	84 268	3,2	231 368	2,5	201 197	2,4
	1940/41, resp. 1941	54 315	2,5	84 495	3,2	301 911	3,2	260 386	3,1
Nord-Trøndelag	1938/39, resp. 1939	63 049	3,1	89 250	3,5	310 509	3,0	284 694	3,0
	1939/40, resp. 1940	62 799	3,0	89 085	3,4	266 907	2,9	246 441	2,9
	1940/41, resp. 1941	62 799	2,9	89 085	3,4	282 607	3,0	268 450	3,3
Nordland	1938/39, resp. 1939	155 545	7,6	133 433	5,2	302 560	2,9	278 396	2,9
	1939/40, resp. 1940	155 635	7,4	133 963	5,1	288 985	3,1	265 845	3,2
	1940/41, resp. 1941	157 035	7,4	136 093	5,2	262 594	2,8	234 671	2,8
Troms	1938/39, resp. 1939	8 972	0,4	10 839	0,4	36 827	0,4	30 081	0,3
	1939/40, resp. 1940	8 974	0,4	10 049	0,4	40 022	0,4	33 567	0,4
	1940/41, resp. 1941	12 294	0,6	13 569	0,5	45 724	0,5	38 815	0,5
Finnmark	1938/39, resp. 1939	3 800	0,2	15 565	0,6	61 033	0,6	54 597	0,6
	1939/40, resp. 1940	4 225	0,2	16 095	0,6	36 220	0,4	32 380	0,4
	1940/41, resp. 1941	4 225	0,2	16 095	0,6	39 046	0,4	34 546	0,4
Riket	1938/39, resp. 1939	2 056 029	100,0	2 567 649	100,0	10468 416	100,0	9 545 726	100,0
	1939/40, resp. 1940	2 098 022	100,0	2 649 188	100,0	9 221 132	100,0	8 380 352	100,0
	1940/41, resp. 1941	2 120 227	100,0	2 632 819	100,0	9 417 299	100,0	8 274 894	100,0

[1] Dvs. den effekt som de vannbygningstekniske arbeider (tunnel, inntak etc.) er utført for.

Tabell E. Energi til elektrisk dampfremstilling.

Fylker		Brukt energi til dampfremstilling i: Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	Tremasse-, cellulose- og papirindustri	Annen industri og håndverk	Ialt
		1000 kWh	1000 kWh	1000 kWh	1000 kWh
Østfold	1938/39, resp. 1939	6 968	119 033	2 222	128 223
	1939/40, resp. 1940	166	126 766	2 213	129 145
	1940/41, resp. 1941	–	112 469	2 435	114 904
Oslo	1938/39, resp. 1939	–	–	33 339	[1] 66 677
	1939/40, resp. 1940	–	–	17 375	[1] 34 749
	1940/41, resp. 1941	–	–	31 760	[1] 63 519
Hedmark	1938/39, resp. 1939	–	–	650	650
	1939/40, resp. 1940	–	–	650	650
	1940/41, resp. 1941	–	–	700	700
Opland	1938/39, resp. 1939	–	2 151	1 425	3 576
	1939/40, resp. 1940	–	3 051	1 425	4 476
	1940/41, resp. 1941	–	1 075	1 425	2 500
Buskerud	1938/39, resp. 1939	–	241 629	–	241 629
	1939/40, resp. 1940	–	125 505	–	125 505
	1940/41, resp. 1941	–	127 273	–	127 273
Vestfold	1938/39, resp. 1939	–	–	19 529	19 529
	1939/40, resp. 1940	–	–	7 415	7 415
	1940/41, resp. 1941	–	–	10 787	10 787
Telemark	1938/39, resp. 1939	33 949	–	9 198	43 147
	1939/40, resp. 1940	108 460	–	11 147	119 607
	1940/41, resp. 1941	265 992	–	13 583	279 575
Vest-Agder	1938/39, resp. 1939	14 097	55 646	4 441	74 184
	1939/40, resp. 1940	8 462	26 897	3 811	39 170
	1940/41, resp. 1941	–	40 631	2 980	43 611
Rogaland	1938/39, resp. 1939	–	–	11 931	11 931
	1939/40, resp. 1940	–	–	7 995	7 995
	1940/41, resp. 1941	–	–	4 045	4 045
Hordaland	1938/39, resp. 1939	–	–	5 750	5 750
	1939/40, resp. 1940	–	–	5 355	5 355
	1940/41, resp. 1941	–	–	5 774	5 774
Bergen	1938/39, resp. 1939	–	–	10 774	10 774
	1939/40, resp. 1940	–	–	10 959	10 959
	1940/41, resp. 1941	–	–	11 767	11 767
Nord-Trøndelag	1938/39, resp. 1939	–	–	80	80
	1939/40, resp. 1940	–	–	80	80
	1940/41, resp. 1941	–	–	80	80
Nordland	1938/39, resp. 1939	–	–	7 597	7 597
	1939/40, resp. 1940	–	–	7 554	7 554
	1940/41, resp. 1941	–	–	7 427	7 427
Riket	1938/39, resp. 1939	55 014	418 459	106 936	[1] 613 747
	1939/40, resp. 1940	117 088	282 219	75 979	[1] 492 660
	1940/41, resp. 1941	265 992	281 448	92 763	[1] 671 962

[1] Her er tatt med 33 338 600 kWh som er levert til annet forbruk i 1938/39, 17 374 500 kWh i 1939/40 og 31 759 500 kWh i 1940/41.

Tabell F. Vinnings- og tapskonto.

	Statens verker for alm. forsyn.	Herreds-kommunale verker	Fylkes-kommunale verker	Felles-kommunale verker	Ialt landkommunale verker	By-kommunale verker	Ialt kommunale verker	Private verker for alm. forsyn.
	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
Driftsåret 1938/39, resp. 1939.								
Inntekter:								
Driftsinntekter (energisalg, install.m.v.)	6 190	29 959	10 029	16 797	56 785	59 884	116 669	16 468
Regnskapsmessig underskudd	1 060	884	378	29	1 291	255	1 546	92
Tilsammen	7 250	30 843	10 407	16 826	58 076	60 139	118 215	16 560
Utgifter:								
Driftsutgifter (lønninger, vedlikehold kjøp av energi m. v.)	2 063	21 327	3 686	7 388	32 401	30 123	62 524	9 068
Renter av gjeld	4 303	3 518	5 425	3 919	12 862	7 359	20 221	2 398
Avskrivninger	[1] 843	4 227	1 096	3 466	8 789	12 598	21 387	2 513
Regnskapsmessig overskudd	41	1 771	200	2 053	4 024	10 059	14 083	2 581
Tilsammen	7 250	30 843	10 407	16 826	58 076	60 139	118 215	16 560
Driftsåret 1939/40, resp. 1940.								
Inntekter:								
Driftsinntekter (energisalg, installasjoner m. v.)	6 621	32 275	10 177	18 513	60 965	59 848	120 813	16 731
Regnskapsmessig underskudd	559	835	1 023	22	1 880	171	2 051	107
Tilsammen	7 180	33 110	11 200	18 535	62 845	60 019	122 864	16 838
Utgifter:								
Driftsutgifter (lønninger, vedlikehold, kjøp av energi m. v.)	2 264	23 405	4 688	8 884	36 977	32 181	69 158	9 354
Renter av gjeld	3 977	3 278	5 353	3 861	12 492	6 908	19 400	2 145
Avskrivninger	[1] 896	4 435	1 001	3 694	9 130	13 170	22 300	2 646
Regnskapsmessig overskudd	43	1 992	158	2 096	4 246	7 760	12 006	2 693
Tilsammen	7 180	33 110	11 200	18 535	62 845	60 019	122 864	16 838
Driftsåret 1940/41, resp 1941.								
Inntekter:								
Driftsinntekter (energisalg, installasjoner m. v.)	9 557	37 296	10 836	21 287	69 419	67 978	137 397	19 684
Regnskapsmessig underskudd	2	524	559	1	1 084	97	1 181	107
Tilsammen	9 559	37 820	11 395	21 288	70 503	68 075	138 578	19 791
Utgifter:								
Driftsutgifter (lønninger, vedlikehold, kjøp av energi m. v.)	[2] 1 614	26 179	4 483	9 685	40 347	36 521	76 868	11 055
Renter av gjeld	3 155	2 801	4 724	3 441	10 966	5 634	16 600	2 035
Avskrivninger	[1] 711	5 175	1 537	4 580	11 292	13 564	24 856	3 585
Regnskapsmessig overskudd	[2] 4 079	3 665	651	3 582	7 898	12 356	20 254	3 116
Tilsammen	9 559	37 820	11 395	21 288	70 503	68 075	138 578	19 791

[1] Inklusive avsetninger til fornyelsesfond, som er brukt istedenfor ordinære avskrivninger. [2] At beløpet er gått så sterkt ned sammenliknet med de foregående år, skyldes skatterefusjoner for en rekke år som er regnet til fradrag i årets skattepost.

Tabell G. Fylkesvis spesifikasjon av den bokførte verdi for verker bygd for alm. forsyning.

Fylker		Kraftanlegg		Overføringsanlegg		Fordelingsnett			Annet	Tilsammen
		Bygningsmessig del	Mask. og elektr. utstyr	Fjernledninger	Sekundærstasjoner	Høyspent nett	Lavspent nett	Transform. og kiosker		
		1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
Østfold—Telemark[1]	1938/39, resp. 1939	192 664	66 081	39 009	25 150	31 480	32 695	18 263	26 255	431 597
	1939/40, resp. 1940	192 500	67 619	41 118	23 965	30 069	31 026	17 614	27 023	430 934
	1940/41, resp. 1941	197 897	67 362	41 941	23 286	28 546	29 165	16 671	26 383	431 251
Aust-Agder	1938/39, resp. 1939	3 060	818	2 177	1 192	4 720	2 733	931	161	15 792
	1939/40, resp. 1940	3 614	1 045	2 198	1 249	4 672	2 690	990	159	16 617
	1940/41, resp. 1941	3 574	1 042	2 115	1 209	4 485	2 591	964	15	15 995
Vest-Agder	1938/39, resp. 1939	10 156	4 863	4 599	1 275	8 449	3 671	2 589	1 986	37 588
	1939/40, resp. 1940	10 932	4 614	4 467	1 271	7 915	3 711	2 598	2 016	37 524
	1940/41, resp. 1941	11 627	4 611	4 366	1 301	7 702	3 653	2 572	2 007	37 839
Rogaland	1938/39, resp. 1939	4 891	2 849	1 494	930	2 685	2 776	1 921	4 235	21 781
	1939/40, resp. 1940	4 868	2 727	1 365	834	2 572	2 694	1 847	5 101	22 008
	1940/41, resp. 1941	5 842	2 851	1 835	751	2 320	2 516	1 713	3 729	21 557
Hordaland og Bergen	1938/39, resp. 1939	19 044	4 284	4 283	1 878	3 485	4 749	2 042	2 775	42 540
	1939/40, resp. 1940	19 431	4 308	4 229	1 892	3 517	4 791	2 061	2 820	43 049
	1940/41. resp. 1941	19 315	4 272	4 152	1 848	3 401	4 713	2 030	2 716	42 447
Sogn og Fjordane	1938/39, resp. 1939	2 185	1 298	70	30	754	529	329	128	5 323
	1939/40, resp. 1940	2 114	1 289	70	30	735	566	329	116	5 249
	1940/41, resp. 1941	1 927	1 216	70	50	756	498	346	108	4 971
Møre og Romsdal	1938/39, resp. 1939	6 473	4 578	4 816	1 333	2 800	2 169	2 141	778	25 088
	1939/40, resp. 1940	7 058	4 639	4 780	1 345	2 770	2 190	2 149	790	25 721
	1940/41, resp. 1941	7 253	4 378	4 099	1 344	2 811	2 197	2 234	839	25 155
Sør-Trøndelag	1938/39, resp. 1939	9 674	2 373	779	847	2 257	1 863	982	7 443	26 218
	1939/40, resp. 1940	9 730	2 381	770	821	2 318	1 847	912	7 658	26 437
	1940/41, resp. 1941	8 851	2 275	701	781	2 237	1 726	962	9 414	26 947
Nord-Trøndelag	1938/39, resp. 1939	8 939	2 613	3 231	1 187	2 037	2 094	999	952	22 052
	1939/40, resp. 1940	9 055	2 897	3 244	1 250	2 119	1 969	977	776	22 287
	1940/41, resp. 1941	8 989	3 097	2 936	1 492	2 063	1 953	1 064	5 464	27 058
Nordland	1938/39, resp. 1939	7 907	4 240	908	343	1 589	910	620	421	16 938
	1939/40, resp. 1940	7 840	4 227	926	329	1 511	897	575	453	16 758
	1940/41, resp. 1941	8 053	4 122	841	266	1 467	827	542	228	16 346
Troms og Finnmark	1938/39, resp. 1939	2 668	1 356	643	294	808	775	478	248	7 270
	1939/40, resp. 1940	2 936	1 575	638	294	1 006	864	535	317	8 165
	1940/41. resp. 1941	3 249	1 866	768	294	1 068	890	566	338	9 039
Riket	1938/39, resp. 1939	267 661	95 353	62 009	34 459	61 064	54 964	31 295	45 382	652 187
	1939/40, resp. 1940	270 078	97 321	63 805	33 280	59 204	53 245	30 587	47 229	654 749
	1940/41, resp. 1941	276 577	97 092	63 824	32 622	56 856	50 729	29 664	51 241	658 605

[1] Forat oprgavene fra de enkelte private verker ikke skal komme til syne, har en måttet slå sammen fylkene Østfold—Telemark.

Tabell H. Innbyggere forsynt med elektrisk energi og forbruk pr. innbygger.

Fylker	Forsynte innb. i 1940/41 resp. 1941		Samlet forbruk pr. innb.			Forbruk til husholdn, landbr., forretn. m. v. pr. innb.		
	I alt	I % av innb.tall	1938/39 resp. 1939	1939/40 resp. 1940	1940/41 resp. 1941	1938/39 resp. 1939	1939/40 resp. 1940	1940/41 resp. 1941
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Østfold	163 780	97	4 431	3 971	4 249	1 076	1 157	1 341
Akershus	283 033	100	2 173	2 197	2 509	1 349	1 410	1 667
Oslo	273 300	100	1 892	1 914	2 319	1 291	1 336	1 598
Hedmark	125 768	78	635	587	716	438	441	562
Opland	116 869	81	1 013	1 058	1 214	647	689	831
Buskerud	128 729	90	4 203	3 214	3 449	757	802	1 075
Vestfold	137 147	99	1 677	1 526	1 543	861	898	948
Telemark	106 982	85	22 640	19 146	15 978	1 238	1 280	1 403
Aust-Agder	58 542	81	4 540	4 456	3 320	797	893	972
Vest-Agder	79 559	91	4 895	4 041	4 255	914	979	1 252
Rogaland	148 099	79	2 614	2 425	2 505	618	654	794
Hordaland	106 767	61	6 312	4 573	3 936	719	766	931
Bergen	106 085	100	1 077	1 058	1 500	776	759	1 164
Sogn og Fjordane	42 686	46	4 044	3 598	3 489	536	571	603
Møre og Romsdal	99 343	58	648	645	718	436	435	503
Sør-Trøndelag	119 169	65	1 110	1 109	1 428	707	743	978
Nord-Trøndelag	66 094	66	2 888	2 486	2 696	539	607	874
Nordland	69 623	35	1 410	1 335	1 169	399	383	439
Troms	41 730	40	290	321	368	247	278	320
Finnmark	18 204	33	996	588	624	102	123	254
Riket	2 291 509	77	3 250	2 838	2 789	898	823	995

Tabell I. Tekniske oppgaver for 1940/41, resp. 1941 og 1945/46, resp. 1946.

	Utbygd vannkraft[1]		Generatoreffekt		Energiproduksjon	
	1940/1941 resp. 1941	1945/1946 resp. 1946	1940/1941 resp. 1941	1945/1946 resp. 1946	1940/1941 resp. 1941	1945/1946 resp. 1946.
	kW	kW	kVA	kVA	kWh	kWh
Verker som har foretatt anleggsutvidelser siden 1941	912 784	1 055 868	1 144 003	1 372 830	4 436 776 300	5 693 093 600
Verker som *ikke* har foretatt anleggsutvidelser siden 1941.	1 207 443	[2]1 204 236	1 488 816	[2]1 467 528	4 980 522 700	5 492 254 100
Nye verker siden 1941	–	187 274	–	217 279	–	121 045 000
Tils. alle verker	2 120 227	2 447 378	2 632 819	3 057 637	9 417 299 000	11 306 392 700

[1] Ved utbygd vannkraft forstås her den effekt som de vannbygningstekniske arbeider (tunnel, inntak etc. er utført for. [2] At tallene er gått ned skyldes avgang, f. eks. ved krigsødeleggelse.

Tabeller med oppgaver
for de enkelte elektrisitetsverker

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	I. Statens verker bygd for alm. forsyning				
1	*Østlandskraftverkene*				
	Nore Kraftverk		1928		Arb. og funksj.boliger ved kraftst. i Nore
	Statens del av Mørkfoss-Solbergfoss[1])	1938/39			
	Gjøvikoverføringen				
	Rjukanoverføringen				
	Vemork–Kongsberg ...			Oslo Ev., Aker Ev.,	
	Nore Kraftverk			Buskerud El.fors.,	Arb. og funksj.boliger ved kraftst. i Nore
	Statens del av Mørkfoss-Solbergfoss[1])	1939/40		Drammen Ev., Vestfold Kr.s., Skiensfj. k. Kr.s., Toten Ev., Gjøvik Ev., Mesna Kr.s.	
	Gjøvikoverføringen				
	Rjukanoverføringen				
	Vemork–Kongsberg ...				
	Nore Kraftverk				Arb. og funksj.boliger ved kraftst. i Nore
	Statens del av Mørkfoss–Solbergfoss[1])	1940/41			
	Gjøvikoverføringen				
	Rjukanoverføringen Vemork–Kongsberg ...				
	Buskerud				
2	Hakavik Kraftverk	1938/39	1922		Elektrisk jernbanedrift
		1939/40			
		1940/41			
	Aust-Agder				
3	Langerak Kraftverk	1938/39	1915	Evje, Hornes og Ardal el.verker	A/S Raffineringsv., Evje Feltspatmølle og Landeskogen sanatorium
		1939/40			
		1940/41			
	Sør-Trøndelag				
4	Hasselelvens Kraftverk ...	1938/39	1919	Agdenes festn.,Hasselvika Lyslag og Rissa El. lag og Stadsbygd El.lag i 1941.	Rissa
		1939/40			
		1940/41			
	Finnmark				
5	Mattisfoss Kraftverk	1938/39	1918		Alta og Talvik
		1939/40			
		1940/41			
	I. Statens verker for alm. forsyning i alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	II. Herredskommunale				
	Østfold				
1	Aremark	1938/39	1919	Nøssemark i Sverige	Aremark
		1939/40			
		1940/41			
2	Askim	1938/39	1908	Trøgstad k. Ev.	Askim
		1939/40			
		1940/41			
3	Berg	1938/39	1920		Berg
		1939/40			
		1940/41			

[1]) Anlegget eies av Staten med 1/3 og Oslo kommune med 2/3. Oslo har disponert hele anleggets
[2]) Direkte fra verket i dettes forsyningsområde fra det nåværende høyspente nett. [3]) Herunder med-

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes [2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer [3]	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere [3]	Nr.
				Kr.			Kr.	
140	35	–	15	107 000	108	202 200	330 000	1
–	–	–	2	15 328	12	29 000	71 500	
–	–	–	2	10 000	7	6 800	9 000	
–	–	–	2	10 000	7	6 800	9 000	
140	35	–	18	126 900	69	154 308	265 843	
–	–	–	2	15 654	10	24 500	65 600	
–	–	–	2	10 000	7	6 800	9 000	
–	–	–	2	10 000	7	6 800	9 000	
140	35	–	18	141 400	106	197 085	339 471	
–	–	–	2	16 421	10	23 300	65 300	
–	–	–	2	11 000	7	6 800	10 000	
–	–	–	2	11 000	7	6 800	10 000	
40	10	–	4	27 072	44	44 139	82 730	2
40	10	–	4	27 136	21	37 789	76 154	
40	10	–	4	27 050	47	48 131	90 784	
50	13	–	2	9 561	11	11 869	20 871	3
50	13	–	2	9 675	10	12 401	22 265	
50	13	–	2	10 140	12	12 947	23 277	
160	35	–	2	6 861	2	2 661	2 778	4
160	35	–	2	6 975	8	8 486	8 625	
160	35	–	2	7 440	2	2 184	3 487	
1 300	379	–	2	5 760	4	4 381	7 825	5
1 500	427	300	2	6 508	4	4 467	8 507	
2 100	474	400	2	6 310	4	3 920	8 196	
1 690	472	–	31	191 582	195	307 850	533 704	
1 890	520	300	34	212 848	136	255 551	464 994	
2 490	567	400	34	230 761	195	301 167	550 515	
1 600	250	50	3	6 500	5	8 000	8 100	1
1 650	300	50	3	7 000	5	6 000	6 300	
1 700	340	50	3	7 040	5	8 359	9 474	
7 200	2 100	–	5	16 300	10	22 000	27 965	2
7 200	2 100	–	5	17 664	8	18 500	27 618	
7 200	2 100	–	5	17 350	9	20 000	33 600	
8 000	1 864	2 000	3	15 700	6	13 157	25 494	3
8 000	1 880	2 000	4	17 700	6	13 058	24 600	
8 000	1 941	2 000	3	16 600	6	13 239	25 679	

ytelse inklusive Statens del mot til gjengjeld å stille inntil 13 MW til Statens rådighet ved Alnabru.
regnet fritt hus, lys og andre naturalytelser.

Tabell 1. Almindelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
4	Degernes	1938/39	1922	Varteig Ev.	Degernes
		1939/40			
		1940/41			
5	Eidsberg	1938/39	1915	Mysen k. Ev.	Eidsberg
		1939/40			
		1940/41			
6	Hobøl	1938/39	1918		Hobøl
		1939/40			
		1940/41			
7	Idd	1938/39	1920		Idd
		1939/40			
		1940/41			
8	Jeløy	1938/39	1916		Jeløy
		1939/40			
		1940/41			
9	Mysen	1938/39	1913		Mysen
		1939/40			
		1940/41			
10	Onsøy	1938/39	1914		Onsøy
		1939/40			
		1940/41			
11	Rakkestad	1938/39	1912		Rakkestad
		1939/40			
		1940/41			
12	Rygge	1938/39	1915	Råde Ev.	Rygge
		1939/40			
		1940/41			
13	Råde	1938/39	1916		Råde
		1939/40			
		1940/41			
14	Skiptvet	1938/39	1916		Skiptvet og noen i Svindal og Spydeberg
		1939/40			
		1940/41			
15	Skjeberg	1938/39	1911		Skjeberg
		1939/40			
		1940/41			
16	Spydeberg	1938/39	1911		Spydeberg
		1939/40			
		1940/41			
17	Torsnes	1938/39	1919		Torsnes samt delvis Borge
		1939/40			
		1940/41			
18	Trøgstad	1938/39	1918		Trøgstad og Båstad
		1939/40			
		1940/41			
19	Tune	1938/39	1911		Tune
		1939/40			
		1940/41			
20	Våler og Svindal	1938/39	1917		Våler og Svinndal
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			

[1]) Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
1 500	280	50	2	6 400	3	4 100	5 400	4
1 500	294	25	2	6 400	2	3 250	4 673	
1 520	300	10	2	6 800	2	3 300	5 016	
5 400	800	–	3	10 000	10	22 000	27 000	5
5 400	830	–	3	11 583	14	23 300	31 500	
5 500	890	–	3	13 500	12	21 600	28 080	
2 300	400	200	2	5 900	3	4 000	4 300	6
2 300	400	200	2	5 900	3	4 500	5 200	
2 300	430	200	2	6 450	3	5 000	6 532	
4 200	1 212	1 100	1	5 400	2	5 261	9 448	7
4 450	1 294	1 000	1	5 433	2	5 245	9 268	
4 450	1 364	1 000	1	5 452	2	5 120	9 107	
5 500	1 480	–	4	18 276	12	20 880	32 972	8
5 500	1 526	–	5	20 934	7	17 280	30 542	
5 700	1 567	–	5	22 468	7	18 363	33 592	
2 425	690	–	2	4 332	6	7 000	8 741	9
2 450	692	–	2	4 600	6	7 000	9 000	
2 450	706	–	2	5 100	6	7 000	9 500	
8 000	2 000	–	2	9 850	6	14 277	18 361	10
8 000	2 000	–	2	10 058	6	14 976	18 645	
8 000	2 100	–	2	10 474	6	14 976	20 660	
5 000	900	300	2	6 800	10	24 000	36 300	11
5 300	900	300	2	7 200	10	24 000	37 450	
5 300	900	500	2	7 200	10	24 000	38 219	
3 500	829	–	2	6 950	4	10 825	14 517	12
3 500	828	–	2	6 950	4	10 607	12 165	
3 500	844	–	2	6 950	4	8 729	12 950	
3 000	646	40	2	6 300	2	4 780	6 431	13
3 000	676	40	2	6 500	2	4 800	6 932	
3 020	684	30	2	6 800	3	5 815	7 875	
3 000	550	–	2	6 400	5	11 798	11 427	14
3 000	560	–	2	6 400	5	10 847	11 659	
3 000	560	–	2	6 400	5	11 308	12 651	
7 280	1 464	150	5	16 600	7	18 500	33 000	15
7 400	1 550	50	4	14 000	8	20 000	30 000	
7 500	1 645	50	4	14 300	9	24 000	38 000	
2 700	465	–	2	2 000	7	15 000	15 638	16
2 700	470	–	2	2 000	7	16 000	19 494	
2 700	485	–	2	2 000	7	16 600	20 665	
1 500	250	100	2	4 550	3	1 800	1 939	17
1 500	270	100	2	4 550	3	1 800	1 895	
1 500	280	100	2	4 550	3	1 800	1 900	
3 400	639	180	2	5 700	6	14 449	17 780	18
3 400	670	120	2	5 700	3	7 170	9 690	
3 400	753	120	2	5 700	5	11 137	17 185	
7 800	2 000	500	4	19 200	10	24 800	43 250	19
7 800	2 100	500	4	19 200	12	24 730	43 125	
8 000	2 150	300	4	19 300	12	29 450	53 280	
1 850	283	350	2	5 450	2	2 000	2 000	20
1 850	300	250	2	5 450	2	2 300	2 300	
1 850	305	245	2	5 450	2	1 653	1 653	
85 155	19 102	5 020	52	178 608	119	248 627	350 063	
85 900	19 640	4 635	53	185 222	115	235 363	342 056	
86 590	20 344	4 605	52	189 884	118	251 449	385 618	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk	1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.) *Akershus*			
1	Aker 1938/39 1939/40 1940/41	1922		Aker unnt. Sørked., Ullevål hageby, Tåsen h.by, Adamstuen, Lindern, Lindøya, Heggholmen, Gressholmen og Hovedøya
2	Asker 1938/39 1939/40 1940/41	1912		Asker
3	Aurskog 1938/39 1939/40 1940/41	1918		Aurskog unntatt søndre og nordre Mangen
4	Blaker 1938/39 1939/40 1940/41	1919		Blaker
5	Enebakk 1938/39 1939/40 1940/41	1915		Enebakk
6	Enebakkneset 1938/39 1939/40 1940/41			Enebakkneset
7	Eidsvoll 1938/39 1939/40 1940/41			Eidsvoll og en del av Langset
8	Feiring 1938/39 1939/40 1940/41	1920		Feiring
9	Fet 1938/39 1939/40 1940/41	1915		Fet
10	Frogn 1938/39 1939/40 1940/41	1917		Frogn
11	Hurdal 1938/39 1939/40 1940/41			Hurdal
12	Kråkstad 1938/39 1939/40 1940/41	1917		Kråkstad
13	Lillestrøm 1938/39 1939/40 1940/41	1909		Lillestrøm
14	Lørenskog 1938/39 1939/40 1940/41	1913		Lørenskog
15	Nes 1938/39 1939/40 1940/41			Nes
16	Nesodden 1938/39 1939/40 1940/41	1917		Nesodden
17	Nittedal og Hakadal 1938/39 1939/40 1940/41			Nittedal og Hakadal

[1]) Se note 2 side 2. [2]) Hertil kommer 8 000 ferierende.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
108 500	28 862	–	121	699 598	92	202 660	436 370	1
110 200	30 931	–	143	794 644	99	212 623	436 467	
111 800	31 871	–	139	854 828	90	190 808	420 391	
13 000	3 730	–	6	27 000	11	27 000	40 000	2
13 200	3 957	–	6	27 000	12	29 400	51 000	
13 400	4 123	–	6	27 000	12	29 400	50 600	
2 900	424	50	1	3 305	1	1 925	1 925	3
3 000	445	30	1	3 605	1	1 424	1 703	
3 000	472	–	1	3 600	1	2 897	3 476	
2 000	350	100	1	4 375	3	2 151	2 580	4
2 000	372	50	1	4 600	3	2 290	3 049	
2 000	400	–	1	4 961	3	4 064	5 614	
2 900	405	–	2	1 710	6	12 559	11 880	5
2 950	421	–	2	1 710	8	7 646	7 264	
2 950	431	–	2	1 710	5	7 863	10 029	
332	55	60	2	450	3	800	800	6
340	58	30	2	450	2	465	555	
365	61	22	2	450	3	870	1 042	
9 000	1 927	–	5	16 890	8	15 340	19 947	7
9 000	1 965	–	5	16 890	8	13 815	19 585	
9 000	2 031	–	5	16 890	10	19 380	26 850	
1 000	221	–	1	1 800	1	524	524	8
1 100	221	–	1	1 800	1	371	371	
1 100	231	–	1	1 800	1	110	120	
3 000	661	1 000	1	5 200	3	5 000	6 600	9
3 200	680	1 000	1	5 200	3	5 000	7 600	
3 300	710	1 000	1	5 400	2	3 600	6 200	
2 300	590	–	2	5 700	3	7 570	10 977	10
2 300	623	–	2	5 150	3	6 889	9 687	
2 300	625	–	2	6 700	3	8 045	10 977	
1 660	342	100	2	3 000	2	1 500	1 980	11
1 700	348	80	2	3 300	2	1 800	2 050	
1 750	373	50	2	3 575	2	2000	2 130	
1 300	278	100	2	4 795	2	2 221	2 886	12
1 300	279	100	2	4 904	2	2 432	3 011	
1 300	285	100	2	4 914	2	1 224	1 529	
8 300	1 910	–	4	24 000	4	10 000	20 000	13
8 300	2 040	–	4	25 000	4	10 000	20 000	
8 300	2 134	–	4	25 000	4	10 000	20 000	
6 500	1 600	1 500	4	20 580	6	9 980	17 420	14
7 000	1 800	1 000	4	20 100	5	10 100	16 800	
7 000	1 800	1 000	3	17 205	4	8 900	15 557	
9 800	1 561	–	3	11 700	8	20 400	35 718	15
10 000	1 783	–	2	9 500	7	18 000	30 500	
10 050	1 810	–	2	9 500	7	18 000	30 500	
[2] 4 000	1 753	8 000	2	13 000	7	16 800	25 334	16
[2] 4 000	1 900	8 000	2	13 000	7	17 800	27 532	
[2] 4 000	1 934	8 000	2	13 000	7	18 000	27 975	
4 850	995	–	1	10 720	7	15 000	25 151	17
4 875	1 100	–	1	5 700	9	18 000	25 036	
4 910	1 140	500	1	5 700	8	17 000	34 301	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
18	Oppegård	1938/39	1917		Oppegård
		1939/40			
		1940/41			
19	Rælingen	1938/39			Rælingen
		1939/40			
		1940/41			
20	Ski	1938/39	1917		Ski
		1939/40			
		1940/41			
21	Vestby	1938/39	1916		Vestby og Son
		1939/40			
		1940/41			
22	Ås	1938/39	1916		Ås
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Hedmark				
1	Alvdal	1938/39	1916		Alvdal unnt. sk.kr.
		1939/40			Egnund, Strand,
		1940/41			Straumen, Barkald
2	Dalsbygden[2])	1938/39	1919		Dalsbygden
		1939/40			
		1940/41			
3	Elverum	1938/39	1910	Hamar, Vang og Furnes k. Kr.s., Løten Ev., Våler Ev. og Åsnes Ev.	Elverum
		1939/40			
		1940/41			
4	Grue	1938/39	1919		Grue
		1939/40			
		1940/41			
5	Løten	1938/39	1917		Løten
		1939/40			
		1940/41			
6	Romedal	1938/39	1923		Romedal
		1939/40			
		1940/41			
7	Stange	1938/39	1916	Hamar, Vang og Furnes k. Kr.s.	Stange
		1939/40			
		1940/41			
8	Tyldal	1938/39	1919		Tyldal
		1939/40			
		1940/41			
9	Våler	1938/39	1918		Våler
		1939/40			
		1940/41			
10	Åmot	1938/39	1914		Åmot
		1939/40			
		1940/41			
11	Åsnes	1938/39	1914		Åsnes
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2. [2] Eies av Rikstrygdeverket.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
5 000	1 300	2 500	2	10 575	4	8 450	12 675	18
5 200	1 350	2 500	2	10 875	5	11 120	16 680	
5 200	1 400	2 500	2	11 500	5	11 200	18 700	
3 500	523	150	1	4 100	1	800	1 300	19
3 600	599	50	1	4 400	1	650	1 000	
3 600	612	50	1	4 600	1	1 450	2 200	
4 000	1 100	–	2	7 708	5	12 000	16 392	20
4 300	1 200	–	2	8 220	5	12 000	19 573	
4 350	1 225	–	2	8 539	5	12 000	18 868	
3 900	954	30	2	8 200	5	6 230	8 100	21
3 900	987	15	2	8 300	6	9 898	14 062	
4 000	1 030	15	2	8 600	5	8 840	13 376	
3 300	632	–	1	2 500	4	10 500	11 000	22
3 400	688	–	2	7 425	4	9 600	13 900	
3 500	700	–	1	3 500	4	9 600	16 000	
201 042	50 173	13 590	168	886 906	186	389 410	709 559	
204 865	53 747	12 855	190	981 773	197	401 323	727 425	
207 175	55 398	13 237	184	1 038 972	184	385 251	736 435	
1 800	340	–	3	4 500	3	3 144	2 918	1
1 800	360	–	3	5 040	3	3 015	3 271	
1 800	370	–	3	5 040	2	3 430	3 775	
600	106	–	1	270	1	2 000	1 800	2
600	106	–	1	270	1	2 000	1 800	
600	116	–	1	245	1	2 000	1 800	
9 000	2 576	–	5	27 232	25	58 818	92 563	3
9 000	2 674	–	5	28 383	21	50 157	83 166	
9 000	2 700	–	5	27 091	21	48 795	79 285	
5 900	1 187	–	2	7 900	11	21 311	30 560	4
6 000	1 202	–	2	8 400	11	23 700	35 908	
6 200	1 276	–	2	8 740	8	16 630	28 770	
5 050	1 019	500	2	9 000	6	15 271	18 331	5
5 100	1 065	500	2	9 360	5	12 717	17 384	
5 100	1 069	500	2	9 480	5	10 403	13 270	
3 000	697	700	2	8 000	4	4 300	6 475	6
3 000	730	700	2	8 000	3	4 500	6 800	
3 000	772	700	2	8 000	3	4 625	7 892	
8 000	1 314	–	4	11 647	18	34 202	54 033	7
8 750	1 368	–	4	12 890	18	33 554	51 649	
8 750	1 505	–	4	13 490	16	33 072	56 169	
700	117	30	2	2 600	1	1 100	1 200	8
720	125	25	2	2 600	2	2 400	2 880	
720	145	25	2	2 600	2	3 000	3 600	
3 550	842	250	2	5 280	6	10 431	10 579	9
3 780	876	20	2	5 280	6	8 420	9 049	
4 000	914	200	2	6 280	6	9 340	10 890	
2 800	520	100	2	7 320	5	10 000	16 088	10
2 850	550	100	2	7 870	5	11 700	17 722	
2 950	570	100	2	7 820	5	10 000	16 440	
3 800	977	300	3	7 290	8	18 434	21 413	11
4 000	1 080	300	2	5 700	7	18 625	22 012	
4 100	1 092	200	2	5 700	8	19 928	24 606	
44 200	9 695	1 880	28	91 039	88	179 011	255 960	
45 600	10 136	1 645	27	93 793	82	170 788	251 641	
46 220	10 529	1 725	27	94 486	77	161 223	246 497	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
	Opland				
1	Biri	1938/39	1918		Biri
		1939/40			
		1940/41			
2	Fåberg	1938/39	1917		Fåberg
		1939/40			
		1940/41			
3	Moksa	1938/39	1921	A/S Østre Gausdal Ev. og Fåvang Kr.l.	Øyer
		1939/40			
		1940/41			
4	Skjåk	1938/39	1919		Skjåk og litt av Lom
		1939/40			
		1940/41			
5	Vardal	1938/39	1917		Vardal
		1939/40			
		1940/41			
6	Vestre Gausdal	1938/39	1920		V. Gausdal unnt. Ø. Svatsum og Espedal skolekretser
		1939/40			
		1940/41			
7	Øystre Slidre	1938/39	1919		Øystre Slidre
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Buskerud				
1	Djupedal[2]	1938/39		A/S Hol Ev.	
		1939/30			
		1940/41			
2	Gol	1938/39	1935		Gol
		1939/40			
		1940/41			
3	Hemsedal	1938/39	1937		Hemsedal
		1939/40			
		1940/41			
4	Hole	1938/39	1919		Hole
		1939/40			
		1940/41			
5	Hurum	1938/39	1917		Hurum
		1939/40			
		1940/41			
6	Hval Sogn	1938/39	1922		Hval i Ådal
		1939/40			
		1940/41			
7	Krokstad	1938/39	1911	Solbergelvens Lysanlegg	Krokstadelven
		1939/40			
		1939/40			
8	Krødsherad	1938/39	1919		Krødsherad og en del av Nordre Snarum
		1939/40			
		1940/41			
9	Lier	1938/39	1912		Frogner, Tranby og Sylling sogn
		1939/40			
		1940/41			

[1]) Se note 2 side 2. [2]) Inkludert i Oslo Ev.s tall. Eies av Oslo kommune.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
2 500	373	140	1	5 500	4	9 671	9 100	1
2 600	378	130	1	5 500	4	9 811	10 381	
2 650	420	100	1	5 500	4	9 830	10 245	
6 600	1 245	–	3	10 960	5	13 766	14 669	2
6 600	1 401	–	3	10 960	5	11 530	15 496	
6 650	1 413	–	3	10 960	6	13 599	19 751	
3 000	582	150	2	5 800	10	23 650	18 920	3
3 400	675	50	2	5 800	10	24 800	22 320	
3 500	704	20	2	5 800	10	26 000	26 000	
1 480	323	300	2	5 612	4	4 710	5 025	4
1 480	370	112	2	5 650	2	4 490	4 600	
1 560	391	91	2	6 360	2	4 020	4 600	
4 683	1 180	196	2	9 100	4	12 010	19 216	5
4 995	1 234	235	2	9 303	4	12 121	19 354	
5 035	1 254	235	2	9 250	4	9 928	14 893	
1 000	204	800	2	3 600	3	6 145	6 951	6
1 200	274	800	2	3 600	3	6 106	6 716	
1 300	280	700	2	3 600	3	6 576	7 891	
2 130	618	750	3	3 360	6	5 200	3 900	7
2 320	665	400	2	3 200	7	6 791	6 112	
2 480	687	240	2	2 300	8	9 816	10 474	
21 393	4 525	2 336	15	43 932	36	75 152	77 781	
22 595	4 997	1 727	14	44 013	35	75 649	84 979	
23 175	5 149	1 386	14	43 770	37	79 769	93 854	
–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
2 000	398	500	2	3 700	1	1 800	1 260	2
2 000	422	500	2	3 800	1	2 400	2 000	
2 400	450	100	2	3 900	1	1 615	1 615	
1 600	255	–	1	3 600	1	1 478	1 478	3
1 600	267	–	1	3 600	1	2 598	2 646	
1 650	282	–	1	4 000	1	2 065	2 209	
2 000	436	100	2	4 800	2	3 600	3 600	4
2 000	480	100	3	7 920	2	1 200	1 200	
2 040	480	90	3	8 220	2	1 400	2 077	
7 100	1 665	–	1	2 453	6	17 660	27 194	5
7 100	1 665	–	1	4 000	6	17 430	27 339	
7 100	1 800	–	1	6 150	7	16 270	29 540	
1 370	275	330	2	4 800	1	317	320	6
1 390	292	310	2	4 966	4	3 616	3 977	
1 390	324	300	2	5 200	4	3 616	3 977	
2 000	460	–	1	2 900	1	2 400	3 700	7
2 000	560	–	1	3 970	2	3 200	4 500	
2 000	560	–	1	3 000	1	2 400	3 700	
1 650	365	60	3	8 620	3	5 400	6 480	8
1 650	365	60	3	8 620	3	6 300	7 560	
1 650	365	60	3	8 845	3	2 000	2 416	
10 500	2 012	1 500	4	18 061	11	21 409	36 346	9
10 500	2 147	1 000	4	19 893	9	17 750	32 276	
10 500	2 198	1 000	4	19 893	9	16 007	29 007	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
10	Mjøndalen	1938/39 1939/40 1940/41	1911		Søndre side av Drammenselva i N. Eiker
11	Modum	1938/39 1939/40 1940/41	1907		Modum
12	Nedre Eiker	1938/39 1939/40 1940/41	1927	Mjøndalen Ev. og Krokstad k. Lysanlegg	En mindre del av Nedre Eiker
13	Nes	1938/39 1939/40 1940/41	1935		Nes fra Gol til Flå
14	Norderhov	1938/39 1939/40 1940/41	1920		Norderhov
15	Nore	1938/39 1939/40 1940/41	1920		Nesten hele Nore
16	Røyken	1938/39 1939/40 1940/41	1919		Røyken
17	Sigdal	1938/39 1939/40 1940/41	1923		Sigdal
18	Tyristrand	1938/39 1939/40 1940/41	1921		Tyristrand
19	Øvre Eiker	1938/39 1939/40 1940/41	1915		Øvre Eiker og Modum–Bingen
20	Øvre Sandsvær	1938/39 1939/40 1940/41	1920		Ø. Sandsvær unnt. Meheia, en del av Ljøterud krets og Sandsvær–Jondalen
21	Ål	1938/39 1939/40 1940/41	1914	Gol, Nes, Hemsedal og Flå El. fors.	Ål
	I alt	1938/39 1939/40 1940/41			
	Vestfold				
1	Andebu	1938/39 1939/40 1940/41	1920		Andebu
2	Borre	1938/39 1939/40 1940/41	1917		Borre
3	Botne	1938/39 1939/40 1940/41	1921		Botne
4	Brunlanes	1938/39 1939/40 1940/41	1917		Brunlanes

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
3 500	851	500	3	5 100	2	4 800	8 500	10
4 000	1 000	–	3	5 100	2	4 800	8 500	
4 000	1 000	–	3	6 000	2	4 800	8 500	
8 800	2 100	500	3	14 700	9	22 900	30 745	11
8 900	2 200	400	3	13 800	10	24 100	34 720	
8 950	2 232	350	3	14 780	10	25 200	37 330	
250	16	–	–	–	–	–	–	12
250	16	–	–	–	–	–	–	
250	16	–	1	2 000	–	–	–	
2 500	576	–	1	2 820	2	1 230	922	13
2 500	586	–	1	2 820	2	1 230	922	
2 700	615	–	1	2 820	2	1 230	922	
11 000	2 160	–	3	12 738	5	15 635	23 418	14
11 000	2 252	–	4	14 340	6	15 882	25 146	
11 000	2 396	–	4	14 900	6	18 955	25 986	
1 100	228	50	1	4 000	4	2 550	1 975	15
1 100	250	30	1	4 000	3	3 798	4 554	
1 400	302	20	1	4 800	4	5 800	8 360	
6 000	1 500	4 000	2	9 800	2	4 400	5 000	16
6 000	1 500	4 000	2	9 800	2	4 400	5 000	
6 000	1 510	4 000	2	9 800	2	4 400	5 000	
1 750	488	250	2	3 650	3	5 836	4 357	17
1 775	504	225	2	4 000	3	6 300	5 670	
1 750	490	200	2	3 800	3	4 842	5 326	
1 700	317	–	3	7 700	4	4 636	5 100	18
1 505	335	–	3	6 600	4	4 000	4 075	
1 500	335	–	3	6 980	2	2 850	3 145	
10 550	2 378	2 500	3	12 408	11	25 186	42 213	19
10 500	2 477	2 500	2	11 137	13	28 408	48 481	
10 500	2 583	2 500	4	13 362	13	28 708	51 225	
1 800	326	–	1	700	4	11 439	12 174	20
1 850	330	–	1	700	4	11 543	12 358	
1 850	332	100	1	700	4	12 093	14 717	
3 900	900	–	2	7 370	5	8 200	9 200	21
4 350	920	–	2	8 200	6	11 100	9 700	
4 350	925	–	2	9 000	9	13 800	12 600	
81 070	17 706	10 290	40	129 920	77	160 876	223 982	
81 970	18 568	9 125	41	137 266	83	170 055	240 624	
82 980	19 195	8 720	44	148 150	85	168 051	247 652	
2 770	504	70	2	5 975	4	6 748	7 524	1
2 800	511	70	2	6 200	4	7 209	8 170	
2 900	533	80	2	6 425	3	5 390	6 451	
3 500	1 000	500	2	10 346	4	7 000	7 924	2
3 750	1 100	250	3	8 881	6	7 805	9 566	
3 750	1 100	250	3	9 930	9	12 668	13 598	
2 700	510	–	2	6 000	2	3 400	4 000	3
2 700	510	–	2	6 300	3	4 800	6 367	
2 700	650	–	2	6 300	3	4 500	6 000	
4 300	1 250	75	2	8 400	4	7 900	11 450	4
4 300	1 267	75	2	8 700	5	11 238	15 141	
4 300	1 267	75	2	8 800	4	9 383	14 061	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
5	Hedrum	1938/39	1915		Hedrum
		1939/40			
		1940/41			
6	Hof	1938/39	1919		Hof
		1939/40			
		1940/41			
7	Konnerud	1938/39	1916		Konnerud
		1939/40			
		1940/41			
8	Lardal	1938/39	1920		Lardal
		1939/40			
		1940/41			
9	Nøtterøy	1938/39	1918		Nøtterøy
		1939/40			
		1940/41			
10	Ramnes	1938/39	1921		Ramnes
		1939/40			
		1940/41			
11	Sandar	1938/39	1913		Sandar unnt. Vesterøya
		1939/40			
		1940/41			
12	Sande	1938/39	1914		Sande
		1939/40			
		1940/41			
13	Sem	1938/39	1917		Sem
		1939/40			
		1940/41			
14	Skoger	1938/39	1917		En del av Strømsgodset og Konnerud sogn
		1939/40			
		1940/41			
15	Stokke	1938/39	1917		Stokke
		1939/40			
		1940/41			
16	Strømm	1938/39	1918		Strømm
		1939/40			
		1940/41			
17	Strømsgodset	1938/39	1911		Strømsgodset
		1939/40			
		1940/41			
18	Tjølling	1938/39	1916		Tjølling
		1939/40			
		1940/41			
19	Tjøme	1938/39	1918		Tjøme
		1939/40			
		1940/41			
20	Våle	1938/39	1921		Våle
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Telemark				
1	Drangedal	1938/39	1920		Drangedal
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2. [2] Hertil kommer 2000 ferierende.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
5 315	1 450	–	2	6 400	4	9 726	12 868	5
5 315	1 465	–	2	6 900	4	9 878	13 335	
5 315	1 480	–	2	6 400	4	11 378	15 800	
2 000	410	50	1	4 400	4	5 484	6 365	6
2 100	425	50	1	4 600	4	5 600	6 820	
2 100	435	50	1	4 800	4	5 800	7 250	
825	390	–	2	2 800	1	1 800	1 800	7
1 092	565	–	2	2 800	1	2 000	2 167	
900	430	–	1	1 000	1	2 500	3 500	
2 600	500	–	1	5 000	2	4 287	4 788	8
2 700	535	–	1	5 100	3	5 134	5 522	
2 700	550	–	1	5 100	3	6 075	7 251	
11 000	3 200	–	4	19 200	12	28 163	46 559	9
11 000	3 344	–	4	19 200	12	29 767	53 749	
11 000	3 409	–	5	20 400	12	28 987	48 823	
2 800	554	50	2	6 500	3	4 377	5 252	10
2 800	575	50	2	6 500	3	5 192	6 879	
2 800	580	50	2	6 700	3	5 347	6 883	
13 000	3 780	–	4	19 607	8	18 269	35 897	11
13 000	4 000	–	4	19 598	9	19 974	39 635	
13 000	4 100	–	4	19 629	9	18 792	40 295	
4 000	950	200	1	5 400	3	6 000	7 700	12
4 000	1 000	200	1	5 400	3	6 000	7 800	
4 000	1 023	200	1	5 600	3	6 000	7 400	
11 277	3 061	–	5	15 934	11	25 039	37 038	13
11 277	3 186	–	5	16 067	32	41 815	66 272	
11 674	3 268	–	6	19 317	20	31 830	52 791	
1 300	400	500	1	5 100	2	4 600	5 340	14
1 300	400	500	1	4 690	2	4 800	5 220	
1 300	400	500	1	5 220	3	4 900	6 700	
5 158	1 207	–	2	8 500	3	7 000	8 000	15
5 158	1 250	–	2	8 500	4	8 000	8 700	
5 158	1 272	–	2	8 500	4	8 000	8 700	
1 000	370	600	3	4 900	1	2 400	3 000	16
1 000	370	600	–	–	2	6 451	9 677	
1 000	375	600	1	4 000	3	2 964	3 550	
6 000	1 450	–	3	13 000	4	9 600	13 900	17
6 000	1 640	–	3	13 000	6	12 824	23 610	
6 100	1 690	–	3	13 000	6	15 630	26 245	
4 300	937	–	2	5 400	3	7 933	10 634	18
4 300	948	–	2	5 590	4	10 880	14 430	
4 300	955	–	2	5 590	3	8 595	12 536	
[2] 2 700	996	–	2	5 800	4	9 219	14 604	19
[2] 2 700	996	–	2	5 800	4	8 535	13 512	
[2] 2 700	996	–	2	5 200	4	8 240	12 000	
2 700	555	–	1	5 500	2	4 100	4 400	20
2 700	560	–	1	6 000	3	5 700	7 165	
2 700	580	–	1	6 450	3	5 355	7 012	
89 245	23 474	2 045	44	164 162	81	173 045	249 043	
89 992	24 647	1 795	42	159 826	114	213 602	323 737	
90 397	25 093	1 805	44	168 361	104	202 334	306 846	
4 000	522	200	2	5 920	4	9 600	9 600	1
4 500	725	150	2	5 920	5	12 000	12 000	
4 700	795	100	2	6 120	5	12 500	13 750	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
2	Fyresdal	1938/39	1916		Fyresdal
		1939/40			
		1940/41			
3	Gjerpen	1938/39	1913		Gjerpen
		1939/40			
		1940/41			
4	Gransherad	1938/39	1921		Gransherad
		1939/40			
		1940/41			
5	Heddal	1938/39	1920	Sauland k. Ev.	Heddal
		1939/40			
		1940/41			
6	Holla	1938/39	1916		Holla
		1939/40			
		1940/41			
7	Lårdal sogn	1938/39	1915		Lårdal
		1939/40			
		1940/41			
8	Sannidal	1938/39	1919		Sannidal
		1939/40			
		1940/41			
9	Sauland	1938/39	1920		Sauland
		1939/40			
		1940/41			
10	Siljan	1938/39	1918		Siljan
		1939/40			
		1940/41			
11	Skåtøy	1938/39	1919		Skåtøy
		1939/40			
		1940/41			
12	Solum	1938/39	1913		Solum
		1939/40			
		1940/41			
13	Tinn	1938/39	1919		Tinn
		1939/40			
		1940/41			
14	Treungen sogn	1938/39	1921		Treungen unntatt Felli
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Aust-Agder				
1	Evje	1938/39	1919		Evje, Aneland, Flatebygd, Åvilsland
		1939/40			
		1940/41			
2	Hornnes	1938/39	1919		Hornnes
		1939/40			
		1941/41			
3	Ardal	1938/39	1919		Ardal
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
600	175	–	2	2 325	4	1 720	1 199	2
600	185	–	2	2 275	4	1 800	1 240	
600	185	–	2	2 812	4	2 000	1 543	
9 000	2 509	–						
9 000	2 598	–	Administreres av Skiensfjordens k. Kr. s.					3
9 000	2 676	–						
1 140	251	50	2	4 050	3	4 400	4 850	4
1 145	253	45	2	4 455	3	3 700	4 100	
1 145	258	40	2	4 455	3	6 463	7 756	
3 000	650	–	2	6 000	4	10 250	11 632	5
3 000	700	–	2	6 000	4	6 650	7 944	
3 200	745	–	2	6 500	4	7 740	10 834	
4 000	935	–	2	6 000	7	16 600	25 500	6
4 000	950	–	2	6 000	7	16 600	25 500	
4 000	983	–	2	7 000	5	13 150	21 274	
500	120	–	–	–	1	1 200	800	7
500	120	–	–	–	1	1 200	800	
550	120	–	–	–	1	1 200	800	
2 300	412	100	1	3 500	2	4 773	4 616	8
2 325	427	100	1	3 500	3	6 408	6 130	
2 325	439	100	1	3 666	3	7 524	8 084	
640	121	200	1	2 160	1	2 250	1 560	9
649	137	150	1	2 160	1	2 250	1 560	
663	141	150	1	2 160	1	2 250	1 560	
1 300	250	–	1	3 400	2	1 532	1 858	10
1 300	250	–	1	3 400	2	1 325	1 616	
1 300	250	–	1	3 492	2	1 025	1 247	
1 850	330	150	1	3 700	4	6 684	10 740	11
1 900	350	100	1	3 700	4	6 700	10 700	
1 950	370	50	1	3 700	4	8 061	10 703	
7 000	1 879	–						
7 000	1 922	–	Administreres av Skiensfjordens k. Kr. s.					12
7 000	1 997	–						
6 000	1 400	4 000	3	13 315	14	20 339	33 472	13
6 000	1 400	4 000	3	12 782	10	22 105	37 642	
6 000	1 400	4 000	3	13 296	10	22 362	41 101	
1 200	150	100	1	2 400	2	184	165	14
1 200	150	100	1	2 400	2	700	720	
1 200	150	100	1	2 400	2	142	186	
42 530	9 704	4 800	18	52 770	48	79 532	105 992	
43 119	10 167	4 645	18	52 592	46	81 438	109 952	
43 633	10 509	4 540	18	55 601	44	84 417	118 838	
1 300	300	–	1	700	1	1 000	1 322	1
1 300	300	–	1	700	1	1 000	1 322	
1 300	300	–	1	700	1	1 000	1 322	
1 000	174	–	1	400	1	596	745	2
1 000	180	–	1	500	2	460	575	
1 000	185	–	1	500	2	414	517	
400	100	–	1	500	2	280	280	3
400	105	–	1	500	2	280	280	
400	110	–	1	700	2	600	800	
2 700	574	–	3	1 600	4	1 876	2 347	
2 700	585	–	3	1 700	5	1 740	2 177	
2 700	595	–	3	1 900	5	2 014	2 639	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	Vest-Agder				
	II. Herredskommunale (forts.)				
1	Vennesla	1938/39	1916		Vennesla
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Rogaland				
1	Eigersund	1938/39	1920		Eigersund
		1939/40			
		1940/41			
2	Gjestal	1938/39	1920		Gjestal unnt. Oltedal
		1939/40			
		1940/41			
3	Hetland	1938/39	1916		Hetland
		1939/40			
		1940/41			
4	Høyland	1938/39	1918		Høyland
		1939/40			
		1940/41			
5	Klepp	1938/39	1919		Klepp
		1939/40			
		1940/41			
6	Nærbø	1938/39	1915		Nærbø
		1939/40			
		1940/41			
7	Ogna	1938/39	1915		Ogna
		1939/40			
		1940/41			
8	Randaberg	1938/39	1914		Randaberg
		1939/40			
		1940/41			
9	Riska	1938/39	1919		Dale Sjukehus og Riska
		1939/40			
		1940/41			
10	Sand	1938/39	1916		Sandsbygden og Sand strandsted
		1939/40			
		1940/41			
11	Sauda	1938/39	1919		Sauda
		1939/40			
		1940/41			
12	Time	1938/39	1915		Time
		1939/40			
		1940/41			
13	Varhaug	1938/39	1915		Varhaug
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1983/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Hordaland				
1	Askøy	1938/39	1917		Askøy
		1939/40			
		1940/41			

[1]) Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
4 000	762	1 000	2	6 520	3	7 586	10 008	1
4 000	874	1 000	2	6 520	3	5 555	8 333	
4 000	881	1 000	2	6 803	3	5 532	8 740	
4 000	762	1 000	2	6 520	3	7 586	10 008	
4 000	874	1 000	2	6 520	3	5 555	8 333	
4 000	881	1 000	2	6 803	3	5 532	8 740	
2 100	443	–	2	6 682	2	2 850	3 126	1
2 100	433	–	2	6 820	2	2 418	3 023	
2 100	436	–	2	6 000	3	6 531	8 708	
1 600	425	200	1	4 100	3	2 785	2 506	2
1 600	425	200	1	4 100	3	3 233	3 150	
1 600	425	200	1	4 280	2	2 258	2 484	
7 000	2 026	–	5	9 405	6	12 367	25 832	3
7 000	2 493	–	5	15 000	6	13 952	24 682	
7 000	2 493	–	5	15 686	7	17 590	31 822	
7 400	1 512	–	4	10 699	3	7 738	11 255	4
7 500	1 606	–	4	11 585	3	7 649	11 830	
7 500	1 642	–	4	11 285	3	7 587	11 718	
4 000	789	200	3	8 950	4	8 700	10 000	5
4 100	823	100	3	10 589	3	7 744	9 293	
4 100	898	100	2	6 750	3	7 150	10 366	
2 800	505	–	1	600	4	7 349	8 387	6
2 800	540	–	1	500	4	5 843	7 650	
2 800	544	–	1	500	4	5 357	7 635	
1 300	224	–	1	320	3	3 354	3 906	7
1 300	259	–	1	320	3	2 273	4 448	
1 300	264	–	1	320	3	4 232	5 533	
1 600	350	–	2	4 224	2	4 100	3 862	8
1 600	360	–	2	4 700	2	3 419	3 195	
1 600	368	–	2	5 270	2	3 060	3 956	
830	249	500	2	1 866	3	856	874	9
870	280	500	2	1 765	3	1 300	1 341	
1 000	350	400	3	2 016	1	280	417	
800	239	10	3	3 450	7	7 349	8 089	10
800	243	10	3	3 450	3	3 680	5 100	
800	249	10	3	3 450	6	4 183	5 438	
3 700	1 085	1 000	4	13 200	3	5 423	9 600	11
3 700	1 092	1 000	4	13 975	4	9 350	12 675	
4 100	1 150	1 000	4	14 935	4	9 630	13 120	
3 600	792	–	2	7 669	7	14 758	21 859	12
3 800	846	–	2	8 316	7	15 085	23 994	
3 900	927	–	2	8 159	7	14 266	22 313	
2 500	446	–	1	700	3	6 064	7 351	13
2 500	472	–	1	750	3	6 442	8 378	
2 500	476	–	1	1 200	3	6 112	9 123	
39 230	9 085	1 910	31	71 865	50	83 693	116 647	
39 670	9 872	1 810	31	81 870	46	82 388	118 759	
40 300	10 222	1 710	31	79 851	48	88 236	132 633	
5 300	1 455	–	3	9 750	8	17 850	26 145	1
5 400	1 530	–	3	11 576	8	16 299	26 073	
5 450	1 660	–	3	11 858	9	20 100	31 060	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
2	Bruvik	1938/39	1917		Bruvik Sogn
		1939/40			
		1940/41			
3	Dale (i Bruvik)	1938/39	1924		Dale Sokn
		1939/40			
		1940/41			
4	Evanger	1938/39	1931		Hovedbygda innen Evanger
		1939/40			
		1940/41			
5	Fana	1938/39	1913		Fana
		1939/40			
		1940/41			
6	Fjell	1938/39	1916		Fjell
		1939/40			
		1940/41			
7	Granvin	1939/40	1939		Granvin
		1940/41			
8	Hamre	1938/39	1925		Hamre
		1939/40			
		1940/41			
9	Haus	1938/39	1925		Innen Haus på Osterøy og fastlandet
		1939/40			
		1940/41			
10	Hosanger	1938/39	1925		Hosanger unntatt Vike kapelsogn
		1939/40			
		1940/41			
11	Kinsarvik	1938/39			Kinservik (delvis)
		1939/40			
		1940/41			
12	Kvam	1938/39	1913		Kvam på nv.sida av Hardangerfj. unnt. Botnen og Alvik
		1939/40			
		1940/41			
13	Kvinnherad	1938/39	1920		Kvinnherad og Husnes
		1939/40			
		1940/41			
14	Loddefjord	1938/39	1917		Loddefjord sogn og A/S Knarrevikanl.
		1939/40			
		1940/41			
15	Odda	1938/39	1916		Odda og nærmeste gårder
		1939/40			
		1940/41			
16	Os	1938/39	1914		Os
		1939/40			
		1940/41			
17	Samnanger	1938/39	1917		Størstedelen av Samanger
		1939/40			
		1940/41			
18	Stord	1938/39	1913		Stord
		1939/40			
		1940/41			
19	Strandebarm	1938/39	1923		Strandebarm og Jondal
		1939/40			
		1940/41			
20	Ullensvang	1938/39	1936		Ullensvang
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
1 800	450	–	1	4 400	4	12 000	15 429	2
1 800	475	–	1	5 000	4	12 000	15 033	
1 800	490	–	1	5 400	4	12 500	16 000	
1 900	558	–	2	5 157	3	1 785	2 676	3
1 900	600	–	2	6 800	3	2 470	3 955	
2 000	700	–	2	6 459	3	6 853	8 708	
600	140	100	1	3 200	–	–	–	4
650	160	50	1	3 780	–	–	–	
650	165	50	1	3 780	1	1 200	1 264	
14 226	4 513	–	19	76 533	25	39 553	60 856	5
14 226	4 807	–	19	78 463	32	51 076	84 876	
14 226	5 154	–	22	91 572	39	49 234	83 395	
4 500	800	150	2	3 900	2	4 000	4 000	6
4 600	800	150	2	2 270	3	6 300	6 300	
4 800	800	150	2	3 733	4	7 328	7 328	
1 097	221	–	2	2 100	1	200	200	7
1 097	234	–	2	3 400	1	1 100	1 100	
2 200	530	200	2	4 350	3	5 620	6 200	8
2 200	536	200	2	4 700	3	3 980	4 580	
2 200	592	200	2	4 750	3	7 200	8 570	
5 500	1 500	1 000	2	10 300	7	13 649	21 802	9
5 700	1 700	800	2	10 300	7	16 160	26 691	
5 800	1 700	700	2	10 912	6	14 439	24 032	
1 800	345	100	2	4 280	1	999	837	10
1 800	359	100	2	4 520	3	2 740	2 289	
1 800	375	100	2	4 600	3	3 120	2 737	
1 340	206	–	1	3 000	1	1 031	950	11
1 400	218	–	1	3 000	1	910	800	
1 450	228	–	1	3 000	1	867	938	
3 000	767	30	3	11 500	4	6 232	7 079	12
3 000	788	30	3	11 500	4	5 740	6 662	
3 000	808	30	3	11 550	4	4 663	6 922	
3 150	568	400	7	13 950	7	6 838	5 594	13
3 150	568	400	7	15 700	7	6 200	5 700	
3 150	568	400	5	11 627	4	3 400	3 200	
1 700	588	2 000	1	5 570	5	13 098	13 618	14
1 700	598	2 000	3	10 630	5	12 153	13 088	
1 600	613	2 000	3	11 202	4	8 472	11 019	
5 200	1 654	–	3	14 930	4	8 276	15 234	15
5 200	1 711	–	3	14 405	4	9 875	21 762	
5 300	1 870	–	2	11 542	5	12 519	27 296	
4 200	1 138	–	3	8 690	10	20 500	28 317	16
4 200	1 178	–	3	8 690	11	20 809	26 880	
4 300	1 466	–	3	9 450	10	20 162	29 067	
1 600	386	–	1	4 100	2	1 460	1 460	17
1 650	392	–	1	2 740	1	625	625	
1 650	349	–	1	2 740	3	2 800	3 500	
3 000	700	–	3	7 700	5	7 000	9 350	18
3 000	700	–	4	9 700	5	10 945	14 027	
3 000	700	–	3	8 700	6	11 440	16 000	
1 850	333	250	2	6 100	2	4 564	3 401	19
1 850	360	150	2	6 100	1	2 869	2 260	
1 850	400	100	2	6 100	2	5 700	5 700	
2 100	315	100	1	4 000	2	1 000	1 000	20
2 150	345	100	1	4 000	2	1 200	1 200	
2 200	355	100	1	4 500	2	1 000	1 500	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
21	Ulvik	1938/39	1922		Sentrale del av Ulvik
		1939/40			
		1940/41			
22	Valen Sjukehus[2]	1938/39	1910		Valen Sjukehus og nærmeste gårder
		1939/40			
		1940/41			
23	Voss	1938/39	1919	Vossevangen Ev.	Voss, unnt. Vossevangen
		1939/40			
		1940/41			
24	Vossevangen	1938/39	1896		Vossevangen
		1939/40			
		1940/41			
25	Åsane	1938/39	1917		Åsane
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Sogn og Fjordane				
1	Dale	1938/39	1918		En del av Dale sokn
		1939/40			
		1940/41			
2	Eid	1938/39	1915		Eid
		1939/40			
		1940/41			
3	Førde	1938/39	1914		Førde
		1939/40			
		1940/41			
4	Gloppen	1938/39	1916		Gloppen uten Hyen sogn
		1939/40			
		1940/41			
5	Hornindal	1938/39	1913		Øvre Hornindal
		1939/40			
		1940/41			
6	Leikanger	1938/39	1930		Leikanger
		1939/40			
		1940/41			
7	Måløy[1]	1938/39	1915		Måløy
		1939/40			
8	Stryn	1938/39	1920		Stryn unnt. Hjelledalen og Flo
		1939/40			
		1940/41			
9	Vadheim	1938/39			Vadheim
		1939/40			
		1940/41			
10	Vik	1938/39			Vik sogn
		1939/40			
		1940/41			
11	Årdal	1938/39	1934		Farnes skolekrets
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2. [2] Eies av fylket. [3] Herav på sjukehuset ca. 500 pasienter og funksjonærer i lag i 1940/41.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
1 100	225	–	2	4 050	3	2 400	2 000	21
1 100	225	–	2	4 050	3	2 400	2 000	
1 100	230	–	2	4 050	3	2 400	2 000	
[3] 700	40	–	1	5 261	4	10 000	11 486	22
[3] 700	40	–	1	5 300	6	16 000	17 293	
[3] 780	44	–	1	5 300	6	16 320	17 455	
3 800	840	–	2	7 400	8	15 000	22 074	23
3 800	898	400	2	7 400	8	15 000	22 205	
4 500	1 075	500	3	7 892	9	21 374	30 106	
3 000	800	–	4	19 656	5	10 605	17 246	24
3 000	825	–	4	19 774	6	10 715	18 201	
3 000	850	–	4	19 912	7	12 700	22 201	
3 500	1 250	2 000	3	13 450	4	6 400	6 400	25
3 500	1 300	1 500	4	14 780	4	5 600	5 920	
4 000	1 500	1 000	4	18 900	4	8 300	10 100	
77 066	20 101	6 330	71	251 227	119	209 860	283 154	
78 773	21 334	5 880	77	267 278	132	232 266	328 620	
80 703	22 926	5 330	77	282 929	143	255 191	371 198	
700	240	–	2	3 400	2	4 500	3 559	1
700	240	–	2	3 400	2	4 500	3 559	
700	240	–	3	5 500	2	4 000	3 000	
2 000	354	–	1	3 750	4	4 632	4 169	2
2 000	355	–	1	3 750	4	4 000	3 153	
2 000	370	–	1	3 750	4	3 400	3 888	
2 038	412	–	3	6 700	5	4 922	5 554	3
2 038	412	–	3	6 800	5	4 723	4 559	
2 060	424	–	3	7 400	5	5 410	5 378	
3 000	633	–	2	5 500	5	10 000	9 085	4
3 000	648	–	2	6 520	5	9 460	9 124	
3 000	665	–	2	6 590	4	10 000	11 620	
1 000	164	–	2	600	1	765	606	5
1 000	182	–	2	650	1	500	351	
1 000	190	–	2	650	1	900	737	
1 250	270	50	1	2 400	1	1 076	1 016	6
1 270	282	50	2	3 900	5	5 650	5 240	
1 300	299	30	3	6 890	3	2 360	2 360	
1 800	450	–	2	4 000	1	3 000	3 000	7
1 800	450	–	2	3 500	1	1 500	1 621	
2 400	450	–	2	4 500	5	8 953	9 374	8
2 400	450	–	2	4 500	7	12 236	12 950	
2 400	465	–	2	5 025	5	8 053	8 313	
400	68	–	2	500	1	421	656	9
400	76	–	2	500	1	943	1 423	
400	64	–	2	500	1	470	707	
2 212	435	–	2	4 300	3	2 047	1 664	10
2 215	440	–	2	4 300	3	2 216	1 824	
2 220	441	–	2	4 300	3	2 028	1 886	
800	80	800	1	400	–	–	–	11
800	80	800	1	600	–	–	–	
800	100	800	1	600	–	–	–	
17 600	3 556	850	20	36 050	28	40 316	38 683	
17 623	3 615	850	21	38 420	34	45 728	43 804	
15 880	3 258	830	21	41 205	28	36 621	37 889	

1938/39 og i 1939/40 og ca. 550 pasienter og funksjonærer i 1940/41. [4] Overtatt av Ytre Fjordane Kraft

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
	Møre og Romsdal				
1	Bolsøy	1938/39	1918		Bolsøy og Nesjestranda i Veøy
		1939/40			
		1940/41			
2	Borgund	1938/39	1923		Borgund
		1939/40			
		1940/41			
3	Giske	1938/39	1923		Giske
		1939/40			
		1940/41			
4	Grytten	1938/39	1918	Hen k. Kr.verk	Grytten
		1939/40			
		1940/41			
5	Haram	1938/39	1923		Haram unnt. Brattvåg
		1939/40			
		1940/41			
6	Hareid	1938/39	1919		Hareid, Hareidsdalen, Snipsesdalen, Hjørungavåg
		1939/40			
		1940/41			
7	Hen	1938/39	1920		Østre del av Hen
		1939/40			
		1940/41			
8	Norddal	1938/39	1926		Norddal
		1939/40			
		1940/41			
9	Sandøy	1938/39	1923		Harøy og Finnøy i Sandøy
		1939/40			
		1940/41			
10	Skodje	1938/39	1923		Skodje
		1939/40			
		1940/41			
11	Stordal	1938/39	1926		Tettbebyggelsen i Stordal
		1939/40			
		1940/41			
12	Sykkylven	1938/39	1918		Sykkylven
		1939/40			
		1940/41			
13	Tresfjord	1938/39	1923		Tresfjord
		1939/40			
		1940/41			
14	Ulstein	1938/39	1917		Ullstein og deler av Herøy
		1939/40			
		1940/41			
15	Vartdal	1938/39	1934		Søre og Nøre Vartdal, Masdal, Barstadvik, Festøy, Erdal
		1939/40			
		1940/41			
16	Vatne	1938/39	1924		Vatne
		1939/40			
		1940/41			
17	Vestnes	1938/39	1923		Vestnes
		1939/40			
		1940/41			
18	Vigra	1938/39	1923		Vigra
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
5 500	970	–	3	12 260	5	10 360	15 100	1
5 500	1 010	–	3	14 100	5	11 620	17 800	
6 000	1 560	–	3	15 200	5	12 200	20 300	
9 500	2 200	50	4	15 000	15	13 000	16 300	2
9 800	2 450	50	6	19 500	15	11 000	14 150	
10 000	2 600	50	5	17 000	14	12 500	16 000	
2 000	422	–	1	2 230	3	2 100	2 300	3
2 000	427	–	1	2 230	3	1 700	2 020	
2 000	445	–	1	3 230	3	2 090	2 400	
2 500	600	25	3	8 300	4	4 800	5 000	4
2 500	621	25	2	5 600	5	9 000	9 948	
2 500	662	25	4	11 000	5	8 000	9 190	
3 200	530	–	2	6 600	4	3 760	3 107	5
3 200	571	–	2	6 800	4	4 560	4 194	
3 200	650	–	2	6 800	5	4 650	4 257	
1 900	364	–	2	5 100	4	977	884	6
1 950	366	–	2	5 600	3	940	888	
1 950	371	–	2	5 700	2	700	770	
500	210	–	2	3 048	2	2 000	2 000	7
525	210	–	2	3 250	2	1 840	2 300	
550	220	–	2	3 455	3	3 360	4 200	
1 245	277	470	1	3 791	3	3 030	2 012	8
1 245	290	470	1	3 700	4	4 980	3 984	
1 245	292	410	1	3 700	3	3 620	2 896	
963	176	–	1	3 000	2	4 200	3 966	9
960	199	–	1	3 125	3	5 411	4 804	
960	199	–	1	3 400	2	4 532	4 495	
1 300	286	–	1	2 267	1	1 000	800	10
1 300	300	–	1	3 000	1	800	800	
1 300	300	–	1	3 000	1	300	300	
450	121	–	1	875	1	991	793	11
574	127	–	1	1 208	1	805	631	
570	131	–	1	1 500	1	346	263	
2 750	540	100	1	3 200	4	4 200	3 600	12
2 750	543	100	1	3 400	4	3 900	4 250	
2 870	590	–	1	4 000	4	3 600	4 500	
1 150	235	50	2	2 200	1	500	349	13
1 125	239	50	2	2 200	2	1 340	939	
1 140	248	40	2	2 600	2	988	752	
2 120	585	80	1	3 900	5	18 474	15 786	14
2 120	585	80	1	3 950	5	16 264	12 600	
2 150	590	100	1	3 950	8	14 939	15 056	
950	186	400	1	2 400	1	300	270	15
980	210	400	1	3 600	1	400	400	
1 000	221	300	1	3 600	1	500	500	
1 350	260	400	1	2 366	2	3 321	2 186	16
1 325	248	400	1	1 950	2	3 120	2 760	
1 350	279	400	1	3 200	2	2 600	3 200	
2 700	610	–	3	6 572	10	16 968	13 440	17
2 700	610	–	3	7 104	10	11 718	7 978	
2 700	656	–	3	7 629	12	10 513	10 219	
1 200	230	–	1	1 200	2	700	600	18
1 200	235	–	1	2 000	2	700	700	
1 200	235	–	1	3 000	2	700	800	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
19	Volda	1938/39	1915		Volda øst for Voldsfjorden
		1939/40			
		1940/41			
20	Ørsta	1938/39	1915		Ørsta
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Sør-Trøndelag				
1	Hemne	1938/39	1922		Hemne
		1939/40			
		1940/41			
2	Horg	1938/39	1933	Nedre Støren El. forsyning	Horg og en del av Flå
		1939/40			
		1940/41			
3	Malvik	1938/39	1921		Malvik
		1939/40			
		1940/41			
4	Melhus	1938/39	1914		Melhus og deler av Flå, Buvik, Leinstrand og Tiller
		1939/40			
		1940/41			
5	Selbu	1938/39	1923	Malvik k. Kraftanlegg	Selbu
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Nord-Trøndelag				
1	Beitstad	1938/39	1919		Beitstad
		1939/40			
		1940/41			
2	Egge[2]	1938/39			Egge
		1939/40			
3	Frol	1938/39	1917		Frol
		1939/40			
		1940/41			
4	Frosta	1938/39	1923		Frosta
		1939/40			
		1940/41			
5	Grong	1938/39	1923		Grong unnt. Sandøladalen og Heia
		1939/40			
		1940/41			
6	Hegra	1938/39	1913		Det sentrale strøk i Hegra
		1939/40			
		1940/41			
7	Inderøy	1938/39	1920		Inderøy
		1939/40			
		1940/41			
8	Klinga	1938/39	1915		Klinga
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2. [2] Overtatt av Nord-Trøndelag Ev. i 1940.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
3 200	850	–	2	6 600	9	14 500	15 995	19
3 200	900	–	2	7 600	9	13 800	15 183	
3 200	900	–	2	7 600	9	14 560	16 125	
3 900	1 001	–	5	11 200	6	14 402	15 842	20
3 900	1 071	–	5	14 500	5	12 500	14 000	
3 900	1 107	–	5	12 650	5	9 006	9 907	
48 378	10 653	1 575	38	102 109	84	119 583	120 330	
48 854	11 212	1 575	39	114 417	86	116 398	120 329	
49 785	12 256	1 325	40	122 214	89	109 704	126 130	
2 054	336	–	2	5 741	9	10 795	8 631	1
2 054	336	–	2	5 851	9	9 566	8 707	
2 054	410	–	2	6 292	9	8 950	8 690	
1 700	276	150	1	325	2	2 500	2 500	2
1 800	288	200	1	500	2	3 280	3 607	
1 800	306	200	1	500	3	2 560	3 834	
3 000	580	200	3	6 900	5	12 500	17 275	3
3 000	614	200	2	7 710	5	12 000	16 562	
3 000	613	200	2	7 780	6	13 000	21 000	
3 460	575	200	3	6 995	6	7 860	11 800	4
3 500	600	200	3	8 472	6	7 830	11 800	
3 600	650	200	3	7 920	4	8 400	12 200	
3 400	680	600	3	9 000	7	11 812	14 238	5
3 500	700	600	3	9 000	7	10 780	13 280	
3 720	744	550	3	9 000	7	10 588	12 790	
13 614	2 447	1 150	12	28 961	29	45 467	54 444	
13 854	2 538	1 200	11	31 533	29	43 456	53 956	
14 174	2 723	1 150	11	31 492	29	43 498	58 514	
2 400	361	–	2	4 550	2	5 000	4 560	1
2 400	374	–	2	4 550	2	5 000	4 560	
2 500	410	–	2	6 500	2	5 000	4 500	
1 925	449	–	2	5 600	3	5 400	7 000	2
1 925	449	–	2	5 600	3	5 400	7 000	
2 500	423	500	2	6 100	6	12 529	15 314	3
2 600	474	400	2	6 100	6	10 844	11 407	
2 700	492	300	2	6 200	6	9 403	12 377	
2 927	458	120	2	4 500	5	11 939	10 431	4
2 530	434	300	2	3 900	3	7 150	5 210	
2 949	506	102	2	4 500	4	8 435	9 640	
1 992	286	170	2	4 839	3	5 406	5 398	5
1 570	300	285	2	5 048	3	6 775	5 513	
1 715	375	140	2	5 389	4	8 611	7 318	
1 500	288	30	3	3 750	4	3 740	3 440	6
1 500	300	–	3	3 750	4	3 740	3 440	
1 800	342	–	3	3 750	4	3 740	3 440	
2 800	490	200	2	4 250	3	7 020	7 360	7
2 900	559	200	2	4 500	4	8 620	9 482	
3 000	583	100	2	5 250	5	11 020	13 122	
1 600	371	200	1	4 600	2	4 400	7 200	8
1 600	371	200	1	4 600	2	4 400	7 200	
1 600	386	200	1	4 600	2	4 480	7 300	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
9	Lånke	1938/39	1923		Størsteparten av Lånke
		1939/40			
		1940/41			
10	Malm	1938/39	1923		Malm
		1939/40			
		1940/41			
11	Meråker	1938/39	1918		Vesentlig del av Meråker
		1939/40			
		1940/41			
12	Masvik	1938/39	1922		Midtbygden i Mosvik
		1939/40			
		1940/41			
13	Namdalseid	1938/39	1923		Namdalseid
		1939/40			
		1940/41			
14	Ogndal	1938/39	1920	Nord-Trøndelag Ev.	Ogndal unnt. Gaulstadgrenda
		1939/40			
		1940/41			
15	Otterøy	1938/39	1923		Otterøy
		1939/40			
		1940/41			
16	Røra	1938/39	1919		Røra
		1939/40			
		1940/41			
17	Skatval	1938/39	1920		Skatval
		1939/40			
		1940/41			
18	Skogn	1938/39	1918		Skogn
		1939/40			
		1940/41			
19	Sparbu	1938/39	1920		Sparbu
		1939/40			
		1940/41			
20	Stjørdal	1938/39	1910	Skatval k. Kr.fors.	Stjørdal, litt av Skatval og Lånke
		1939/40			
		1940/41			
21	Stod	1938/39	1917		Stod
		1939/40			
		1940/41			
22	Verdal	1938/39	1914		Verdal
		1939/40			
		1940/41			
23	Verran	1938/39	1923		Verrran
		1939/40			
		1940/41			
24	Ytterøy	1938/39	1923		Ytterøy
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Nordland				
1	Bodin	1938/39	1925	Bodø Ev., A/S Fauske Lysverk	Bodin
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
1 165	230	55	1	3 000	2	4 200	4 200	9
1 172	232	50	1	3 250	2	4 200	4 400	
1 350	275	30	1	3 250	3	7 200	8 600	
1 400	315	100	2	4 950	2	4 800	5 200	10
1 500	335	100	2	5 100	2	4 800	5 600	
1 550	335	100	2	5 200	2	4 700	5 500	
1 590	407	200	1	4 300	3	6 347	8 526	11
1 600	430	200	1	4 300	4	7 563	9 926	
1 650	460	150	1	4 600	6	8 389	10 626	
200	52	100	1	200	1	180	144	12
220	54	50	1	250	1	97	82	
240	59	40	1	250	1	85	85	
1 000	170	150	1	3 570	1	2 360	1 647	13
1 000	170	150	1	3 770	1	2 704	2 207	
1 100	190	100	1	3 770	2	4 123	3 551	
1 350	260	–	2	5 500	3	5 600	9 240	14
1 350	270	–	2	5 500	3	6 200	10 230	
1 350	270	–	2	5 204	3	6 742	11 681	
550	111	250	1	2 400	2	1 894	1 337	15
550	111	250	1	2 400	2	1 482	966	
621	139	200	1	3 000	2	2 635	2 258	
800	150	30	2	1 750	1	1 160	928	16
800	154	30	2	2 350	1	1 157	1 041	
800	163	30	2	3 500	1	512	461	
1 420	239	200	2	4 550	2	3 000	3 556	17
1 450	253	200	2	4 625	2	2 000	2 404	
1 500	300	200	2	4 925	3	3 500	4 382	
2 750	495	400	2	5 600	5	12 000	14 200	18
3 000	525	350	2	5 900	5	12 000	15 100	
3 100	565	300	2	5 900	5	11 800	14 900	
3 200	520	100	3	10 500	5	13 000	14 400	19
3 300	560	100	3	10 500	6	15 000	16 700	
3 300	560	100	3	10 500	6	15 000	16 600	
4 100	815	1 000	3	11 300	9	15 328	19 967	20
4 100	795	1 000	3	12 400	10	24 772	35 318	
4 200	850	1 500	3	13 500	13	26 225	37 612	
1 300	304	–	3	8 400	2	2 500	2 000	21
1 300	311	–	2	7 200	2	2 500	2 459	
1 300	321	–	2	7 616	2	2 415	3 018	
5 000	1 140	1 000	5	18 150	8	15 552	20 944	22
5 000	1 160	1 000	5	15 775	8	13 060	18 937	
5 500	1 200	1 000	4	16 360	12	16 960	26 544	
1 400	260	50	1	3 600	1	2 400	2 500	23
1 400	263	30	1	3 600	1	2 500	2 500	
1 400	273	20	1	3 600	1	2 500	2 600	
670	126	130	2	3 500	1	1 250	1 475	24
695	151	100	2	4 000	1	1 307	1 538	
717	173	85	2	4 300	1	1 786	1 893	
45 539	8 720	4 985	48	129 459	76	147 005	170 967	
45 462	9 035	4 995	47	128 968	78	153 271	183 220	
45 942	9 227	4 697	44	131 664	90	165 261	208 008	
2 320	592	60	3	13 720	4	10 022	15 860	1
2 320	592	60	3	13 720	6	14 400	23 100	
3 400	866	–	3	13 820	8	26 590	29 400	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	II. Herredskommunale (forts.)				
2	Hadsel	1938/39	1938		Deler av Hinnøya, Langøya, Hadseløya og en del av Sortland
		1939/40			
		1940/41			
3	Vågan	1938/39	1911		Vestre del av Vågan t. o. m. Kabelvåg
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Troms				
1	Kvæfjord	1938/39	1920		En del av Kvæfjord
		1939/40			
		1940/41			
2	Torsken	1938/39	1936		2/3 av Torsken
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Finnmark				
1	Kirkenes	1938/39	1916		Delvis Kirkenes og omegn
		1939/40			
		1940/41			
	I alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	II. Herredskommunale i alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	III. Fylkeskommunale				
1	Akershus Ev.	1938/39	1922	[2]	Funksj.boliger ved Rånåsfoss i Blaker
		1939/40			
		1940/41			
2	Buskerud El. forsyning	1938/39	1921	[3]	
		1939/40			
		1940/41			
3	Aust-Agder Kraftverk	1938/39	1921	Treungen Ev., Lillesands Ev. og Vest-Agder Ev.	Risør og 25 herreder i Aust-Agder
		1939/40			
		1940/41			
4	Vest-Agder Ev.	1938/39	1921	Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Vennesla, Feda og Langerak el.verker	Alle landkommuner i Vest-Agder unnt. en del av Oddernes
		1939/40			
		1940/41			
5	Nord-Trøndelag Ev.	1938/39	1923	[4]	Åsen, Sandvollan, Egge, Kvam, Snåsa, Harran, Vemundvik, Flatanger, Nærøy, Kolvereid og Viken
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2. [2] Aker, Aurskog, Blaker, Drøbak, Eidsvoll, Enebaknesset, Fet, Feiring, Frogn, Ås Ev. [3] Eggedal, Hurum, Hønefoss og Norderhov, Kongsberg, Lier, Modum, N. Eiker, N. Jondalen, landet, Inderøy, Klinga, Levanger, Lånke, Malm, Mosvik, Namdalseid, Namsos, Otterøy, Røra, Skogn.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
4 000	740	700	2	8 200	3	7 200	11 250	2
6 000	1 020	500	2	8 900	4	9 000	14 000	
6 500	1 118	400	2	9 600	4	9 000	14 500	
2 750	745	70	4	13 411	11	3 782	3 782	3
2 810	754	70	5	16 472	6	9 811	11 800	
2 820	857	70	5	17 452	4	6 130	9 350	
9 070	2 077	830	9	35 331	18	21 004	30 892	
11 130	2 366	630	10	39 092	16	33 211	48 900	
12 720	2 841	470	10	40 872	16	41 720	53 250	
1 200	270	50	1	3 600	1	1 470	1 460	1
1 300	282	–	1	4 000	1	982	1 045	
1 300	302	–	1	4 000	1	1 091	1 291	
1 450	300	–	1	3 200	3	2 500	2 700	2
1 600	325	–	1	4 560	3	5 000	5 840	
1 700	330	–	1	4 500	3	4 000	4 400	
2 650	570	50	2	6 800	4	3 970	4 160	
2 900	607	–	2	8 560	4	5 982	6 885	
3 000	632	–	2	8 500	4	5 091	5 691	
1 000	130	–	3	3 600	4	3 600	5 504	1
1 000	150	–	3	3 600	4	3 600	4 636	
1 000	150	–	3	3 600	3	3 200	5 581	
1 000	130	–	3	3 600	4	3 600	5 504	
1 000	150	–	3	3 600	4	3 600	4 636	
1 000	150	–	3	3 600	3	3 200	5 581	
825 482	193 054	58 641	604	2 220 859	1 054	1 989 613	2 809 516	
840 007	204 090	54 367	631	2 377 443	1 109	2 071 813	3 000 033	
850 374	211 928	52 530	627	2 490 254	1 107	2 088 562	3 146 013	
100	25	–	13	102 105	40	128 897	241 599	1
100	25	–	13	108 383	40	108 700	233 744	
100	25	–	13	115 101	46	112 375	255 098	
–	–	–	3	22 356	11	27 500	48 000	2
–	–	–	3	23 083	11	28 000	48 744	
–	–	–	3	23 083	10	26 000	40 314	
38 000	9 000	–	22	109 420	28	55 243	87 542	3
39 000	9 700	–	22	113 620	28	54 430	94 361	
40 000	10 354	–	22	114 120	26	55 372	91 867	
39 150	8 560	1 850	28	134 000	180	180 682	297 395	4
40 250	8 727	3 000	27	139 000	120	119 200	205 706	
40 750	9 377	2 500	28	141 000	177	177 000	310 221	
3 600	720	500	22	100 000	20	48 000	60 000	5
6 600	1 467	300	27	135 000	50	120 000	150 000	
7 800	1 728	300	24	125 000	50	115 000	205 000	

Gjermå, Hurdal, Høland, Nes, Nesodden, Oppegård, Rælingen, Setskog, Skedsmo, Sørum, Stange og Røyken, Sigdal, Svene, Tyristrand, Ø. Eiker Ev. [4] Beitstad, Egge, Frol, Frosta, Grong, Hegra, Høy-Sparbu, Steinkjer, Stjørdal, Stod, Vannebo, Verdal, Verran, Ytterøy, Øysletta Ev.

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	III. Fylkeskommunale (forts.)				
6	Troms Fylkes Kr.forsyning.	1938/39 1939/40 1940/41	1920		Salangen, Bardu, Målselv, Øverbygd, Sørreisa og Lenvik
	III. Fylkeskommunale i alt	1938/39 1939/40 1940/41			
	IV. Felleskommunale				
1	Det Interkomm. Ev. Borge-Glemmen-Kråkerøy-Rolvsøy	1939/40 1940/41	1939		Borge, Glemmen, Kråkerøy og Rolvsøy
2	Høland Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1920		Nordre og Søndre Høland
3	Ringsaker og Nes Kr.anlegg	1938/39 1939/40 1940/41			Ringsaker og Nes
4	Hamar, Vang og Furnes k. Kr.selskap	1938/39 1939/40 1940/41	1913	Romedal k. El.fors., Våler Ev., Asnes Ev., Løten Ev., Nord-Fron Ev., Eidsfos Kr.anl. og Våla Bruk	Hamar, Vang og Furnes samt Sør-Fron, Heidal, Skåbu og Kvikne
5	Mesna Kraftselskap	1938/39 1939/40 1940/41		Lillehammer k.Ev., Ringsaker & Nes Kr.anl., Hamar, Vang og Furnes k. Kr.s., Vardal k. Kr.fors., Biri k. Kr.anl., Fåberg k. Ev.	A/S Mesna Træsliperi og Kartonfabrik
6	Toten k. Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1915		Østre Toten, Vestre Toten, Kolbu og Eina
7	Hadelands Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1915		Brandbu, Gran, Lunner og Jevnaker
8	Vest-Opland k. Kr.selskap .	1938/39 1939/40 1940/41	1924	Mesna Kr.selskap	S. Land, Fluberg, N. Land, Torpa og Snertingdal
9	Hønefoss og Norderhov Kraftverk	1938/39 1939/40 1940/41	1920	Hønefoss k. Ev., Norderhov k. Ev., Hole k. Ev., Hval Sogns Kr.anl. m .fl. tilfeldige	
10	Vestfold Kraftselskap	1938/39 1939/40 1940/41		Siljan, Larvik, Stavern, Brunlanes, Tjølling, Hedrum, Lardal, Sandar, Sandefjord, Mellom-Jarsberg, Andebu, Ramnes, Våle, Botne, Tønsberg og Hof el.-verker	Funksj.boliger ved kraftst., Grorud, Myklegrend og kysthospitalet

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
7 000	1 450	1 000	4	18 000	6	14 000	19 000	6
7 000	1 525	1 000	4	16 671	6	13 468	20 201	
10 000	2 068	–	8	42 369	6	12 500	18 753	
87 850	19 755	3 350	92	485 881	285	454 322	753 536	
92 950	21 444	4 300	96	535 757	255	443 798	752 756	
98 650	23 552	2 800	98	560 673	315	498 247	921 253	
27 730	6 655	–	10	44 720	16	34 259	71 570	1
27 730	6 866	–	10	48 600	16	39 157	80 148	
4 500	900	250	2	5 975	4	9 000	11 962	2
5 000	1 008	100	2	7 150	4	7 750	10 863	
5 200	1 056	100	2	7 150	4	9 880	13 719	
17 000	3 314	–	11	42 777	46	93 968	100 397	3
17 000	3 480	–	11	47 830	50	103 315	118 015	
17 000	3 633	–	11	46 543	50	95 563	122 344	
25 000	6 000	1 000	9	45 805	37	57 000	96 776	4
26 000	6 250	–	9	53 223	40	75 000	125 030	
27 000	6 500	–	11	60 315	36	70 456	136 464	
–	–	–	3	15 400	14	31 724	68 230	5
–	–	–	3	15 400	14	30 992	65 830	
–	–	–	3	15 400	14	31 000	68 000	
16 500	3 316	500	4	18 160	10	23 310	32 500	6
17 500	3 529	200	4	18 240	13	30 576	39 250	
17 500	3 529	200	6	22 214	20	42 461	55 417	
19 500	4 000	–	5	24 000	20	47 000	69 500	7
19 800	4 245	–	5	24 750	20	47 000	72 000	
19 800	4 259	–	5	25 839	20	46 600	78 787	
13 700	2 003	4 500	16	63 415	21	27 060	29 387	8
13 800	2 048	4 400	15	62 767	22	27 560	37 577	
13 900	2 214	4 300	15	63 478	22	23 802	33 323	
–	–	–	2	7 000	7	14 882	30 072	9
–	–	–	3	9 900	7	16 000	36 000	
–	–	–	3	9 900	7	16 000	36 000	
200	50	–	14	99 000	45	59 400	95 000	10
220	50	–	13	77 719	24	50 400	124 750	
220	50	–	14	96 800	45	60 000	105 000	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	IV. Felleskommunale (forts.)				
11	A/S Skollenborg	1938/39 1939/40 1940/41		Sande, Høimestr., Horten, Strømm og Svelvik el.verker	Funksj.boliger ved Gravenfoss kraftstasjon
12	Stavern Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1920		Stavern
13	Mellem-Jarlsberg Kr.selskap	1938/39 1939/40 1940/41	1917	Asgårdstrand, Borre, Nøtterø, Sem, Stokke og Tjøme el.verker	
14	Langesundsfjordens k. Kr.s.	1938/39 1939/40 1940/41	1914		Eidanger, Bamble, Brevik, Langesund og Stathelle
15	Skiensfjordens k. Kraftselskap	1938/39 1939/40 1940/41	1913	Porsgrunn, Skien, Gransherad, Gjerpen, Solum Ev. og Langesundsfjordens kom. Kr.s.	
16	Jærens Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1915	Ogna, Varhaug og Nærbø el.verker	
17	Hålands k. Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1912		Madla og Sola
18	Maudal Kr.anlegg	1938/39 1939/40 1940/41	1930	Hetland, Høyland, Håland, Klepp, Sandnes, Time, Randaberg, Riska og Jæren el.verker	Omkr. kraftst.
19	Karmsund Kraftlag	1938/39 1939/40 1940/41	1921		Skåre, Torvestad, Avaldsnes, Stangeland, Kopervik, Åkra, Skudenes, Skudeneshavn
20	Bergenshalvøens k. Kr.s. ..	1938/39 1939/40 1940/41	1928	Bergen, Fana, Os, Åsane, Loddefjord, Askøy, Fjell, Evanger, Bruvik og Voss el.verker	Kraftstasjonens boliger
21	Herlandsfoss k. Kr.verk ...	1938/39 1939/40 1940/41	1919	Haus, Hosanger og Hamre El.fors., Nordhordlands k. Kr.lag og Bergenhalvøens k. Kr.s.	Funksj.boliger på Herland
22	Nord-Hordlands k. Kr.lag .	1938/39 1939/40 1940/41	1918		Lindås, Alversund, Meland, Sæbø, Manger og Hordabø
23	Ytre Fjordane Kraftlag ...	1938/39 1939/40 1940/41	1938	Måløy Ev. i 1938/39, Måløy Ev og L/L Holmedal Kr.l. i 1939/40 og L/L Holmedal Kr. lag i 1940/41	Selje, Davik, Nord-Vågsøy, Sør-Vågsøy, Bremanger, Kinn, Florø, Bru, Vevring, Askvoll

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
24	8	–	3	19 500	11	13 400	29 800	11
24	8	–	3	19 000	5	10 500	24 100	
24	8	–	3	19 000	5	10 500	24 100	
1 200	373	Det mange dobbelte antall	1	7 500	–	–	–	12
1 200	373		1	9 000	–	–	–	
1 200	384		1	9 000	–	–	–	
–	–	–	5	6 699	1	1 349	2 510	13
–	–	–	5	6 766	1	669	1 814	
–	–	–	4	6 850	1	265	921	
14 800	4 100	–	6	38 774	12	23 948	44 984	14
14 800	4 200	–	6	43 945	12	24 995	48 412	
14 800	4 300	–	7	47 573	12	23 196	49 392	
–	–	–	11	80 387	63	113 307	200 776	15
–	–	–	10	80 661	53	109 006	201 082	
–	–	–	12	94 205	45	106 273	194 653	
–	–	–	2	6 300	8	12 288	16 398	16
–	–	–	2	6 300	8	12 303	15 349	
–	–	–	2	6 800	12	13 026	19 073	
4 450	1 088	5 550	2	7 000	3	7 200	8 592	17
4 500	1 104	5 500	2	7 000	3	7 200	8 592	
4 800	1 100	5 200	3	10 000	4	9 600	13 880	
60	11	–	2	3 500	5	10 500	16 435	18
65	12	–	2	3 500	5	9 984	17 225	
65	12	–	2	4 583	5	8 760	17 302	
19 500	3 970	1 500	4	18 569	18	47 650	79 377	19
20 000	4 305	2 000	4	20 730	20	45 425	84 502	
20 000	4 684	3 000	4	20 900	20	58 740	122 244	
70	18	–	4	25 345	65	42 105	81 000	20
70	18	–	6	26 630	120	74 058	137 700	
70	18	–	7	36 098	170	117 811	195 300	
28	6	–	3	15 600	8	19 522	27 292	21
28	6	–	3	16 000	8	18 000	28 320	
28	6	–	3	16 148	8	17 750	28 640	
10 000	1 540	–	8	31 805	3	5 000	5 052	22
10 000	1 648	–	9	36 036	4	6 482	7 227	
10 000	1 712	–	5	27 100	6	14 400	16 800	
8 500	1 790	–	9	29 119	20	20 413	22 550	23
10 000	2 000	–	9	25 465	21	20 866	24 844	
12 000	2 400	–	9	31 328	28	28 066	37 447	

Tabell 1. Almindelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	IV. Felleskommunale (forts.)				
24	Tafjord Kraftselskap	1938/39 1939/40 1940/41	1923	Ålesund, Norddal, Stordal, Skodje, Borgund, Vatne, Vestnes, Tresfjord, Giske, Vigra, Haram, Sandøy, Misund og Ørskog el.verker	Tafjordbygda i Norddal
25	Istad Kraftselskap	1938/39 1939/40 1940/41	1919	Bolsøy k. Ev., Molde k. Ev., Istad Kr.s.' Nordmørsledn.	
26	Istad Kr.s.' Nordmørsledn..	1938/39 1939/40 1940/41	1925	Kristiansund Ev.	Deler av Øre, Gjemnes, Kvernes, Bremsnes og Frei
27	Orkdal k. Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1915		Orkdal, Orkanger og Orkland samt noen abonn. i Meldal og Geitastrand
28	Fjæremsfossens k. Kr.s. ...	1938/39 1939/40 1940/41			Strinda, Klæbu, Tiller og deler av Leinstrand
29	Børsa og Skaun k. Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1921		Børsa og Skaun
30	Hemnes, Korgen og Sør-Rana Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1914		Hemnes, Korgen og Sør-Rana
31	Ildgrubfossen k. Ev.	1938/39 1939/40 1940/41	1916	Mo Ev.	Den del av Nord-Rana som ligger ved Mo
32	Vågsfjord Kraftselskap	1938/39 1939/40 1940/41	1919	Harstad, Trondenes og Kvæfjord kraftverker	Lokalt omkr. kraftstasjonen, del av Sandtorg
33	A/S Trondenes Kraftverk .	1938/39 1939/40 1940/41	1920		Trondenes, Sandtorg og Skånland
	IV. Felleskommunale i alt	1938/39 1939/40 1940/41			
	V. Bykommunale				
1	Halden	1938/39 1939/40 1940/41		Berg, Idd og Aremark el.verker	Halden
2	Sarpsborg	1938/39 1939/40 1940/41	1899		Sarpsborg
3	Fredrikstad	1938/39 1939/40 1940/41	1925		Fredrikstad
4	Moss	1938/39 1939/40 1940/41	1906		Moss

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
200	39	–	7	45 973	80	75 817	118 221	24
200	39	–	7	46 722	60	56 762	99 594	
200	40	–	8	51 649	60	56 368	94 500	
–	–	–	1	7 325	8	17 840	21 720	25
–	–	–	2	11 900	8	20 400	23 200	
–	–	–	2	11 900	8	20 200	25 600	
1 500	300	–	1	1 500	1	940	1 480	26
1 500	300	–	1	1 545	1	1 120	1 680	
2 000	400	–	1	1 545	1	860	1 520	
8 500	1 375	1 000	2	9 000	11	23 520	30 764	27
8 500	1 463	1 000	2	9 800	22	24 881	30 039	
8 600	1 493	800	2	9 800	13	24 980	35 503	
23 500	4 600	–	11	49 063	10	24 300	40 211	28
24 000	4 920	–	11	54 475	13	29 702	50 175	
24 500	5 260	–	12	59 949	16	39 067	67 477	
2 000	373	600	2	3 750	3	6 003	5 871	29
2 100	394	500	2	4 100	4	9 170	6 531	
2 450	459	250	2	4 400	4	9 158	8 687	
3 500	510	–	4	1 1400	6	12 517	15 168	30
3 500	510	–	3	9 500	8	6 612	7 985	
3 550	557	–	2	7 800	6	10 680	10 590	
1 000	185	–	2	4 260	6	13 787	20 022	31
1 200	210	–	2	5 218	3	12 002	16 225	
1 200	232	–	2	5 731	3	9 153	16 276	
275	54	22	3	14 000	8	14 758	19 677	32
290	61	–	2	12 500	7	16 409	22 579	
290	61	–	3	10 519	8	20 960	28 778	
4 500	667	–	3	11 600	3	5 647	8 430	33
4 700	704	–	3	12 320	3	5 962	9 210	
4 900	758	–	3	12 620	3	3 768	6 029	
200 007	40 590	14 922	162	769 501	557	875 155	1 350 154	
233 727	49 540	13 700	172	830 812	599	945 360	1 567 270	
239 027	51 991	13 850	179	901 737	672	1 038 500	1 743 914	
10 500	3 050	–	16	73 525	30	86 050	140 358	1
10 560	3 089	–	16	81 210	30	62 354	108 947	
10 600	3 139	–	13	71 048	24	45 160	78 672	
11 789	3 414	–	20	72 370	23	55 200	93 792	2
11 800	3 473	–	20	77 677	24	55 000	82 376	
11 300	3 619	–	19	77 792	21	49 000	79 601	
13 929	4 157	–	9	50 714	8	19 569	40 288	3
13 941	4 225	–	10	56 026	9	20 686	43 847	
13 950	4 481	–	10	54 174	12	25 612	49 950	
10 815	3 380	–	12	65 810	4	9 924	19 625	4
10 845	3 945	–	14	71 078	5	13 011	27 914	
10 845	4 016	–	14	71 349	5	12 562	24 455	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	V. Bykommunale (forts.)				
5	Hølen	1938/39	1917		Hølen
		1939/40			
		1940/41			
6	Drøbak	1938/39			Drøbak
		1939/40			
		1940/41			
7	Oslo[2]	1938/39	1893	Buskerud El.fors. og Samkjøringen	Oslo og enk. strøk i nærm. omegn og litt omkr.Solbergf.
		1939/40			
		1940/41			
8	Kongsvinger	1938/39			Kongsvinger
		1939/40			
		1940/41			
9	Lillehammer	1938/39	1895		Lillehammer
		1939/40			
		1940/41			
10	Gjøvik	1938/39	1897		Gjøvik
		1939/40			
		1940/41			
11	Hønefoss	1938/39	1912		Hønefoss
		1939/40			
		1940/41			
12	Drammen	1938/39	1903	Buskerud El.fors., Skoger, Strømsgodset og Ø. Sandsvær el.verker og Samkjøringen	Drammen, Assiden sogn og distr. omkr. Glassverket
		1939/40			
		1940/41			
13	Kongsberg	1938/39	1911		Kongsberg
		1939/40			
		1940/41			
14	Svelvik	1938/39	1912		Svelvik
		1939/40			
		1940/41			
15	Holmestrand	1938/39	1899		Holmestrand og 6 hus i Botne
		1939/40			
		1940/41			
16	Horten	1938/39	1913		Horten
		1939/40			
		1940/41			
17	Asgårdstrand	1938/39	1917		Asgårdstrand
		1939/40			
		1940.41			
18	Tønsberg	1938/39	1898		Tønsberg
		1939/40			
		1940/41			
19	Sandefjord	1938/39			Sandefjord
		1939/40			
		1940/41			
20	Larvik	1938/39	1901		Larvik
		1939/40			
		1940/41			
21	Kragerø	1938/39	1910		Kragerø
		1939/40			
		1940/41			
22	Porsgrunn	1938/39	1901		Porsgrunn
		1939/40			
		1940/41			

[1] Se note 2 side 2. [2] Kraftstasjonen i Thv. Meyersgt. 1, som eies av Oslo, er bortleid til A/S Knud

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
260	117	100	1	300	1	1 200	1 450	5
300	117	100	1	300	1	1 200	1 450	
325	126	100	1	500	1	1 400	2 000	
1 984	697	–	3	9 509	4	9 960	19 598	6
2 003	785	–	3	8 639	4	9 960	21 601	
1 898	716	–	3	11 207	5	9 960	19 454	
281 900	118 398	–	535	2 440 365	395	1 182 653	2 845 032	7
281 200	122 910	–	537	2 553 309	410	1 202 290	2 901 000	
280 500	126 283	–	566	2 773 655	403	1 176 612	2 932 402	
2 000	570	–	3	13 250	2	3 000	4 000	8
2 000	593	–	3	13 003	1	800	1 144	
2 000	659	–	3	13 003	1	700	1 050	
5 950	1 723	600	8	40 555	2	4 700	5 950	9
6 000	1 811	550	8	42 384	2	4 700	5 950	
6 044	1 844	550	8	44 011	2	4 465	7 395	
5 300	1 553	–	9	28 895	2	2 000	4 000	10
5 300	1 600	–	7	28 895	2	2 000	4 000	
5 300	1 651	–	7	29 000	2	2 400	4 000	
3 300	1 100	1 000	4	15 512	5	10 520	18 900	11
3 300	1 100	1 000	4	16 000	5	11 000	20 000	
3 300	1 150	1 000	4	16 000	5	12 000	21 300	
25 500	9 343	–	32	164 982	187	216 219	380 906	12
25 500	9 930	–	32	177 970	143	176 047	316 155	
26 000	9 949	–	35	210 639	141	206 753	373 155	
7 000	2 234	–	8	35 097	23	60 085	94 282	13
7 000	2 338	–	8	32 604	23	55 618	106 251	
7 000	2 391	–	8	34 107	23	56 000	106 815	
1 250	366	–	1	5 000	2	2 773	3 758	14
1 250	370	–	1	5 000	2	3 206	4 568	
1 250	373	–	1	5 000	2	3 603	5 404	
2 000	680	1 400	3	2 850	4	8 460	11 671	15
2 000	717	1 400	3	2 850	4	7 550	12 285	
2 000	732	1 400	3	2 585	4	8 166	13 598	
11 000	3 140	–	4	21 702	11	32 945	51 125	16
11 000	2 940	–	4	22 202	13	32 179	52 070	
11 000	3 275	–	4	22 952	13	40 077	59 637	
600	233	–	1	990	1	500	770	17
600	233	–	1	990	1	500	770	
600	231	–	1	990	1	700	970	
12 500	4 668	–	11	64 442	21	49 693	99 465	18
12 000	4 810	–	10	53 792	26	61 343	117 196	
12 000	5 003	–	11	60 830	26	57 434	119 472	
6 300	2 150	1 000	3	20 332	5	12 965	20 534	19
6 300	2 216	1 000	3	21 533	5	12 930	22 746	
6 200	2 248	1 000	4	22 673	5	13 375	23 548	
11 000	2 955	–	3	18 887	7	16 818	33 781	20
11 000	2 950	–	3	17 875	7	17 514	34 450	
11 000	2 950	–	3	18 468	7	20 564	40 366	
4 000	1 285	2 000	4	12 938	9	22 300	30 303	21
4 000	1 285	2 000	4	12 833	10	24 000	29 212	
4 000	1 300	2 000	4	13 116	15	36 000	45 000	
8 821	3 450	4 500	11	59 570	14	56 000	33 600	22
8 727	3 603	4 300	11	60 270	14	57 675	33 600	
8 672	3 664	4 300	11	64 643	14	59 423	34 000	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	V. Bykommunale (forts.)				
23	Skien	1938/39 1939/40 1940/41			Skien
24	Arendal	1938/39 1939/40 1940/41	1904		Arendal, Grimstad og Tvedestrand
25	Lillesand	1938/39 1939/40 1940/41	1917		Lillesand
26	Kristiansand	1938/39 1939/40 1940/41	1900	Vennesla Ev. i 1938/39 og Vest-Agder Ev. i 1940/1941	Kr.sand, Flekkerøy og Vågsbygd, Lund i Oddernes
27	Mandal	1938/39 1939/40 1940/41	1909	Vest-Agder Ev.	Mandal
28	Farsund	1938/39 1939/40 1940/41	1922		Farsund
29	Flekkefjord	1938/39 1939/40 1940/41	1901		Flekkefjord
30	Egersund	1938/39 1939/40 1940/41	1905	Eigersund herreds Ev.	Egersund by og nærmeste omegn
31	Sandnes	1938/39 1939/40 1940/41	1909		Sandnes Ladested og en del av Høyland herred
32	Stavanger	1938/39 1939/40 1940/41	1909	Gjestal Ev., Hetland Ev. og Maudal Kr.anlegg	Stavanger, Oltedal og Hillevåg
33	Haugesund	1938/39 1939/40 1940/41	1909	Etne, Ølen, Skånevik og Sandeid E.lag	Haugesund
34	Bergen	1938/39 1939/40 1940/41	1900	Samnanger Ev.	Bergen og Laksevåg sogn
35	Ålesund	1938/39 1939/40 1940/41	1894		Ålesund
36	Molde	1938/39 1939/40 1940/41	1910		Molde
37	Kristiansund	1938/39 1939/40 1940/41	1920	Istad Kr.selskap	Kr.sund og en del av Bremsnes
38	Trondheim	1938/39 1939/40 1940/41	1901	Fjæremsfossen k. Kr.selskap	Trondheim
39	Levanger	1938/39 1939/40 1940/41	1914		Levanger
40	Steinkjer	1938/39 1939/40 1940/41	1920		Steinkjer

[1] Se note 2 side 2. [2] Sum av abonnenter på forskjellige tariffer.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
15 001	4 704	–	8	25 635	12	28 765	44 139	23
14 885	4 733	–	8	24 926	12	29 158	53 784	
14 718	4 862	–	8	23 442	12	29 346	52 294	
14 500	3 900	–	16	67 200	21	52 550	80 400	24
14 500	3 900	–	16	67 200	22	53 800	86 080	
14 500	3 900	–	16	66 600	21	52 600	85 300	
1 200	400	–	1	1 800	1	2 400	3 640	25
1 200	400	–	1	1 800	1	2 400	3 640	
1 200	400	–	1	1 800	1	2 400	4 220	
26 150	7 500	–	32	152 521	43	98 394	182 401	26
26 500	7 800	–	32	160 543	43	105 123	191 090	
26 500	7 800	–	32	167 622	43	96 586	184 278	
3 800	1 272	–	5	18 600	12	28 800	45 000	27
3 800	1 294	–	5	18 600	12	28 800	46 000	
3 800	1 320	–	5	20 000	12	28 800	50 000	
1 800	510	300	3	10 400	2	3 502	4 923	28
1 800	528	300	3	10 400	2	3 408	4 771	
1 860	536	240	3	10 000	2	3 556	4 866	
2 300	823	–	4	14 508	3	7 250	11 021	29
2 300	826	–	4	14 852	3	7 436	11 046	
2 300	890	–	3	11 530	3	8 350	12 924	
4 000	1 460	2 000	5	21 341	9	21 032	30 238	30
4 200	1 500	2 000	5	21 278	9	21 600	30 510	
4 500	1 550	1 800	5	21 111	9	21 750	31 833	
4 500	1 800	500	4	22 310	10	23 642	35 532	31
4 500	1 800	500	4	23 210	10	23 127	38 776	
4 500	1 800	500	5	25 031	10	20 066	38 705	
50 000	[2]) 25 060	–	40	186 635	150	351 869	620 140	32
50 000	[2]) 25 871	–	45	198 023	105	294 704	496 037	
51 500	[2]) 26 876	–	48	227 858	102	263 071	477 087	
18 200	5 201	–	14	55 279	32	77 179	145 553	33
18 200	5 227	–	16	69 808	36	90 346	180 245	
17 700	5 325	–	17	71 780	30	71 788	125 305	
115 840	37 338	–	134	554 404	296	420 682	809 184	34
115 500	37 407	–	145	584 613	272	380 670	773 960	
114 985	38 326	–	139	625 954	200	436 911	884 694	
18 000	6 953	–	12	50 759	12	29 952	47 400	35
17 235	7 153	–	11	54 466	13	32 448	48 117	
17 307	7 307	–	12	55 014	13	32 448	45 710	
3 500	1 115	1 500	5	21 170	8	22 279	43 335	36
3 800	1 096	1 500	6	18 718	12	30 927	61 860	
3 800	1 183	1 200	6	25 532	15	35 485	65 335	
16 000	4 850	–	9	42 000	20	52 000	76 000	37
16 000	4 850	–	10	43 200	20	52 000	78 400	
16 000	3 200	–	12	52 261	30	75 000	143 671	
55 000	18 000	–	57	319 037	77	186 428	367 084	38
55 000	18 600	–	62	334 743	82	189 461	374 994	
55 000	18 800	–	64	335 739	76	179 936	386 134	
1 770	480	–	3	8 526	2	2 200	3 738	39
1 780	500	–	3	9 448	1	550	941	
1 800	520	–	3	9 946	2	2 000	3 686	
2 800	800	–	8	19 112	8	15 600	17 300	40
2 800	800	–	8	22 300	8	19 200	26 000	
2 800	900	–	14	40 377	30	70 000	100 000	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk (firma)		1 Start år	2 Verk som det[1] er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	V. Bykommunale (forts.)				
41	Namsos	1938/39 1939/40 1940/41	1907		Namsos og delvis Vemundvik og Klinga
42	Mosjøen	1938/39 1939/40 1940/41	1908		Mosjøen, Halsøy, del av Austerbygden samt i byggebeltet
43	Bodø	1938/39 1939/40 1940/41	1909		Bodø
44	Narvik	1938/39 1939/40 1940/41	1913		Narvik og delvis Ankenes
45	Harstad	1938/39 1939/40 1940/41	1910		Harstad og en del av Sandtorg og Trondenes
46	Tromsø	1938/39 1939/40 1940/41	1897	Troms Fylkes Kr.-forsyning	Tromsø og en del av Tromsøysund
47	Hammerfest	1938/39 1939/40 1940/41	1890		Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund
48	Vadsø	1938/39 1939/40 1940/41	1912		Vadsø og en del av Nord-Varanger
49	Vardø	1938/39 1939/40 1940/41	1911		Vardø
	V. Bykommunale i alt	1938/39 1939/40 1940/41			
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning				
	Østfold				
1	A/S Glommens Træsliberi	1939 1940 1941	1902	Oslo, Akershus, Moss, Rygge, Jeløy, Lillestrøm, Askim, Asker, Lørenskog, Kråkstad el. verker m. fl. i Akershus og Østfold	Deler av Bærum og Skedsmo. Dessuten Moss Cellulosefabr., Chria. Portland Cementfabr. og Strømmens Værksted m. fl.
2	A/S Hafslund	1939 1940 1941	1898	Rakkestad, Degernes, Torsnes, Skjeberg, Onsøy, Eidsberg, Skiptvet og fra 1940 også Det Interkomm. Ev. for Borge, Glemmen, Kråkerøy og Rolvsøy	Borge, Glemmen, Kråkerøy og Rolvsøy i 1939. Vesentlig funksj.- og arb.-boliger i verkets umiddelbare nærhet i 1940 og 1941
3	A/S Vamma Fossekompagni	1939 1940 1941	1915	A/S Hafslund og A/S Glommens Træsliberi	Vesentlig funksj.- og arb.-boliger i verkets umiddelbare nærhet

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
3 800	800	–	5	15 000	12	23 540	35 400	41
4 130	562	–	7	25 500	20	42 868	63 463	
4 130	885	–	9	31 000	20	42 000	73 000	
3 000	750	1 000	3	11 000	6	8 950	14 200	42
3 000	750	1 000	3	12 500	5	9 150	16 850	
4 000	820	–	4	15 000	5	8 000	14 480	
6 000	1 902	4 000	6	22 150	11	23 241	38 190	43
6 000	2 038	4 000	6	22 150	18	29 750	49 163	
4 000	1 200	6 000	6	23 050	14	32 876	52 424	
11 200	3 650	–	12	42 780	41	67 520	118 743	44
13 000	3 750	–	13	54 617	43	103 540	204 320	
13 000	3 850	–	13	55 758	55	126 190	249 179	
6 000	1 829	–	4	17 463	6	14 827	31 882	45
6 000	1 934	–	4	19 279	6	12 356	26 261	
6 500	2 040	–	3	17 083	6	15 198	30 387	
12 000	3 900	–	6	33 446	15	36 400	70 435	46
12 000	3 900	–	6	30 121	19	32 695	80 592	
12 000	3 900	–	6	32 409	22	43 634	104 222	
3 740	1 020	–	4	15 100	12	28 838	35 105	47
4 285	1 199	863	4	15 210	10	20 417	29 221	
4 454	1 227	807	4	16 155	11	24 349	33 859	
2 000	634	–	2	3 000	6	14 570	37 000	48
2 000	654	–	2	3 250	6	14 916	37 000	
2 000	691	–	2	3 250	6	15 110	38 000	
3 300	1 400	500	4	9 593	10	30 694	40 731	49
3 300	1 480	500	4	9 838	10	28 062	41 772	
3 300	1 520	500	4	9 081	10	23 202	33 865	
843 099	306 714	20 400	1 107	4 978 364	1 597	3 536 638	6 941 902	
841 341	315 592	21 013	1 136	5 227 033	1 541	3 490 475	7 002 425	
843 938	321 428	21 397	1 177	5 612 125	1 492	3 602 618	7 367 702	
33 000	8 400	–	39	–	122	297 857	–	1
33 000	8 728	–	42	–	117	281 473	–	
33 200	8 800	–	44	–	139	334 382	–	
28 000	6 500	–	23	–	50	123 048	–	2
400	133	–	23	–	55	131 170	–	
400	133	–	24	–	67	158 725	–	
135	45	–	7	–	36	82 747	–	3
135	45	–	7	–	46	104 776	–	
135	45	–	7	–	57	119 925	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
4	Varteig Ev.	1939	1914		Nedre og østre del av Varteig
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Akershus				
1	Bærums Verk	1939	1918		En del av vestre Bærum
		1940			
		1941			
2	Børter Ev.	1939	1914	Enebak El.fors.	I nærheten av verket
		1940			
		1941			
3	Fossum Bruk	1939	1918		Fossumgrenden i Bærum og Sørkedalen i Aker
		1940			
		1941			
4	A/S Gjermå Ev.	1939	1911	Kisa E.lag og Stokke Lyslag	Gjerdrum, det meste av Nannestad og Ullensaker
		1940			
		1941			
5	Hakedals Verk[3]	1939	1918		Hakedals Verk med tilliggende bebyggelse
		1940			
		1941			
6	A/S Holt Bruk	1939	1915		Langseth sogn i Eidsvoll-østre side av Vorma og Mjøsa
		1940			
		1941			
7	Kisa Elektrisitetslag	1939	1916		Nord-østre del av Ullensaker
		1940			
		1941			
8	A/S Krokfos	1939	1917	A/S Gjermå Ev.	Ullensaker
		1940			
		1941			
9	Laakeverket	1939	1914		En del av Nannestad hovedsogn
		1940			
		1941			
10	Lundfos Kraftstasjon	1939	1919	Høland Ev.	
		1940			
		1941			
11	Setskog Ev.	1939			Setskog
		1940			
		1941			
12	A/S Skedsmo & Sørums El.fors.	1939	1914		Skedsmo og Sørum
		1940			
		1941			
13	Sørumsand Ev.	1939	1915		Den del av Sørum som ligger på Glommas østside
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Hedmark				
1	A/S Brødbølfoss Ev.	1939	1921	Kongsvinger Ev.	Vinger, Brandval, Eidskog og en liten del av Grue h.
		1940			
		1941			

[1] Se note 2 side 2. [2] Østfold — Telemark slått sammen. [3] Opprinnelig bygd for industriell forsyning.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
650	115	50	2	–	1	1 417	–	4
650	115	50	2	–	1	884	–	
650	126	50	2	–	1	1 298	–	
61 785	15 060	50	71	[2] –	209	505 069	[2] –	
34 185	9 021	50	74	[2] –	219	518 303	[2] –	
34 385	9 104	50	77	[2] –	264	614 330	[2] –	
3 000	600	–	3	–	6	14 000	–	1
3 000	612	–	3	–	6	14 000	–	
3 000	640	–	3	–	6	14 000	–	
250	40	–	2	–	1	1 000	–	2
250	40	–	2	–	1	1 000	–	
250	40	–	2	–	1	1 000	–	
550	120	–	1	–	1	2 400	–	3
550	130	–	1	–	1	2 400	–	
550	130	–	1	–	1	2 400	–	
12 000	2 047	–	5	–	11	27 100	–	4
12 000	2 071	–	6	–	12	28 800	–	
12 000	2 122	–	6	–	14	33 600	–	
450	100	–	–	–	1	2 400	–	5
450	100	–	–	–	1	2 400	–	
450	100	–	–	–	1	2 400	–	
1 000	260	50	2	–	2	600	–	6
1 000	265	50	2	–	2	600	–	
1 000	270	50	2	–	2	400	–	
2 400	393	–	1	–	2	2 230	–	7
2 400	400	–	1	–	1	1 600	–	
2 400	405	–	1	–	1	2 376	–	
14	2	–	1	–	1	1 500	–	8
14	2	–	1	–	1	1 500	–	
14	2	–	1	–	1	1 500	–	
1 000	195	–	–	–	1	1 200	–	9
1 000	195	–	–	–	1	1 200	–	
1 000	200	–	–	–	1	1 500	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	10
–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	
500	116	–	1	–	1	900	–	11
500	125	–	1	–	1	2 000	–	
500	132	–	1	–	1	2 000	–	
4 500	864	–	3	–	6	13 394	–	12
4 500	915	–	3	–	6	12 000	–	
5 900	989	–	3	–	7	15 000	–	
800	179	500	1	–	1	800	–	13
850	180	500	1	–	1	2 400	–	
860	189	500	1	–	1	1 400	–	
26 464	4 916	550	21	[2] –	34	67 524	[2] –	
26 514	5 035	550	22	[2] –	34	69 900	[2] –	
27 924	5 219	550	22	[2] –	37	77 576	[2] –	
16 000	2 595	–	5	–	33	36 821	–	1
16 500	2 670	–	4	–	36	39 882	–	
17 000	2 750	–	4	–	37	40 790	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk (firma)		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
2	Eidsfossen Ev.	1939	1933		Kvikne
		1940			
		1941			
3	A/S Engerdal Ev.	1941	1940		Engerdal
4	Funnefoss Tresliperi og Ev.[3]	1939	1920	Nord-Odal Ev.	Sør-Odal
		1940			
		1941			
5	Hof Ev.	1939	1918		Hof komm. unnt. Finnskogen og et par grender
		1940			
		1941			
6	Lier Gårds Ev.	1939	1901	Kongsvinger Ev.	Lier Gård i Vinger
		1940			
		1941			
7	Nord-Odal Ev.	1939	1920		Nord-Odal
		1940			
		1941			
8	Os Lysanlegg	1939	1913		
		1940			
		1941			
9	Sevilla Ev.	1939	1919		En del av Tynset og noen få i Alvdal
		1940			
		1941			
10	Storelvdalens Kraft A/S	1939	1916		Stor-Elvdal fra Strand til Koppang
		1940			
		1941			
11	Storfallet Ev.	1939	1915	Storelvdalens Kraft A/S	
		1940			
		1941			
12	Tynset Ev.	1939			Tynset hovedsogn
		1940			
		1941			
13	A/S Øvre Rendal Ev.	1939	1912		Øvre Rendal hovedkrets
		1940			
		1941			
14	A/S Asta Kraftanlegg	1939	1914		V. Abu og Ø. Abu kretser i Åmot
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Opland				
1	A/S Aurdal Ev.	1939	1926		Storengen skolekrets og delvis Leira krets i N. Aurdal
		1940			
		1941			
2	A/S Eidefos Kraftanlæg	1939	1917		Vågå, Sel, Dovre, Lesja og Lom
		1940			
		1941			
3	A/S Faslefoss Ev.	1939	1933	A/S Aurdal Ev., A/L Skrautvål El. fors., Vestre Slidre Kr.lag, A/S Ulnes-Svennes Ev.	Leira og Fagernes i Nord-Aurdal
		1940			
		1941			

[1] Se note 2 side 2. [2] Østfold — Telemark slått sammen. [3] Opprinnelig bygd for industriell forsyning.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
400	80	50	1	–	1	200	–	2
400	80	50	1	–	1	200	–	
450	100	0	1	–	1	250	–	
1 028	194	–	1	–	1	1 702	–	3
5 500	1 259	–	5	–	12	27 041	–	4
5 550	1 316	–	5	–	12	28 052	–	
5 550	1 338	–	5	–	12	32 631	–	
2 800	472	300	2	–	3	2 800	–	5
2 900	530	200	2	–	3	3 000	–	
3 000	555	100	2	–	3	3 000	–	
20	–	–	1	–	2	5 000	–	6
20	–	–	1	–	2	5 000	–	
20	–	–	1	–	2	5 000	–	
4 500	900	800	1	–	3	4 959	–	7
4 500	949	700	1	–	3	4 292	–	
4 700	1 000	500	1	–	3	5 683	–	
400	92	–	–	–	1	200	–	8
400	92	–	–	–	1	350	–	
400	92	–	–	–	1	900	–	
500	151	120	1	–	1	1 300	–	9
500	167	120	1	–	1	1 300	–	
500	166	120	1	–	1	1 300	–	
3 000	604	–	1	–	2	4 800	–	10
3 200	648	–	1	–	3	4 000	–	
3 200	648	–	1	–	2	4 800	–	
–	–	–	–	–	2	4 800	–	11
–	–	–	–	–	2	5 000	–	
–	–	–	–	–	1	4 500	–	
1 200	300	–	2	–	3	5 200	–	12
1 200	300	–	2	–	2	2 783	–	
1 200	300	–	2	–	2	2 783	–	
400	86	100	–	–	2	1 856	–	13
400	90	100	–	–	3	1 900	–	
450	95	90	–	–	3	1 950	–	
600	108	100	2	–	1	2 090	–	14
600	113	100	3	–	1	1 537	–	
600	122	100	2	–	1	458	–	
35 320	6 647	1 470	21	[2] –	66	97 067	[2] –	
36 170	6 955	1 270	21	[2] –	70	97 296	[2] –	
38 098	7 360	910	21	[2] –	70	105 747	[2] –	
1 000	190	–	2	–	2	400	–	1
1 000	192	–	2	–	2	400	–	
1 000	195	–	2	–	2	250	–	
7 300	1 180	900	3	–	14	27 444	–	2
9 400	1 849	1 000	3	–	10	21 409	–	
9 800	1 933	800	3	–	10	19 740	–	
800	150	200	4	–	1	700	–	3
900	160	100	4	–	1	1 766	–	
950	170	200	4	–	2	3 050	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
4	Fosheim Ev.	1939	1922		Storhaug krets i Røn
		1940			
		1941			
5	Fåvang Kraftlag	1939	1930		
		1940			
		1941			
6	Høgfoss Ev.	1939	1916		En liten del av Begndalens sogn i S. Aurdal
		1940			
		1941			
7	A/S Kvitvella Ev.[2]	1939	1922		Fagernes
8	A/S Nord-Fron Ev.	1939	1916		Vinstra, Sødorp, Ruste, Kvam og Sjoa
		1940			
		1941			
9	A/L Skrautvål El.forsyning	1939	1933		Skrautvål sogn i Nord-Aurdal
		1940			
		1941			
10	A/S Svatsum Ev.	1939	1915	Vestre Gausdal Ev.	Svatsum
		1940			
		1941			
11	Ulnes-Svennes Ev.	1939	1934		Ulnes og Svennes sogn
		1940			
		1941			
12	A/L Vestre Slidre Kraftlag	1939	1938		Storparten av V. Slidre
		1940			
		1941			
13	A/S Våla Bruk	1939	1912		Nordre del av Ringebu fra Frya og ca. 10 km sørover
		1940			
		1941			
14	A/S Østre Gausdal Ev.	1939	1915		Østre Gausdal
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Buskerud				
1	Amundfoss Ev.	1939	1912		Nes i Ådal
		1940			
		1941			
2	A/L Hol Ev.	1939	1931		Hol unnt. Skurdalen, Ustaoset og Haugastøl
		1940			
		1941			
3	Nedre Jondalen Ev.	1939	1920		Del av Jondalen
		1940			
		1941			
4	Solbergelvens Lysanlegg	1939	1916		Solbergelva
		1940			
		1941			
5	Ustaoset Ev.	1939	1927		Ustaoset
		1940			
		1941			
6	Veme Ev.	1939			Ytre Sogndalen i Norderhov
		1940			
		1941			

[1] Se note 2 side 2. [2] Overtatt av A/S Faslefoss 1/7—1939. [3] Østfold — Telemark slått sammen.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
120	20	–	–	–	1	400	–	4
120	20	–	–	–	1	400	–	
120	20	–	–	–	1	400	–	
800	155	200	1	–	–	–	–	5
860	166	200	1	–	–	–	–	
920	180	150	1	–	–	–	–	
140	20	–	–	–	1	1 150	–	6
140	22	–	–	–	1	1 150	–	
160	43	–	–	–	1	1 150	–	
500	100	–	2	–	–	–	–	7
2 200	407	1 300	1	–	4	3 000	–	8
2 800	444	700	1	–	4	3 328	–	
2 900	453	600	1	–	3	2 831	–	
1 000	195	900	2	–	3	650	–	9
1 000	214	900	2	–	1	300	–	
1 000	220	900	2	–	1	400	–	
300	43	50	2	–	2	4 800	–	10
300	46	60	2	–	2	4 600	–	
300	46	60	2	–	2	4 200	–	
1 400	240	–	1	–	1	800	–	11
1 450	250	–	1	–	1	800	–	
1 460	255	–	1	–	1	1 000	–	
1 700	380	290	2	–	1	2 400	–	12
1 800	380	290	2	–	1	2 400	–	
2 000	450	–	2	–	3	4 532	–	
925	219	100	1	–	2	3 781	–	13
925	227	100	1	–	2	3 018	–	
950	233	100	1	–	3	5 758	–	
2 800	508	–	3	–	4	6 400	–	14
3 000	534	300	4	–	4	9 958	–	
3 000	577	300	4	–	6	11 919	–	
20 985	3 807	3 940	24	[3] –	36	51 925	[3] –	
23 695	4 504	3 650	23	[3] –	30	49 529	[3] –	
24 560	4 775	3 110	23	[3] –	35	55 230	[3] –	
190	25	–	1	–	2	760	–	1
190	26	–	1	–	2	930	–	
190	30	–	–	–	2	1 110	–	
2 400	557	–	1	–	4	2 512	–	2
2 450	610	200	1	–	4	2 500	–	
2 500	637	150	1	–	4	2 385	–	
200	48	40	1	–	1	140	–	3
200	48	40	1	–	1	120	–	
200	48	40	1	–	2	255	–	
1 350	300	–	1	–	1	2 500	–	4
1 425	330	–	1	–	1	2 500	–	
1 300	374	–	1	–	1	2 500	–	
100	10	–	–	–	1	480	–	5
100	12	–	–	–	1	480	–	
100	12	–	–	–	1	480	–	
250	60	–	2	–	2	3 000	–	6
250	60	–	2	–	2	3 000	–	
250	56	–	2	–	2	3 000	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk (firma)		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
7	Ytre Sandsvær Ev.	1939	1914		Ytre Sandsvær
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Vestfold				
1	Berger Ev.	1939	1912		Berger Fabrikers boliger i Berger
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Telemark				
1	Bø Kraftverk	1939	1932		Bø unnt. Eikabygda, Stoklandheia, Roheimheia og Uvdalsheia. I 1941 forsynes også Hørte i Nes
		1940			
		1941			
2	Dalen og Vistad Ljosverk	1939	1924	Eidsborg Kr.fors.	En del av Mo og Lårdal
		9140			
		1941			
3	Fjågesund Ev.	1939	1938		Fjågesund i Kviteseid
		1940			
		1941			
4	Kviteseid Ev.	1939	1915		Det mest tettbebygde av Kviteseid
		1940			
		1941			
5	Lunde Kraftverk	1939	1931		Den sentrale del av Lunde
		1940			
		1941			
6	L/l Nes Kraftlag	1939	1929		Nes sogn i Sauherad
		1940			
		1941			
7	Norsk Elektrokemisk A/S[2] ...	1939	1908	Kragerø, Skåtøy, Sannidal og Drangedal el.verker	Bare bedrifter i Kragerø, Skåtøy og Sannidal
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Vest-Agder				
1	A/S Fede Ev.	1940	1914		Feda skolekrets
		1941			
	I alt	1940			
		1941			

[1] Se note 2 side 2. [2] Opprinnelig bygd for industriell forsyning. [3] Østfold — Telemark slått sam- 1941: kr. 738 965 og til arbeidere i 1939: kr. 1 307 478 (762 784 timeverk), 1940: kr. 1 432 250 (776 660 time-

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes [2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer [3]	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere [3]	Nr.
				Kr.			Kr.	
3 250	483	50	2	–	4	8 700	–	7
3 250	490	50	2	–	3	5 000	–	
3 250	495	50	2	–	3	4 000	–	
7 740	1 483	90	8	[3]) –	15	18 092	[3]) –	
7 865	1 576	290	8	[3]) –	14	14 530	[3]) –	
7 790	1 652	240	7	[3]) –	15	13 730	[3]) –	
650	125	–	1	–	1	812	–	1
650	124	–	1	–	1	517	–	
650	125	–	1	–	1	194	–	
650	125	–	1	[3]) –	1	812	[3]) –	
650	124	–	1	[3]) –	1	517	[3]) –	
650	125	–	1	[3]) –	1	194	[3]) –	
2 000	391	500	1	–	3	6 445	–	1
2 300	453	400	1	–	3	7 535	–	
2 500	497	400	1	–	3	7 947	–	
500	120	25	1	–	1	550	–	2
550	135	–	1	–	1	400	–	
550	135	–	1	–	1	300	–	
53	13	23	–	–	1	600	–	3
56	16	50	–	–	1	600	–	
60	16	50	–	–	1	600	–	
800	183	50	1	–	1	200	–	4
800	192	50	1	–	1	250	–	
800	192	50	1	–	1	220	–	
1 200	250	–	1	–	2	2 000	–	5
1 250	254	–	1	–	2	2 000	–	
1 300	284	–	1	–	2	2 000	–	
1 400	250	500	1	–	3	1 000	–	6
1 500	270	400	1	–	6	3 500	–	
1 650	300	250	1	–	3	800	–	
–	–	–	4	–	8	11 500	–	7
–	–	–	4	–	8	12 300	–	
–	–	–	4	–	8	12 300	–	
5 953	1 207	1 098	9	[3]) –	19	22 295	[3]) –	
6 456	1 320	900	9	[3]) –	22	26 585	[3]) –	
6 860	1 424	750	9	[3]) –	19	24 167	[3]) –	
300	112	–	1	–	1	1 008	–	1
300	115	–	1	–	1	840	–	
300	112	–	1	[4]) –	1	1 008	[4]) –	
300	115	–	1	[4]) –	1	840	[4]) –	

men. Utbetalt lønn til funksjonærer i Østfold — Telemark var i 1939: kr. 665 127, 1940: kr. 700 328, verk), 1941: kr. 1 613 564 (890 974 timeverk). [4] Vest-Agder og Rogaland slått sammen.;

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
	Rogaland				
1	Forsand Ev.	1939	1936		Hovedbygda i Forsand
		1940			
		1941			
2	Haukland Ev.	1939	1913		Strøket omkr. Moi Jernbanestasjon
		1940			
		1941			
3	Hjelmeland Kraftverk A/S	1939	1937		Solvang Krets
		1940			
		1941			
4	Sandeid El.lag	1939	1937		Sandeid
		1940			
		1941			
5	Sogndal Ev.	1939	1915		Sokndal Landsogn og Sogndal Ladested
		1940			
		1941			
6	A/S Ualand Kraftverk	1939	1937		Midtbygdene i Heskestad. Gårdene omkr. Ualand st.
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Hordaland				
1	Etne Elektr.lag	1939	1933		
		1940			
		1941			
2	Fitjar Kraftlag	1939	1937		Den sentrale del av Fitjar
		1940			
		1941			
3	Jondal Ev.	1939	1915		Jondalsøyri
		1940			
		1941			
4	A/S Kinservik	1939		Kinsarvik Ev. og Ullensvang Ev.	Husegrenda i Kinsarvik
		1940			
		1941			
5	L/L Palmafoss Kraftverk	1939	1919	Voss k. Ev.	
		1940			
		1941			
6	Rosendals Ev.	1939			Nes, Skåla og Mehl i Kvinnherad
		1940			
		1941			
7	Skånevik Elektr.lag	1939	1936		Skånevik sogn, delvis
		1940			
		1941			
8	Tøsse Kraftverk	1939	1920	Herlandsfoss k. Kraftverk	Tyssebotn i Hosanger
		1940			
		1941			
9	Ølen Elektr.lag	1939	1935		Strøket om Ølensjøen
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			

[1] Se note 2 side 2, [2] Vest-Agder og Rogaland slått sammen.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
350	76	30	1	–	1	300	–	1
350	76	30	1	–	1	300	–	
350	79	30	1	–	1	320	–	
500	115	–	1	–	1	800	–	2
500	115	–	1	–	1	1 500	–	
500	115	–	1	–	1	1 600	–	
500	130	–	1	–	1	1 560	–	3
500	134	–	1	–	1	1 775	–	
500	135	–	1	–	1	1 750	–	
500	100	100	1	–	1	300	–	4
500	105	100	1	–	1	450	–	
540	120	60	1	–	1	600	–	
2 000	550	20	2	–	4	10 000	–	5
2 000	560	20	2	–	4	10 000	–	
2 000	575	15	2	–	4	10 000	–	
225	56	–	–	–	1	600	–	6
230	58	–	–	–	1	650	–	
230	58	–	–	–	1	650	–	
4 075	1 027	150	6	11 854	9	13 560	17 670	
4 080	1 048	150	6	[2] 13 319	9	14 675	[2] 20 178	
4 120	1 082	105	6	[2] 14 296	9	14 920	[2] 20 011	
590	140	260	2	–	–	–	–	1
656	164	625	2	–	1	490	–	
816	204	820	2	–	1	320	–	
1 000	155	100	2	–	1	500	–	2
1 000	160	50	2	–	1	1 000	–	
1 000	170	40	2	–	1	800	–	
450	110	–	2	–	1	1 400	–	3
450	108	–	1	–	1	1 400	–	
450	110	–	1	–	1	1 400	–	
60	13	–	2	–	2	2 000	–	4
60	13	–	2	–	2	2 000	–	
60	13	–	2	–	2	2 000	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	5
–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	
450	117	–	1	–	1	–	–	6
450	117	–	1	–	1	–	–	
450	115	–	1	–	1	–	–	
500	110	800	1	–	1	700	–	7
500	111	1 000	1	–	1	900	–	
500	115	1 000	1	–	1	1 500	–	
200	30	–	–	–	2	3 000	–	8
200	30	–	–	–	2	3 000	–	
200	30	–	–	–	2	4 000	–	
460	93	70	1	–	1	400	–	9
500	98	30	1	–	1	500	–	
510	100	30	1	–	1	500	–	
3 710	768	1 230	12	22 998	9	8 000	9 795	
3 816	801	1 705	11	22 553	10	9 290	11 035	
3 986	857	1 890	11	24 164	10	10 520	13 300	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk (firma)		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
	Sogn og Fjordane				
1	Balestrand Ev.	1939	1914		Esefjorden og Sagatun skolekretser
		1940			
		1941			
2	Balsnes Ev. L/L	1939			Naustdal og Hjelmelandsdalen
		1940			
		1941			
3	A/S Borgund Kraftselskap	1939	1936		Borgund
		1940			
		1941			
4	Fjærland Ev.	1939	1915		Indre Fjærland
		1940			
		1941			
5	L/L Holmedal Kraftlag	1941	1940		Del av Fjaler, Rivedal, Holmedal og Vårdal
6	A/S Leinafalli	1939	1932		Aurland og Flom sokner
		1940			
		1941			
7	A/S Lyster Ev.	1939	1913		Den vesentlige del av Luster
		1940			
		1941			
8	L/L Lærdal Kraftverk	1939	1936	A/S Borgund Kr.s.	Lærdal
		1940			
		1941			
9	L/L Naustdal Ev.	1939	1916		En del av Naustdal
		1940			
		1941			
10	A/S Sognefjordens Ullvarefabrikk[2]	1939	1911		Sogndalsfjøra i Sogndal
		1940			
		1941			
11	L/L Undredal Ev.	1939	1931		Undredal sogn
		1940			
		1941			
12	Utvik Ev.	1939	1914		
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Møre og Romsdal				
1	A/S Aura	1939	1916		Lilledalen og Sunndalsøra
		1940			
		1941			
2	A/S Brattvåg Kraftverk	1939	1911		Brattvåg
		1940			
		1941			
3	Bævre Kraft	1939	1927		Glærum, Bævre, Surna
		1940			
		1941			
4	Geiranger Kraftverk	1939	1928		Geiranger Sokn, unnt. ca. 10 gårder som har kraft fra eget Ev.
		1940			
		1941			

[1] Se note 2 side 2. [2] Opprinnelig bygd for industriell forsyning.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
500	175	–	2	–	1	2 400	–	1
600	210	–	3	–	3	5 300	–	
1 000	215	–	3	–	4	7 800	–	
650	102	–	1	–	2	496	–	2
650	103	–	2	–	3	550	–	
700	113	–	2	–	3	550	–	
500	91	–	1	–	1	400	–	3
500	91	–	1	–	1	400	–	
500	91	–	1	–	1	400	–	
550	107	–	1	–	1	333	–	4
550	111	–	1	–	1	340	–	
550	109	–	1	–	1	395	–	
650	110	50	2	–	1	500	–	5
1 400	320	20	1	–	1	1 132	–	6
1 400	326	25	1	–	1	1 677	–	
1 400	334	25	1	–	1	1 580	–	
2 000	465	900	2	–	4	2 950	–	7
2 000	500	900	2	–	4	3 900	–	
2 000	500	900	3	–	4	4 500	–	
1 700	360	–	1	–	2	2 150	–	8
1 900	366	–	2	–	2	1 450	–	
1 900	377	–	1	–	3	3 800	–	
650	150	165	2	–	2	5 350	–	9
700	172	–	2	–	2	2 194	–	
700	172	–	2	–	2	3 277	–	
600	177	–	1	–	1	200	–	10
600	177	–	1	–	1	140	–	
600	177	–	1	–	1	1 400	–	
250	48	–	2	–	1	100	–	11
250	43	–	2	–	1	200	–	
250	45	–	2	–	1	285	–	
400	78	–	1	–	1	50	–	12
400	78	–	1	–	1	295	–	
400	80	–	1	–	1	233	–	
9 200	2 073	1 085	15	20 966	17	15 561	12 883	
9 550	2 177	925	18	21 461	20	16 446	16 007	
10 650	2 323	975	20	25 192	23	24 720	28 847	
400	100	–	1	–	4	13 000	–	1
400	100	–	1	–	4	13 000	–	
1 700	165	–	1	–	4	13 000	–	
700	148	–	1	–	1	600	–	2
700	148	–	1	–	1	400	–	
700	148	–	1	–	1	1 500	–	
650	140	–	–	–	2	1 460	–	3
650	140	–	–	–	2	1 557	–	
700	140	–	–	–	2	1 543	–	
300	68	–	1	–	–	–	–	4
320	68	–	1	–	–	–	–	
350	69	–	1	–	–	–	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
5	Gjerdsvika Ev.	1939	1917		Gjerdsvika
		1940			
		1941			
6	Hellesylt Kraftverk	1939	1927		Hellesylt og omegn
		1940			
		1941			
7	Moltustrandens Ev.	1939	1917		Moltustranda skolekrets
		1940			
		1941			
8	Nesset Kraftverk	1939	1936		Nesset
		1940			
		1941			
9	A/S Romsdals Ev.	1939	1916	Hen Kr.v.	Klungnes, Monsås, Torvik, Skorgen, en del av Andalsnes, Stranden, Brevik og Brevikstranden
		1940		Hen Kr.v. og	
		1941		Grytten k. Ev.	
10	Stranda Ev.	1939	1929		Sløgstad i Stranda
		1940			
		1941			
11	Vaksvikbygda Kraftlag	1939	1925		Vaksvik, Vestre, Skarbø og Jordskar i Ørskog
		1940			
		1941			
12	Ørskogfossen Kraftlag	1939	1927		En del av Ørskog
		1940			
		1941			
	I alt ...	1939			
		1940			
		1941			
	Sør-Trøndelag				
1	A/S Bjugn Kraftanlegg	1939	1915	Høybakken El.lag	Bjugn, delvis Stjørna og Ørland
		1940			
		1941			
2	Halstad Ev.	1939	1908		En del av Hommelvik i Malvik
		1940			
		1941			
3	Holtålen Ev.	1939	1938	Alen koop. Kraftverk	Haltdalen unntatt Langlete
		1940			
		1941			
4	Indre Hølonda Kraftanlegg	1939	1920		Innen Hølonda
		1940			
		1941			
5	A/S Lundemo Bruk	1939		Horg k. El.fors.	Egne funksj. og fylkets mølle ved Lundamo
		1940			
		1941			
6	Nedre Støren El.forsyning	1939	1933		Nedre del av Støren
		1940			
		1941			
7	A/S Opdal Ev.	1939	1933		Fra Sliper til Gorset og Forbregd i Opdal
		1940			
		1941			

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
310	59	–	1	–	1	450	–	5
310	59	–	1	–	1	40	–	
400	65	–	1	–	1	900	–	
600	100	–	1	–	2	1 100	–	6
600	100	–	1	–	2	1 100	–	
600	100	–	1	–	2	1 100	–	
350	14	–	1	–	1	600	–	7
350	16	–	1	–	1	1 390	–	
350	16	–	1	–	1	1 200	–	
1 500	270	200	2	–	1	2 500	–	8
1 700	324	50	1	–	2	2 300	–	
1 700	344	50	2	–	2	2 000	–	
400	80	–	2	–	1	1 500	–	9
400	85	–	2	–	1	1 200	–	
400	90	–	2	–	1	1 500	–	
950	352	–	3	–	3	5 600	–	10
1 000	360	–	3	–	2	3 000	–	
1 000	365	–	3	–	2	3 635	–	
300	65	30	1	–	2	400	–	11
300	65	30	2	–	1	200	–	
300	65	30	1	–	–	–	–	
400	96	–	2	–	2	600	–	12
400	96	–	2	–	2	600	–	
400	96	–	2	–	2	600	–	
6 860	1 492	230	16	17 074	20	27 810	31 870	
7 130	1 561	80	16	17 960	19	24 787	28 984	
8 600	1 663	80	16	20 948	18	26 978	33 065	
2 000	190	1 500	3	–	6	2 515	–	1
2 000	190	1 500	3	–	6	2 262	–	
2 000	195	1 500	3	–	7	4 100	–	
600	85	–	1	–	2	3 279	–	2
600	85	–	1	–	2	3 141	–	
600	85	–	1	–	2	4 223	–	
930	194	20	1	–	1	1 200	–	3
930	202	20	1	–	1	1 850	–	
930	207	20	1	–	1	1 260	–	
350	80	300	2	–	2	500	–	4
375	85	275	2	–	2	500	–	
375	85	275	2	–	2	500	–	
20	5	–	1	–	4	8 200	–	5
20	5	–	1	–	4	8 200	–	
20	5	–	1	–	4	9 000	–	
500	120	50	–	–	1	1 500	–	6
500	121	50	–	–	1	1 500	–	
500	124	50	–	–	1	2 000	–	
2 200	465	50	4	–	5	3 594	–	7
2 300	513	30	4	–	5	3 499	–	
2 350	549	50	2	–	3	3 350	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
8	Røros Ev.	1939	1913	Os Lysanlegg og Tyvold Ev.	Røros Bergstad, Røros landsogn, delvis Os
		1940			
		1941			
9	Alen koop. Kraftverk	1939	1930		
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Nord-Trøndelag				
1	Høylandet Ev.	1939	1915		Midtre Høylandet
		1940			
		1941			
2	Kvam Ev.	1939	1920		Øvre del av Kvam
		1940			
		1941			
3	Malmo Ev.	1939	1911		Del av Malm
		1940			
		1941			
4	Vannebo Ev.	1939	1914		Overhalla
		1940			
		1941			
5	Åsen Andelsel.verk	1939	1912		Delvis Vedul og Gullberget skolekretser
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Nordland				
1	A/S Dragefossen Kraftanlegg	1939	1929		Røkland–Rognan i Saltdal
		1940			
		1941			
2	A/S Fauske Lysverk	1939	1912		Den vesentlige del av Fauske
		1940			
		1941			
3	A/S Lødingen Ev.	1939	1934		Lødingen
		1940			
		1941			
4	A/S Mo Ev.	1939	1907		Mo i Rana
		1940			
		1941			
5	A/S Sandnessjøen Ev.	1939			Sandnessjøen i 1939, Sandnessjøen og Leira, Breiland og Leland i Leirfjord i 1940 og 1941
		1940			
		1941			
6	A/S Saupstadfossen Ev.	1939	1934		Vestre del av Borge
		1940			
		1941			

[1] Se note 2 side 2.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
3 000	678	–	4	–	10	22 453	–	8
3 000	765	–	4	–	10	20 280	–	
3 000	775	–	4	–	10	21 431	–	
1 100	199	450	1	–	1	500	–	9
1 150	203	400	1	–	1	500	–	
1 150	230	400	1	–	1	200	–	
10 700	2 016	2 370	17	35 380	32	43 741	46 995	
10 875	2 169	2 275	17	37 621	32	41 732	50 811	
10 925	2 255	2 295	15	39 622	31	46 064	59 583	
486	99	80	3	–	3	4 510	–	1
566	129	–	3	–	3	4 595	–	
575	139	–	3	–	3	5 100	–	
380	84	30	1	–	1	2 000	–	2
380	84	30	1	–	1	2 000	–	
380	84	30	1	–	1	1 000	–	
160	28	150	2	–	1	180	–	3
160	28	150	2	–	1	90	–	
160	28	150	2	–	1	200	–	
1 200	220	–	2	–	4	7 000	–	4
1 450	270	–	2	–	4	7 000	–	
1 550	282	–	2	–	4	8 000	–	
230	56	–	1	–	2	3 153	–	5
230	56	–	1	–	–	–	–	
330	75	–	1	–	–	–	–	
2 456	487	260	9	14 300	11	16 843	15 901	
2 786	567	180	9	14 070	9	13 685	14 656	
2 995	608	180	9	14 713	9	14 300	15 002	
1 500	345	–	3	–	2	2 000	–	1
1 500	363	–	3	–	2	2 500	–	
1 500	379	–	3	–	2	3 000	–	
2 600	600	1 000	2	–	2	2 910	–	2
2 800	650	1 000	2	–	1	1 493	–	
3 000	700	1 000	2	–	2	3 671	–	
750	155	–	4	–	1	400	–	3
760	150	–	4	–	1	300	–	
800	150	–	4	–	1	50	–	
1 400	403	600	2	–	4	10 613	–	4
2 000	440	–	3	–	4	6 165	–	
2 500	476	–	3	–	6	9 323	–	
1 400	450	1 000	8	–	20	47 392	–	5
2 000	500	600	5	–	30	65 892	–	
2 000	600	600	3	–	30	34 169	–	
1 200	200	300	1	–	3	1 200	–	6
1 230	220	–	1	–	3	1 300	–	
1 250	225	–	2	–	2	1 500	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk	1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)			
7	A/S Sigerfjord Ev. [2] 1939	1917	Sortland Ev.	Sigerfjord i Sortland
	1940			
8	Sortland Ev.[2] 1939	1920		Sortland, fra Riise
	1940			til og med Ånstad
9	A/S Svolvær Ev. 1939	1908		Svolvær og noen
	1940			abonn. i Vågan
	1941			
10	A/S Tennesanlegget 1939	1937		Moskenes, Flakstad, Buksnes og
	1940			Hol
	1941			
11	Vesterålens Kraftlag 1941	1940		Sortland
12	Øvre Vefsn Kraftselskap 1939	1918		Fra og med Trofors
	1940			til og med Gluggvasshaug i Grane
	1941			
	I alt ... 1939			
	1940			
	1941			
	Troms			
1	A/S Balsfjord Ev. 1939	1933		Storsteinnes og
	1940			Tennes
	1941			
2	A/S Kasfjord Ev. 1939	1917		Kasfjord og Møkkeland i Trondenes
	1940			
	1941			
3	A/S Lyngseidet Ev. 1939	1914		Lyngseidet og omegn
	1940			
	1941			
4	A/S Rolløens Ev. 1939	1934		Ibestad
	1940			
	1941			
5	A/S Rossfjord Ev. 1939	1935		Ytre del av Rossfjord i Lenvik
	1940			
	1941			
6	A/S Skjervøy Ev. 1939	1930		Skjervøya
	1940			
	1941			
7	A/S Straumen Ev. 1939	1931		Straumen i Rossfj. i Lenvik
	1940			
	1941			
	I alt ... 1939			
	1940			
	1941			
	Finnmark			
1	A/S Honningsvaag Ev. 1939	1925		Honningsvåg i Kjelvik
	1940			
	1941			
	I alt ... 1939			
	1940			
	1941			
	VI. Private verker for alm. forsyning i alt 1939			
	1940			
	1941			

[1] Se note 2 side 2. [2] Overtatt av Vesterålens Kraftlag. [3] Troms og Finnmark slått sammen.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[1]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
500	120	200	3	–	2	2 000	–	7
550	150	200	3	–	2	1 500	–	
2 100	400	300	3	–	2	2 500	–	8
2 100	400	300	3	–	2	2 000	–	
3 000	800	–	4	–	6	14 400	–	9
3 000	830	–	4	–	6	14 400	–	
3 000	850	–	5	–	6	14 400	–	
6 500	950	1 500	4	–	6	8 800	–	10
7 000	1 087	1 000	4	–	6	7 000	–	
7 500	1 282	500	4	–	8	10 000	–	
2 700	633	450	4	–	4	3 000	–	11
350	48	200	2	–	1	1 500	–	12
400	63	150	1	–	1	2 200	–	
400	72	150	1	–	2	3 100	–	
21 300	4 471	5 100	36	86 419	49	93 715	108 080	
23 340	4 853	3 250	33	77 718	58	104 750	104 372	
24 650	5 367	2 700	31	74 959	63	82 213	131 539	
620	104	–	2	–	–	–	–	1
650	115	–	2	–	–	–	–	
650	115	–	3	–	1	470	–	
750	100	–	1	–	1	1 500	–	2
750	100	–	1	–	1	1 500	–	
750	100	–	1	–	1	2 000	–	
350	50	–	1	–	1	200	–	3
350	50	–	1	–	1	200	–	
350	50	–	1	–	1	200	–	
1 800	314	–	3	–	1	300	–	4
1 800	321	–	3	–	1	400	–	
1 800	345	–	3	–	1	390	–	
400	70	–	1	–	1	230	–	5
400	70	–	1	–	1	230	–	
400	70	–	1	–	1	230	–	
350	76	–	1	–	1	550	–	6
355	77	–	1	–	1	650	–	
360	77	–	1	–	1	700	–	
300	56	–	2	–	–	–	–	7
300	56	–	2	–	–	–	–	
330	67	–	2	–	–	–	–	
4 570	770	–	11	[3] –	5	2 780	[3] –	
4 605	789	–	11	[3] –	5	2 980	[3] –	
4 640	824	–	12	[3] –	6	3 990	[3] –	
1 800	525	–	3	–	3	4 150	–	1
1 850	500	–	3	–	3	4 200	–	
1 850	500	–	3	–	3	4 300	–	
1 800	525	–	3	[3] 17 498	3	4 150	[3] 9 295	
1 850	500	–	3	[3] 18 824	3	4 200	[3] 10 520	
1 850	500	–	3	[3] 22 506	3	4 300	[3] 12 881	
223 568	46 874	17 623	280	891 616	535	988 944	1 559 967	
203 867	43 112	15 275	283	923 854	556	1 010 213	1 689 536	
212 983	45 253	13 835	284	975 365	614	1 119 819	1 927 792	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk (firma)		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VII. Statens verker bygd for industriell forsyning				
	Buskerud				
1	Kongsberg Sølvverk	1938/39	1908		
		1939/40			
		1940/41			
2	Kongsberg Våpenfabrikk ..	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	Opland				
3	Raufoss Ammunisjonsfabr..	1938/39	1916		Arb. og funksj. på fabrikkens grunn
		1939/40			
		1940/41			
	Hordaland				
4	Vaksdal Mølle	1938/39	1890		
		1939/40			
		1940/41			
	Nordland				
5	Glomfjord Kraftverk	1938/39	1920	Meløy k. Ev. i 1939/40 og 1940/1941	Haugvik Smelteverk, Haugvik og Glomfjord i Meløy
		1939/40			
		1940/41			
	VII. Statens verker for industriell forsyning i alt	1938/39			
		1939/40			
		1940/41			
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning				
	Østfold				
1	A/S Borregaard	1939	1889	Sarpsborg k. Ev. i 1939–1941 og dessuten Tune Ev. i 1939.	Delvis innen Sarpsborg
		1940			
		1941			
2	Gran Mølle	1939	1917		
		1940			
		1941			
3	A/S Greaker Cellulosefabrik ...	1939	1907		
		1940			
		1941			
4	Saugbrugsforeningen	1939	1907	Halden Lysverker og Samkjøringen	
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Akershus				
1	Brekke Bruk	1939	1910		En del funksj.- og arb.boliger
		1940			
		1941			
2	A/S Bøhnsdalen Mills, Ltd. ..	1939	1912		
		1940			
		1941			

[1]) Hertil kommer vedk. bedrift. [2]) Se note 2 side 2. [3]) Østfold—Telemark slått sammen.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
–	–	–	–	–	6	13 700	20 800	1
–	–	–	–	–	6	13 596	22 789	
–	–	–	–	–	6	13 576	22 635	
–	–	–	–	–	7	17 629	36 637	2
–	–	–	–	–	7	17 078	34 420	
–	–	–	–	–	8	20 441	44 585	
850	250	–	–	–	1	2 400	3 800	3
850	250	–	–	–	1	2 400	3 800	
850	250	–	–	–	1	2 400	4 000	
–	–	–	–	–	1	2 500	5 000	4
–	–	–	–	–	1	2 500	5 000	
–	–	–	–	–	1	25 00	5 000	
750	200	–	9	64 144	42	109 400	173 170	5
750	200	–	9	63 560	38	90 200	173 500	
750	200	–	9	68 470	38	93 500	184 000	
1 600	450	–	9	63 144	57	145 629	239 407	
1 600	450	–	9	63 560	53	125 774	239 509	
1 600	450	–	9	68 470	54	132 417	260 220	
1 200	332	–	10	–	26	65 317	–	1
1 200	332	–	10	–	28	68 355	–	
1 200	332	–	10	–	27	65 595	–	
–	–	–	–	–	1	750	–	2
–	–	–	–	–	1	750	–	
–	–	–	–	–	1	750	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	5	12 000	–	4
–	–	–	1	–	5	12 000	–	
–	–	–	1	–	5	12 000	–	
1 200	332	–	11	[3] –	32	78 067	[3] –	
1 200	332	–	11	[3] –	34	81 105	[3] –	
1 200	332	–	11	[3] –	33	78 345	[3] –	
100	15	–	–	–	1	800	–	1
100	15	–	–	–	1	800	–	
100	15	–	–	–	1	800	–	
–	–	–	1	–	4	9 300	–	2
–	–	–	1	–	4	8 600	–	
–	–	–	1	–	4	8 656	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk	1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning. (forts.)			
3	Christiania Spigerverk 1939	1908		
	1940			
	1941			
4	A/S Granfos Brug Ltd. 1941	1938		
5	A/S M. & H. Ingier (Ljans Bruk) 1939	1914		Ljans Bruks bol. i Oppegård og Aker samt nærm. bebygg. i Aker
	1940			
	1941			
6	A/S Nordby Bruk 1939	1916		6 hus i Nordbydalen
	1940			
	1941			
7	Nydalens Compagnie 1939	1890		
	1940			
	1941			
8	A/S Strømmens Verksted 1939	1902		
	1940			
	1941			
	I alt 1939			
	1940			
	1941			
	Oslo			
1	A/S Bentse Brug 1939	1900		
	1940			
	1941			
2	A/S Bjølsen Valsemølle 1939	1936		
	1940			
	1941			
3	A/S Christiania Seildugsfabrik 1939	1904		
	1940			
	1941			
4	Hjula Væveri 1939	1909		
	1940			
	1941			
5	A/S Myrens Verksted 1939	1898		
	1940			
	1941			
	I alt 1939			
	1940			
	1941			
	Hedmark			
1	Folldal Verk A/S 1939	1906		Nærmeste bebygg. i Folldal og enkelte hus ved Alvdal taubanestasjon
	1940			
	1941			
2	Juliefoss Ev. (Brum. Meieri) . 1939	1898		Brumunddal bygningskommune
	1940			
	1941			
3	Narud Ev. (Brum. Meieri) ... 1939	1912		
	1940			
	1941			

[1] Hertil kommer vedk. bedrift. [2] Se note 2 side 2. [3] Østfold — Telemark slått sammen.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
–	–	–	–	–	1	1 950	–	3
–	–	–	–	–	1	1 950	–	
–	–	–	–	–	1	1 950	–	
–	–	–	–	–	1	1 200	–	4
250	45	–	–	–	1	2 400	–	5
250	45	–	–	–	1	2 400	–	
250	45	–	–	–	1	2 400	–	
								6
38	8	–	–	–	1	2 100	–	
41	9	–	–	–	1	2 100	–	
41	9	–	–	–	1	2 100	–	
–	–	–	1	–	4	9 600	–	7
–	–	–	1	–	4	9 600	–	
–	–	–	1	–	4	9 600	–	
–	–	–	–	–	1	240	–	8
–	–	–	–	–	1	240	–	
–	–	–	–	–	1	240	–	
388	68	–	2	[3] –	13	26 390	[3] –	
391	69	–	2	[3] –	13	25 690	[3] –	
391	69	–	2	[3] –	14	26 946	[3] –	
–	–	–	–	–	1	1 000	–	1
–	–	–	–	–	1	1 000	–	
–	–	–	–	–	1	1 000	–	
–	–	–	1	–	3	7 261	–	2
–	–	–	1	–	3	6 902	–	
–	–	–	1	–	3	7 196	–	
–	–	–	–	–	2	4 849	–	3
–	–	–	–	–	4	6 500	–	
–	–	–	–	–	4	6 500	–	
–	–	–	–	–	2	5 208	–	4
–	–	–	–	–	2	5 200	–	
–	–	–	–	–	2	5 242	–	
–	–	–	1	–	1	2 000	–	5
–	–	–	1	–	1	2 000	–	
–	–	–	1	–	1	2 000	–	
–	–	–	2	[3] –	9	20 318	[3] –	
–	–	–	2	[3] –	11	21 602	[3] –	
–	–	–	2	[3] –	11	21 938	[3] –	
800	180	–	1	–	9	23 000	–	1
800	180	–	1	–	9	23 109	–	
800	180	–	1	–	10	25 631	–	
50	10	–	–	–	1	720	–	2
50	10	–	–	–	1	720	–	
50	10	–	–	–	1	720	–	
–	–	–	–	–	2	5 184	–	3
–	–	–	–	–	2	4 800	–	
–	–	–	–	–	2	4 900	–	

Tabell 1. Almindelige opplysninger,

Nr.	Verk (firma)		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte [1]
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)				
4	Rena Kraftselskap A/S	1939	1916		Rena Kartonfabrik
		1940			
		1941			
5	A/S Ringsaker Cellulosefabrik [3]	1939		Ringsaker & Nes Kraftanlæg	Fabrikkens boliger
		1940			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Opland				
1	A/S Hunton Bruk (Gjøvik Ev.)	1939	1897		
		1940			
		1941			
2	A/S Kistefos Træsliberi	1939	1930		
		1940			
		1941			
3	Lillehammer Brænderi & Bryggeri	1939	1914		Litt omkring verket
		1940			
		1941			
4	A/S Randsfjord Træmasse & Papirfabrik	1939	1939	Hadelands Ev.	
		1940			
		1941			
5	A/S Skrankefos Træsliperi	1940	1939		A/S Lands Træsliperi & Papfabrik
		1941			
6	A/S Storbrofos Træsliperi	1939	1910		Nærmeste omegn i Bagn i Sør-Aurdal
		1940			
		1941			
7	A/S Toten Cellulosefabrik	1939	1905		
		1940			
		1941			
	I alt ...	1939			
		1940			
		1941			
	Buskerud				
1	A/S Drammenselvens Papirfabr.	1939	1912		
		1940			
		1941			
2	A/S Embretsfos Fabrikker ...	1939	1916		Ca. 60 abonn. i kraftst. nærhet
		1940		Modum k. Ev.	
		1941			
3	Follum Træsliberi	1939	1920	Norderhov Ev.	Funksj.- og arb.-boliger
		1940			
		1941			
4	D. F. U. Avd. Fredfoss	1939	1897		
		1940			
		1941			
5	Heen Træsliberi	1939	1921		Levert til Adalens Træsl., Heen Mølle, Møllefoss Bruk og egne funksj.- og arb.boliger
		1940			
		1941			

[1] Hertil kommer vedk. bedrift. [2] Se note 2 side 2. [3] Overtatt av Mesna Kraftselskap i november 1940.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
–	–	–	3	–	7	15 400	–	4
–	–	–	3	–	7	15 400	–	
–	–	–	3	–	7	15 435	–	
80	18	–	1	–	1	2 400	–	5
80	18	–	1	–	1	2 200	–	
930	208	–	5	[4]) –	20	46 704	[4]) –	
930	208	–	5	[4]) –	20	46 229	[4]) –	
850	190	–	4	[4]) –	20	46 686	[4]) –	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	1
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	–	–	1	800	–	2
–	–	–	–	–	1	800	–	
–	–	–	–	–	1	800	–	
90	35	–	1	–	1	1 000	–	3
90	35	–	1	–	1	1 000	–	
90	35	–	1	–	1	480	–	
–	–	–	3	–	2	3 000	–	4
–	–	–	3	–	2	3 500	–	
–	–	–	3	–	2	3 500	–	
–	–	–	1	–	1	250	–	5
–	–	–	1	–	1	380	–	
200	52	–	–	–	1	1 100	–	
225	55	–	–	–	1	1 100	–	6
250	56	–	–	–	1	1 000	–	
–	–	–	–	–	3	6 300	–	7
–	–	–	–	–	3	6 300	–	
–	–	–	–	–	3	6 300	–	
290	87	–	4	[4]) –	9	14 600	[4]) –	
315	90	–	5	[4]) –	10	15 350	[4]) –	
340	91	–	5	[4]) –	10	14 860	[4]) –	
–	–	–	–	–	1	750	–	1
–	–	–	–	–	1	750	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
300	60	–	1	–	7	13 000	–	2
300	60	–	1	–	7	13 000	–	
300	60	–	1	–	7	13 000	–	
110	37	–	2	–	3	7 550	–	3
103	33	–	2	–	3	7 550	–	
103	33	–	2	–	3	7 550	–	
–	–	–	–	–	1	630	–	4
–	–	–	–	–	1	930	–	
–	–	–	–	–	1	1 100	–	
175	35	–	–	–	1	1 000	–	5
175	35	–	–	–	1	1 000	–	
175	35	–	–	–	1	1 000	–	

[4] Østfold — Telemark slått sammen.

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte [1]
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)				
6	A/S Hofsfos Træsliperi og Papirfabrik	1939	1913		
		1940			
		1941			
7	A/S Holmen-Hellefos	1939	1919		
		1940			
		1941			
8	A/S Hurum Fabrikker	1939	1907		
		1940			
		1941			
9	A/S Krogstad Cellulosefabrik	1939	1898		
		1940			
		1941			
10	Sjåstad Kraftanlegg	1939	1910		Tronstad Brug og Sjåstad
		1940			
		1941			
11	A/S Skjærdalens Brug	1939	1906		
		1940			
		1941			
12	A/S Skotselv Cellulosefabrik	1939	1915		
		1940			
		1941			
13	A/S Solberg Spinderi	1939	1913		Bedriftens boliger i Nedre Eiker
		1940			
		1941			
14	A/S Tofte Cellulosefabrik	1939	1898		Egne funksj.- og arb.boliger
		1940			
		1941			
15	A/S Tronstad Brug Ltd.	1939	1904		Egne funksj.- og arb.boliger
		1940			
		1941			
16	Vestfos Cellulosefabrikk	1939			Funksj.boliger omkr. fabrikken i Øvre Eiker
		1940			
		1941			
17	Vittingfoss Bruk	1939			
		1940			
		1941			
18	A/S Viul Træsliberi	1939	1933		En del av arb. og funksjonærene
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Vestfold				
1	Agnes Fabrikker	1941	1894		
2	Berger Fabrikker	1939	1934		
		1940			
		1941			
3	A/S Eidsfos Verk	1939	1915	Hof k. Ev.	Eidsfoss
		1940			
		1941			
4	Fritzøe Ev.	1939	1901		Enkelte abonn. i Hedrum, Brunlanes og Larvik
		1940			
		1941			

[1] Hertil kommer vedk. bedrift. [2] Se note 2 side 2. [3] Østfold — Telemark slått sammen.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
–	–	–	–	–	1	800	–	6
–	–	–	–	–	1	800	–	
–	–	–	–	–	1	800	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	7
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	1	–	2	4 800	–	8
–	–	–	1	–	2	4 800	–	
–	–	–	1	–	2	4 800	–	
–	–	–	–	–	2	4 800	–	9
–	–	–	–	–	2	4 800	–	
–	–	–	–	–	2	4 800	–	
91	26	–	1	–	4	9 600	–	10
91	26	–	1	–	4	9 600	–	
91	26	–	1	–	4	9 600	–	
–	–	–	1	–	3	5 735	–	11
–	–	–	1	–	3	2 744	–	
–	–	–	1	–	3	3 071	–	
–	–	–	–	–	1	750	–	12
–	–	–	–	–	1	750	–	
–	–	–	–	–	1	750	–	
120	–	–	–	–	2	3 500	–	13
120	–	–	–	–	2	2 738	–	
120	–	–	–	–	2	3 000	–	
500	135	–	1	–	5	10 050	–	14
500	137	–	1	–	5	10 050	–	
500	137	–	1	–	5	12 000	–	
32	8	–	–	–	1	2 400	–	15
32	8	–	–	–	1	2 400	–	
32	8	–	–	–	1	2 400	–	
40	9	–	1	–	4	9 693	–	16
40	9	–	1	–	4	9 790	–	
40	9	–	1	–	4	9 145	–	
–	–	–	–	–	4	9 600	–	17
–	–	–	–	–	4	9 600	–	
–	–	–	–	–	4	9 600	–	
118	14	–	–	–	1	700	–	18
118	14	–	–	–	1	700	–	
118	14	–	–	–	1	700	–	
1 486	324	–	8	[3]) –	44	87 758	[3]) –	
1 479	322	–	8	[3]) –	44	84 402	[3]) –	
1 479	322	–	8	[3]) –	44	88 116	[3]) –	
–	–	–	–	–	2	4 800	–	1
–	–	–	1	–	–	–	–	2
–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	
160	52	50	1	–	2	2 383	–	3
173	51	50	1	–	1	2 001	–	
176	52	50	1	–	1	2 190	–	
430	85	–	3	–	8	19 200	–	4
430	86	–	3	–	8	19 200	–	
430	86	–	3	–	8	19 200	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk (firma)		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte [1]
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)				
5	A/S Sunland Papirfabrik	1939	1913		
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Telemark				
1	Bamble Aktie Cellulosefabrik .	1939	1906		
		1940			
		1941			
2	S.D. Cappelen-Ulefos Jernværk	1939	1913	Holla k. Ev.	
		1940			
		1941			
3	A/S Klosterfossen	1939	1899		
		1940			
		1941			
4	A/S Laugstol Bruk[4]	1939			
5	Løvenskiold-Fossum	1939	1908	Skiensfjordens k. Kraftselskap	
		1940			
		1941			
6	Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab med datterselskaper[5] (eier Rjukan Salpeterfabriker, Eidanger Salpeterfabriker og Notodden Salpeterfabriker). Kraftstasjoner:				
	Frøistul	1938/39	1926		
		1939/40			
		1940/41			
	Vemork	1938/39	1911	Tinn k. Ev., dessuten Samkjøringen i 1940/41	Rjukan og kraftstasjonenes folk
		1939/40			
		1940/41			
	Såheim	1938/39	1915		
		1939/40			
		1940/41			
	Såheim Dampturbinstasjon[6]	1938/39	1917		
		1939/40			
	Lienfos	1938/39	1911	Heddal k. Ev.	Funksj.- og arb.-boliger på Notodden
		1939/40			
		1940/41			
	Svælgfos I og II	1938/39	1907		Egen bebyggelse i Notodden og Heddal samt div. bebygg. i Lisleherad
		1939/40			
		1940/41			
	Dampkraftstasjonen, Herøen	1938/39	1929		
		1939/40			
		1940/41			
7	Skotfos Bruk	1939	1890		
		1940			
		1941			

[1] Hertil kommer vedk. bedrift. [2] Se note 2 side 2. [3] Østfold — Telemark slått sammen. [4] Kraft
[7] Går inn i Såheim Vannkraftstasjons tall.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
–	–	–	–	–	1	1 000	–	5
–	–	–	–	–	1	1 000	–	
–	–	–	–	–	1	1 000	–	
590	137	50	5	[3]) –	11	22 583	[3]) –	
603	137	50	5	[3]) –	10	22 201	[3]) –	
606	138	50	5	[3]) –	12	27 190	[3]) –	
								1
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	1	–	5	10 500	–	2
–	–	–	1	–	5	10 500	–	
–	–	–	1	–	5	10 500	–	
–	–	–	1	–	3	4 800	–	3
–	–	–	1	–	3	4 800	–	
–	–	–	1	–	3	4 800	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	6	12 000	–	5
–	–	–	–	–	6	12 000	–	
–	–	–	–	–	6	12 000	–	
								6
		–	2	–	5	12 693	–	
		–	2	–	5	11 978	–	
		–	2	–	6	13 147	–	
		–	4	–	51	121 081	–	
4 449	1 355	–	4	–	50	115 080	–	
4 426	1 348	–	4	–	41	95 607	–	
4 419	1 346	–	4	–	27	64 885	–	
		–	4	–	26	63 028	–	
		–	4	–	26	63 241	–	
		–	[7]) –	–	[7]) –	[7]) –	–	
		–	[7]) –	–	[7]) –	[7]) –	–	
60	15	–	1	–	13	31 945	–	
60	15	–	1	–	17	39 800	–	
60	15	–	1	–	18	43 532	–	
700	150	–	1	–	30	72 000	–	
800	180	–	1	–	30	72 000	–	
800	180	–	1	–	30	72 000	–	
–	–	–	1	–	4	11 400	–	
–	–	–	1	–	4	10 800	–	
–	–	–	1	–	8	16 000	–	
–	–	–	2	–	5	12 600	–	7
–	–	–	2	–	5	12 600	–	
–	–	–	2	–	5	12 600	–	

stasjonen demontert i 1939 og nedlagt. [2] Driftsåret 1. juli — 30. juni. [6] Nedlagt i oktober 1939.

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte [1]
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)				
8	Tinfos Papirfabrik	1939	1901		Notodden, Sauherad, Timegrend, Skogen og Kåsa i Heddal
		1940			
		1941			
9	Union Bruk	1939	1912		
		1930			
		1941			
10	Vafos Brug	1939	1935		
		1940			
		1941			
11	Aall-Ulefos Brug	1939	1889		Ulefoss hovedgård og Lille Ulefoss gård
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Aust-Agder				
1	A/S Arendals Fossekompani ..	1939	1913	Arendals k. Ev. og dessuten Aust-Agder Kr.v. i 1941	Fabrikkene i Eydehavn og egne funksj. i Froland og Åmli
		1940			
		1941			
2	A/S Egelands Verk	1939	1916		
		1940			
		1941			
3	Raffineringsverket A/S	1939	1909		
		1940			
		1941			
4	A/S Rygene Træmassefabrikker	1939	1915	A/S Arendals Fossekompani	
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Vest-Agder				
1	A/S O. C. Axelsens Fabrikker	1939	1917		Fabrikkens beboelseshus
		1940			
		1941			
2	A/S Flekkefjords Uldvarefabrik	1939	[5]1936		
		1940			
		1941			
3	Hunsfos Fabrikker	1939	1914		
		1940			
		1941			
4	A/S Knaben Molybdængruber.	1939	1915		
		1940			
		1941			
5	A/S Nye Høie Fabrikker	1939	1908		
		1940			
		1941			
6	A/S Trælandsfos	1939	1918		
		1940			
		1941			

[1] Hertil kommer vedk. bedrift. [2] Se note 2 side 2. [3] Østfold—Telemark slått sammen. Utbetalt arbeidere i 1939 kr. 1 394 449 (750 031 timeverk), 1940 kr. 1 440 281 (758 178 timeverk), 1941 kr. 1 456 413

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
9 000	1 825	–	10	–	41	87 000	–	8
9 000	1 840	–	10	–	40	97 563	–	
9 000	1 840	–	10	–	39	93 725	–	
–	–	–	2	–	3	7 407	–	9
–	–	–	2	–	3	5 850	–	
–	–	–	2	–	3	8 000	–	
–	–	–	–	–	1	500	–	10
–	–	–	–	–	1	800	–	
–	–	–	–	–	1	300	–	
20	3	–	–	–	1	2 400	–	11
20	3	–	–	–	1	2 400	–	
20	3	–	–	–	1	2 400	–	
14 229	3 348	–	29	[3] –	196	453 611	[3] –	
14 306	3 386	–	29	[3] –	197	461 599	[3] –	
14 299	3 384	–	29	[3] –	193	450 252	[3] –	
84	20	–	8	–	46	109 086	–	1
92	22	–	8	–	44	97 246	–	
92	22	–	8	–	45	108 578	–	
–	–	–	–	–	2	3 600	–	2
–	–	–	–	–	2	3 600	–	
–	–	–	–	–	2	3 600	–	
–	–	–	–	–	5	10 000	–	3
–	–	–	–	–	5	10 000	–	
–	–	–	–	–	5	10 000	–	
–	–	–	3	–	8	15 386	–	4
–	–	–	3	–	8	16 152	–	
–	–	–	3	–	8	14 640	–	
84	20	–	11	[4] –	61	138 072	[4] –	
92	22	–	11	[4] –	59	126 998	[4] –	
92	22	–	11	[4] –	60	136 818	[4] –	
16	–	–	–	–	1	1 800	–	1
16	–	–	–	–	1	1 800	–	
16	–	–	–	–	1	1 800	–	
–	–	–	–	–	1	200	–	2
–	–	–	–	–	1	200	–	
–	–	–	–	–	1	200	–	
–	–	–	1	–	6	15 176	–	3
–	–	–	1	–	6	13 398	–	
–	–	–	1	–	6	15 000	–	
–	–	–	–	–	2	3 600	–	4
–	–	–	–	–	2	3 600	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	–	–	1	2 000	–	5
–	–	–	–	–	1	2 000	–	
–	–	–	–	–	1	2 000	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	6
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	

lønn til funksjonærer i Østfold—Telemark var i 1939 kr. 371 235, 1940 kr. 369 560, 1941 kr. 368 730 og ti
(754 331 timeverk). [4] Aust-Agder—Rogaland slått sammen. [5] Det tidligere mindre verk brente i 1935.

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk (firma)		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)				
7	A/S Vigelands Brug	1939	1909		
		1940			
		1941			
8	A/S Aarenes Interessentskab..	1939	1897		
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Rogaland				
1	Bryne Mølle	1939	1915		
		1940			
		1941			
2	D. F. U. Avd. Figgjo	1939	1905		Fabrikkens boliger
		1940			
		1941			
3	A/S Ryfylke Kraftanlæg 1939		1911		Stvgr. Electro-Staalverk og dess-uten Jørpeland i 1939 og 1940 og Ø. Tungland i 1941
		1940			
		1941		Strand k. Ev.	
4	A/S Saudefaldene	1939	1919	Sauda k. Ev., Karmsund Kr.lag og Haugesunds Ev.	Electric Furnace, A/S Saudefaldenes funksj.- og arb.-boliger
		1940			
		1941			
5	The Jøssingfjord Manfacturing Co. A/S	1939	1902		Jøssinghamn
		1940			
		1941			
6	A/S Tou	1939	1903		32 av møllens arb.
		1940			
		1941			
7	D. F. U. Avd. Aalgaard	1939	1912		Fabrikkens boliger
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Hordaland				
1	A/S Arne Fabrikker	1939	1934		
		1940			
		1941			
2	A/S Bjølvefossen	1939	1918		Egne arb. og funksj. og enkelte private i Alvik
		1940			
		1941			
3	Rørtveit Kraftselskap A/S ...	1939	1922		Stordø Kisgruber og Børtveitgårde-ne i Stord
		1940			
		1941			
4	Dale Fabrikker A/S 1939		1907		
		1940			
		1941			

[1] Hertil kommer vedk. bedrift. [2] Se note 2 side 2. [3] Aust-Agder — Rogaland slått sammen. 1941: 247 580 kr. og til arbeidere i 1939: 681 342 kr. (367 287 timeverk), 1940: 712 112 kr. (359 422 time-

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
30	7	–	5	–	11	27 046	–	7
32	7	–	5	–	11	28 662	–	
33	7	–	5	–	10	23 244	–	
–	–	–	–	–	1	1 500	–	8
–	–	–	–	–	1	1 500	–	
–	–	–	–	–	1	1 500	–	
46	7	–	6	[3]) –	24	53 722	[3]) –	
48	7	–	6	[3]) –	24	53 560	[3]) –	
49	7	–	6	[3]) –	22	48 544	[3]) –	
–	–	–	1	–	–	–	–	1
–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	
40	18	–	–	–	1	800	–	2
40	18	–	–	–	1	700	–	
40	18	–	–	–	1	1 900	–	
1 500	343	–	2	–	7	15 994	–	3
1 500	364	–	2	–	6	13 380	–	
160	42	–	2	–	6	14 054	–	
125	26	–	11	–	60	143 990	–	4
125	26	–	11	–	66	148 000	–	
125	26	–	11	–	66	147 161	–	
120	40	–	2	–	4	8 815	–	5
120	40	–	2	–	4	8 658	–	
120	40	–	2	–	4	9 234	–	
130	32	–	–	–	1	2 344	–	6
130	32	–	–	–	1	2 426	–	
130	32	–	–	–	1	2 534	–	
39	20	–	–	–	1	3 550	–	7
39	20	–	–	–	2	5 700	–	
39	20	–	–	–	2	4 394	–	
1 954	479	–	16	[3]) –	74	175 493	[3]) –	
1 954	500	–	16	[3]) –	80	178 864	[3]) –	
614	178	–	16	[3]) –	80	179 277	[3]) –	
–	–	–	1	–	–	–	–	1
–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	
1 200	256	–	3	–	19	45 122	–	2
1 200	256	–	3	–	15	33 873	–	
1 100	256	–	3	–	15	33 609	–	
20	5	–	1	–	1	1 848	–	3
20	5	–	1	–	1	1 500	–	
20	5	–	1	–	1	667	–	
–	–	–	–	–	1	2 000	–	4
–	–	–	–	–	1	2 000	–	
–	–	–	–	–	1	2 000	–	

Utbetalt lønn til funksjonærer i Aust-Agder — Rogaland var i 1939: 237 829 kr., 1940: 237 127 kr., verk), 1941: 736 640 kr. (364 639 timeverk).

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk	1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte[1]
	VIII. Private verker bygd for industriell fosyning (forts.)			
5	Eidsvaag Fabriker A/S 1939	1896		
	1940			
	1941			
6	A/S Nestun Uldvarefabrik ... 1939	1890		
	1940			
	1941			
7	A/S Petersen & Dekke 1939	1903		
	1940			
	1941			
8	A/S Stordø Kisgruber 1939	1911		En del av Stord
	1940			
	1941			
9	A/S Trengereid Fabrik 1939	1917		
	1940			
	1941			
10	A/S Tyssefaldene 1939	1906	Odda k. Ev.	Odda Smelteverk og Tyssedal
	1940			
	1941			
	I alt 1939			
	1940			
	1941			
	Sogn og Fjordane			
1	A/S Bremanger Kraftselskab . 1939	1922		Rujernsverket og en del av Midtgulen sogn
	1940			
	1941			
2	Indvikens Uldvarefabrikk 1939	1921		
	1940			
	1941			
3	A/S Norsk Aluminium Comp. 1939	1918		Høyanger
	1940			
	1941			
4	A/S Stangfjordens elektrokemiske Fabriker 1939	1908		Et lite område rundt fabrikken
	1940			
	1941			
5	A/S Vadheim elektrochemiske Fabriker 1939	1906	Vadheim k. Lysv.	Fabrikkens nærmeste omegn
	1940			
	1941			
	I alt 1939			
	1940			
	1941			
	Møre og Romsdal			
1	Angvik Møbelfabrik 1939	1912		Angvik i Tingvoll
	1940			
	1941			
2	O. A. Devolds Sønner A/S 1939	1917		
	1940			
	1941			
3	A/S Romsdals Uldvarefabrik . 1939	1918		
	1940			
	1941			

[1] Hertil kommer vedk. bedrift. [2] Se note 2 side 2. [3] Hordaland — Møre og Romsdal slått sammen.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
–	–	–	–	–	1	1 200	–	5
–	–	–	–	–	1	1 200	–	
–	–	–	–	–	1	1 200	–	
–	–	–	–	–	1	800	–	6
–	–	–	–	–	1	800	–	
–	–	–	–	–	1	800	–	
–	–	–	–	–	2	2 000	–	7
–	–	–	–	–	2	2 000	–	
–	–	–	–	–	2	2 000	–	
360	101	–	1	–	3	5 970	–	8
360	101	–	1	–	2	3 912	–	
360	101	–	1	–	3	5 792	–	
–	–	–	–	–	1	1 200	–	9
–	–	–	–	–	1	1 200	–	
–	–	–	–	–	1	1 200	–	
1 600	365	–	16	–	65	167 705	–	10
1 600	365	–	16	–	63	151 175	–	
1 600	365	–	16	–	70	178 600	–	
3 180	727	–	22	[3] –	94	227 845	[3] –	
3 180	727	–	22	[3] –	87	197 660	[3] –	
3 080	727	–	22	[3] –	95	225 868	[3] –	
500	135	–	2	–	20	51 589	–	1
500	135	–	2	–	20	49 993	–	
500	135	–	2	–	25	61 550	–	
–	–	–	–	–	1	400	–	2
–	–	–	–	–	1	400	–	
–	–	–	–	–	1	400	–	
3 500	968	500	3	–	25	48 000	–	3
3 500	968	500	3	–	25	48 000	–	
3 500	968	500	3	–	25	48 000	–	
100	32	–	2	–	4	9 930	–	4
100	32	–	2	–	4	9 928	–	
100	32	–	2	–	5	10 332	–	
56	10	–	2	–	5	9 400	–	5
56	10	–	2	–	5	9 400	–	
56	10	–	2	–	5	9 400	–	
4 156	1 145	500	9	[3] –	55	119 319	[3] –	
4 156	1 145	500	9	[3] –	55	117 721	[3] –	
4 156	1 145	500	9	[3] –	61	129 682	[3] –	
100	25	–	1	–	1	1 000	–	1
120	30	–	1	–	1	1 000	–	
140	34	–	1	–	1	1 000	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	2
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	–	–	1	250	–	3
–	–	–	–	–	1	250	–	
–	–	–	–	–	1	250	–	

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk (firma)		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte[1]
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts).				
4	A/S Rødsand Gruber	1939	1928		Funksj.boliger og barakker
		1940			
		1941			
5	A/S Spilkevigs Snøre- Not- & Garnfabrik	1939	1918		Omliggende bebyggelse i Borgund
		1940			
		1941			
6	A/S Tingvoll Ullvarefabrikk ..	1939	1910		Rimstad og Tingvollvågen
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Sør-Trøndelag				
1	Gaula Kraftanlegg	1939		Alen koop. Kraftverk	Killingdal Gruber med arb.barakker og Reitangrenden
		1940			
		1941			
2	Orkla Metal- A/S	1939	1931		
		1940			
		1941			
3	I. C. Piene & Søn A/S	1939	1885		
		1940			
		1941			
4	A/S Ranheims Papirfabrik ...	1939	[4]1905		Funksj.- og arb.-boliger i Ranheim i Strinda
		1940			
		1941			
5	Chr. Salvesen & Chr. Thams's Comm. A/S med A/S Gjølme Mølle og Løkken Kraft A/S	1939	[5]1905	Orkdal k. Ev. i 1939	Orkla Grube- A/B, egne bedrifter i Orkanger og Løkken Verk med omegn i Meldal og dessuten Orkla Metal- A/S i 1941
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Nord-Trøndelag				
1	Meraker Smelteverk	1939	1906	Meråker k. Ev.	Kopperå
		1940			
		1941			
2	Salsbrukets Tresliperi	1939	[6]1907		
		1940			
		1941			
3	D. F. U. Avd. Aasen	1939	1914		
		1940			Fabrikkens boliger
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			

[1] Hertil kommer vedk. bedrift. [2] Se note 2 side 2. [3] Hordaland—Møre og Romsdal slått sammen. 1941 kr. 259 917 og til arbeidere i 1939 kr. 671 908 (357 714 timeverk), 1940 kr. 664 763 (326 046 timeverk). 1920. [6] Liafoss 1907 og Ulefoss 1931. [7] Sør-Trøndelag—Finnmark slått sammen.

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
70	14	–	1	–	1	2 200	–	4
70	14	–	1	–	1	2 250	–	
70	14	–	1	–	1	2 250	–	
500	106	–	1	–	1	2 700	–	5
476	107	–	1	–	1	2 765	–	
441	105	–	1	–	1	2 730	–	
700	168	–	1	–	1	2 000	–	6
700	170	–	1	–	1	2 000	–	
1 000	220	–	1	–	1	2 000	–	
1 370	313	–	4	[3]) –	6	10 550	[3]) –	
1 366	321	–	4	[3]) –	6	10 665	[3]) –	
1 651	373	–	4	[3]) –	6	10 630	[3]) –	
120	22	–	–	–	1	2 400	–	1
120	22	–	–	–	1	2 400	–	
120	22	–	–	–	1	2 400	–	
–	–	–	1	–	12	27 600	–	2
–	–	–	1	–	11	23 764	–	
–	–	–	1	–	13	30 378	–	
–	–	–	1	–	2	4 800	–	3
–	–	–	1	–	2	4 800	–	
–	–	–	1	–	2	4 800	–	
230	65	–	–	–	2	5 000	–	4
230	65	–	–	–	2	5 000	–	
240	65	–	–	–	2	5 000	–	
3 000	550	–	6	–	7	15 127	–	5
3 000	550	–	6	–	8	17 075	–	
3 000	550	–	6	–	8	18 800	–	
3 350	637	–	8	[7]) –	24	54 927	[7]) –	
3 350	637	–	8	[7]) –	24	53 039	[7]) –	
3 360	637	–	8	[7]) –	26	61 378	[7]) –	
500	153	–	10	–	15	28 000	–	1
500	153	–	10	–	15	30 400	–	
500	153	–	10	–	15	30 500	–	
–	–	–	1	–	2	4 730	–	2
–	–	–	1	–	2	3 144	–	
–	–	–	1	–	2	5 446	–	
110	23	–	–	–	1	1 140	–	3
118	25	–	–	–	1	1 250	–	
127	27	–	–	–	1	1 400	–	
610	176	–	11	[7]) –	18	33 870	[7]) –	
618	178	–	11	[7]) –	18	34 794	[7]) –	
627	180	–	11	[7]) –	18	37 346	[7]) –	

Utbetalt lønn til funksjonærer i Hordaland—Møre og Romsdal var i 1939 kr. 241 741, 1940 kr. 252 518, 941 kr. 781 958 (366 180 timeverk). [4] Lysgen. 1885 [5] Skjenaldfoss 1905, Sagbergfoss 1917 og Sølbergfall

Tabell 1. Alminnelige opplysninger,

Nr.	Verk		1 Start år	2 Verk som det er levert kraft til	3 Område som forsynes direkte
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)				
	Nordland				
1	A/S Bjørkaasen Gruber	1939	1921		Bjørkåsen og en del av Ballangen
		1940			
		1941			
2	Dunderland Iron Ore Co. Ltd.	1939	1925		Funksj.- og arb.-bol. på Storfosshei og Guldsmedvik
		1940			
		1941			
3	A/S Nordland Portland Cement-fabrik	1939	1918		Sørfjord, Grunnvoll og Kjøpsnes i Tysfjord
		1940			
		1941			
4	A/S Ofoten Jernmalmgruber .	1939	1912		Bogen i Evenes
		1940			
		1941			
5	A/S Sulitjelma Gruber	1939	1898		Sulitjelma i Fauske
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Troms				
1	A/S Skaland Grafitverk	1939	1919		Nordre Bergsfjord fra Bergsbotn til Skaland i Berg
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	Finnmark				
1	A/S Sydvaranger	1939	1910	Kirkenes k. Lysverk	Delvis Kirkenes
		1940			
		1941			
2	Sydvaranger Kraftaktieselskap	1939	[4]1922		A/S Sydvaranger og Bjørnevatn og omegn
		1940			
		1941			
	I alt	1939			
		1940			
		1941			
	VIII. Private verker for industriell forsyning i alt	1939			
		1940			
		1941			

[1] Hertil kommer vedk. bedrift. [2] Se note 2 side 2. [3] Sør-Trøndelag—Finnmark slått sammen. Utkr. 213 950 og til arbeidere i 1939 kr. 506 724 (320 098 timeverk), 1940 kr. 466 448 (276 743 timeverk), 1941

antall arbeidere og funksjonærer m. v.

4	5	6	7	8	9	10	11	
Antall innbyggere som forsynes direkte	Antall abonnenter	Antall innbyggere som ytterligere kan forsynes[2]	Antall funksjonærer	Utbetalt lønn til funksjonærer	Gjennomsnittlig antall arbeidere i året	Utførte timeverk	Utbetalt lønn til arbeidere	Nr.
				Kr.			Kr.	
1 200	300	–	1	–	6	14 700	–	1
1 200	300	–	1	–	6	14 000	–	
1 300	325	–	1	–	5	13 600	–	
354	108	–	1	–	10	23 300	–	2
261	70	–	1	–	6	14 451	–	
293	77	–	1	–	7	17 164	–	
650	155	–	1	–	6	14 182	–	3
650	160	–	1	–	6	14 200	–	
660	165	–	1	–	4	8 165	–	
400	90	–	1	–	5	10 384	–	4
450	95	–	1	–	3	7 000	–	
500	103	–	1	–	5	10 158	–	
3 000	800	–	3	–	19	46 000	–	5
3 000	800	–	3	–	19	45 000	–	
3 000	800	–	3	–	19	45 600	–	
5 604	1 453	–	7	[3]) –	46	108 566	[3]) –	
5 561	1 425	–	7	[3]) –	40	94 651	[3]) –	
5 753	1 470	–	7	[3]) –	40	94 687	[3]) –	
350	68	80	1	–	2	4 800	–	1
360	77	80	1	–	2	4 800	–	
400	85	65	1	–	2	4 800	–	
350	68	80	1	[3]) –	2	4 800	[3]) –	
360	77	80	1	[3]) –	2	4 800	[3]) –	
400	85	65	1	[3]) –	2	4 800	[3]) –	
2 000	300	500	7	–	40	90 000	–	1
2 000	300	500	5	–	40	61 459	–	
2 000	300	500	5	–	40	65 479	–	
1 500	220	–	6	–	13	27 935	–	2
1 500	220	–	6	–	13	28 000	–	
1 500	220	–	6	–	13	28 000	–	
3 500	520	500	13	[3]) –	53	117 935	[3]) –	
3 500	520	500	11	[3]) –	53	89 459	[3]) –	
3 500	520	500	11	[3]) –	53	93 479	[3]) –	
43 317	10 049	1 130	174	1 064 586	791	1 795 130	3 254 423	
43 409	10 103	1 130	173	1 061 668	787	1 720 389	3 283 604	
42 447	9 870	1 115	172	1 090 177	800	1 776 842	3 491 080	

betalt lønn til funksjonærer i Sør-Trøndelag—Finnmark var i 1939 kr. 213 781, 1940 kr. 202 463, 1941 kr. 516 069 (291 690 timeverk). [4] Tårnet 1922 og Kobholm 1928.

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	I. Statens verker bygd for alm. forsyning						
1	*Østlandskraftverkene*						
	Nore Kraftverk	1938/39	Norefallene	359,6	360,6	26,0	39,0
		1939/40		359,6	360,6	26,0	39,0
		1940/41		359,6	360,6	26,0	39,0
	Statens del av Mørkfoss–Solbergfoss[1]						
	Buskerud						
2	Hakavik Kraftverk	1938/39	Hakavikelva	384.8	–	1.05	–
		1939/40		384.8	–	1.05	–
		1940/41		384.8	–	1.05	–
	Aust-Agder						
3	Langerak Kraftverk	1938/39	Langerakelva	297.6	–	0.6	–
		1939/40		297.6	–	0.6	–
		1940/41		297.6	–	0,6	–
	Sør-Trøndelag						
4	Hasselelven Kraftverk	1938/39	Hasselelva	59.7	–	0.5	0.7
		1939/40		59.7	–	0.5	0.7
		1940/41		59.7	–	0.5	0.7
	Finnmark						
5	Mattisfoss Kraftverk	1938/39	Mattisfoss	55.8	55.8	0.67	2.2
		1939/40		55.8	55.8	0.67	2.2
		1940/41		55.8	55.8	0.67	2.2
	I. Statens verker for alm. forsyning i alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	II. Herredskommunale						
	Østfold						
1	Aremark	1938/39	Strømsfoss	2.5	2,5	10,6	10.6
		1939/40		2.5	2.5	10.6	10.6
		1940/41		2.5	2.5	10.6	10.6
2	Askim	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Berg	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
4	Degernes	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
5	Eidsberg	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
6	Hobøl	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
7	Idd	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

Anm. Ved utbygd effekt forstås her den effekt som de vannbygningstekniske arbeider (tunnel, inntak

[1] Oppført under Oslo Ev.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m^3/sek	kW		kW	kWh		
26.0	180 000		–	–		1
26.0	180 000		–	–		
26.0	180 000		–	–		
1.05	21 600		–	–		2
1.05	21 600		–	–		
1.05	21 600		–	–		
0.6	1 400	Vest-Agder Ev.	450	–	Samt inntil 300 kW	3
0.6	1 400		450	–	som overforbruk	
0.6	1 400		450	–		
0.5	600		–	–		4
0.5	600		–	–		
0.5	600		–	–		
0.67	600		–	–		5
0.67	600		–	–		
0.67	600		–	–		
–	204 200		–	–		
–	204 200		–	–		
–	204 200		–	–		
10.6	200	Halden Lysverker	Etter behov			1
10.6	200		—»—			
10.6	200		—»—			
–	–	A/S Glommens Træ-	5 070	–		2
–	–	sliberi	5 824	–		
–	–		5 806	–		
–	–	Halden Lysverker	–	–	Mottatt 8676 800 kWh	3
–	–		–	–	Mottatt 9498 000 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 10575000 kWh	
–	–	A/S Hafslund	404	–		4
–	–		340	–		
–	–		340	–		
–	–	A/S Hafslund	1 775	–	Herav disp. Mysen 545	5
–	–		2 350	–	og Eidsberg 1230 i	
–	–		2 350	–	1938/39 og Mysen 545 og Eidsberg 1805 i 1939/40 og 1940/41	
–	–	A/S Glommens Træ-	386	–		6
–	–	sliberi	442	–		
–	–		475	–		
–	–	Halden Lysverker	Etter behov			7
–	–		—»—			
–	–		—»—			

etc.) er utført for.

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	II. Herredskommunale (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
8	Jeløy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41					–
9	Mysen	1938/39	Stigen	16.0	–	0.6	–
			Narvestad	15.0	–	0.6	–
		1939/40	Stigen	16.0	–	0.6	–
			Narvestad	15.0	–	0.6	–
		1940/41	Stigen	16.0	–	0.6	–
			Narvestad	15.0	–	0.6	–
10	Onsøy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
11	Rakkestad	1938/39	Buer i Os	18	18	3.5	3.5
		1939/40		18	18	3.5	3.5
		1940/41		18	18	3.5	3.5
12	Rygge	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
13	Råde	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
14	Skiptvet	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
15	Skjeberg	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
16	Spydeberg	1938/39	Haugen og Bergerfallene	28.5	58.0	–	–
		1939/40		28.5	58.0	–	–
		1940/41		28.5	58.0	–	–
17	Torsnes	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
18	Trøgstad	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
19	Tune	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
20	Våler og Svindal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Akershus						
1	Aker	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	A/S Glommens Træ-	2 125	Etter behov		8
–	–	sliberi	2 500	—»—		
–	–		2 500	—»—		
0.6	132	Eidsberg Ev.	750	–		9
0.6	110					
0.6	132		750	–		
0.6	110					
0.6	132		750	–		
0.6	110					
–	–	A/S Hafslund	1 150	–		10
–	–		1 200	–		
–	–		1 400	–		
3.5	416	A/S Hafslund	1 250	–		11
3.5	416		1 250	–		
3.5	416		1 250	–		
–	–	A/S Glommens Træ-	1 025	–		12
–	–	sliberi	1 025	–		
–	–		1 025	–		
–	–	Rygge Ev.	736	–		13
–	–		736	–		
–	–		736	–		
–	–	A/S Hafslund	590	–		14
–	–		590	–		
–	–		590	–		
–	–	A/S Hafslund	1 325	–		15
–	–		1 159	–		
–	–		1 159	–		
0.4	285	A/S Glommens Træ-	430	–		16
0.4	285	sliberi	475	–		
0.4	285		500	–		
–	–	A/S Hafslund	147	–		17
–	–		147	–		
–	–		147	–		
–	–	Askim Ev.	630	–		18
–	–		850	–		
–	–		1 000	–		
–	–	A/S Børregård og	913	–		19
–	–	A/S Hafslund	735	–		
–	–	A/S Hafslund	2 355	–		
–	–		2 355	–		
–	–	A/S Glommens Træ-	300	–		20
–	–	sliberi	330	–		
–	–		330	–		
–	1 143		–	–		
–	1 143		–	–		
–	1 143		–	–		
–	–	Akershus Ev.	27 000	–		1
		Nore Kraftverk	10 000	–		
–	–	Samkjøringen	Spillkr.	–		
–	–	Akershus Ev.	27 000	–		
		Nore Kraftverk	15 000	–		
–	–	Akershus Ev.	27 000	–		
		Nore Kraftverk	20 000	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk	1	2	3	4	5
		Vannkraft				
		Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
			Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
			m	m	m³/sek	m³/sek
	II. Herredskommunale (forts.)					
2	Asker 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
3	Aurskog 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
4	Blaker 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
5	Enebakk 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
6	Enebakkneset 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
7	Eidsvoll 1938/39	Jøndal	50.0	–	0.4	–
	1939/40		50.0	–	0.4	–
	1940/41		50.0	–	0.4	–
8	Feiring 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
9	Fet 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
10	Frogn 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
11	Hurdal 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
12	Kråkstad 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
13	Lillestrøm 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
14	Lørenskog 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
15	Nes 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
16	Nesodden 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
17	Nittedal og Hakadal 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
18	Oppegård 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
19	Rælingen 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter: effekt inntil	Kontrakten omfatter: energi inntil	Anm.	Nr.
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	A/SGlommens Træ-	Etter behov			2
–	–	sliberi	—»—			
–	–		—»—			
–	–	Akershus Ev.	Etter behov			3
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Akershus Ev.	225,6	–		4
–	–		125,0	–		
–	–		125,0	–		
–	–	Børter Ev.	300	2 580 000		5
–	–		300	2 580 000		
–	–		300	2 580 000		
–	–	Akershus Ev.	30	–		6
–	–		30	–		
–	–		30	–		
0,5	200		–	–		7
0,5	200		–	–		
0,5	200		–	–		
–	–	Akershus Ev.	35	–		8
–	–		35	–		
–	–		35	–		
–	–	Akershus Ev.	Etter behov			9
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Akershus Ev.	–	–		10
–	–		398	–		
–	–		435	–		
–	–	Akershus Ev.	Etter behov		Minimum 50 kW	11
–	–		—»—		Minimum 50 kW	
–	–		—»—		Minimum 50 kW	
–	–	A/S Glommens Træ-	Etter behov			12
–	–	sliberi	—»—			
–	–		—»—			
–	–	A/S Glommens Træ-	Etter behov			13
–	–	sliberi	—»—			
–	–		—»—			
–	–	A/S Glommens Træ-	Etter behov			14
–	–	sliberi	—»—			
–	–		—»—			
–	–	Akershus Ev.	Etter behov			15
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Akershus Ev.	Etter behov			16
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	A/S Glommens Træ-	Etter behov			17
–	–	sliberi	—»—			
–	–		—»—			
–	–	Akershus Ev.	Etter behov			18
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Akershus Ev.	Etter behov			19
–	–		—»—			
–	–		—»—			

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	II. Herredskommunale (forts.)						
20	Ski	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
21	Vestby	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
22	Ås	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Hedmark						
1	Alvdal	1938/39	Sølna	19.0	19.0	0.6	–
		1939/40		19.0	19.0	0.6	–
		1940/41		19.0	19.0	0.6	–
2	Dalsbygden	1938/39	Breandsfossen	20.0	20.0	–	–
		1939/40		20.0	20.0	–	–
		1940/41		20.0	20.0	–	–
3	Elverum	1938/39	Skjefstadfoss	10.0	10.0	50.0	60.0
		1939/40		10.0	10.0	50.0	60.0
		1940/41		10.0	10.0	50.0	60.0
4	Grue	1938/39	Tjura	36.0	–	–	–
		1939/40		36.0	–	–	–
		1940/41		36.0	–	–	–
5	Løiten	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
6	Romedal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
7	Stange	1938/39	Fosselven I	90.0	90.0	1.0	1.0
			Fosselven II	18.0	18.0	1.0	1.0
			Viksfallet	30.0	30.0	2.0	2.0
		1939/40	Fosselven I	90.0	90.0	1.0	1.0
			Fosselven II	18.0	18.0	1.0	1.0
			Viksfallet	30.0	30.0	2.0	2.0
		1940/41	Fosselven I	90.0	90.0	1.0	1.0
			Fosselven II	18.0	18.0	1.0	1.0
			Viksfallet	30.0	30.0	2.0	2.0
8	Tyldal	1938/39	Riva	75.0	75.0	0.1	0.17
		1939/40		75.0	75.0	0.1	0.17
		1940/41		75.0	75.0	0.1	0.17
9	Våler	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
10	Åmot	1938/39	Kvernfallet[1])	18.0	–	4.5	16.0
		1939/40		18.0	–	4.5	16.0
		1940/41		18.0	18.0	4.5	16.0

[1] Overtatt fra Glommens og Laagens Brugseierforening i 1939, men Åmot Ev. disponerte kraften også

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter effekt inntil	Kontrakten omfatter energi inntil	Anm.	Nr.
m^3/sek	kW		kW	kWh		
–	–	A/S Glommens Træ-	2 200	–		20
–	–	sliberi	2 200	–		
–	–		2 200	–		
–	–	A/S Glommens Træ-	800	–		21
–	–	sliberi	800	–		
–	–		800	–		
–	–	Akershus Ev.	Etter behov			22
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	200		–	–		
–	200		–	–		
–	200		–	–		
1.0	170		–	–		1
1.0	170		–	–		
1.0	170		–	–		
–	250		–	–		2
–	250		–	–		
–	250		–	–		
40.0	3 340		–	–		3
40.0	3 340		–	–		
40.0	3 340		–	–		
0.8	730	Brødbølfoss Ev.	50	–	Inntil 150 kW hvis	4
0.8	730		50	–	vannforholdene tilla-	
0.8	730		50	–	ter det.	
–	–	Elverum Ev.	528	4 618 800		5
–	–		528	4 618 800		
–	–		630	5 506 200		
–	–	Hamar ,Vang og Fur-	Etter behov			6
–	–	nes Kraftselskap	—»—			
–	–		—»—			
1.6	750	Hamar, Vang og Fur-	Etter behov			7
1.0	160	nes Kraftselskap og				
6.5	800	Akershus Ev.				
1.6	750		—»—			
1.0	160					
6.5	800					
1.6	750		—»—			
1.0	160					
6.5	800					
0.15	100		–	–		8
0.15	100		–	–		
0.15	100		–	–		
–	–	Elverum Ev. og Ha-	150	–	Fra $^1/_{12}$ 1940 overtok	9
–	–	mar, Vang og Furnes	150	–	Elverum Ev. leve-	
		Kraftselskap			ringen.	
–	–	Elverum Ev.	150	–		
4.0	600		–	–		10
4.0	600		–	–		
4.5	950	Rena Kr.s. A/S	130	460 000	Kjøpt nov.mai 1940/41	

tidligere.

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	II. Herredskommunale (forts.)						
11	Åsnes	1938/39	Sønsterudfoss	5.0	4.0	2.1	6.0
		1939/40		5.0	4.0	2.1	6.0
		1940/41		5.0	4.0	2.1	6.0
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Opland						
1	Biri	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
2	Fåberg	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Moksa	1938/39	Moksa	276.0	350.0	0.35	0.5
		1939/40		276.0	350.0	0.35	1.5
		1940/41		276.0	482.0	0.4	1.5
4	Skjåk	1938/39	Aura	54.0	105.0	0.7	1.2
		1939/40		54.0	105.0	0.7	1.2
		1940/41		54.0	105.0	0.7	1.2
5	Vardal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
6	Vestre Gausdal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
7	Øystre Slidre	1938/39	Skoltefoss	28.0	29.0	1.5	3.0
		1939/40		28.0	29.0	1.5	3.0
		1940/41		28.0	29.0	1.5	3.0
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Buskerud						
1	Djupedal[1])	1938/39	Djupedalsfoss	40.0	40.0	1.8à2.0	–
		1939/40		40.0	40.0	2.3	–
		1940/41		40.0	40.0	2.3	–
2	Gol	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Hemsedal	1938/39	Ulsakerfoss	4.8	–	0.6	–
		1939/40		4.8	–	0.6	–
		1940/41		4.8	–	0.6	
4	Hole	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
5	Hurum	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

[1] Eies av Oslo kommune.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter: effekt inntil	Kontrakten omfatter: energi inntil	Anm.	Nr.
m³/sek	kW		kW	kWh		
2.1	350	Elverum Ev.	100	–		11
2.1	350		100	–	Ekstra 28 kW fra Våler	
2.1	350		100	–	Lysanl. under vannmangel de 2 siste år	
–	7 250		–	–		
–	7 250		–	–		
–	7 600		–	–		
						⅋
–	–	Mesna Kraftselskap	230	–	Inntil 6 500 brukst.	
–	–		230	–	—»—	1
–	–		230	–	—»—	
–	–	Mesna Kraftselskap	700	4 550 000		
–	–		700	4 550 000		2
–	–		700	4 550 000		
0.4	1 550		–	–		
0.4	1 550		–	–		3
0.45	1 550		–	–		
0.5	160		–	–		
0.5	160		–	–		
0.5	160		–	–		
–	–	Mesna Kraftselskap	2 500	–	Inntil 6 500 brukst.	5
–	–		2 500	–	—»—	
–	–		2 500	–	—»—	
–	–	Svatsum Ev.	153	–		6
–	–	Svatsum Ev.	153	–		
–	–	Ø. Gausdal Ev.	100	–		
–	–	Svatsum Ev.	153	–		
–	–	Ø. Gausdal Ev.	100	–		
1.8	640		–	–		7
1.8	640		–	–		
2.0	640		–	–		
–	2 350		–	–		
–	2 350		–	–		
–	2 350		–	–		
1.8 à 2.0	800		–	–		1
2.3	800		–	–		
2.3	800		–	–		
–	–	Al k. Ev.	Etter behov			2
–	–		—»—			
–	–		—»—			
0.6	40	Al k. Ev.	150	–		3
0.6	40		150	–		
0.6	40		150	–		
–	–	Hønefoss og Norderhov Kraftverk	270	–		4
–	–		270	–		
–	–		400	–		
–	–	Buskerud El.fors.	5 500	–		5
–	–		5 500	–		
–	–		5 500	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk	1	2	3	4	5
			Vannkraft			
		Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
			Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
			m	m	m^3/sek	m^3/sek
	II. Herredskommunale (forts.)					
6	Hval sogn 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
7	Krokstad 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
8	Krødsherad 1938/39	Ramfoss	10.0	10.0	–	–
	1939/40		10.0	10.0	–	–
	1940/41		10.0	10.0	–	–
9	Lier 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
10	Mjøndalen 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
11	Modum 1938/39	Dyrbak	450.0	–	–	–
		Haugfoss	37.0	3.5	–	–
	1939/40	Dyrbak	450.0	–	–	–
		Haugfoss	37.0	3.5	–	–
	1940/41	Dyrbak	450.0	–	–	–
		Haugfoss	37.0	3.5	–	–
12	Nedre Eiker 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
13	Nes 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
14	Norderhov 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
15	Nore 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
16	Røyken 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
17	Sigdal 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
18	Tyristrand 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–
19	Øvre Eiker 1938/39	Hoensfallet	52.0	52.0	0.6	0.6
		Ullernfallet	85.0	85.0	0.4	0.4
	1939/40	Hoensfallet	52.0	52.0	0.6	0.6
		Ullernfallet	85.0	85.0	0.4	0.4
	1940/41	Hoensfallet	52.0	52.0	0.6	0.6
		Ullernfallet	85.0	85.0	0.4	0.4
20	Øvre Sandsvær 1938/39		–	–	–	–
	1939/40		–	–	–	–
	1940/41		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter: effekt inntil	Kontrakten omfatter: energi inntil	Anm.	Nr.
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Hønefoss og Norderhov Kraftverk	100	–		6
–	–		100	–		
–	–		100	–		
–	–	Nedre Eiker k. Ev.	–	–	Mottatt 4 778 900 kWh	7
–	–		–	–	Mottatt 7 193 400 kWh	
–	–		1 200	–	Mottatt 6 803 800 kWh	
–	200		–	–		8
–	200		–	–		
–	200		–	–		
–	–	Buskerud El.fors.	1 455	–	Innskr. i brukstiden	9
–	–		1 600	–	bare for spillkr. uten-	
–	–		1 700	–	om de forannevnte ordinære kvanta	
–	–	Nedre Eiker k. Ev.	950	5 000 000		10
–	–		950	5 000 000		
–	–		950	5 000 000		
–	580	Embretsfos Fabrikker	Etter behov			11
6.0	1 100	og Buskerud El. fors.				
–	580		—»—			
6.0	2 200					
–	580		—»—			
6.0	2 200					
–	–	Buskerud El.fors.	Etter behov			12
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Ål k. Ev.	350	–		13
–	–		350	–		
–	–		Etter behov			
–	–	Hønefoss og Norderhov Kraftverk	Som medeier i Hønefoss og Norderhov Kr. v. har kom. rett til ½ av kr.v. ytelse ca. 3500 kW		Uttatt 3874 kW Uttatt 4332 kW Uttatt 3265 kW	14
–	–	Nore Kraftverk	Etter behov			15
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Buskerud El.fors.	530	–		16
–	–		575	5 000 000		
–	–		625	5 500 000		
–	–	Buskerud El.fors.	167	–	Dessuten 50 kW spillkraft $^1/_5$ til $^1/_{11}$	17
–	–		167	–	Dessuten 30 kW spillkraft $^1/_5$ til $^1/_{11}$	
–	–		167	–		
–	–	Buskerud El.fors.	300	–		18
–	–		300	–		
–	–		300	–		
0.6	592		Etter behov			19
0.4	280					
0.6	592	Buskerud El.fors.	—»—			
0.4	280					
0.6	592		—»—			
0.4	280					
–	–	Drammens Ev.	–	–	Mottatt 1 154 400 kWh	20
–	–		–	–	Mottatt 1 168 000 kWh	
–	–		1 000	–	Mottatt 1 608 800 kWh	

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	II. Herredskommunale (forts.)						
21	Al	1938/39	Gamlyfoss, Ronefoss	30.0	–	4.0	–
		1939/40	og Gullhagafoss	30.0	–	4.0	–
		1940/41		30.0	–	7.0	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Vestfold						
1	Andebu	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
2	Borre	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Botne	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
4	Brunlanes	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
5	Hedrum	1938/39	Kveldefossen	109.0	109.0	0.05	0.05
		1939/40		109.0	109.0	0.05	0.05
		1940/41		109.0	109.0	0.05	0.05
6	Hof	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
7	Konnerud	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
8	Lardal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
9	Nøtterøy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
10	Ramnes	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
11	Sandar	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
12	Sande	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
13	Sem	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
14	Skoger	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
15	Stokke	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
4.0	2 060		–	–		21
4.0	2 060		–	–		
7.0	2 060		–	–		
–	5 652		–	–		
–	6 752		–	–		
–	6 752		–	–		
–	–	Vestfold Krafts.	Etter behov			1
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Mellem-Jarlsberg k.	Etter behov			2
–	–	Krafts.	—»—			
–	–		—»—			
–	–	Vestfold Krafts.	240	–		3
–	–		335	–		
–	–		335	–		
–	–	Vestfold Krafts.	–	–	Mottatt 3 170 300 kWh	4
–	–		–	–	Mottatt 3 179 400 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 3 360 700 kWh	
0.05	130	Vestfold Krafts.	Etter behov			5
0.05	130		—»—			
0.05	130		—»—			
–	–	A/S Eidsfos Verk	170	1 000 000	Overskytende kraft fra	6
–	–		170	1 000 000	Vestfold Krafts.	
–	–		110	649 000		
–	–	Drammens Ev. og	–	–	Mottatt 1 575 000 kWh	7
–	–	Skoger k. Ev.	–	–	Mottatt 1 725 000 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 1 875 000 kWh	
–	–	Vestfold Krafts.	370	–		8
–	–		370	–		
–	–		370	–		
–	–	Mellem-Jarlsberg k	–	–	Mottatt 9 435 200 kWh	9
–	–	Krafts.	–	–	Mottatt 10218300 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 10795500 kWh	
–	–	Vestfold Krafts.	360	3 000 000		10
–	–		360	3 000 000		
–	–		360	3 000 000		
–	–	Vestfold Krafts.	Etter behov			11
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Vestfold Krafts.	440	–		12
–	–		440	–		
–	–		440	–		
–	–	Mellem-Jarlsberg k.	Etter behov			13
–	–	Krafts.	—»—			
–	–		—»—			
–	–	Drammens Ev.	600	–		14
–	–		600	–		
–	–		600	–		
–	–	Mellem-Jarlsberg k.	Etter behov			15
–	–	Krafts.	—»—			
–	–		—»—			

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	II. Herredskommunale (forts.)						
16	Strømm	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
17	Strømsgodset	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
18	Tjølling	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
19	Tjøme	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
20	Våle	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Telemark						
1	Drangedal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
2	Fyresdal	1938/39	Juvefossen	118.0	–	–	–
		1939/40		118.0	–	–	–
		1940/41		118.0	–	0.1	–
3	Gjerpen	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
4	Gransherad	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
5	Heddal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
6	Holla	1938/39	Eidsfoss	10.0	10.0	12.0	40.0
		1939/40		10.0	10.0	12.0	40.0
		1940/41		10.0	10.0	12.0	40.0
7	Lårdal sogn	1938/39	Gularamfossen	30.0	65.0	–	–
		1939/40		30.0	65.0	–	–
		1940/41		30.0	65.0	–	–
8	Sannidal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
9	Sauland	1938/39	Skogsåen [1]	6.8	–	–	–
		1939/40		6.8	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
10	Siljan	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
11	Skåtøy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

[1] Kraftstasjonen eies av Skiensfjordens k. Kraftselskap som har kjøpt vannrettighetene i Skogsåen. Den overtatt av Sauland k. Ev.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Vestfold Krafts.	300	–		16
–	–		300	–		
–	–		300	–		
–	–	Drammens Ev.	Etter behov			17
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Vestfold Krafts.	Etter behov			18
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Mellem-Jarsberg k.	Etter behov			19
–	–	Kraftselskap	—»—			
–	–		—»—			
–	–	Vestfold Krafts.	–	–	Mottatt 2 574 300 kWh	20
–	–		–	–	Mottatt 2 694 200 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 2 750 400 kWh	
–	130		–	–		
–	130		–	–		
–	130		–	–		
–	–	Norsk Elektrokemisk	370	–		1
–	–	A/S	370	–		
–	–		440	–		
0.08	74		–	–		2
0.08	74		–	–		
0.08	74		–	–		
–	–	Skiensfjordens k.	Etter behov			3
–	–	Kraftselskap	—»—			
–	–		—»—			
–	–	Skiensfjordens k.	500	–		4
–	–	Krafts.	500	–		
–	–		500	–		
–	–	Lienfos Kr.st. og Tin-	836	–	Fra Lienfos 736, fra	5
–	–	fos Papirfabrik	836	–	Tinfos 100 kW	
–	–		836	–		
13.0	1 000	Ulefos Jernværk	–	–	Mottatt 316 000 kWh	6
13.0	1 000		–	–	Mottatt 57 000 kWh	
13.0	1 000		–	–	Mottatt 9 100 kWh	
–	70		–	–		7
–	70		–	–		
–	70		–	–		
–	–	Norsk Elektrokemisk	300	–		8
–	–	A/S	300	–		
–	–		300	–		
–	75	Heddal k. Ev.	220	–		9
–	75		220	–		
–	–		185	–		
–	–	Vestfold Krafts.	360	–		10
–	–		360	–		
–	–		360	–		
–	–	Norsk Elektrokemisk	300	–		11
–	–	Aktieselskap	300	–		
–	–		300	–		

tidligere eier har inntil videre bruksrett til kraftstasjonen. Denne rett har inntil 30/6 1940 midlertidig vært

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	II. Herredskommunale (forts.)						
12	Solum	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
13	Tinn	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
14	Treungen sogn	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Aust-Agder						
1	Evje	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41			–	–	–
2	Hornnes	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Ardal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Vest-Agder						
1	Vennesla	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Rogaland						
1	Eigersund	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
2	Gjestal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Hetland	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
4	Høyland	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
5	Klepp	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Skiensfjordens k.	Etter behov			12
–	–	Krafts.	—»—			
–	–		—»—			
–	–	Rjukan Salpeter-	1 913	–		13
–	–	fabrikker	3 000	–		
–	–		3 000	–		
–	–	Aust-Agder Kraftverk	115	–		14
–	–		100	–		
–	–		120	–		
–	1 219		–	–		
–	1 219		–	–		
–	1 144		–	–		
–	–	Langerak Kraftverk	74	–		1
–	–		74	–		
–	–		74	–		
–	–	Langerak Kraftverk	74	–		2
–	–		74	–		
–	–		74	–		
–	–	Langerak Kraftverk	43	–		3
–	–		40	–		
–	–		40	–		
–	–		–	–		
–	–		–	–		
–	–		–	–		
–	–	Kristansands Ev.	420	–		1
–	–	Vest-Agder Ev.	663	–		
–	–	Vest-Agder Ev.	663	–		
–	–		–	–		
–	–		–	–		
–	–		–	–		
–	–	Egersund k. Ev.	500	–		1
–	–		500	–		
–	–		500	–		
–	–	Stavanger Ev.	Etter behov			2
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Stavanger Ev. og	Etter behov			3
–	–	Maudal Kraftanlegg	—»—			
–	–		—»—			
–	–	Maudal Kr.anl.	–	–	Mottatt 4 161 300 kWh	4
–	–		–	–	Mottatt 4 182 400 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 5 737 800 kWh	
–	–	Maudal Kr.anl.	Etter behov			5
–	–		—»—			
–	–		—»—			

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	II. Herredskommunale (forts.)						
6	Nærbø	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
7	Ogna	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
8	Randaberg	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
9	Riska	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
10	Sand	1938/39	Heimsfossen	326.0	331.6	0.11	0.34
		1939/40		320.0	325.0	0.11	0.34
		1940/41		322.0	326.0	0.17	0.34
11	Sauda	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
12	Time	1938/39	Fotlandsfossen	20.5	20.5	0.84	–
		1939/40		20.5	20.5	0.84	–
		1940/41		20.5	20.5	0.84	–
13	Varhaug	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Hordaland						
1	Askøy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
2	Bruvik	1938/39	Fosdalselv	425.0	435.0	0.3	–
		1939/40		425.0	435.0	0.3	–
		1940/41		425.0	435.0	0.3	–
3	Dale i Bruvik	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
4	Evanger	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
5	Fana	1938/39	Stend	38.0	38.0	–	–
		1939/40		38.0	38.0	–	–
		1940/41		38.0	38.0	–	–
6	Fjell	1938/39	Skålvikvassdraget	40.0	40.0	–	–
		1939/40		40.0	40.0	–	–
		1940/41		40.0	40.0	0.28	0.28
7	Granvin	1939/40	Folkedalsfossen	336.0	336.0	–	–
		1940/41		336.0	336.0	–	–
8	Hamre	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Jærens Ev.	Etter behov			6
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Jærens Ev.	Etter behov			7
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Maudal Kr.anl.	–	–	Mottatt 1 116 000 kWh	8
–	–		–	–	Mottatt 1 002 500 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 1 430 200 kWh	
–	–	Maudal Kr.anl.	–	–	Mottatt 533 700 kWh	9
–	–		–	–	Mottatt 578 300 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 610 500 kWh	
0.15	450		–	–		10
0.16	450		–	–		
0.21	450		–	–		
–	–	A/S Saudefaldene	2 500	–	Konsesjonskraft 5 %	11
–	–		2 500	–	av 50 000 kW	
–	–		2 500	–		
1.4	360	Maudal Kr.anl.	Etter behov		Min. 700 000 kWh	12
1.4	360		—»—			
1.4	360		—»—			
–	–	Jærens Ev.	Etter behov			13
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	810		–	–		
–	810		–	–		
–	810		–	–		
–	–	Bergenshalvøens k.	–	–	Mottatt 3 918 400 kWh	1
–	–	Kr.s.	–	–	Mottatt 4 344 200 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 5 263 800 kWh	
–	1 500		–	–		2
–	1 500		–	–		
–	1 500		–	–		
–	–	Bergenshalvøens k.	600	–		3
–	–	Krafts.	625	–		
–	–		716	–		
–	–	Bergenshalvøens k.	125	875 000		4
–	–	Krafts.	125	875 000		
–	–		125	875 000		
–	600	Bergenshalvøens k.	3 173	–	Gj.snitt av de 6 høy-	5
–	1 100	Krafts.	4 260	–	este månedlige av-	
–	1 100		5 292	–	lesninger	
–	150	Bergenshalvøens k.	Etter behov		Min. 700 000 kWh	6
–	150	Krafts.	—»—		Min. 700 000 kWh	
0.55	150		—»—		Min. 700 000 kWh	
0.15	400		–	–		7
0.15	400		–	–		
–	–	Herlandsfoss k. Kr.v.	–	–	Mottatt 2 069 200 kWh	8
–	–		–	–	Mottatt 2 490 100 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 2 781 800 kWh	

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	II. Herredskommunale (forts.)						
9	Haus	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
10	Hosanger	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
11	Kinsarvik	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
12	Kvam	1938/39	Kaldestadelv	428.3	428.3	0.3	0.37
		1939/40		428.3	428.3	0.3	0.37
		1940/41		428.3	428.3	0.3	0.37
13	Kvinnherad	1938/39	Sveljahaugfossen	153.0	–	0.75	–
		1939/40		153.0	–	0.75	–
		1940/41		153.0	–	0.75	–
14	Loddefjord	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
15	Odda	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
16	Os	1938/39	Gåssandfallet	64.0	–	–	–
		1939/40		64.0	–	–	–
		1940/41		64.0	–	–	–
17	Samnanger	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
18	Stord	1938/39	Tyssevassdraget	112.0	112.0	0.29	0.34
			Ravatnet	210.0	210.0	0.08	0.08
		1939/40	Tyssevassdraget	112.0	112.0	0.29	0.34
			Ravatnet	210.0	210.0	0.08	0.08
		1940/41	Tyssevassdraget	112.0	112.0	0.29	0.34
			Ravatnet	210.0	210.0	0.08	0.08
19	Strandebarm	1938/39	Skulafossen	175.0	175.0	–	–
		1939/40		175.0	175.0	–	–
		1940/41		175.0	175.0	–	–
20	Ullensvang	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
21	Ulvik	1938/39	Tysso	54.0	380.0	0.8	–
		1939/40		54.0	380.0	0.8	–
		1940/41		54.0	380.0	1.0	–
22	Valen Sjukehus[1]	1938/39	Søre Valenelv	154.0	–	–	–
		1939/40		300.0	–	–	–
		1940/41		300.	–	0.38	–
23	Voss	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41	Dukstadfossen	–	–	–	–
24	Vossevangen	1938/39	Rognfossen	19.5	–	3.2	–
		1939/40		19.5	–	3.2	–
		1940/41		19.5	–	3.2	–

[1] Eies av fylket.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter: effekt inntil	Kontrakten omfatter: energi inntil	Anm.	Nr
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Herlandsfoss k. Kr.v.	–	–	Mottatt 14706400 kWh	9
–	–		–	–	Mottatt 16877900 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 21250000 kWh	
–	–	Herlandsfoss k. Kr.v.	–	–	Mottatt 13584400 kWh	10
–	–		–	–	Mottatt 3 593 200 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 3 929 100 kWh	
–	–	A/S Kinservik	–	–	Mottatt 1 168 700 kWh	11
–	–		–	–	Mottatt 1 537 500 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 1 220 900 kWh	
0.25	1 100		–	–	Har dessuten en nød-	12
0.25	1 100		–	–	reserve. Effekt uopp-	
0.25	1 100		–	–	gitt.	
0.75	1 000		–	–		13
0.75	1 000		–	–		
0.75	1 000	Valen Sjukehus Ev.	200	–	Fra 6. mars 1941	
–	–	Bergenshalvøens k.	500	–		14
–	–	Krafts.	883	–		
–	–		900	–		
–	–	A/S Tyssefaldene	3 000	Etter behov		15
–	–		4 400	»		
–	–		5 100	»		
1.1	700	Bergenshalvøens k.	Etter behov			16
1.1	700	Krafts.	—»—			
1.1	700		—»—			
–	–	Bergens Ev.	194	1 066 311		17
–	–		214	1 189 881		
–	–		394	2 167 000		
0.29	800		–	–		18
0.08	150		–	–		
0.29	800	A/S Stordø Kisgruber	–	–		
0.08	150		–	–		
0.29	800		–	–		
0.08	150		–	–	Mottatt 67 500 kWh	
–	500		–	–		19
–	525		–	–		
–	525		–	–		
–	–	A/S Kinservik	450	–		20
–	–		450	–		
–	–		450	–		
1.0	320		–	–		21
–	320		–	–		
–	350		–	–		
–	600		–	–		22
–	2 000		–	–		
–	2 000		–	–		
–	–	Palmafoss Kr.v.	250	2 000 000	Fra Bergensh.k. Kr.s.	23
		Bergensh. k. Kr.s.	Etter behov		300 kW à 6000 bruks-	
–	–	Palmafoss Kr.v.	250	2 000 000	timer, resten à 7000	
		Bergensh. k. Kr.s.	633	4 134 200	brukstimer	
–	35	Palmafoss Kr. v.	250	2 000 000		
		Bergensh. k. Kr.s.	1 660	8 373 600		
–	400	Voss k. Ev.	425	2 975 000	Brukstid inntil 7000 t.	24
–	400		590	4 130 000		
–	400		860	5 075 900		

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	II. Herredskommunale (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
25	Aasane	1938/39		–	–	–	–
		1939/30		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Sogn og Fjordane						
1	Dale sokn (Sunnfj.).	1938/39	Hålandsfossen	64.0	64.0	0.8	1.6
		1939/40		64.0	64.0	0.8	1.6
		1940/41		64.0	64.0	0.8	1.6
2	Eid	1938/39	Kvienfossen	10.8	–	–	–
		1939/40		10.8	–	–	–
		1940/41		10.8	–	–	–
3	Førde	1938/39	Brulandsfossen	20.3	20.3	2.5	–
		1939/40		20.3	20.3	2.5	–
		1940/41		20.3	20.3	2.5	–
4	Gloppen	1938/39	Eidsfossen	33.0	–	3.3	–
		1939/40		33.0	–	3.3	–
		1940/41		33.0	–	3.3	–
5	Hornindal	1938/39	Brattejølfoss	17.0	60.0	–	–
		1939/40		17.0	60.0	–	–
		1940/41		17.0	60.0	–	–
6	Leikanger	1938/39	Hængefoss	78.7	–	0.46	–
		1939/40		78.7	–	0.46	–
		1940/41		78.7	–	0.46	–
7	Måløy[1]	1938/39	Skramselven	150.0	150.0	0.13	0.13
		1939/40		150.0	150.0	0.13	0.13
8	Stryn	1938/39	Dalevassdraget	122.0	123.5	0.32	0.7
		1939/40		122.0	123.5	0.32	0.7
		1940/41		122.0	123.5	0.32	0.7
9	Vadheim	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
10	Vik	1938/39	Refsdalsfossen	52.0	52.0	0.3	0.55
		1939/40		52.0	52.0	0.3	0.55
		1940/41		52.0	52.0	0.3	0.55
11	Årdal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Møre og Romsdal						
1	Bolsøy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
2	Borgund	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

Overtatt av Ytre Fjordane Kraftlag i 1940/41.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Bergenshalvøens k.	Etter behov			25
–	–	Krafts.	—»—			
–	–		—»—			
–	7 820		–	–		
–	10 145		–	–		
–	10 210		–	–		
1.6	385		–	–		1
1.6	385		–	–		
1.6	385		–	–		
–	300		–	–		2
–	300		–	–		
–	300		–	–		
4.0	1 250		–	–		3
4.0	1 250		–	–		
4.0	1 250		–	–		
–	1 100		–	–		4
–	1 100		–	–		
3.3	1 100		–	–		
–	74		–	–		5
–	74		–	–		
–	74		–	–		
0.46	260		–	–		6
0.46	260		–	–		
0.46	260		–	–		
0.13	190	Ytre Fjordane Kr.lag	150	–		7
0.13	190		150	–		
0.55	400		–	–		8
0.55	400		–	–		
0.55	400		–	–		
–	–	A/S Vadheim elektro-	–	–	Får kraft fra fabrik-	9
–	–	chemiske Fabriker	–	–	kens 100 HK turbin.	
–	–		–	–	Har tilkoblet en 100 kVA generator	
0.3	182		–	–		10
0.3	182		–	–		
0.3	182		–	–		
–	–	Tyin Kr.anlegg	66	–	Eventuelt merforbruk	11
–	–		66	–	går på overforbruks-	
–	–		66	–	måler	
–	4 141		–	–		
–	4 141		–	–		
–	3 951		–	–		
–	–	Istad Kr.s.	Etter behov			1
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Tafjord Krafts.	2 300	12 000 000		2
–	–		2 300	12 000 000		
–	–		2 300	12 000 000		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	II. Herredskommunale (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
3	Giske	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
4	Grytten	1938/39	Stavemfoss	9.0	9.0	3.5	3.5
			Vermafoss	54.5	54.5	1.6	1.6
		1939/40	Stavemfoss	9.0	9.0	3.5	3.5
			Vermafoss	54.5	54.5	1.6	1.6
		1940/41	Stavemfoss	9.0	9.0	3.5	3.5
			Vermafoss	54.5	54.5	1.6	1.6
5	Haram	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
6	Hareid	1938/39	Hareidselva	16.0	16.0	–	–
		1939/40		16.0	16.0	–	–
		1940/41		16.0	16.0	–	–
7	Hen	1938/39	Kavlifoss	15.5	17.0	0.2	1.1
		1939/40		15.5	17.0	0.2	1.1
		1940/41		15.5	17.0	0.2	1.1
8	Norddal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
9	Sandøy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
10	Skodje	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
11	Stordal	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
12	Sykkylven	1938/39	Riksheimfoss	260.0	260.0	0.35	–
		1939/40		260.0	260.0	0.35	–
		1940/41		260.0	260.0	0.35	–
13	Tresfjord	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
14	Ulstein	1938/39	Ulsteinelva	196.0	–	–	–
		1939/40		196.0	–	–	–
		1940/41		196.0	–	–	–
15	Vartdal	1938/39	Risaskar	392.0	–	0.12	–
		1939/40		392.0	–	0.12	–
		1940/41		392.0	–	0.12	–
16	Vatne	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
17	Vestnes	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
18	Vigra	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
19	Volda	1938/39	Kolfossen	45.0	45.0	1.5	3–3.5
			Kopa	78.0	87.0	1.5	3–3.3
		1939/40	Kolfossen	48.0	45.0	1.5	3–3.5
			Kopa	78.0	87.0	1.5	3–3.3

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter effekt inntil	Kontrakten omfatter energi inntil	Anm.	Nr.
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Tafjord Krafts.	Etter behov			3
–	–		—»—			
–	–		—»—			
5.7	405	Romsdals Ev.	–	–		4
1.15	495		–	–		
5.7	405		12	–	Brukt ca. 1 måned.	
1.15	495		–	–		
5.7	405		50	–	Reserve om sommeren	
1.15	495		–	–		
–	–	Tafjord Krafts.	Etter behov		Minste kvantum	5
–	–		—»—		1 665 000 kWh	
–	–		—»—			
–	200		–	–		6
–	200		–	–		
–	200		–	–		
–	120	Romsdals Ev. og	75	–	Herav fra Grytten k.	7
–	120	Grytten k. Ev.	75	–	Ev. 50 kW	
–	120		75	–		
–	–	Tafjord Krafts.	Etter behov			8
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Tafjord Krafts.	–	–	Min. 549 000 kWh	9
–	–		–	–	Min. 549 000 kWh	
–	–		–	–	Min. 549 000 kWh	
–	–	Tafjord Krafts.	–	–	Mottatt 464 000 kWh	10
–	–		–	–	Mottatt 570 000 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 698 000 kWh	
–	–	Tafjord Krafts.	62	379 000	Minste kvantum	11
–	–		62	379 000	—»—	
–	–		62	379 000	—»—	
0.55	800		–	–		12
0.55	800		–	–		
0.55	800		–	–		
–	–	Tafjord Krafts.	Etter behov			13
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	700		–	–		14
–	700		–	–		
–	700		–	–		
–	368		–	–		15
–	368		–	–		
–	368		–	–		
–	–	Tafjord Krafts.	Etter behov			16
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Tafjord Krafts.	Etter behov			17
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Tafjord Krafts.	400	–		18
–	–		400	–		
–	–		400	–		
2.5	850		–	–		19
1.75	1 160		–	–		
2.5	850		–	–		
1.75	1 160		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	II. Herredskommunale (forts.)						
19	Volda	1940/41	Kolfossen	45.0	45.0	1.5	3–3.5
			Kopa	78.0	87.0	1.5	3–3.3
20	Ørsta	1938/39	Kvanndalsfallet	293.0	299.0	0.33	0.41
		1939/40		293.0	299.0	0.33	0.41
		1940/41		293.0	299.0	0.35	0.45
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Sør-Trøndelag						
1	Hemne	1938/39	Eidsfossen	33.0	–	0.3	1.3
		1939/40		33.0	–	0.3	1.3
		1940/41		33.0	–	1.3	1.3
2	Horg	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Malvik	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
4	Melhus	1938/39	Lofossen	118.0	118.0	0.4	0.43
		1939/40		118.0	118.0	0.4	0.43
		1940/41		118.0	118.0	0.4	0.43
5	Selbu	1938/39	Slindfallene	117.8	120.0	1.0	3.0
		1939/40		117.8	120.0	1.0	3.0
		1940/41		117.8	120.0	1.0	3.0
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Nord-Trøndelag						
1	Beitstad	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
2	Egge[1]	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
3	Frol	1938/39	Hansfossen	49.0	50.0	0.91	–
		1939/40		49.0	50.0	0.91	–
		1940/41		49.0	50.0	0.91	–
4	Frosta	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
5	Grong	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
6	Hegra	1938/39	Ulstadfoss	26.0	70.0	–	–
		1939/40		26.0	70.0	–	–
		1940/41		26.0	70.0	–	–
7	Inderøy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
8	Klinga	1938/39	Sævikfossen[2]	21.0	21.0	1.5	1.9
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

[1] Overtatt av Nord-Trøndelag Ev. i 1940. [2] Fossen og kraftstasjonen solgt til Nord-Trøndelag Ev.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter effekt inntil	Kontrakten omfatter energi inntil	Anm.	Nr.
m³/sek	kW		kW	kWh		
						19
2.5	850		–	–		
1.75	1 160		–	–		
0.5	2 000		–	–		20
0.5	3 500		–	–		
1.0	3 500		–	–		
–	7 098		–	–		
–	8 598		–	–		
–	8 598		–	–		
0.3	350		–	–		1
0.3	350		–	–		
1.3	350		–	–		
–	–	A/S Lundemo Bruk	300	–		2
–	–		300	–		
–	–		300	–		
–	–	Selbu Ev.	470	–		3
–	–		470	–		
–	–		470	–		
0.4	620		–	–		4
0.4	620		–	–		
0.4	620		–	–		
1.7	1 500		–	–		5
1.7	1 500		–	–		
1.7	1 500		–	–		
–	2 470		–	–		
–	2 470		–	–		
–	2 470		–	–		
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			1
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			2
–	–		—»—			
0.91	590	Nord-Trøndelag Ev.	300	–	For levering i vann-	3
0.91	590		300	–	fattige perioder	
0.91	590		300	–		
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			4
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			5
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	125	Nord-Trøndelag Ev.	300	–		6
–	125		400	–		
–	125		400	–		
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			7
–	–		—»—			
–	–		—»—			
1.4	400	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			8
–	–		—»—			
–	–		—»—			

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	II. Herredskommunale (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
9	Lånke	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
10	Malm	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
11	Meråker	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
12	Mosvik	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
13	Namdalseid	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
14	Ogndal	1938/39	Støafoss	14.0	14.0	5.2	5.2
		1939/40		14.0	14.0	5.2	5.2
		1940/41		14.0	14.0	5.2	5.2
15	Otterøy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
16	Røra	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
17	Skatval	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
18	Skogn	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
19	Sparbu	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
20	Stjørdal	1938/39	Skulbørstadfossen	22.5	22.9	–	–
			Mælafossen	42.0	42.0	–	–
		1939/40	Skulbørstadfossen	22.5	22.9	–	–
			Mælafossen	42.0	42.0	–	–
		1940/41	Skulbørstadfossen	22.5	22.9	–	–
			Mælafossen	42.0	42.0	–	–
21	Stod	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
22	Verdal	1938/39	Ulvilla	85.0	85.0	0.2	0.2
		1939/40		85.0	85.0	0.2	0.2
		1940/41		85.0	85.0	0.2	0.2
23	Verran	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
24	Ytterøy	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			9
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			10
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	A/S Meraker Smelte-	1 000	–		11
–	–	verk	1 000	–		
–	–		1 000	–		
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			12
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			13
–	–		—»—			
–	–		—»—			
5.4	674		–	–		14
5.4	674		–	–		
5.4	674		–	–		
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			15
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	19	–		16
–	–		16	–		
–	–		16	–		
–	–	Stjørdal k. Ev.	Etter behov			17
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			18
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			19
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	250	Nord-Trøndelag Ev.	400	–		20
–	695			–		
–	250		500	–		
–	695			–		
–	250		1 300	–		
–	695			–		
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			21
–	–		—»—			
–	–		—»—			
0.7	800		–	–		22
0.7	800	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			
0.7	800		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			23
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			24
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	3 534		–	–		
–	3 134		–	–		
–	3 134		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	Norland						
1	Bodin	1938/39	Heggmoelven	114.3	117.3	4.2	6.5
		1939/40		114.3	117.3	4.2	6.5
		1940/41		114.3	117.3	4.2	6.5
2	Hadsel	1938/39	Midtre Fiskefjordfall	65.0	65.0	–	–
		1939/40		65.0	65.0	–	–
		1940/41		50.0	50.0	–	–
				40.0	40.0	–	–
				65.0	65.0	–	–
				50.0	50.0	–	–
				40.0	40.0	–	–
3	Vågan	1938/39	Fossevannet	92.5	96.3	–	–
			Vestre Nøkkvann	278.0	278.0	0.13	–
		1939/40	Fossevannet	92.5	96.3	–	–
			Vestre Nøkkvann	278.0	278.0	0.13	–
		1940/41	Fossevannet	88.0	97.3	–	–
			Vestre Nøkkvann	278.0	295.0	0.13	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Troms						
1	Kvæfjord	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
2	Torsken	1938/39	Osterfossen	126.0	130.0	0.48	0.82
		1939/40		126.0	130,0	0.48	0.82
		1940/41		126.0	130.0	0.48	0.82
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	Finnmark						
1	Kirkenes	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	I alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	II. Herreds-kommunale i alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	III. Fylkeskommunale						
1	Akershus Ev.	1938/39	Rånåsfoss	14.2	14.0	244.0	350.0
		1939/40		14.2	14.0	244.0	350.0
		1940/41		14.2	14.0	267.0	350.0

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
			Kjøpt kraft			
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m^3/sek	kW		kW	kWh		
						1
6.5	11 200		–	–		
6.5	11 200		–	–		2
6.5	11 200		–	–		
0.83	625		–	–		
0.83	625		–	–		
	45			–		
–	45		–	–		
0.83	625		–	–		
	45		–	–		
	45		–			
–	125		–	–		3
0.18	640		–	–		
–	125		–	–		
0.18	640		–	–		
–	125		–	–		
0.18	640		–	–		
–	12 590		–	–		
–	12 680		–			
–	12 680		–	–		
–	–	Vågsfjord Krafts.	Etter behov			
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	500		–	–		
–	500		–	–		
–	500		–	–		
–	500		–	–		
–	500		–	–		
–	500		–	–		
–	–	A/S Sydvaranger	Etter behov			1
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–		–	–		
–	–		–	–		
–	–		–	–		
–	56 907		–	–		
–	61 522		–	–		
–	61 672		–	–		
250.0	55 000	A/S Hafslund	4 000	–		1
		A/S Hafslund	3 000	–		
250.0	55 000	Samkjøringen	Etter behov			
		A/S Hafslund	4 500	–		
267.0	55 000	Samkjøringen	Etter behov			

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	III. Fylkeskommunale (forts.)						
2	Buskerud El.forsyning	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Aust-Agder Kr.verk	1938/39	Høgefoss	64.0	64.0	26.0	26.0
		1939/40		64.5	64.5	26.0	26.0
		1940/41		64.5	64.5	26.0	26.0
4	Vest-Agder Ev.	1938/39	Skjerka	340.0	340.0	6.6	13.0
			Kvinesdal	246.0	246.0	0.3	0.4
			Beiske	149.0	149.0	0.1	0.2
			Søgne	33.0	33.0	0.6	1.0
			Finsåen	50.0	50.0	0.2	18.0
			Tungfoss	12.0	20.0	7.0	30.0
			Oddernes	75.0	75.0	0.2	0.3
			Sør-Audnedal	21.0	28.0	0.8	1.1
			Ørevannsfallene	84.0	84.0	7.0	30.0
		1939/40	Skjerka	340.0	340.0	6.6	13.0
			Kvinesdal	246.0	246.0	0.3	0.4
			Beiske	149.0	149.0	0.1	0.2
			Søgne	33.0	33.0	0.6	1.0
			Finsåen	50.0	50.0	0.2	18.0
			Tungfoss	12.0	20.0	7.0	30.0
			Oddernes	75.0	75.0	0.2	0.3
			Sør-Audnedal	21.0	28.0	0.8	1.1
			Ørevannsfallene	84.0	84.0	7.0	30.0
		1940/41	Skjerka	340.0	340.0	8.5	13.0
			Kvinesdal	246.0	246.0	0.3	0.4
			Beiske	149.0	149.0	0.1	0.2
			Søgne	33.0	33.0	0.6	1.0
			Finsåen	50.0	50.0	0.2	18.0
			Tungfoss	12.0	20.0	7.0	30.0
			Ørevannsfallene	84.0	84.0	7.0	30.0
5	Nord-Trøndelag Ev.	1938/39	Follafoss	181.5	181.5	12.8	13.8
			Kvernfoss	28.0	28.0	1.0	1.0
			Sagfoss	16.8	16.8	1.0	1.0
		1939/40	Follafoss	181.5	181.5	12.8	13.8
			Kvernfoss	28.0	28.0	1.0	1.0
			Sagfoss	16.8	16.8	1.0	1.0
			Sævikfoss	22.3	22.3	1.5	1.5
		1940/41	Follafoss	181.5	181.5	12.8	13.8
			Kvernfoss	28.0	28.0	1.0	1.0
			Sagfoss	16.8	16.8	1.0	1.0
			Sævikfoss	22.3	22.3	1.5	1.5
6	Troms Fylkes Kraftforsyning	1938/39	Bardufoss	28.0	–	8.0	–
		1939/40		28.0	–	8.0	–
		1940/41		28.0	–	8.0	–
	III. Fylkeskommunale i alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr
			effekt inntil	energi inntil		
[3] m/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Nore Kraftverk	Etter behov			2
		Drammen Ev.	Kr.beh. på N. Eiker			
		Oslo Ev.	12 000	–	Spillkraft	
–	–	Nore Kraftverk	Etter behov			
		Drammen Ev.	Kr.beh. på N. Eiker			
		Oslo Ev.	12 000	–	Spillkraft	
–	–	Nore Kraftverk	Etter behov			
		Drammen Ev.	Kr.beh. på N. Eiker			
		Oslo Ev.	12 000	–	Spillkraft	
26.0	17 500	Arendals Ev.	600	–		3
26.0	17 500		600	–		
26.0	17 500		600	–		
7.0	29 000	Mandals Ev.	2 200	14 000 000		4
0.3	800					
0.2	350					
0.6	400					
0.2	100					
7.0	700					
0.2	350					
0.8	150					
–	–					
7.0	29 000	Mandals Ev.	–	–	Midlertidig levering	
0.3	800					
0.2	350					
0.6	400					
0.2	100					
7.0	700					
0.2	350					
0.8	150					
–	–					
8.5	29 000	Mandals Ev.	–	–	Midlertidig levering	
0.3	800					
0.2	350					
0.6	400					
0.2	100					
7.0	700					
–	–					
22.8	27 000	Ogndal k. Ev.	340	3 000 000		5
1.0	700					
1.0						
22.8	27 000	Ogndal k. Ev.	200	1 600 000		
1.0	700					
1.0						
1.5	300					
22.8	27 000	Ogndal k. Ev.	200	1 600 000		
1.0	700	Namdalens Tresliperi	–	–		
1.0		Salsbrukets Tresliperi				
1.5	300	og Statlandbruket	–	–		
8.0	1 700					6
8.0	1 700					
8.0	1 700					
–	133 750		–	–		
–	134 050		–	–		
–	133 550		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	IV. Felleskommunale			m	m	m³/sek	m³/ sek
1	Det Interkomm. Ev.	1939/40		–	–	–	–
	Borge — Glemmen — Kråkerøy — Rolvsøy	1940/41		–	–	–	–
2	Høland Ev.	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Ringsaker og Nes Kraftanlæg	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
4	Hamar, Vang og Furnes Kraftselskap	1938/39	Kamfoss	40.0	–	5.7	–
		1939/40		40.0	–	5.7	–
		1940/41		42.0	–	15.0	27.0
5	Mesna Kraftselskap	1938/39	Kraftst. I	266.5	266.5	4.3	4.3
			Kraftst. II	45.0	45.0	4.3	4.3
		1939/40	Kraftst. I	266.5	266.5	4.3	4.3
			Kraftst. II	45.0	45.0	4.3	4.3
		1940/41	Kraftst. I	266.5	266.5	4.3	4.3
			Kraftst. II	45.0	45.0	4.3	4.3
			Kværnstuedammen[1]	57.0	57.0	1.5	1.5
6	Toten k. Ev.	1938/39	Vestbakken og	43.0	43.0	1.9	1.9
		1939/40	Kvernumsfallene	43.0	43.0	1.9	1.9
		1940/41		43.0	43.0	1.9	1.9
7	Hadelands Ev.	1938/39	Toverudfossen	230.0	230.0	0.9	0.9
		1939/40		230.0	230.0	0.9	0.9
		1940/41		230.0	230.0	0.9	0.9
8	Vest-Opland k. Kraftselskap	1938/39	Avella	336.3	336.3	0.87	1.18
		1939/40		336.3	336.3	0.87	1.18
		1940/41		336.3	336.3	0.87	1.18
9	Hønefoss og Norderhov Kraftverk	1938/39	Hønefossen	21.3	–	29.0	60.0
			Åsa	350.0	–	0.1	0.1
		1939/40	Hønefossen	21.3	–	29.0	60.0
			Åsa	350.0	–	0.1	0.1
		1940/41	Hønefossen	21.3	–	29.0	60.0
			Åsa	350.0	–	0.1	0.1
10	Vestfold Kraftselskap	1938/39	Kiste	43.0	–	5.1	–
			Sagfossen	12.0	–	3.5	–
			Hogstad	130.0	–	3.5	–
			Toklev	80.7	–	3.3	–
		1939/40	Kiste	43.0	–	5.1	–
			Sagfossen	12.0	–	3.5	–
			Hogstad	130.0	–	3.5	–
			Toklev	80.7	–	3.3	–
		1940/41	Kiste	43.0	–	5.1	–
			Sagfossen	12.0	–	3.5	–
			Hogstad	130.0	–	3.5	–
			Toklev	80.7	–	3.3	–

[1] Overtatt fra Ringsaker Cellulosefabrik i november 1940.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	A/S Hafslund	3 400	–		1
–	–		4 600	–		
–	–	Lundsfoss Ev.	210	–	April-aug. bare 92 kW	2
		Akershus Ev.	Etter behov			
–	–	Lundsfoss Ev.	210	–	April-aug. bare 92 kW	
		Akershus Ev.	Etter behov			
–	–	Lundsfoss Ev.	210	–	April-aug. bare 92 kW	
		Akershus Ev.	Etter behov			
–	–	Mesna Krafts.	3 469	–		3
–	–		3 398	–		
–	–		4 158	–		
–	14 000	Mesna Krafts.	3 300	–	Fra Mesna Kr.s. 3 300	4
		Elverum Ev.	1 200	–	kW inntil $^1/_{11}$-40 og	
		Stange Ev.	–	–	2 800 kW senere	
–	14 000	Mesna Krafts.	3 300	–		
		Elverum Ev.	1 200	–		
		Stange Ev.	–	–		
–	14 000	Mesna Krafts.	2 800	–		
		Elverum Ev.	1 000	–		
		Stange Ev.	–	–		
5.7	12 600	N.V.E.V. og Vest-	Uttas etter avtale			5
5.7	1 900	Opland Krafts.	Ingen kontrakt			
5.7	12 600	N.V.E.V. og Rings-	Uttas etter avtale			
5.7	1 900	aker Cell.fabrikk	Ingen kontrakt			
5.7	12 600	N.V.E.V.	Uttas etter avtale			
5.7	1 900	Vest-Opland Kr.s. og	Ingen kontrakt			
2.2	900	Hamar, Vang og Fur-	—»—			
		nes Krafts.				
2.0	800	N.V.E.V.	2 000	–		6
2.0	800		2 000	–		
2.0	800		2 000	–		
0.9	5 600	Randsfjordens Tre-	200	1 750 000		7
0.9	5 600	masse- og Papirfabrik	850	7 440 000		
0.9	5 600		800	7 000 000		
1.0	2 880		–	–		8
1.0	2 880		–	–		
1.0	2 880		–	–		
29.0	6 500	Buskerud El.fors.	–	–	Spillkraft	9
0.1	800		–	–		
29.0	6 500		–	–	Spillkraft	
0.1	800		–	–		
29.0	6 500		–	–	Spillkraft	
0.1	800		–	–		
22.5	5 800	Nore Kraftverk	3 500	28 000 000		10
5.4	500	Tønsberg Ev.	1 493	13 000 000		
5.5	4 800	Drammen Ev.	–	7 800 000		
7.8	3 800					
22.5	5 800	Nore Kraftverk	3 500	28 000 000		
5.4	500	Tønsberg Ev.	1 493	13 000 000		
5.5	4 800	Drammen Ev.	–	7 800 000		
7.8	3 800					
22.5	5 800	Nore Kraftverk	7 000	56 000 000		
5.4	500	Tønsberg Ev.	1 000	–		
5.5	4 800		–	–		
7.8	3 800		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	IV. Felleskommunale (forts.)						
11	A/S Skollenborg ...	1938/39	Gravenfoss	17.2	–	43.0	–
		1939/40		17.2	–	43.0	–
		1940/41		17.2	–	43.0	–
12	Stavern Ev.	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
13	Mellem-Jarlsberg k. Kraftselskap	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
14	Langesundsfjordens Kraftselskap	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
15	Skiensfjordens Kraft-Kraftselskap	1938/39	Årlifoss	16.5	–	88.0	88.0
			Grønnvollfoss	22.6	–	88.0	88.0
		1939/40	Årlifoss	16.5	–	88.0	88.0
			Grønnvollfoss	22.6	–	88.0	88.0
		1940/41	Årlifoss	16.5	–	88.0	88.0
			Grønnvollfoss	22.6	–	88.0	88.0
16	Jærens Ev.	1938/39	Hetland	53.0	–	–	1.3
		1939/40		53.0	–	–	1.3
		1940/41		53.0	–	–	1.3
17	Hålands k. Ev.	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
18	Maudal Kraftanlegg	1938/39	Maudalsfallene	280.0	300.0	2.5	4.8
		1939/40		280.0	300.0	2.5	4.8
		1940/41		280.0	300.0	2.5	4.8
19	Karmsund Kraftlag	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
20	Bergenshalvøens k. Kraftselskap	1938/39	Storefossen—Dale	371.7	–	[1] 6.5	–
		1939/40		371.7	–	[1] 12.8	–
		1940/41		371.7	–	[1] 12.8	–
21	Herlandsfoss k. Kraftverk	1938/39	Herlandsfoss	139.0	139.0	4.2	4.2
		1939/40		139.0	139.0	4.2	4.2
		1940/41		319.0	139.0	4.2	4.2
22	Nordhordlands k. Kraftlag	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
23	Ytre Fjordane Kr.lag	1938/39	Sagefossen	120– 98	–	1.95	–
			Skorgeelven	338–315	–	0.24	–
		1939/40	Sagefossen	120– 98	–	1.95	–
			Skorgeelven	338–315	–	0.24	–
		1940/41	Sagefossen	120– 98	–	1.95	–
			Skorgeelven	338–315	–	0.24	–
			Skramsvann[2]	145.0	–	0.13	–
24	Tafjord Kraftselskap	1938/39	Tafjordfossen	139–156	139–156	6.5	13.0
		1939/40		139–156	139–156	6.5	13.0
		1940/41		139–156	139–156	6.5	13.0
25	Istad Kraftselskap	1938/39	Istadfossen	156.0	156.0	0.85	1.5
		1939/40		156.0	156.0	0.85	1.5
		1940/41		156.0	156.0	0.85	1.5

[1] Jevn vannføring ved nåværende regulering. [2] Overtatt $^{15}/_{11}$-1940 fra Måløy Ev.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter: effekt inntil	Kontrakten omfatter: energi inntil	Anm.	Nr.
m³/sek	kW		kW	kWh		
48.0	6 160	Nore Kraftverk og	–	–	Mottatt 17001200 kWh	11
48.0	6 160	Tønsberg Ev.	–	–	Mottatt 8 064 000 kWh	
48.0	6 160		–	–	Mottatt 7 212 000 kWh	
–	–	Vestfold Kraftselskap	Etter behov			12
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Vestfold Kraftselskap	—»—			13
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Skiensfjordens Krafts.	6 200	–		14
–	–		6 200	–		
–	–		6 200	–		
88.0	17 600	Nore Kraftverk	–	–	Mottatt 2 025 300 kWh	15
88.0	25 600		–	–		
88.0	17 600	Nore Kr.v., Løvenskiold—Fossum	–	–	Mottatt 32163700 kWh	
88.0	25 600	Norsk Hydro	–	–		
88.0	17 600	Nore Kr.v., Løvenskiold—Fossum	–	–	Mottatt 33 055000kWh	
88.0	25 600	Samkjøringen Norsk Hydro	–	–		
0.9	1 080	Maudal Kr.anlegg	Etter behov			16
0.9	1 080		—»—			
1.3	1 080		—»—			
–	–	Maudal Kraftanlegg	–	–	Mottatt 2 678 500 kWh	17
–	–		–	–	Mottatt 3 008 100 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 5 355 900 kWh	
2.5	10 000	Stavanger Ev.	Gjensidig levering av reservestrøm			18
2.5–3.0	10 000					
2.5–3.0	10 000					
–	–	A/S Saudefaldene	6 000	–		19
–	–		6 000	–		
–	–		6 000	–		
6.5	34 000	Herlandsfoss k. Kr.v.	–	7 500 000		20
12.8	44 200		–	7 500 000		
15.2	59 000		–	7 500 000		
4.2	10 200	Tøsse Kraftverk	–	1 500 000		21
4.2	10 200		700	1 749 000		
4.2	10 200		–	–	Fra B. K. K. spillkr.	
–	–	Herlandsfoss k. Kr.v.	1 200	6 000 000		22
–	–		1 200	6 000 000		
–	–		1 200	6 000 000		
1.95	2 100	A/S Bremanger Kraftselskab	350	3 000 000	Overforbruk inntil 1500 kW fra A/S Bremanger Kr.selsk.	23
0.24	770					
1.95	2 100	A/S Bremanger Kraftselskab	350	3 000 000		
0.24	770					
1.95	2 100	A/S Bremanger Kraftselskab	350	3 000 000		
0.24	770					
0.13	190	L/L Svultingen	1 980	12 770 000		
6.5	22 000		–	–		24
6.5	22 000		–	–		
6.5	22 000		–	–		
0.85	2 500		–	–		25
0.85	2 500	Kristiansund Ev.	–	–	Energiutveksling	
0.85	3 000		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	IV. Felleskommunale (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
26	Istad Kraftselskaps	1938/39		–	–	–	–
	Nordmørsledning	1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
27	Orkdal k. Ev.	1938/39	Lerbekken	111.0	111.0	0.25	0.25
			Vorma	81.0	81.0	0.68	0.68
		1939/40	Lerbekken	111.0	111.0	0.25	0.25
			Vorma	80.0	80.0	0.68	0.68
		1940/41	Lerbekken	111.0	111.0	0.25	0.25
			Vorma	80.0	80.0	0.68	0.68
28	Fjæremsfossens k. Kraftselskap	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
29	Børsa og Skaun k. Ev.	1938/39	Siimsfossen	15.0	15.0	0.88	1.08
			Riaunfossen	–	16.0	–	–
		1939/40	Siimsfossen	15.0	15.0	0.88	1.08
			Riaunfossen	–	16.0	–	–
		1940/41	Siimsfossen	15.0	15.0	0.88	1.08
			Riaunfossen	–	16.0	–	–
30	Hemnes, Korgen og Sør-Rana Ev.	1938/39	Jakobsfors	15.2	–	–	4.5
		1939/40		15.2	–	–	4.5
		1940/41		15.2	–	–	4.5
31	Ildgrubfossen k. Ev.	1938/39	Ildgrubfossen	84.0	220.0	0.6	5.31
		1939/40		84.0	220.0	0.6	5.31
		1940/41		84.0	220.0	0.6	5.31
32	Vågsfjord Kr.selskap	1938/39	Nedre Gausvikfoss	63 0	63.0	2.7	2.7
		1939/40		63.0	63.0	2.7	2.7
		1940/41		63.0	63.0	2.7	2.7
33	Trondenes Kraftverk	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	IV. Felleskommunale i alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	V. Bykommunale						
1	Halden	1938/39	Brekke	26.0	26.0	12.6	–
			Porsnes	4.2	4.2	15.6	–
		1939/40	Brekke	26.0	26.0	12.6	–
			Porsnes	4.2	4.2	15.6	–
		1940/41	Brekke	26.0	26.0	12.6	–
			Porsnes	4.2	4.2	15.6	–
2	Sarpsborg	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
3	Fredrikstad	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
4	Moss	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
5	Hølen	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Istad Kraftselskap	Etter behov			26
–	–		—»—			
–	–		—»—			
0.35	515	Salvesen & Thams's	300	1 007 000		
0.68	800	Comm. A/S	–	–		27
0.35	515		300	1 007 000		
0.68	800		–	–		
0.35	515		–	–		
0.68	800		–	–		
–	–	Trondheim Ev.	Etter behov			28
–	–		—»—			
–	–		—»—			
1.2	420		–	–		29
–	–					
1.2	420		–	–		
–	–					
1.2	420		–	–		
–	–					
–	515		–	–		30
–	515		–	–		
–	515		–	–		
0.6	640		–	–		31
0.6	640		–	–		
0.6	640		–	–		
5.6	3 000		–	–		32
5.6	3 000		–	–		
5.6	3 000		–	–		
–	–	Vågsfjord Krafts.	Etter behov		Min. uttak 1. mill. kWh	33
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	197 880		–	–		
–	208 080		–	–		
–	224 470		–	–		
–	7 200	A/S Hafslund og	–	–	Mottatt 6 086 300 kWh	1
–	800	Saugbrugsforeningen				
–	7 200		–	–	Mottatt 12804900 kWh	
–	800					
–	7 200		–	–	Mottatt 22813300 kWh	
–	800					
–	–	A/S Borregaard	4 512	–		2
–	–		4 954	–		
–	–		5 011	–		
–	–	A/S Hafslund	Etter behov			3
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	A/S Glommens Træ-	Etter behov			4
–	–	sliberi	—»—			
–	–		—»—			
–	–	A/S Glommens Træ-	200	–		5
–	–	sliberi	200	–		
–	–		350	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	V. Bykommunale (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
6	Drøbak	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
7	Oslo	1938/39	Mørkf.–Solbergfoss[1]	22.6	–	262.0	–
			Hammeren	103.0	103.0	2.5	2.5
			Beierbrua	15.0	–	6.0	–
		1939/40	Mørkf.–Solbergfoss[1]	22.6	–	262.0	–
			Hammeren	103.0	103.0	2.5	2.5
			Beierbrua	15.0	–	6.0	–
		1940/41	Mørkf.–Solbergfoss[1]	22.6	–	262.0	–
			Hammeren	103.0	103.0	2.5	2.5
			Beierbrua	15.0	–	6.0	–
8	Kongsvinger	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
9	Lillehammer	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
10	Gjøvik	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
11	Hønefoss	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
12	Drammen	1938/39	Labrofoss	41.3	–	43.0	–
			Gravfoss	19.5	–	73.0	–
		1939/40	Labrofoss	41.3	–	43.0	–
			Gravfoss	19.5	–	73.0	–
		1940/41	Labrofoss	41.3	–	43.0	–
			Gravfoss	19.5	–	73.0	–
13	Kongsberg	1938/39	Nybrofoss	12.5	–	–	–
		1939/40		12.5	–	–	–
		1940/41		12.5	–	–	–
14	Svelvik	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
15	Holmestrand	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
16	Horten	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
17	Asgårdstrand	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
18	Tønsberg	1938/39	Vittingfoss	20.2	–	41.0	–
		1939/40		20.2	–	41.0	–
		1940/41		20.2	–	41.0	
19	Sandefjord	1938/39		–	–	–	
		1939/40		–	–	–	
		1940/41		–	–	–	

[1] Her er hele anlegget ført opp, inkl. Statens del.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter: effekt inntil	Kontrakten omfatter: energi inntil	Anm.	Nr.
m^3/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Akershus Ev.	Etter behov			6
–	–		—»—			
–	–		—»—			
262,0	100 000	A/S Glommens Træsl.	18 500	–	Permanent kraftkilde	7
2,5	5 000	Nore Kraftverk	20 000	–	Midlertidig kraftkilde	
–	700	Samkjøringen	–	–		
262,0	100 000	A/S Glommens Træsl.	18 500	–	Permanent kraftkilde	
2,5	5 000	Nore Kraftverk	20 000	–	Midlertidig kraftkilde	
–	700	Samkjøringen	–	–		
262,0	100 000	A/S Glommens Træsl.	18 500	–	Permanent kraftkilde	
2,5	5 000	Nore Kraftverk	50 000	–	Midlertidig kraftkilde	
–	700	Samkjøringen	–	–		
–	–	A/S Brødbølfoss Ev.	450	–		8
		Lier Gårds Ev.	200			
–	–	A/S Brødbølfoss Ev.	480	–		
		Lier Gårds Ev.	200			
–	–	A/S Brødbølfoss Ev.	500	–		
		Lier Gårds Ev.	200			
–	–	Mesna Kraftselskap	3 600	–	I 1940/41 6 t. utkobl.	9
–	–		3 600	–	$^5/_4$–$^{21}/_4$ og 10 t. utkobling $^{21}/_4$–$^{25}/_5$.	
–	–		3 600	–		
–	–	Norges Vassdrags- og	2 000	–	Ved vannmangel 10 %	10
–	–	Elektrisitetsvesen	2 000	–	innskrenkning	
–	–		3 200	–		
–	–	Hønefoss og Norder-	Etter behov			11
–	–	hov Kraftverk	—»—			
–	–		—»—			
43,0	18 300	Samkjøringen	Ingen kontrakt		Uttatt kraft til dekn.	12
73,0	17 700				av spillkraft fra Sam-	
43,0	18 300	Nore Kraftverk	3 000	–	kjøringen i 1938/39	
73,0	17 700				og 1940/41.	
43,0	18 300	Nore Kraftverk	3 000	–		
73,0	17 700	Samkjøringen	Ingen kontrakt			
–	1 250	Buskerud El.fors.	1 200	–		13
–	1 250		1 800	–		
–	1 250		1 880	–		
–	–	Vestfold Kraftselskap	Etter behov			14
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Vestfold Kraftselskap	Etter behov			15
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Vestfold Kraftselskap	Etter behov			16
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Mellem-Jarlsberg k.	Etter behov			17
–	–	Kraftselskap	—»—			
–	–		—»—			
41,0	15 200	Vestfold Kraftselskap	–	–	Som reserve	18
41,0	15 200		–	–		
41,0	15 200		–	–		
–	–	Vestfold Kraftselskap	Etter behov			
–	–		—»—			
–	–		—»—			

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	V. Bykommunale (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
20	Larvik	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
21	Kragerø	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
22	Porsgrunn	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
23	Skien	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
24	Arendal	1938/39	Evenstad	12.0	16.0	52.5	52.5
		1939/40		16.0	16.0	52.5	52.5
		1940/41		16.0	16.0	52.5	52.5
25	Lillesand	1938/39		27.0	27.0	0.5	0.5
		1939/40		27.0	27.0	0.5	0.5
		1940/41		27.0	27.0	0.5	0.5
26	Kristiansand	1938/39	Paulenfoss	13.1	–	55.0	–
			Nomelandsfoss	20.4	–	55.0	–
		1939/40	Paulenfoss	13.1	–	55.0	–
			Nomelandsfoss	20.4	–	55.0	–
		1940/41	Paulenfoss	13.1	–	55.0	–
			Nomelandsfoss	20.4	–	55.0	–
27	Mandal	1938/39	Tryland	132.0	132.0	3.4	3.4
			Trædal	52.0	52.0	1.2	1.2
		1939/40	Tryland	132.0	132.0	3.4	3.4
			Trædal	52.0	52.0	1.2	1.2
		1940/41	Tryland	132.0	132.0	3.4	3.4
			Trædal	52.0	52.0	1.2	1.2
28	Farsund	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
29	Flekkefjord	1938/39	Sagefossen	103.0	103.0	0.8	0.8
		1939/40		103.0	103.0	0.8	0.8
		1940/41		103.0	103.0	0.8	0.8
30	Egersund	1938/39	Øgreyfoss	49.5	–	–	–
			Grødemfoss	63.0	–	–	–
		1939/40	Øgreyfoss	49.5	–	–	–
			Grødemfoss	63.0	–	–	–
		1940/41	Øgreyfoss	49.5	–	–	–
			Grødemfoss	63.0	–	–	–
31	Sandnes	1938/39	Svilandsfossen	70	70	0.8	0.8
		1939/40		70	70	0.8	0.8
		1940/41		70	70	0.8	0.8

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Vestfold Kraftselskap	. Etter behov			20
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Norsk Elektrokemisk A/S	810	–	Normalt, men iflg. kontrakt med kommunene Sannidal og Skåtøy kan verket disponere en del av den kraft som disse kom. har kontrakt med Norsk Elektrokemisk A/S om	21
–	–		810	–		
–	–		810	–		
–	–	Skiensfjordens k. Kraftselskap	Etter behov			22
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	Skiensfjordens k. Kraftselskap	7 300	–		23
–	–		7 300	–		
–	–		7 300	–		
52,5	2 500	A/S Arendals Fossek.	3 500	30 660 000		24
		A/S Rygene Træmassefabrikker	1 080	9 460 800		
52,5	7 500	A/S Arendals Fossek.	3 500	30 660 000		
		A/S Rygene Træmassefabrikker	1 080	9 460 800		
52,5	7 500	A/S Arendals Fossek.	3 500	30 660 000		
		A/S Rygene Træmassefabrikker	1 080	9 460 800		
0,5	125	Aust-Agder Kraftverk	350	–	350 kW min., 600 kW maks.	25
0,5	125		350	–		
0,5	125		350	–		
–	6 800	Vest Agder Ev.	4 000	–		26
–	22 000					
–	6 800		4 000	–		
–	22 000					
–	6 800		4 000	–		
–	22 000					
3,4	3 700		–	–		27
1,2	500					
3,4	3 700		–	–		
1,2	500					
3,4	3 700		–	–		
1,2	500					
–	–	Vest-Agder Ev.	800	–		28
–	–		500	–	Rett til overforbruk	
–	–		500	–		
0,8	1 000		–	–		29
0,8	1 000		–	–		
0,8	1 000		–	–		
5,7	2 700		–	–		30
2,3	1 250					
5,7	2 700		–	–		
2,3	1 250					
5,7	2 700		–	–		
2,3	1 250					
0,8	1 600	Maudal Kraftanlegg	Etter behov			31
1,0	1 600		—»—			
1,0	1 600		—»—			

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	V. Bykommunale (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
32	Stavanger	1938/39	Flørli	740.0	740.0	–	–
			Oltedal	70.0	70.0	–	–
			Oltesvik I	35.0	35.0	–	–
			Oltesvik II	35.0	35.0	–	–
		1939/40	Flørli	740.0	740.0	–	–
			Oltedal	70.0	70.0	–	–
			Oltesvik I	35.0	35.0	–	–
			Oltesvik II	35.0	35.0	–	–
		1940/41	Flørli	740.0	740.0	2.0	2.1
			Oltedal	70.0	75.0	3.7	4.5
			Oltesvik I	37.0	37.0	4.3	5.3
			Oltesvik II	37.0	37.0		
33	Haugesund	1938/39	Litledalsfallet	125,0	125,0	3,3	5,0
		1939/40		125,0	125,0	3,5	5,0
		1940/41		125,0	125,0	3,4	5,0
34	Bergen	1938/39	Samnanger-	–	149,4	9,2	–
		1939/40	vassdraget	–	149,4	9,2	–
		1940/41		–	149,4	9,2	–
35	Ålesund	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
36	Molde	1938/39	Moldeelven	48,0	240,0	0,4	0,4
		1939/40		48,0	240,0	0,4	0,4
		1940/41		48,0	240,0	0,4	0,4
37	Kristiansund	1938/39	Skarfossen	148,8	148,8	1,0	1,0
			Ulvundfossen	81,7	–	–	5,0
		1939/40	Skarfossen	148.8	148,8	1,0	1,0
			Ulvundfossen	85,5	86,7	–	5,0
		1940/41	Skarfossen	148,8	148,8	1,0	1,0
			Ulvundfossen	85,5	86,7	0,6	5,0
38	Trondheim	1938/39	Hyttefossen I	49,5	–	22,0	65,0
			Øvre Lerfoss	33.0	34,0	22,0	65,0
			Nedre Lerfoss	27,0	27,0	22,0	65,0
		1939/40	Hyttefossen I[1])	49,5	–	24,0	65,0
			Hyttefossen II[1])	56—52	56—46	24,0	65,0
			Øvre Lerfoss	33,0	34,0	24,0	65,0
			Nedre Lerfoss	27,0	27	24,0	65,0
		1940/41	Hyttefossen I[1])	49,0	–	32,0	65,0
			Hyttefossen II[1])	56—52	56—46	32,0	65,0
			Øvre Lerfoss	33,0	34,0	32,0	65,0
			Nedre Lerfoss	27,0	27,0	32,0	65,0
39	Levanger	1938/39	Langåsfoss	80,0	80,0	0,75	0,75
		1939/40		80,0	80,0	0,75	0,75
		1940/41		80,0	80,0	0,75	0,75
40	Steinkjer	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
41	Namsos	1938/39	Tavlå	100,0	100,0	0,5	0,5
			Smørøi	100,0	100,0	0,5	0,5
		1939/40	Tavlå	100,0	100,0	0,5	0,5
			Smørøi	100,0	100,0	0,5	0,5
		1940/41	Tavlå	100,0	100,0	0,5	0,5
			Smørøi	100,0	100,0	0,5	0,5
42	Mosjøen	1938/39	Andåsfoss	45,0	45,0	1,0	–
		1939/40		45,0	45,0	1,0	–
		1940/41		45,0	45,0	1,0	–

[1] Utnytter samme fall.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m^3/sek	kW		kW	kWh		
–	10 900		–	–		32
–	6 100					
–	5 600					
–	1 400					
–	15 900	Maudal Kraftanlegg	–	–	Mottatt 375 100 kWh	
–	6 100					
–	5 600					
–	1 400					
2,0	15 900	Maudal Kraftanlegg	–	–	Mottatt 9 290 600 kWh	
3,3	7 650					
3,9	5 600					
	1 400					
2,7	10 000	A/S Saudefaldene	4 000	–	Reserve- og supplerings-kontrakt med A/S Saudefaldene	33
2,1	10 000		3 500	–		
2,2	10 000		3 500	–		
9,2	21 400	Bergenshalvøens k. Kraftselskap	13 632	94 770 000		34
9,2	21 400		21 122	137 816 160		
9,5	21 400		21 122	137 816 160		
–	–	Tafjord Kraftselskap	Etter behov			35
–	–		—»—			
–	–		—»—			
0,4	300	Istad Kraftselskap	–	6 000 000		36
0,4	300		–	6 000 000		
0,4	300		–	6 500 000		
1,0	3 500	Istad Kraftselskap	–	–	Vekselleverings og flom-kraft	37
–	1 800					
1,0	3 500		–	–	—»—	
–	1 800					
1,0	3 500		–	–	—»—	
–	1 800					
23,0	8 850		–	–		38
39,5	9 760					
33,0	7 800					
23,0	8 850					
27,0	11 000		–	–		
39,5	9 760					
38,0	7 800					
23,0	8 850		–	–		
27,0	11 000					
39,5	9 760					
38,0	7 800					
1,3	800	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			39
1,3	800		—»—			
1,3	800		—»—			
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	Etter behov			40
–	–		—»—			
–	–		3 500	–		
0,5	800	Nord-Trøndelag Ev.	700	–		41
0,5	400					
0,5	800		700	–		
0,5	400					
0,5	800		900	–		
0,5	400					
1,2	590		–	–		42
1,2	590		–	–		
1,3	590		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved nåvær-nde regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	V. Bykommunale (forts.)						
43	Bodø	1938/39	Breiva	15.0	–	1,3	2,7
			Bertnes	28,0	–	2,0	–
		1939/40	Breiva	15,0	–	1,3	2,7
			Bertnes	28,0	–	2,0	–
		1940/41	Breiva	15,0	–	1,3	2,7
			Bertnes	28,0	–	2,0	–
44	Narvik	1938/39	Mølnfoss	30,0	30,0	2,0	3,0
			Høibakfoss	20,0	20,0	2,0	3,0
			Silvannsfoss	50,0	50,0	2,0	3,0
			Nygård	259,0	259,0	4,0	6,0
		1939/40	Mølnfoss	30,0	30,0	2,0	3,0
			Høibakfoss	20,0	20,0	2,0	3,0
			Silvannsfoss	50,0	50,0	2,0	3,0
			Nygård	259,0	259,0	4,0	6,0
		1940/41	Mølnfoss	30,0	30,0	2,0	3,0
			Høibakfoss	20,0	20,0	2,0	3,0
			Silvannsfoss	50,0	50,0	2,0	3,0
			Nygård	259,0	259,0	4,0	6,0
45	Harstad	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
46	Tromsø	1938/39	Tverelva	216,1	216,1	0,3	0,4
			Skarsfjordvassdraget	156,2	159,0	1,0	1,6
		1939/40	Tverelva	216,1	216,1	0,3	0,8
			Skarsfjordvassdraget	156,2	159,0	1,0	1,6
		1940/41	Tverelva	214,1	214,1	0,3	0,9
			Skarsfjordvassdraget	156,2	159,0	1,4	1,6
47	Hammerfest	1938/39	Hammerfestvassdr.	88,0	88,0	0,6	0,9
		1939/40	Hammerfestvassdr.	88,0	88,0	0,6	0,9
			Porsavassdraget	90,0	–	0,7	2,0
		1940/41	Hammerfestvassdr.	88,0	88,0	0,6	0,9
			Porsavassdraget	90,0	–	0,7	2,0
	V. Bykommunale i alt	1938/39		–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning						
	Østfold						
1	A/S Glommens Træsliberi	1939	Kykkelsrud	18,0	19,5	266,5	–
		1940		19,5	19,5	270,0	–
		1941		19,5	19,5	270,0	–
2	A/S Hafslund	1939	Sarpsfoss	19,0	20,1	125,0	–
		1940		20,1	20,1	[1] 135,0	–
		1941		20,1	20,1	[1] 135,0	–
3	A/S Vamma Fossekompagni	1939	Vammafoss	27,0	27,9	279,0	–
		1940		27,9	27,9	[2] 270,0	–
		1941		27,9	27,9	[2] 270,0	–

[1] Inkl. prov. reguleringer 145 m³/sek. [2] Inkl. prov. reguleringer 289 m³/sek.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi innti l		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	478	Bodin Kraftverk	1 900	7 800 000		43
–	810					
–	478		1 900	8 600 000		
–	810					
–	478		1 900	8 600 000		
–	810					
2,2	720		–	–		44
2,2	300					
2,2	1 120					
4,0	20 000					
2,2	720		–	–		
2,2	300					
2,2	1 120					
4,0	20 000					
2,2	720		–	–		
2,2	300					
2,2	1 120					
4,0	20 000					
–	–	Vågsfjord Kraft-	–	–	Mottatt 7 520 000 kWh	45
–	–	selskap	–	–	Mottatt 7 520 300 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 9 119 700 kWh	
0,9	1 250		–	–		46
1,5	1 680					
0,9	1 250		–	–		
1,5	1 680					
0,9	1 250		–	–		
1,4	5 000					
0,6	800		–	–		47
0,6	800		–	–		
0,7	425					
0,6	800		–	–		
0,7	425					
–	325 483		–	–		
–	346 908		–	–		
–	351 778		–	–		
228,5	42 300	A/S Vamma Fosse-	Etter behov			1
290,0	42 300	kompagni	—»—			
289,0	42 300		—»—			
–	26 500	A/S Vamma Fossek.	Etter behov			2
		Samkjøringen			Mottatt 10399800 kWh	
145,0	26 500	A/S Vamma Fossek.	Etter behov			
		Samkjøringen			Mottatt 775 600 kWh	
145,0	26 500	A/S Vamma Fossek.	Etter behov			
		N. V. E. V.	–	–	Mottatt 75 mill. kWh,	
279,0	75 000		–	–	hvorav 70,5 mill. er ref. for lev. til NSB.	3
289,0	75 000		–	–		
289,0	75 000		–	–		

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)						
4	Varteig Ev.	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Akershus						
1	Bærums Verk	1939	Spikerbruksfallet	23,0	23,0	0,8	0,8
			Mølla og Vertshusf.	27,0	27,0	0,8	0,8
			Aurevannsfallet	50,0	50,0	0,2	0,2
			Småvannsfallet	50,0	50,0	0,2	0,2
		1940	Spikerbruksfallet	23,0	23,0	0,8	0,8
			Mølla og Vertshusf.	27,0	27,0	0,8	0,8
			Aurevannsfallet	50,0	50,0	0,2	0,2
			Småvannsfallet	50,0	50,0	0,2	0,2
		1941	Spikerbruksfallet	23,0	23,0	0,8	0,8
			Mølla og Vertshusf.	27,0	27,0	0,8	0,8
			Aurevannsfallet	50,0	50,0	0,2	0,2
			Småvannsfallet	50,0	50,0	0,2	0,2
2	Børter Ev.	1939	Prestå og Børter	77,0	77,0	0,4	0,4
		1940		77,0	77,0	0,4	0,4
		1941		77,0	77,0	0,4	0,4
3	Fossum Bruk	1939	Fallet ved Grini	9,5	9,5	2,2	2,2
		1940	Mølle	9,5	9,5	2,2	2,2
		1941		9,5	9,5	0,9	0,9
4	A/S Gjermå Ev.	1939	Horkafossen	32,0	32,0	0,48	–
			Kvernstufossen	32,0	32,0	0,6	–
		1940	Horkafossen	32,0	32,0	0,4	–
			Kvernstufossen	32,0	32,0	0,5	–
		1941	Horkafossen	32,0	32,0	0,4	–
			Kvernstufossen	32,0	32,0	0,5	–
5	Hakedals Verk	1939		12,0	12,0	1,5	1,5
		1940		12,0	12,0	1,5	1,5
		1941		12,0	12,0	1,5	1,5
6	A/S Holt Bruk	1939	Bakkedalsfallet	22,0	22,0	0,55	0,65
		1940		22,0	22,0	0,55	0,65
		1941		22,0	22,0	0,4	0,5
7	Kisa Elektrisitetslag .	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
8	A/S Krokfos	1939	Krokfoss	14,0	–	–	–
		1940		14,0	–	–	–
		1941		14,0	–	–	–
9	Laakeverket	1939	Laakedalsfossen	11,0	–	2,0	–
		1940		11,0	–	1,2	–
		1941		11,0	–	2,0	–
10	Lundfoss Kraftstasjon	1939	Lundfoss	16,3	–	–	–
		1940		16,0	–	–	–
		1941		16,0	–	–	–
11	Setskog Ev.	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	...	.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	A/S Hafslund	60	–		4
–	–		60	–		
–	–		60	–		
–	143 800		–	–		
–	143 800		–	–		
–	143 800		–	–		
0,8	280	A/S Glommens Træsliberi	–	–	Mottatt 421 400 kWh	1
0,8	200					
0,2	160					
0,2	140					
0,8	280		–	–	Mottatt 726 400 kWh	
0,8	200					
0,2	160					
0,2	140					
0,8	280		–	–	Mottatt 1 496 900 kWh	
0,8	200					
0,2	160					
0,2	140					
0,4	650		–	–		2
0,4	650		–	–		
0,4	650		–	–		
2,2	200		–	–		3
2,2	200		–	–		
0,9	200	Aker Ev.	–	–	Mottatt 185 000 kWh	
0,48	100	Akershus Ev.	Etter behov			4
0,6	200	A/S Krokfos	180	–		
0,4	100	Akershus Ev.	Etter behov			
0,5	200	A/S Krokfos	180	–		
0,4	100	Akershus Ev.	Etter behov			
0,5	200	A/S Krokfos	180	–		
1,5	300		–	–		5
1,5	300		–	–		
1,5	300		–	–		
0,55	125	Akershus Ev.	60	–	Mottatt 50 000 kWh	6
0,5	125	Akershus Ev.	60	–	Mottatt 175 000 kWh	
0,4	125	Akershus Ev.	60	–	Mottatt 475 000 kWh	
–	–	A/S Gjermå Ev.	Etter behov			7
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	370		–	–		8
–	370		–	–		
–	370		–	–		
2,0	168		–	–		9
1,5	168		–	–		
2,0	168		–	–		
2,0	225		–	–		10
2,0	225		–	–		
2,0	225		–	–		
–	–	Akershus Ev.	–	–	Mottatt 242 000 kWh	11
–	–		–	–	Mottatt 271 000 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 296 000 kWh	

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)						
12	A/S Skedsmo og Sørums El.forsyning	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
13	Sørumsand Ev.	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Hedmark						
1	A/S Brødbølfoss Ev.	1939	Brødbølfoss	40,0	40,0	–	–
		1940		40,0	40,0	–	–
		1941		40,0	40,0	–	–
2	Eidsfossen Ev.	1939	Eidsfossen	48,0	50,0	0,72	1,6
		1940		48,0	50,0	0,72	1,6
		1941		48,0	50,0	0,72	1,6
3	A/S Engerdal Ev.	1941	Hyllfallet	324,0	325,0	0,09	0,15
4	Funnefoss Tresliperi og Ev.	1939	Funnefoss	4,8	9,5	–	–
		1940		4,8	9,5	–	–
		1941		4,8	9,5	–	–
5	Hof Ev.	1939	Stampen	11,0	12,0	2,5	3,0
		1940		11,0	12,0	2,5	3,0
		1941		11,0	12,0	2,5	3,0
6	Lier Gårds Ev.	1939	Vrangselven	36,0	–	–	–
		1940		36,0	–	–	–
		1941		36,0	–	–	–
7	Nord-Odal Ev.	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
8	Os Lysanlegg	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
9	Sevilla Ev.	1939	Nederste fall i Sevilla	–	14,0	–	1,0
		1940		–	14,0	–	1,0
		1941		–	14,0	–	1,0
10	Storelvdalens Kraft A/S	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
11	Storfallet Ev.	1939	Storfallet	66,0	66,0	0,5	0,6
		1940		66,0	66,0	0,6	0,6
		1941		66,0	66,0	0,5	0,5
12	Tynset Ev.	1939	Tunnfossen	8,5	9,5	1	1
		1940		8,5	9,5	1	1
		1941		8,5	9,5	1	1
13	Øvre Rendal Ev.	1939	Haukåfallet	42,0	42,0	–	–
		1940		42,0	42,0	–	–
		1941		42,0	42,0	–	–
14	A/S Åsta Kraftanlegg.	1939	Hemsjøen	128,0	137,0	0,12	0,12
		1940		128,0	137,0	0,12	0,12
		1941		128,0	128,0	0,12	0,12
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter: effekt inntil	Kontrakten omfatter: energi inntil	Anm.	Nr.
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	–	Akershus Ev.	–	–	Mottatt 5 009 000 kWh	12
–	–		–	–	Mottatt 5 574 400 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 6 601 900 kWh	
–	–	Fet k. Ev.	400	–		13
–	–		300	–		
–	–		300	–		
–	3 118		–	–		
–	3 118		–	–		
–	3 118		–	–		
3,8	1 600	Funnefoss og	400	–		1
3,8	1 600	Akershus Ev.	400	–		
3,8	1 600		400	–		
0,5	900		–	–		2
0,5	900		–	–		
0,5	900		–	–		
0,09	440		–	–		3
17,5	600	Akershus Ev.	400	–	Uttas leilighetsvis un-	4
17,5	600		400	–	der samkjøring.	
17,5	600		400	–		
2,5	150		–	–		5
2,5	150		–	–		
–	150		–	–		
–	300		–	–		6
–	300		–	–		
–	300		–	–		
–	–	Funnefoss og	–	–	Mottatt 1 095 000 kWh	7
–	–	Berg Ev.	–	–	Mottatt 1 110 400 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 1 266 500 kWh	
–	–	Røros Ev.	45	–		8
–	–		45	–		
–	–		45	–		
1,0	110		–	–		9
1,0	110		–	–		
1,0	110		–	–		
–	–	Storfallet Ev.	–	–	Mottatt 1 602 000 kWh	10
–	–		–	–	Mottatt 1 688 000 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 1 848 000 kWh	
0,5	500		–	–		11
0,6	500		–	–		
0,5	500		–	–		
1	90		–	–		12
1	90		–	–		
1	90		–	–		
0,07	22		–	–		13
0,07	22		–	–		
0,07	22		–	–		
0,12	125		–	–		14
0,12	125	Amot k. Ev.	47	–	$^{23}/_{3}$ til $^{2}/_{4}$	
0,12	125		78	–	$^{12}/_{3}$ til $^{9}/_{5}$	
–	4 397		–	–		
–	4 397		–	–		
–	4 837		–	–		

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)						
	Opland						
1	A/S Aurdal Ev.	1939	Faslefoss[1]	11,0	–	12,3	–
		1940		11,0	–	12,3	–
		1941		11,0	–	12,3	–
2	A/S Eidefos Kraftanlæg	1939	Eidefossen	14,0	14,0	6,0	25,0
		1940		14,0	14,0	6,0	25,0
		1941		14,0	14,0	7,0	25,0
3	A/S Faslefoss Ev.	1939	Faslefoss I	14,0	–	12,5	–
			Faslefoss II	20,0	–	12,5	–
		1940	Faslefoss I	14,0	–	12,5	–
			Faslefoss II	20,0	–	12,5	–
			Kvitvella	14,0	–	2,0	–
		1941	Faslefoss I	14,0	–	12,5	–
			Faslefoss II	20,0	–	12,5	–
			Kvitvella	14,0	–	2,0	–
4	Fosheim Ev.	1939	Fosheimfoss	9,0	–	2,5	–
		1940		9.0	–	2,5	–
		1941		9,0	–	2,5	–
5	Fåvang Kraftlag	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
6	Høgfoss Ev.	1939	Høgfoss	50,0	–	–	–
		1940		50,0	–	–	–
		1941		50,0	–	–	–
7	A/S Kvitvella Ev.	1939	Kvitvellafossen	14,0	–	2,0	–
8	A/S Nord-Fron Ev. ...	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
9	A/L Skrautvål El.fors.	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
10	A/S Svatsum Ev.	1939	Angsjoa	122,0	122,0	0,28	0,3
		1940		122,0	122,0	0,28	0,3
		1941		122,0	122,0	0,25	0,3
11	Ulnes-Svennes Ev.	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
12	A/L Vestre Slidre Kraftlag	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
13	A/S Våla Bruk	1939	Grytefallet	35,0	35,0	0,75	–
		1940		35,0	35,0	0,75	–
		1941		35,0	35,0	0,75	–
14	A/S Østre Gausdal Ev.	1939	Holsfossen	23,5	23,5	–	–
			Holsfossen	23,5	23,5	–	–
		1940	Raua	386,0	386,0	–	–
			Holsfossen	23,5	23,5	–	–
		1941	Raua	386,0	386,0	–	–
	I alt ..	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–

[1] Leid av Staten.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	147	Faslefoss Ev.	50	–		1
–	147		50	–		
–	147		50	–		
6,0	2 000	Hamar, Vang og Furnes Kraftselskap	–	–	Mottatt 345 000 kWh	2
6,0	2 000		–	–	Mottatt 1 253 700 kWh	
7,0	2 000		–	–	Mottatt 1 775 500 kWh	
4,0	800		–	–		3
8,0	2 200		–	–		
4,0	800		–	–		
8,0	2 200		–	–		
2,0	360		–	–		
4,0	800		–	–		
8,0	2 200		–	–		
2,0	360		–	–		
2,5	125		–	–		4
2,5	125		–	–		
2,5	125		–	–		
–	–	Moksa Kraftanlegg	–	–	Mottatt 1 000 000 kWh	5
–	–		–	–	Mottatt 1 222 200 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 1 277 800 kWh	
–	132		–	–		6
–	132		–	–		
–	132		–	–		
2,0	360	A/S Faslefoss Ev.	30	–		7
–	–	Hamar, Vang og Furnes Kraftselskap	550	–		8
–	–		550	–		
–	–		550	–		
–	–	A/S Faslefoss Ev.	200	–		9
–	–		200	–		
–	–		200	–		
0,3	300		–	–		10
0,3	300		–	–		
0,3	300		–	–		
–	–	A/S Faslefoss Ev.	Etter behov			11
–	–		—»—			
–	–		—»—			
–	–	A/S Faslefoss Ev.	200	–		12
–	–		200	–		
–	–		–	–		
1,0	400	Hamar, Vang og Furnes k. Kraftselskap	Fast 40	–	Rett til å ta ut 140 kW	13
1,0	400		» 60	–	i 1939, 160 kW i 1940	
1,0	400		» 100	–	og 200 kW i 1941	
2,6	520	Moksa Kraftanlegg	140	–		14
2,6	520		–	–		
0,38	1 700		–	–		
2,6	520		–	–		
0,38	1 700		–	–		
–	6 984		–	–		
–	8 684		–	–		
–	8 684		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)						
	Buskerud						
1	Amundsfoss Ev.	1939	Amundfoss	7,7	7,7	1,83	1,83
		1940		7,7	7,7	1,83	1,83
		1941		7,7	7,7	1,83	1,83
2	A/S Hol Ev.	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
8	Nedre Jondalen Ev. ..	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
4	Solbergelvens Lysanlegg	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
5	Ustaoset Ev.	1939	Usteelven	4,0	4,0	–	–
		1940		4,0	4,0	–	–
		1941		4,0	4,0	–	–
6	Veme Ev.	1939	Kværnvollfossen	9,0	9,0	–	–
		1940		9.0	9,0	–	–
		1941		9,0	9,0	–	–
7	Ytre Sandsvær Ev. ...	1939	Kværnerudfoss	51,0	–	–	–
		1940		51,0	–	–	–
		1941		51,0	–	–	–
	I alt ...	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Vestfold						
1	Berger Ev.	1939	Sætrafallet	21,0	21,0	0,33	0,33
		1940		21,0	21,0	0,33	0,33
		1941		21,0	21,0	0,33	0,33
	I alt ...	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Telemark						
1	Bø Kraftverk	1939	Oterholtfoss	20,0	–	1,75	–
		1940		20,0	–	1,75	–
		1941		20,0	–	1,90	–
2	Dalen og Vistad Ljosverk	1939	Heibøaaen	160,0	500,0	0,04	–
		1940		160,0	500,0	0,04	–
		1941		160,0	500,0	0,05	–
3	Fjågesund Ev.	1939	Bryggefossen	150,0	150,0	–	–
		1940		150,0	150,0	–	–
		1941		150,0	150,0	–	–
4	Kviteseid Ev.	1939	Opsundbekken	233,0	233,0	–	–
		1940		233,0	233,0	–	–
		1941		233,0	233,0	–	–
5	Lunde Kraftverk	1939	Lunde sluse	3,0	–	–	–
		1940		3,0	–	–	–
		1941		3,0	–	–	–
6	L/l Nes Kraftlag	1939	Kvitting-Lienfoss	217,0	–	–	–
		1940		217,0	–	–	–
		1941		217,0	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
1,83	95		–	–		1
1,83	95		–	–		
1,83	95		–	–		
–	–	Djupedal Kraftverk	–	–	Mottatt 3 752 000 kWh	2
–	–		–	–	Mottatt 4 050 000 kWh	
–	–		750	–	Mottatt 4 662 000 kWh	
–	–	Buskerud El.forsy-	–	–	Mottatt 113 900 kWh	3
–	–	ning	–	–	Mottatt 113 500 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 126 900 kWh	
–	–	Krokstad k. Lysan-	–	–	Mottatt 1 496 500 kWh	4
–	–	legg	–	–	Mottatt 1 679 000 kWh	
–			–	–	Mottatt 1 971 000 kWh	
–	130		–	–		5
–	130		–	–		
–	130		–	–		
–	130		–	–		6
–	130		–	–		
–	130		–	–		
–	280	Tønsberg Ev.	–	–	Mottatt 400 000 kWh	7
–	280		–	–		
–	280		–	–		
–	635		–	–		
–	635		–	–		
–	635		–	–		
0,33	50	Vestfold Kraftselskap	–	–	Mottatt 232 800 kWh	1
0,33	50		–	–	Mottatt 267 700 kWh	
0,33	50		–	–	Mottatt 273 800 kWh	
–	50		–	–		
–	50		–	–		
–	50		–	–		
2,0	700		–	–		1
2,0	700		–	–		
2,0	700		–	–		
0,08	120		–	–		2
0,08	120		–	–		
0,09	120		–	–		
–	100		–	–		3
–	100		–	–		
–	100		–	–		
–	155		–	–		4
–	155		–	–		
–	155		–	–		
–	300		–	–		5
–	300		–	–		
–	300		–	–		
–	300		–	–		6
–	300		–	–		
–	300		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)						
7	Norsk Elektrokemisk A/S	1939	Dalsfoss	22,0	22,0	–	–
		1940		22,0	22,0	11,0	–
		1941		22,0	22,0	11,0	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1930		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Vest-Agder						
1	A/S Fede Ev.	1940	Fedefossen	9,0	9,0	0,8	0,8
		1941		9,0	9,0	0,8	0,8
	I alt	1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Rogaland						
1	Forsand Ev.	1939	Fossbergfallet	96,0	150,0	0,15	–
		1940		96,0	150,0	0,15	–
		1941		96,5	150,0	0,15	–
2	Haukland Ev.	1939	Øistenbekken	60,0	250,0	–	–
		1940		60,0	250,0	–	–
		1941		60,0	250,0	–	–
3	Hjelmeland Kr.v. A/S .	1939	Fossane	113,0	113,0	0,14	0,45
		1940		113,0	113,0	0,14	0,45
		1941		113,0	113,0	0,14	0,45
4	Sandeid Elektrisitetslag	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
5	Sogndal Ev.	1939	Nedre fall	42,0	42,0	1,8	5,3
			Øvre fall	32,0	52,0	1,8	5,3
		1940	Nedre fall	42,0	42,0	1,8	5,3
			Øvre fall	32,0	52,0	1,8	5,3
		1941	Nedre fall	42,0	42,0	1,8	5,3
			Øvre fall	32,0	52,0	1,8	5,3
6	A/S Ualand Kraftverk	1939	Kotlefossen	100,0	–	0,15	–
		1940		100,0	–	0,15	–
		1941		100,0	–	0,15	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Hordaland						
1	Etne Elektrisitetslag ..	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
2	Fitjar Kraftlag	1939	Aarskogelva	170,0	170,0	–	–
		1940		170,0	170,0	–	–
		1941		170,0	170,0	–	–
3	Jondal Ev.	1939	Haugefossen	21,0	–	1,8	–
		1940		21,0	–	1,8	–
		1941		21,0	–	1,8	–
4	A/S Kinservik	1939	Tveitafoss	111,0	111,0	0,7	10
		1940		111,0	111,0	0,7	10
		1941		111,0	111,0	0,7	10

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
30,0	5 000		–	–		7
30,0	5 000		–	–		
30,0	5 000		–	–		
–	6 675		–	–		
–	6 675		–	–		
–	6 675		–	–		
0,8	100	Vest-Agder Ev.	–	–	Mottatt 56 700 kWh	1
0,8	100		–	–	Mottatt 107 900 kWh	
–	100		–	–		
–	100		–	–		
–	75		–	–		1
–	75		–	–		
–	75		–	–		
–	190		–	–		2
–	190		–	–		
–	190		–	–		
0,21	210		–	–		3
0,21	210		–	–		
0,21	210		–	–		
–	–	Haugesund Ev.	–	–	Mottatt 180 000 kWh	4
–	–		300	–	Mottatt 243 400 kWh	
–	–		300	–	Mottatt 427 700 kWh	
2,8	900		–	–		5
1,9	460					
2,8	900		–	–		
1,9	460					
2,8	900		–	–		
1,9	460					
–	135		–	–		6
–	135		–	–		
–	135		–	–		
–	1 970		–	–		
–	1 970		–	–		
–	1 970		–	–		
–	–	Haugesund Ev.	300	–		1
–	–		300	–		
–	–		300	–		
–	224		–	–		2
–	224		–	–		
–	224		–	–		
1,8	300		–	–		3
1,8	300		–	–		
1,8	300		–	–		
0,7	1 080		–	–		4
0,7	1 080		–	–		
0,7	1 080		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full s regulerin
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
5	L/L Palmafoss Kraftverk	1939	Palmafossen	13,5	–	2,0	–
		1940		13,5	–	2,0	–
		1941		13,5	–	2,0	–
6	Rosendals Ev.	1939	Skaalaelven	47,0	–	–	–
		1940		47.0	–	–	–
		1941		47,0	–	–	–
7	Skånevik Elektrisitetslag	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
8	Tøsse Kraftverk	1939	Tøsseelven	52,0	52,0	2,0	4,8
		1940		52,0	52,0	2,0	4,8
		1941		52,0	52,0	0,75	4,8
9	Ølen Elektrisitetslag	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Sogn og Fjordane						
1	Balestrand Ev.	1939	Eseelven	160,0	160,0	0,06	0,08
		1940		160,0	160,0	0,06	0,08
		1941		160,0	160,0	0,08	0,08
2	L/l Balsnes Ev.	1939	Jølet	30,0	–	–	–
		1940		30,0	–	–	–
		1941		30,0	–	–	–
3	A/S Borgund Kraftselskap	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
4	Fjærland Ev.	1939	Horpedalfalli	80,0	80,0	–	–
		1940		80,0	80,0	–	–
		1941		80,0	80,0	–	–
5	L/L Holmedal Kraftlag	1941		–	–	–	–
6	A/S Leinafalli	1939	Leinafossen[1]	53,0	53,0	–	–
		1940		53.0	53,0	–	–
		1941		53,0	53,0	–	–
7	A/S Lyster Ev.	1939	Lauvhjellelven	444,0	–	0,04	0,04
			Kolstadelven	330,0	–	0,45	0,60
		1940	Lauvhjellelven	444,0	–	0,04	0,04
			Kolstadelven	330,0	–	0,45	0,60
		1941	Lauvhjellelven	444,0	–	0,04	0,04
			Kolstadelven	330,0	–	0,60	0,60
8	L/l Lærdal Kraftverk	1939	Husumfossen	25,0	–	1,2	–
		1940		25,0	–	1,2	–
		1941		25,0	–	1,2	–
9	L/l Nausdal Ev.	1939	Hovefossen	16,0	16,0	2,0	–
		1940		16,0	16,0	2,0	2,0
		1941		16,0	16,0	2,0	2,0
10	A/S Sognefjordens Ullvarefabrik	1939	Ingafossen	28,0	28,0	–	–
		1940		28,0	28,0	–	–
		1941		28,0	28,0	–	–

[1] Eies av Aurland kommune.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
3,0	350		–	–		5
3,0	350		–	–		
3,0	350		–	–		
–	200		–	–		6
–	200		–	–		
–	200		–	–		
–	–	Haugesund Ev.	300	–		7
–	–		300	–		
–	–		300	–		
3,0	1 600		–	–		8
3,0	1 600		–	–		
2,5	1 600		–	–		
–	–	Haugesund Ev.	300	–		9
–	–		300	–		
–	–		300	–		
–	3 754		–	–		
–	3 754		–	–		
–	3 754		–	–		
0,08	110		–	–		1
0,08	110		–	–		
0,08	200		–	–		
0,5	125		–	–		2
0,5	125		–	–		
0,5	125		–	–		
–	–	L/L Lærdal Kraftverk	80	–		3
–	–		80	–		
–	–		80	–		
–	90		–	–		4
–	90		–	–		
–	90		–	–		
–	–	Ytre Fjordane Kr.lag L/L Svultingen fra 1/9 1941	–	–	Mottatt 650 000 kWh	5
0,7	295		–	–		6
0,7	295		–	–		
0,7	295		–	–		
0,04	168		–	–		7
0,60	1 440		–	–		
0,04	168		–	–		
0,60	1 440		–	–		
0,04	168		–	–		
0,60	1 440		–	–		
2,6	400		–	–		8
2,6	400		–	–		
2,6	400		–	–		
1,0	200		–	–		9
1,5	200		–	–		
1,5	200		–	–		
0,9	185		–	–		10
0,9	185		–	–		
0,9	185		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5
			Vannkraft				
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
11	L/l Undredal Ev.	1939		16,3	–	–	–
		1940		16,3	–	–	–
		1941		16,3	–	–	–
12	Utvik Ev.	1939	Storelva	182,0	–	–	–
		1940		182,0	–	–	–
		1941		182,0	–	–	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Møre og Romsdal						
1	A/S Aura	1939	Dalafoss	63,6	–	0,5	–
		1940		63,6	–	0,8	–
		1941		63,6	–	0,8	–
2	A/S Brattvåg Kraftverk	1939	Brattvåg	85,0	140,0	–	–
		1940		85,0	140,0	–	–
		1941		85,0	140,0	–	–
3	Bævre Kraft	1939	Bævresbekken	165,0	–	–	–
		1940		165,0	–	–	–
		1941		165,0	–	–	–
4	Geiranger Kraftverk ..	1939	Storfossen	56,0	–	0,4	–
		1940		56,0	–	0,4	–
		1941		56,0	–	0,4	–
5	Gjerdsvika Ev.	1939	Storefoss	50,0	208,0	0,2	–
		1940		50,0	208,0	0,3	–
		1941		50,0	208,0	0,3	–
6	Hellesylt Kraftverk ..	1939	Stadheimsfossen	47,0	–	–	–
		1940		47,0	–	0,55	–
		1941		47,0	–	0,55	–
7	Moltustrandens Ev. ...	1939	Storelva	53,0	80.0	–	–
		1940		53,0	80,0	–	–
		1941		53,0	80,0	–	–
8	Nesset Kraftverk	1939	Meisal	227,0	–	0,32	–
		1940		227,0	–	0,32	–
		1941		227,0	–	0,32	–
9	A/S Romsdal Ev.	1939	Skorgeelven	54,0	150,0	0,5	0,5
		1940		54,0	150,0	0,5	0,5
		1941		54,0	150,0	0,5	0,5
10	Stranda Ev.	1939	Fausaelva	250,0	330,0	0,13	1,4
		1940		250,0	330,0	0,13	1,4
		1941		250,0	330,0	0,13	1,4
11	Vaksvikbygda Kraftlag	1939	Vaksvikfossen	22,0	40,0	–	–
		1940		22,0	40,0	–	–
		1941		22,0	40,0	–	–
12	Ørskogfossen Kraftlag .	1939	Ørskogfossen	21,0	–	0,39	–
		1940		21,0	–	0,39	–
		1941		21,0	–	0,39	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–

[1] Om sommeren.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	50		–	–		11
–	50		–	–		
–	50		–	–		
–	150		–	–		12
–	150		–	–		
–	150		–	–		
–	3 213		–	–		
–	3 213		–	–		
–	3 303		–	–		
[1] 3,9	1 680		–	–		1
[1] 3,9	1 680		–	–		
[1] 3,9	1 680		–	–		
–	430		–	–		2
–	430		–	–		
–	430		–	–		
–	103		–	–		3
–	103		–	–		
–	103		–	–		
0,4	200		–	–		
0,4	200		–	–		4
0,4	200		–	–		
–	200		–	–		
–	200		–	–		5
–	200		–	–		
–	200		–	–		
0,55	200		–	–		6
0,55	200		–	–		
–	106		–	–		
–	106		–	–		7
–	106		–	–		
0,3	460		–	–		
0,3	460		–	–		8
0,3	460		–	–		
0,5	260		–	–		
0,5	260		–	–		9
0,5	260		–	–		
0,18	580		–	–		
0,35	700		–	–		10
0,35	700		–	–		
–	110		–	–		
–	110		–	–		11
–	110		–	–		
0,7	115		–	–		
0,7	115		–	–		12
0,7	115		–	–		
–	4 444		–	–		
–	4 564		–	–		
–	4 564		–	–		

Tabell 2a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
	Sør-Trøndelag						
1	A/S Bjugn Kraftanlegg	1939	Liafalle	27,0	30,0	–	–
			Brekka	22,0	25,0	0,2	–
		1940	Liafalle	27,0	30,0	–	–
			Brekka	22,0	25,0	0,2	–
		1941	Liafalle	28,0	30,0	0,02	0,02
			Brekka	23,0	23,0	0,03	0,05
2	Halstad Ev.	1939	Halstadelven	120,0	190,0	–	–
		1940		120,0	190,0	–	–
		1941		120,0	190,0	–	–
3	Holtålen Ev.	1939	Raubergfossen	57,0	57,0	0,35	–
		1940		57,0	57,0	0,35	–
		1941		57,0	57,0	0,35	–
4	Indre Hølonda Kraftanlegg	1939	Grefsjøfossen	28,0	28,0	–	–
		1940		28,0	28,0	–	–
		1941		28,0	28,0	–	–
5	A/S Lundemo Bruk ..	1939	Nedre Møllefoss	10,0	5,8	–	–
		1940		10,0	5,8	–	–
		1941		10,0	5,8	–	–
6	Nedre Støren Elektrisitetsforsyning	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
7	A/S Opdal Ev.	1939	Vindøla	113,0	–	–	–
		1940		113,0	–	–	–
		1941		113,0	113,0	0,40	–
8	Røros Ev.	1939	Røstefoss	8,7	–	7,0	–
			Kuråsfoss	14,5	–	8,0	–
		1940	Røstefoss	8,7	–	7,0	–
			Kuråsfoss	14,5	–	8,0	–
		1941	Røstefoss	8,7	–	7,0	–
			Kuråsfoss	14,5	–	8,0	–
9	Ålen koop. Kraftverk .	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Nord-Trøndelag						
1	Høylandet Ev.	1939	Grongstafoss[1]	49,0	70,0	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
2	Kvam Ev.	1939	Nodalfossen	8,5	8,5	–	–
		1940		8,5	8,5	–	–
		1941		8,5	8,5	–	–
3	Malmo Ev.	1939	Fosselvfossen	106,0	–	–	–
		1940		106,0	–	–	–
		1941		106,0	–	–	–
4	Vannebo Ev. A/L	1939	Vannebofoss	111,5	117,0	0,3	–
		1940		111,5	117,0	0,3	0,5
		1941		111,5	117,0	0,3	0,5

[1] Kraftstasjon og rørgate demontert etter brann i april 1940.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	100		–	–		1
–	180					
–	100		–	–		
–	180					
–	100		–	–		
–	180					
0,05	170	Selbu Ev.	90	–		2
0,05	170		100	–		
0,05	170		100	–		
0,44	520		–	–		3
0,44	520		–	–		
0,44	520		–	–		
–	100		–	–		4
–	100		–	–		
–	100		–	–		
6,3	400		–	–		5
6,3	400		–	–		
6,3	400		–	–		
–	–	Horg k. El.forsyning	145	–		6
–	–		145	–		
–	–		145	–		
–	379		–	–		7
–	379		–	–		
–	379		–	–		
7,0	457		–	–		8
8,0	868					
7,0	457		–	–		
8,0	1 428					
7,0	457		–	–		
8,0	1 428					
–	–	Holtålen Ev.	100	–		9
–	–		100	–		
–	–		100	–		
–	3 174		–	–		
–	3 734		–	–		
–	3 734		–	–		
–	150		–	–		1
–	–	Nord-Trøndelag Ev.	–	–	Mottatt 93 000 kWh	
–	–		–	–	Mottatt 492 900 kWh	
–	125		–	–		2
–	125		–	–		
–	125		–	–		
–	100		–	–		3
–	100		–	–		
–	100		–	–		
0,3	260	Nord-Trøndelag Ev.	350	–		4
0,3	260		350	–		
0,3	260		350	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
				m	m	m³/sek	m³/sek
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)						
5	Åsen	1939	Vassfossen	9,5	9,5	–	–
		1940		9,5	9,5	–	–
		1941		9,5	9,5	–	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Nordland						
1	A/S Dragefossen Kraftanlegg	1939	Dragefossen	114,0	–	–	–
		1940		114,0	–	–	–
		1941		114,0	–	–	–
2	A/S Fauske Lysverk ..	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
3	A/S Lødingen Ev.	1939	Grønnelv	63,0	–	0,14	–
		1940		63,0	–	0,14	–
		1941		63,0	–	0,14	–
4	A/S Mo Ev.	1939	Revelfossen	[1] 12,0	12,0	0,6	5,3
		1940		[1] 12,0	12,0	0,6	5,3
		1941		[1] 12,0	12,0	0,6	5,3
5	Sandnessjøens Ev.	1939	Sjøfossen	30,0	–	0,5	–
		1940		30,0	–	0,5	0,9
		1941		32,0	–	0,5	0,9
6	A/S Saupstadfossen Ev	1939	Saupstadfossen	126,0	126,0	0,16	0,16
		1940		126,0	126,0	0,16	0,16
		1941		126,0	126,0	0,16	0,16
7	A/S Sigerfjord Ev.[3] ...	1939	Vangpollvassdraget	300,0	318,6	0,15	0,43
		1940		300,0	318,6	0,15	0,43
8	Sortland Ev.[3]	1939	Storvannsfallet	78,0	78,0	0,13	0,13
		1940		78,0	78,0	0,13	0,13
9	A/S Svolvær Ev.	1939	Kongsmarken	195,0	–	–	–
			Lerosen	16,5	–	–	–
		1940	Kongsmarken	195,0	–	–	–
			Lerosen	16,5	–	–	–
		1941	Kongsmarken	195,0	–	–	–
			Lerosen	16,5	–	–	–
10	A/S Tennesanlegget ..	1939	Tennesfossen	232,3	233,3	0,19	0,25
		1940		232,3	233,3	0,19	0,25
		1941		233,3	233,3	0,20	0,25
11	Vesterålens Kraftlag ..	1941	Vangpollvassdraget	300,0	318,6	0,15	0,43
			Storvannsfallet	78,0	78,0	0,13	0,13
12	Øvre Vefsn Kraftselskap	1939	Langvatnvassdraget	118,0	–	0,08	–
		1940		118,0	–	0,08	–
		1941		118,0	–	0,08	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	Troms						
1	A/S Balsfjord Ev.	1939	Holmelofossen	15,0	19,0	–	–
		1940		15,0	19,0	–	–
		1941		15,0	–	–	–

[1] Ved flom i Ranaelven ned til 8 m. [2] Kun om sommeren, ellers 72 kW. [3] Overtatt av Vesterålens Kraftlag i 1940.

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m³/sek	kW		kW	kWh		
–	100		–	–		5
–	100		–	–		
–	100		–	–		
–	735		–	–		
–	585		–	–		
–	585		–	–		
–	300		–	–		1
–	300		–	–		
–	300		–	–		
–	–	Bodin Kraftverk	350	–		2
–	–		350	–		
–	–		350	–		
0,35	160		–	–		3
0,35	160		–	–		
0,35	160		–	–		
0,6	[2] 144	Ildgrubfossen Ev.	200	–		4
0,6	[2] 144		300	–		
0,6	[2] 144		300	–		
0,5	210		–	–		5
0,9	210		–	–		
0,9	210		–	–		
0,16	126		–	–		6
0,16	126		–	–		
0,16	126		–	–		
0,2	350		–	–		7
0,2	350		–	–		
0,13	112		–	–		8
0,13	112		–	–		
–	1 200		–	–		9
–	475					
–	1 200		–	–		
–	475					
–	1 200		–	–		
–	475					
–	1 400		–	–		10
–	1 400		–	–		
0,53	1 400		–	–		
0,20	350		–	–		11
0,13	112		–	–		
0,08	65		–	–		12
0,08	65		–	–		
0,08	65		–	–		
–	4 542		–	–		
–	4 542		–	–		
–	4 542		–	–		
–	40		–	–		1
–	40		–	–		
–	40		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang:

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5
				Vannkraft			
			Fallets navn	Brutto fallhøyde		Minste vannføring i 350 dager	
				Ved nåværende regulering	Ved full regulering	Ved nåværende regulering	Ved full regulering
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek
2	A/S Kasfjord Ev.	1939	Bottenelven	75,0	–	–	–
		1940		72,0	–	–	–
		1941		72,0	–	–	–
3	Lyngseidet Ev.	1939		120,0	120,0	–	–
		1940		120,0	120,0	–	–
		1941		120,0	120,0	–	–
4	A/S Rolløens Ev.	1939	Storelvfoss	123,0	147,0	0,16	0,28
		1940		123,0	147,0	0,16	0,28
		1941		123,0	147,0	0,16	0,28
5	A/S Rossfjord Ev.	1939	Storelva	130,0	–	–	–
		1940		130,0	–	–	–
		1941		130,0	–	–	–
6	A/S Skjervøy Ev. ...	1939	Doktordalen	95,0	95,0	0,05	0,05
		1940		95,0	95,0	0,05	0,05
		1941		95,0	95,0	0,05	0,05
7	A/S Straumen Ev.	1939	Mølnelv	36,5	40,0	50,00	–
		1940		36,5	40,0	50,00	–
		1941		36,5	40,0	50,00	–
	I alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–
	VI. Private verker for alm. forsyning i alt	1939		–	–	–	–
		1940		–	–	–	–
		1941		–	–	–	–

Vannkraft og kjøpt kraft.

6	7	8	9	10	11	
		Kjøpt kraft				
Vannføring regnet med ved beregning av yteevnen	Utbygd effekt	Fra hvilket verk	Kontrakten omfatter		Anm.	Nr.
			effekt inntil	energi inntil		
m^3/ sek	kW		kW	kWh		
–	50		–	–		2
–	50		–	–		
–	50		–	–		
–	27		–	–		3
–	27		–	–		
–	27		–	–		
0,2	200		–	–		4
0,2	200		–	–		
0,2	200		–	–		
–	17		–	–		5
–	17		–	–		
–	17		–	–		
0,05	45		–	–		6
0,05	47		–	–		
0,05	47		–	–		
–	13		–	–		7
–	13		–	–		
–	13		–	–		
–	392		–	–		
–	394		–	–		
–	394		–	–		
–	187 883		–	–		
–	190 215		–	–		
–	190 745		–	–		

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av yteevnen	7 Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VII. Statens verker bygd for industriell forsyning								
	Buskerud								
1	Kongsberg Sølvverk	1938/39	Kongens gruve	348,0	348,0	0,13	0,13	–	350
			Saggrenda	20,0	20,0	0,14	0,14	–	45
		1939/40	Kongens gruve	348,0	348,0	0,13	0,13	–	350
			Saggrenda	20,0	20,0	0,14	0,14	–	45
		1940/41	Kongens gruve	348,0	348,0	0,13	0,13	–	350
			Saggrenda	20,0	20,0	0,14	0,14	–	45
2	Kongsberg Våpenfabrikk	1938/39	Fabrikkfossen	9,5	–	12,0	–	18,0	1 160
		1939/40		9,5	–	12,0	–	18,0	1 160
		1940/41		9,5	–	12,0	–	18,0	1 160
	Opland								
3	Raufoss Ammunisjonsfabrikker	1938/39		20,0	–	2,0	–	–	500
		1939/40		20,0	–	2,0	–	–	500
		1940/41		20,0	–	2,0	–	–	500
	Hordaland								
4	Vaksdal Mølle	1938/39	Vaksdalselven	83,0	–	1,0	–	–	1 960
		1939/40		83,0	–	2,0	–	–	1 960
		1940/41		83,0	–	2,0	–	–	1 960
	Nordland								
5	Glomfjord Kraftverk	1938/39	Fykanåga (st. kr.v.)	459,1	461,6	21,6	26,0	21,6	97 000
			Fykanåga (lille kr.v.)	90,0	90,0	1,5	1,5	1,5	1 180
		1939/40	Fykanåga (st. kr.v.)	459,1	461,6	21,6	26,0	21,6	97 000
			Fykanåga (lille kr.v.)	90,0	90,0	1,5	1,5	1,5	1 180
		1940/41	Fykanåga (st. kr.v.)	459,1	461,6	21,6	26,0	21,6	97 000
			Fykanåga (lille kr.v.)	90,0	90,0	1,5	1,5	1,5	1 180
	VII. Statens verker for ind. forsyn. i alt	1938/39		–	–	–	–	–	102 195
		1939/40		–	–	–	–	–	102 195
		1940/41		–	–	–	–	–	102 195
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning								
	Østfold								
1	A/S Borregaard	1939	Sarpsfossen	20,0	20,0	262,5	–	262,5	33 500
		1940		20,0	20,0	262,5	–	262,5	33 500
		1941		20,0	20,0	262,5	–	262,5	33 500
2	Gran Mølle	1939	Mjørud	5,5	–	2,0	–	2,0	110
		1940		5,5	–	2,0	–	2,0	110
		1941		5,5	–	2,0	–	2,0	110
3	Saugbrugsforeningen	1939	Tistedalsfossen	66,1	–	15,6	–	15,0	11 000
		1940		66,1	–	15,6	–	15,6	11 000
		1941		66,1	–	11,5	–	15,6	11 000
	I alt	1939		–	–	–	–	–	44 610
		1940		–	–	–	–	–	44 610
		1941		–	–	–	–	–	44 610

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av yteevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	Akershus								
1	Brekke Bruk	1939	Brekkefallet	6,0	6,0	4,4	5,0	5,0	220
		1940		6,0	6,0	4,4	5,0	5,0	220
		1941		6,0	6,0	4,4	5,0	5,0	220
2	A/S Bøhnsdalen Mills Ltd.	1939	Bøhnsdalen	18,2	18,2	10,0	–	10,0	1 715
		1940		18,2	18,2	10,0	–	10,0	1 715
		1941		18,2	18,2	10,0	–	10,0	1 715
3	Christiania Spigerverk	1939	Valseverket	5,7	–	4,4	–	5,0	[1] 280
			Kontorfallet	1,8	–	4,4	–	5,0	70
			Bjørsheim	4,5	–	4,4	–	5,0	[1] 90
			Meinich	1,3	–	4,4	–	5,0	65
		1940	Valseverket	5,7	–	4,4	–	5,0	[1] 280
			Kontorfallet	1,8	–	4,4	–	5,0	70
			Bjørsheim	4,5	–	4,4	–	5,0	[1] 90
			Meinich	1,3	–	4,4	–	5,0	65
		1941	Valseverket	5,7	–	4,4	–	5,0	[1] 280
			Kontorfallet	1,8	–	4,4	–	5,0	70
			Bjørsheim	4,5	–	4,4	–	5,0	[1] 90
			Meinich	1,3	–	4,4	–	5,0	65
	A/S Granfos Brug Ltd.	1941	Fåbrofoss	13,0	13,0	–	–	1,5	165
4	M. & H. Ingier-Ljans Bruk	1939	Gjersøelven	18,0	18,0	–	–	–	210
		1940		18,0	18,0	–	–	–	210
		1941		18,0	18,0	–	–	–	210
5	A/S Nordby Bruk ..	1939	Nordbysjøen	92,0	92,0	0,2	0,3	0,2	385
		1940		92,0	92,0	0,2	0,3	0,2	385
		1941		92,0	92,0	0,2	0,3	0,2	385
6	Nydalens Compagnie	1939	Øvre Dam	14,0	–	4,4	–	5,0	550
			Veveri C.	6,4	–	4,4	–	5,0	283
			Nedre Kr. st.	4,5	–	4,4	–	5,0	187
		1940	Øvre Dam	14,0	–	4,4	–	5,0	550
			Veveri C.	6,4	–	4,4	–	5,0	283
			Nedre Kr.st.	4,5	–	4,4	–	5,0	187
		1941	Øvre Dam	14,0	–	4,4	–	5,0	550
			Veveri C.	6,4	–	4,4	–	5,0	283
			Nedre Kr.st.	4,5	–	4,4	–	5,0	187
7	A/S Strømmens Verksted	1939	Sagelven	7,5	–	–	–	1,5	100
		1940		7,5	–	–	–	1,5	100
		1941		7,5	–	–	–	1,5	100
	I alt	1939		–	–	–	–	–	4 155
		1940		–	–	–	–	–	4 155
		1941		–	–	–	–	–	4 320
	Oslo								
1	Bentse Bruk	1939	Bentse	5,4	–	4,4	–	5,0	200
		1940		5,4	–	4,4	–	5,0	200
		1941		5,4	–	4,4	–	5,0	200
2	A/S Bjølsen Valsemølle	1939	Bjølsen	16,4	16,4	4,4	–	5,0	730
		1940		16,4	16,4	4,4	–	5,0	730
		1941		16,4	16,4	4,4	–	5,0	730

[1] Til direkte drift.

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av ytevnen	7 Utbygd effekt
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)			m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
3	A/S Christiania Seildugsfabrik	1939		9,4	–	4,4	–	5,0	480
		1940		9,4	–	4,4	–	5,0	480
		1941		9,4	–	4,4	–	5,0	480
4	Hjula Væveri	1939	Hjulafossen	13,0	–	4,4	–	5,0	500
		1940		13,0	–	4,4	–	5,0	500
		1941		13,0	–	4,4	–	5,0	500
5	A/S Myrens Verksted	1939	Myren	4,6	–	4,4	–	5,0	160
		1940		4,6	–	4,4	–	5,0	160
		1941		4,6	–	4,4	–	5,0	160
	I alt	1939		–	–	–	–	–	2 070
		1940		–	–	–	–	–	2 070
		1941		–	–	–	–	–	2 070
	Hedmark								
1	Folldal Verk A/S ...	1939	Einundfossen	76,9	–	2,0	–	2,0	1 620
		1940		76,9	–	2,0	–	2,0	1 620
		1941		76,9	–	2,0	–	2,0	1 620
2	Juliefoss Ev. (Brum. Meieri)	1939	Juliefoss	9,2	9,2	0,5	1,0	0,8	60
		1940		9,2	9,2	0,5	1,0	0,8	60
		1941		9,2	9,2	0,5	1,0	0,8	60
3	Narud Ev. (Brum. Meieri)	1939	Narud	50,0	50,0	0,5	1,0	0,8	400
		1940		50,0	50,0	0,5	1,0	0,8	400
		1941		50,0	50,0	0,5	1,0	0,8	400
4	Rena Kr.selskap A/S	1939	Osfallet	37,0	–	9,5	–	9,5	2 200
		1940		37,0	–	9,5	–	9,5	2 200
		1941		37,0	–	9,5	–	9,5	2 200
5	A/S Ringsaker Cellulosefabrik[1]	1939	Tilløpskanal fra	56,9	56,9	1,4	1,4	1,5	800
		1940	Kværnstuedammen	56,9	56,9	1,4	1,4	1,5	800
	I alt	1939		–	–	–	–	–	5 080
		1940		–	–	–	–	–	5 080
		1941		–	–	–	–	–	4 280
	Opland								
1	A/S Hunton Bruk (Gjøvik Ev.)	1939	Brufoss	15.9	–	–	2.5	–	280
			Huntonfallet	15.8	–	–	0.75	0.75	70
		1940	Brufoss	15.9	–	–	2.5	–	280
			Huntonfallet	15.8	–	–	0.75	0.75	70
		1941	Brufoss	15.9	–	–	2.5	–	280
			Huntonfallet	15.8	–	–	0,75	0.75	70
2	A/S Kistefos Træsliberi	1939	Kistefoss	9.7	9.7	40.0	42.0	40.0	2 737
		1940		9.7	9.7	40.0	42.0	40.0	2 737
		1941		9.7	9.7	40.0	42.0	40.0	2 737
3	Lillehammer Brænderi & Bryggeri	1939	Fall i Mesnaelven	18.0	–	3,0	–	4.3	600
		1940		20.0	20.0	4.3	4.3	4.0	750
		1941		20.0	20.0	4.3	4.3	4.0	750
4	A/S Randsfjord Træmasse & Papirfabrik	1939	Bergerfoss	5.0	5.0	37.0	46.0	40.0	2 200
		1940		5.0	5.0	37.0	46.0	40.0	2 200
		1941		5.0	5.0	37.0	46.0	40.0	2 200

[1] Elektrisitetsverket overtatt av Mesna Kraftselskap i november 1940.

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av yteevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
5	A/S Skrankefos Træsliperi	1940	Skrankefoss	76.0	76.0	1.0	–	–	880
		1941		76.0	76.0	1.0	–	–	880
6	A/S Storbrofos Træsliperi	1939	Storbrofoss	15.7	15.7	15.0	15.0	15.0	1 510
		1940		15.7	15.7	15.0	15.0	15.0	1 700
		1941		15.7	15.7	15.0	15.0	15.0	1 700
7	A/S Toten Cellulosefabrikk	1939	Hunselven	40.0	–	2.5	–	2.5	650
		1940		40.0	–	2.5	–	2.5	650
		1941		40.0	–	2.5	–	2.5	650
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	8 047
		1940		–	–	–	–	–	9 267
		1941		–	–	–	–	–	9 267
	Buskerud								
1	A/S Drammenselvens Papirfabrikker	1939	Gjethusfoss	5.5	–	73.0	–	–	2 575
		1940		5.5	–	73.0	–	–	2 575
		1941		5.5	–	73.0	–	–	2 575
2	A/S Embretsfos Fabrikker	1939	Embretsfoss	15.0	–	80,0	–	–	9 360
		1940		15.0	17.0	80.0	–	–	9 360
		1941		15.0	17.0	70.0	–	–	9 360
3	Follum Træsliberi ..	1939	Nedre Hofsfoss	13.5	–	28.0	–	55.0	5 700
		1940		13.5	–	28.0	–	55.0	5 700
		1941		13.5	–	28.0	–	55.0	5 700
4	D. F. U. Avd. Fredfoss	1939	Fredfoss	70.0	–	–	–	–	160
		1940		70.0	–	–	–	–	160
		1941		76.0	76.0	–	–	–	160
5	Heen Træsliberi	1939	Bratlifallet	4.8	–	25.0	–	25.0	880
		1940		4.8	–	25.0	–	25.0	880
		1941		4.8	–	25.0	–	25.0	880
6	A/S Hofsfos Træsliperi og Papirfabrik	1939	Hofsfossen. Eier ½.	12.0	–	–	–	–	1 800
		1940		12.0	–	–	–	–	1 800
		1941		12.0	–	–	–	–	1 800
7	A/S Holmen-Hellefoss	1939	Hellefoss	5.3	5.3	85.0	85.0	85.0	3 000
		1940		5.3	5.3	85.0	85.0	85.0	3 000
		1941		5.3	5.3	85.0	85.0	85.0	3 000
8	A/S Hurum Fabrikker	1939	Sageneelven	102.0	102.0	0.8	0.8	0.8	600
		1940		102.0	102.0	0.8	0.8	0.8	600
		1941		102.0	102.0	0.8	0.8	0.8	600
9	A/S Krogstad Cellulosefabrik	1939		165.0	–	0.15	–	0.15	500
		1940		165.0	–	0.15	–	0.15	500
		1941		165.0	–	0.15	–	0.15	500
10	Sjåstad Kraftanlegg	1939	Glitrefallet	120.0	120.0	1.0	1.5	1.5	1 472
			Sagfallet	22.0	22.0	1.0	1.5	1.5	386
		1940	Glitrefallet	120.0	120.0	1.0	1.5	1.5	1 472
			Sagfallet	22.0	22.0	1.0	1.5	1.5	386
		1941	Glitrefallet	120.0	120.0	1.0	1.5	1.5	1 472
			Sagfallet	22.0	22.0	1.0	1.5	1.5	386

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av yteevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
11	A/S Skjærdalens Brug	1939	Gårud	40.0	40.0	–	–	0.8	300
			Heieren [1]	14.0	14.0	–	–	1.0	120
		1940	Gårud	40.0	40.0	–	–	0.8	300
			Heieren [1]	14.0	14.0	–	–	1.0	120
		1941	Gårud	40.0	40.0	–	–	0.8	300
			Heieren [1]	14.0	14.0	–	–	1.0	120
12	A/S Skotselv Cellulosefabrik	1939	Skotselv	20.0	–	0.3	–	–	220
		1940		20.0	–	0.3	–	–	220
		1941		20.0	–	0.3	–	–	220
13	A/S Solberg Spinderi	1939	Solbergelven	200.0	–	0.3	–	0.3	440
		1940		200.0	–	0.3	–	0.3	440
		1941		200.0	–	0.3	–	0.3	440
14	Tofte Cellulosefabrik	1939	Kr.st. ved Rød	65.0	–	0.33	–	0.33	220
			Kr.st. i kokeriet	58.0	–	0.33	–	0.33	140
		1940	Kraftst. ved Rød	65.0	–	0.33	–	0.33	220
			Kraftst. i kokeriet	58.0	–	0.33	–	0.33	140
		1941	Kraftst. ved Rød	65.0	–	0.33	–	0.33	220
			Kraftst. i kokeriet	58.0	–	0.33	–	0.33	140
15	A/S Tronstad Brug Ltd.	1939	Grytefoss	63.0	–	0.45	–	0.85	530
		1940		63.0	–	0.45	–	0.85	530
		1941		63.0	–	0.45	–	0.85	530
16	Vestfos Cellulosefabr.	1939	Vestfossen	16.3-14.7	16.3-14.4	6.0	6.6	6.0	820
		1940		16.3-14.7	16.3-14.4	6.0	6.6	6.0	820
		1941		16.3-14.7	16.3-14.4	6.0	6.6	6.0	820
17	Vittingfoss Bruk [2] ...	1939		–	–	–	–	–	–
		1940		–	–	–	–	–	–
		1941		–	–	–	–	–	–
18	A/S Viul Træsliberi ..	1939	Askersrudfossen	17.0	–	32.0	–	–	3 904
		1940		19.3	–	38.0	–	38.0	6 035
		1941		19.3	–	38.0	–	38.0	6 035
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	33 127
		1940		–	–	–	–	–	35 258
		1941		–	–	–	–	–	35 258
	Vestfold								
1	Berger Fabrikker ...	1939	Bergerfallet	32.0	32.0	–	–	–	295
		1940		32.0	32.0	–	–	–	295
		1941		32.0	32.0	–	–	–	295
2	A/S Eidsfos Verk ..	1939	Eidsfoss	12.5	–	–	–	7.0	750
		1940		12.5	–	–	–	7.0	750
		1941		12.5	–	–	–	7.0	750
3	Fritzøe Ev.	1939	Farriselven	22.0	–	12.2	–	–	2 450
		1940		22.0	–	12.2	–	–	2 450
		1941		22.0	–	12.2	–	–	2 450
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	3 495
		1940		–	–	–	–	–	3 495
		1941		–	–	–	–	–	3 495

[1] Leies. [2] Leier vann fra Tønsberg Ev.

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av yteevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
	Telemark								
1	Bamble Aktie-Cellulosefabrik	1939	Kongens Dam	14.5	15.8	–	–	2.5	258
			Trelleberg Dam	14.5	14.5	–	–	2.5	357
		1940	Kongens Dam	14.5	15.8	–	–	2.5	258
			Trelleberg Dam	14.5	14.5	–	–	2.5	357
		1941	Kongens Dam	14.5	15.8	–	–	2.5	258
			Trelleberg Dam	14.5	14.5	–	–	2.5	357
2	S. D. Cappelen–Ulefos Jernverk	1939	Ulefoss [1]	10.7	10.7	25.0	70.0	–	1 695
		1940		10.9	10.9	25.0	70.0	–	1 695
		1941		10.9	10.9	25.0	70.0	–	1 695
3	A/S Klosterfossen ..	1939	Klosterfossen	5.0	5.0	39.3	39.3	39.3	1 584
		1940		5.0	5.0	39.3	39.3	39.3	1 584
		1941		5.0	5.0	39.3	39.3	39.3	1 584
4	A/S Laugstol Bruk .	1939	Laugstol	5.0	5.0	35.7	35.7	35.7	230
5	Løvenskiold–Fossum	1939	Mofossen	65.0	–	2.8	–	2.8	1 500
			Aas	20.0	–	3.3	–	3.3	450
			Fossum	15.5	–	3.3	–	3.3	350
		1940	Mofossen	65.0	–	2.8	–	2.8	1 500
			Aas	20.0	–	3.3	–	3.3	450
			Fossum	15.5	–	3.3	–	3.3	350
		1941	Mofossen	65.0	–	2.8	–	2.8	1 500
			Aas	20.0	–	3.3	–	3.3	450
			Fossum	15.5	–	3.3	–	3.3	350
6	Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab med datterselskaper. Kraftstasjoner:								
	Frøistul	1938/39	Frøistulfoss	51.3	–	45.0	–	54.8	23 000
		1939/40		51.3	–	45.0	–	54.8	23 000
		1940/41		51.3	–	45.0	–	54.8	23 000
	Vemork	1938/39	Rjukanfoss	299.5	–	45.0	–	55.0	117 000
		1939/40		299.5	–	45.0	–	55.0	117 000
		1940/41		299.5	–	45.0	–	55.0	117 000
	Såheim	1938/39	Rjukanfoss	273.0	–	45.0	–	56.5	110 000
		1939/40		273.0	–	45.0	–	56.5	110 000
		1940/41		273.0	–	45.0	–	56.5	110 000
	Lienfos	1938/39	Lienfoss	17.0	–	72.0	–	120.0	14 400
		1939/40		17.0	–	72.0	–	120.0	14 400
		1940/41		17.0	–	72.0	–	120.0	14 400
	Svælgfos I og II	1938/39	Svælgfoss	48.0	–	72.0	–	98.7	35 600
		1939/40		48.0	–	72.0	–	98.7	35 600
		1940/41		48.0	–	72.0	–	98.7	35 600
7	Skotfos Bruk	1939	Skotfoss	8.8	8.8	125.0	130.0	130.0	3 170
		1940		8.8	8.8	125.0	130.0	130.0	3 170
		1941		8.8	8.8	125.0	130.0	130.0	3 170
8	Tinfos Papirfabrik ..	1939	Tinfoss	19.3-29.1	–	–	–	[2] 74.5	22 850
		1940		19.3-29.1	–	–	–	[2] 74.5	22 850
		1941		19.3-29.1	–	–	–	[2] 74.5	22 850

[1] Firmaet disponerer halvparten av denne vannføring. [2] Middelvannføring.

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av ytevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
9	Union Bruk	1939	Damfoss	5.0	5.0	40.5	40.0	40.5	1 200
		1940		5.0	5.0	40.5	40.5	40.5	1 200
		1941		5.0	5.0	40.5	40.5	40.5	1 200
10	A/S Vafos Brug	1939	Vafoss	12.5	12.5	12.0	12.0	–	460
		1940		12.5	12.5	12.0	12.0	–	460
		1941		12.5	12.5	12.0	12.0	–	460
11	Aall-Ulefos Brug ...	1939	Ulefoss [1]	10.7	10.7	25.0	70.0	–	1 900
		1940		10.9	10.9	25.0	70.0	–	1 900
		1941		10.9	10.9	25.0	70.0	–	1 900
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	336 004
		1940		–	–	–	–	–	335 774
		1941		–	–	–	–	–	335 774
	Aust-Agder								
1	A/S Arendals Fossekompani	1939	Bøylefoss	62.0	62.0	52.5	–	52.5	24 570
			Flatenfoss	10.5	10.5	52.5	–	52.5	4 200
		1940	Bøylefoss	62.0	62.0	52.5	–	52.5	24 570
			Flatenfoss	10.5	10.5	52.5	–	52.5	4 200
		1941	Bøylefoss	62.0	62.0	52.5	–	52.5	24 570
			Flatenfoss	10.5	10.5	52.5	–	52.5	4 200
2	A/S Egelands Verk .	1939	Svartfoss	55.0	–	–	–	0.4	360
			Stifoss	15.0	15.0	–	–	4.5	750
		1940	Svartfoss	55.0	–	–	–	0.4	360
			Stifoss	15.0	15.0	–	–	4.5	750
		1941	Svartfoss	55.0	–	–	–	0.4	360
			Stifoss	15.0	15.0	–	–	4.5	750
3	Raffineringsverket A/S	1939	Fennefoss i Otra	6.9	–	–	–	11.2	594
		1940		6.9	–	–	–	11.2	594
		1941		6.9	–	–	–	11.2	594
4	A/S Rygene Træmassefabrikker	1939	Rygenefoss	20–21	20–21	54.6	54.6	40.0	6 600
		1940		20–21	20–21	54.6	54.6	40.0	6 600
		1941		20–21	20–21	54.6	54.6	40.0	6 600
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	37 074
		1940		–	–	–	–	–	37 074
		1941		–	–	–	–	–	37 074
	Vest-Agder								
1	A/S O. C. Axelsens Fabrikker	1939	Sagfossen	15.0	15.0	1.5	12.0	–	300
		1940		15.0	15.0	1.5	12.0	–	300
		1941		15.0	15.0	1.5	12.0	–	300
2	A/S Flekkefjords Uldvarefabrik	1939	Straumlandsåen	84.0	180.0	–	–	–	187
		1940		84.0	180.0	–	–	–	187
		1941		84.0	180.0	–	–	–	187
3	Hunsfos Fabrikker ..	1939	Hunsfoss	13.9	–	55.0	–	–	6 300
		1940		13.9	–	55.0	–	–	6 300
		1941		13.9	–	55.0	–	–	6 300

[1] Firmaet disponerer halvparten av denne vannføring.

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av ytevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
4	A/S Knaben Molybdængruber	1939	Ørnehommen	20.0	20.0	–	–	–	120
			Knaben	120.0	–	–	–	–	132
		1940	Ørnehommen	20.0	20.0	–	–	–	120
			Knaben	120.0	–	–	–	–	132
		1941	Ørnehommen	20.0	20.0	–	–	–	120
			Knaben	120.0	–	–	–	–	132
5	Nye Høie Fabrikker A/S	1939	Høie vassdrag	38.0	42.0	0.6	–	–	300
				24.0	28.0				
		1940		38.0	42.0	0.6	–	–	300
				24.0	28.0				
		1941		38.0	42.0	0.6	–	–	300
				24.0	28.0				
6	A/S Trælandsfos ...	1939	Trælandsfossen	24.0	–	–	–	–	7 000
		1940		24.0	–	–	–	–	7 000
		1941		24.0	–	–	–	–	7 000
7	A/S Vigeland Brug .	1939	Vigelandsfossen	19.2	19.2	48.0	48.0	85.0	12 800
		1940		19.2	19.2	48.0	48.0	85.0	12 800
		1941		19.2	19.2	48.0	48.0	85.0	12 800
8	A/S Aarenes Interessentskab	1939	Sælurfossen	12.0	–	2.0	–	2.5	185
		1940		12.0	–	2.0	–	2.5	185
		1941		12.0	–	2.0	–	2.5	185
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	27 324
		1940		–	–	–	–	–	27 324
		1941		–	–	–	–	–	27 324
	Rogaland								
1	Bryne Mølle	1939	Brynefallet	6.5	–	3.2	–	–	154
		1940		6.5	–	3.2	–	–	154
		1941		6.5	–	3.2	–	–	154
2	D. F. U. Avd. Figgjo	1939		12.5	–	–	–	2.5	220
		1940		12.5	–	–	–	2.5	220
		1941		12.5	–	–	–	2.5	220
3	A/S Ryfylke Kraftanlæg	1939		75.0	90.0	3.0	4.8	2.0	1 100
				182.0	182.0	3.0	4.8	3.0	5 280
		1940		75.0	90.0	3.0	4.8	2.0	1 100
				182.0	182.0	3.0	4.8	3.0	5 280
		1941		75.0	90.0	3.0	4.8	2.0	1 100
				182.0	182.0	3.0	4.8	3.0	5 280
4	A/S Saudefaldene ...	1939	Dalvann	183.8	183.8	6.8	6.8	6.8	16 800
			Storlivann	289.8	289.8	8.9	8.9	8.9	26 400
			Søndenå	247.0	247.0	10.5	22.0	10.5	42 400
		1940	Dalvann	183.8	183.8	6.8	6.8	6.8	16 800
			Storlivann	289.8	289.8	8.9	8.9	8.9	26 400
			Søndenå	247.0	247.0	10.5	22.0	10.5	42 400
		1941	Dalvann	183.8	183.8	6.8	6.8	6.8	16 800
			Storlivann	289.8	289.8	8.9	8.9	8.9	26 400
			Søndenå	247.0	247.0	10.5	22.0	10.5	42 400

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av yteevnen	7 Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
5	The Jøssingfjord Manufacturing Co A/S	1939	Øvre Helleren	82.0	–	0.76	0.9	0.76	955
			Nedre Helleren	124.0	–	0.76	0.9	0.76	1 960
			Lid [1]	85.0	–	0.13	0.16	0.13	110
		1940	Øvre Helleren	82.0	–	0.76	0.9	0.76	955
			Nedre Helleren	124.0	–	0.76	0.9	0.76	1 960
			Lid [1]	85.0	–	0.13	0.16	0.13	110
		1941	Øvre Helleren	82.0	–	0.76	0.9	0.76	955
			Nedre Helleren	124.0	–	0.76	0.9	0.76	1 960
			Lid [1]	85.0	–	0.13	0.16	0.13	110
6	A/S Tou	1939	Tauelven	13.5	13.5	4.0	4.0	6.5	626
		1940		13.5	13.5	4.0	4.0	6.5	626
		1941		13.5	13.5	4.0	4.0	6.5	626
7	D. F. U. Avd. Aalgaard	1939		8.5	–	–	–	3.0	250
		1940		8.5	–	–	–	3.0	250
		1941		9.6	–	–	–	3.0	250
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	96 255
		1940		–	–	–	–	–	96 255
		1941		–	–	–	–	–	96 255
	Hordaland								
1	A/S Arne Fabrikker	1939	Hauglandsvassdraget	64.0	64.0	–	–	2.2	1 175
		1940		64.0	64.0	–	–	2.2	1 175
		1941		64.0	64.0	–	–	2.2	1 175
2	A/S Bjølvefossen ...	1939	Bjølvo	856-874	856-874	4.0	4.0	4.0	42 000
		1940		856-874	856-874	4.0	4.0	4.0	42 000
		1941		856-874	856-874	4.0	4.0	4.0	42 000
3	A/S Børtveit Kraftselskap	1939	Børtveitelven	353.5	353.5	0.23	0.28	0.23	2 300
		1940		353.5	353.5	0.23	0.28	0.23	2 300
		1941		353.5	353.5	0.23	0.28	0.23	2 300
4	A/S Dale Fabrikker	1939	Bergsdalselven	54.0	–	–	–	–	600
		1940		54.0	–	–	–	–	600
		1941		54.0	–	–	–	–	600
5	A/S Eidsvåg Fabrikker	1939		14.0	–	–	–	1.01	114
		1940		14.0	–	–	–	1.01	114
		1941		14.0	–	–	–	1.01	114
6	A/S Nestun Uldvarefabrik	1939	Øvsttun	13.0	–	0.29	–	–	100
			Midtun	3.5	–	0.30	–	–	20
			Nesttun	8.0	–	0.30	–	–	15
		1940	Øvsttun	13.0	–	0.29	–	–	100
			Midtun	3.5	–	0.30	–	–	20
			Nesttun	8.0	–	0.30	–	–	15
		1941	Øvsttun	13.0	–	0.29	–	–	100
			Midtun	3.5	–	0.30	–	–	20
			Nesttun	8.0	–	0.30	–	–	15
7	A/S Petersen & Dekke	1939	Hopfossen	10.0	10.0	–	–	–	[2] 243
		1940		10.0	10.0	–	–	–	[2] 243
		1941		10.0	10.0	–	–	–	[2] 243
8	A/S Trengereid Fabrikker	1939	Skulstadelven	110.0	–	0.35	–	0.4	300
		1940		110.0	–	0.35	–	0.4	300
		1941		110.0	–	0.35	–	0.4	300

[1] Ute av drift. [2] I 8 timers dag.

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av ytevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
9	A/S Tyssefaldene	1939	Tyssovassdraget	462.0	1200.0	16.0	16.0	25.3	98 882
		1940		462.0	1200.0	16.0	16.0	25.3	98 882
		1941		462.0	1200.0	14.6	14.6	25.3	98 882
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	145 749
		1940		–	–	–	–	–	145 749
		1941		–	–	–	–	–	145 749
	Sogn og Fjordane								
1	A/S Bremanger Kraftselskab	1939	Svelgen	230.0	230.0	1.73	1.73	6.0	[1] 11 500
		1940		230.0	230.0	1.73	1.73	6.0	[1] 11 500
		1941		230.0	230.0	1.73	1.73	6.0	[1] 11 500
2	Indvikens Uldvarefabrik	1939	Storelva	100.0	–	0.1	–	0.1	125
		1940		100.0	–	0.1	–	0.1	125
		1941		100.0	–	0.1	–	0.1	125
3	A/S Norsk Aluminium Company	1939	Øreelven	572.0	572.0	2.0	–	2.0	10 000
			Jetlandselven	727.1	727.1	1.5	–	1.5	10 000
			Eriksdalselven	496.3	496.3	2.5	–	2.5	12 000
		1940	Øreelven	572.0	572.0	2.0	–	2.0	10 000
			Jetlandselven	727.1	727.1	1.5	–	1.5	10 000
			Eriksdalselven	496.3	496.3	2.5	–	2.5	12 000
		1941	Øreelven	572.0	572.0	2.0	–	2.0	10 000
			Jetlandselven	727.1	727.1	1.5	–	1.5	10 000
			Eriksdalselven	496.3	496.3	2.5	–	2.5	12 000
4	A/S Stangfjordens elektrokemiske Fabriker	1939	Stangsfossen	90.0	90.0	1.8	1.8	3.5	2 000
		1940		90.0	90.0	1.8	1.8	3.5	2 000
		1941		90.0	90.0	1.8	1.8	3.5	2 000
5	A/S Vadheim elektrochemiske Fabriker	1939	Dyrnesli	316.7	317.7	0.5	2.4	0.6	1 300
		1940		316.7	317.7	0.5	2.4	0.6	1 300
		1941		316.7	317.7	0.5	2.4	0.6	1 300
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	46 925
		1940		–	–	–	–	–	46 925
		1941		–	–	–	–	–	46 925
	Møre og Romsdal								
1	Angvik Møbelfabrik	1939	Angvikelva	46.0	65.0	0.2	0.25	0.2	160
		1940		46.0	65.0	0.2	0.25	0.2	160
		1941		46.0	65.0	0.2	0.25	0.2	160
2	A/S O. A. Devolds Sønner	1939	Moldværsvann	450.0	–	–	–	–	500
			Vadsetvannene	11.0	–	–	–	–	80
			Dam v. Shoddyfabr.	15.0	–	–	–	–	40
		1940	Moldværsvann	450.0	–	–	–	–	500
			Vadsetvannene	11.0	–	–	–	–	80
			Dam v. Shoddyfabr.	15.0	–	–	–	–	40
		1941	Moldværsvann	450.0	–	–	–	–	500
			Vadsetvannene	11.0	–	–	–	–	80
			Dam v. Shoddyfabr.	15.0	–	–	–	–	40
3	A/S Romsdals Uldvarefabrik	1939	Moldeelven	25.5	–	–	–	–	160
		1940		25.5	–	–	–	–	160
		1941		25.5	–	–	–	–	160

[1] Den nåværende utbygging, som er basert på nedre del av vassdraget, er egentlig på 4500 kW. Sålenge øvre del ikke er ferdig, kan det imidlertid ytes inntil 11 500 kW.

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av yteevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
4	A/S Rødsand Gruber	1939	Rødsandvann	160.0	–	0.15	–	0.19	400
		1940		160.0	–	0.15	–	0.19	400
		1941		160.0	–	0.15	–	0.19	400
5	A/S Spilkevigs Snøre- Not- & Garnfabrik	1939	Spjelkavikelven	–	21.5	2.6	2.6	2.9	700
		1940		–	21.5	2.6	2.6	2.9	700
		1941		–	21.5	2.6	2.6	2.9	700
6	A/S Tingvoll Ullvarefabrikk	1939	Rimstadelven	49.0	60.0	0.25	0.5	–	420
		1940		49.0	60.0	0.25	0.5	–	420
		1941		49.0	60.0	0.25	0.5	–	420
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	2 460
		1940		–	–	–	–	–	2 460
		1941		–	–	–	–	–	2 460
	Sør-Trøndelag								
1	Gaula Kraftanlegg ..	1939	Stryk og mindre fosser	81.0	82.0	0.7	–	0.7	736
		1940		81.0	82.0	0.7	–	0.7	736
		1941		81.0	82.0	0.7	–	0.7	736
2	I. C. Piene & Søn A/S	1939	I. Dypsjø, Setervannet, Nydammen	170.0	–	–	–	0.29	1 000
			II. Hundsvannene	110.0	–	–	–	0.06	
		1940	I. Dypsjø, Setervannet, Nydammen	170.0	–	–	–	0.29	1 000
			II. Hundsvannene	110.0	–	–	–	0.06	
		1941	I. Dypsjø, Setervannet, Nydammen	170.0	–	–	–	0.29	1 000
			II. Hundsvannene	110.0	–	–	–	0.06	
3	A/S Ranheims Papirfabrik	1939	Vikelven	124.6	124.6	2.0	–	2.0	1 350
		1940		124.6	124.6	2.0	–	2.0	1 350
		1941		124.6	124.6	2.0	–	2.0	1 350
4	Salvesen & Thams's Comm. A/S med A/S Gjølme Mølle og Løkken Kraft A/S	1939	Skjenaldfossen	62.4	62.4	3.5	–	3.5	4 000
			Sølbergfallet	9.0	9.0	3.5	–	3.5	280
			Sagbergfossen	27.0	–	2.4	–	2.4	1 000
		1940	Skjenaldfossen	62.4	62.4	3.5	–	3.5	4 000
			Sølbergfallet	9.0	9.0	3.5	–	3.5	280
			Sagbergfossen	27.0	–	2.4	–	2.4	1 000
		1941	Skjenaldfossen	62.4	62.4	3.5	–	3.5	4 000
			Sølbergfallet	9.0	9.0	3.5	–	3.5	280
			Sagbergfossen	27.0	–	2.4	–	2.4	1 000
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	8 366
		1940		–	–	–	–	–	8 366
		1941		–	–	–	–	–	8 366
	Nord-Trøndelag								
1	A/S Meraker Smelteverk	1939	Kopperå I	188.0	188.0	5.0	6.4	5.0	7 350
			Kopperå II	83.0	83.0	6.0	8.0	6.0	5 600
			Turifoss	47.0	47.0	7.5	8.5	7.5	2 750
			Nustadfoss	20.0	20.0	12.5	18.0	12.5	2 750
			Funna	334.0	334.0	2.5	2.5	2.5	7 360

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde, Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved nåværende regulering	5 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager, Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av yteevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
	A/S Meraker Smelteverk (forts.)	1940	Kopperå I	188.0	188.0	5.0	6.4	5.0	7 350
			Kopperå II	83.0	83.0	6.0	8.0	6.0	5 600
			Turifoss	47.0	47.0	7.5	8.5	7.5	2 750
			Nustadfoss	20.0	20.0	12.5	18.0	12.5	2 750
			Funna	334.0	334.0	2.5	2.5	2.5	7 360
		1941	Kopperå I	188.0	188.0	5.0	6.4	5.0	7 350
			Kopperå II	83.0	83.0	6.0	8.0	6.0	5 600
			Turifoss	47.0	47.0	7.5	8.5	7.5	2 750
			Nustadfoss	20.0	20.0	12.5	18.0	12.5	2 750
			Funna	334.0	334.0	2.5	2.5	2.5	7 360
2	Salsbrukets Tresliperi	1939	Liafoss	20.0	20.0	[1] 5.1	[1] 5.1	–	1 200
			Ulefoss	27.7	27.7	[1] 5.1	[1] 5.1	–	1 850
		1940	Liafoss	20.0	20.0	[1] 5.1	[1] 5.1	–	1 200
			Ulefoss	27.7	27.7	[1] 5.1	[1] 5.1	–	1 850
		1941	Liafoss	20.0	20.0	[1] 5.1	[1] 5.1	–	1 200
			Ulefoss	27.7	27.7	[1] 5.1	[1] 5.1	–	1 850
3	D. F. U. Avd.Aasen	1939		8.0	–	–	–	–	220
		1940		8.0	–	–	–	–	220
		1941		8.0	–	–	–	–	220
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	29 080
		1940		–	–	–	–	–	29 080
		1941		–	–	–	–	–	29 080
	Nordland								
1	A/S Bjørkaasen Gruber	1939		76.0	76.0	4.0	4.0	2.6	2 600
		1940		76.0	76.0	4.0	4.0	2.6	2 600
		1941		76.0	76.0	4.0	4.0	3.8	4 000
2	Dunderland Iron Ore Co. Ltd.	1939	Renfossen	25–28	–	–	12,8-11,5	–	3 200
		1940		25–28	–	–	12,8-11,5	–	3 200
		1941		25–28	–	–	12,8-11,5	–	3 200
3	Nordland Portland Cementfabrik A/S	1939	Brynsvannselven	455.0	–	0.4	–	0.5	2 200
		1940		455.0	–	0.4	–	0.5	2 200
		1941		455.0	–	0.4	–	0.5	2 200
4	A/S Ofoten Jernmalmgruber	1939	Niingsvassdraget	120.0	–	0.7	–	1.0	960
		1940		120.0	–	0.7	–	1.0	960
		1941		120.0	–	0.7	–	1.0	960
5	A/S Sulitjelma Gruber	1939		43.0	43.0	9.0	13.0	9.0	3 600
				31.5	31.5	9.0	13.0	9.0	2 500
		1940		43.0	43.0	9.0	13.0	9.0	3 600
				31.5	31.5	9.0	13.0	9.0	2 500
		1941		43.0	43.0	9.0	13.0	9.0	3 600
				31.5	31.5	9.0	13.0	9.0	2 500
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	15 060
		1940		–	–	–	–	–	15 060
		1941		–	–	–	–	–	16 460

[1] Gjennomsnittlig for driftstiden.

Tabell 2 a. Krafttilgang.

Nr.	Verk (firma)		1 Fallets navn	2 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved nåværende regulering	3 Vannkraft: Brutto fallhøyde: Ved full regulering	4 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved nåværende regulering	6 Vannkraft: Minste vannføring i 350 dager: Ved full regulering	6 Vannkraft: Vannføring regnet med ved beregn. av yteevnen	7 Vannkraft: Utbygd effekt
				m	m	m³/sek	m³/sek	m³/sek	kW
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)								
	Troms								
1	A/S Skaland Grafitverk	1939	Fosselven	150.0	380.0	0.4	0.7	–	450
		1940		150.0	380.0	0.4	0.7	–	450
		1941		150.0	380.0	0.4	0.7	–	450
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	450
		1940		–	–	–	–	–	450
		1941		–	–	–	–	–	450
	Finnmark								
1	Sydvaranger Kraftaktieselskap	1939	Tårnelven	78.5	–	0.6	–	0.6	430
			Kobholm	110.5	–	1.5	–	1.5	1 970
		1940	Tårnelven	78.5	–	0.6	–	0.6	430
			Kobholm	110.5	–	1.5	–	1.5	1 970
		1941	Tårnelven	78.5	–	0.6	–	0.6	430
			Kobholm	110.5	–	1.5	–	1.5	1 970
	I alt ...	1939		–	–	–	–	–	2 400
		1940		–	–	–	–	–	2 400
		1941		–	–	–	–	–	2 400
	VIII. Private verker for industriell forsyning i alt	1939		–	–	–	–	–	847 731
		1940		–	–	–	–	–	850 852
		1941		–	–	–	–	–	851 617

Tabell 2 b. Brenselsforbruk ved varmekraftstasjonene.

Verk (firma)		Kull	Brenselolje
		Tonn	Tonn
II. Herredskommunale			
Sogn og Fjordane			
Vik Ev.	1938/39	–	9
	1939/40	–	11
V. Bykommunale			
Oslo Ev.	1938/39	–	335
	1939/40	–	7 000
	1940/41	–	182
Drammen Ev.	1938/39	–	–
	1939/40	–	–
	1940/41	–	–
Trondheim Ev. ..	1938/39	–	–
	1939/40	–	32
	1940/41	–	28
Vadsø Ev.	1938/39	–	132
	1939/40	–	120
	1940/41	–	118
Vardø Ev.	1938/39	–	154
	1939/40	–	158
	1940/41	–	152
VI. Private verker bygd for alm. forsyning			
Telemark			
Lunde Kraftverk ..	1939	–	3
	1940	–	1
Nordland			
A/S Fauske Lysverk	1939	–	–
	1940	–	–
A/S Sandnessjøen	1939	–	11
Ev.	1940	–	8
	1941	–	28
Finnmark			
A/S Honningsvaag	1939	–	57
Ev.	1940	–	56
	1941	–	66
VIII. Private verker bygd for industriell forsyning			
Østfold			
A/S Greaker Cellu-	1939	–	–
losefabrik	1940	–	–
	1941	–	–
Saugbrugsforeningen	1939	–	–
	1940	–	–
	1941	–	–
Akershus			
A/S Bøhnsdalen	1939	–	–
Mills, Ltd.	1940	379	–
	1941	–	–
A/S Strømmens	1939	–	–
Værksted	1940	–	–
	1941	–	–
Buskerud			
Follum Træsliberi .	1939	90	–
	1940	180	–
	1941	–	–
A/S Holmen–	1939	310	–
Hellefos	1940	156	–
	1941	129	–
A/S Hurum Fabr.	1939	175	–
	1940	508	–
	1941	297	–
A/S Tofte Cellulose-	1939	5 000	–
fabrik	1940	2 600	–
	1941	3 700	–
Vestfold			
Fritzøe Ev. [1]	1939	–	–
	1940	–	–
	1941	–	–
Agnes Fabrikker [1] .	1941	–	–
A/S Sunland Papir-	1939	133	–
fabrik	1940	98	–
	1941	[2] 32	–
Telemark			
Eidanger Salpeter-	1938/39	1 059	–
fabr. (Herøen	1939/40	1 886	–
Dampkraftst.)	1940/41	1 494	–
Rjukan Salpeter-	1938/39	–	–
fabr. (Såheim	1939/40	–	–
Dampturbinst.)			
Skotfos Bruk	1939	50	–
	1940	17	–
	1941	810	–
Vest-Agder			
A/S Aarenes In-	1939	–	–
teressentselskab	1940	–	–
	1941	–	–
Rogaland			
A/S Tou	1939	–	–
	1940	–	–
	1941	–	26
Hordaland			
A/S Stordø Kis-	1939	249	–
gruber	1940	638	–
	1941	922	–
Sør-Trøndelag			
I. C. Piene & Søn	1939	415	116
A/S	1940	166	184
	1941	100	192
Orkla Metal- A/S...	1939	–	2 665
	1940	–	1 733
	1941	679	1 152
Nordland			
A/S Sulitjelma	1939	–	38
Gruber	1940	–	28
	1941	–	32
Finnmark			
A/S Sydvaranger ..	1939	50 997	625
	1940	19 400	506
	1941	24 475	–
Riket i alt 1938/39 resp.	1939	58 478	4 145
1939/40 resp.	1940	26 028	9 837
1940/41 resp.	1941	32 638	1 976

Anm. Alle verk som har varmekraftstasjon er ført opp her enten stasjonen har vært i drift i disse tre år eller ikke, eller drives ved spilldamp eller likn.

[1] Brenselsforbruk treavfall. [2] Dessuten 110 favner ved.

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	I. Statens verker bygd for alm. forsyning							
1	*Østlandskraftverkene*							
	Nore Kraftverk	1938/39	Nore I	4	Vt	107 500	4	3 f Sg
		1939/40		5	Vt	135 000	5	3 f Sg
		1940/41		5	Vt	135 000	5	3 f Sg
	Statens del av Mørkf.-Solbergf.[1]		Solbergfoss					
	Buskerud							
2	Hakavik Kraftverk ..	1938/39	Hakavik	4	Vt	15 000	4	1 f Sg/16$^2/_3$ p
				1	Vt	150	1	3 f Sg
		1939/40		4	Vt	15 000	4	1 fSg/16$^2/_3$ p
				1	Vt	150	1	3 f Sg
		1940/41		4	Vt	15 000	4	1 f Sg/16$^2/_3$ p
				1	Vt	150	1	3 f Sg
	Aust-Agder							
3	Langerak Kraftverk .	1938/39	Langerak	3	Vt	1 400	3	3 f Sg
		1939/40		3	Vt	1 400	3	3 f Sg
		1940/41		3	Vt	1 400	3	3 f Sg
	Sør-Trøndelag							
4	Hasselelven Kraftverk	1938/39	Hasselelva	1	Vt	295	1	3 f Sg
		1939/40		1	Vt	295	1	3 f Sg
		1940/41		1	Vt	295	1	3 f Sg
	Finnmark							
5	Mattisfoss Kraftverk.	1938/39	Mattisfoss	1	Vt	295	1	3 f Sg
		1939/40		1	Vt	295	1	3 f Sg
		1940/41		1	Vt	295	1	3 f Sg
	I. Statensverker for alm. forsyning i alt	1938/39		14	–	124 640	14	–
		1939/40		15	–	152 140	15	–
		1940/41		15	–	152 140	15	–
	II. Herredskommunale							
	Østfold							
1	Aremark	1938/39	Strømsfoss	1	Vt	200	1	3 f
		1939/40		1	Vt	200	1	3 f
		1940/41		1	Vt	200	1	3 f
2	Mysen	1938/39	Stigen	1	Vt	132	1	3 f
			Narvstad ..	1	Vt	110	1	3 f
		1939/40	Stigen	1	Vt	132	1	3 f
			Narvstad	1	Vt	110	1	3 f
		1940/41	Stigen	1	Vt	132	1	3 f
			Narvstad	1	Vt	110	1	3 f
3	Rakkestad	1938/39	Buer	2	Vf	416	2	3 f
			Vamma	–	–	–	–	–
		1939/40	Buer	2	Vt	416	2	3 f
			Vamma	–	–	–	–	–
		1940/41	Buer	2	Vt	416	2	3 f
			Vamma	–	–	–	–	–

Anm. Vt=vannturbin, Dt=dampturbin, Dpm=dampmask., Stm=stempelmask., Bm=bensinmotor, Dm=
Sg=synkrongen., At=autotransf., Skj=selvkjølet, Lkj=forsert luftkjølet, Vkj=vannkjølet. [1] Oppført under

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
12 000	116 000	Ja	4	3 f Vkj	12 000/144 000	116 000	–	–	1
12 000	145 000	Ja	5	3 f Vkj	12 000/144 000	145 000	–	–	
12 000	145 000	Ja	5	3 f Vkj	12 000/144 000	145 000	–	–	
6 000	18 000	Nei	4	1 f Skj/$16^2/_3$p	6 000/66 000	18 000	–	–	2
230	150	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	100	–	–	
6 000	18 000	Nei	4	1 f Skj/$16^2/_3$p	6 000/66 000	18 000	–	–	
230	150	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	100	–	–	
6 000	18 000	Nei	4	1 f Skj/$16^2/_3$p	6 000/66 000	18 000	–	–	
230	150	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	100	–	–	
7 500	1 260	Nei	2	3 f Skj	7 500/20 000	1 750	–	–	3
7 500	1 260	Nei	2	3 f Skj	7 500/20 000	1 750	–	–	
7 500	1 260	Nei	2	3 f Skj	7 500/20 000	1 750	–	–	
6 300	400	Nei	–	–	–	–	–	–	4
6 300	400	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	400	Nei	–	–	–	–	–	–	
230 og 253	350	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	350	–	–	5
230 og 253	350	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	350	–	–	
230 og 253	350	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	350	–	–	
–	136 160	–	12	–	–	136 200	–	–	
–	165 160	–	13	–	–	165 200	–	–	
–	165 160	–	13	–	–	165 200	–	–	
5 200	200	Nei	–	–	–	–	–	–	1
5 200	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	132	–	–	–	–	–	–	–	2
5 000	110	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	132	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	110	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	132	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	110	–	–	–	–	–	–	–	
5 200	500	Nei	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	2	3 f	5 000/21 000	2 050	–	–	
5 200	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3 f	5 000/21 000	2 050	–	–	
5 200	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3 f	5 000/21 000	2 050	–	–	

dieselmotor, Om=råoljemotor, Gm=gassmotor, 1f=enfase, 3f=trefase, Lm=likestr.motor, Lg=likestr.gen., Oslo Ev.

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	II. Herredskommunale (forts.)							
4	Spydeberg	1938/39	Spydeberg	2	Vt	300	2	3 f
		1939/40		2	Vt	300	2	3 f
		1940/41		2	Vt	300	2	3 f
	I alt ...	1938/39		7	–	1 158	7	–
		1939/40		7	–	1 158	7	–
		1940/41		7	–	1 158	7	–
	Akershus							
1	Eidsvoll	1938/39	Jøndal	3	Vt	410	3	3 f
		1939/40		3	Vt	410	3	3 f
		1940/41		3	Vt	410	3	3 f
	I alt ...	1938/39		3	–	410	3	–
		1939/40		3	–	410	3	–
		1940/41		3	–	410	3	–
	Hedmark							
1	Alvdal	1938/39	Sølna	1	Vt	170	1	3 f
		1939/40		1	Vt	170	1	3 f
		1940/41		1	Vt	170	1	3 f
2	Dalsbygden	1938/39		1	Vt	220	1	3 f
		1939/40		1	Vt	220	1	3 f
		1940/41		1	Vt	220	1	3 f
3	Elverum	1938/39		4	Vt	3 460	4	3 f og L
		1939/40		5	Vt	4 220	5	3 f og L
		1940/41		5	Vt	4 220	5	3 f og L
4	Grue	1938/39	Tjura	2	Vt	730	2	3 f
		1939/40		2	Vt	730	2	3 f
		1940/41		2	Vt	730	2	3 f
5	Stange	1938/39	Fosselven I	2	Vt	1 030	2	–
			Fosselven II	1	Vt	147	1	–
			Vik	1	Vt	955	1	–
		1939/40	Fosselven I	2	Vt	1 030	2	–
			Fosselven II	1	Vt	147	1	–
			Vik	1	Vt	955	1	–
		1940/41	Fosselven I	2	Vt	1 030	2	–
			Fosselven II	1	Vt	147	1	–
			Vik	1	Vt	955	1	–
6	Tyldal	1938/39	Riva	1	Vt	110	1	3 f
		1939/40		1	Vt	110	1	3 f
		1940/41		1	Vt	110	1	3 f
7	Amot	1938/39	[1]	1	Vt	575	1	–
		1939/40		1	Vt	575	1	–
		1940/41		1	Vt	550	1	–
8	Asnes	1938/39	Sønsterudfoss	1	Vt	350	1	3 f
		1939/40		1	Vt	350	1	3 f
		1940/41		1	Vt	350	1	3 f
	I alt ...	1938/39		15	–	7 747	15	–
		1939/40		16	–	8 507	16	–
		1940/41		16	–	8 482	16	–

[1] Eies av Glommens og Laagens Brugseierforening, men drives av Åmot Ev.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 000	285	Nei	–	–	–	–	–	–	4
5 000	285	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	285	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	1 227	–	2	–	–	2 050	–	–	
–	1 227	–	2	–	–	2 050	–	–	
–	1 227	–	2	–	–	2 050	–	–	
5 000	445	–	–	–	–	–	–	–	1
5 000	445	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	445								
–	445	–	–	–	–	–	–	–	
–	445	–	–	–	–	–	–	–	
–	445	–	–	–	–	–	–	–	
6 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	1
6 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	250	Nei	–	–	–	–	–	–	2
5 000	250	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	250	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000–5 500	4 175	Nei	5	3 f	20 000/5 000	5 400	–	–	3
5 000–5 500	5 275	Ja	5	3 f	20 000/5 000	5 400	–	–	
5 000–5 500	5 275	Ja	5	3 f	20 000/5 000	5 400	–	–	
400	730	Nei	2	3 f	400/10 500	730	–	–	4
400	730	Nei	2	3 f Skj	400/10 500	730	–	–	
400	730	Nei	2	3 f Skj	400/10 500	730	–	–	
7 500	935	–	–	–	–	–	–	–	5
230	200	–	1	3 f	230/7 500	200	–	–	
7 500	800	–	–	–	–	–	–	–	
7 500	935	–	–	–	–	–	–	–	
230	200	–	1	3 f	230/7 500	200	–	–	
7 500	800	–	–	–	–	–	–	–	
7 500	935	–	–	–	–	–	–	–	
230	200	–	1	3 f	230/7 500	200	–	–	
7 500	800	–	–	–	–	–	–	–	
230	100	Nei	2	3 f	230/5 000	100	–	–	6
230	100	Nei	2	3 f	230/5 000	100	–	–	
230	100	Nei	2	3 f	230/5 000	100	–	–	
5 250	650	Nei	1	3 f	5 250/22 000	650	–	–	7
5 250	650	Nei	1	3 f	5 250/22 000	650	–	–	
5 250	650	Nei	1	3 f	5 250/22 000	650	–	–	
4 300	290	Nei	–	–	–	–	–	–	8
4 300	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
4 300	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	8 330	–	11	–	–	7 080	–	–	
–	9 490	–	11	–	–	7 080	–	–	
–	9 490	–	11	–	–	7 080	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
	II. Herredskommunale (forts.)					kW		
	Opland							
1	Moksa	1938/39	Moksa	2	Vt	1 470	2	3 f Sg
		1939/40		2	Vt	1 470	2	3 f Sg
		1940/41		2	Vt	1 470	2	3 f Sg
2	Skjåk	1938/39		1	Vt	160	1	3 f
		1939/40		1	Vt	160	1	3 f
		1940/41		1	Vt	160	1	3 f
3	Øystre Slidre	1938/39	Skoltefoss	2	Vt	640	2	3 f
		1939/40		2	Vt	640	2	3 f
		1940/41		2	Vt	640	2	3 f
	I alt ...	1938/39		5	–	2 270	5	–
		1939/40		5	–	2 270	5	–
		1940/41		5	–	2 270	5	–
	Buskerud							
1	Djupedal [1]	1938/39	Djupedalsfoss	2	Vt	800	2	3 f
		1939/40		2	Vt	800	2	3 f
		1940/41		2	Vt	800	2	3 f
2	Hemsedal	1938/39		1	Vt	44	1	Lg
		1939/40		1	Vt	44	1	Lg
		1940/41		1	Vt	44	1	Lg
3	Krødsherad	1938/39		1	Vt	170	1	3 f
		1939/40		1	Vt	170	1	3 f
		1940/41		1	Vt	260	1	3 f
4	Modum	1938/39	Haugfoss	1	Vt	1 100	1	3 f
			Dyrbak	1	Vt	580	1	3 f
		1939/40	Haugfoss	2	Vt	2 200	2	3 f
			Dyrbak	1	Vt	580	1	3 f
		1940/41	Haugfoss	2	Vt	2 200	2	3 f
			Dyrbak	1	Vt	580	1	3 f
5	Øvre Eiker	1938/39	Hoen	3	Vt	625	3	3 f
			Ullern	2	Vt	294	2	3 f
		1939/40	Hoen	3	Vt	625	3	3 f
			Ullern	2	Vt	294	2	3 f
		1940/41	Hoen	3	Vt	625	3	3 f
			Ullern	2	Vt	294	2	3 f
6	Al	1938/39		2	Vt	1 180	2	3 f
		1939/40		2	Vt	1 648	3	3 f
		1940/41		2	Vt	1 648	3	3 f
	I alt ...	1938/39		13	–	4 793	13	–
		1939/40		14	–	6 361	15	–
		1940/41		14	–	6 451	15	–
	Vestfold							
1	Hedrum	1938/39		1	Vt	130	1	3 f
		1939/40		1	Vt	130	1	3 f
		1940/41		1	Vt	130	1	3 f
	I alt ...	1938/39		1	–	130	1	–
		1939/40		1	–	130	1	–
		1940/41		1	–	130	1	–

[1] Eies av Oslo kommune

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 500	1 650	Ja	2	3 f Skj	5 500/10 800	1 650	–	–	1
5 500	1 650	Ja	2	3 f Skj	5 500/10 800	1 650	–	–	
5 500	1 650	Ja	2	3 f Skj	5 500/10 800	1 650	–	–	
5 250	200	–	1	3 f Skj	5 250/10 000	200	–	–	2
5 250	200	Nei	1	3 f Skj	5 250/10 000	200	–	–	
5 250	200	–	1	3 f Skj	5 250/10 000	200	–	–	
5 000	704	Nei	1	3 f Vkj	5 000/6 500	900	–	–	3
5 000	704	Nei	1	3 f Vkj	5 000/6 500	900	–	–	
5 000	704	Nei	1	3 f Vkj	5 000/6 500	900	–	–	
–	2 554	–	4	–	–	2 750	–	–	
–	2 554	–	4	–	–	2 750	–	–	
–	2 554	–	4	–	–	2 750	–	–	
5 000 og 230	1 000	Nei	2	3 f	5 000/20 000 og 230/20 000	1 000	–	–	1
5 000 og 230	1 000	Nei	2	3 f	5 000/20 000 og 230/20 000	1 000	–	–	
5 000 og 230	1 000	Nei	2	3 f	5 000/20 000 og 230/20 000	1 000	–	–	
2 × 240	40	–	–	–	–	–	–	–	2
2 × 240	40	–	–	–	–	–	–	–	
2 × 240	40	–	–	–	–	–	–	–	
3 000	200	Nei	1	3 f	3 000/10 000	300	–	–	3
3 000	200	Nei	1	3 f	3 000/10 000	300	–	–	
3 000	300	Nei	1	3 f	3 000/10 000	300	–	–	
10 000	1 400	–	–	–	–	–	–	–	4
5 200	725	–	2	3 f Skj	5 000/10 000	1 300	–	–	
10 000	2 800	–	–	–	–	–	–	–	
5 200	725	–	2	3 f Skj	5 000/10 000	1 300	–	–	
10 000	2 800	–	–	–	–	–	–	–	
10 000	725	–	2	3 f Skj	5 000/10 000	1 300	–	–	
5 500	740	Ja	2	3 f Skj	21 000/5 500	1 300	–	–	5
5 500	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	740	Ja	2	3 f Skj	21 000/5 500	1 300	–	–	
5 500	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	740	Ja	2	3 f Skj	21 000/5 500	1 300	–	–	
5 500	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 000	1 475	Nei	1	3 f	6 000/22 000	600	–	–	6
6 000	2 060	Nei	1	3 f	6 000/22 000	600	–	–	
6 000	2 060	Nei	2	3 f	6 000/22 000	1 200	–	–	
–	5 930	–	8	–	–	4 500	–	–	
–	7 915	–	8	–	–	4 500	–	–	
–	8 015	–	9	–	–	5 100	–	–	
5 000	200	Ja	–	–	–	–	–	–	1
5 000	200	Ja	–	–	–	–	–	–	
5 000	200	Ja	–	–	–	–	–	–	
–	200	–	–	–	–	–	–	–	
–	200	–	–	–	–	–	–	–	
–	200	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	II. Herredskommunale (forts.)					kW		
	Telemark							
1	Fyresdal	1938/39	Juvet	1	Vt	68	1	3 f
		1939/40		1	Vt	68	1	3 f
		1940/41		1	Vt	65	1	3 f
2	Holla	1938/39	Eidsfoss	2	Vt	300	2	3 f
				1	Vt	700	1	3 f
		1939/40		2	Vt	300	2	3 f
				1	Vt	700	1	3 f
		1940/41		2	Vt	300	2	3 f
				1	Vt	700	1	3 f
3	Lårdal sogn	1938/39		1	Vt	65	1	Lg
		1939/40		1	Vt	65	1	Lg
		1940/41		1	Vt	65	1	Lg
4	Sauland [1]	1938/39	Kleppen	1	Vt	75	1	3 f
		1939/40		1	Vt	75	1	3 f
	I alt	1938/39		6	–	1 208	6	–
		1939/40		6	–	1 208	6	–
		1940/41		5	–	1 130	5	–
	Rogaland							
1	Sand	1938/39	Sand	2	Vt	[2] 662	2	3 f
		1939/40		2	Vt	[2] 662	2	3 f
		1940/41		2	Vt	[2] 662	2	3 f
2	Time	1938/39	Fotland	1	Vt	405	1	3 f
		1939/40		1	Vt	405	1	3 f
		1940/41		1	Vt	405	1	3 f
	I alt	1938/39		3	–	1 067	3	–
		1939/40		3	–	1 067	3	–
		1940/41		3	–	1 067	3	–
	Hordaland							
1	Bruvik	1938/39	Fosmark	2	Vt	1 680	2	3 f
		1939/40		2	Vt	1 680	2	3 f
		1940/41		2	Vt	1 680	2	3 f
2	Fana	1938/39	Stend	2	Vt	600	2	3 f
		1939/40		2	Vt	1 265	2	3 f
		1940/41		2	Vt	1 265	2	3 f
3	Fjell	1938/39		1	Vt	150	1	3 f
		1939/40		1	Vt	150	1	3 f
		1940/41		1	Vt	150	1	3 f
4	Granvin	1939/40		1	Vt	400	1	3 f
		1940/41		1	Vt	400	1	3 f
5	Kvam	1938/39	Kaldestad	1	Vt	1 100	1	3 f
			Nødreserve	2	Vt	300	2	3 f
		1939/40	Kaldestad	1	Vt	1 100	1	3 f
			Nødreserve	2	Vt	300	2	3 f
		1940/41	Kaldestad	1	Vt	1 100	1	3 f
6	Kvinnherad	1938/39	Muradalen [3]	1	Vt	736	1	3 f
		1939/40		1	Vt	736	1	3 f
7	Os	1938/39	Gåssand	2	Vt	660	2	3 f
		1939/40		2	Vt	660	2	3 f
		1940/41		2	Vt	660	2	3 f

[1] Kraftstasjonen eies av Skiensfjordens k. Kraftselskap som har kjøpt vannrettighetene i Skogsåen. Den Sauland Ev. [2] P.g.a. rørdimensjonen kan ikke utvinnes mer enn 380 kw på turbinakselen og 360 kW for genera-

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
230	80	Nei	1	3 f Skj	230/5 000	80	–	–	1
230	80	Nei	1	3 f Skj	230/5 000	80	–	–	
230	75	Nei	1	3 f Skj	230/5 000	80	–	–	
5 200	300	Nei	–	–	–	–	–	–	2
5 200	900	Nei	1	3 f	5 200/10 500	1 000	–	–	
5 200	300	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	900	Nei	1	3 f	5 200/10 500	1 000	–	–	
5 200	300	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	900	Nei	1	3 f	5 200/10 500	1 000	–	–	
2 × 235	65	–	–	–	–	–	–	–	3
2 × 235	65	–	–	–	–	–	–	–	
2 × 235	65	–	–	–	–	–	–	–	
3 150	85	Nei	–	–	–	–	–	–	4
3 150	85	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	1 430	–	2	–	–	1 080	–	–	
–	1 430	–	2	–	–	1 080	–	–	
–	1 340	–	2	–	–	1 080	–	–	
6 000	[2] 840	–	–	–	–	–	–	–	1
6 000	[2] 840	–	–	–	–	–	–	–	
6 000	[2] 840	–	–	–	–	–	–	–	
6 000	425	Ja	1	3 f Skj	6 000/15 000	450	–	–	2
6 000	425	Ja	1	3 f Skj	6 000/15 000	450	–	–	
6 000	425	Ja	1	3 f Skj	6 000/15 000	450	–	–	
–	1 265	–	1	–	–	450	–	–	
–	1 265	–	1	–	–	450	–	–	
–	1 265	–	1	–	–	450	–	–	
7 700	1 900	Nei	–	–	–	–	–	–	1
7 700	1 900	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 700	1 900	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	700	–	–	–	–	–	–	–	2
7 500	1 200	–	–	–	–	–	–	–	
7 500	1 200	–	–	–	–	–	–	–	
230	150	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	150	–	–	3
230	150	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	150	–	–	
230	150	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	150	–	–	
5 000	320	Nei	1	3 f At Skj	5 000/10 000	320	–	–	4
5 000	320	Nei	1	3 f At Skj	5 000/10 000	320	–	–	
5 000	1 300	Nei	–	–	–	–	–	–	5
5 000	300	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	1 300	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	300	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	1 300	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	900	–	1	3 f	10 000/230	10	–	–	6
10 000	900	–	1	3 f	10 000/230	10	–	–	
7 500	600	–	–	–	–	–	–	–	7
7 500	600	–	–	–	–	–	–	–	
7 500	600	–	–	–	–	–	–	–	

tidligere eier har inntil videre bruksrett til kraftstasjonen. Denne rett har inntil 30-6-1940 vært utøvd av toren. [3] Muradalen Kraftstasjon totalt ødelagt av flom 26 nov. 1940.

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stas oner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	II. Herredskommunale (forts.)							
8	Stord	1938/39	Lundseter	1	Vt	550	1	3 f
			Vatnadalen	2	Vt	295	2	3 f
		1939/40	Lundseter	1	Vt	550	1	3 f
			Vatnadalen	1	Vt	190	1	3 f
		1940/41	Lundseter	1	Vt	550	1	3 f
			Vatnadalen	1	Vt	190	1	3 f
9	Strandebarm	1938/39	Strandebarm	1	Vt	520	1	3 f
		1939/40		1	Vt	520	1	3 f
		1940/41		1	Vt	520	1	3 f
10	Ulvik	1938/39		1	Vt	320	1	3 f
		1939/40		1	Vt	320	1	3 f
		1940/41		1	Vt	350	1	3 f
11	Valen Sjukehus [1] ...	1938/39		2	Vt	600	2	Lg
		1939/40	Ny stasjon	1	Vt	1 700	2	3 f og Lg
			Reservestasjonen	2	Vt	600	2	Lg
		1940/41	Ny stasjon	1	Vt	1 700	2	3 f og Lg
			Reservestasjonen	2	Vt	600	2	Lg
12	Voss	1938/39		–	–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–	–
13	Vossevangen	1938/39		2	Vt	440	2	3 f
		1939/40		2	Vt	440	2	3 f
		1940/41		2	Vt	440	2	3 f
	I alt ...	1938/39		20	–	7 951	20	–
		1939/40		21	–	10 611	22	–
		1940/41		18	–	9 605	19	–
	Sogn og Fjordane							
1	Dale	1938/39		1	Vt	390	1	3 f
		1939/40		1	Vt	390	1	3 f
		1940/41		1	Vt	390	1	3 f
2	Eid	1938/39	Kvienfoss	2	Vt	250	2	3 f
		1939/40		2	Vt	250	2	3 f
		1940/41		2	Vt	250	2	3 f
3	Førde	1938/39		3	Vt	1 250	3	3 f
		1939/40		3	Vt	1 250	3	3 f
		1940/41		3	Vt	1 250	3	3 f
4	Gloppen	1938/39	Eidsfoss	2	Vt	1 100	2	3 f
		1939/40		2	Vt	1 100	2	3 f
		1940/41		2	Vt	1 100	2	3 f
5	Hornindal	1938/39	Brattjølfoss	1	Vt	74	1	Lg
		1939/40		1	Vt	74	1	Lg
		1940/41		1	Vt	74	1	Lg
6	Leikanger	1938/39		1	Vt	216	1	3 f
		1939/40		1	Vt	216	1	3 f
		1940/41		1	Vt	216	1	3 f
7	Måløy	1938/39	Skramselven	1	Vt	190	1	3 f
		1939/40		1	Vt	190	1	3 f
8	Stryn	1938/39	Dale	2	Vt	400	2	–
		1939/40		2	Vt	400	2	–
		1940/41		2	Vt	400	2	–

[1] Eies av fylket.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Perio-de-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 250	600	Ja	1	3 f Skj	5 250/230	20	–	–	8
5 250	300	Nei	1	3 f Skj	5 250/230	5	–	–	
5 250	600	Ja	1	3 f Skj	5 250/230	20	–	–	
5 250	200	Nei	1	3 f Skj	5 250/230	5	–	–	
5 250	600	Ja	1	3 f Skj	5 250/230	20	–	–	
5 250	200	Nei	1	3 f Skj	5 250/230	5	–	–	
5 250	525	Nei	1	3 f	5 250/20 000	525	–	–	9
5 250	525	Nei	1	3 f	5 250/20 000	525	–	–	
5 250	525	Nei	1	3 f Skj	5 250/20 000	525	–	–	
7 500	400	Nei	–	–	–	–	–	–	10
7 500	400	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	400	Nei	–	–	–	–	–	–	
440	750	–	–	–	–	–	–	–	11
440 og 5250	2 150	–	–	–	–	–	–	–	
440	750	–	–	–	–	–	–	–	
400 og 5250	2 150	–	1	3 f	5 250/230	50	–	–	
–	750	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	3 f Vkj	20 000/6 000	1 000	–	–	12
–	–	–	1	3 f Vkj	20 000/6 000	1 000	–	–	
–	–	–	1	3 f Vkj	20 000/6 000	1 000	–	–	
6 250	450	–	2	3 f	20 000/6 000	2 500	–	–	13
6 250	450	–	2	3 f	20 000/6 000	2 500	–	–	
6 250	450	–	2	3 f	20 000/6 000	2 500	–	–	
–	8 875	–	8	–	–	4 210	–	–	
–	11 745	–	9	–	–	4 530	–	–	
–	10 545	–	9	–	–	4 570	–	–	
5 250	385	Nei	–	–	–	–	–	–	1
5 250	385	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 250	385	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	300	Nei	1	3 f Skj	5 000/220	10	–	–	2
5 000	300	Nei	1	3 f Skj	5 000/220	10	–	–	
5 000	300	Nei	1	3 f Skj	5 000/220	10	–	–	
5 000	1 550	Nei	–	–	–	–	–	–	3
5 000	1 550	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	1 550	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	1 280	Nei	–	–	–	–	–	–	4
7 500	1 280	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	1 280	Nei	–	–	–	–	–	–	
440	74	–	–	–	–	–	–	–	5
440	74	–	–	–	–	–	–	–	
440	74	–	–	–	–	–	–	–	
5 200	270	Nei	–	–	–	–	–	–	6
5 200	270	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	270	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	225	Nei	–	–	–	–	–	–	7
230	225	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	440	–	2	3 f	230/10 000	440	–	–	8
230	440	–	2	3 f	230/10 000	440	–	–	
230	440	–	2	3 f	230/10 000	440	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
						kW		
	II. Herredskommunale (forts.)							
9	Vadheim	1938/39		–	–	–	–	–
		1939/40		–	–	–	–	–
		1940/41		–	–	–	–	–
10	Vik	1938/39	Refsdal	1	Vt	200	1	3 f
			Vikøren	1	Dm	190	1	3 f
		1939/40	Refsdal	1	Vt	200	1	3 f
			Vikøren	1	Dm	190	1	3 f
		1940/41	Refsdal	1	Vt	200	1	3 f
	I alt ...	1938/39		15	–	4 260	15	–
		1939/40		15	–	4 260	15	–
		1940/41		13	–	3 880	13	–
	Møre og Romsdal							
1	Grytten	1938/39	Stavem	2	Vt	442	2	3 f Sg
			Verma	1	Vt	530	1	3 f Sg
		1939/40	Stavem	2	Vt	442	2	3 f Sg
			Verma	1	Vt	530	1	3 f Sg
		1940/41	Stavem	2	Vt	442	2	3 f Sg
			Verma	1	Vt	530	1	3 f Sg
2	Hareid	1938/39		1	Vt	250	1	3 f
		1939/40		1	Vt	250	1	3 f
		1940/41		1	Vt	250	1	3 f
3	Hen	1938/39	Kavlifoss	1	Vt	120	1	3 f
		1939/40		1	Vt	120	1	3 f
		1940/41		1	Vt	120	1	3 f
4	Sykkylven	1938/39	Sykkylven	2	Vt	1 400	2	3 f
		1939/40		2	Vt	1 400	2	3 f
		1940/41		2	Vt	1 400	2	3 f
5	Ulstein	1938/39	Ulsteindalen	2	Vt	560	2	3 f
		1939/40		2	Vt	560	2	3 f
		1940/41		2	Vt	560	2	3 f
6	Vartdal	1938/39	Risaskar	1	Vt	368	1	3 f
		1939/40		1	Vt	368	1	3 f
		1940/41		1	Vt	368	1	3 f
7	Volda	1938/39	Kolfossen	1	Vt	850	1	3 f
			Kopa	1	Vt	1 160	1	3 f
		1939/40	Kolfossen	1	Vt	850	1	3 f
			Kopa	1	Vt	1 160	1	3 f
		1940/41	Kolfossen	1	Vt	850	1	3 f
			Kopa	1	Vt	1 160	1	3 f
8	Ørsta	1938/39	Kvandalsverket	2	Vt	3 238	2	3 f
		1939/40		2	Vt	3 238	2	3 f
		1940/41		2	Vt	3 238	2	3 f
	I alt ...	1938/39		14	–	8 918	14	–
		1939/40		14	–	8 918	14	–
		1940/41		14	–	8 918	14	–
	Sør-Trøndelag							
1	Hemne	1938/39	Eidsfossen	1	Vt	350	1	3 f
		1939/40		1	Vt	350	1	3 f
		1940/41		1	Vt	350	1	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
–	–	–	1	3 f	230/5 000	100	–	–	9
–	–	–	1	3 f	230/5 000	100	–	–	
–	–	–	1	3 f	230/5 000	100	–	–	
5 000	173	–	–	–	–	–	–	–	10
230	165	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	173	–	–	–	–	–	–	–	
230	165	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	173	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	4 862	–	4	–	–	550	–	–	
–	4 862	–	4	–	–	550	–	–	
–	4 472	–	4	–	–	550	–	–	
400	450	Nei	2	3 f Skj	400/15 000	500	–	–	1
1 000	600	Nei	1	3 f Vkj	1 000/15 000	600	–	–	
400	450	Nei	2	3 f Skj	400/15 000	500	–	–	
1 000	600	Nei	1	3 f Vkj	1 000/15 000	600	–	–	
400	450	Nei	2	3 f Skj	400/15 000	500	–	–	
1 000	600	Nei	1	3 f Vkj	1 000/15 000	600	–	–	
230	200	Nei	1	3 f	230/10 000	150	–	–	2
230	200	Nei	1	3 f	230/10 000	150	–	–	
230	200	Nei	1	3 f	230/10 000	150	–	–	
5 000	125	Nei	–	–	–	–	–	–	3
5 000	125	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	125	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	1 500	–	–	–	–	–	–	–	4
7 500	1 500	–	–	–	–	–	–	–	
7 500	1 500	–	–	–	–	–	–	–	
6 300	620	Nei	–	–	–	–	–	–	5
6 300	620	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	620	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	460	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	460	–	–	6
230	460	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	460	–	–	
230	460	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	460	–	–	
10 000	900	Nei	1	3 f	10 000/22 000	900	–	–	7
3 150	1 450	Nei	1	3 f	3 150/22 000	1 400	–	–	
10 000	900	Nei	1	3 f	10 000/22 000	900	–	–	
3 150	1 450	Nei	1	3 f	3 150/22 000	1 400	–	–	
10 000	900	Nei	1	3 f	10 000/22 000	900	–	–	
3 150	1 450	Nei	1	3 f	3 150/22 000	1 400	–	–	
5 750	3 920	Nei	2	3 f	5 750/16 000	3 900	–	–	8
5 750	3 920	Nei	2	3 f	5 750/16 000	3 900	–	–	
5 750	3 920	Nei	2	3 f	5 750/16 000	3 900	–	–	
–	10 225	–	9	–	–	7 910	–	–	
–	10 225	–	9	–	–	7 910	–	–	
–	10 225	–	9	–	–	7 910	–	–	
220	400	Nei	1	3 f Skj	220/22 000	400	–	–	1
220	400	Nei	1	3 f Skj	220/22 000	400	–	–	
220	400	Nei	1	3 f Skj	220/22 000	400	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	II. Herredskommunale (forts.)							
2	Melhus	1938/39	Lofoss	2	Vt	1 080	2	3 f
		1939/40		2	Vt	1 080	2	3 f
		1940/41		2	Vt	1 080	2	3 f
3	Selbu	1938/39	Slindfall	2	Vt	1 750	2	3 f
		1939/40		2	Vt	1 750	2	3 f
		1940/41		2	Vt	1 750	2	3 f
	I alt ...	1938/39		5	–	3 180	5	–
		1939/40		5	–	3 180	5	–
		1940/41		5	–	3 180	5	–
	Nord-Trøndelag							
	Frol	1938/39	Hansfossen	2	Vt	590	2	3 f
1		1939/40		2	Vt	590	2	3 f
		1940/41		2	Vt	590	2	3 f
2	Hegra	1938/39	Ulstadfoss	1	Vt	125	1	3 f
		1939/40		1	Vt	125	1	3 f
		1940/41		1	Vt	125	1	3 f
3	Klinga	1938/39	Sævikfossen [1]	2	Vt	375	2	3 f
4	Ogndal	1938/39	Støafoss	1	Vt	674	1	3 f
		1939/40		1	Vt	674	1	3 f
		1940/41		1	Vt	674	1	3 f
5	Stjørdal	1938/39	Skulbørstadfoss	2	Vt	250	2	3 f
			Mælafoss	3	Vt	695	3	3 f
		1939/40	Skulbørstadfoss	2	Vt	250	2	3 f
			Mælafoss	3	Vt	695	3	3 f
		1940/41	Skulbørstadfoss	2	Vt	250	2	3 f
			Mælafoss	3	Vt	695	3	3 f
6	Verdal	1938/39	Ulvilla	3	Vt	1 000	3	3 f
		1939/40		3	Vt	1 000	3	3 f
		1940/41		3	Vt	1 000	3	3 f
	I alt ...	1938/39		14	–	3 709	14	–
		1939/40		12	–	3 334	12	–
		1940/41		12	–	3 334	12	–
	Nordland							
1	Bodin	1938/39	Heggmoen	2	Vt	7 700	2	3 f Sg
		1939/40		2	Vt	7 700	2	3 f Sg
		1940/41		2	Vt	7 700	2	3 f Sg
2	Hadsel	1938/39	Fiskfjord	1	Vt	625	1	3 f Sg
		1939/40		1	Vt	625	1	3 f Sg
				1	Vt	60	1	3 f Sg
				1	Vt	60	1	3 f Sg
		1940/41		1	Vt	625	1	3 f Sg
				1	Vt	60	1	3 f Sg
				1	Vt	60	1	3 f Sg
3	Vågan	1938/39	Vågan	2	Vt	765	2	3 f Sg
		1939/40		2	Vt	765	2	3 f
		1940/41		2	Vt	765	2	3 f
	I alt ...	1938/39		5	–	9 090	5	–
		1939/40		7	–	9 210	7	–
		1940/41		7	–	9 210	7	–

[1] For tiden ikke i drift.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
10 000	1 150	Nei	–	–	–	–	–	–	2
10 000	1 150	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	1 150	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	2 050	Nei	3	3 f	6 300/21 000 og 6 300/220	2 075	–	–	3
6 300	2 050	Nei	3	3 f	6 300/21 000 og 6 300/220	2 075	–	–	
6 300	2 050	Nei	3	3 f	6 300/21 000 og 6 300/220	2 075	–	–	
–	3 600	–	4	–	–	2 475	–	–	
–	3 600	–	4	–	–	2 475	–	–	
–	3 600	–	4	–	–	2 475	–	–	
5 500	750	Nei	–	–	–	–	–	–	1
5 500	750	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	750	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	125	–	1	–	20 000/5 000	500	–	–	2
5 000	125	–	1	–	20 000/5 000	500	–	–	
5 000	125	–	1	–	20 000/5 000	500	–	–	
230	375	Nei	1	3 f	230/6 000	250	–	–	3
7 500	700	–	–	–	–	–	–	–	4
7 500	700	–	–	–	–	–	–	–	
7 500	700	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	265	Nei	–	–	–	–	–	–	5
5 000	725	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	265	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	725	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	265	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	725	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 150	1 100	–	3	3 f Lkj	3 150/15 000	1 100	–	–	6
3 150	1 100	–	3	3 f Lkj	3 150/15 000	1 100	–	–	
3 150	1 100	–	3	3 f Lkj	3 150/15 000	1 100	–	–	
–	4 040	–	5	–	–	1 850	–	–	
–	3 665	–	4	–	–	1 600	–	–	
–	3 665	–	4	–	–	1 600	–	–	
5 250	7 000	Ja	2	3 f Skj	5 250/22 000	7 000	–	–	1
5 250	7 000	Ja	2	3 f Skj	5 250/22 000	7 000	–	–	
5 250	7 000	Ja	2	3 f Skj	5 250/22 000	7 000	–	–	
3 150	700	Nei	1	3 f Skj	3 000/10 000	700	–	–	2
3 150	700	Nei	1	3 f Skj	3 000/10 000	700	–	–	
5 250	55	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 250	55	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 150	700	Nei	1	3 f Skj	3 000/10 000	700	–	–	
5 250	55	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 250	55	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 250	825	Nei	–	–	–	–	–	–	3
5 250	825	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 250	825	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	8 525	–	3	–	–	7 700	–	–	
–	8 635	–	3	–	–	7 700	–	–	
–	8 635	–	3	–	–	7 700	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	II. Herredskommunale (forts.)							
	Troms							
1	Torsken	1938/39	Osteren	1	Vt	260	1	3 f
		1939/40		2	Vt	600	2	3 f
		1940/41		2	Vt	600	2	3 f
	I alt ...	1938/39		1	–	260	1	–
		1939/40		2	–	600	2	–
		1940/41		2	–	600	2	–
	II. Herreds-	1938/39		127	–	56 151	127	–
	kommunale	1939/40		131	–	61 224	133	–
	i alt	1940/41		125	–	59 825	127	–
	III. Fylkeskommunale							
1	Akershus Ev.	1938/39	Rånåsfoss	6	Vt	57 600	6	3 f Sg
		1939/40		6	Vt	57 600	6	3 f Sg
		1940/41		6	Vt	57 600	6	3 f Sg
2	Aust-Agder Kraftv.	1938/39	Høgefoss	6	Vt	15 000	6	3 f Sg
		1939/40		6	Vt	15 000	6	3 f Sg
		1940/41		6	Vt	17 500	6	3 f Sg
3	Vest-Agder Ev.	1938/39	Skjerka	3	Vt	29 000	3	3 f
			Kvinesdal	1	Vt	800	1	3 f
			Beiske	2	Vt	350	2	3 f
			Søgne	2	Vt	400	2	3 f
			Finså	1	Vt	100	1	3 f
			Tungfoss	2	Vt	700	2	3 f
			Oddernes	2	Vt	350	2	3 f
			S. Audnedal	1	Vt	150	1	3 f
		1939/40	Skjerka	3	Vt	29 000	3	3 f
			Kvinesdal	1	Vt	800	1	3 f
			Beiske	2	Vt	350	2	3 f
			Søgne	2	Vt	400	2	3 f
			Finså	1	Vt	100	1	3 f
			Tungfoss	2	Vt	700	2	3 f
			Oddernes	2	Vt	350	2	3 f
			S. Audnedal	1	Vt	150	1	3 f
		1940/41	Skjerka	3	Vt	29 000	3	3 f
			Kvinesdal	1	Vt	800	1	3 f
			Beiske	2	Vt	350	2	3 f
			Søgne	2	Vt	400	2	3 f
			Finså	1	Vt	100	1	3 f
			Tungfoss	2	Vt	700	2	3 f
			Oddernes	–	–	–	–	–
			S. Audnedal	–	–	–	–	–
4	Nord-Trøndelag Ev. .	1938/39	Follafoss	4	Vt	31 700	4	3 f
			Kvernfoss	2	Vt	442	2	3 f
			Sagfoss	1	Vt	295	1	3 f
		1939/40	Follafoss	4	Vt	31 700	4	3 f
			Kvernfoss	2	Vt	442	2	3 f
			Sagfoss	1	Vt	295	1	3 f
			Sævikfoss	2	Vt	300	2	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
230	250	Nei	1	3 f Skj	230/6 300	250	–	–	1
230	500	Nei	2	3 f Skj	230/6 300	500	–	–	
230	500	Nei	2	3 f Skj	230/6 300	500	–	–	
–	250	–	1	–	–	250	–	–	
–	500	–	2	–	–	500	–	–	
–	500	–	2	–	–	500	–	–	
–	61 758	–	62	–	–	42 855	–	–	
–	67 758	–	63	–	–	43 175	–	–	
–	66 178	–	64	–	–	43 815	–	–	
7 500	72 000	Ja	6	3 f Vkj	7 500/52 500	72 000	1	180	1
7 500	72 000	Ja	6	3 f Vkj	7 500/52 500	72 000	1	180	
7 500	72 000	Ja	6	3 f Vkj	7 500/52 500	72 000	1	180	
5 000	22 000	Nei	6	3 f Vkj	5 000/62 000	22 000	–	–	2
5 000	22 000	Nei	6	3 f Vkj	5 000/62 000	22 000	–	–	
5 000	22 000	Nei	6	3 f Vkj	5 000 62 000	22 000	–	–	
5 600	29 100	–	3	3 f	5 600/65 000	29 100	1	4	3
6 000	1 000	–	1	3 f	6 000/22 000	1 000	–	–	
6 000	437	–	–	–	–	–	–	–	
5 250	500	–	1	3 f	5 250/22 000	600	–	–	
6 000	125	–	–	–	–	–	–	–	
400 og 5 500	875	–	2	3 f	400/22 000 5 500/22 000	900	–	–	
5 000	437	–	2	3 f	5 000/22 000	1 200	–	–	
6 000	187	–	1	3 f	6 000/22 000	200	–	–	
5 600	29 100	–	3	3 f	5 600/65 000	29 100	1	4	
6 000	1 000	–	1	3 f	6 000/22 000	1 000	–	–	
6 000	437	–	–	–	–	–	–	–	
5 250	500	–	1	3 f	5 250/22 000	600	–	–	
6 000	125	–	–	–	–	–	–	–	
400 og 5 500	875	–	2	3 f	400/22 000 5 500/22 000	900	–	–	
5 000	437	–	2	3 f	5 000/22 000	1 200	–	–	
6 000	187	–	1	3 f	6 000/22 000	200	–	–	
5 600	29 100	–	3	3 f	5 600/65 000	29 100	1	4	
6 000	1 000	–	1	3 f	6 000/22 000	1 000	–	–	
6 000	437	–	–	–	–	–	–	–	
5 250	500	–	1	3 f	5 250/22 000	600	–	–	
6 000	125	–	–	–	–	–	–	–	
400 og 5 500	875	–	2	3 f	400/22 000 5 500/22 000	900	–	–	
–	–	–	2	3 f	5 000/22 000	1 200	–	–	
–	–	–	1	3 f	6 000/22 000	200	–	–	
6 600	41 800	Nei	4	3 f Vkj	6 600/66 000 66 000/22 000	22 200	1	13	4
230	525	Nei	2	3 f Skj	230/10 000	500	–	–	
230	350	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	350	–	–	
6 600	41 800	Nei	4	3 f Vkj	6 600/66 000 66 000/22 000	22 200	1	13	
230	525	Nei	2	3 f Skj	230/10 000	500	–	–	
230	350	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	350	–	–	
230 og 6000	360	Nei	1	3 f Skj	230/6 000	250	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
						kW		
	III. Fylkeskommunale (forts.)							
	Nord-Trøndelag Ev. (forts.)	1940/41	Follafoss	4	Vt	31 700	4	3 f
			Kvernfoss	2	Vt	442	2	3 f
			Sagfoss	1	Vt	295	1	3 f
			Sæviksfoss	2	Vt	300	2	3 f
5	Troms Fylkes Kraftforsyning	1938/39	Bardufoss	2	Vt	1 770	2	3 f
		1939/40		2	Vt	1 500	2	3 f
		1940/41		2	Vt	1 500	2	3 f
	III. Fylkeskommunale i alt	1938/39		35	–	138 657	35	–
		1939/40		37	–	138 687	37	–
		1940/41		34	–	140 687	34	–
	IV. Felleskommunale							
1	Hamar, Vang og Furnes Kraftselskap	1938/39	Kamfoss	2	Vt	3 160	2	3 f
		1939/40		3	Vt	8 700	3	3 f
		1940/41		3	Vt	8 700	3	3 f
2	Mesna Kraftselskap .	1938/39	Kraftst. I	7	Vt	12 600	7	Sg
			Kraftst. II	2	Vt	1 900	2	Sg
		1939/40	Kraftst. I	7	Vt	12 600	7	Sg
			Kraftst. II	2	Vt	1 900	2	Sg
		1940/41	Kraftst. I	7	Vt	12 260	7	Sg
			Kraftst. II	2	Vt	1 900	2	Sg
			Moelv Kraftst.	1	Vt	1 200	1	Sg
3	Toten k. Ev.	1938/39	Vestbakken	2	Vt	800	2	3 f
		1939/40		2	Vt	900	2	3 f Sg
		1940/41		2	Vt	900	2	3 f Sg
4	Hadelands Ev.	1938/39	Toverud	2	Vt	2 800	2	3 f
		1939/40		2	Vt	2 800	2	3 f
		1940/41		2	Vt	2 800	2	3 f
5	Vest-Opland Kraftselskap	1938/39	Avella	2	Vt	2 880	2	3 f
		1939/40		2	Vt	2 880	2	3 f
		1940/41		2	Vt	2 880	2	3 f
6	Hønefoss og Norderhov Kraftverk	1938/39	Øvre Hønefoss	2	Vt	5 700	2	3 f
			Nedre Hønefoss	2	Vt	700	2	3 f
			Asa	2	Vt	800	2	3 f
		1939/40	Øvre Hønefoss	2	Vt	5 700	2	3 f
			Nedre Hønefoss	2	Vt	700	2	3 f
			Asa	2	Vt	800	2	3 f
		1940/41	Øvre Hønefoss	2	Vt	5 700	2	3 f
			Nedre Hønefoss	2	Vt	700	2	3 f
			Asa	2	Vt	800	2	3 f
7	Vestfold Kraftselskap	1938/39	Kiste	2	Vt	5 900	2	3 f Sg
			Sagfossen	1	Vt	490	1	3 f Sg
			Hogstad	3	Vt	5 400	3	3 f Sg
			Toklev	2	Vt	4 000	2	3 f Sg

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Perio-de-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
6 600	41 800	Nei	5	3 f Vkj	6 600/66 000 66 000/22 000	33 800	1	13	
230	525	Nei	2	3 f Skj	230/10 000	500	–	–	
230	350	Nei	1	3 f Skj	230/10 000	350	–	–	
230 og 6 000	360	Nei	1	3 f Skj	230/6 000	250	–	–	
5 250	2 100	–	2	3 f	5 250/22 000	2 200	–	–	5
5 250	2 100	–	2	3 f	5 250/22 000	2 200	–	–	
5 250	2 100	–	2	3 f	5 250/22 000	2 200	–	–	
–	171 436	–	31	–	–	152 250	3	197	
–	171 796	–	32	–	–	152 500	3	197	
–	171 172	–	33	–	–	164 100	3	197	
11 000	4 150	Ja	1	3 f	11 000/22 000	2 500	–	–	1
11 000	10 700	Ja	2	3 f	11 000/22 000	9 100	–	–	
11 000	10 700	Ja	2	3 f	11 000/11 500/ 12 000 10 500/39 000	9 100	–	–	
5 300	21 000	Ja	5	3 f	5 000/5 150/ 5 300/33 000	15 000	1	5,1	2
5 300	2 200	Ja	1	3 f	5 000/227	5	–	–	
5 300	21 000	Ja	5	3 f	5 000/5 150/ 5 300/33 000	15 000	1	5,1	
5 300	2 200	Ja	1	3 f	5 000/227	5	–	–	
5 300	21 000	Ja	5	3 f	5 000/5 150/ 5 300/33 000	15 000	1	5,1	
5 300	2 200	Ja	1	3 f	5 000/227	5	–	–	
7 700	1 100	Nei	1	3 f	7 500/220	40	–	–	
7 500	800	Nei	–	–	–	–	–	–	3
7 500	800	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	800	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	3 500	Ja	2	3 f Vkj	5 000/22 000	3 400	–	–	4
5 000	3 500	Ja	2	3 f Vkj	5 000/22 000	3 400	–	–	
5 000	3 500	Ja	2	3 f Vkj	5 000/22 000	3 400	–	–	
5 500	3 400	–	2	3 f Skj	5 500/22 000	3 400	–	–	5
5 500	3 400	–	2	3 f Skj	5 500/22 000	3 400	–	–	
5 500	3 400	–	2	3 f Skj	5 500/22 000	3 400	–	–	
6 700	7 500	Nei	2	3 f Vkj	6 700/22 000	6 500	–	–	6
230	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 700	1 100	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 700	7 500	Nei	2	3 f	6 700/22 000	6 500	–	–	
230	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 700	1 100	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 700	7 500	Nei	2	3 f	6 700/22 000	6 500	–	–	
230	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 700	1 100	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 600	8 000	–	2	3 f Vkj	5 600/56 000 5 600/59 000	8 500	–	–	7
2 000	500	–	1	3 f Skj	2 000/56 000	600	–	–	
5 600	5 400	–	1	(1 f Vkj) × 2	5 500/60 700	6 200	–	–	
5 600	4 600	–	1	(1 f Vkj) × 3	5 600/56 000	3 600	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
						kW		
	IV. Felleskommunale (forts.)							
	Vestfold Kraftselskap (forts.)	1939/40	Kiste	2	Vt	5 900	2	3 f Sg
			Sagfossen	1	Vt	490	1	3 f Sg
			Hogstad	3	Vt	5 400	3	3 f Sg
			Toklev	2	Vt	4 000	2	3 f Sg
		1940/41	Kiste	2	Vt	5 900	2	3 f Sg
			Sagfossen	1	Vt	490	1	3 f Sg
			Hogstad	3	Vt	5 400	3	3 f Sg
			Toklev	2	Vt	4 000	2	3 f Sg
8	A/S Skollenborg	1938/39	Gravenfoss	3	Vt	6 350	3	3 f Sg
		1939/40		3	Vt	6 350	3	3 f Sg
		1940/41		3	Vt	6 350	3	3 f Sg
9	Skiensfjordens k. Kraftselskap	1938/39	Årlifoss	4	Vt	17 660	4	3 f
			Grønnvollfoss	2	Vt	22 080	2	3 f
		1939/40	Årlifoss	4	Vt	17 660	4	3 f
			Grønnvollfoss	2	Vt	22 080	2	3 f
		1940/41	Årlifoss	4	Vt	17 660	4	3 f
			Grønnvollfoss	2	Vt	22 080	2	3 f
10	Jærens Ev.	1938/39	Hetland	3	Vt	1 850	3	3 f
		1939/40		3	Vt	1 850	3	3 f
		1940/41		3	Vt	1 850	3	3 f
11	Maudal Kraftanlegg .	1938/39	Maudal	3	Vt	17 500	3	3 f
		1939/40		3	Vt	17 500	3	3 f
		1940/41		3	Vt	17 500	3	3 f
12	Bergenshalvøens k. Kraftselskap	1938/39	Dale Kraftanlegg	3	Vt	44 200	3	3 f
		1939/40		3	Vt	44 200	3	3 f
		1940/41		3	Vt	44 200	3	3 f
13	Herlandsfoss k. Kraftselskap	1938/39	Herlandsfoss	4	Vt	10 800	4	3 f
		1939/40		4	Vt	10 800	4	3 f
		1940/41		4	Vt	10 800	4	3 f
14	Ytre Fjordane Kraftlag	1938/39	Markevann	1	Vt	3 570	1	3 f Sg
			Skorge	1	Vt	1 750	1	3 f Sg
			Svelgen	–	–	–	–	–
		1939/40	Markevann	1	Vt	3 570	1	3 f Sg
			Skorge	1	Vt	1 750	1	3 f Sg
			Måløy [1]					
			Svelgen	–	–	–	–	
		1940/41	Markevann	1	Vt	3 570	1	3 f Sg
			Skorge	1	Vt	1 750	1	3 f Sg
			Måløy	1	Vt	190	1	3 f Sg
			Svelgen	–	–	–	–	–
15	Tafjord Kraftselskap	1938/39	Tafjord Kraftst. I	3	Vt	21 700	3	3 f Sg
		1939/40		3	Vt	21 700	3	3 f Sg
		1940/41		3	Vt	21 700	3	3 f Sg
16	Istad Kraftselskap ..	1938/39	Istad Kraftan-	2	Vt	3 400	2	3 f Sg
		1939/40	legg	2	Vt	3 400	2	3 f
		1940/41		2	Vt	3 400	2	3 f

[1] Overtatt $^{15}/_{11}$ 1940.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Perio-de-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 600	8 000	–	2	3 f Vkj	5 600/56 000 5 600/59 000	8 500	–	–	
2 000	500	–	1	3 f Vkj	2 000/56 000	600	–	–	
5 600	5 400	–	1	(1 f Vkj) × 2	5 500/60 700	6 200	–	–	
5 600	4 600	–	1	(1 f Vkj) × 3	5 600/56 000	3 600	–	–	
5 600	8 000	–	2	3 f Vkj	5 600/56 000	8 500	–	–	
2 000	500	–	1	3 f Skj	2 000/56 000	600	–	–	
5 600	5 400	–	1	(1 f Vkj) × 2	5 500/60 700	6 200	–	–	
5 600	4 600	–	1	(1 f Vkj) × 3	5 600/56 000	3 600	–	–	
5 000	7 700	–	4	3 f Vkj	5 000/50 000	13 600	–	–	8
5 000	7 700	–	4	3 f Vkj	5 000/50 000	13 600	–	–	
5 000	7 700	–	4	3 f Vkj	5 000/50 000	13 600	–	–	
6 000	26 000	Ja	4	3 f Vkj	6 000/60 000	26 000	–	–	9
6 000	25 000	Ja	2	3 f Skj	6 000/60 000/ 132 000	25 000	–	–	
6 000	26 000	Ja	4	3 f Vkj	6 000/60 000	26 000	–	–	
6 000	25 000	Ja	2	3 f Skj	6 000/60 000/ 132 000	25 000	–	–	
6 000	26 000	Ja	4	3 f Vjk	6 000/60 000	26 000	–	–	
6 000	25 000	Ja	2	3 f Skj	6 000/60 000/ 132 000	25 000	–	–	
3 000	2 050	Ja	3	3 f Vkj, Lkj	3 000/15 000	2 050	–	–	10
3 000	2 050	Ja	3	3 f Vkj, Lkj	3 000/15 000	2 050	–	–	
3 000	2 050	Ja	3	3 f Vkj, Lkj	3 000/15 000	2 050	–	–	
6 000	17 700	Ja	3	3 f Vkj	6 000/50 000	17 700	–	–	11
6 000	17 700	Ja	3	3 f Vkj	6 000/50 000	17 700	–	–	
6 000	17 700	Ja	3	3 f Vkj	6 000/50 000	17 700	–	–	
8 000	45 900	Ja	3	3 f Vkj	7 350/52 500	45 900	1	24	12
8 000	45 900	Ja	3	3 f Vkj	7 350/52 500	45 900	1	24	
8 000	45 900	Ja	3	3 f	7 350/52 500	45 900	1	24	
10 500	12 700	–	2	3 f Vkj	10 500/46 000	6 200	–	–	13
10 500	12 700	–	2	3 f Vkj	10 500/46 000	6 200	–	–	
10 500	12 700	–	2	3 f Vkj	10 500/46 000	6 200	–	–	
11 600	4 000	Nei	1	3 f Lkj	11 600/21 500/ 23 000	5 000	–	–	14
5 250	2 000	Nei	1	3 f Skj	5 250/23 700	2 000	–	–	
–	–	–	1	3 f Lkj	11 600/21 500 23 000	5 000	–	–	
11 600	4 000	Nei	1	3 f Lkj	11 600/21 500/ 23 000	5 000	–	–	
5 250	2 000	Nei	1	3 f Skj	5 250/23 000	2 000	–	–	
–	–	–	1	3 f Lkj	11 600/21 500/ 23 000	5 000	–	–	
11 600	4 000	Nei	1	3 f Lkj	11 600/21 500/ 23 000	5 000	–	–	
5 250	2 000	Nei	1	3 f Skj	5 250/23 000	2 000	–	–	
230	225	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	3 f Lkj	11 600/21 500/ 23 000	5 000	–	–	
7 000	23 350	Ja	3	3 f Vkj	7 000/113 500	23 350	–	–	15
7 000	23 350	Ja	3	3 f Vkj	7 000/113 500	23 350	–	–	
7 000	23 350	Ja	3	3 f Vkj	7 000/113 500	23 350	–	–	
6 000	3 300	Ja	2	3 f Skj	6 000/22 000	3 500	–	–	16
6 000	3 300	Ja	2	3 f Skj	6 000/22 000	3 500	–	–	
6 000	3 300	Ja	2	3 f Skj	6 000/22 000	3 500	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Kraftmaskiner (hovedmask.) Art	3 Kraftmaskiner (hovedmask.) Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Generatorer Art
	IV. Felleskommunale (forts.)					kW		
17	Orkdal k. Ev.	1938/39	Sika	2	Vt	515	2	3 f
			Vorma	1	Vt	800	1	3 f
		1939/40	Sika	2	Vt	515	2	3 f
			Vorma	1	Vt	800	1	3 f
		1940/41	Sika	2	Vt	515	2	3 f
			Vorma	1	Vt	800	1	3 f
18	Børsa og Skaun k. Ev.	1938/39	Siimsfossen	2	Vt	354	2	3 f
		1939/40		2	Vt	354	2	3 f
		1940/41		2	Vt	354	2	3 f
19	Hemnes, Korgen og Sør-Rana Ev.	1938/39	Bjerka	1	Vt	230	1	3 f
		1939/40		1	Vt	230	1	3 f
		1940/41		1	Vt	230	1	3 f
20	Ildgrubfossen	1938/39	Ildgrubfossen	1	Vt	320	1	3 f Sg
		1939/40		2	Vt	640	2	3 f Sg
		1940/41		2	Vt	640	2	3 f Sg
21	Vågsfjord Kraftselskap	1938/39	Nedre Gausvikfoss	4	Vt	2 940	4	3 f
		1939/40		4	Vt	2 940	4	3 f
		1940/41		4	Vt	2 940	4	3 f
	IV. Felleskommunale i alt	1938/39		71	–	203 149	71	–
		1939/40		73	–	209 109	73	–
		1940/41		75	–	210 159	75	–
	V. Bykommunale							
1	Halden	1938/39	Brekke	2	Vt	7 200	2	3 f Sg
			Posrnes	4	Vt	600	6	Lg
		1939/40	Brekke	2	Vt	7 200	2	3 f Sg
			Porsnes	1	Vt	800	1	3 f Sg
		1940/41	Brekke	2	Vt	7 200	2	3 f Sg
			Porsnes	1	Vt	800	1	3 f Sg
2	Oslo	1938/39	Solbergfoss [1]	9	Vt	80 000	9	3 f
			Hammeren	1	Vt	5 000	1	3 f
			Dampsentralen	3	Dt	43 500	3	3 f Sg
			Kraftst. i Thv. Meyersgt. 1	1	Vt	700	1	3 f
		1939/40	Solbergfoss [1]	9	Vt	80 000	9	3 f
			Hammeren	1	Vt	5 000	1	3 f
			Dampsentralen	3	Dt	43 500	3	3 f Sg
			Kraftst. i Thv. Meyersgt. 1	1	Vt	700	1	3 f
		1940/41	Solbergfoss [1]	9	Vt	80 000	9	3 f
			Hammeren	1	Vt	5 000	1	3 f
			Dampsentralen	3	Dt	43 500	3	3 f Sg
			Kraftst. i Thv. Meyersgt. 1	1	Vt	700	1	3 f
3	Drammen	1938/39	Labro	5	Vt	19 300	5	3 f Sg
			Gravfoss	2	Vt	18 600	2	3 f Sg
			Dampsentralen	3	Dt	6 220	3	3 f Sg
		1939/40	Labro	5	Vt	19 300	5	3 f Sg
			Gravfoss	2	Vt	18 600	2	3 f Sg
			Dampsentralen	3	Dt	6 220	3	3 f Sg
		1940/41	Labro	5	Vt	19 300	5	3 f Sg
			Gravfoss	2	Vt	18 600	2	3 f Sg
			Dampsentralen	3	Dt	6 220	3	3 f Sg

[1] Inklusive Statens del.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr
Spenning	Total effekt	Peri. ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
7 500	600	Nei	–	–	–	–	–	–	17
7 500	950	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	600	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	950	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	600	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	950	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	320	Nei	–	–	–	–	–	–	18
7 500	320	Nei	–	–	–	–	–	–	
7 500	320	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	300	Nei	1	3 f Okj	230/10 000	300	–	–	19
230	300	Nei	1	3 f Okj	230/10 000	300	–	–	
230	300	Nei	1	3 f Okj	230/10 000	300	–	–	
400	400	Nei	1	3 f	400/6 870	400	–	–	20
400	820	Nei	2	3 f	400/6 870	825	–	–	
400	820	Nei	2	3 f	400/6 870	825	–	–	
3 600	3 400	Ja	3	3 f Vkj	3 600/17 000	3 150	–	–	21
3 600	3 400	Ja	3	3 f Vkj	3 600/17 000	3 150	–	–	
3 600	3 400	Ja	3	3 f Vkj	3 600/17 000	3 150	–	–	
–	238 820	–	52	–	–	228 855	2	29,1	
–	245 790	–	54	–	–	235 880	2	29,1	
–	247 115	–	55	–	–	235 920	2	29,1	
5 000	8 000	Nei	2	3 f Vkj	5 000/50 000	9 000	–	–	1
220 og 440	516	–	–	–	–	–	2	765	
5 000	8 000	Nei	2	3 f Vkj	5 000/50 000	9 000	–	–	
5 000	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	9 000	Nei	2	3 f Vkj	5 000/50 000	9 000	–	–	
5 000	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
10–11 000	99 000	Ja	9	3 f Vkj	10 000/60 000	90 000	–	–	2
5 500	5 600	Ja	–	–	–	–	–	–	
6600 og 5000	50 000	Ja	1	3 f Vkj	6 600/30 000	35 000	2	2 000	
230	400	–	–	–	–	–	–	–	
10–11 000	99 000	Ja	9	3 f Vkj	10 000/60 000	90 000	–	–	
5 500	5 600	Ja	–	–	–	–	–	–	
6600 og 5000	50 000	Ja	1	3 f Vkj	6 600/30 000	35 000	2	2 000	
230	400	–	–	–	–	–	–	–	
10–11 000	99 000	Ja	9	3 f Vkj	10 000/60 000	90 000	–	–	
5 500	5 600	Ja	–	–	–	–	–	–	
6600 og 5000	50 000	Ja	1	3 f Vkj	6 600/30 000	35 000	2	2 000	
230	400	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	21 900	Ja	6	3 f Vkj	5 000/50 000	25 500	–	–	3
10 000	24 500	–	2	3 f Lkj	10 000/51 500	24 500	–	–	
5 000	7 000	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	21 900	Ja	6	3 f Vkj	5 000/50 000	25 500	–	–	
10 000	24 500	–	2	3 f Lkj	10 000/51 500	24 500	–	–	
5 000	7 000	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	21 900	Ja	6	3 f Vkj	5 000/50 000	25 500	–	–	
10 000	24 500	–	2	3 f Lkj	10 000/51 500	24 500	–	–	
5 000	7 000	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	V. Bykommunale (forts.)							
4	Kongsberg	1938/39		4	Vt	1 250	4	3 f
		1939/40		4	Vt	1 250	4	3 f
		1940/41		4	Vt	1 250	4	3 f
5	Tønsberg	1938/39	Vittingfoss	2	Vt	8 800	2	3 f
		1939/40		2	Vt	8 800	2	3 f
		1940/41		2	Vt	8 800	2	3 f
6	Arendal	1938/39	Evenstad	1	Vt	2 500	1	3 f
			Rygene [1]	–	–	–	1	3 f
		1939/40	Evenstad	2	Vt	8 900	2	3 f
			Rygene [1]	–	–	–	1	3 f
		1940/41	Evenstad	2	Vt	8 900	2	3 f
			Rygene [1]	–	–	–	1	3 f
7	Lillesand	1938/39	Thingsaker	1	Vt	125	1	3 f
		1939/40		1	Vt	125	1	3 f
		1940/41		1	Vt	125	1	3 f
8	Kristiansand	1938/39	Kringsjå	4	Vt	6 000	4	3 f Sg
			Nomeland	3	Vt	15 500	3	3 f Sg
		1939/40	Kringsjå	4	Vt	6 000	4	3 f Sg
			Nomeland	3	Vt	15 500	3	3 f Sg
		1940/41	Kringsjå	4	Vt	6 000	4	3 f Sg
			Nomeland	3	Vt	15 500	3	3 f Sg
9	Mandal	1938/39	Tryland	2	Vt	3 700	2	3 f
			Trædal	2	Vt	500	2	3 f
		1939/40	Tryland	2	Vt	3 700	2	3 f
			Trædal	2	Vt	500	2	3 f
		1940/41	Tryland	2	Vt	3 700	2	3 f
			Trædal	2	Vt	500	2	3 f
10	Flekkefjord	1938/39	Sagefossen	3	Vt	1 200	3	3 f
		1939/40		3	Vt	1 200	3	3 f
		1940/41		3	Vt	1 200	3	3 f
11	Egersund	1938/39	Øgreyfoss	4	Vt	2 640	4	3 f
			Grødemfoss	1	Vt	1 100	1	3 f
		1939/40	Øgreyfoss	4	Vt	2 640	4	3 f
			Grødemfoss	1	Vt	1 100	1	3 f
		1940/41	Øgreyfoss	4	Vt	2 640	4	3 f
			Grødemfoss	1	Vt	1 100	1	3 f
12	Sandnes	1938/39	Ljonheim	3	Vt	1 600	3	3 f
			Skjeiane trf. st.	–	–	–	–	–
		1939/40	Ljonheim	3	Vt	1 600	3	3 f
			Skjeiane trf. st.	–	–	–	–	–
		1940/41	Ljonheim	3	Vt	1 600	3	3 f
			Skjeiane trf. st.	–	–	–	–	–
13	Stavanger	1938/39	Flørli	3	Vt	16 400	3	3 f
			Oltesvik I	1	Vt	5 500	1	3 f
			Oltesvik II	1	Vt	2 000	1	3 f
			Oltedal	4	Vt	6 400	4	3 f

[1] Rygene Træmassefabrikker eier turbinen.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	Nr.
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
230	1 560		2	3 f	230/10 000	1 600	–	–	4
230	1 560		2	3 f	230/10 000	1 600	–	–	
230	1 560		2	3 f	230/10 000	1 600	–	–	
5 000	9 600		2	3 f Vkj	5 000/50 000	9 600	1	33	5
5 000	9 600	Ja	2	3 f Vkj	5 000/50 000	9 600	1	33	
5 000	9 600	Ja	2	3 f Vkj	5 000/50 000	9 600	1	33	
5 000	3 000	Nei	1	3 f	5 000/17 000	3 000	–	–	6
6 000	1 350	Nei	1	3 f	6 000/15 300	1 500	–	–	
5 250	8 400	Nei	4	3 f	5 250/26 250	10 000	–	–	
6 000	1 350	Nei	1	3 f	6 000/23 000	1 500	–	–	
5 250	8 400	Nei	4	3 f	5 250/26 250 26 250/18 000	10 000	–	–	
6 000	1 350	Nei	1	3 f	6 000/23 000	1 500	–	–	
5 250	156	–	1	3 f	5 250/230	5	–	–	7
5 250	156	–	1	3 f	5 250/230	5	–	–	
5 250	156	–	1	3 f	5 250/230	5	–	–	
10 000	7 300	Nei	6	1 f og 3 f Vkj	5 000/14 450 10 000/27 500	8 720	–	–	8
7 000	21 000	Nei	3	3 f Vkj	7 000/57 750/ 7 000/28 875	21 000	–	–	
10 000	7 300	Nei	6	1 f og 3 f Vkj	5 000/14 450/ 10 000/27 500	8 720	–	–	
7 000	21 000	Nei	3	3 f Vkj	7 000/57 750/ 7 000/28 875	21 000	–	–	
10 000	7 300	Nei	6	1 f og 3 f Vkj	5 000/14 450/ 10 000/27 500	8 720	–	–	
7 000	21 000	Nei	3	3 f Vkj	7 000/57 750/ 7 000/28 875	21 000	–	–	
5 500	4 520	Nei	2	3 f Vkj	5 500/21 000	4 500	–	–	9
5 500	580	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	4 520	Nei	2	3 f Vkj	55 000/21 000	4 500	–	–	
5 500	580	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	4 520	Nei	2	3 f Vkj	55 000/21 000	4 500	–	–	
5 500	580	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	1 275	Nei	2	3 f Skj	5 000/22 000	2 000	–	–	10
5 000	1 275	Nei	2	3 f Skj	5 000/22 000	2 000	–	–	
5 000	1 275	Ja	1	3 f Skj	5 000/21 000	1 000	–	–	
5 600	3 000	Nei	–	–	–	–	–	–	11
5 800	1 350	Ja	–	–	–	–	–	–	
5 600	3 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 800	1 350	Ja	–	–	–	–	–	–	
5 600	3 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 800	1 350	Ja	–	–	–	–	–	–	
6 000	1 650	Ja	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	2	3 f Vkj	50 000/6 000	5 000	–	–	
6 000	1 950	Ja	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3f Vkj og Skj	50 000/6 000	5 200	–	–	
6 000	1 950	Ja	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3f Vkj og Skj	50 000/6 000	5 200	–	–	
5 500	16 400	Ja	3	3 f Vkj	5 500/55 000	16 000	–	–	13
6 000	5 500	–	1	3 f Vkj	6 000/50 000	5 600	–	–	
6 000	1 300	–	1	3 f Vkj	6 000/50 000	2 000	–	–	
6 000	6 400	–	5	3 f Vkj	6 000/17 000 6 000/49 200	9 450	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
						kW		
	V. Bykommunale (forts.)							
		1939/40	Flørli	3	Vt	16 900	3	3 f
			Oltesvik I	1	Vt	5 600	1	3 f
			Oltesvik II	1	Vt	1 200	1	3 f
			Oltedal	4	Vt	7 650	4	3 f
		1940/41	Flørli	3	Vt	16 900	3	3 f
			Oltesvik I	1	Vt	5 600	1	3 f
			Oltesvik II	1	Vt	1 200	1	3 f
			Oltedal	4	Vt	7 650	4	3 f
14	Haugesund	1938/39	Litledalen	2	Vt	6 400	2	3 f Sg
		1939/40		2	Vt	6 400	2	3 f Sg
		1940/41		2	Vt	6 400	2	3 f Sg
15	Bergen	1938/39	Frøland	6	Vt	21 400	6	3 f
			Omf.st. Bergen	–	–	–	–	–
		1939/40	Frøland	6	Vt	21 400	6	3 f
			Omf.st. Bergen	–	–	–	–	–
		1940/41	Frøland	6	Vt	21 400	6	3 f
			Omf. st. Bergen	–	–	–	–	–
16	Molde	1938/39		2	Vt	280	2	3 f
		1939/40		2	Vt	280	2	3 f
		1940/41		2	Vt	280	2	3 f
17	Kristiansund	1938/39	Skar	2	Vt	3 600	2	3 f Sg
			Ulvund	1	Vt	1 800	1	3 f Sg
		1939/40	Skar	2	Vt	3 600	2	3 f Sg
			Ulvund	1	Vt	1 800	1	3 f Sg
		1940/41	Skar	2	Vt	3 600	2	3 f Sg
			Ulvund	1	Vt	1 800	1	3 f Sg
18	Trondheim	1938/39	Hyttefossen I	1	Vt	8 850	1	3 f Sg
			Øvre Lerfoss	5	Vt	9 760	5	3 f Sg
			Nedre Lerfoss	3	Vt	7 800	3	3 f Sg
			Reservestasjonen	3	1 Dm +2 Dt	15 470	3	3 f Sg
		1939/40	Hyttefossen I-II	2	Vt	19 850	2	3 f Sg
			Øvre Lerfoss	5	Vt	9 760	5	3 f Sg
			Nedre Lerfoss	3	Vt	7 800	3	3 f Sg
			Reservestasjonen	3	1 Dm +2 Dt	15 470	3	3 f Sg
		1940/41	Hyttefossen I-II	2	Vt	19 850	2	3 f Sg
			Øvre Lerfoss	5	Vt	9 760	5	3 f Sg
			Nedre Lerfoss	3	Vt	7 800	3	3 f Sg
			Reservestasjonen	3	1 Dm +2 Dt	15 470	3	3 f Sg
19	Levanger	1939/39	Langåsfoss	2	Vt	800	2	3 f
		1939/40		2	Vt	800	2	3 f
		1940/41		2	Vt	800	2	3 f
20	Namsos	1938/39	Tavlå	5	Vt	800	5	3 f
			Smørøy	2	Vt	400	2	3 f
		1939/40	Tavlå	5	Vt	800	5	3 f
			Smørøy	2	Vt	400	2	3 f
		1940/41	Tavlå	5	Vt	800	5	3 f
			Smørøy	2	Vt	400	2	3 f
21	Mosjøen	1938/39	Andåsfoss	2	Vt	580	2	3 f
		1939/40		2	Vt	580	2	3 f
		1940/41		2	Vt	580	2	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	Nr.
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 500	16 900	Ja	3	3 f Vkj	5 500/55 000	18 500	–	–	
6 000	5 600	–	1	3 f Vkj	6 000/50 000	5 600	–	–	
6 000	1 400	–	1	3 f Vkj	6 000/50 000	2 000	–	–	
6 000	7 200	–	5	3 f Vkj	6 000/17 000 6 000/49 200	9 450	–	–	
5 500	16 900	Ja	4	3 f Vkj	5 500/55 000	18 500	–	–	
6 000	5 600	–	1	3 f Vkj	5 700/53 000	5 600	–	–	
6 000	1 400	–	1	3 f Vkj	5 700/53 000	2 000	–	–	
6 000	7 200	–	5	3 f Vkj	5 600/50 000	9 450	–	–	
5 250	7 000	Nei	2	3 f Vkj	5 250/60 000	7 000	–	–	14
5 250	7 000	Nei	2	3 f Vkj	5 250/60 000	7 000	–	–	
5 250	7 000	Nei	2	3 f Vkj	5 250/60 000	7 000	–	–	
7 250	24 000	–	6	3 f	7 250/47 125	24 000	–	–	15
–	–	–	–	–	–	–	5	7 500	
7 250	24 000	–	6	3 f	7 250/47 125	24 000	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	5	7 500	
7 250	24 000	Ja	6	3 f	7 250/47 125	24 000	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	5	7 500	
3 000	350	Nei	–	–	–	–	–	–	16
3 000	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 000	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 000	3 900	Ja	2	3 f Vkj	6 000/60 000	3 900	–	–	17
6 000	2 000	Ja	1	3 f Vkj	6 000/60 000	4 000	–	–	
6 000	3 900	Ja	2	3 f Vkj	6 000/60 000	3 900	–	–	
6 000	2 000	Ja	1	3 f Vkj	6 000/60 000	4 000	–	–	
6 000	3 900	Ja	2	3 f Vkj	6 000/60 000	3 900	–	–	
6 000	2 000	Ja	1	3 f Vkj	6 000/60 000	4 000	–	–	
6 300—7 000	11 000	–	1	3 f Vkj	6 700/64 000	11 000	–	–	18
6 300—7 000	9 850	–	–	–	–	–	–	–	
6 300—7 000	8 200	–	–	–	–	–	–	–	
6 300—7 000	17 425	–	–	–	–	–	–	–	
6 300—7 000	25 000	–	2	3 f Vkj	6 700/64 000	25 000	–	–	
6 300—7 000	9 850	–	–	–	–	–	–	–	
6 300—7 000	8 200	–	–	–	–	–	–	–	
6 300—7 000	17 425	–	–	–	–	–	–	–	
6 300—7 000	25 000	–	2	3 f Vkj	6 700/64 000	25 000	–	–	
6 300—7 000	9 850	–	–	–	–	–	–	–	
6 300—7 000	8 200	–	–	–	–	–	–	–	
6 300—7 000	17 425	–	–	–	–	–	–	–	
5 500	880	Nei	–	–	–	–	–	–	19
5 500	880	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	880	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	20
5 500	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 400	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 400	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	600	Nei	–	–	–	–	–	–	21
5 000	600	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	600	Nei	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma		Stas oner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	V. Bykommunale (forts.)					kW		
22	Bodø	1938/39	Breiva	3	Vt	478	3	3 f
			Bertnes	2	Vt	810	2	3 f
		1939/40	Breiva	3	Vt	478	3	3 f
			Bertnes	2	Vt	810	2	3 f
		1940/41	Breiva	3	Vt	478	3	3 f
			Bertnes	2	Vt	810	2	3 f
23	Narvik	1938/39	Mølnfoss	1	Vt	1 030	1	3 f
			Høibakfoss	1	Vt	220	1	3 f
			Silvannsfoss	2	Vt	1 213	2	3 f
			Nygård	3	Vt	25 760	3	3 f
		1939/40	Mølnfoss	1	Vt	1 030	1	3 f
			Høibakfoss	1	Vt	220	1	3 f
			Silvannsfoss	2	Vt	1 213	2	3 f
			Nygård	3	Vt	25 760	3	3 f
		1940/41	Mølnfoss	1	Vt	1 030	1	3 f
			Høibakfoss	1	Vt	220	1	3 f
			Silvannsfoss	2	Vt	1 213	2	3 f
			Nygård	3	Vt	25 760	3	1 f og 3 f
24	Tromsø	1938/39	Simavik	3	Vt	1 760	3	3 f Sg
			Skarsfjord	1	Vt	1 760	1	3 f Sg
		1939/40	Simavik	1	Vt	830	1	3 f Sg
			Skarsfjord	1	Vt	1 760	1	3 f Sg
		1940/41	Simavik	2	Vt	1 320	2	3 f Sg
			Skarsfjord	2	Vt	4 420	2	3 f Sg
25	Hammerfest	1938/39	Hammerfest	3	Vt	1 200	3	3 f
		1939/40	Hammerfest	3	Vt	1 200	3	3 f
			Porsa	2	Vt	500	2	3 f
		1940/41	Hammerfest	3	Vt	1 200	3	3 f
			Porsa	2	Vt	500	2	3 f
26	Vadsø	1938/39		3	Dm	180	3	3 f Lg
		1939/40		3	Dm	180	3	3 f Lg
		1940/41		3	Dm	180	3	3 f Lg
27	Vardø	1938/39		3	Om	206	3	Lg
		1939/40		3	Om	206	3	Lg
		1940/41		3	Om	206	3	Lg
	V. Bykommunale ialt	1938/39		130	–	368 892	133	–
		1939/40		129	–	387 112	130	–
		1940/41		131	–	390 262	132	–
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning							
	Østfold							
1	A/S Glommens Træsliberi	1939	Kykkelsrud	10	Vt	42 300	10	3 f Sg
		1940		10	Vt	42 300	10	3 f Sg
		1941		10	Vt	42 300	10	3 f Sg

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 500	550	Nei	–	–	–	–	–	–	22
5 700	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	550	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 700	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	550	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 700	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 250	900	–	1	3 f	5 250/10 000	900	–	–	23
250	250	–	1	3 f	250/10 000	250	–	–	
250 og 10000	1 400	–	2	3 f	250/10 000	1 400	–	–	
4200 og 5250	24 000	–	3	1 f og 3 f	5 250/80 000 4 200/30 000	30 000	–	–	
5 250	900	–	1	3 f	5 250/10 000	900	–	–	
250	250	–	1	3 f	250/10 000	250	–	–	
250 og 10000	1 400	–	2	3 f	250/10 000	1 400	–	–	
4200 og 5250	24 000	–	3	1 f og 3 f	5250/80 000, 42 000/30 000	30 000	–	–	
5 250	900	–	1	3 f	5 250/10 000	900	–	–	
250	250	–	1	3 f	250/10 000	250	–	–	
250 og 10000	1 400	–	2	3 f	250/10 000	500	–	–	
4200 og 5250	24 000	–	3	1 f og 3 f	5 250/80 000, 42 000/30 000	30 000	–	–	
6 000	2 080	Nei	4	3 f At, 3 f Skj	6 000/12 000, 12 000/36 000	3 580	–	–	24
6 000	2 100	Nei	1	3 f Vkj	6 000/36 000	2 100	–	–	
6 000	1 040	Nei	4	3 f At, 3f Skj	6 000/12 000, 12 000/36 000	3 580	–	–	
6 000	2 100	Nei	1	3 f Vkj	6 000/36 000	2 100	–	–	
6 000	1 560	Nei	4	3 f Skj	6 000/12 000, 12 000/36 000	3 580	–	–	
6 000	5 100	Nei	2	3 f Vkj	6 000/36 000	5 100	–	–	
3 150	1 300	–	–	–	–	–	–	–	25
3 150	1 300	Ja	–	–	–	–	–	–	
5 000	530	Ja	1	3 f Skj	5 000/22 000	550	–	–	
3 150	1 300	Ja	–	–	–	–	–	–	
5 000	530	Ja	1	3 f Skj	5 000/22 000	550	–	–	
220	220	Nei	–	–	–	–	–	–	26
230	220	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	220	Nei	–	–	–	–	–	–	
2 × 115	195	–	–	–	–	–	–	–	27
2 × 115	195	–	–	–	–	–	–	–	
2 × 115	195	–	–	–	–	–	–	–	
–	423 557	–	76	–	–	362 105	10	10 298	
–	444 731	–	81	–	–	386 355	8	9 533	
–	449 251	–	82	–	–	387 455	8	9 533	
5 000	60 100	Ja	6	3 f Vkj	5 000/50 000	33 000	–	–	1
5 000	60 100	Ja	6	3 f Vkj	5 000/50 000	33 000	–	–	
5 000	60 100	Ja	6	3 f Vkj	5 000/50 000	33 000	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)					kW		
2	A/S Hafslund	1939	Hafslund	8	Vt	26 500	8	3 f
		1940		8	Vt	26 500	8	3 f
		1941		8	Vt	26 500	8	3 f
3	A/S Vamma Fossekompagni	1939	Vamma	8	Vt	75 000	8	3 f
		1940		8	Vt	75 000	8	3 f
		1941		8	Vt	75 000	8	3 f
	I alt ...	1939		26	–	143 800	26	–
		1940		26	–	143 800	26	–
		1941		26	–	143 800	26	–
	Akershus							
1	Bærums Verks Ev.	1939	Spikerbruksfallet	2	Vt	320	2	3 f
			Mølla, Vertshusf.	1	Vt	350	1	3 f
			Aurevannsfallet	1	Vt	185	1	3 f
			Småvannsfallet	1	Vt	160	1	3 f
		1940	Spikerbruksfallet	2	Vt	320	2	3 f
			Mølla, Vertshusf.	1	Vt	350	1	3 f
			Aurevannsfallet	1	Vt	185	1	3 f
			Småvannsfallet	1	Vt	160	1	3 f
		1941	Spikerbruksfallet	2	Vt	320	2	3 f
			Mølla, Vertshusf.	1	Vt	350	1	3 f
			Aurevannsfallet	1	Vt	185	1	3 f
			Småvannsfallet	1	Vt	160	1	3 f
2	Børter Ev.	1939		3	Vt	650	3	3 f
		1940		3	Vt	650	3	3 f
		1941		3	Vt	650	3	3 f
3	Fossum Bruk	1939		2	Vt	230	2	3 f
		1940		2	Vt	230	2	3 f
		1941		2	Vt	230	2	3 f
4	A/S Gjermå Ev.	1939	Kvernstuen	2	Vt	250	2	3 f
			Horka	1	Vt	150	1	3 f
		1940	Kvernstuen	2	Vt	250	2	3 f
			Horka	1	Vt	150	1	3 f
		1941	Kvernstuen	2	Vt	250	2	3 f
			Horka	1	Vt	150	1	3 f
5	Hakedals Verk	1939		2	Vt	360	2	3 f
		1940		2	Vt	360	2	3 f
		1941		2	Vt	360	2	3 f
6	A/S Holt Bruk	1939	Holt	1	Vt	125	1	3 f
		1940		1	Vt	125	1	3 f
		1941		1	Vt	125	1	3 f
7	A/S Krokfos	1939		2	Vt	370	2	3 f
		1940		2	Vt	370	2	3 f
		1941		2	Vt	370	2	3 f
8	Laakeverket	1939	Laakeverket	2	Vt	168	2	3 f
		1940		2	Vt	168	2	3 f
		1941		2	Vt	168	2	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 000	34 800		8	Oljetransf.	5 000/45 000, 5 000/20 000	32 000	–	–	2
5 000	34 800	Ja	8	Oljetransf.	5 000/45 000, 5 000/20 000	32 000	–	–	
5 000	34 800	Ja	8	Oljetransf.	5 000/45 000, 5 000/45 000	32 000	–	–	
5 000	102 000		8	Oljetr. Vkj	5 000/50 000	102 000	–	–	3
5 000	102 000	Ja	8	Oljetr. Vkj	5 000/51 500	102 000	–	–	
5 000	102 000	Ja	8	Oljetr. Vkj	5 000/51 500	102 000	–	–	
–	196 900	–	22	–	–	167 000	–	–	
–	196 900	–	22	–	–	167 000	–	–	
–	196 900	–	22	–	–	167 000	–	–	
5 000	350	Nei	–	–	–	–	–	–	1
5 000	250	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	175	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	250	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	175	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	250	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	175	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 000 og 220	650	Nei	3	3 f	6 000/10 000, 220/10 000	650	–	–	2
6 000 og 220	650	Nei	3	3 f	6 000/10 000, 220/10 000	650	–	–	
6 000 og 220	650	Nei	3	3 f	6 000/10 000, 220/10 000	650	–	–	
5 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	3
5 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	250	Nei	–	–	–	–	–	–	4
5 200	125	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	250	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	125	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	250	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	125	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	300	–	–	–	–	–	–	–	5
5 000	300	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	300	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	125	Nei	1	3 f	5 000/220	50	–	–	6
5 000	125	Nei	1	3 f	5 000/220	50	–	–	
5 000	125	Nei	1	3 f	5 000/220	50	–	–	
5 000	450	Nei	2	3 f	5 000/230	20	–	–	7
5 000	450	Nei	2	3 f	5 000/230	20	–	–	
5 000	450	Nei	2	3 f	5 000/230	20	–	–	
5 000	168	Nei	–	–	–	–	–	–	8
5 000	168	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	168	Nei	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)					kW		
9	Lundfoss Kraftstasjon .	1939	Lundfoss	1	Vt	225	1	3 f
		1940		1	Vt	225	1	3 f
		1941		1	Vt	225	1	3 f
	I alt ...	1939		21	–	3 543	21	–
		1940		21	–	3 543	21	–
		1941		21	–	3 543	21	–
	Hedmark							
1	A/S Brødbølfoss Ev. ...	1939	Brødbølfoss	2	Vt	1 800	2	3 f
		1940		2	Vt	1 800	2	3 f
		1941		2	Vt	1 800	2	3 f
2	Eidsfossen Ev.	1939	Eidsfossen	2	Vt	900	2	3 f
		1940		1	Vt	450	1	3 f
		1941		1	Vt	450	1	3 f
3	A/S Engerdal Ev.	1941		1	Vt	305	1	3 f
4	Funnefoss Tresliperi og Ev.	1939	Funnefoss	2	Vt	600	2	3 f
		1940		2	Vt	600	2	3 f
		1941		2	Vt	600	2	3 f
5	Hof Ev.	1939	Hof	1	Vt	150	1	3 f
		1940		1	Vt	150	1	3 f
		1941		1	Vt	150	1	3 f
6	Lier Gårds Ev.	1939		3	Vt	430	3	3 f
		1940		3	Vt	430	3	3 f
		1941		3	Vt	430	3	3 f
7	Sevilla Ev.	1939	Sevilla Kraftst.	1	Vt	110	1	3 f
		1940		1	Vt	110	1	3 f
		1941		1	Vt	110	1	3 f
8	Storfallet Ev.	1939		2	Vt	700	2	3 f
		1940		2	Vt	700	2	3 f
		1941		2	Vt	700	2	3 f
9	Tynset Ev.	1939	Tynset Ev.	1	Vt	90	1	–
		1940		1	Vt	90	1	–
		1941		1	Vt	90	1	–
10	A/S Øvre Rendal Ev. ..	1939	Haukåfallet	1	Vt	22	1	3 f
		1940		1	Vt	22	1	3 f
		1941		1	Vt	22	1	3 f
11	A/S Asta Kraftanlegg ..	1939	Asta	1	Vt	125	1	3 f
		1940		1	Vt	125	1	3 f
		1941		1	Vt	125	1	3 f
	I alt ...	1939		16	–	4 927	16	–
		1940		15	–	4 477	15	–
		1941		16	–	4 782	16	–
	Opland							
1	A/S Aurdal Ev.[1]	1939	Faslefoss [1]	1	Vt	147	1	–
		1940		1	Vt	147	1	–
		1941		1	Vt	147	1	–
2	A/S Eidefos Kraftanlæg	1939	Eidefoss	2	Vt	1 400	2	3 f
		1940		2	Vt	1 400	2	3 f
		1941		2	Vt	1 400	2	3 f

[1] Leid av Staten.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
220	280	–	–	–	–	–	–	–	9
220	280	–	–	–	–	–	–	–	
220	280	–	–	–	–	–	–	–	
–	3 523	–	6	–	–	720	–	–	
–	3 523	–	6	–	–	720	–	–	
–	3 523	–	6	–	–	720	–	–	
5 500	2 000	Nei	2	3 f	5 000/22 000	2 000	1	66	1
5 500	2 000	–	2	3 f	5 000/22 000	2 000	1	66	
5 500	2 000	–	2	3 f	5 000/22 000	2 000	1	66	
7 500	900	–	–	–	–	–	–	–	2
7 500	450	–	–	–	–	–	–	–	
7 500	450	–	–	–	–	–	–	–	
230	355	Nei	1	3 f Skj	230/10 500	355	–	–	3
3 000	750	–	2	3 f	3 000/17 000	800	–	–	4
3 000	750	–	2	3 f	3 000/17 000	800	–	–	
3 000	750	–	2	3 f	3 000/17 000	800	–	–	
5 000	235	Nei	–	–	–	–	–	–	5
5 000	235	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	235	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	530	–	2	3 f	5 200/230	250	–	–	6
5 200	530	–	2	3 f	5 200/230	250	–	–	
5 200	530	–	2	3 f	5 200/230	250	–	–	
230	100	Nei	1	3 f	230/6 000	100	–	–	7
230	100	Nei	1	3 f	230/6 000	100	–	–	
230	100	Nei	1	3 f	230/6 000	100	–	–	
220	750	Nei	2	3 f Skj	220/10 000	750	–	–	8
220	750	Nei	2	3 f Skj	220/10 000	750	–	–	
220	750	Nei	2	3 f Skj	220/10 000	750	–	–	
3 100	110	–	1	3 f	3 100/230	3	–	–	9
3 100	110	–	1	3 f	3 100/230	3	–	–	
3 000	110	–	1	3 f	3 000/230	3	–	–	
3 000	43	Nei	–	–	–	–	–	–	10
3 000	43	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 000	43	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	155	Nei	–	–	–	–	–	–	11
5 000	155	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	155	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	5 573	–	10	–	–	3 903	1	66	
–	5 123	–	10	–	–	3 903	1	66	
–	5 478	–	11	–	–	4 258	1	66	
230	125	Nei	1	3 f	230/5 000	160	–	–	1
230	125	Nei	1	3 f	230/5 000	160	–	–	
230	125	Nei	1	3 f	230/5 000	160	–	–	
5 000	1 750	Nei	3	3 f	5 000/10 000, 10 000/20 000	2 800	–	–	2
5 000	1 750	Nei	3	3 f	5 000/10 000, 10 000/20 000	2 800	–	–	
5 000	1 750	Nei	3	3 f	5 000/10 000, 10 000/20 000	2 800	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)					kW		
3	A/S Faslefoss Ev.	1939	Faslefoss I	1	Vt	400	1	3 f
			Faslefoss II	1	Vt	1 100	1	3 f
		1940	Faslefoss I	1	Vt	400	1	3 f
			Faslefoss II	1	Vt	1 100	1	3 f
			Kvitvella	1	Vt	208	1	3 f
		1941	Faslefoss I	1	Vt	400	1	3 f
			Faslefoss II	1	Vt	1 100	1	3 f
			Kvitvella	1	Vt	208	1	3 f
4	Fosheim Ev.	1939		1	Vt	125	1	3 f
		1940		1	Vt	125	1	3 f
		1941		1	Vt	125	1	3 f
5	Høgfos Ev.	1939	Høgfoss	1	Vt	150	1	3 f
		1940		1	Vt	150	1	3 f
		1941		1	Vt	150	1	3 f
6	A/S Kvitvella Ev.	1939	Kvitvella	1	Vt	208	1	3 f
7	A/S Svatsum Ev.	1939	Svatsum	2	Vt	230	2	3 f
		1940		2	Vt	230	2	3 f
		1941		2	Vt	230	2	3 f
8	A/S Våla Bruk	1939		1	Vt	250	1	3 f Sg
		1940		1	Vt	250	1	3 f Sg
		1941		1	Vt	250	1	3 f Sg
9	A/S Østre Gausdal Ev. .	1939	Holsfossen	2	Vt	750	2	3 f Sg
		1940	Holsfossen	1	Vt	460	1	3 f Sg
			Raua	1	Vt	1 000	1	3 f Sg
		1941	Holsfossen	1	Vt	460	1	3 f Sg
			Raua	1	Vt	1 000	1	3 f Sg
	I alt ...	1939		13	–	4 760	13	–
		1940		13	–	5 470	13	–
		1941		13	–	5 470	13	–
	Buskerud							
1	Amundsfoss Ev.	1939		1	Vt	110	1	3 f
		1940		1	Vt	110	1	3 f
		1941		1	Vt	110	1	3 f
2	Ustaoset Ev.	1939	Ustaoset	2	Vt	270	2	3 f
		1940		2	Vt	270	2	3 f
		1941		2	Vt	270	2	3 f
3	Veme Ev.	1939		2	Vt	130	2	3 f
		1940		2	Vt	130	2	3 f
		1941		2	Vt	130	2	3 f
4	Ytre Sandsvær Ev.	1939		2	Vt	400	2	3 f
		1940		2	Vt	400	2	3 f
		1941		2	Vt	400	2	3 f
	I alt ...	1939		7	–	910	7	–
		1940		7	–	910	7	–
		1941		7	–	910	7	–

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri. ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
3 000	408	Nei	1	3 f	3 000/10 000	400	–	–	3
3 000	1 200	Nei	1	3 f	3 000/10 000	1 200	–	–	
3 000	408	Nei	1	3 f	3 000/10 000	400	–	–	
3 000	1 200	Nei	1	3 f	3 000/10 000	1 200	–	–	
230	260	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 000	408	Nei	1	3 f	3 000/10 000	400	–	–	
3 000	1 200	Nei	1	3 f	3 000/10 000	1 200	–	–	
230	260	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	150	Nei	1	3 f Lkj	230/5 000	80	–	–	4
230	150	Nei	1	3 f Lkj	230/5 000	80	–	–	
230	150	Nei	1	3 f Lkj	230/5 000	80	–	–	
5 000	160	–	–	–	–	–	–	–	5
5 000	160	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	160	–	–	–	–	–	–	–	
230	260	Nei	–	–	–	–	–	–	6
230	300	–	2	–	230/5 000, 230/10 000	310	–	–	7
230	300	–	2	–	230/5 000, 230/10 000	300	–	–	
230	300	–	2	–	230/5 000, 230/10 000	300	–	–	
235	250	Nei	2	3 f	235/5 000	160	–	–	8
235	250	Nei	2	3 f	235/5 000	160	–	–	
235	250	Nei	2	3 f	235/5 000	160	–	–	
5 200	825	Nei	–	–	–	–	–	–	9
5 200	575	Ja	–	–	–	–	–	–	
5 200	1 250	Ja	–	–	–	–	–	–	
5 200	575	Ja	–	–	–	–	–	–	
5 200	1 250	Ja	–	–	–	–	–	–	
–	5 428	–	11	–	–	5 110	–	–	
–	6 428	–	11	–	–	5 100	–	–	
–	6 428	–	11	–	–	5 100	–	–	
3 000	110	Ja	–	–	–	–	–	–	1
3 000	110	Ja	–	–	–	–	–	–	
3 000	110	Ja	–	–	–	–	–	–	
5 000	320	Nei	–	–	–	–	–	–	2
5 000	320	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	320	Nei	–	–	–	–	–	–	
4 000	165	–	1	3 f	4 000/220	50	–	–	3
4 000	165	–	1	3 f	4 000/220	50	–	–	
4 000	165	–	1	3 f	4 000/220	50	–	–	
5 200	400	–	–	–	–	–	–	–	4
5 200	400	–	–	–	–	–	–	–	
5 200	400	–	–	–	–	–	–	–	
–	995	–	1	–	–	50	–	–	
–	995	–	1	–	–	50	–	–	
–	995	–	1	–	–	50	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
						kW		
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
	Vestfold							
1	Berger Ev.	1939	Sætra	1	Vt	50	1	3 f
		1940		1	Vt	50	1	3 f
		1941		1	Vt	50	1	3 f
	I alt ...	1939		1	–	50	1	–
		1940		1	–	50	1	–
		1941		1	–	50	1	–
	Telemark							
1	Bø Kraftverk	1939	Oterholt	1	Vt	660	1	3 f
		1940		1	Vt	700	1	3 f
		1941		1	Vt	700	1	3 f
2	Dalen og Vistad Ljosverk	1939		1	Vt	140	1	3 f
		1940		1	Vt	140	1	3 f
		1941		1	Vt	140	1	3 f
3	Fjågesund Ev.	1939		1	Vt	100	1	3 f
		1940		1	Vt	100	1	3 f
		1941		1	Vt	100	1	3 f
4	Kviteseid Ev.	1939		1	Vt	80	1	3 f
		1940		1	Vt	80	1	3 f
		1941		1	Vt	100	1	3 f
5	Lunde Kraftverk	1939	Lunde sluse	2	Vt	200	2	Lg
			Reservestasjon	1	Bm	50	2	Lg
		1940	Lunde sluse	2	Vt	200	2	Lg
			Reservestasjon	1	Bm	50	2	Lg
		1941	Lunde sluse	2	Vt	200	2	Lg
6	L/l Nes Kraftlag	1939		1	Vt	300	1	3 f
		1940		1	Vt	300	1	3 f
		1941		1	Vt	300	1	3 f
7	Norsk Elektrokemisk A/S	1939	Dalsfoss	3	Vt	5 400	3	3 f
		1940		3	Vt	5 400	3	3 f
		1941		3	Vt	5 400	3	3 f
	I alt ...	1939		11	–	6 930	12	–
		1940		11	–	6 970	12	–
		1941		10	–	6 940	10	–
	Vest-Agder							
1	A/S Fede Ev.	1940		1	Vt	100	1	–
		1941		1	Vt	100	1	–
	I alt ...	1940		1	–	100	1	–
		1941		1	–	100	1	–
	Rogaland							
1	Forsand Ev.	1939	Fossbergfallet	1	Vt	75	1	3 f
		1940		1	Vt	75	1	3 f
		1941		1	Vt	75	1	3 f
2	Haukland Ev.	1939		1	Vt	190	1	Lg
		1940		1	Vt	190	1	Lg
		1941		1	Vt	190	1	Lg
3	Hjelmeland Kraftverk	1939		1	Vt	210	1	3 f
		1940		1	Vt	210	1	3 f
		1941		1	Vt	210	1	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
3 000	50	Nei	1	3 f	3 000/220	10	–	–	1
3 000	50	Nei	1	3 f	3 000/220	10	–	–	
3 000	50	Ja	1	3 f	3 000/220	10	–	–	
–	50	–	1	–	–	10	–	–	
–	50	–	1	–	–	10	–	–	
–	50	–	1	–	–	10	–	–	
6 000	700	–	–	–	–	–	–	–	1
6 000	700	–	–	–	–	–	–	–	
6 000	700	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	2
5 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	100	Nei	2	3 f	230/5 000	120	–	–	3
220	100	Nei	2	3 f	220/5 000	120	–	–	
230	100	Nei	2	3 f	230/5 000	120	–	–	
230	110	Nei	1	3 f	230/5 250	110	–	–	4
230	110	Nei	1	3 f	230/5 250	110	–	–	
230	110	Nei	1	3 f	230/5 250	110	–	–	
2 × 230	207	–	–	–	–	–	–	–	5
2 × 230	60	–	–	–	–	–	–	–	
2 × 230	207	–	–	–	–	–	–	–	
2 × 230	60	–	–	–	–	–	–	–	
2 × 230	207	–	–	–	–	–	–	–	
237	300	Nei	1	3 f	237/6 000	300	–	–	6
237	300	Nei	1	3 f	237/6 000	300	–	–	
237	300	Nei	1	3 f	237/6 000	300	–	–	
10 000	6 000	Nei	–	–	–	–	–	–	7
10 000	6 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	6 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	7 677	–	4	–	–	530	–	–	
–	7 677	–	4	–	–	530	–	–	
–	7 617	–	4	–	–	530	–	–	
230	100	Nei	1	3 f	20 000/230	100	–	–	1
230	100	Nei	1	3 f	20 000/230	100	–	–	
–	100	–	1	–	–	100	–	–	
–	100	–	1	–	–	100	–	–	
3 150	85	–	–	–	–	–	–	–	1
3 150	85	–	–	–	–	–	–	–	
3 150	85	–	–	–	–	–	–	–	
500	190	Nei	–	–	–	–	–	–	2
500	190	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	190	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	210	Nei	1	3 f Lkj	230/6 000	200	–	–	3
230	210	Nei	1	3 f	230/6 000	210	–	–	
230	210	Nei	1	3 f	230/6 000	210	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
						kW		
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
4	Sogndal Ev.	1939	Øvre stasjon	2	Vt	420	2	3 f Sg
			Nedre stasjon	3	Vt	750	3	3 f Sg
		1940	Øvre stasjon	2	Vt	420	2	3 f Sg
			Nedre stasjon	3	Vt	750	3	3 f Sg
		1941	Øvre stasjon	2	Vt	420	2	3 f Sg
			Nedre stasjon	3	Vt	750	3	3 f Sg
5	A/S Ualand Kraftverk	1939	Ualand	1	Vt	135	1	3 f
		1940		1	Vt	135	1	3 f
		1941		1	Vt	135	1	3 f
	I alt ...	1939		9	–	1 780	9	–
		1940		9	–	1 780	9	–
		1941		9	–	1 780	9	–
	Hordaland							
1	Fitjar Kraftlag	1939		1	Vt	240	1	3 f
		1940		1	Vt	240	1	3 f
		1941		1	Vt	240	1	3 f vg
2	Jondal Ev.	1939	Jondal	2	Vt	296	2	Lg
		1940		2	Vt	296	2	Lg
		1941		2	Vt	296	2	Lg
3	A/S Kinservik	1939	Tveitafoss	2	Vt	450	2	3 f Sg
		1940		3	Vt	1 080	3	3 f Sg
		1941		3	Vt	1 080	3	3 f Sg
4	L/l Palmafoss Kraftverk	1939	Palmafossen	1	Vt	350	1	3 f
		1940		1	Vt	350	1	3 f
		1941		1	Vt	350	1	3 f
5	Rosendal Ev.	1939		1	Vt	220	2	Lg
		1940		1	Vt	220	2	Lg
		1941		1	Vt	220	2	Lg
6	Tøsse Kraftverk	1939	Tysse	1	Vt	1 600	1	3 f
		1940		1	Vt	1 600	1	3 f
		1941		1	Vt	1 600	1	3 f
	I alt ...	1939		8	–	3 156	9	–
		1940		9	–	3 786	10	–
		1941		9	–	3 786	10	–
	Sogn og Fjordane							
1	Balestrand Ev.	1939	Ese	1	Vt	110	1	3 f
		1940		1	Vt	110	1	3 f
		1941		1	Vt	200	1	3 f
2	Balsnes Ev. L/l	1939		1	Vt	132	1	3 f Sg
		1940		1	Vt	132	1	3 f Sg
		1941		1	Vt	132	1	3 f Sg
3	Fjærland Ev.	1939	Horpedal	1	Vt	95	1	3 f
		1940		1	Vt	95	1	3 f
		1941		1	Vt	95	1	3 f
4	A/S Leinafalli	1939	Leinafossen	1	Vt	295	1	3 f
		1940		1	Vt	295	1	3 f
		1941		1	Vt	295	1	3 f

[1] Tilhører Kinsarvik Ev.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
6 000	500	Ja	–	–	–	–	–	–	4
6 000 og 220	1 050	Ja	1	3 f Sg	220/6 000	280	–	–	
6 000	500	Ja	–	–	–	–	–	–	
6 000 og 220	1 050	Ja	1	3 f Skj	220/6 000	280	–	–	
6 000	500	Ja	–	–	–	–	–	–	
6 000 og 220	1 050	Ja	1	3 f Skj	220/6 000	280	–	–	
220	135	Nei	1	3 f	220/5 500	135	–	–	5
220	135	Nei	1	3 f	220/5 500	135	–	–	
220	135	Nei	1	3 f	220/5 500	135	–	–	
–	2 170	–	3	–	–	615	–	–	
–	2 170	–	3	–	–	625	–	–	
–	2 170	–	3	–	–	625	–	–	
5 250	224	Nei	1	3 f	5 250/237	10	–	–	1
5 250	280	Nei	1	3 f	5 250/237	10	–	–	
5 250	280	Nei	1	3 f	5 250/237	10	–	–	
440	296	–	–	–	–	–	–	–	2
440	296	–	–	–	–	–	–	–	
440	296	–	–	–	–	–	–	–	
6 000	500	–	1[1]	3 f Lkj	6 000/10 000	500	–	–	3
6 000	1 300	–	1[1]	3 f Lkj	6 000/10 000	500	–	–	
6 000	1 300	Nei	1[1]	3 f Lkj	6 000/10 000	500	–	–	
6 000	350	–	1	3 f	6 000/230	50	–	–	4
6 000	350	–	1	3 f	6 000/230	50	–	–	
6 000	350	–	1	3 f	6 000/230	50	–	–	
460	163	–	–	–	–	–	–	–	5
460	163	–	–	–	–	–	–	–	
460	163	–	–	–	–	–	–	–	
10 500	1 820	Nei	–	–	–	–	–	–	6
10 500	1 820	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 500	1 820	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	3 353	–	3	–	–	560	–	–	
–	4 209	–	3	–	–	560	–	–	
–	4 209	–	3	–	–	560	–	–	
5 000	110	–	–	–	–	–	–	–	1
5 000	110	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	230	–	–	–	–	–	–	–	
230	150	–	1	3 f Skj	230/5 000	150	–	–	2
230	150	–	1	3 f Skj	230/5 000	150	–	–	
230	150	–	1	3 f Skj	230/5 000	150	–	–	
3 000	100	Nei	–	–	–	–	–	–	3
3 000	100	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 000	100	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	320	Nei	1	3 f Skj	230/11 000	320	–	–	4
230	320	Nei	1	3 f Skj	230/11 000	320	–	–	
230	320	Nei	1	3 f Skj	230/11 000	320	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
5	A/S Lyster Ev.	1939	Døsen	1	Vt	168	1	3 f
			Sage	1	Vt	1 440	1	3 f
		1940	Døsen	1	Vt	168	1	3 f
			Sage	1	Vt	1 440	1	3 f
		1941	Døsen	1	Vt	168	1	3 f
			Sage	1	Vt	1 440	1	3 f
6	Lærdal Kraftverk L/l ..	1939		1	Vt	440	1	3 f
		1940		1	Vt	440	1	3 f
		1941		1	Vt	440	1	3 f
7	L/l Naustdal Ev.	1939		1	Vt	200	1	3 f
		1940		1	Vt	200	1	3 f
		1941		1	Vt	200	1	3 f
8	A/S Sognefjordens	1939		1	Vt	220	1	3 f
	Ullvarefabrik	1940		1	Vt	220	1	3 f
		1941		1	Vt	220	1	3 f
9	L/l Undredal Ev.	1939		1	Vt	50	1	Lg
		1940		1	Vt	50	1	Lg
		1941		1	Vt	50	1	Lg
10	Utvik Ev.	1939		1	Vt	150	1	3 f
		1940		1	Vt	150	1	3 f
		1941		1	Vt	150	1	3 f
	I alt ...	1939		11	–	3 300	11	–
		1940		11	–	3 300	11	–
		1941		11	–	3 390	11	–
	Møre og Romsdal							
1	A/S Aura	1939	Auras prov. st.	3	Vt	1 680	3	3 f 25
		1940		3	Vt	1 680	3	3 f 25, 3 f 50
		1941		3	Vt	1 680	2	3 f
2	A/S Brattvåg Kraftverk	1939	Brattvåg	1	Vt	350	1	3 f
		1940		1	Vt	350	1	3 f
		1941		1	Vt	350	1	3 f
3	Bævre Kraft	1939	Bævre	2	Vt	103	2	Lg
		1940		2	Vt	103	2	Lg
		1941		2	Vt	103	2	Lg
4	Geiranger Kraftverk ...	1939		1	Vt	200	1	3 f
		1940		1	Vt	200	1	3 f
		1941		1	Vt	200	1	3 f
5	Gjerdsvika Ev.	1939	Ljosåra	1	Vt	200	1	3 f
		1940		1	Vt	200	1	3 f
		1941		1	Vt	200	1	3 f
6	Hellesylt Kraftverk	1939	Stadheimsfossen	1	Vt	220	1	3 f
		1940		1	Vt	220	1	3 f
		1941		1	Vt	220	1	3 f
7	Moltustrandens Ev.	1939	Ljosheim	1	Vt	125	1	3 f
		1940		1	Vt	125	1	3 f
		1941		1	Vt	125	1	3 f
8	Nesset Kraftverk	1939		1	Vt	460	1	3 f
		1940		1	Vt	460	1	3 f
		1941		1	Vt	460	1	3 f
9	A/S Romsdals Ev.	1939	Skorgen	1	Vt	260	1	3 f
		1940		1	Vt	260	1	3 f
		1941		1	Vt	260	1	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 000	210	Nei	–			–	–	–	5
3 150	1 800	Nei	1	3 f	3 150/22 000	1 800	–	–	
5 000	210	Nei	–			–	–	–	
3 150	1 800	Nei	1	3 f	3 150/22 000	1 800	–	–	
5 000	210	Nei	–			–	–	–	
3 150	1 800	Nei	1	3 f	3 150/22 000	1 800	–	–	
230	500	Nei	1	3 f	230/11 000	500	–	–	6
230	500	Nei	1	3 f	230/11 000	500	–	–	
230	500	Nei	1	3 f	230/11 000	500	–	–	
5 000	250	Nei	–	–	–	–	–	–	7
5 000	250	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	250	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	185	Ja	2	3 f	5 000/220	170	–	–	8
220	185	Ja	2	3 f	5 000/220	170	–	–	
220	185	Ja	2	3 f	5 000/220	170	–	–	
220	50	–	–	–	–	–	–	–	9
220	50	–	–	–	–	–	–	–	
220	50	–	–	–	–	–	–	–	
230	147	–	1	3 f	230/3 000	200	–	–	10
230	147	–	1	3 f	230/3 000	200	–	–	
230	147	Nei	1	3 f	230/3 000	200	–	–	
–	3 822	–	7	–	–	3 140	–	–	
–	3 822	–	7	–	–	3 140	–	–	
–	3 942	–	7	–	–	3 140	–	–	
12 000	2 120	Nei	–	–	–	–	–	–	1
12 000, 5 250	2 120	Nei	1	3 f	5 250/12 000	720	–	–	
3 000, 5 250	1 800	Nei	2	3 f	5 250/12 000, 3 000/12 600	1 720	–	–	
230	350	Nei	–	–	–	–	1	15	2
230	350	Nei	–	–	–	–	1	15	
230	350	Nei	–	–	–	–	1	15	
470—500	110	–	–	–	–	–	–	–	3
470—500	110	–	–	–	–	–	–	–	
470—500	110	–	–	–	–	–	–	–	
230	250	Nei	1	3 f	230/3 200	100	–	–	4
230	250	Nei	1	3 f	230/3 200	100	–	–	
230	250	Nei	1	3 f	230/3 200	100	–	–	
5 200	200	Nei	–	–	–	–	–	–	5
5 200	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 200	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	220	Nei	–	–	–	–	–	–	6
6 300	220	Nei	1	–	6 300/220	20	–	–	
6 300	220	Nei	1	–	6 300/220	20	–	–	
5 220	125	Nei	1	3 f	5 220/220	50	–	–	7
5 220	125	Nei	1	3 f	5 220/220	50	–	–	
5 220	125	Nei	1	3 f	5 220/220	50	–	–	
235	575	Nei	1	3 f	235/10 500	500	–	–	8
235	575	Nei	1	3 f	235/10 500	500	–	–	
235	575	Nei	1	3 f	235/10 500	500	–	–	
5 000	210	Nei	–	–	–	–	–	–	9
5 000	210	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	210	Nei	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)					kW		
10	Stranda Ev.	1939	Fausa	1	Vt	625	1	3 f
		1940		2	Vt	1 000	2	3 f
		1941		2	Vt	1 000	2	3 f
11	Vaksvikbygda Kraftlag	1939	Vaksvikfoss	1	Vt	110	1	Lm
		1940		1	Vt	110	1	Lm
		1941		1	Vt	110	1	Lm
12	Ørskogfossen Kraftlag	1939	Ørskogfossen	1	Vt	115	1	Lg
		1940		1	Vt	115	1	Lg
		1941		1	Vt	115	1	Lg
	I alt ...	1939		15	–	4 448	15	–
		1940		16	–	4 823	16	–
		1941		16	–	4 823	15	–
	Sør-Trøndelag							
1	A/S Bjugn Kraftanlegg	1939	Liafalle	1	Vt	100	1	3 f
			Brekka	1	Vt	180	1	3 f
		1940	Liafalle	1	Vt	100	1	3 f
			Brekka	1	Vt	180	1	3 f
		1941	Liafalle	1	Vt	100	1	3 f
			Brekka	1	Vt	180	1	3 f
2	Halstad Ev.	1939		1	Vt	173	1	3 f
		1940		1	Vt	173	1	3 f
		1941		1	Vt	173	1	3 f
3	Holtålen Ev.	1939	Raubergfossen	1	Vt	250	1	3 f
		1940		1	Vt	250	1	3 f
		1941		1	Vt	240	1	3 f
4	Indre Hølonda Kraft-	1939		1	Vt	90	1	3 f
	anlegg	1940		1	Vt	90	1	3 f
		1941		1	Vt	90	1	3 f
5	A/S Lundemo Bruk	1939	Nedre Møllefoss	1	Vt	400	1	3 f
		1940		1	Vt	400	1	3 f
		1941		1	Vt	400	1	3 f
6	A/S Opdal Ev.	1939	Vindøla	1	Vt	379	1	3 f
		1940		1	Vt	379	1	3 f
		1941		1	Vt	379	1	3 f
7	Røros Ev.	1939	Røstefoss	2	Vt	500	2	3 f
			Kuråsfoss	1	Vt	1 175	1	3 f
		1940	Røstefoss	2	Vt	500	2	3 f
			Kuråsfoss	2	Vt	1 428	2	3 f
		1941	Røstefoss	2	Vt	500	2	3 f
			Kuråsfoss	2	Vt	1 680	3	3 f
	I alt ...	1939		10	–	3 247	10	–
		1940		11	–	3 500	11	–
		1941		11	–	3 742	12	–
	Nord-Trøndelag							
1	Høylandet Ev. [1]	1939	Grongstafoss	1	Vt	150	1	3 f
2	Kvam Ev.	1939	Nodalsfoss	1	Vt	110	1	3 f
		1940		1	Vt	110	1	3 f
		1941		1	Vt	110	1	3 f
3	Malmo Ev.	1939	Fosselvfossen	1	Vt	100	1	3 f
		1940		1	Vt	100	1	3 f
		1941		1	Vt	100	1	3 f

[1] Kraftstasjonen demontert etter brann i april 1940.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Perio-de-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
6 600	650	Nei	–	–	–	–	–	–	10
6 600	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 600	1 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	110	Nei	–	–	–	–	–	–	11
220	110	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	110	Nei	–	–	–	–	–	–	
2 × 235	115	Nei	–	–	–	–	–	–	12
2 × 235	115	Nei	–	–	–	–	–	–	
2 × 235	115	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	5 035	–	3	–	–	650	1	15	
–	5 385	–	5	–	–	1 390	1	15	
–	5 065	–	6	–	–	2 390	1	15	
6 000	100	Nei	1	3 f	6 000/220	5	–	–	1
6 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 000	100	Nei	1	3 f	6 000/220	5	–	–	
6 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 000	100	Nei	1	3 f	6 000/220	5	–	–	
6 000	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	125	Ja	1	3 f	500/110	2	–	–	2
500	125	Ja	1	3 f	500/110	2	–	–	
500	125	Ja	1	3 f	500/110	2	–	–	
			1	3 f	500/220	40	–	–	
6 300	300	Nei	–	–	–	–	–	–	3
6 300	300	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	300	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	100	–	1	3 f	5 000/230	100	–	–	4
230	100	–	1	3 f	5 000/230	100	–	–	
230	100	–	1	3 f	5 000/230	100	–	–	
5 000	450	Nei	1	3 f	5 000/10 000	450	–	–	5
5 000	450	Nei	1	3 f	5 000/10 000	450	–	–	
5 000	450	Nei	1	3 f	5 000/10 000	450	–	–	
230	375	Nei	1	3 f Skj	15 000/230	420	–	–	6
230	375	Nei	1	3 f Skj	15 000/230	420	–	–	
230	375	Nei	1	3 f Skj	15 000/230	420	–	–	
230	500		2	3 f Skj	10 000/230	500	–	–	7
5 250	1 450		1	3 f Skj	10 000/5 250	800	–	–	
230	500		2	3 f Skj	10 000/230	500	–	–	
5 250	1 700		1	3 f Skj	10 000/5 250	800	–	–	
230	500		2	3 f Skj	10 000/230	500	–	–	
5 250	1 950		1	3 f Skj	10 000/5 250	800	–	–	
–	3 600	–	8	–	–	2 277	–	–	
–	3 850	–	8	–	–	2 277	–	–	
–	4 100	–	9	–	–	2 317	–	–	
6 000	150	Nei	–	–	–	–	–	–	1
5 000	125	Nei	1	3 f	5 000/220	10	–	–	2
5 000	125	Nei	1	3 f	5 000/220	10	–	–	
5 000	125	Nei	1	3 f	5 000/220	10	–	–	
2 000	125	Nei	–	–	–	–	–	–	3
2 000	125	Nei	–	–	–	–	–	–	
2 000	125	Nei	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)					kW		
4	Vannebo Ev.	1939	Vannebo	1	Vt	260	1	3 f
		1940		1	Vt	260	1	3 f
		1941		1	Vt	260	1	3 f
5	Åsen Andelsev.	1939	Vassfossen	1	Vt	100	2	Lg
		1940		1	Vt	100	2	Lg
		1941		1	Vt	100	2	Lg
	I alt ...	1939		5	–	720	6	–
		1940		4	–	570	5	–
		1941		4	–	570	5	–
	Nordland							
1	A/S Dragefossen Kraft-	1939		2	Vt	670	2	3 f
	anlegg	1940		2	Vt	670	2	3 f
		1941		2	Vt	670	2	3 f
2	A/S Fauske Lysverk ...	1939		1	Dm	50	1	3 f
		1940		1	Dm	50	1	3 f
3	A/S Lødingen Ev.	1939	Kåringen	1	Vt	170	1	3 f
		1940		1	Vt	170	1	3 f
		1941		1	Vt	170	1	3 f
4	A/S Mo Ev.	1939	Revelfossen	2	Vt	144	2	3 f Sg
		1940		2	Vt	144	2	3 f Sg
		1941		2	Vt	144	2	3 f Sg
5	A/S Sandnessjøen Ev. ..	1939	Sjøfossen	1	Vt	210	1	3 f
			Karivika	1	Dm	100	1	3 f
		1940	Sjøfossen	1	Vt	210	1	3 f
			Karivika	1	Dm	100	1	3 f
		1941	Sjøfossen	1	Vt	210	1	3 f
			Karivika	1	Dm	100	1	3 f
6	A/S Saupstadfossen Ev..	1939		1	Vt	126	1	3 f
		1940		1	Vt	126	1	3 f
		1941		1	Vt	126	1	3 f
			Utdalselva	1	Vt	144	1	3 f
7	A/S Sigerfjord Ev. [2] ...	1939	Vangpollen	2	Vt	350	2	Sg
		1940		2	Vt	350	2	Sg
8	Sortland Ev. [2]	1939	Storvann	1	Vt	112	1	Sg
		1940		1	Vt	112	1	Sg
9	A/S Svolvær Ev.	1939	Kongsmarken	2	Vt	1 175	2	3 f
			Lerosen	3	Vt	475	3	3 f
		1940	Kongsmarken	2	Vt	1 175	2	3 f
			Lerosen	3	Vt	475	3	3 f
		1941	Kongsmarken	2	Vt	1 175	2	3 f
			Lerosen	3	Vt	475	3	3 f
10	A/S Tennesanlegget	1939	Forsfjord	1	Vt	1 400	1	3 f
		1940		1	Vt	1 400	1	3 f
		1941		1	Vt	1 400	1	3 f
11	Vesterålens Kraftlag ...	1941	Vangpollen	2	Vt	350	2	Sg
			Storvann	1	Vt	112	1	Sg
12	Øvre Vefsn Kraftselskap	1939		1	Vt	65	1	3 f
		1940		1	Vt	65	1	3 f
		1941		1	Vt	65	1	3 f
	I alt ...	1939		19	–	5 047	19	–
		1940		19	–	5 047	19	–
		1941		19	–	5 141	19	–

[1] Ikke i drift. [2] Overtatt av Vesterålens Kraftlag $^1/_{10}$ 1940

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
230	300	Nei	2	3 f	5 000/230	520	–	–	4
230	300	Nei	2	3 f	5 000/230	520	–	–	
230	300	Nei	2	3 f	5 000/230	520	–	–	
440	100	Nei	–	–	–	–	–	–	5
440	100	Nei	–	–	–	–	–	–	
440	100	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	800	–	3	–	–	530	–	–	
–	650	–	3	–	–	530	–	–	
–	650	–	3	–	–	530	–	–	
5 250	770	–	–	–	–	–	–	–	1
5 250	770	–	–	–	–	–	–	–	
5 250	770	–	–	–	–	–	–	–	
230	50[1]	–	–	–	–	–	–	–	2
230	50[1]	–	–	–	–	–	–	–	
230	200	Nei	1	3 f	5 250/230	200	–	–	3
230	200	Nei	1	3 f	5 250/230	200	–	–	
230	200	Nei	1	3 f	5 250/230	200	–	–	
3 000	160	Nei	–	–	–	–	–	–	4
3 000	160	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 000	160	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	260	Nei	1	3 f	11 500/230	260	–	–	5
230	150								
230	260	Nei	1	3 f	11 500/230	260	–	–	
230	150								
220	260	Nei	1	3 f	11 500/230	260	–	–	
230	150	Nei							
230	156	Nei	1	3 f Lkj	3 000/230	160	–	–	6
230	156	Nei	1	3 f Lkj	3 000/230	160	–	–	
230	156	Nei	1	3 f Lkj	3 000/230	160	–	–	
5 000	180	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	430	Nei	–	–	–	–	–	–	7
5 000	430	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	125	Nei	1	At	220/5 000	150	–	–	8
220	125	Nei	1	At	220/5 000	150	–	–	
3 300	1 500	Nei	2	3 f	3 300/11 000	1 500	–	–	9
3 000	500	Nei	1	3 f	3 300/11 000	500	–	–	
3 300	1 500	Nei	2	3 f	3 300/11 000	1 500	–	–	
3 000	500	Nei	1	3 f	3 300/11 000	500	–	–	
3 300	1 500	Nei	2	3 f	3 300/11 000	1 500	–	–	
3 000	500	Nei	1	3 f	3 300/11 000	500	–	–	
5 000	1 600	Nei	1	3 f	5 000/22 000	1 600	–	–	10
5 000	1 600	Nei	1	3 f	5 000/22 000	1 600	–	–	
5 000	1 600	Nei	1	3 f	5 000/22 000	1 600	–	–	
5 000	430	Nei	–	–	–	–	–	–	11
220	125	Nei	1	At	220/5 000	150	–	–	
230	65	Ja	1	3 f Skj	230/ 6 300	180	–	–	12
230	65	Ja	1	3 f Skj	230/6 300	180	–	–	
230	65	Ja	1	3 f Skj	230/6 300	180	–	–	
–	5 966	–	9	–	–	4 550	–	–	
–	5 966	–	9	–	–	4 550	–	–	
–	6 096	–	9	–	–	4 550	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
	Troms							
1	A/S Balsfjord Ev.	1939	Storfossen	1	Vt	40	1	3 f
		1940		1	Vt	40	1	3 f
		1941		1	Vt	40	1	3 f
2	A/S Kasfjord Ev.	1939	Bottenelven	1	Vt	50	1	3 f
		1940		1	Vt	50	1	3 f
		1941		1	Vt	50	1	3 f
3	A/S Lyngseidet Ev.	1939		1	Vt	30	1	L
		1940		1	Vt	30	1	L
		1941		1	Vt	30	1	L
4	A/S Rolløens Ev.	1939	Forså	1	Vt	200	1	3 f
		1940		1	Vt	200	1	3 f
		1941		1	Vt	200	1	3 f
5	A/S Rossfjord Ev.	1939	Storelva	1	Vt	17	1	Lg
		1940		1	Vt	17	1	Lg
		1941		1	Vt	17	1	Lg
6	A/S Skjervøy Ev.	1939		1	Vt	45	1	3 f
		1940		1	Vt	45	1	3 f
		1941		1	Vt	45	1	3 f
7	A/S Straumen Ev.	1939	Mølnelv	1	Vt	15	1	Ld
		1940		1	Vt	15	1	Ld
		1941		1	Vt	15	1	Ld
	I alt ...	1939		7	–	397	7	–
		1940		7	–	397	7	–
		1941		7	–	397	7	–
	Finnmark							
1	A/S Honningsvaag Ev.	1939		3	2 Om og 1 Dm	110	3	Lg
		1940		3	2 Om og 1 Dm	110	3	Lg
		1941		3	2 Om og 1 Dm	110	3	Lg
	I alt ...	1939		3	–	110	3	–
		1940		3	–	110	3	–
		1941		3	–	110	3	–
	VI. Private verker for alm. forsyning i alt	1939		182	–	187 125	185	–
		1940		184	–	188 633	187	–
		1941		184	–	189 334	186	–
	VII. Statens verker bygd for industriell forsyning							
	Buskerud							
1	Kongsberg Sølvverk .	1938/39	Kongens gruve	1	Vt	350	1	3 f
			Saggrenda	1	Vt	45	1	3 f
		1939/40	Kongens gruve	1	Vt	350	1	3 f
			Saggrenda	1	Vt	45	1	3 f
		1940/41	Kongens gruve	1	Vt	350	1	3 f
			Saggrenda	1	Vt	45	1	3 f
2	Kongsberg Våpenfabrikk	1938/39		3	Vt	1 250	3	3 f
		1939/40		3	Vt	1 250	3	3 f
		1940/41		3	Vt	1 250	3	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
230	40	Nei	1	3 f	230/3 000	50	–	–	1
230	40	Nei	1	3 f	230/3 000	50	–	–	
230	40	Nei	1	3 f	230/3 000	50	–	–	
220	60	Nei	1	3 f	5 200	60	–	–	2
220	60	Nei	1	3 f	5 200	60	–	–	
220	60	Nei	1	3 f	5 200	60	–	–	
220	27	Nei	–	–	–	–	–	–	3
220	27	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	27	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	200	Nei	1	3 f	250/6 200	200	–	–	4
250	200	Nei	1	3 f	250/6 200	200	–	–	
250	200	Nei	1	3 f	250/6 200	200	–	–	
240	17	–	–	–	–	–	–	–	5
240	17	–	–	–	–	–	–	–	
240	17	–	–	–	–	–	–	–	
230	50	–	1	3 f	230/3 150	50	–	–	6
230	50	–	1	3 f	230/3 150	50	–	–	
230	50	–	1	3 f	230/3 150	50	–	–	
500	15	–	–	–	–	–	–	–	7
500	15	–	–	–	–	–	–	–	
500	15	–	–	–	–	–	–	–	
–	409	–	4	–	–	360	–	–	
–	409	–	4	–	–	360	–	–	
–	409	–	4	–	–	360	–	–	
440	100	–	–	–	–	–	1	6	1
440	100	–	–	–	–	–	1	6	
440	100	–	–	–	–	–	1	6	
–	100	–	–	–	–	–	1	6	
–	100	–	–	–	–	–	1	6	
–	100	–	–	–	–	–	1	6	
–	245 401	–	95	–	–	190 005	3	87	
–	247 357	–	98	–	–	190 845	3	87	
–	247 832	–	101	–	–	192 240	3	87	
5 000	350	Nei	2	3 f	5 000/230	380	–	–	1
230	45	Nei	–	–	–	–	1	1	
5 000	350	Nei	2	3 f	5 000/230	380	–	–	
230	45	Nei	–	–	–	–	1	1	
5 000	350	Nei	2	3 f	5 000/230	380	–	–	
230	45	Nei	–	–	–	–	1	1	
220	1 450	Nei	1	3 f Skj	220/10 000	600	1	11	2
220	1 450	Nei	1	3 f Skj	220/10 000	600	1	11	
220	1 450	Nei	1	3 f Skj	220/10 000	600	1	11	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
						kW		
	VII. Statens verker bygd for industr.fors. (forts.)							
	Opland							
3	Raufoss Ammunisjons-	1938/39		2	Vt	500	2	3 f
	fabrikker	1939/40		2	Vt	500	2	3 f
		1940/41		2	Vt	500	2	3 f
	Hordaland							
4	Vaksdal Mølle	1938/39		3	Vt	780	3	3 f
		1939/40		3	Vt	780	3	3 f
		1940/41		3	Vt	780	3	3 f
	Nordland							
5	Glomfjord Kraftverk	1938/39	Store kraftst.	3	Vt	60 600	3	3 f Sg 25 p
			Lille kraftst.	2	Vt	1 180	2	3 f Sg
		1939/40	Store kraftst.	3	Vt	60 600	3	3 f Sg 25 p
			Lille kraftst.	2	Vt	1 180	2	3 f Sg
		1940/41	Store kraftst.	3	Vt	60 600	3	3 f Sg 25 p
			Lille kraftst.	2	Vt	1 180	2	3 f Sg
	VII. Statens verker for industriell forsyning i alt	1938/39		15	–	64 705	15	–
		1939/40		15	–	64 705	15	–
		1940/41		15	–	64 705	15	–
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning							
	Østfold							
1	A/S Borregaard	1939	Borregaard I	8	Vt	8 500	8	Lg-Sg/45
			Borregaard II	4	Vt	25 000	4	Sg/45
		1940	Borregaard I	8	Vt	8 500	8	Lg-Sg/45
			Borregaard II	4	Vt	25 000	4	Sg/45
		1941	Borregaard I	8	Vt	8 500	8	Lg-Sg/45
			Borregaard II	4	Vt	25 000	4	Sg/45
2	Gran Mølle	1939		1	Vt	110	1	–
		1940		1	Vt	110	1	–
		1941		1	Vt	110	1	–
3	A/S Greaker Cellulose-	1939		3	Dt	1 650	3	3 f
	fabrikk	1940		3	Dt	1 650	3	3 f
		1941		3	Dt	1 650	3	3 f
4	Saugbrugsforeningen ...	1939	Tistedalen	5	Vt	11 000	5	3 f
		1940		5	Vt	11 000	5	3 f
		1941		1	Dt	1 250	1	3 f
				5	Vt	11 000	5	3 f
	I alt ...	1939		21	–	46 260	21	–
		1940		21	–	46 260	21	–
		1941		22	–	47 510	22	–
	Akershus							
1	Brekke Bruk	1939	Brekke	2	Vt	270	2	3 f
		1940		2	Vt	270	2	3 f
		1941		2	Vt	270	2	3 f
2	A/S Bøhnsdalen Mills,	1939	Bøhnsdalen	3	Vt	1 715	3	3 f
	Ltd.		Dampturbinst.	1	Dt	750	1	3 f
		1940	Bøhnsdalen	3	Vt	1 715	3	3 f
			Dampturbinst.	1	Dt	750	1	3 f
		1941	Bøhnsdalen	3	Vt	1 715	3	3 f
			Dampturbinst.	1	Dt	750	1	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 300	420	Nei	–	–	–	–	–	–	3
5 300	420	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 300	420	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	925	Nei	–	–	–	–	–	–	4
230	925	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	925	Nei	–	–	–	–	–	–	
15 000	68 000	Nei	–	–	–	–	–	–	5
5 750	1 450	Nei	–	–	–	–	–	–	
15 000	68 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 750	1 450	Nei	–	–	–	–	–	–	
15 000	68 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 750	1 450	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	72 640	–	3	–	–	980	–	12	
–	72 640	–	3	–	–	980	–	12	
–	72 640	–	3	–	–	980	–	12	
120—3 200	9 700	Delv.	–	–	–	–	1	640	1
3 200	31 500	–	–	–	–	–			
120—3 200	9 700	Delv.	–	–	–	–	1	640	
3 200	31 500	–	–	–	–	–			
120—3 200	9 700	Delv.	–	–	–	–	1	640	
3 200	31 500	–	–	–	–	–			
5 000	150	–	–	–	–	–	–	–	2
5 000	150	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	150	–	–	–	–	–	–	–	
230	2 060	Nei	–	–	–	–	–	–	3
230	2 060	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	2 060	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	14 000	Nei	1	3 f	5 000/220	30	–	–	4
5 000	14 000	Ja	1	3 f	5 000/220	50	–	–	
5 000	1 500	Nei							
5 000	14 000	Ja	1	3 f Skj	5 000/220	50	–	–	
–	57 410	–	1	–	–	30	1	640	
–	57 410	–	1	–	–	50	1	640	
–	58 910	–	1	–	–	50	1	640	
230	275	Nei	–	–	–	–	–	–	1
230	275	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	275	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	2 127	Nei	1	3 f Skj	500/190	200	–	–	2
500	944	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	2 127	Nei	1	3 f Skj	500/190	200	–	–	
500	944	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	2 127	Nei	1	3 f Skj	500/190	200	–	–	
500	944	Nei	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)					kW		
3	Christiania Spigerverk .	1939		2	Vt	125	2	Lm
		1940		2	Vt	125	2	Lm
		1941		2	Vt	125	2	Lm
4	A/S Granfos Brug Ltd.	1941		2	Vt	170	2	3 f Sg
5	A/S M. & H. Ingier—Ljans Bruk	1939	Hvitebjørn	1	Vt	210	1	3 f
		1940		1	Vt	210	1	3 f
		1941		1	Vt	210	1	3 f
6	A/S Nordby Bruk	1939		2	Vt	385	2	3 f
		1940		2	Vt	385	2	3 f
		1941		2	Vt	385	2	3 f
7	Nydalens Compagnie ...	1939	Veveri A	1	Vt	75	1	3 f
			Veveri B	1	Vt	20	1	L
			Veveri C	1	Vt	263	1	3 f
			Nedre kraftst.	2	Vt	158	2	L. 120 og 3 f
		1940	Veveri A	1	Vt	75	1	3 f
			Veveri B	1	Vt	75	1	3 f
			Veveri C	1	Vt	263	1	3 f
			Nedre kraftst.	2	Vt	158	2	L. 120 og 3 f
		1941	Veveri A	1	Vt	75	1	3 f
			Veveri B	1	Vt	75	1	3 f
			Veveri C	1	Vt	263	1	3 f
			Nedre kraftst.	2	Vt	158	2	L. 120 og 3 f
8	A/S Strømmens Verksted	1939	Turbinhus	1	Vt	200	2	Lg
			Maskinhus V.	2	Dpm	70	–	–
			Maskinhus S.	1	Dm	89	2	3 f og Lg
		1940	Turbinhus	1	Vt	200	2	Lg
			Maskinhus V.	1	Dpm	50	–	–
			Maskinhus S.	1	Dm	89	2	3 f og Lg
		1941	Turbinhus	1	Vt	200	2	Lg
			Maskinhus V.	1	Dpm	50	–	–
			Maskinhus S.	1	Dm	89	2	3 f og Lg
	I alt ...	1939		20	–	4 330	20	–
		1940		19	–	4 365	20	–
		1941		21	–	4 535	22	–
	Oslo							
1	A/S Bentse Bruk	1939	Bentse	1	Vt	200	2	Lg
		1940		1	Vt	200	2	Lg
		1941		1	Vt	200	2	Lg
2	A/S Bjølsen Valsemølle .	1939		2	Vt	230	2	3 f og L
		1940		2	Vt	230	2	3 f og L
		1941		2	Vt	230	2	3 f og L
3	A/S Christiania Seildugs-fabrikk	1939		2	Vt	552	3	2 Lg og 1-3 f
		1940		2	Vt	552	3	2 Lg og 1-3 f
		1941		2	Vt	552	3	2 Lg og 1-3 f
4	Hjula Væveri	1939		2	Vt	500	2	3 f
		1940		2	Vt	500	2	3 f
		1941		2	Vt	500	2	3 f
5	A/S Myrens Verksted ..	1939	Myren	1	Vt	160	2	Lg
		1940		1	Vt	160	2	Lg
		1941		1	Vt	160	2	Lg
	I alt ...	1939		8	–	1 642	11	–
		1940		8	–	1 642	11	–
		1941		8	–	1 642	11	–

[1] Felles med turbinhus.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	Nr.
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
220	125		2	3 f	50 000/5 000	13 000	2	200	3
220	125		2	3 f	50 000/5 000	13 000	2	200	
220	125		2	3 f	50 000/5 000	13 000	2	200	
230	210	Nei	–	–	–	–	–	–	4
5 250	260	–	–	–	–	–	–	–	5
5 250	260	–	–	–	–	–	–	–	
5 250	260	–	–	–	–	–	–	–	
230	480	Nei	2	3 f	230/10 000	375	–	–	6
230	480	Nei	2	3 f	230/10 000	375	–	–	
230	480	Nei	2	3 f	230/10 000	375	–	–	
250	88	Ja	–	–	–	–	–	–	7
120	18	–	–	–	–	–	–	–	
250	310	Ja	–	–	–	–	1	48	
120 og 250	160	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	88	Ja	–	–	–	–	–	–	
250	88	Ja	–	–	–	–	–	–	
250	310	Ja	–	–	–	–	1	48	
120 og 250	160	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	88	Ja	–	–	–	–	–	–	
250	88	Ja	–	–	–	–	–	–	
250	310	Ja	–	–	–	–	1	48	
120 og 250	160	–	–	–	–	–	–	–	
110	200	–	–	–	–	–	–	–	8
–	[1]	–	–	–	–	–	–	–	
220 og 110	88	–	–	–	–	–	–	–	
110	200	–	–	–	–	–	–	–	
–	[1]	–	–	–	–	–	–	–	
220 og 110	88	–	–	–	–	–	–	–	
110	200	–	–	–	–	–	–	–	
–	[1]	–	–	–	–	–	–	–	
220 og 110	88	–	–	–	–	–	–	–	
–	5 075	–	5	–	–	13 575	3	248	
–	5 145	–	5	–	–	13 575	3	248	
–	5 355	–	5	–	–	13 575	3	248	
220	212	–	–	–	–	–	–	–	1
220	212	–	–	–	–	–	–	–	
220	212	–	–	–	–	–	–	–	
220 og 110	280	Nei	1	3 f Skj	220/110	30	1	1,5	2
220 og 110	280	Nei	1	3 f Skj	220/110	30	1	1,5	
220 og 110	280	Nei	1	3 f Skj	220/110	30	1	1,5	
120 og 230	545	Nei	–	–	–	–	–	–	3
120 og 230	545	Nei	–	–	–	–	–	–	
120 og 230	545	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	625	–	1	3 f	220/110	80	–	–	4
220	625	–	1	3 f	220/110	80	–	–	
220	625	–	1	3 f	220/110	80	–	–	
220	160	–	–	–	–	–	–	–	5
220	160	–	–	–	–	–	–	–	
220	160	–	–	–	–	–	–	–	
–	1 822	–	2	–	–	110	1	1,5	
–	1 822	–	2	–	–	110	1	1,5	
–	1 822	–	2	–	–	110	1	1,5	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)					kW		
	Hedmark							
1	Folldal Verk	1939	Einundfossen	2	Vt	1 550	2	3 f
		1940		2	Vt	1 550	2	3 f
		1941		2	Vt	1 550	2	3 f
2	Juliefoss Ev. (Brum.	1939	Juliefoss	1	Vt	60	1	3 f
	Meieri)	1940		1	Vt	60	1	3 f
		1941		1	Vt	60	1	3 f
3	Narud Ev. (Brum.	1939	Narud	1	Vt	400	1	3 f
	Meieri)	1940		1	Vt	400	1	3 f
		1941		1	Vt	400	1	3 f
4	Rena Kraftselskap A/S .	1939	Osfallet	2	Vt	2 200	2	3 f
		1940		2	Vt	2 200	2	3 f
		1941		2	Vt	2 200	2	3 f
5	A/S Ringsaker Cellulose-	1939		1	Vt	800	1	3 f
	fabrikk	1940		1	Vt	800	1	3 f
	I alt ...	1939		7	–	5 010	7	–
		1940		7	–	5 010	7	–
		1941		6	–	4 210	6	–
	Opland							
1	A/S Hunton Brug	1939	Brufoss	2	Vt	280	2	3 f
	(Gjøvik Ev.)		Huntonfallet	1	Vt	70	1	3 f
		1940	Brufoss	2	Vt	280	2	3 f
			Huntonfallet	1	Vt	70	1	3 f
		1941	Brufoss	2	Vt	280	2	3 f
			Huntonfallet	1	Vt	70	1	3 f
2	A/S Kistefos Træsliberi .	1939	Kistefoss	3	Vt	530	3	2-3 f og 1-Lg
		1940		3	Vt	530	3	2-3 f og 1-Lg
		1941		3	Vt	530	3	2-3 f og 1-Lg
3	Lillehammer Brænderi &	1939		3	Vt	725	3	Lg
	Bryggeri	1940		3	Vt	750	3	Lg
		1941		3	Vt	750	3	Lg
4	A/S Randsfjord Træmas-	1939	Stasjon I	1	Vt	175	1	3 f
	se & Papirfabrik		Stasjon II	1	Vt	260	1	3 f
			Stasjon III	1	Vt	1 400	1	3 f
		1940	Stasjon I	1	Vt	175	1	3 f
			Stasjon II	1	Vt	260	1	3 f
			Stasjon III	1	Vt	1 400	1	3 f
		1941	Stasjon I	1	Vt	175	1	3 f
			Stasjon II	1	Vt	260	1	3 f
			Stasjon III	1	Vt	1 400	1	3 f
5	A/S Skrankefos Træ-	1940	Skrankefos	1	Vt	880	1	3 f
	sliperi	1941		1	Vt	880	1	3 f
6	A/S Storbrofos Træsliperi	1939	Storbrofoss	1	Vt	150	1	3 f
		1940		1	Vt	150	1	3 f
		1941		1	Vt	150	1	3 f
7	A/S Toten Cellulose-	1939		2	Vt	660	2	3 f Sg
	fabrikk	1940		2	Vt	660	2	3 f Sg
		1941		1	Vt	440	1	3 f Sg
	I alt ...	1939		15	–	4 250	15	–
		1940		16	–	5 155	16	–
		1941		15	–	4 935	15	–

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
500	1 550	Nei	2	3 f	500/20 000	1 650	2	7	1
500	1 550	Nei	2	3 f	500/20 000	1 650	2	7	
500	1 550	Nei	2	3 f	500/20 000	1 650	2	7	
250	60	Nei	–	–	–	–	–	–	2
250	60	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	60	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	350	Nei	–	–	–	–	–	–	3
5 000	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	2 770	Nei	2	3 f Vkj	5 000/22 000	2 760	–	–	4
5 000	2 770	Nei	2	3 f Vkj	5 000/22 000	2 760	–	–	
5 000	2 770	Nei	2	3 f Vkj	5 000/22 000	2 760	–	–	
6 000	800	–	–	–	–	–	–	–	5
6 000	800	–	–	–	–	–	–	–	
–	5 530	–	4	–	–	4 410	2	7	
–	5 530	–	4	–	–	4 410	2	7	
–	4 730	–	4	–	–	4 410	2	7	
230	500	Nei	1	3 f	230/10 000	400	–	–	1
230	80	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	500	Nei	1	3 f	230/10 000	400	–	–	
230	80	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	500	Nei	1	3 f	230/10 000	400	–	–	
230	80	Nei	–	–	–	–	–	–	
230 og 110	530	Nei	–	–	–	–	–	–	2
230 og 110	530	Nei	–	–	–	–	–	–	
230 og 110	530	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	650	Nei	–	–	–	–	1	155	3
230	759	Nei	–	–	–	–	1	150	
230	759	Nei	–	–	–	–	1	150	
230	375	Ja	1	–	230/22 000	500	–	–	4
230	375	Ja	1	–	230/22 000	375	–	–	
5 000	2 000	Ja	1	–	5 000/22 000	2 000	–	–	
230	375	Ja	1	–	230/22 000	500	–	–	
230	375	Ja	1	–	230/22 000	375	–	–	
5 000	2 000	Ja	1	–	5 000/22 000	2 000	–	–	
230	375	Ja	1	–	230/22 000	500	–	–	
230	375	Ja	1	–	230/22 000	375	–	–	
5 000	2 000	Ja	1	–	5 000/22 000	2 000	–	–	
5 250	1 050	Ja	1	3 f Skj	5 250/20 000	1 000	–	–	5
5 250	1 050	Ja	1	3 f Skj	5 250/20 000	1 000	–	–	
220	188	Nei	1	3 f	220/3 000	40	–	–	6
230	188	Nei	1	3 f	230/3 000	40	–	–	
230	188	Nei	1	3 f	230/3 000	40	–	–	
230	775	Nei	–	–	–	–	2	300	7
230	775	Nei	–	–	–	–	2	300	
230	550	Nei	–	–	–	–	2	300	
–	5 473	–	5	–	–	3 315	3	455	
–	6 632	–	6	–	–	4 315	3	450	
–	6 407	–	6	–	–	4 315	3	450	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)					kW		
	Buskerud							
1	A/S Drammenselvens Papirfabrikker	1939		1	Vt	375	1	Lg
		1940		1	Vt	375	1	Lg
		1941		1	Vt	375	1	Lg
2	A/S Embretsfos Fabrikker	1939	Kraftstasjon I	1	Vt	960	1	3 f
			Kraftstasjon II	3	Vt	7 800	3	3 f
		1940	Kraftstasjon I	1	Vt	960	1	3 f
			Kraftstasjon II	3	Vt	7 800	3	3 f
		1941	Kraftstasjon I	1	Vt	960	1	3 f
			Kraftstasjon II	3	Vt	7 800	3	3 f
3	Follum Træsliberi	1939	Follum	2	Vt	2 800	2	3 f Sg
			Follum Dampt.st.	1	Dt	3 000	1	3 f Sg
		1940	Follum	2	Vt	3 000	2	3 f Sg
			Follum dampt.st.	1	Dt	3 000	1	3 f Sg
		1941	Follum	2	Vt	3 000	2	3 f Sg
			Follum dampt.st.	1	Dt	3 000	1	3 f Sg
4	D. F. U. Avd. Fredfoss .	1939	Fredfoss	2	Vt	160	2	3 f
		1940		2	Vt	160	2	3 f
		1941		2	Vt	160	2	3 f
5	Heen Træsliberi	1939	Bratli	2	Vt	880	3	3 f Sg og L
		1940		2	Vt	880	3	3 f Sg og L
		1941		2	Vt	880	3	3 f Sg og L
6	A/S Hofsfos Træsliperi og Papirfabrik	1939	Hofsfos	1	Vt	110	1	Lg
		1940		1	Vt	110	1	Lg
		1941		1	Vt	110	1	Lg
7	A/S Holmen-Hellefos ...	1939	Dampstasjon	1	Dpm	206	1	Lg
			Vannturbinst.	4	Vt	795	4	Lg
		1940	Dampstasjon	1	Dpm	206	1	Lg
			Vannturbinst.	4	Vt	795	4	Lg
		1941	Dampstasjon	1	Dpm	206	1	Lg
			Vannturbinst.	4	Vt	795	4	Lg
8	A/S Hurum Fabrikker ..	1939	Dampkraftst.	1	Dt	1 100	1	3 f
			Vannkraftst.	1	Vt	700	1	3 f
		1940	Dampkraftst.	1	Dt	1 100	1	3 f
			Vannkraftst.	1	Vt	700	1	3 f
		1941	Dampkraftst.	1	Dt	1 100	1	3 f
			Vannkraftst.	2	Vt	766	2	3 f
9	A/S Krogstad Cellulose-fabrik	1939		1	Vt	500	1	3 f
		1940		1	Vt	500	1	3 f
		1941		1	Vt	500	1	3 f
10	Sjåstad Kraftanlegg	1939	Sjåstad	3	Vt	1 858	3	3 f
		1940		3	Vt	1 858	3	3 f
		1941		3	Vt	1 858	3	3 f
11	A/S Skjærdalens Brug ..	1939	Gårud	1	Vt	300	1	3 f
			Heieren	1	Vt	120	1	3 f
		1940	Gårud	1	Vt	300	1	3 f
			Heieren	1	Vt	120	1	3 f
		1941	Gårud	1	Vt	300	1	3 f
			Heieren	1	Vt	120	1	3 f
12	A/S Skotselv Cellulose-fabrik	1939	Skotselv	2	Vt	220	2	1 Lg og 1-3 f
		1940		2	Vt	220	2	1 Lg og 1-3 f
		1941		2	Vt	220	2	1 Lg og 1-3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
230	375	Nei	–	–	–	–	–	–	1
230	375	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	375	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	2
10 000	10 500	Nei	1	3 f	10 000/10 000	2 000	–	–	
10 000	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	10 500	Nei	1	3 f	10 000/10 000	2 000	–	–	
10 000	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	10 500	Nei	1	3 f	10 000/10 000	2 000	–	–	
500	3 500	Nei	2	3 f Vkj	6 000/500 og 22 000/500	5 500	6	1 350	3
500	3 850	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	3 500	Ja	2	3 f Vkj	6 000/500 og 22 000/500	5 500	5	1 355	
500	3 850	Ja	–	–	–	–	–	–	
500	3 500	Ja	2	3 f Vkj	6 000/500 og 22 000/500	5 500	5	1 355	
500	3 850	Ja	–	–	–	–	–	–	
220	190	Ja	–	–	–	–	–	–	4
220	190	Ja	–	–	–	–	–	–	
230	190	Ja	–	–	–	–	–	–	
1 650 og 115	1 331	Nei	1	3 f Skj	1 650/240	100	–	–	5
1 650 og 115	1 331	Nei	1	3 f Skj	1 650/230	100	–	–	
1 650 og 115	1 331	Nei	1	3 f Skj	1 650/230	100	–	–	
2 × 115	110	–	–	–	–	–	–	–	6
2 × 115	110	–	–	–	–	–	–	–	
2 × 115	110	–	–	–	–	–	–	–	
220	170	–	–	–	–	–	–	–	7
220	595	–	–	–	–	–	–	–	
220	170	–	–	–	–	–	–	–	
220	595	–	–	–	–	–	–	–	
220	170	–	–	–	–	–	–	–	
220	595	–	–	–	–	–	–	–	
3 300	1 870	–	2	Ot	3 300/230	2 800	–	–	8
3 300	850								
3 300	1 870	–	2	Ot	3 300/230	2 800	–	–	
3 300	850								
3 300	1 870	–	2	Ot 3 f Skj	3 300/230	2 800	–	–	
3 300 og 230	895								
235	500	Nei	2	3 f Skj	4 600/238	2 075	–	–	9
235	500	Nei	2	3 f Skj	4 600/238	2 075	–	–	
235	500	Nei	2	3 f Skj	4 600/238	2 075	–	–	
5 000	2 100	Nei	1	3 f	5 000/230	150	–	–	10
5 000	2 100	Nei	1	3 f	5 000/230	150	–	–	
5 000	2 100	Nei	1	3 f	5 000/230	150	–	–	
5 000	305	–	1	3 f Skj	5 000/230	350	–	–	11
5 000	150	–	1	3 f Skj	5 000/230				
5 000	305	–	1	3 f Skj	5 000/230	350	–	–	
5 000	150	–	1	3 f Skj	5 000/230				
5 000	305	–	1	3 f Skj	5 000/230	350	–	–	
5 000	150	–	1	3 f Skj	5 000/230				
110 og 230	220	Nei	–	–	–	–	1	45	12
110 og 230	220	Nei	–	–	–	–	1	45	
110 og 230	220	Nei	–	–	–	–	1	45	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)					kW		
13	A/S Solberg Spinderi ...	1939		1	Vt	440	1	3 f
				1	Vt	74	1	3 f
		1940		1	Vt	440	1	3 f
				1	Vt	74	1	3 f
		1941		1	Vt	440	1	3 f
				1	Vt	74	1	3 f
14	A/S Tofte Cellulosefabrik	1939	Vannkraftst.	1	Vt	220	1	3 f
			Kokeriet	1	Vt	140	1	3 f
			Dampturbinst.	3	Dt	2 820	3	3 f
		1940	Vannkraftst.	1	Vt	220	1	3 f
			Kokeriet	1	Vt	140	1	3 f
			Dampturbinst.	4	Dt	5 950	4	3 f
		1941	Vannkraftst.	1	Vt	220	1	3 f
			Kokeriet	1	Vt	140	1	3 f
			Dampturbinst.	4	Dt	5 950	4	3 f
15	A/S Tronstad Brug Ltd.	1939	Grytefoss	1	Vt	530	1	3 f
		1940		1	Vt	530	1	3 f
		1941		1	Vt	530	1	3 f
16	Vestfos Cellulosefabrikk	1939		2	Vt	880	2	3 f
		1940		2	Vt	880	2	3 f
		1941		2	Vt	880	2	3 f
17	Vittingfoss Bruk	1939		2	Vt	1 168	2	Lg
		1940		2	Vt	1 168	2	Lg
		1941		2	Vt	1 168	2	Lg
18	A/S Viul Træsliberi	1939		2	Vt	[1] 950	2	3 f
		1940		2	Vt	[1] 950	2	3 f
		1941		2	Vt	[1] 950	2	3 f
	I alt ...	1939		42	–	29 106	43	–
		1940		43	–	32 436	44	–
		1941		44	–	32 502	45	–
	Vestfold							
1	Agnes Fabrikker	1941		1	Dt	420	1	3 f
2	Berger Fabrikker	1939		1	Vt	295	1	3 f
		1940		1	Vt	295	1	3 f
		1941		1	Vt	295	1	3 f
3	A/S Eidsfos Verk	1939	Eidsfoss	1	Vt	340	1	3 f
		1940		1	Vt	340	1	3 f
		1941		1	Vt	340	1	3 f
4	Fritzøe Ev.	1939		4	Vt	2 450	4	3 f Sg
				1	Dt	1 000	1	3 f Sg
		1940		4	Vt	2 450	4	3 f Sg
				1	Dt	1 000	1	3 f Sg
		1941		4	Vt	2 450	4	3 f Sg
				1	Dt	1 000	1	3 f Sg
5	A/S Sunland Papirfabrikk	1939		1	Stm	162	3	Lg og 3 f
		1940		1	Stm	162	3	Lg og 3 f
		1941		1	Stm	162	3	Lg og 3 f
	I alt ...	1939		8	–	4 247	10	–
		1940		8	–	4 247	10	–
		1941		9	–	4 667	11	–

[1] En av turbinene brukes også til direkte drift.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri. ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
4 750	550	Nei							13
220	84	Nei	1	3 f	220/4 750	84	–	–	
4 750	550	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	84	Nei	1	3 f	220/4 750	84	–	–	
4 750	550	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	84	Nei	1	3 f	220/4 750	84	–	–	
5 000	320	Nei	–	–	–	–	–	–	14
250	170	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	3 425	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	320	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	170	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	7 305	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	320	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	170	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	7 305	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 300	725	–	–	–	–	–	–	–	15
5 300	725	–	–	–	–	–	–	–	
5 300	725	–	–	–	–	–	–	–	
500	1 000	–	3	3 f	20 000/5 000 og 500/230	1 450	2	87	16
500	1 000	–	3	3 f	20 000/500 og 500/230	1 450	2	87	
500	1 000	–	3	3 f	20 000/500 og 500/230	1 450	2	87	
460	1 140	Nei	–	–	–	–	1	45	17
460	1 140	Nei	–	–	–	–	1	45	
460	1 140	Nei	–	–	–	–	1	45	
230	570	Ja	–	–	–	–	–	–	18
230	570	Ja	–	–	–	–	–	–	
230	570	Ja	–	–	–	–	–	–	
–	35 800	–	15	–	–	14 509	10	1 527	
–	39 680	–	15	–	–	14 509	9	1 532	
–	39 725	–	15	–	–	14 509	9	1 532	
220	600	Nei	–	–	–	–	–	–	1
220	415	Nei	1	3 f	5 000/220	200	–	–	2
220	415	Nei	1	3 f	5 000/220	200	–	–	
220	415	Nei	1	3 f	5 000/220	200	–	–	
230	340	Ja	2	3 f	230/10 000	400	–	–	3
230	340	Ja	2	3 f	230/10 000	400	–	–	
230	340	Ja	2	3 f	230/10 000	400	–	–	
2 000	2 450	Nei	1	3 f	54 000/2 150	4 000	1	15	4
2 000	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
2 150	2 450	Nei	1	3 f	54 000/2 150	4 000	1	15	
2 000	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
2 150	2 450	Nei	1	3 f	54 000/2 150	4 000	1	15	
2 000	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	238	Nei	–	–	–	–	–	–	5
220	238	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	238	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	4 643	–	4	–	–	4 600	1	15	
–	4 643	–	4	–	–	4 600	1	15	
–	5 243	–	4	–	–	4 600	1	15	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)							
	Telemark							
1	Bamble Aktie Cellulose-fabrikk	1939	Kongens Dam	1	Vt	258	1	3 f
			Huggeriet	1	Vt	[1] 122	1	3 f
		1940	Kongens Dam	1	Vt	258	1	3 f
			Huggeriet	1	Vt	[1] 122	1	3 f
		1941	Kongens Dam	1	Vt	258	1	3 f
			Huggeriet	1	Vt	[1] 122	1	3 f
2	S. D. Cappelen-Ulefos Jernværk	1939		5	Vt	1 620	5	3 f og Lg
		1940		5	Vt	1 620	5	3 f og Lg
		1941		5	Vt	1 620	5	3 f og Lg
3	A/S Klosterfossen	1939		6	Vt	1 584	6	Lg
		1940		6	Vt	1 584	6	Lg
		1941		6	Vt	1 584	6	Lg
4	A/S Laugstol Bruk	1939	Laugstol [2]	3	Vt	230	3	Lg
5	Løvenskiold–Fossum ...	1939	Mofossen	1	Vt	1 500	1	3 f
			Aas	1	Vt	450	1	3 f
			Fossum	2	Vt	350	2	3 f
		1940	Mofossen	1	Vt	1 500	1	3 f
			Aas	1	Vt	450	1	3 f
			Fossum	2	Vt	350	2	3 f
		1941	Mofossen	1	Vt	1 500	1	3 f
			Aas	1	Vt	450	1	3 f
			Fossum	2	Vt	350	2	3 f
6	Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab m/ datterselskaper	1938/39	Frøistul	2	Vt	23 000	2	3 f
		1939/40		2	Vt	23 000	2	3 f
		1940/41		2	Vt	23 000	2	3 f
		1938/39	Vemork	9	Vt	105 300	18	Lg
				2	Vt	23 400	6	4 Lg og 2-3 f
				1	Vt	11 700	1	3 f
		1939/40		9	Vt	105 300	18	Lg
				2	Vt	23 400	6	4 Lg og 2-3 f
				1	Vt	11 700	1	3 f
		1940/41		9	Vt	105 300	18	Lg
				2	Vt	23 400	6	4 Lg og 2-3 f
				1	Vt	11 700	1	3 f
		1938/39	Såheim	10	Vt	104 900	10	3 f
				1	Vt	12 000	2	Lg
		1939/40		8	Vt	80 900	8	3 f
				1	Vt	12 000	2	Lg
				2	Vt	24 000	4	Lg og 3 f
		1940/41		8	Vt	80 900	8	3 f
				1	Vt	12 000	2	Lg
				2	Vt	24 000	4	Lg og 3 f
		1938/39	Såheim damp-turbinst. [3]	3	Dt	16 600	3	3 f
		1939/40		3	Dt	16 600	3	3 f
		1938/39	Lienfos	4	Vt	14 400	4	3 f Sg
		1939/40		4	Vt	14 400	4	3 f Sg
		1940/41		4	Vt	14 400	4	3 f Sg
		1938/39	Svælgfos I	4	Vt	28 000	4	3 f Sg
			Svælgfos II	2	Vt	14 000	2	3 f Sg

[1] Herav går 94 kW til direkte drift og 28 kW til generatordrift. [2] Kraftstasjonen demontert i 1939.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
3 150	322	Nei	–	–	–	–	–	–	1
220	35	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 150	322	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	35	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 150	322	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	35	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000 og 110	2 190	Nei	2	Oljekj.	5 000/220	300	–	–	2
5 000 og 110	2 190	Nei	2	Oljekj.	5 000/220	300	–	–	
5 000 og 110	2 190	Nei	2	Oljekj.	5 000/220	400	–	–	
500	1 584	Nei	–	–	–	–	–	–	3
500	1 584	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	1 584	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	230	–	–	–	–	–	–	–	4
10 400	1 800	Nei	–	–	–	–	–	–	5
3 200	650	Nei	1	3 f	3 200/10 400	600	–	–	
10400 og 230	415	Nei	1	3 f	230/10 400	80	–	–	
10 400	1 800	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 200	650	Nei	1	3 f	3 200/10 400	600	–	–	
10400 og 230	415	Nei	2	3 f	230/10 400 og 10 400/230	180	–	–	
10 400	1 800	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 200	650	Nei	1	3 f	3 200/10 400	600	–	–	
10400 og 230	415	Nei	2	3 f	230/10 400 og 10 400/230	180	–	–	
6 000	35 000	Nei	3	3 f	6 000/66 000, 6 000/220	35 200	–	–	6
6 000	35 000	Nei	3	3 f	6 000/66 000, 6 000/220	35 200	–	–	
6 000	35 000	Nei	3	3 f	6 000/66 000, 6 000/220	35 200	–	–	
570	105 300	Nei	–	–	–	–	–	–	
570 og 10000	35 900	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	18 350	Nei	–	–	–	–	–	–	
570	105 300	Nei	–	–	–	–	–	–	
570 og 10000	35 900	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	18 350	Nei	–	–	–	–	–	–	
570	105 300	Nei	–	–	–	–	–	–	
570 og 10000	35 900	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	18 350	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	169 440	Nei	–	–	–	–	–	–	
570	12 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	125 740	Nei	–	–	–	–	–	–	
570	12 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
570 og 10000	49 400	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	125 740	Nei	–	–	–	–	–	–	
570	12 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
570 og 10000	49 400	Nei	–	–	–	–	–	–	
9 500	25 070	Nei	–	–	–	–	–	–	
9 500	25 070	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	26 400	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	26 400	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	26 400	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	42 000	Nei	2	3 f Skj	10 000/60 000	8 000	–	–	
10 000	22 000	Nei	–	–	–	–	–	–	

[3] Nedlagt i oktober 1939.

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)					kW		
	Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab m/datterselskaper (forts.)	1939/40	Svælgfos I	4	Vt	28 000	4	3 f Sg
			Svælgfos II	2	Vt	14 000	2	3 f Sg
		1940/41	Svælgfos I	4	Vt	28 000	4	3 f Sg
			Svælgfos II	2	Vt	14 000	2	3 f Sg
		1938/39	Herøen dampkraftstasjon	2	Dt	10 600	2	3 f
		1939/40		2	Dt	10 600	2	3 f
		1940/41		2	Dt	10 600	2	3 f
7	Skotfos Bruk	1939		6	Vt	3 170	7	Lg og 3 f
				1	Dt	3 600	2	3 f
		1940		6	Vt	3 170	7	Lg og 3 f
				1	Dt	3 600	2	3 f
		1941		6	Vt	3 170	7	Lg og 3 f
				1	Dt	3 600	2	3 f
8	Tinfos Papirfabrik	1939	Tinfos I	6	Vt	6 400	6	3 f
			Tinfos II	4	Vt	19 000	4	3 f
		1940	Tinfos I	6	Vt	6 400	6	3 f
			Tinfos II	4	Vt	19 000	4	3 f
		1941	Tinfos I	6	Vt	6 400	6	3 f
			Tinfos II	4	Vt	19 000	4	3 f
9	Union Bruk	1939		4	Vt	1 200	4	Lg
		1940		4	Vt	1 200	4	Lg
		1941		4	Vt	1 200	4	Lg
10	A/S Vafos Brug	1939		2	Vt	460	2	1-3 f og 1 Ld
		1940		2	Vt	460	2	1-3 f og 1 Ld
		1941		2	Vt	460	2	1-3 f og 1 Ld
11	Aall-Ulefos Brug	1939		2	Vt	260	3	Lg
		1940		2	Vt	260	3	Lg
		1941		2	Vt	260	3	Lg
	I alt ...	1939		85	–	404 104	102	–
		1940		82	–	403 874	101	–
		1941		79	–	387 274	98	–
	Aust-Agder							
1	A/S Arendals Fossekompani	1939	Bøylefoss	7	Vt	31 300	7	3 f
			Flatenfoss	1	Vt	4 520	1	3 f/25 p
		1940	Bøylefoss	7	Vt	31 300	7	1-3 f og 6-3 f/ 25 p
			Flatenfoss	1	Vt	4 520	1	3 f/ 25 p
		1941	Bøylefoss	7	Vt	31 300	7	1-3 f og 6-3 f/ 25 p
			Flatenfoss	1	Vt	4 520	1	3 f/25 p
2	A/S Egelands Verk	1939	Egelands Verk	1	Vt	360	1	3 f
			Stifoss	1	Vt	750	1	3 f
		1940	Egelands Verk	1	Vt	360	1	3 f
			Stifoss	1	Vt	750	1	3 f
		1941	Egelands Verk	1	Vt	360	1	3 f
			Stifoss	1	Vt	750	1	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8		10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
10 000	42 000	Nei	2	3 f Skj Vkj	10 000/60 000	20 500	–	–	
10 000	22 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
10 000	42 000	Nei	2	3 f Skj Vkj	10 000/60 000	20 500	–	–	
10 000	22 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
3 000	14 140	Nei	1	3 f	10 000/3 000	700	–	–	
3 000	14 140	Nei	2	3 f	10 000/3 000	1 400	–	–	
3 000	14 140	Nei	2	3 f	10 000/3 000	2 100	–	–	
400 og 500	3 740	Nei	–	–	–	–	–	–	7
500	4 500	Nei	–	–	–	–	–	–	
400 og 500	3 740	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	4 500	Nei	–	–	–	–	–	–	
400 og 500	3 740	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	4 500	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	8 220	Nei	–	–	–	–	–	–	8
5 500	26 650	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	8 220	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	26 650	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 500	8 220	–	–	–	–	–	–	–	
5 500	26 650	–	–	–	–	–	–	–	
500	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	9
500	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
220 og 110	309	Nei	–	–	–	–	1	33	10
220 og 110	309	Nei	–	–	–	–	1	33	
220 og 110	309	Nei	–	–	–	–	1	33	
220	200	Nei	–	–	–	–	–	–	11
220	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	200	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	557 645	–	10	–	–	44 880	1	33	
–	563 115	–	12	–	–	58 180	1	33	
–	538 045	–	12	–	–	58 980	1	33	
5 000	32 530	Nei	8	3 f	1 à 5000/17000 6 à 5000/35000 1 à 5000/18000 /60 000	46 000			1
5 000	5 600	Nei	1	3 f	5 200/38 500	5 600	1	35	
5 000	32 530	Nei	7	3 f	1 à 5000/25000 /60 000 6 à 5000/35000	35 150	–		
5 000	5 600	Nei	1	3 f	5 200/38 500	5 600	1	35	
5 000	32 530	Nei	7	3 f	1 à 5000/25000 /60 000 6 à 5000/35000	35 150	–		
5 000	5 600	Nei	1	3 f	5 200/38 500	5 600	1	35	
500	400	Nei	1	Skj	500/5 000	400	–	–	2
4 800	750	Nei	2	1 At og 1 Skj	4 800/5 300 og 5 250/230	815	–	–	
500	400	Nei	1	Skj	500/5 000	400	–	–	
4 800	750	Nei	2	1 At og 1 Skj	4 800/5 300 og 5 250/230	815	–	–	
500	400	Nei	1	Skj	500/5 000	400	–	–	
4 800	750	Nei	2	1 At og 1 Skj	4 800/5 300 og 5 250/230	815	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	VIII. Private verker bygd for industr.ifors. (forts.)							
3	Raffineringsverket A/S	1939	Fennefoss	2	Vt	594	3	3 f
		1940		2	Vt	594	3	3 f
		1941		2	Vt	594	3	3 f
4	A/S Rygene Træmasse-fabrikker	1939	Rygene	2	Vt	5 300	2	3 f/25 p
		1940	Rygene	2	Vt	5 300	2	3 f/25 p
		1941	Rygene	2	Vt	5 300	2	3 f/25 p
			Øiestad	1	Vt	1 100	1	3 f
	I alt ...	1939		14	–	42 824	15	–
		1940		14	–	42 824	15	–
		1941		15	–	43 924	16	–
	Vest-Agder							
1	A/S O. C. Axelsens Fabrikker	1939		2	Vt	258	2	3 f
		1940		2	Vt	258	2	3 f
		1941		1	Vt	220	1	3 f
2	A/S Flekkefjords Uldvarefabrik	1939		1	Vt	187	1	3 f
		1940		1	Vt	187	1	3 f
		1941		1	Vt	187	1	3 f
3	Hunsfos Fabrikker	1939		4	Vt	6 000	4	3 f Sg
		1940		4	Vt	6 000	4	3 f Sg
		1941		4	Vt	6 000	4	3 f Sg
4	A/S Knaben Molybdængruber	1939	Ørnehommen og Knaben [1]	2	Vt	210	2	3 f
		1940		2	Vt	210	2	3 f
		1941		2	Vt	210	2	3 f
5	Nye Høie Fabrikker A/S	1939	Øvre stasjon	1	Vt	120	2	3 f
			Nedre stasjon	1	Vt	90	1	3 f
		1940	Øvre stasjon	1	Vt	120	2	3 f
			Nedre stasjon	1	Vt	90	1	3 f
		1941	Øvre stasjon	1	Vt	120	2	3 f
			Nedre stasjon	1	Vt	90	1	3 f
6	A/S Trælandsfos	1939	Trælandsfossen [2]	1	Vt	7 000	1	3 f
				1	Vt	440	1	3 f
		1940	Trælandsfossen [2]	1	Vt	7 000	1	3 f
				1	Vt	440	1	3 f
		1941	Trælandsfossen [2]	1	Vt	7 000	1	3 f
				1	Vt	440	1	3 f
7	A/S Vigelands Brug	1939		7	Vt	12 800	7	Lg
		1940		7	Vt	12 800	7	Lg
		1941		7	Vt	12 800	7	Lg
8	A/S Aarenes Interessentskab	1939	Stasjon 1	2	Vt	100	2	Lg
			Stasjon 2	1	Vt	115	1	Lg
			Stasjon 3	1	Vt	30	1	Lg
			Stasjon 4	1	Dm	80	1	Lg
		1940	Stasjon 1	2	Vt	100	2	Lg
			Stasjon 2	1	Vt	115	1	Lg
			Stasjon 3	1	Vt	30	1	Lg
			Stasjon 4	1	Dm	80	1	Lg

[1] Knaben ute av drift i 1941. [2] Har ikke vært i drift siden 1925.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
230	775	Nei	1	3 f Skj	21 350–20 600–20 050/248	400	–	–	3
230	775	Nei	1	3 f Skj	21 350–20 600–20 050/248	400	–	–	
230	775	Nei	1	3 f Skj	21 350–20 600–20 050/248	400	–	–	
5 000	6 600	Nei	2	3 f Vkj	5 000/35 000	6 600	–	–	4
5 000	6 600	Nei	2	3 f Vkj	5 000/35 000	6 600	–	–	
5 000	6 600	Nei	2	3 f Vkj	5 000/35 000	6 600	–	–	
6 000	1 200	Nei	1	3 f Vkj	6 000/26 500	1 500	–	–	
–	46 655	–	15	–	–	59 815	1	35	
–	46 655	–	14	–	–	48 965	1	35	
–	47 855	–	15	–	–	50 465	1	35	
230 og 130	375	Nei	–	–	–	–	–	–	1
230 og 130	375	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	300	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	235	Nei	–	–	–	–	–	–	2
230	235	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	235	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	8 380	Nei	1	3 f	5 000/500	6 000	–	–	3
500	8 380	Nei	1	3 f	5 000/500	6 000	–	–	
500	8 380	Nei	1	3 f	5 000/500	6 000	–	–	
5 500	285	Nei	5	3 f	22 000/5 300, 22 000/239	1 750	–	–	4
5 500	285	Nei	5	3 f	22 000/5 300, 22 000/239	1 750	–	–	
5 500	285	Nei	6	3 f	22 000/5 300, 22 000/239	2 135	–	–	
220	240	Nei	–	–	–	–	–	–	5
220	150	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	240	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	150	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	240	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	150	Nei	–	–	–	–	–	–	
15 000	7 500	–	–	–	–	–	–	–	6
525	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
15 000	7 500	–	–	–	–	–	–	–	
525	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
15 000	7 500	–	–	–	–	–	–	–	
525	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	11 670	–	–	–	–	–	–	–	7
250	11 670	–	–	–	–	–	–	–	
250	11 670	–	–	–	–	–	–	–	
110	100	–	–	–	–	–	–	–	8
110	115	–	–	–	–	–	–	–	
110	30	–	–	–	–	–	–	–	
110	80	–	–	–	–	–	–	–	
110	100	–	–	–	–	–	–	–	
110	115	–	–	–	–	–	–	–	
110	30	–	–	–	–	–	–	–	
110	80	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. forst.					kW		
	A/S Aarenes Interessentskab (forts.)	1941	Stasjon 1	2	Vt	100	2	Lg
			Stasjon 2	1	Vt	115	1	Lg
			Stasjon 3	1	Vt	30	1	Lg
			Stasjon 4	1	Dm	80	1	Lg
	I alt ...	1939		25	–	27 430	26	–
		1940		25	–	27 430	26	–
		1941		24	–	27 392	25	–
	Rogaland							
1	Bryne Mølle	1939		2	Vt	154	2	3 f
		1940		2	Vt	154	2	3 f
		1941		2	Vt	154	2	3 f
2	D. F. U. Avd. Figgjo ..	1939		2	Vt	220	4	3 f og Lm
		1940		2	Vt	220	4	3 f og Lm
		1941		2	Vt	220	4	3 f og Lm
3	A/S Ryfylke Kraftanlæg	1939	Kraftst. I	1	Vt	1 100	2	1 f/25 p og 3f
			Kraftst. II	3	Vt	5 280	3	3 f
		1940	Kraftst. I	1	Vt	1 100	2	1 f/25 p og 3f
			Kraftst. II	3	Vt	5 280	3	3 f
		1941	Kraftst. I	1	Vt	1 100	2	1 f/25 p og 3f
			Kraftst. II	3	Vt	5 280	3	3 f
4	A/S Saudefaldene	1939	Dalvann	3	Vt	18 000	3	3 f/25
			Storlivann	5	Vt	27 600	6	5-3 f/25, 1-3 f/50
			Søndenå	2	Vt	44 200	2	3 f/25
		1940	Dalvann	3	Vt	18 000	3	3 f/25
			Storlivann	5	Vt	27 600	6	5-3 f/25, 1-3 f/50
			Søndenå	2	Vt	44 200	2	3 f/25
		1941	Dalvann	3	Vt	18 000	3	3 f/25
			Storlivann	5	Vt	27 600	6	5-3 f/25, 1-3 f/50
			Søndenå	2	Vt	44 200	2	3 f/25
5	The Jøssingfjord Manufacturing Co. A/S	1939	Øvre Helleren	1	Vt	955	1	3 f Sg
			Nedre Helleren	2	Vt	1 960	2	3 f Sg
			Lid [1]	1	Vt	110	1	3 f Sg
		1940	Øvre Helleren	1	Vt	955	1	3 f Sg
			Nedre Helleren	2	Vt	1 960	2	3 f Sg
			Lid [1]	1	Vt	110	1	3 f Sg
		1941	Øvre Helleren	1	Vt	955	1	3 f Sg
			Nedre Helleren	2	Vt	1 960	2	3 f Sg
			Lid [1]	1	Vt	110	1	3 f Sg
6	A/S Tou	1939		4	3 Vt 1 Dm	790	5	3 f og L
		1940		4	3 Vt 1 Dm	790	5	3 f og L
		1941		4	3 Vt 1 Dm	790	5	3 f og L
7	D. F. U. Avd. Aalgaard	1939		2	Vt	250	2	3 f
		1940		2	Vt	250	2	3 f
		1941		2	Vt	250	2	3 f
	I alt ...	1939		28	–	100 619	33	–
		1940		28	–	100 619	33	–
		1941		28	–	100 619	33	–
	Hordaland							
1	A/S Arne Fabrikker ...	1939		1	Vt	1 250	1	3 f
		1940		1	Vt	1 250	1	3 f
		1941		1	Vt	1 250	1	3 f

[1] Ute av drift.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Perio-de-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
110	100	–	–	–	–	–	–	–	
110	115	–	–	–	–	–	–	–	
110	30	–	–	–	–	–	–	–	
110	80	–	–	–	–	–	–	–	
–	29 660	–	6	–	–	7 750	–	–	
–	29 660	–	6	–	–	7 750	–	–	
–	29 585	–	7	–	–	8 135	–	–	
220	175	Nei	–	–	–	–	–	–	1
220	175	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	175	Nei	–	–	–	–	–	–	
220 og 110	230	Nei	–	–	–	–	–	–	2
220 og 110	230	Nei	–	–	–	–	–	–	
220 og 110	230	Nei	–	–	–	–	–	–	
3700 og 5100	2 150	Nei	–	–	–	–	–	–	3
5 100	6 600	Nei	–	–	–	–	–	–	
3700 og 5100	2 150	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 100	6 600	Nei	–	–	–	–	–	–	
3700 og 5100	2 150	Nei	1	–	5 100/220	50	–	–	
5 100	6 600	Nei	–	–	–	–	–	–	
12 000	21 000	Nei	–	–	–	–	–	–	4
5-12 000, 1-7 500	43 000	Nei	1	3 f Vkj	7 500/66 000	10 000	1	240	
12 000	53 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
12 000	21 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5-12 000, 1-7 500	43 000	Nei	1	3 f Vkj	7 500/66 000	10 000	1	240	
12 000	53 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
12 000	21 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5-12 000, 1-7 500	43 000	Nei	1	3 f Vkj	7 500/66 000	10 000	1	240	
12 000	53 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	1 040	Nei	–	–	–	–	–	–	5
6 300	2 700	Nei	–	–	–	–	–	–	
380	150	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	1 040	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	2 700	Nei	–	–	–	–	–	–	
380	150	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	1 040	Nei	–	–	–	–	–	–	
6 300	2 700	Nei	–	–	–	–	–	–	
380	150	Nei	–	–	–	–	–	–	
225 og 110	343	Nei	–	–	–	–	–	–	6
225 og 110	343	Nei	–	–	–	–	–	–	
225 og 110	343	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	250	Ja	1	3 f Lkj	15 000/235	320	–	–	7
220	250	Ja	1	3 f Lkj	15 000/235	320	–	–	
220	250	Ja	1	3 f Lkj	15 000/235	320	–	–	
–	130 638	–	2	–	–	10 320	1	240	
–	130 638	–	2	–	–	10 320	1	240	
–	130 638	–	3	–	–	10 370	1	240	
250	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	1
250	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
250	1 200	Nei	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)							
2	A/S Bjølvefossen	1939	Bjølvefossen	4	Vt	45 000	4	3 f
		1940		4	Vt	45 000	4	3 f
		1941		4	Vt	45 000	4	3 f
3	A/S Børtveit Kraft-	1939	Børtveit	2	Vt	2 600	2	3 f Sg
	selskap	1940		2	Vt	2 600	2	3 f Sg
		1941		2	Vt	2 600	2	3 f Sg
4	A/S Dale Fabrikker	1939		1	Vt	600	1	3 f
		1940		1	Vt	600	1	3 f
		1941		1	Vt	600	1	3 f
5	A/S Eidsvåg Fabrikker .	1939		1	Vt	114	1	3 f
		1940		1	Vt	114	1	3 f
		1941		1	Vt	114	1	3 f
6	A/S Nestun Uldvarefabr.	1939	Øvsttun	1	Vt	90	1	Lg
			Midtun	1	Vt	15	1	Lg
			Nesttun	1	Vt	13	1	Lg
		1940	Øvsttun	1	Vt	90	1	Lg
			Midtun	1	Vt	15	1	Lg
			Nesttun	1	Vt	13	1	Lg
		1941	Øvsttun	1	Vt	90	1	Lg
			Midtun	1	Vt	15	1	Lg
			Nesttun	1	Vt	13	1	Lg
7	A/S Petersen & Dekke .	1939		2	Vt	243	3	1-L og 2-3 f
		1940		2	Vt	243	3	1-L og 2-3 f
		1941		2	Vt	243	3	1-L og 2-3 f
8	A/S Stordø Kisgruber ..	1939	Dampsentralen	2	Stm	250	2	3 f Sg
		1940		2	Stm	250	2	3 f Sg
		1941		2	Stm	250	2	3 f Sg
9	A/S Trengereid Fabrikker	1939		1	Vt	300	1	3 f
		1940		1	Vt	300	1	3 f
		1941		1	Vt	300	1	3 f
10	A/S Tyssefaldene	1939	Tysso	15	Vt	114 360	15	3 f/25 Sg
			Skjeggedal	1	Vt	11 300	1	3 f/25 Sg
		1940	Tysso	15	Vt	114 360	15	3 f/25 Sg
			Skjeggedal	1	Vt	11 300	1	3 f/25 Sg
		1941	Tysso	15	Vt	114 360	15	3 f/25 Sg
			Skjeggedal	1	Vt	11 300	1	3 f/25 Sg
	I alt ...	1939		33	–	176 135	34	–
		1940		33	–	176 135	34	–
		1941		33	–	176 135	34	–
	Sogn og Fjordane							
1	A/S Bremanger Kraft-	1939	Svelgen	2	Vt	11 500	2	3 f
	selskap	1940		2	Vt	11 500	2	3 f
		1941		2	Vt	11 500	2	3 f
2	Indvikens Uldvarefabrik	1939		1	Vt	125	1	3 f
		1940		1	Vt	125	1	3 f
		1941		1	Vt	125	1	3 f

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Periodekontr.	Antall aggr.	Art	Omsetningsforhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
12 000	48 750	Ja	3	3 f Skj	12 000/5 000/220	1 000	2	120	2
12 000	54 250	Ja	3	3 f Skj	12 000/5 000/220	1 000	2	120	
12 000	54 250	Ja	3	3 f Skj	12 000/5 000/220	1 000	2	120	
3 200	2 440	Nei	2	3 f Skj	3 200/22 000	2 600	–	–	3
3 200	2 440	Nei	2	3 f Skj	3 200/22 000	2 600	–	–	
3 200	2 440	Nei	2	3 f Skj	3 200/22 000	2 600	–	–	
240	700	Nei	–	–	–	–	–	–	4
240	700	Nei	–	–	–	–	–	–	
240	700	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	170	Nei	–	–	–	–	–	–	5
230	170	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	170	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	90	Nei	–	–	–	–	–	–	6
220	15	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	13	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	90	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	15	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	13	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	90	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	15	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	13	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	367	Nei	–	–	–	–	–	–	7
220	367	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	367	Nei	–	–	–	–	–	–	
500	200	–	–	–	–	–	–	–	8
500	200	–	–	–	–	–	–	–	
500	200	–	–	–	–	–	–	–	
220	350	Nei	–	–	–	–	–	–	9
220	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
220	350	Nei	–	–	–	–	–	–	
12 500	125 900	Nei	2	3 f Skj	12 500/230, 12 500/380	310	2	290	10
13 500	13 500	Nei	–	–	–	–	–	–	
12 500	125 900	Nei	2	3 f Skj	12 500/230, 12 500/380	310	2	290	
13 500	13 500	Nei	–	–	–	–	–	–	
12 500	125 900	Nei	2	3 f Skj	12 500/230, 12 500/380	310	2	290	
13 500	13 500	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	193 695	–	7	–	–	3 910	4	410	
–	199 195	–	7	–	–	3 910	4	410	
–	199 195	–	7	–	–	3 910	4	410	
12 000	13 200	Nei	–	–	–	–	–	–	1
12 000	13 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
12 000	13 200	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	155	Nei	–	–	–	–	–	–	2
230	155	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	155	Nei	–	–	–	–	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)							
3	A/S Norsk Aluminium Company	1939	Kraftstasjon 1	7	Vt	27 500	12	Lg og 3 f Sg
			Kraftstasjon 2	1	Vt	12 100	2	3 f Sg
		1940	Kraftstasjon 1	7	Vt	27 500	12	Lg og 3 f Sg
			Kraftstasjon 2	1	Vt	12 100	2	3 f Sg
		1941	Kraftstasjon I	7	Vt	27 500	12	Lg og 3 f Sg
			Kraftstasjon 2	1	Vt	12 100	2	3 f Sg
4	A/S Stangfjordens elektrokemiske Fabriker .	1939		2	Vt	2 085	3	Lg
		1940		2	Vt	2 085	3	Lg
		1941		2	Vt	2 085	3	Lg
5	A/S Vadheim elektrochemiske Fabriker	1939	Vadheim	9	Vt	1 650	8	Lg
				–	–	–	[1] 1	3 f
		1940		9	Vt	1 650	8	Lg
				–	–	–	[1] 1	3 f
		1941		9	Vt	1 650	8	Lg
				–	–	–	[1] 1	3 f
	I alt ...	1939		22	–	54 960	29	–
		1940		22	–	54 960	29	–
		1941		22	–	54 960	29	–
	Møre og Romsdal							
1	Angvik Møbelfabrik ...	1939		2	Vt	180	2	Lg
		1940		2	Vt	180	2	Lg
		1941		2	Vt	180	2	Lg
2	O. A. Devolds Sønner A/S	1939	Moldværsvann	1	Vt	500	1	3 f
			Vadsetvann	1	Vt	80	1	3 f
			Dam v. Shoddyf.	1	Vt	40	1	3 f
		1940	Moldværsvann	1	Vt	500	1	3 f
			Vadsetvann	1	Vt	80	1	3 f
			Dam v. Shoddyf.	1	Vt	40	1	3 f
		1941	Moldværsvann	1	Vt	500	1	3 f
			Vadsetvann	1	Vt	80	1	3 f
			Dam v. Shoddyf.	1	Vt	40	1	3 f
3	A/S Romsdals Uldvarefabrik	1939		2	Vt	150	2	3 f
		1940		2	Vt	150	2	3 f
		1941		2	Vt	150	2	3 f
4	A/S Rødsand Gruber ...	1939		1	Vt	230	1	3 f
		1940		1	Vt	230	1	3 f
		1941		1	Vt	230	1	3 f
5	A/S Spilkevigs Snøre- Not- & Garnfabrik	1939		2	Vt	700	2	3 f
		1940		2	Vt	700	2	3 f
		1941		2	Vt	700	2	3 f
6	A/S Tingvoll Ullvarefabrik	1939		2	Vt	420	2	Lg
		1940		2	Vt	420	2	Lg
		1941		2	Vt	420	2	Lg
	I alt ...	1939		12	–	2 300	12	–
		1940		12	–	2 300	12	–
		1941		12	–	2 300	12	–
	Sør-Trøndelag							
1	Gaula Kraftanlegg	1939	Gaula	1	Vt	440	1	3 f
		1940		1	Vt	440	1	3 f
		1941		1	Vt	440	1	3 f

[1] Tilhører Vadheim k. Lysverk.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	Nr.
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
300 og 5 000	22 350	Nei	–	–	–	–	–	–	3
12 000	14 400	Nei	–	–	–	–	–	–	
300 og 5 000	22 350	Nei	–	–	–	–	–	–	
12 000	14 400	Nei	–	–	–	–	–	–	
300 og 5 000	22 350	Nei	–	–	–	–	–	–	
12 000	14 400	Nei	–	–	–	–	–	–	
250 og 110	2 085	Nei	–	–	–	–	–	–	4
250 og 110	2 085	Nei	–	–	–	–	–	–	
250 og 110	2 085	Nei	–	–	–	–	–	–	
150	1 680	Nei	–	–	–	–	–	–	5
230	100	Nei	–	–	–	–	–	–	
150	1 680	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	100	Nei	–	–	–	–	–	–	
150	1 833	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	100	Nei	–	–	–	–	–	–	
–	53 970	–	–	–	–	–	–	–	
–	53 970	–	–	–	–	–	–	–	
–	54 123	–	–	–	–	–	–	–	
2 × 220	151	Nei	–	–	–	–	–	–	1
2 × 220	151	Nei	–	–	–	–	–	–	
2 × 220	151	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	500	Nei	–	–	–	–	–	–	2
230	125	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	60	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	125	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	60	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	500	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	125	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	60	Nei	–	–	–	–	–	–	
235	168	Nei	1	3 f	6 000/230	70	–	–	3
235	168	Nei	1	3 f	6 000/230	70	–	–	
235	168	Nei	1	3 f	6 100/230	70	–	–	
230	250	Nei	–	–	–	–	2	27,5	4
230	250	Nei	–	–	–	–	2	27,5	
230	250	Nei	–	–	–	–	2	27,5	
8 000	700	Nei	1	3 f Skj	8 000/230	5	–	–	5
8 000	700	Nei	1	3 f Skj	8 000/230	5	–	–	
8 000	700	Nei	1	3 f Skj	8 000/230	5	–	–	
2 × 230	487	Nei	–	–	–	–	1	18	6
2 × 230	487	Nei	–	–	–	–	4	54	
2 × 230	487	Nei	–	–	–	–	5	70	
–	2 441	–	2	–	–	75	3	45,5	
–	2 441	–	2	–	–	75	6	81,5	
–	2 441	–	2	–	–	75	7	97,5	
5 800	500	Nei	–	–	–	–	1	3	1
5 800	500	Nei	–	–	–	–	1	3	
5 800	500	Nei	–	–	–	–	1	3	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)							
2	Orkla Metal-A/S	1939		2	Dt	3 360	2	3 f
		1940		2	Dt	3 360	2	3 f
		1941		2	Dt	3 360	2	3 f
3	I. C. Piene & Søn A/S	1939		5	Vt	[1] 595	4	1-3 f,3 Lg
				1	Dpm	[2] 135	–	–
				1	Dm	280	1	3 f
		1940		5	Vt	[1] 595	4	1-3 f, 3 Lg
				1	Dpm	[2] 135	–	–
				1	Dm	280	1	3 f
		1941		4	Vt	[1] 576	3	1-3 f, 2 Lg
				1	Dpm	[2] 135	–	–
				1	Dm	280	1	3 f
4	A/S Ranheims Papirfabrik	1939	Ranheim	2	Vt	736	6	3-3 f og 3-Lg
		1940		2	Vt	736	6	3-3 f og 3-Lg
		1941		2	Vt	736	6	3-3 f og 3-Lg
5	Salvesen & Thams's Comm. A/S med A/S Gjølme Mølle og Løkken Kraft A/S	1939	Skjenaldfossen	5	Vt	5 000	5	3 f
			Sølbergfallet	1	Vt	295	1	3 f
			Sagbergfossen	2	Vt	1 180	2	3 f
			Bårdshaug omf.st.	–	–	–	–	–
		1940	Skjenaldfossen	5	Vt	5 000	5	3 f
			Sølbergfallet	1	Vt	295	1	3 f
			Sagbergfossen	2	Vt	1 180	2	3 f
			Bårdshaug omf.st.	–	–	–	–	–
		1941	Skjenaldfossen	5	Vt	5 000	5	3 f
			Sølbergfallet	1	Vt	295	1	3 f
			Sagbergfossen	2	Vt	1 180	2	3 f
			Bårdshaug omf.st.	–	–	–	–	–
	I alt ...	1939		20	–	12 021	22	–
		1940		20	–	12 021	22	–
		1941		19	–	12 002	21	–
	Nord-Trøndelag							
1	A/S Meraker Smelteverk	1939	Kopperå I	3	Vt	7 350	3	3 f
			Kopperå II	1	Vt	5 600	1	3 f
			Turifoss	3	Vt	2 750	3	3 f
			Nustadfoss	1	Vt	2 750	1	3 f
			Funna	1	Vt	7 360	1	3 f
		1940	Kopperå I	3	Vt	7 350	3	3 f
			Kopperå II	1	Vt	5 600	1	3 f
			Turifoss	3	Vt	2 750	3	3 f
			Nustadfoss	1	Vt	2 750	1	3 f
			Funna	1	Vt	7 360	1	3 f
		1941	Kopperå I	3	Vt	7 350	3	3 f
			Kopperå II	1	Vt	5 600	1	3 f
			Turifoss	3	Vt	2 750	3	3 f
			Nustadfoss	1	Vt	2 750	1	3 f
			Funna	1	Vt	7 360	1	3 f

[1] Herav brukes 2 turbiner på tilsammen 405 kW også til direkte drift. [2] Brukes også til direkte drift.

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8		10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Perio-de-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 100	4 400	Nei	2	3 f	5 100/16 800	2 000	1	250	2
5 100	4 400	Nei	2	3 f	5 100/16 800	2 000	1	250	
5 100	4 400	Nei	2	3 f	5 100/16 800	2 000	1	250	
220, 440, 115	418	–	1	3 f Lkj	220/110	50	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
220	325	–	–	–	–	–	–	–	
220, 440, 115	418	–	1	3 f Lkj	220/110	50	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
220	325	–	–	–	–	–	–	–	
220, 440, 115	395	–	1	3 f Lkj	220/110	50	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
220	325	–	–	–	–	–	–	–	
220 og 440	1 105	Nei	2	3 f Skj	6 000/220	1 600	–	–	4
220 og 440	1 105	Nei	2	3 f Skj	6 000/220	1 600	–	–	
220 og 440	1 105	Nei	2	3 f Skj	6 000/220	1 600	–	–	
5000 og 1000	5 600	Ja	5	3 f Skj	5 000/1 000/ 15 000	5 600	–	–	5
1 000	325	Ja	1	3 f Skj	1 000/15 000	325	–	–	
1 000	1 400	Ja	2	3 f Skj	1 000/15 000	1 400	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	1 100	
5000 og 1000	5 600	Ja	5	3 f Skj	5 000/1 000/ 15 000	5 600	–	–	
1 000	325	Ja	1	3 f Skj	1 000/15 000	325	–	–	
1 000	1 400	Ja	2	3 f Skj	1 000/15 000	1 400	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	1 100	
5000 og 1000	5 600	Ja	5	3 f Lkj, Vkj	5 000/15 000, 1 000/15 000	5 600	–	–	
1 000	325	Ja	1	3 f Skj	1 000/15 000	325	–	–	
1 000	1 400	Ja	1	3 f Skj	1 000/63 000	1 400	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	1 800	
–	14 073	–	13	–	–	10 975	5	1 353	
–	14 073	–	13	–	–	10 975	5	1 353	
–	14 050	–	12	–	–	10 975	5	2 053	
5 250	10 575	Nei	1	3 f	15 000/5 000	2 800	–	–	1
5 250	7 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	3 600	Nei	3	3 f	5 000/15 000	3 600	–	–	
5 250	4 800	Nei	2	3 f	15 000/5 000	5 400	–	–	
5 500	10 000	Nei	1	3 f	5 500/33 000	10 000	–	–	
5 250	10 575	Nei	1	3 f	15 000/5 000	2 800	–	–	
5 250	7 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	3 600	Nei	3	3 f	5 000/15 000	3 600	–	–	
5 250	4 800	Nei	2	3 f	15 000/5 000	5 400	–	–	
5 500	10 000	Nei	1	3 f	5 500/33 000	10 000	–	–	
5 250	10 575	Nei	1	3 f	15 000/5 000	2 800	–	–	
5 250	7 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	3 600	Nei	3	3 f	5 000/15 000	3 600	–	–	
5 250	4 800	Nei	2	3 f	15 000/5 000	5 400	–	–	
5 500	10 000	Nei	1	3 f	5 500/33 000	10 000	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1 Kraftmaskiner (hovedmask.) Antall	2 Art	3 Total effekt	4 Generatorer Antall	5 Art
						kW		
	VIII. Private verker bygd for industr.fors. (forts.)							
2	Salsbrukets Tresliperi ..	1939	Liafoss	1	Vt	1 200	1	3 f
			Ulefoss	1	Vt	1 850	1	3 f
		1940	Liafoss	1	Vt	1 200	1	3 f
			Ulefoss	1	Vt	1 850	1	3 f
		1941	Liafoss	1	Vt	1 200	1	3 f
			Ulefoss	1	Vt	1 850	1	3 f
3	D. F. U. Avd. Aasen ..	1939		2	Vt	220	2	Lm
		1940		2	Vt	220	2	Lm
		1941		2	Vt	220	2	Lm
	I alt ...	1939		13	–	29 080	13	–
		1940		13	–	29 080	13	–
		1941		13	–	29 080	13	–
	Nordland							
1	A/S Bjørkaasen Gruber	1939	Bjørkåsen	1	Vt	1 620	1	3 f
		1940		1	Vt	1 620	1	3 f
		1941		2	Vt	3 240	2	3 f
2	Dunderland Iron Ore Co. Ltd.	1939	Renfossen	2	Vt	3 200	2	3 f
		1940		2	Vt	3 200	2	3 f
		1941		2	Vt	3 200	2	3 f
3	A/S Nordland Portland Cementfabrik	1939	Sørfjord	2	Vt	2 200	2	3 f
		1940		2	Vt	2 200	2	3 f
		1941		2	Vt	2 200	2	3 f
4	A/S Ofoten Jernmalm-gruber	1939	Strandvann	1	Vt	960	1	3 f
			Oppberedn.verket	–	–	–	–	–
			Kleven	–	–	–	–	–
			Kleven	–	–	–	–	–
		1940	Strandvann	1	Vt	960	1	3 f
			Oppberedn.verket	–	–	–	–	–
			Kleven	–	–	–	–	–
			Kleven	–	–	–	–	–
		1941	Strandvann	1	Vt	960	1	3 f
			Oppberedn.verket	–	–	–	–	–
			Kleven	–	–	–	–	–
			Kleven	–	–	–	–	–
5	A/S Sulitjelma Gruber .	1939	Fagerli	4	Vt	5 900	4	3 f Sg
			Balmi	1	Vt	2 500	1	3 f Sg
			Finneid	2	Dm	155	2	Lg
		1940	Fagerli	4	Vt	5 900	4	3 f Sg
			Balmi	1	Vt	2 500	1	3 f Sg
			Finneid	2	Dm	155	2	Lg
		1941	Fagerli	4	Vt	5 900	4	3 f Sg
			Balmi	1	Vt	2 500	1	3 f Sg
			Finneid	2	Dm	155	2	Lg
	I alt ...	1939		13	–	16 535	13	–
		1940		13	–	16 535	13	–
		1941		14	–	18 155	14	–
	Troms							
1	A/S Skaland Grafitverk	1939	Bergsbotn	2	Vt	440	2	3 f Sg
			Grafitverket	–	–	–	–	–

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total ut-gående effekt	Nr.
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
3 000	1 260	Ja	1	Lkj	3 000/20 000	1 200	–	–	2
3 000	1 950	Ja	1	Lkj	3 000/20 000	1 850	–	–	
3 000	1 260	Ja	1	Lkj	3 000/20 000	1 200	–	–	
3 000	1 950	Ja	1	Lkj	3 000/20 000	1 850	–	–	
3 000	1 260	Ja	1	Lkj	3 000/20 000	1 200	–	–	
3 000	1 950	Ja	1	Lkj	3 000/20 000	1 850	–	–	
220	170	Nei	–	–	–	–	1	3	3
220	170	Nei	–	–	–	–	1	3	
220	170	Nei	–	–	–	–	1	3	
–	39 355	–	9	–	–	24 850	1	3	
–	39 355	–	9	–	–	24 850	1	3	
–	39 355	–	9	–	–	24 850	1	3	
5 000	2 000	Nei	2	3 f	5 000/195	110	–	–	1
5 000	2 000	Nei	2	3 f	5 000/195	110	–	–	
5 000	4 000	Nei	2	3 f	5 000/195	110	–	–	
10 000	4 000	Nei	1	3 f	10 000/230	30	4	2 640	2
10 000	4 000	Nei	1	3 f	10 000/230	30	4	2 640	
10 000	4 000	Nei	1	3 f	10 000/230	30	4	2 640	
5 000	3 000	Nei	2	3 f Skj	5 000/22 000	3 000	–	–	3
5 000	3 000	Nei	2	3 f Skj	5 000/22 000	3 000	–	–	
5 000	3 000	Nei	2	3 f Skj	5 000/22 000	3 000	–	–	
5 000	1 200	Nei	1	3 f	5 000/130	3	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	1	40	
–	–	–	–	–	–	–	1	15	
–	–	–	–	–	–	–	1	38	
5 000	1 200	Nei	1	3 f	5 000/130	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	40	
–	–	–	–	–	–	–	1	15	
–	–	–	–	–	–	–	1	38	
5 000	1 200	Nei	1	3 f	5 000/130	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	40	
–	–	–	–	–	–	–	1	15	
–	–	–	–	–	–	–	1	38	
5 000	6 760	Nei	–	–	–	–	–	–	5
5 000	3 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	132	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	6 760	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	3 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	132	–	–	–	–	–	–	–	
5 000	6 760	Nei	–	–	–	–	–	–	
5 000	3 000	Nei	–	–	–	–	–	–	
230	132	–	–	–	–	–	–	–	
–	20 092	–	6	–	–	3 143	7	2 733	
–	20 092	–	6	–	–	3 143	7	2 733	
–	22 092	–	6	–	–	3 143	7	2 733	
5 000	500	Nei	1	3 f Skj	5 000/220	5	–	–	1
–	–	–	2	3 f Skj	5 000/230	450	–	–	

Tabell 3. Maskininstallasjon

Nr.	Verk (firma)		Stasjoner	1	2	3	4	5
				Kraftmaskiner (hovedmask.)			Generatorer	
				Antall	Art	Total effekt	Antall	Art
						kW		
	VIII. Private verker bygd for industr. fors. (forts.)							
		1940	Bergsbotn	2	Vt	440	2	3 f Sg
			Grafitverket	–	–	–	–	–
		1941	Bergsbotn	2	Vt	440	2	3 f Sg
			Grafitverket	–	–	–	–	–
	I alt ...	1939		2	–	440	2	–
		1940		2	–	440	2	–
		1941		2	–	440	2	–
	Finnmark							
1	A/S Sydvaranger	1939	Dampsentralen	4	3 Dt 1 Dm	10 000	4	3 f
				–	–	–	–	–
		1940	Dampsentralen	4	3 Dt 1 Dm	10 000	4	3 f
				–	–	–	–	–
		1941	Dampsentralen	4	3 Dt 1 Dm	10 000	4	3 f
				–	–	–	–	–
2	Sydvaranger Kraftaktie-selskap	1939	Tårnet	2	Vt	1 175	2	3 f
			Kobholm	1	Vt	1 980	1	3 f
		1940	Tårnet	2	Vt	1 175	2	3 f
			Kobholm	1	Vt	1 980	1	3 f
		1941	Tårnet	2	Vt	1 175	2	3 f
			Kobholm	1	Vt	1 980	1	3 f
	I alt ...	1939		7	–	13 155	7	–
		1940		7	–	13 155	7	–
		1941		7	–	13 155	7	–
	VIII. Private verker for industriell forsyning i alt	1939		395	–	974 448	435	–
		1940		393	–	978 488	436	–
		1941		393	–	965 437	436	–

etc. inkl. reservemaskiner.

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(hovedmask.)			Transformatorer (i hovedstasjonen)				Omformere		Nr.
Spenning	Total effekt	Peri-ode-kontr.	Antall aggr.	Art	Omsetnings-forhold	Total effekt	Antall	Total utgående effekt	
Volt	kVA				Volt	kVA		kW	
5 000	500	Nei	1	3 f Skj	5 000/220	5	–	–	
–	–	–	2	3 f Skj	5 000/230	450	–	–	
5 000	500	Nei	1	3 f Skj	5 000/220	5	–	–	
–	–	–	2	3 f Skj	5 000/230	450	–	–	
–	500	–	3	–	–	455	–	–	
–	500	–	3	–	–	455	–	–	
–	500	–	3	–	–	455	–	–	
850	10 000	Nei	3	3 f Vkj	20 000/850	2 750	3	1 650	1
–	–	–	–	–	–	–	3	–	
850	10 000	Nei	3	3 f Vkj	20 000/850	2 750	4	1 850	
–	–	–	–	–	–	–	3	–	
850	10 000	Nei	3	3 f Vkj	20 000/850	2 750	4	1 850	
–	–	–	–	–	–	–	3	–	
850	1 000	Nei	1	3 f Vkj	20 000/850	1 100	–	–	2
5 500	2 400	Nei	1	3 f Skj	22 000/5 500	2 400	–	–	
850	1 000	Nei	1	3 f Vkj	20 000/850	1 100	–	–	
5 500	2 400	Nei	1	3 f Skj	22 000/5 500	2 400	–	–	
850	1 000	Nei	1	3 f Vkj	20 000/850	1 100	–	–	
5 500	2 400	Nei	1	3 f Skj	22 000/5 500	2 400	–	–	
–	13 400	–	5	–	–	6 250	6	1 650	
–	13 400	–	5	–	–	6 250	7	1 850	
–	13 400	–	5	–	–	6 250	7	1 850	
–	1 217 877	–	114	–	–	212 972	50	9 396	
–	1 233 956	–	116	–	–	216 442	53	9 632	
–	1 213 471	–	118	–	–	219 177	54	10 348	

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	I. Statens verker bygd for alm. forsyning							
1	*Østlandskraftverkene*							
	Nore Kraftverk		3	120 000/45 000 /30 000	84 000	7	5 500/230	860
			3	120 000/60 000	84 000	–	–	–
			1	120 000/5 000	35 000	–	–	–
	Statens del av Mørkfoss–Solbergfoss[1] .	1938/39						
	Gjøvikoverføringen[2]		5	42 000/ 7 600 42 000/10 000, 46 000/32 000	14 700	–	–	–
	Rjukanoverføringen Vemork–Flesaker[3] .		2	66 000/11 000	25 000	–	–	–
	Nore Kraftverk ...		3	120 000/45 000 /30 000	84 000	7	5 500/230	860
			3	120 000/60 000 /5 000	84 000	–	–	–
			1	120 000/ 5 000	35 000	–	–	–
	Statens del av Mørkfoss–Solbergfoss[1] .							
	Gjøvikoverføringen[2]	1939/40	5	42 000/ 7 600 42 000/10 000, 46 000/32 000	14 700	–	–	–
	Rjukanoverføringen Vemork–Flesaker[3]		2	66 000/11 000	25 000	–	–	–
	Nore Kraftverk ...		4	120 000/45 000, 30 000/ 5 000	112 000	7	5 500/230	860
			3	120 000/60 000 /5 000	84 000	–	–	–
			1	120 000/ 5 000	35 000	–	–	–
	Statens del av Mørkfoss–Solbergfoss[1] .	1940/41						
	Gjøvikoverføringen[2]		5	42 000/ 7 600 42 000/10 000, 46 000/32 000	14 700	–	–	–
	Rjukanoverføringen Vemork–Flesaker[3]		2	66 000/11 000	25 000	–	–	–
	Buskerud							
2	Hakavik Kraftverk	1938/39	–	–	–	1	10 000/230	50
		1939/40	–	–	–	1	10 000/230	50
		1940/41	–	–	–	2	10 000/230	50
	Aust-Agder							
3	Langerak Kraftverk	1938/39	–	–	–	3	7 500/230	1 880
			–	–	–	22	20 000/230	1 400
		1939/40	–	–	–	3	7 500/230	1 880
			–	–	–	20	20 000/230	1 260
		1940/41	–	–	–	3	7 500/230	1 880
			–	–	–	20	20 000/230	1 260

[1] Staten har ingen sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer vedk. Mørkfoss—Solbergfoss [2] Overfører energi fra Rånåsfoss til Toten, Gjøvik, Raufoss og Vardal. [3] Den øvrige del, Flesaker—Oslo, tilhører et interessentskap bestående av Oslo Ev., Buskerud El.fors. og Drammen Ev. Denne del er oppført på Oslo Ev.

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	I. Statens verker for alm. forsyning (forts.)							
	Sør-Trøndelag							
4	Hasselelven Kraftverk	1938/39	–	–	–	16	6 000/230	515
		1939/40	–	–	–	24	6 000/230	700
		1940/41	–	–	–	25	6 000/230	730
	Finnmark							
5	Mattisfoss Kraftverk	1938/39	–	–	–	15	10 000/230	590
		1939/40	–	–	–	15	10 000/230	590
		1940/41	–	–	–	15	10 000/230	620
	I. Statens verker for alm. forsyning i alt ..	1938/39	14	–	242 700	64	–	5 295
		1939/40	14	–	242 700	70	–	5 340
		1940/41	15	–	270 700	72	–	5 400
	II. Herredskommunale							
	Østfold							
1	Aremark	1938/39	1	4 900/ 5 200 /10 400	250	46	5 000/230	965
		1939/40	1	4 900/ 5 200 /10 400	250	46	5 000/230	965
		1940/41	1	5 000/10 000	250	50	5 000/230	1 150
2	Askim	1938/39	1	10 000/ 5 000	2 000	82	5 000/220	6 098
		1939/40	1	10 000/ 5 000	2 000	85	5 000/220	6 709
		1940/41	1	10 000/ 5 000	2 000	85	5 000/220	6 709
3	Berg	1938/39	–	–	–	76	10 000/235	2 541
		1939/40	–	–	–	77	10 000/235	2 571
		1940/41	–	–	–	77	10 000/235	2 571
4	Degernes	1938/39	2	5 000/21 000	1 600	38	21 000/230	1 000
		1939/40	2	5 000/21 000	1 600	38	21 000/230	1 000
		1940/41	2	5 000/21 000	1 600	38	21 000/230	1 000
5	Eidsberg	1938/39	3	5 000/10 000	4 400	77	10 000/230	2 075
		1939/40	3	5 000/10 000	4 400	78	10 000/230	2 085
		1940/41	3	5 000/10 000	4 400	80	10 000/230	3 015
6	Hobøl	1938/39	1	5 000/ 6 000	500	44	6 000/230	858
		1939/40	1	5 000/ 6 000	500	46	6 000/230	900
		1940/41	1	5 000/ 6 000	500	46	6 000/230	900
7	Idd	1938/39	–	–	–	44	10 000/230	855
		1939/40	–	–	–	54	10 000/230	1 175
		1940/41	–	–	–	55	10 000/220	1 200
8	Jeløy	1938/39	3	20 000/ 5 000	4 700	45	20 000/220 5 000/220	3 716
		1939/40	3	20 000/ 5 000	4 700	45	20 000/220 5 000/220	4 000
		1940/41	3	20 000/ 5 000	4 700	45	20 000/220 5 000/220	4 000
9	Mysen	1938/39	3	10 000/ 5 000	1 400	12	5 000/230	1 003
		1939/40	3	10 000/ 5 000	1 400	12	5 000/230	1 003
		1940/41	3	10 000/ 5 000	1 400	13	5 000/230	1 318
10	Onsøy	1938/39	–	–	–	57	5 000/220	1 210
		1939/40	–	–	–	57	5 000/220	1 210
		1940/41	–	–	–	59	5 000/220	1 745

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
11	Rakkestad	1938/39	2	20 000/ 5 000	2 050	78	5 000/220	3 015
		1939/40	2	20 000/ 5 000	2 050	87	5 000/220	3 015
		1940/41	2	20 000/ 5 000	2 050	87	5 000/220	3 015
12	Rygge	1938/39	2	17 500/ 5 000	2 000	51	5 000/220	2 500
		1939/40	2	17 500/ 5 000	2 000	51	5 000/220	2 500
		1940/41	2	17 500/ 5 000	2 000	52	5 000/220	2 550
13	Råde	1938/39	3	17 500/ 5 000	1 700	38	5 000/220	780
		1939/40	3	17 500/ 5 000	1 700	39	5 000/220	810
		1940/41	3	17 500/ 5 000	1 700	39	5 000/220	940
14	Skiptvet	1938/39	–	–	–	41	5 000/230	1 190
		1939/40	–	–	–	41	5 000/230	1 195
		1940/41	–	–	–	43	5 000/230	1 235
15	Skjeberg	1938/39	–	–	–	81	5 000/230	1 608
		1939/40	–	–	–	80	5 000/230	1 700
		1940/41	–	–	–	85	5 000/230	1 868
16	Spydeberg	1938/39	–	–	–	78	5 000/220	1 400
		1939/40	–	–	–	78	5 000/220	1 400
		1940/41	–	–	–	79	5 000/220	1 420
17	Torsnes.....	1938/39	–	–	–	14	5 000/220	278
		1939/40	–	–	–	14	5 000/220	278
		1940/41	–	–	–	14	5 000/220	278
18	Trøgstad	1938/39	–	–	–	55	10 000/230	1 050
		1939/40	–	–	–	55	10 000/230	1 050
		1940/41	–	–	–	55	10 000/230	1 050
19	Tune	1938/39	–	–	–	71	5 000/230/130	3 185
		1939/40	–	–	–	71	5 000/230/130	3 185
		1940/41	–	–	–	71	5 000/230/130	3 515
20	Våler og Svindal ..	1938/39	–	–	–	48	18 000/230	835
		1939/40	–	–	–	46	18 000/230	795
		1940/41	–	–	–	49	18 000/230	875
	I alt	1938/39	21	–	20 600	1076	–	36 162
		1939/40	21	–	20 600	1100	–	37 546
		1940/41	21	–	20 600	1122	–	40 354
	Akershus							
1	Aker	1938/39	20	45 000/ 5 000	82 225	469	5 000/230	61 633
		1939/40	20	45 000/ 5 000	82 800	494	5 000/230	66 001
		1940/41	21	45 000/ 5 000	92 800	528	5 000/230	71 346
2	Asker	1938/39	2	43 500/17 300	8 000	98	17 000/220	5 833
		1939/40	2	43 500/17 300	8 000	102	17 000/220	6 318
		1940/41	2	43 500/17 300	8 000	112	17 000/220	7 095
3	Aurskog	1938/39	–	–	–	27	17 000/230	890
		1939/40	–	–	–	27	17 000/230	890
		1940/41	–	–	–	28	17 000/230	910
4	Blaker	1938/39	–	–	–	19	17 000/220	630
		1939/40	–	–	–	20	17 000/230	645
		1940/41	–	–	–	21	17 000/220	695

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
5	Enebakk	1938/39	–	–	–	54	10 000/220, 6 000/220	750
		1939/40	–	–	–	55	10 000/220, 6 000/220	765
		1940/41	–	–	–	55	10 000/220, 6 000/220	765
6	Enebakknesset	1938/39	–	–	–	8	10 000/230	115
		1939/40	–	–	–	8	10 000/230	115
		1940/41	–	–	–	8	10 000/230	115
7	Eidsvoll	1938/39	3	17 000/ 5 000	2 000	102	17 000/220, 5 000/220	3 271
		1939/40	3	17 000/ 5 000	2 000	107	17 000/220, 5 000/220	3 609
		1940/41	3	17 000/ 5 000	2 000	108	17 000/220, 5 000/220	3 719
8	Feiring	1938/39	–	–	–	13	17 000/230	280
		1939/40	–	–	–	13	17 000/230	280
		1940/41	–	–	–	13	17 000/230	280
9	Fet	1938/39	–	–	–	26	10 000/230	540
		1939/40	–	–	–	27	10 000/230	550
		1940/41	–	–	–	28	10 000/230	550
10	Frogn	1938/39	–	–	–	34	5 000/230	795
		1939/40	–	–	–	34	5 000/230	795
		1940/41	–	–	–	34	5 000/230	795
11	Hurdal	1938/39	–	–	–	19	17 000/230	380
		1939/40	–	–	–	19	17 000/230	380
		1940/41	–	–	–	21	17 000/230	480
12	Kråkstad	1938/39	–	–	–	17	5 000/230	490
		1939/40	–	–	–	16	5 000/230	460
		1940/41	–	–	–	16	5 000/230	460
13	Lillestrøm	1938/39	–	–	–	36	5 000/220	3 600
		1939/40	–	–	–	36	5 000/220	3 600
		1940/41	–	–	–	41	5 000/220	4 135
14	Lørenskog	1938/39	–	–	–	32	5 000/230	1 180
		1939/40	–	–	–	32	5 000/230	1 230
		1940/41	–	–	–	34	5 000/230	1 350
15	Nes	1938/39	–	–	–	99	17 000/230	3 255
		1939/40	–	–	–	101	17 000/230	3 305
		1940/41	–	–	–	106	17 000/230	3 560
16	Nesodden	1938/39	–	–	–	50	17 000/230, 5 000/230	2 150
		1939/40	–	–	–	56	17 000/230, 5 000/230	2 360
		1940/41	–	–	–	57	17 000/230, 5 000/230	2 400
17	Nittedal og Hakadal	1938/39	–	–	–	29	17 000/230	750
		1939/40	–	–	–	29	17 000/230	750
		1940/41	–	–	–	29	17 000/230	750
18	Oppegård	1938/39	–	–	–	28	5 000/230	1 460
		1939/40	–	–	–	28	5 000/230	1 460
		1940/41	–	–	–	29	5 000/230	1 605

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
19	Rælingen	1938/39	–	–	–	15	10 000/230	400
		1939/40	–	–	–	15	10 000/230	400
		1940/41	–	–	–	16	10 000/230	400
20	Ski	1938/39	2	17 000/ 5 000	1 600	39	5 000/220	1 945
		1939/40	2	17 000/ 5 000	1 600	39	5 000/230	1 945
		1940/41	2	17 000/ 5 000	1 600	41	5 000/220	1 985
21	Vestby	1938/39	–	–	–	52	18 000/230	1 265
		1939/40	–	–	–	52	18 000/230	1 265
		1940/41	–	–	–	54	18 000/230	1 375
22	Ås	1938/39	–	–	–	42	5 000/230	1 360
		1939/40	–	–	–	46	5 000/220	1 480
		1940/41	–	–	–	47	5 000/220	1 480
	I alt	1938/39	27	–	93 825	1308	–	92 972
		1939/40	27	–	94 400	1356	–	98 603
		1940/41	28	–	104 400	1426	–	106 250
	Hedmark							
1	Alvdal	1938/39	–	–	–	31	5 800/220	479
		1939/40	–	–	–	31	5 800/220	479
		1940/41	–	–	–	31	5 800/220	479
2	Dalsbygden	1938/39	–	–	–	11	5 000/230	110
		1939/40	–	–	–	11	5 000/230	110
		1940/41	–	–	–	11	5 000/230	110
3	Elverum	1938/39	6	20 000/ 5 000	3 350	93	5 000/230	2 459
		1939/40	7	20 000/ 5 000	4 600	93	5 000/230	2 515
		1940/41	5	20 000/ 5 000	3 450	98	5 000/230	2 833
4	Grue	1938/39	1	22 000/10 500	400	66	10 500/236	1 375
		1939/40	1	22 000/10 500	400	66	10 500/236	1 375
		1940/41	1	22 000/10 500	400	66	10 500/236	1 375
5	Løten	1938/39	–	–	–	58	5 000/230	1 424
		1939/40	–	–	–	58	5 000/230	1 424
		1940/41	–	–	–	60	5 000/230	1 670
6	Romedal	1938/39	–	–	–	43	7 500/230	1 345
		1939/40	–	–	–	43	7 500/230	1 330
		1940/41	–	–	–	44	7 500/230	1 375
7	Stange	1938/39	1	17 000/ 7 500	700	99	7 500/330	2 577
		1939/40	1	17 000/ 7 500	700	99	7 500/230	2 577
		1940/41	1	17 000/ 7 500	700	99	7 500/230	2 577
8	Tyldal	1938/39	–	–	–	8	5 000/230	190
		1939/40	–	–	–	8	5 000/230	190
		1940/41	–	–	–	9	5 000/230	230
9	Våler	1938/39	2	5 000/10 000	400	46	10 000/230	802
		1939/40	2	5 000/10 000	400	46	10 000/230	802
		1940/41	2	5 000/10 000	400	47	10 000/230	832
10	Åmot	1938/39	1	22 000/ 5 000	600	26	22 000/220, 5 000/220	1 005
		1939/40	1	22 000/ 5 000	600	26	22 000/220, 5 000/220	1 050
		1940/41	1	22 000/ 5 000	600	27	22 000/220, 5 000/220	1 095

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
11	Åsnes	1938/39	–	–	–	52	4 000/230, 10 000/230	1 444
		1939/40	–	–	–	52	4 000/230, 10 000/230	1 444
		1940/41	–	–	–	52	4 000/230, 10 000/230	1 444
	I alt	1938/39	11	–	5 450	533	–	13 210
		1939/40	12	–	6 700	533	–	13 296
		1940/41	10	–	5 550	544	–	14 020
	Opland							
1	Biri	1938/39	1	33 000/10 500	300	33	10 000/230	690
		1939/40	1	33 000/10 500	300	33	10 000/230	690
		1940/41	1	33 000/10 500	300	33	10 000/230	690
2	Fåberg	1938/39	–	–	–	101	5 000/230	2 152
		1939/40	–	–	–	101	5 000/230	2 152
		1940/41	–	–	–	105	5 000/230	2 590
3	Moksa	1938/39	–	–	–	53	10 600/230	1 330
		1939/40	–	–	–	57	10 600/230	1 520
		1940/41	–	–	–	60	10 600/230	1 660
4	Skjåk	1938/39	–	–	–	25	10 000/230	550
		1939/40	–	–	–	26	10 000/230	700
		1940/41	–	–	–	26	10 000/230	700
5	Vardal	1938/39	3	33 000/10 000	2 600	54	10 000/220	1 610
		1939/40	3	33 000/10 000	2 600	54	10 000/220	1 610
		1940/41	3	33 000/10 000	2 600	54	10 000/220	1 610
6	Vestre Gausdal	1938/39	–	–	–	41	10 000/220	925
		1939/40	–	–	–	41	10 000/220	925
		1940/41	–	–	–	44	10 000/220	960
7	Øystre Slidre	1938/39	–	–	–	34	6 500/230	915
		1939/40	–	–	–	37	6 500/230	998
		1940/41	–	–	–	38	6 500/230	1 024
	I alt	1938/39	4	–	2 900	341	–	8 172
		1939/40	4	–	2 900	349	–	8 595
		1940/41	4	–	2 900	360	–	9 234
	Buskerud							
1	Djupedal	1938/39	–	–	–	6	20 000/240	900
		1939/40	–	–	–	6	20 000/240	900
		1940/41	–	–	–	6	20 000/240	900
2	Gol	1938/39	–	–	–	17	22 000/230	420
		1939/40	–	–	–	17	22 000/230	420
		1940/41	–	–	–	24	22 000/230	800
3	Hemsedal	1938/39	–	–	–	12	22 000/230	290
		1939/40	–	–	–	13	22 000/230	305
		1940/41	–	–	–	13	22 000/230	305
4	Hole	1938/39	–	–	–	39	6 600/230	885
		1939/40	–	–	–	39	6 600/230	885
		1940/41	–	–	–	40	6 600/230	1 055

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk	1	2	3	4	5	6
		Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
		Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
			V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)						
5	Hurum 1938/39	–	–	–	65	17 000/230	2 090
	1939/40	–	–	–	68	17 000/230	2 195
	1940/41	–	–	–	67	17 000/230	2 330
6	Hval sogn 1938/39	–	–	–	17	20 000/230	515
	1939/40	–	–	–	17	20 000/230	515
	1940/41	–	–	–	19	20 000/230	575
7	Krokstadelven 1938/39	–	–	–	8	4 600/230	1 800
	1939/40	–	–	–	7	4 600/230	825
	1940/41	–	–	–	9	4 600/230	1 170
8	Krødsherad 1938/39	–	–	–	44	10 000/220	1 295
	1939/40	–	–	–	44	10 000/220	1 295
	1940/41	–	–	–	46	10 000/220	1 335
9	Lier 1938/39	–	–	–	80	20 000/ 5 000 /230	3 750
	1939/40	–	–	–	86	20 000/ 5 000 /230	5 520
	1940/41	–	–	–	81	20 000/ 5 000 /230	3 290
10	Mjøndalen 1938/39	–	–	–	10	4 600/230	950
	1939/40	–	–	–	10	4 600/230	950
	1940/41	–	–	–	10	4 600/230	950
11	Modum 1938/39	–	–	–	85	10 000/230	2 770
	1939/40	–	–	–	93	10 000/230	3 360
	1940/41	–	–	–	99	10 000/230	3 520
12	Nedre Eiker..... 1938/39	–	–	–	1	4 700/230	25
	1939/40	–	–	–	1	4 700/230	25
	1940/41	–	–	–	1	4 700/230	25
13	Nes 1938/39	–	–	–	17	22 000/230	310
	1939/40	–	–	–	17	22 000/230	310
	1940/41	–	–	–	21	22 000/230	400
14	Norderhov 1938/39	–	–	–	96	22 000/230, 6 700/230	3 985
	1939/40	–	–	–	98	22 000/230, 6 700/230	4 155
	1940/41	–	–	–	98	22 000/230, 6 700/230	4 155
15	Nore 1938/39	2	5 500/22 000 [redacted]	300	31	5 500/230, 22 000/230	545
	1939/40	2	5 500/22 000	300	31	5 500/230 22 000/230	545
	1940/41	2	5 500/22 000	300	31	5 500/230, 22 000/230	545
16	Røyken 1938/39	–	–	–	57	5 000/230	2 845
	1939/40	–	–	–	57	5 000/230	2 845
	1940/41	–	–	–	57	5 000/230	2 845
17	Sigdal 1938/39	–	–	–	53	22 000/230	1 340
	1939/40	–	–	–	52	22 000/230	1 290
	1940/41	–	–	–	52	22 000/230	1 290
18	Tyristrand 1938/39	–	–	–	13	22 000/230	340
	1939/40	–	–	–	13	22 000/230	340
	1940/41	–	–	–	13	22 000/230	340

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
	II. Herredskommunale (forts.)			V	kVA		V	kVA
19	Øvre Eiker	1938/39	1	21 000/ 5 500	300	88	5 500/230	2 273
						11	20 500/230	795
		1939/40	1	21 000/ 5 500	300	88	5 500/230	2 273
						12	20 500/230	875
		1940/41	1	21 000/ 5 500	300	91	5 500/230	2 273
						12	20 500/230	875
20	Øvre Sandsvær	1938/39	–	–	–	22	5 000/220	570
		1939/40	–	–	–	22	5 000/220	570
		1940/41	–	–	–	27	5 000/220	570
21	Al	1938/39	–	–	–	45	6 000/230	1 778
		1939/40	–	–	–	47	6 000/230	1 832
		1940/41	–	–	–	49	6 000/230	2 598
	I alt	1938/39	3	–	600	811	–	29 571
		1939/40	3	–	600	838	–	32 230
		1940/41	3	–	600	872	–	33 046
	Vestfold							
1	Andebu	1938/39	–	–	–	49	16 000/230	980
		1939/40	–	–	–	50	16 000/230	1 030
		1940/41	–	–	–	50	16 000/230	1 030
2	Borre	1938/39	–	–	–	54	16 000/ 3 000 /230	2 150
		1939/40	–	–	–	46	16 000/ 3 000 /230	2 150
		1940/41	–	–	–	49	16 000/ 3 000 /230	2 320
3	Botne	1938/39	–	–	–	42	16 000/235	1 015
		1939/40	–	–	–	43	16 000/235	1 045
		1940/41	–	–	–	45	16 000/235	1 120
4	Brunlanes	1938/39	–	–	–	56	10 000/230	1 578
		1939/40	–	–	–	56	10 000/230	1 598
		1940/41	–	–	–	56	10 000/230	1 633
5	Hedrum	1938/39	–	–	–	70	10 000/230	2 305
		1939/40	–	–	–	72	10 000/230	2 385
		1940/41	–	–	–	72	10 000/230	2 385
6	Hof	1938/39	–	–	–	37	10 000/230	645
		1939/40	–	–	–	37	10 000/230	645
		1940/41	–	–	–	38	10 000/230	685
7	Konnerud	1938/39	2	4 600/10 000	400	9	10 000/230	295
		1939/40	2	4 600/10 000	400	10	10 000/230	370
		1940/41	2	4 600/10 000	400	10	10 000/230	370
8	Lardal	1938/39	–	–	–	34	10 000/235	850
		1939/40	–	–	–	34	10 000/235	850
		1940/41	–	–	–	37	10 000/235	970
9	Nøtterøy	1938/39	–	–	–	66	16 200/235	3 220
		1939/40	–	–	–	66	16 200/235	3 220
		1940/41	–	–	–	68	16 200/235	3 510
10	Ramnes	1938/39	–	–	–	49	15 500/220	1 240
		1939/40	–	–	–	49	15 500/220	1 290
		1940/41	–	–	–	50	15 500/220	1 290

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	2	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
	II. Herredskommunale (forts.)			V	kVA		V	kVA
11	Sandar	1938/39	–	–	–	102	5 000/230	5 692
		1939/40	–	–	–	103	5 000/230	5 945
		1940/41	–	–	–	104	5 000/230	5 975
12	Sande	1938/39	–	–	–	52	5 000/230	1 160
		1939/40	–	–	–	54	5 000/230	1 240
		1940/41	–	–	–	54	5 000/230	1 240
13	Sem	1938/39	–	–	–	55	16 000/230	2 790
		1939/40	–	–	–	56	16 000/230	3 600
		1940/41	–	–	–	62	16 000/230	4 060
14	Skoger	1938/39	1	4 600/10 000	300	30	10 000/230	495
		1939/40	1	4 600/10 000	300	30	10 000/230	495
		1940/41	1	4 600/10 000	300	30	10 000/230	495
15	Stokke	1938/39	–	–	–	47	16 000/230	1 360
		1939/40	–	–	–	49	16 000/230	1 400
		1940/41	–	–	–	–	–	–
16	Strømm	1938/39	–	–	–	16	5 000/230	445
		1939/40	–	–	–	16	5 000/230	445
		1940/41	–	–	–	16	5 000/230	445
17	Strømsgodset	1938/39	–	–	–	16	4 600/237	2 305
		1939/40	–	–	–	16	4 600/237	2 305
		1940/41	–	–	–	16	4 600/237	2 305
18	Tjølling	1938/39	–	–	–	48	10 000/220	1 649
		1939/40	–	–	–	54	10 000/220	1 711
		1940/41	–	–	–	54	10 000/220	1 711
19	Tjøme	1938/39	–	–	–	32	16 000/230	1 005
		1939/40	–	–	–	32	16 000/230	1 210
		1940/41	–	–	–	32	16 000/230	1 210
20	Våle	1938/39	–	–	–	49	16 000/230	985
		1939/40	–	–	–	51	16 000/230	1 030
		1940/41	–	–	–	52	16 000/230	1 095
	I alt	1938/39	3	–	700	913	–	32 164
		1939/40	3	–	700	924	–	33 964
		1940/41	3	–	700	895	–	33 849
	Telemark							
1	Drangedal	1938/39	–	–	–	46	10 000/237	1 055
		1939/40	–	–	–	48	10 000/237	1 100
		1940/41	–	–	–	54	10 000/237	1 715
2	Fyresdal	1938/39	–	–	–	14	5 000/230	161
		1939/40	–	–	–	14	5 000/230	161
		1940/41	–	–	–	14	5 000/230	161
3	Gransherad	1938/39	1	5 000/10 000	500	42	10 000/230	730
		1939/40	1	5 000/10 000	500	42	10 000/230	730
		1940/41	1	5 000/10 000	500	42	10 000/230	730
4	Heddal	1938/39				34	10 000/235	775
		1939/40				34	10 000/230	775
		1940/41				36	10 000/230	955
5	Holla	1938/39				38	5 000/230, 10 000/230	1 200
		1939/40	1	5 000/10 000	500	44	5 000/230, 10 000/230	1 850

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
	Holla (forts.)	1940/41	1	5 000/10 000	500	47	5 000/230, 10 000/230	1 475
6	Sannidal	1938/39	–	–	–	19	9 500/236	310
		1939/40	–	–	–	19	9 500/236	310
		1940/41	–	–	–	20	9 500/236	470
7	Sauland	1938/39	–	–	–	18	3 150/10 000, 10 000/230	335
		1939/40	–	–	–	18	3 150/10 000, 10 000/230	335
		1940/41	–	–	–	18	3 150/10 000, 10 000/230	335
8	Siljan	1938/39	–	–	–	13	5 100/230	260
		1939/40	–	–	–	14	5 000/230	285
		1940/41	–	–	–	15	5 000/230	285
9	Skåtøy	1938/39	–	–	–	18	9 000/8 500/230	580
		1939/40	–	–	–	18	9 000/8 500/230	580
		1940/41	–	–	–	20	9 000/8 500/230	615
10	Tinn	1938/39	–	–	–	63	9 500/230	3 000
		1939/40	–	–	–	64	9 500/230	3 000
		1940/41	–	–	–	64	9 500/230	3 000
11	Treungen sogn	1938/39	–	–	–	11	7 000/230	250
		1939/40	–	–	–	11	7 000/230	250
		1940/41	–	–	–	11	7 000/230	250
	I alt	1938/39	1	–	500	316	–	8 656
		1939/40	2	–	1 000	326	–	9 376
		1940/41	2	–	1 000	341	–	9 991
	Aust-Agder							
1	Evje	1938/39	–	–	–	4	20 000/220	–
		1939/40	–	–	–	4	20 000/220	–
		1940/41	–	–	–	4	20 000/220	–
	I alt	1938/39	–	–	–	4	–	–
		1939/40	–	–	–	4	–	–
		1940/41	–	–	–	4	–	–
	Vest-Agder							
1	Vennesla	1938/39	3	25 000/ 5 000	2 200	19	5 000/230/130	475
		1939/40	3	25 000/ 5 000	2 200	19	5 000/230/130	475
		1940/41	3	25 000/ 5 000	2 200	19	5 000/230/130	475
	I alt	1938/39	3	–	2 200	19	–	475
		1939/40	3	–	2 200	19	–	475
		1940/41	3	–	2 200	19	–	475
	Rogaland							
1	Eigersund	1938/39	1	5 500/15 000	300	42	15 000/380/220	590
		1939/40	1	5 500/15 000	300	42	15 000/380/220	590
		1940/41	1	5 500/15 000	300	42	15 000/380/220	685
2	Gjestal	1938/39	–	–	–	17	15 000/380/230	835
		1939/40	–	–	–	17	15 000/380/230, 15 000/230	835
		1940/41	–	–	–	17	15 000/380/230	860

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	2	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
3	Hetland	1938/39	3	50 000/ 5 500	6 000	65	5 500/380/220	4 040
		1939/40	3	50 000/ 5 500	6 000	65	5 500/380/220	4 270
		1940/41	3	50 000/ 5 500	6 000	66	5 500/380/220	4 805
4	Høyland	1938/39	–	–	–	79	15 000/220	2 805
		1939/40	–	–	–	81	15 000/220	3 085
		1940/41	–	–	–	81	15 000/220	3 355
5	Klepp	1938/39	–	–	–	40	15 000/380/220, 15 000/230	2 113
		1939/40	–	–	–	43	15 000/380/220, 15 000/220	2 263
		1940/41	–	–	–	44	15 000/380/220, 15 000/230	2 408
6	Nærbø	1938/39	–	–	–	31	15 000/380/220	1 170
		1939/40	–	–	–	32	15 000/380/220	1 195
		1940/41	–	–	–	33	15 000/380/220	1 395
7	Ogna	1938/39	–	–	–	14	15 000/380/220	390
		1939/40	–	–	–	14	15 000/380/220	390
		1940/41	–	–	–	14	15 000/380/220	390
8	Randaberg	1938/39	–	–	–	16	5 400/230	510
		1939/40	–	–	–	16	5 400/230	510
		1940/41	–	–	–	18	5 400/230	817
9	Riska	1938/39	–	–	–	8	15 000/380	495
		1939/40	–	–	–	9	15 000/380	495
		1940/41	–	–	–	9	15 000/380	495
10	Sand	1938/39	–	–	–	–	6 000/225/130	530
		1939/40	–	–	–	–	6 000/225/130	530
		1940/41	–	–	–	11	6 000/225/130	530
11	Sauda	1938/39	–	–	–	20	12 000/230	1 620
		1939/40	–	–	–	24	12 000/230	2 120
		1940/41	–	–	–	26	12 000/230	2 215
12	Time	1938/39	3	15 000/ 6 000	2 600	11	5 700/230	1 100
						36	15 000/230	1 495
		1939/40	3	15 000/ 6 000	2 600	12	5 700/230	1 180
						36	15 000/230	1 495
		1940/41	3	15 000/ 6 000	2 600	12	5 700/230	1 180
						41	15 000/230	1 645
13	Varhaug	1938/39	–	–	–	25	15 000/380/220	725
		1939/40	–	–	–	26	15 000/380/220	750
		1940/41	–	–	–	27	15 000/380/220	775
	I alt	1938/39	7	–	8 900	404	–	18 418
		1939/40	7	–	8 900	417	–	19 708
		1940/41	7	–	8 900	441	–	21 555
	Hordaland							
1	Askøy	1938/39	–	–	–	42	7 150/230	1 985
		1939/40	–	–	–	43	7 150/230	2 135
		1940/41	–	–	–	48	7 150/230	2 535
2	Bruvik	1938/39	–	–	–	28	7 500/230	1 360
		1939/40	–	–	–	28	7 500/230	1 360
		1940/41	–	–	–	28	7 500/230	1 360

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
3	Dale (i Bruvik) ...	1938/39	–	–	–	7	20 000/230	850
		1939/40	–	–	–	7	20 000/230	850
		1940/41	–	–	–	7	20 000/230	850
4	Fana	1938/39	3	45 000/ 7 500	12 000	109	7 500/230	5 110
		1939/40	3	45 000/ 7 500	12 000	109	7 500/230	5 110
		1940/41	3	45 000/ 7 500	12 000	116	7 500/230	8 105
5	Fjell	1938/39	1	7 500/10 000	500	46	10 000/225	328
		1939/40	1	7 500/10 000	500	49	10 000/230	345
		1940/41	1	7 500/10 000	500	48	10 000/230	420
6	Granvin	1939/40	–	–	–	11	10 000/230	545
		1940/41	–	–	–	11	10 000/230	545
7	Hamre	1938/39	–	–	–	43	22 000/220, 10 500/220, 10 500/110	1 445
		1939/40	–	–	–	43	22 000/220, 10 500/220, 10 500/110	1 470
		1940/41	–	–	–	44	22 000/220, 10 500/220, 10 500/110	1 505
8	Haus	1938/39	2	44 000/10 500	5 000	66	10 000/230	11 782
		1939/40	2	43 500/10 500	5 000	67	10 500/230	11 882
		1940/41	2	43 500/10 500	5 000	68	10 500/230	11 900
9	Hosanger	1938/39	–	–	–	24	10 500/220	800
		1939/40	–	–	–	24	10 500/220, 21 000/220	850
		1940/41	–	–	–	24	10 500/220, 21 000/220	900
10	Kinsarvik.....	1938/39	–	–	–	20	10 000/230	250
		1939/40	–	–	–	20	10 000/230	250
		1940/41	–	–	–	20	10 000/230	250
11	Kvam	1938/39	–	–	–	46	5 000/220-230	1 206
		1939/40	–	–	–	49	5 000/220-230	1 733
		1940/41	–	–	–	53	5 000/220-230	2 053
12	Kvinnherad	1938/39	–	–	–	42	10 000/230	1 245
		1939/40	–	–	–	42	10 000/230	1 245
		1940/41	–	–	–	42	10 000/230	1 245
13	Loddefjord.....	1938/39	–	–	–	16	7 500/230	1 015
		1939/40	–	–	–	19	7 500/230	1 255
		1940/41	–	–	–	20	7 500/230	1 295
14	Odda.....	1938/39	–	–	–	19	11 500/220	4 720
		1939/40	–	–	–	22	11 500/220	5 520
		1940/41	–	–	–	22	11 500/220	5 520
15	Os	1938/39	1	42 525/ 7 500, 42 000/ 7 500, 41 325/ 7 500, 40 850/ 7 500	1 000	64	7 500/220	1 705
		1939/40	1	42 525/ 7 500, 42 000/ 7 500, 41 325/ 7 500, 40 850/ 7 500	1 000	64	7 500/220	1 705

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
	Os (forts.)	1940/41	1	42 525/ 7 500, 42 000/ 7 500, 41 325/ 7 500, 40 850/ 7 500	1 000	65	7 500/220	1 935
16	Samnanger	1938/39	–	–	–	13	7 500/230	360
		1939/40	–	–	–	13	7 000/230	360
		1940/41	–	–	–	13	7 000/230	520
17	Stord	1938/39	–	–	–	34	5 250/230	1 375
		1939/40	–	–	–	31	5 250/230	1 000
		1940/41	–	–	–	35	5 250/230	1 480
18	Strandebarm	1938/39	–	–	–	22	20 000/220	705
		1939/40	–	–	–	23	20 000/220	735
		1940/41	–	–	–	23	20 000/220	735
19	Ullensvang	1938/39	–	–	–	29	10 000/230	930
		1939/40	–	–	–	29	10 000/230	930
		1940/41	–	–	–	29	10 000/230	930
20	Ulvik	1938/39	–	–	–	20	7 500/230	510
		1939/40	–	–	–	21	7 500/230	560
		1940/41	–	–	–	21	7 500/230	560
21	Valen Sjukehus	1938/39	–	–	–	–	–	–
		1939/40	–	–	–	3	5 250/230/380	1 125
		1940/41	–	–	–	3	5 250/230/380	1 125
22	Voss	1938/39	1	20 000/ 6 000	100	67	20 000/230, 6 000/225	1 365
		1939/40	1	20 000/ 6 000	100	8	20 000/230	320
						64	6 000/225	1 185
		1940/41	1	20 000/600	100	66	6 000/225	1 615
						13	20 000/225	620
23	Vossevangen	1938/39	–	–	–	8	6 250/220	1 175
		1939/40	–	–	–	8	6 250/220	1 175
		1940/41	–	–	–	11	6 250/220	1 175
24	Asane	1938/39	1	43 000/ 7 600	1 000	40	7 500/220	1 870
		1939/40	1	43 000/ 7 600	1 000	41	7 500/220	2 035
		1940/41	1	43 000/ 7 600	1 000	47	7 600/230	2 550
	I alt	1938/39	9	–	19 600	805	–	42 091
		1939/40	9	–	19 600	838	–	45 680
		1940/41	9	–	19 600	877	–	51 728
	Sogn og Fjordane							
1	Dale sokn (i Sunnfjord)	1938/39	–	–	–	18	5 250/220	480
		1939/40	–	–	–	18	5 250/220	480
		1940/41	–	–	–	18	5 250/220	480
2	Eid	1938/39	–	–	–	13	5 000/220	405
		1939/40	–	–	–	15	5 000/220	420
		1940/41	–	–	–	14	5 000/230	415
3	Førde	1938/39	–	–	–	23	5 000/220	1 025
		1939/40	–	–	–	24	5 000/220	1 055
		1940/41	–	–	–	24	5 000/220	1 065
4	Gloppen	1938/39	–	–	–	39	7 500/230	1 460
		1939/40	–	–	–	39	7 500/230	1 460
		1940/41	–	–	–	39	7 500/230	1 460

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
5	Leikanger	1938/39	–	–	–	11	5 200/225	445
		1939/40	–	–	–	12	5 200/225	545
		1940/41	–	–	–	12	5 000/225	545
6	Stryn	1938/39	–	–	–	42	10 000/230	955
		1939/40	–	–	–	42	10 000/230	955
		1940/41	–	–	–	42	10 000/230	955
7	Vadheim	1938/39	–	–	–	3	5 000/230	100
		1939/40	–	–	–	3	5 000/230	100
		1940/41	–	–	–	3	5 000/230	100
8	Vik	1938/39	–	–	–	20	5 000/230	547
		1939/40	–	–	–	20	5 000/230	547
		1940/41	–	–	–	20	5 000/230	547
9	Årdal	1938/39	–	–	–	2	5 000/230	115
		1939/40	–	–	–	2	5 000/230	115
		1940/41	–	–	–	2	5 000/230	115
	I alt	1938/39	–	–	–	171	–	5 532
		1939/40	–	–	–	175	–	5 677
		1940/41	–	–	–	174	–	5 682
	Møre og Romsdal							
1	Bolsøy	1938/39	1	22 000/5 500	60	58	21 000/230, 5 300/230	1 610
		1939/40	1	22 000/5 500	60	58	21 000/230, 5 000/230	1 625
		1940/41	1	22 000/5 500	60	58	21 000/230, 5 000/230	1 750
2	Borgund	1938/39	–	–	–	80	22 000/11 000, 5 000/230	4 240
		1939/40	–	–	–	81	22 000/11 000, 5 000/230	4 870
		1940/41	–	–	–	83	22 000/11 000, 5 000/230	5 420
3	Giske	1938/39	–	–	–	18	21 000/230	540
		1939/40	–	–	–	18	21 000/230	550
		1940/41	–	–	–	20	21 000/230	730
4	Grytten	1938/39	3	15 000/5 000	800	34	15 000/230, 5 000/230	1 972
		1939/40	3	15 000/5 000	800	34	15 000/230, 5 000/230	2 142
		1940/41	3	15 000/5 000	800	36	15 000/230, 5 000/230	2 352
5	Haram	1938/39	–	–	–	54	21 000/230	1 110
		1939/40	–	–	–	54	21 000/230	1 200
		1940/41	–	–	–	54	21 000/230	1 200
6	Hareid	1938/39	–	–	–	14	10 000/230	367
		1939/40	–	–	–	14	10 000/230	367
		1940/41	–	–	–	14	10 000/230	367
7	Hen	1938/39	–	–	–	14	5 000/230	230
		1939/40	–	–	–	16	5 000/230	262
		1940/41	–	–	–	16	5 000/230	262

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
8	Norddal	1938/39	–	–	–	22	21 000/230	655
		1939/40	–	–	–	22	21 000/230	655
		1940/41	–	–	–	22	21 000/230	655
9	Sandøy	1938/39	1	22 000/6 000	100	13	20 000/230	575
						1	6 000/230	50
		1939/40	1	22 000/6 000	100	14	20 000/230	735
						1	6 000/230	50
		1940/41	1	22 000/6 000	100	13	20 000/230	730
						1	6 000/230	85
10	Skodje	1938/39	–	–	–	23	22 000/230	435
		1939/40	–	–	–	23	22 000/230	435
		1940/41	–	–	–	23	22 000/230	435
11	Stordal	1938/39	–	–	–	5	21 000/230	380
		1939/40	–	–	–	5	21 000/230	460
		1940/41	–	–	–	5	21 000/230	460
12	Sykkylven	1938/39	–	–	–	30	7 500/220	800
		1939/40	–	–	–	32	7 500/220	780
		1940/41	–	–	–	32	7 500/220	780
13	Tresfjord	1938/39	–	–	–	17	20 000/220	330
		1939/40	–	–	–	17	20 000/220	330
		1940/41	–	–	–	17	20 000/220	330
14	Ulstein	1938/39	–	–	–	28	6 300/230	1 230
		1939/40	–	–	–	28	6 300/230	1 280
		1940/41	–	–	–	29	6 300/230	1 290
15	Vartdal	1938/39	–	–	–	11	10 000/230	351
		1939/40	–	–	–	11	10 000/230	351
		1940/41	–	–	–	11	10 000/230	371
16	Vatne	1938/39	–	–	–	17	22 000/220	400
		1939/40	–	–	–	17	22 000/230	400
		1940/41	–	–	–	18	22 000/230	450
17	Vestnes	1938/39	–	–	–	33	21 000/235	1 005
		1939/40	–	–	–	34	21 000/235	1 090
		1940/41	–	–	–	34	21 000/235	1 090
18	Vigra	1938/39	–	–	–	18	22 000/230	875
		1939/40	–	–	–	18	22 000/230	875
		1940/41	–	–	–	18	22 000/230	875
19	Volda	1938/39	1	22 000/10 000	2 000	37	22 000/230, 10 000/220	2 260
		1939/40	1	22 000/10 000	2 000	38	22 000/230, 10 000/220	2 280
		1940/41	1	22 000/10 000	2 000	41	22 000/230, 10 000/220	2 365
20	Ørsta	1938/39	–	–	–	37	15 000/235	2 160
		1939/40	–	–	–	38	15 000/235	2 025
		1940/41	–	–	–	38	15 000/235	2 025
	I alt	1938/39	6	–	2 960	564	–	21 575
		1939/40	6	–	2 960	573	–	22 762
		1940/41	6	–	2 960	583	–	24 022

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
	Sør-Trøndelag							
1	Hemne	1938/39	–	–	–	22	22 000/220	495
		1939/40	–	–	–	21	22 000/220	1 105
		1940/41	–	–	–	21	22 000/220	1 105
2	Horg	1938/39	–	–	–	14	10 000/230	260
		1939/40	–	–	–	14	10 000/230	260
		1940/41	–	–	–	14	10 000/230	285
3	Malvik	1938/39	1	20 000/10 000	600	27	10 000/220	1 005
		1939/40	1	20 000/10 000	600	27	10 000/230	1 005
		1940/41	1	20 000/10 000	600	27	10 000/220	1 005
4	Melhus	1938/39	–	–	–	58	10 000/230	1 260
		1939/40	–	–	–	58	10 000/230	1 300
		1940/41	–	–	–	58	10 000/230	1 320
5	Selbu	1938/39	–	–	–	37	21 000/235	1 400
		1939/40	–	–	–	37	21 000/235	1 400
		1940/41	–	–	–	38	21 000/235	1 450
	I alt	1938/39	1	–	600	158	–	4 420
		1939/40	1	–	600	157	–	5 070
		1940/41	1	–	600	158	–	5 165
	Nord-Trøndelag							
1	Beitstad	1938/39	–	–	–	39	15 000/230	680
		1939/40	–	–	–	42	15 000/230	820
		1940/41	–	–	–	42	15 000/230	820
2	Egge	1938/39	–	–	–	25	10 000/230	809
		1939/40	–	–	–	25	10 000/230	809
3	Frol	1938/39	–	–	–	32	5 500/230	1 057
		1939/40	–	–	–	33	5 500/230	1 215
		1940/41	–	–	–	34	5 500/230	1 243
4	Frosta	1938/39	–	–	–	32	20 000/220	900
		1939/40	–	–	–	32	20 000/220	900
		1940/41	–	–	–	32	20 000/220	900
5	Grong	1938/39	–	–	–	21	22 000/238	685
		1939/40	–	–	–	21	20 000/238	685
		1940/41	–	–	–	23	20 000/238	765
6	Hegra	1938/39	–	–	–	30	5 000/220	796
		1939/40	–	–	–	34	5 000/220	896
		1940/41	–	–	–	34	5 000/220	896
7	Inderøy	1938/39	–	–	–	44	15 000/220-30	1 045
		1939/40	–	–	–	44	15 000/220-30	1 225
		1940/41	–	–	–	45	15 000/220-30	1 240
8	Klinga	1938/39	–	–	–	30	6 000/230	800
		1939/40	–	–	–	30	6 000/230	800
		1940/41	–	–	–	30	6 000/230	800
9	Lånke	1938/39	–	–	–	16	20 000/230	465
		1939/40	–	–	–	16	20 000/230	465
		1940/41	–	–	–	16	20 000/230	475
10	Malm	1938/39	–	–	–	15	21 000/238	500
		1939/40	–	–	–	16	21 000/238	675
		1940/41	–	–	–	16	21 000/238	675

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
	II. Herredskommunale (forts.)			V	kVA		V	kVA
11	Meråker	1938/39	–	–	–	23	5 000/230	525
		1949/40	–	–	–	24	5 000/230	580
		1940/41	–	–	–	26	5 000/230	720
12	Mosvik	1938/39	–	–	–	3	22 000/220	70
		1939/40	–	–	–	3	22 000/220	70
		1940/41	–	–	–	3	22 000/220	70
13	Namdalseid	1938/39	–	–	–	20	22 000/230	420
		1939/40	–	–	–	20	22 000/230	420
		1940/41	–	–	–	20	22 000/230	420
14	Ogndal	1938/39	–	–	–	28	7 500/230	600
		1939/40	–	–	–	29	7 500/230	610
		1940/41	–	–	–	30	7 500/230	680
15	Otterøy	1938/39	–	–	–	19	22 000/220	500
		1939/40	–	–	–	19	22 000/220	500
		1940/41	–	–	–	19	20 000/220	500
16	Røra	1938/39	–	–	–	12	15 000/220	275
		1939/40	–	–	–	13	15 000/220	325
		1940/41	–	–	–	13	15 000/220	325
17	Skatval	1938/39	1	5 000/10 000	300	27	10 000/230	490
		1939/40	1	5 000/10 000	300	27	10 000/230	490
		1940/41	1	5 000/10 000	300	28	10 000/220	790
18	Skogn	1938/39	–	–	–	50	15 000/230	1 000
		1939/40	–	–	–	50	15 000/230	1 040
		1940/41	–	–	–	50	15 000/230	1 080
19	Sparbu	1938/39	–	–	–	45	15 000/230	995
		1939/40	–	–	–	45	15 000/230	995
		1940/41	–	–	–	45	15 000/230	995
20	Stjørdal	1938/39	1	20 000/5 000	500	49	5 000/230	1 445
		1939/40	1	20 000/5 000	500	49	5 000/230	1 445
		1940/41	2	20 000/5 000	1 300	52	5 000/230	1 930
21	Stod	1938/39	–	–	–	36	10 000/230, 15 000/230	674
		1939/40	–	–	–	37	10 000/230, 15 000/230	724
		1940/41	–	–	–	37	10 000/230, 15 000/230	724
22	Verdal	1938/39	–	–	–	80	15 000/230	2 535
		1939/40	–	–	–	80	15 000/230	2 535
		1940/41	–	–	–	85	15 000/230	2 690
23	Verran	1938/39	–	–	–	17	20 000/230	535
		1939/40	–	–	–	17	20 000/230	535
		1940/41	–	–	–	17	20 000/230	535
24	Ytterøy	1938/39	–	–	–	15	20 000/230	460
		1939/40	–	–	–	16	20 000/230	660
		1940/41	–	–	–	16	20 000/230	660
	I alt	1938/39	2	–	800	708	–	18 261
		1939/40	2	–	800	722	–	19 419
		1940/41	3	–	1 600	713	–	19 933

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	II. Herredskommunale (forts.)							
	Nordland							
1	Bodin	1938/39	3	20 000/5 250	5 000	23	20 000/220	770
						9	5 250/220	355
		1939/40	3	20 000/5 250	5 000	23	20 000/220	770
						9	5 250/220	355
		1940/41	3	20 000/5 250	5 000	24	20 000/220	860
						14	5 250/220	690
2	Hadsel	1938/39	1	10 000/22 000	700	7	10 000/235	220
						24	22 000/235	1 165
		1939/40	1	10 000/22 000	700	7	10 000/235	220
						25	22 000/235	1 650
						10	5 000/235	160
		1940/41	1	10 000/22 000	700	7	10 000/235	220
						25	22 000/235	1 700
						10	5 000/235	160
3	Vågan	1938/39	–	–	–	19	5 000/220	862
		1939/40	–	–	–	20	5 000/230	1 052
		1940/41	–	–	–	20	5 000/220	1 052
	I alt	1938/39	4	–	5 700	82	–	3 372
		1939/40	4	–	5 700	94	–	4 207
		1940/41	4	–	5 700	100	–	4 682
	Troms							
1	Kvæfjord	1938/39	–	–	–	9	17 000/230	350
		1939/40	–	–	–	9	17 000/230	350
		1940/41	–	–	–	9	17 000/230	350
2	Torsken	1938/39	–	–	–	8	6 800/230	290
		1939/40	–	–	–	8	6 000/230	525
		1940/41	–	–	–	10	6 000/230	525
	I alt	1938/39	–	–	–	17	–	640
		1939/40	–	–	–	17	–	875
		1940/41	–	–	–	19	–	875
	II. Herredskommunale i alt	1938/39	102	–	165 335	8 230	–	335 691
		1939/40	104	–	167 660	8 442	–	357 483
		1940/41	104	–	177 310	8 648	–	380 861
	III. Fylkeskommunale							
1	Akershus Ev.	1938/39	10	50 000/17 000/10 000	25 250	4	17 000/230	550
			14	17 000/10 000/5 000	8 800	–	–	–
		1939/40	10	50 000/17 000/10 000	26 250	4	17 000/230	550
			15	17 000/10 000/5 000	8 900	–	–	–
		1940/41	10	50 000/17 000/10 000	26 250	4	17 000/230	550
			15	17 000/10 000/5 000	8 900	–	–	–

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	III. Fylkeskommunale (forts.)							
2	Buskerud Elektr. forsyning[1]	1938/39	1	22 000/10 000	500	–	–	–
			4	55 000/17 000	8 000	–	–	–
			4	47 000/4 700	10 800	–	–	–
		1939/40	1	22 000/10 000	500	–	–	–
			4	57 000/17 000	8 000	–	–	–
			4	47 000/4 700	10 800	–	–	–
		1940/41	1	22 000/10 000	500	–	–	–
			4	57 000/17 000	8 000	–	–	–
			4	47 000/4 700	10 800	–	–	–
3	Aust-Agder Kraftverk	1938/39	8	54 000/55 000/22 000	18 000	293	22 000/230	8 870
			9	54 000/6 000, 22 000/5 000, 6 000	5 375	116	5 000 og 6000/230	4 265
		1939/40	8	54 000/55 000/22 000	18 000	307	22 000/230	9 200
			9	54 000/6 000, 22 000/5 000, 6 000	5 375	116	5 000 og 6 000/230	4 530
		1940/41	8	54 000/55 000/22 000	18 000	318	22 000/230	9 745
			9	54 000/6 000, 22 000/5 000, 6 000	5 375	117	5 000 og 6 000/230	4 315
4	Vest-Agder Ev.	1938/39	2	55 000/50 000/22 000	8 500 1 200	548	21 000/238	14 240
			1	7 000/22 000		105	5 000-6 000/230	2 470
			1	6 000/22 000	500	–	–	–
			2	22 000/5 250	350	–	–	–
			1	55 000/5 150	12 000	–	–	–
			1	22 000/6 000	50	–	–	–
		1939/40	2	55 000/50 000/22 000	8 500	555	21 000/238	14 480
			1	7 000/22 000	1 200	105	5 000-6 000/230	2 470
			1	6 000/22 000	500	–	–	–
			2	22 000/5 250	350	–	–	–
			1	55 000/5 150	12 000	–	–	–
			1	22 000/6 000	50	–	–	–
		1940/41	2	55 000/50 000/22 000	8 500	560	21 000/238	14 665
			1	6 600/23 000	2 000	107	5 000-6 000/230	2 480
			1	6 000/22 000	500	–	–	–
			2	22 000/5 250	350	–	–	–
			1	55 000/5 150	12 000	–	–	–
			1	22 000/6 000	50	–	–	–
			1	6 600/23 000	1 200	–	–	–
5	Nord-Trøndelag Ev.	1938/39	8	60 000/20 000 60 000/35 000	27 700	8	20 000/230	875
				60 000/15 000/10 000		32	15 000/230	1 645

[1] Buskerud Elektrisitetsforsyning eier $^{8}/_{37}$ av Rjukanledningen (Flesaker—Oslo). Alle sekundærstasjoner vedk. ledningen er ført opp på Oslo Ev.

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	III. Fylkeskommunale (forts.)							
	Nord-Trøndelag Ev. (forts.)	1938/39		60 000/20 000/15 000				
			2	35 000/20 000	1 800	1	10 000/230	50
			3	15 000/5 000, 20 000/5 000, 10 000/15 000	2 500	1	5 000/230	85
		1939/40	8	60 000/20 000 60 000/35 000	27 700	19	20 000/230	4 295
				60 000/15 000/10 000 60 000/20 000/15 000		74	15 000/230	3 905
			5	35 000/20 000, 35 000/15 000, 35 000/6 000	5 800	33	10 000/220	1 260
			5	15 000/5 000, 20 000/5 000, 10 000/15 000	4 600	2	5 000/230	335
		1940/41	8	60 000/20 000 60 000/35 000	27 700	32	20 000/230	4 700
				60 000/15 000/10 000 60 000/20 000/15 000		87	15 000/230	4 695
			5	35 000/20 000, 35 000/15 000, 35 000/6 000	5 800	33	10 000/230	1 260
			5	15 000/5 000, 20 000/5 000, 10 000/15 000	4 600	2	6 000/230, 5 000/230	335
6	Troms Fylkes Kraftforsyning	1938/39	–	–	–	78	22 000/237	3 070
		1939/40	–	–	–	92	22 000/237	3 680
		1940/41	–	–	–	125	22 000/237	4 840
	III. Fylkeskommunale i alt	1938/39	71	–	131 325	1 186	–	36 120
		1939/40	77	–	138 525	1 307	–	44 705
		1940/41	78	–	140 525	1 385	–	47 585
	IV. Felleskommunale							
1	Det Interkomm. Ev. Borge, Glemmen,	1939/40	–	–	–	121	5 000/230	6 758
	Kråkerøy og Rolvsøy	1940/41	–	–	–	130	5 000/230	7 718
2	Hølands Ev.	1938/39	–	–	–	65	10 000/220	1 340
		1939/40	–	–	–	65	10 000/220	1 340
		1940/41	–	–	–	65	10 000/220	1 340
3	Ringsaker og Nes Kraftanlegg	1938/39	7	33 000/7 500	6 550	331	7 500/230	9 485
		1939/40	8	33 000/7 500	7 550	335	7 500/230	10 130
		1940/41	8	33 000/7 500	7 750	341	7 500/230	10 285
4	Hamar, Vang og Furnes k. Kraftselskap	1938/39	5	30 000/7 500, 30 000/5 000 20 000/5 000, 5 000/7 500	13 300	154	5 000/230	8 692

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	IV. Felleskommunale (forts.)							
4	Hamar Vang og Furnes k. Kraftselskap (forts.)	1938/39	2	30 000/5 000	1 200	69	10 000/230	1 893
			1	10 000/5 000	600			
		1939/40	5	30 000/7 500, 30 000/5 000 20 000/5 000, 5 000/7 500	13 300	156	5 000/230	9 019
			2	30 000/5 000	1 200	70	10 000/230	1 973
			1	10 000/5 000	600			
		1940/41	5	30 000/7 500, 30 000/5 000 20 000/5 000, 5 000/7 500	13 300	160	5 000/230	9 594
			2	30 000/5 000	1 200	71	10 000/230	2 773
			1	10 000/5 000	600			
5	Toten k. Ev.	1938/39	–	–	–	194	7 500/230	3 370
		1939/40	–	–	–	194	7 500/230	3 710
		1940/41	–	–	–	208	7 500/230	4 158
6	Hadeland Ev.	1938/39	–	–	–	148	21 000/230	4 300
		1939/40	–	–	–	151	21 000/230	4 355
		1940/41	–	–	–	153	21 000/230	4 985
7	Vest-Opland k. Kraftselskap	1938/39	2	21 000/10 000	900	104	20 000/6 000/235	2 373
						52	20 000/235	1 620
						24	10 000/235	820
		1939/40	2	21 000/10 000	900	103	20 000/6 000/235	2 401
						53	20 000/235	1 720
						27	10 000/235	1 475
		1940/41	2	21 000/10 000	900	105	20 000/6 000/235	2 631
						53	20 000/235	1 605
						28	10 000/235	1 515
8	Vestfold Kraftselskap	1938/39	1	52 000/10 000	6 000	7	5 000/230	335
			2	52 000/2 000	8 000			
			4	52 000/5 000	12 500			
			3	52 000/46 000/16 000	18 000			
			2	46 000/16 000	3 200			
			1	46 000/10 000	1 200			
			12	46 000/5 000	16 475			
		1939/40	1	52 000/10 000	6 000	7	5 000/230	335
			2	52 000/2 000	8 000			
			4	52 000/5 000	12 500			
			3	52 000/46 000/16 000	18 000			
			2	46 000/16 000	3 200			
			1	46 000/10 000	1 200			
			12	46 000/5 000	16 475			
		1940/41	1	52 000/10 000	6 000	7	5 000/230	335
			2	52 000/2 000	8 000			
			5	52 000/5 000	16 500			
			3	52 000/46 000/16 000	18 000			

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	IV. Felleskommunale (forts.)							
8	Vestfold Kraftselskap (forts.)	1940/41	2	46 000/16 000	3 200			
			1	46 000/10 000	1 200			
			12	46 000/5 000	16 475			
			1	60 000/50 000/16 000/10 000/5 000	4 000			
9	Stavern Ev.	1938/39	–	–	–	4	10 200/230	400
		1939/40	–	–	–	4	10 200/230	400
		1940/41	–	–	–	5	10 200/230	400
10	Langesundfjordens k. Kraftselskap	1938/39	4	50 000/10 000	16 500	82	10 000/230	5 165
		1939/40	4	50 000/10 000	16 500	86	10 000/230	6 235
		1940/41	4	53 500/10 700	16 500	92	10 000/230	7 185
11	Skiensfjordens k. Kraftselskap	1938/39	3	53 500/10 700	16 500	159	10 000/227	13 970
			2	52 000/10 400	11 500			
		1939/40	3	53 500/10 700	16 500	172	10 000/227	15 280
			2	52 000/10 400	11 500			
		1940/41	3	53 500/10 700	16 500	174	10 000/227	15 490
			2	52 000/10 400	11 500			
12	Hålands k. Ev. ...	1938/39	2	15 000/5 600	1 000	54	5 600/380/225, 5 600/225/135	3 180
		1939/40	2	15 000/5 600	1 000	55	5 600/380/225, 5 600/225/135	3 200
		1940/41	2	15 000/5 600	1 000	55	5 600/380/225, 5 600/225/135	3 200
13	Maudal Kraftanlegg	1938/39	–	–	–	3	6 000/220	250
		1939/40	–	–	–	3	6 000/220	250
		1940/41	–	–	–	3	6 000/220	250
14	Karmsund Kraftlag	1938/39	2	60 000/22 000	10 000	124	22 000/5 000/220	5 840
		1939/40	2	60 000/22 000	10 000	125	22 000/5 000/220	5 890
		1940/41	2	60 000/22 000	10 000	127	22 000/5 000/220	6 005
15	Bergenshalvøens k. Kraftselskap	1938/39	2	52 500/22 000	10 000	8	22 000/240	2 700
		1939/40	2	52 500/22 000	10 000	8	22 000/240	2 700
		1940/41	2	52 500/22 000	10 000	8	22 000/240	2 700
16	Herlandsfoss k. Kraftselskap	1938/39	–	–	–	4	10 500/230	190
		1939/40	–	–	–	4	10 500/230	190
		1940/41	–	–	–	4	10 500/230	190
17	Nord-Hordlands k. Kraftlag .	1938/39	1	11 000/22 000	2 000	100	22 000/220	2 500
		1939/40	1	11 000/22 000	2 000	100	22 000/220	2 500
		1940/41	2	11 000/22 000, 22 000/3 000	2 030	100	22 000/220, 3 000/220	2 500
18	Ytre Fjordane Kraftlag	1938/39	1	11 600/21 500-23 000	5 000	118	21 000/238,5	3 595
			3	21 000/12 100	1 800	38	12 100/238,5	1 880
			1	20 000/5 000	2 500			
		1939/40	1	11 600/21 500-23 000	5 000	119	21 000/238,5	3 370
			3	21 000/12 100	2 400	39	12 100/238,5	2 360

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	IV. Felleskommunale (forts.)							
18	Ytre Fjordane Kraftlag (forts.)	1940/41	1	20 000/5 000	2 500			
			1	11 600/21 500	5 000	120	21 000/238,5	3 390
			3	21 000/12 100	2 400	43	12 100/238,5	2 440
			1	20 000/5 000	2 500			
19	Tafjord Kraftselskap	1938/39	3	95 000/22 000/11 000	22 400	10	7 000 og 1000/230	310
		1939/40	3	95 000/22 000/11 000	22 400	10	7 000 og 1000/230	310
		1940/41	3	95 000/22 000/11 000	22 400	8	7 000 og 1000/230	320
20	Istad Kraftselskaps Nordmørsledning	1938/39	1	22 000/11 000	1 000	–	–	–
		1939/40	1	22 000/11 000	1 000	–	–	–
		1940/41	1	22 000/11 000	1 000	–	–	–
21	Orkdal k. Ev.	1938/39	–	–	–	61	7 500/230	1 965
		1939/40	–	–	–	62	7 500/220	2 135
		1940/41	–	–	–	63	7 500/230	2 245
22	Fjæremsfossen k. Kraftselskap	1938/39	–	–	–	74	6 600/220 og 150	4 100
		1939/40	–	–	–	74	6 600/220 og 150	4 315
		1940/41	–	–	–	80	6 600/220 og 150	5 210
23	Børsa og Skaun k. Ev.	1938/39	–	–	–	31	7 500/230	825
		1939/40	–	–	–	31	7 500/230	825
		1940/41	–	–	–	31	7 500/230	825
24	Hemnes, Korgen og Sør-Rana k. Ev.	1938/39	–	–	–	21	10 000/222/130	897
		1939/40	–	–	–	21	10 000/230/130	897
		1940/41	–	–	–	22	9 200/230/130	927
25	Ildgrubfossen k. Ev.	1938/39	–	–	–	13	6 000/230	215
		1939/40	–	–	–	13	6 000/230	215
		1940/41	–	–	–	14	6 000/230	275
26	Vågsfjord Kraftselskap	1938/39	–	–	–	2	3 600/220	190
		1939/40	–	–	–	2	3 600/230	190
		1940/41	–	–	–	2	3 600/230	190
27	A/S Trondenes Kraftverk	1938/39	–	–	–	29	17 000/230	1 145
		1939/40	–	–	–	29	17 000/230	1 145
		1940/41	–	–	–	30	17 000/230	1 255
	IV. Felles-kommunale i alt	1938/39	67	–	188 125	2 083	–	83 545
		1939/40	68	–	189 725	2 239	–	95 623
		1940/41	71	–	197 955	2 302	–	101 936
	V. Bykommunale							
1	Halden	1938/39	3	50 000/10 000/5 000	9 000	30	5 000/230	5 800
		1939/40	3	50 000/10 000/5 000	9 000	30	5 000/230	5 800
		1940/41	3	50 000/10 000/5 000	9 000	33	4 800/230	6 600

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk	1	2	3	4	5	6
		Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
		Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
			V	kVA		V	kVA
	V. Bykommunale (forts.)						
2	Sarpsborg 1938/39	–	–	–	35	3 000/216,5/125	7 537
	1939/40	–	–	–	39	3 000/216,5/125	8 630
	1940/41	–	–	–	40	3 000/216,5/125, 3 000/230	8 907
3	Fredrikstad 1938/39	–	–	–	37	5 000/230	5 955
	1939/40	–	–	–	38	5 000/230	6 105
	1940/41	–	–	–	38	4 700/230	6 475
4	Moss 1938/39	–	–	–	66	5 000/230	11 763
	1939/40	–	–	–	70	5 000/230	13 180
	1940/41	–	–	–	68	5 000/230	13 220
5	Hølen 1938/39	–	–	–	2	18 000/230	225
	1939/40	–	–	–	2	18 000/230	225
	1940/41	–	–	–	2	18 000/230	225
6	Drøbak 1938/39	–	–	–	7	5 000/230	1 160
	1939/40	–	–	–	7	5 000/230	1 160
	1940/41	–	–	–	7	5 000/230	1 280
7	Oslo 1938/39	28[1,2])	5 100/64 600 51 500/65 000 55 000/5 125 55 000/31 500 55 000/31 500/5 500 m. fl.	258 700	509 18	5 000/230 30 000/5 000	187 973 136 000
		1	60 000/5 000	600	7	5 000/230	630
	1939/40	28[1,2])	5 100/64 600 51 500/65 000 55 000/5 125 55 000/31 500 55 000/31 500/5 500 m. fl.	258 700	529 19	5 000/230 30 000/5 000	203 073 148 000
		1	60 000/5 000	600	7	5 000/230	630
	1940/41	28[1,2])	5 100/64 600 51 500/65 000 55 000/5 125 55 000/31 500 55 000/31 500/5 500 m. fl.	258 700	555 22	5 000/230 30 000/5 000	226 273 184 000
		1	60 000/5 000	600	7	5 000/230	630
8	Kongsvinger 1938/39	–	–	–	9	20 000/220, 5 000/220	680
	1939/40	–	–	–	9	20 000/220, 5 000/220	680
	1940/41	–	–	–	9	20 000/220, 5 000/220	700
9	Lillehammer 1938/39	–	–	–	36	5 000/227	5 680
	1939/40	–	–	–	37	5 000/227	5 750
	1940/41	–	–	–	37	5 000/227	5 750
10	Gjøvik 1938/39	–	–	–	10	10 000/230	2 900
	1939/40	–	–	–	11	10 000/230	3 150
	1940/41	–	–	–	11	10 000/230	3 150

[1] Inkl. 2 fasekompensatorer. [2] Alle sekundærstasjoner vedk. Rjukanledningen (Flesaker—Oslo). er ført opp på Oslo Ev. Rjukanledningen (Flesaker—Oslo) eies av et interessentskap bestående av Oslo Ev. med $^{24}/_{37}$, Buskerud Elektrisitetsforsyning med $^{8}/_{37}$ og Drammens Ev. med $^{5}/_{37}$.

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	V. Bykommunale (forts.)							
11	Hønefoss	1938/39	–	–	–	16	6 400/230	2 860
		1939/40	–	–	–	17	6 400/230	3 360
		1940/41	–	–	–	17	6 400/230	3 560
12	Drammen[1]	1938/39	6	46 000/47 500/4 950	19 200	198	4 600/230	45 400
			6	48 000/4 950	18 000			
			2	57 600/4 950	12 000			
		1939/40	6	46 000/47 500/4 950	19 200	205	4 600/230	49 964
			6	48 000/4 950	18 000			
			2	57 600/4 950	12 000			
		1940/41	6	46 000/47 500/4 950	19 200	190	4 600/230	47 635
			6	48 000/4 950	18 000			
			2	57 600/4 950	12 000			
13	Kongsberg	1938/39	–	–	–	39	230/10 000	3 573
		1939/40	–	–	–	39	230/10 000	3 573
		1940/41	–	–	–	39	230/10 000	3 573
14	Svelvik	1938/39	–	–	–	7	5 000/220	750
		1939/40	–	–	–	8	5 000/220	800
		1940/41	–	–	–	8	5 000/220	800
15	Holmestrand	1938/39	–	–	–	6	5 000/230	1 010
		1939/40	–	–	–	6	5 000/230	1 010
		1940/41	–	–	–	5	5 000/230	860
16	Horten	1938/39	3	46 000/5 080	4 600	29	5 000/227	4 535
		1939/40	3	46 000/5 080	4 600	31	5 000/227	4 720
		1940/41	3	46 000/5 080	5 600	35	5 000/227	5 865
17	Åsgårdstrand	1938/39	–	–	–	2	16 000/230	150
		1939/40	–	–	–	2	16 000/230	150
		1940/41	–	–	–	2	16 000/230	150
18	Tønsberg	1938/39	3	46 000/5 000	9 200	68	5 000/230	8 675
		1939/40	3	46 000/5 000	9 200	74	5 000/230	9 350
		1940/41	3	46 000/5 000	9 200	74	5 000/230	9 840
19	Sandefjord	1938/39	–	–	–	32	5 000/220	4 640
		1939/40	–	–	–	32	5 000/220	4 640
		1940/41	–	–	–	32	5 000/220	4 640
20	Larvik	1938/39	–	–	–	20	2 000/230	3 080
		1939/40	–	–	–	22	2 000/230	3 250
		1940/41	–	–	–	19	2 000/230	3 220
21	Kragerø	1938/39	4	8 350/5 000	1 170	11	5 000/220/130	1 300
		1939/40	4	8 350/5 000	1 170	11	5 000/220/130	1 300
		1940/41	3	8 600/5 000	1 600	12	5 000/220/130	1 700
22	Skien	1938/39	4	5 800/6 540	6 000	64	5 800/237	7 940
		1939/40	1	52 330/5 950	8 000	66	5 800/237	7 990
		1940/41	1	52 330/5 950	8 000	72	5 800/237	8 730
23	Arendal	1938/39	7	15 300/6 000	5 700	52	6 000/230	7 573
		1939/40	7	23 000/6 000	8 500	55	6 000/230	7 703
			1	15 300/6 000	400			
		1940/41	7	23 000/6 000	8 500	56	6 000/230	8 410
			1	15 300/6 000	400			

[1] Alle sekundærstasjoner vedk. Rjukanledningen (Flesaker—Oslo) er ført opp på Oslo Ev. Rjukanledningen (Flesaker—Oslo) eies av et interessentskap bestående av Oslo Ev. med $^{24}/_{37}$, Buskerud Elektrisitetsforsyning med $^{8}/_{37}$ og Drammens Ev. med $^{5}/_{37}$.

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	V. Bykommunale (forts.)							
24	Lillesand	1938/39	1	22 000/5 250	600	7	5 250/230	650
		1939/40	1	22 000/5 250	600	7	5 250/230	650
		1940/41	1	22 000/5 250	600	7	5 250/230	650
25	Kristiansand	1938/39	2	50 000/10 500	14 000	80	10 000/235	14 750
			2	25 000/10 140 25 000/3 100	6 000	20	2 900/235	1 496
			1	48 750/25 000	6 000	4	25 000/235 6 500/235, 6 500/650	380
			1	10 000/3 250	1 500			
			1	25 000/6 100	3 500			
		1939/40	2	50 000/10 500	14 000	83	10 000/235	15 725
			2	25 000/10 140 25 000/3 100	6 000	16	2 900/235	1 296
			2	55 000/50 000 50 000/25 000	25 000	4	25 000/235 6 500/235, 6 500/650	380
			1	10 000/3 250	1 500			
			1	25 000/6 100	3 500			
		1940/41	2	50 000/10 500	14 000	94	10 000/235	18 250
			2	25 000/10 140 25 000/3 100	6 000	15	2 900/235	1 246
			2	55 000/50 000 50 000/25 000	25 000	4	25 000/235 6 500/235, 6 500/650	380
			1	10 000/3 250	1 500			
			1	25 000/6 100	3 500			
26	Mandal	1938/39	2	21 000/5 500	3 700	22	5 200/225/130	3 615
		1939/40	2	21 000/5 500	3 700	25	5 200/225/130	4 615
		1940/41	2	21 000/5 500	3 700	27	5 200/225/130	5 065
27	Farsund	1938/39	–	–	–	2	21 000/6 000, 6 000/230	1 000
		1939/40	–	–	–	5	21 000/6 000, 6 000/230	2 200
		1940/41	–	–	–	5	21 000/6 000, 6 000/230	2 200
28	Flekkefjord	1938/39	1	22 000/5 000	1 000	10	4 700/230	1 480
		1939/40	1	22 000/5 000	1 000	10	4 700/230	1 480
		1940/41	1	21 000/5 000	1 000	10	4 700/230	1 480
29	Egersund	1938/39	–	–	–	27	5 200/236	3 275
		1939/40	–	–	–	27	5 200/236	3 280
		1940/41	–	–	–	27	5 200/236	3 280
30	Sandnes	1938/39	–	–	–	50	5 400/220/127	5 715
		1939/40	–	–	–	53	5 400/225/130	6 854
		1940/41	–	–	–	53	5 400/225/130	6 854
31	Stavanger	1938/39	4	45 900/5 600	24 000	221	5 250/230/133	27 430
						8	17 000/230	475
						2	5 250/500	1 100
		1939/40	4	45 900/5 600	24 000	233	5 250/230/133	30 530
						8	17 000/230	475
						2	5 250/500	1 100

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk	1	2	3	4	5	6
		Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
		Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
			V	kVA		V	kVA
	V. Bykommunale (forts.)						
31	Stavanger 1940/41	4	45 900/5 600	24 000	249	5 250/230/133	33 166
	(forts.)				8	17 000/230	500
					2	5 250/500	1 100
32	Haugesund 1938/39	2	55 000/11 000	10 000	45	10 500/239	9 990
	1939/40	2	55 000/11 000	10 000	48	10 500/239	10 690
	1940/41	2	55 000/11 000	10 000	53	10 500/239	11 740
33	Bergen 1938/39	8	41 250/7 500	36 000	170	7 500/220	40 275
		2	43 000/7 500	12 000			
	1939/40	8	41 250/7 500	36 000	176	7 500/220	42 675
		2	43 000/7 500	12 000			
	1940/41	8	41 250/7 500	36 000	191	7 500/220	49 125
		4	43 000/7 500	21 000			
34	Ålesund 1938/39	–	–	–	70	10 200/230	12 070
	1939/40	–	–	–	67	10 200/230	11 970
	1940/41	–	–	–	68	10 200/230	11 970
35	Molde 1938/39	3	20 000/6 000, 3 000/6 000	2 900	13	6 000/230	1 780
	1939/40	3	20 000/6 000, 3 200/6 400	2 900	13	6 000/230	1 900
	1940/41	3	20 000/6 000, 3 000/6 000	2 900	12	6 000/230	1 700
36	Kristiansund 1938/39	2	55 000/11 000	3 600	35	10 000/230	5 410
	1939/40	2	55 000/11 000	3 600	37	10 000/230	5 575
	1940/41	2	55 000/11 000	3 600	46	10 000/230	9 275
37	Trondheim 1938/39	2	60 000/6 800/6 400	12 000	186	6 300/152	33 080
	1939/40	3	60 000/6 800/6 400	26 000	193	6 300/152	34 841
	1940/41	3	60 000/6 800/6 400	26 000	201	6 300/152	38 481
38	Levanger 1938/39	–	–	–	10	5 000/225	982
	1939/40	–	–	–	10	5 000/225	982
	1940/41	–	–	–	10	5 000/225	982
39	Steinkjer 1938/39	1	16 500/7 500	1 000	10	7 500/230	1 500
	1939/40	2	16 500/7 500	2 000	16	7 500/230	2 570
	1940/41	3	16 500/7 500	3 200	26	7 500/230	7 045
40	Namsos 1938/39	–	–	–	14	5 000/230	1 690
	1939/40	–	–	–	14	5 000/230	1 690
	1940/41	–	–	–	18	5 000/230	3 275
41	Mosjøen 1938/39	–	–	–	9	5 000/230	750
	1939/40	–	–	–	9	5 000/220	750
	1940/41	–	–	–	9	5 000/230	750
42	Bodø 1938/39	–	–	–	22	5 200/230	3 245
	1939/40	–	–	–	23	5 200/230	3 520
	1940/41	–	–	–	19	5 200/230	3 985
43	Narvik 1938/39	1	30 000/10 000	3 750	51	10 000/220	6 910
	1939/40	2	30 000/10 000	7 500	52	10 000/220	8 870
	1940/41	2	30 000/10 000	7 500	54	10 000/220	8 870
44	Harstad 1938/39	5	16 500/3 000	3 000	22	3 000/225	2 500
	1939/40	5	16 500/3 000	3 000	23	3 000/225	2 700
	1940/41	5	16 500/3 000	3 000	24	3 000/225	2 900

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	V. Bykommunale (forts.)							
45	Tromsø	1938/39	3	12 000/5 200	2 000	31	5 200/236, 10 700/236	2 530
			1	33 000/5 200	2 400			
		1939/40	3	12 000/5 200	2 000	33	5 200/236, 10 700/236	2 600
			1	33 000/5 200	2 400			
		1940/41	3	12 000/5 200	2 000	35	5 200/236, 10 700/236	3 155
			1	33 000/5 200	2 400			
46	Hammerfest	1938/39	–	–	–	13	3 000/230	1 585
		1939/40	1	21 500/3 150	550	14	3 000/230	1 635
						7	22 000/235	170
		1940/41	1	21 500/3 150	550	15	3 000/230	1 900
						7	22 000/235	170
	V. Bykommunale i alt	1938/39	112	–	493 120	2 464	–	643 452
		1939/40	115	–	536 620	2 574	–	695 916
		1940/41	117	–	548 250	2 679	–	785 687
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning							
	Østfold							
1	A/S Glommens Træsliberi	1939	35	50 000/ 5 000, 50 000/20 000	136 000	217	5 000/220, 20 000/220	32 870
		1940	29	50 000/ 5 000, 50 000/20 000	103 000	219	5 000/220, 20 000/220	34 180
		1941	29	50 000/ 5 000, 50 000/20 000	103 000	211	5 000/220, 20 000/220	21 005
2	A/S Hafslund	1939	67	45 000/20 000, 45 000/ 5 000, 20 000/ 5 000, 5 000/230	92 102	136	5 000/230	7 600
		1940	67	45 000/20 000, 45 000/ 5 000, 20 000/ 5 000, 5 000/230	92 102	–	–	–
		1941	67	45 000/20 000, 45 000/ 5 000, 20 000/ 5 000, 5 000/230	92 102	–	–	–
3	A/S Vamma Fossekompagni	1939	–	–	–	10	5 000/230	790
		1940	–	–	–	10	5 000/230	840
		1941	–	–	–	10	5 000/230	840
4	Varteig Ev.	1939	1	21 500/ 5 000	125	15	5 000/230	205
						1	21 000/230	10
		1940	1	21 500/ 5 000	125	15	5 000/230	205
						1	21 000/230	10
		1941	1	21 500/ 5 000	125	15	5 000/230	205
						1	21 000/230	10
	I alt	1939	103	–	228 227	379	–	41 475
		1940	97	–	195 227	245	–	35 235
		1941	97	–	195 227	237	–	22 060

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
	Akershus							
1	Bærums Verks Ev....	1939	–	–	–	33	5 000/230	693
		1940	–	–	–	33	5 000/230	693
		1941	–	–	–	38	5 000/230	933
2	Børter Ev.	1939	–	–	–	2	10 000/220	50
		1940	–	–	–	2	10 000/220	50
		1941	–	–	–	2	10 000/220	50
3	Fossum Bruk	1939	–	–	–	10	5 000/230	195
		1940	–	–	–	10	5 000/230	195
		1941	–	–	–	10	5 000/230	195
4	A/S Gjermå Ev.	1939	5	17 000/ 5 200	2 300	113	17 000/220, 5 000/220	2 152
		1940	5	17 000/ 5 200	2 300	113	17 000/220, 5 000/220	2 152
		1941	7	17 000/ 5 200	4 800	115	17 000/230, 5 000/220	2 215
5	Hakedals Verk	1939	–	–	–	4	5 000/230	275
		1940	–	–	–	4	5 000/230	275
		1941	–	–	–	4	5 000/230	275
6	A/S Holt Bruk	1939	–	–	–	17	5 000/230	330
		1940	–	–	–	17	5 000/220	330
		1941	–	–	–	18	5 000/220	360
7	Kisa Elektrisitetslag .	1939	–	–	–	22	5 000/230	313
		1940	–	–	–	22	5 000/230, 5 000/220	233
		1941	–	–	–	22	5 000/230, 5 000/220	380
8	Laakeverket	1939	–	–	–	10	5 000/230	195
		1940	–	–	–	10	5 000/230	195
		1941	–	–	–	10	5 000/230	195
9	Setskog Ev.	1939	–	–	–	8	17 000/230	150
		1940	–	–	–	8	17 000/230	150
		1941	–	–	–	8	17 000/230	150
10	A/S Skedsmo og Sørums Elektrisitetsforsyning	1939	–	–	–	24	10 000/230	955
						30	10 000/230, 17 000/230	573
		1940	–	–	–	25	10 000/240	1 040
						30	10 000/240, 17 000/240	585
		1941	–	–	–	27	10 000/240	1 105
						30	10 000/240, 17 000/240	635
11	Sørumsand Ev.	1939	–	–	–	6	10 000/230	390
		1940	–	–	–	6	10 000/230	390
		1941	–	–	–	6	10 000/230	390
	I alt	1939	5	–	2 300	279	–	6 271
		1940	5	–	2 300	280	–	6 288
		1941	7	–	4 800	290	–	6 883
	Hedmark							
1	A/S Brødbølfoss	1939	–	–	–	189	22 000/230	4 575
		1940	–	–	–	189	22 000/230	4 575
		1941	–	–	–	189	22 000/230	4 575

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
2	Eidsfossen Ev.	1939	–	–	–	5	7 500/230	125
		1940	–	–	–	5	7 500/230	125
		1941	–	–	–	5	7 500/230	125
3	A/S Engerdal Ev.	1941	–	–	–	15	10 000/230	285
4	Funnefoss Tresliperi og Ev.	1939	–	–	–	78	17 000/230	2 505
		1940	–	–	–	79	17 000/230	2 535
		1941	–	–	–	81	17 000/230	2 580
5	Hof Ev.	1939	–	–	–	25	5 000/230	470
		1940	–	–	–	25	5 000/230	510
		1941	–	–	–	26	5 000/230	480
6	Lier Gårds Ev.	1939	–	–	–	1	5 200/230	15
		1940	–	–	–	1	5 200/230	15
		1941	–	–	–	1	5 200/230	15
7	Nord-Odal Ev.	1939	–	–	–	29	17 500/230	565
		1940	–	–	–	30	17 500/230	605
		1941	–	–	–	31	17 500/230	645
8	Os Lysanlegg	1939	–	–	–	2	10 000/220	80
		1940	–	–	–	2	10 000/220	80
		1941	–	–	–	2	10 000/220	80
9	Sevilla Ev.	1939	–	–	–	14	5 800/230	240
		1940	–	–	–	16	5 800/230	320
		1941	–	–	–	16	5 800/230	320
10	Storelvdalens Kraft A/S	1939	–	–	–	27	10 500/230	560
		1940	–	–	–	28	10 500/230	620
		1941	–	–	–	29	10 500/230	685
11	Tynset Ev.	1939	–	–	–	18	3 000/230	160
		1940	–	–	–	18	3 000/230	160
		1941	–	–	–	18	3 000/230	160
12	Øvre Rendal Ev.	1939	–	–	–	9	3000/220 og 135	55
		1940	–	–	–	9	3000/220 og 135	55
		1941	–	–	–	9	3000/220 og 135	55
13	A/S Asta Kraftanlegg	1939	–	–	–	13	5 000/220	200
		1940	–	–	–	13	5 000/220	200
		1941	–	–	–	14	5 000/225	195
	I alt	1939	–	–	–	410	–	9 550
		1940	–	–	–	415	–	9 800
		1941	–	–	–	436	–	10 200
	Opland							
1	A/S Aurdal Ev.	1939	–	–	–	8	5 000/230	175
		1940	–	–	–	8	5 000/230	175
		1941	–	–	–	8	5 000/230	175
2	A/S Eidefos Kraftanlæg	1939	1	20 000/10 000	400	82	20 000/230, 10 000/230	2 240
		1940	1	20 000/10 000	400	127	20 000/220, 10 000/220	3 860
		1941	1	20 000/10 000	400	127	20 000/220, 10 000/220	3 860
3	A/S Faslefoss Ev.	1939	–	–	–	5	10 000/230	540
		1940	–	–	–	5	10 000/230	540
		1941	–	–	–	5	10 000/230	540

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
4	Fosheim Ev.	1939	–	–	–	2	5 000/230	100
		1940	–	–	–	2	5 000/230	100
		1941	–	–	–	2	5 000/230	100
5	Fåvang Kraftlag	1939	–	–	–	9	10 000/230	235
		1940	–	–	–	9	10 000/230	340
		1941	–	–	–	9	10 000/230	340
6	Høgfoss Ev.	1939	–	–	–	5	5 000/230	183
		1940	–	–	–	6	5 000/230	183
		1941	–	–	–	6	5 000/230	198
7	A/S Kvitvella Ev. ...	1939	–	–	–	1	10 000/230	75
8	Nord-Fron Ev.	1939	–	–	–	41	5 000/230	1 105
		1940	–	–	–	44	5 000/230	1 115
		1941	–	–	–	44	5 000/230	1 115
9	A/L Skrautvål Elektrisitetsforsyning	1939	–	–	–	12	10 000/230	370
		1940	–	–	–	12	10 000/230	370
		1941	–	–	–	12	10 000/230	370
10	A/S Svatsum Ev.	1939	–	–	–	9	5 000/230	250
		1940	–	–	–	9	5 000/230	250
		1941	–	–	–	9	5 000/230	250
11	Ulnes-Svennes Ev. ...	1939	–	–	–	14	10 000/220	260
		1940	–	–	–	14	10 000/220	260
		1941	–	–	–	14	10 000/220	260
12	A/L Vestre Slidre Kraftlag	1939	–	–	–	32	10 000/230	725
		1940	–	–	–	32	10 000/230	725
		1941	–	–	–	36	10 000/230	815
						1	5 300/230	20
13	Våla Bruk	1939	1	5 000/10 000	250	11	5 000/230	330
		1940	1	5 000/10 000	250	11	5 000/230	330
		1941	1	5 000/10 000	250	11	5 000/230	330
14	A/S Østre Gausdal Ev.	1939		–	–	51	5 000/230	1 150
		1940	1	10 000/ 5 000	700	54	5 000/230	1 165
			1	5 000/10 000	150			
		1941	1	10 000/ 5 000	700	59	5 000/230	1 280
			1	5 000/10 000	150			
	I alt	1939	2	–	650	282	–	7 738
		1940	4	–	1 500	333	–	9 413
		1941	4	–	1 500	343	–	9 653
	Buskerud							
1	Amundfoss Ev.	1939	–	–	–	8	3 000/230	173
		1940				8	3 000/230	173
		1941				8	3 000/230	173
2	A/L Hol Ev.	1939	–	–	–	32	20 000/230	1 113
		1940	–	–	–	33	20 000/230	1 143
		1941	–	–	–	33	20 000/230	1 143
3	Nedre Jondalen Ev. ..	1939	–	–	–	5	10 000/245	75
		1940	–	–	–	5	10 000/245	75
		1941	–	–	–	5	10 000/245	75
4	Solbergelvens Lysanlegg	1939	–	–	–	8	4 600/237	520
		1940	–	–	–	8	4 600/237	520
		1941	–	–	–	8	4 600/237	520

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
5	Ustaoset Ev.....	1939	–	–	–	2	5 000/230	100
		1940	–	–	–	2	5 000/230	100
		1941	–	–	–	2	5 000/230	100
6	Veme Ev.	1939	–	–	–	11	4 000/220	172
		1940	–	–	–	11	4 000/220	172
		1941	–	–	–	11	4 000/220	172
7	Ytre Sandsvær Ev. ...	1939	–	–	–	46	5 000/220	790
		1940	–	–	–	46	5 000/220	790
		1941	–	–	–	46	5 000/220	790
	I alt	1939	–	–	–	112	–	2 943
		1940	–	–	–	113	–	2 973
		1941	–	–	–	113	–	2 973
	Vestfold							
1	Berger Ev.	1939	1	5 000/3 000	50	8	3 000/220	130
		1940	1	5 000/3 000	50	8	3 000/220	130
		1941	1	5 000/3 000	50	8	3 000/220	130
	I alt	1939	1	–	50	8	–	130
		1940	1	–	50	8	–	130
		1941	1	–	50	8	–	130
	Telemark							
1	Bø Kraftverk	1939	–	–	–	31	6 000/230	1 200
		1940	–	–	–	31	6 000/230	1 200
		1941	–	–	–	31	6 000/230	1 200
2	Dalen og Vistad Ljosverk	1939	–	–	–	3	5 000/220	200
		1940	–	–	–	3	5 000/220	200
		1941	–	–	–	3	5 000/220	200
3	Fjågesund Ev.	1939	–	–	–	2	5 000/230	80
		1940	–	–	–	2	5 000/230	80
		1941	–	–	–	2	5 000/230	80
4	Kviteseid Ev.	1939	–	–	–	10	5 000/230/130	102
		1940	–	–	–	10	5 000/230/130	137
		1941	–	–	–	10	5 000/230/130	137
5	L/L Nes Kraftlag	1939	–	–	–	25	6 000/237	585
		1940	–	–	–	25	6 000/237	610
		1941	–	–	–	25	6 000/237	610
	I alt	1939	–	–	–	71	–	2 167
		1940	–	–	–	71	–	2 227
		1941	–	–	–	71	–	2 227
	Rogaland							
1	Forsand Ev.	1939	–	–	–	3	3 150/230	85
		1940	–	–	–	3	230	85
		1941	–	–	–	3	230	85
2	Hjelmeland Kraftverk	1939	–	–	–	3	6 000.230	170
		1940	–	–	–	4	6 000/230	205
		1941	–	–	–	4	6 000/230	205

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
3	Sandeid Elektrisitetslag	1939	–	–	–	4	20 000/230	145
		1940	–	–	–	4	20 000/230	145
		1941	–	–	–	5	20 000/230	240
4	Sogndal Ev.	1939	–	–	–	23	6 000/220	1 680
		1940	–	–	–	23	6 000/220	1 680
		1941	–	–	–	23	6 000/220	1 680
5	A/S Ualand Kraftverk	1939	–	–	–	3	5 500/220	135
		1940	–	–	–	3	5 500/220	135
		1941	–	–	–	3	5 500/220	135
	I alt	1939	–	–	–	36	–	2 215
		1940	–	–	–	37	–	2 250
		1941	–	–	–	38	–	2 345
	Hordaland							
1	Etne Elektrisitetslag .	1939	–	–	–	6	10 000/230	250
		1940	–	–	–	6	10 000/230	255
		1941	–	–	–	6	10 000/230	255
2	Fitjar Kraftlag	1939	–	–	–	6	5 250/220	205
		1940	–	–	–	6	5 250/220	255
		1941	–	–	–	6	5 250/237	255
3	A/S Kinservik	1939	–	–	–	2	6 000/230	65
		1940	–	–	–	2	6 000/230	65
		1941	–	–	–	2	6 000/230	65
4	Skånevik Elektrisitetslag	1939	–	–	–	1	10 000/237	100
		1940	–	–	–	1	10 000/237	100
		1941	–	–	–	1	10 000/237	100
5	Tøsse Kraftverk.....	1939	–	–	–	3	10 500/230	950
		1940	–	–	–	3	10 500/230	950
		1941	–	–	–	3	10 500/230	950
6	Ølen Elektrisitetslag .	1939	–	–	–	2	20 000/230	130
		1940	–	–	–	2	20 000/230	220
		1941	–	–	–	2	20 000/230	230
	I alt	1939	–	–	–	20	–	1 700
		1940	–	–	–	20	–	1 845
		1941	–	–	–	20	–	1 855
	Sogn og Fjordane							
1	Balestrand Ev.	1939	–	–	–	6	5 000/220	155
		1940	–	–	–	6	5 000/220	160
		1941	–	–	–	7	5 000/220	170
2	Balsnes Ev. L/L	1939	–	–	–	5	5 000/230	160
		1940	–	–	–	5	5 000/230	160
		1941	–	–	–	5	5 000/230	160
3	A/S Borgund Kraftselskap	1939	–	–	–	6	11 000/230	140
		1940	–	–	–	6	11 000/230	140
		1941	–	–	–	6	11 000/230	140
4	Fjærland Ev.	1939	–	–	–	10	3 000/220	166
		1940	–	–	–	10	3 000/220	166
		1941	–	–	–	10	3 000/220	166
5	L/L Holmedal Kraftlag	1941	–	–	–	7	21 000/230	310

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)			V	kVA		V	kVA
6	A/S Leinafalli	1939	–	–	–	18	10 500/230	515
		1940	–	–	–	18	10 500/230	515
		1941	–	–	–	18	10 500/230	515
7	A/S Lyster Ev.	1939	1	22 000/5 000	1 450	26	5 000/230	349
						2	22 000/230	70
		1940	1	22 000/5 000	1 450	26	5 000/230	424
						2	22 000/230	70
		1941	1	22 000/5 000	1 450	26	5 000/230	424
						2	22 000/230	70
8	L/L Lærdal Kraftverk	1939	–	–	–	14	11 000/230	590
		1940	–	–	–	14	11 000/230	580
		1941	–	–	–	14	11 000/230	580
9	L/L Naustdal Ev.	1939	–	–	–	15	5 000/220	300
		1940	–	–	–	15	5 000/220	300
		1941	–	–	–	15	5 000/220	300
10	A/S Sognefjordens	1939	–	–	–	6	5 000/230	160
	Ullvarefabrik	1940	–	–	–	4	5 000/220	150
		1941	–	–	–	4	5 000/220	150
11	Utvik Ev.	1939	–	–	–	3	3 000/230	200
		1940	–	–	–	3	3 000/230	200
		1941	–	–	–	3	3 000/230	200
	I alt	1939	1	–	1 450	111	–	2 805
		1940	1	–	1 450	109	–	2 865
		1941	1	–	1 450	117	–	3 185
	Møre og Romsdal							
1	A/S Aura	1939	–	–	–	14	12 000/230	1 300
		1940	–	–	–	14	12 000/230	1 300
		1941	–	–	–	19	12 000/230	1 380
2	Geiranger Kraftverk .	1939	–	–	–	3	3 200/230	90
		1940	–	–	–	3	3 200/230	100
		1941	–	–	–	3	3 300/230	100
3	Gjerdsvika Ev.	1939	–	–	–	9	5 000/230	250
		1940	–	–	–	9	5 200/230	250
		1941	–	–	–	9	5 200/230	250
4	Hellesylt Kraftverk ...	1939	–	–	–	7	6 300/230	355
		1940	–	–	–	7	6 300/230	355
		1941	–	–	–	7	6 300/230	355
5	Moltustrandens Ev. ..	1939	–	–	–	6	5 220/220	75
		1940	–	–	–	6	5 220/220	75
		1941	–	–	–	6	5 220/220	75
6	Nesset Kraftverk	1939	–	–	–	14	10 500/235	610
		1940	–	–	–	17	10 500/235	970
		1941	–	–	–	18	10 500/235	1 020
7	A/S Romsdal Ev.	1939	–	–	–	8	5 000/230	175
		1940	–	–	–	8	5 000/230	185
		1941	–	–	–	8	5 000/230	185
8	Stranda Ev.	1939	–	–	–	10	6 600/230	665
		1940	–	–	–	10	6 600/230	665
		1941	–	–	–	10	6 600/230	665
	I alt	1939	–	–	–	71	–	3 520
		1940	–	–	–	74	–	3 900
		1941	–	–	–	80	–	4 030

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
	Sør-Trøndelag							
1	A/S Bjugn Kraftanlegg	1939	–	–	–	14	6 000/220	280
		1940	–	–	–	14	6 000/220	280
		1941	–	–	–	14	6 000/220	290
2	Halstad Ev.	1939	–	–	–	6	500/110, 500/230 480/235	90
		1940	–	–	–	6	500/110, 500/230 480/235	90
		1941	–	–	–	5	500/110, 500/230 480/235	90
3	Holtålen Ev.	1939	–	–	–	19	6 400/230	440
		1940	–	–	–	19	6 400/230	440
		1941	–	–	–	19	6 400/230	440
4	Indre Hølonda Kraftanlegg	1939	–	–	–	13	5 000/230	320
		1940	–	–	–	13	5 000/230	320
		1941	–	–	–	14	5 000/230	225
5	A/S Lundemo Bruk ..	1939	–	–	–	1	5 000/230	100
		1940	–	–	–	1	5 000/230	100
		1941	–	–	–	1	5 000/230	100
6	Nedre Støren El.forsyning A/S	1939	–	–	–	3	10 000/235	195
		1940	–	–	–	3	10 000/235	195
		1941	–	–	–	3	10 000/235	195
7	A/S Opdal Ev.	1939	–	–	–	24	15 000/230	780
		1940	–	–	–	27	15 000/230	865
		1941	–	–	–	27	15 000/230	865
8	Røros Ev.	1939	–	–	–	16	10 000/230/130	1 055
		1940	–	–	–	17	10 000/230/130	1 075
		1941	–	–	–	17	10 000/230/130	1 375
9	Ålen koop. Kraftselskap	1939	–	–	–	5	5 500/230	120
		1940	–	–	–	5	5 500/230	120
		1941	–	–	–	6	5 500/230	140
	I alt	1939	–	–	–	101	–	3 380
		1940	–	–	–	105	–	3 485
		1941	–	–	–	106	–	3 720
	Nord-Trøndelag							
1	Kvam Ev.	1939	–	–	–	15	5 000/220	240
		1940	–	–	–	15	5 000/220	240
		1941	–	–	–	15	5 000/220	240
2	Malmo Ev.	1939	–	–	–	5	2 000/220/130	77
		1940	–	–	–	5	2 000/220/130	77
		1941	–	–	–	5	2 000/220/130	77
3	Vannebo Ev.	1939	–	–	–	28	5 000/230	645
		1940	–	–	–	28	5 000/230	645
		1941	–	–	–	30	5 000/230	675
	I alt	1939	–	–	–	48	–	962
		1940	–	–	–	48	–	962
		1941	–	–	–	50	–	992

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
	Nordland							
1	A/S Dragefossen	1939	–	–	–	12	5 250/230	425
	Kraftanlegg	1940	–	–	–	12	5 250/230	425
		1941	–	–	–	12	5 250/230	425
2	A/S Fauske Lysverk .	1939	–	–	–	11	20 000/230	385
		1940	–	–	–	13	20 000/230	480
		1941	–	–	–	14	20 000/230	510
3	A/S Lødingen Ev.	1939	–	–	–	3	5 250/230	250
		1940	–	–	–	3	5 250/230	250
		1941	–	–	–	3	5 250/230	250
4	Mo Ev. A/S	1939	–	–	–	6	3 000/230, 6 000/230	421
		1940	–	–	–	6	3 000/230, 6 000/230	621
		1941	–	–	–	8	3 000/230, 6 000/230	821
5	A/S Sandnessjøens Ev.	1939	–	–	–	2	10 000/230	250
		1940	–	–	–	4	10 000/230	270
		1941	–	–	–	4	10 000/230	270
6	A/S Saupstadfossen Ev.	1939	–	–	–	6	3 000/230	150
		1940	–	–	–	6	3 000/230	150
		1941	–	–	–	7	3 000/230	180
7	A/S Sigerfjord Ev.[1] .	1939	–	–	–	6	5 000/220	455
		1940	–	–	–	6	5 000/220	455
8	Sortland Ev.[1]	1939	–	–	–	13	5 000/220	500
		1940	–	–	–	13	5 000/220	500
9	A/S Svolvær Ev.	1939	–	–	–	19	10 400/3000/230	2 125
		1940	–	–	–	19	10 400/3000/230	2 125
		1941	–	–	–	19	10 400/3000/230	2 125
10	A/S Tennesanlegget ..	1939	1	22 000/3 000	50	42	22 000/230	1 815
						2	3 000/230	50
		1940	1	22 000/3 000	50	45	22 000/230	1 955
						2	3 000/230	50
		1941	1	22 000/3 000	50	47	22 000/230	2 133
						2	3 000/230	50
11	Vesterålens Kraftlag .	1941	–	–	–	19	5 000/220	1 005
12	Øvre Vefsn Kraft-	1939	–	–	–	5	6 000/230	125
	selskap	1940	–	–	–	5	6 000/230	125
		1941	–	–	–	5	6 000/230	125
	I alt	1939	1	–	50	127	–	6 951
		1940	1	–	50	134	–	7 406
		1941	1	–	50	140	–	7 894
	Troms							
1	A/S Balsfjord Ev.	1939	–	–	–	3	3 000/230	40
		1940	–	–	–	3	3 000/230	40
		1941	–	–	–	3	3 000/230	40
2	A/S Kasfjord Ev.	1939	–	–	–	3	5 200/130	60
		1940	–	–	–	3	5 200/130	60
		1941	–	–	–	3	5 200/130	60

Overtatt av Vesterålen Kraftlag $^{1}/_{10}$-1940.

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)							
3	A/S Rolløens Ev.	1939	–	–	–	8	6 200/230	250
		1940	–	–	–	8	6 200/250	250
		1941	–	–	–	8	6 200/250	250
4	A/S Skjervøy Ev.	1939	–	–	–	1	3 000/230	50
		1940	–	–	–	1	3 000/230	50
		1941	–	–	–	1	3 000/230	50
	I alt	1939	–	–	–	15	–	400
		1940	–	–	–	15	–	400
		1941	–	–	–	15	–	400
	VI. Private verker for alm. forsyning i alt	1939	113	–	232 727	2070	–	92 207
		1940	109	–	200 577	2007	–	89 179
		1941	111	–	203 077	2064	–	78 547
	VII. Statens verker bygd for industriell forsyning							
	Buskerud							
1	Kongsberg Sølvverk	1938/39	–	–	–	21	10 000/5 000/230/250	2 500
		1939/40	–	–	–	21	10 000/5 000/230/250	2 500
		1940/41	–	–	–	20	10 000/5 000/230/250	2 457
2	Kongsberg Våpenfabrikk	1938/39	2	10 000/220	600	–	–	–
		1939/40	2	10 000/220	600	–	–	–
		1940/41	2	10 000/220	600	–	–	–
	Opland							
3	Raufoss Ammunisjonsfabrikker	1938/39	3	30 000/5 300/380	2 000	22	5 300/380/230/100	2 500
		1939/40	3	30 000/5 300/380	2 000	22	5 300/380/230/100	2 500
		1940/41	–	–	–	22	5 300/230	2 500
	Nordland							
4	Glomfjord Kraftverk	1938/39	–	–	–	4	5 500/230	1 200
		1939/40	–	–	–	4	5 500/230	1 200
		1940/41	–	–	–	4	5 500/230	1 200
	VII. Statens verker for ind. fors. i alt	1938/39	5	–	2 600	47	–	6 200
		1939/40	5	–	2 600	47	–	6 200
		1940/41	2	–	600	46	–	6 157
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning							
	Østfold							
1	A/S Borregaard	1939	–	–	–	38	3 200/230/130	13 200
		1940	–	–	–	38	3 200/230/130	13 200
		1941	–	–	–	38	3 200/230/130	13 200

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)							
2	Gran Mølle	1939	–	–	–	1	5 000/230	150
		1940	–	–	–	1	5 000/230	150
		1941	–	–	–	1	5 000/230	150
3	Saugbrugsforeningen .	1939	–	–	–	17	5 000/230	11 870
		1940	–	–	–	17	5 000/230	11 870
		1941	–	–	–	17	5 000/230	11 870
	I alt	1939	–	–	–	56	–	25 220
		1940	–	–	–	56	–	25 220
		1941	–	–	–	56	–	25 220
	Akershus							
1	A/S Bøhnsdalen Mills, Ltd.	1939	1	16 075/550	750	–	–	–
		1940	1	16 075/550	750	–	–	–
		1941	1	16 075/550	750	–	–	–
2	A/S M. & H. Ingier-Ljans Bruk	1939	–	–	–	2	5 250/230	310
		1940	–	–	–	2	5 250/230	310
		1941	–	–	–	2	5 250/230	310
	I alt	1939	1	–	750	2	–	310
		1940	1	–	750	2	–	310
		1941	1	–	750	2	–	310
	Hedmark							
1	A/S Folldal Verk	1939	–	–	–	18	20 000/250, 500/250	2 583
		1940	–	–	–	18	20 000/250, 500/250	2 583
		1941	–	–	–	18	20 000/250, 500/250	2 583
2	Narud Ev. (Brum. Meieri)	1939	–	–	–	2	5 000/220	60
		1940	–	–	–	2	5 000/220	67
		1941	–	–	–	2	5 000/220	67
3	Rena Kraftselskap A/S	1939	2	20 000/5 000	2 560	–	–	–
		1940	2	20 000/5 000	2 560	–	–	–
		1941	2	20 000/5 000	2 560	–	–	–
4	A/S Ringsaker Cellulosefabrik	1939	4	6 000/220 7 500/230, 7 500/6 000	665	–	–	–
		1940	4	6 000/220 7 500/230, 7 500/6 000	665	–	–	–
	I alt	1939	6	–	3 225	20	–	2 643
		1940	6	–	3 225	20	–	2 650
		1941	2	–	2 560	20	–	2 650

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)							
	Opland							
1	A/S Toten Cellulosefabrik	1939	3	33 000/230	2 100	1	10 000/230	300
		1940	3	33 000/230	2 100	1	10 000/230	300
		1941	3	33 000/230	2 100	1	10 000/230	300
	I alt	1939	3	–	2 100	1	–	300
		1940	3	–	2 100	1	–	300
		1941	3	–	2 100	1	–	300
	Buskerud							
1	A/S Embretsfos Fabrikker	1939	–	–	–	4	10 000/230	2 900
		1940	–	–	–	4	10 000/230	2 900
		1941	–	–	–	4	10 000/230	2 900
2	Follum Træsliberi	1939	–	–	–	3	500/230	335
		1940	–	–	–	3	500/230	335
		1941	–	–	–	3	500/230	335
3	A/S Hurum Fabriker ..	1939	–	–	–	2	3 300/230	350
		1940	–	–	–	2	3 300/230	350
		1941	–	–	–	2	3 300/230	350
4	A/S Solberg Spinderi .	1939	–	–	–	4	4 750/220	580
		1940	–	–	–	4	4 750/220	580
		1941	–	–	–	4	4 750/220	580
5	Tofte Cellulosefabrik .	1939	3	5 000/250	380	5	17 000/250	3 750
						1	53 000/5 000	15 000
		1940	3	5 000/250	385	5	17 000/250	3 750
						1	53 000/5 000	15 000
		1941	3	5 000/250	385	5	17 000/250	3 750
						1	53 000/5 000	15 000
6	A/S Tronstad Brug Ltd.	1939	6	5 300/230	459	–	–	–
		1940	6	5 300/230	459	–	–	–
		1941	6	5 300/230	459	–	–	–
7	Vestfos Cellulosefabrik	1939	–	–	–	2	500/230	35
		1940	–	–	–	2	500/230	35
		1941	–	–	–	2	500/230	35
	I alt	1939	9	–	839	21	–	22 950
		1940	9	–	844	21	–	22 950
		1941	9	–	844	21	–	22 950
	Vestfold							
1	Berger Fabrikker	1939	–	–	–	2	5 000/220	225
		1940	–	–	–	2	5 000/220	225
		1941	–	–	–	3	5 000/220	425
2	Fritzøe Ev.	1939	–	–	–	16	2 000/380/220/120	2 303
		1940	–	–	–	15	2 000/380/220/120	2 155
		1941	–	–	–	15	2 000/380/220/120	2 155
	I alt	1939	–	–	–	18	–	2 528
		1940	–	–	–	17	–	2 380
		1941	–	–	–	18	–	2 580

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)							
	Telemark							
1	Bamble Aktie Cellulosefabrik	1939	–	–	–	2	3 000/230/130	400
		1940	–	–	–	2	3 000/230/130	400
		1941	–	–	–	2	3 000/230/130	400
2	S. D. Cappelen-Ulefos Jernværk	1939	1	5 000/220	30	4	5 000/220	640
		1940	1	5 000/220	30	4	5 000/220	640
		1941	1	5 000/220	30	3	5 000/220	840
3	Løvenskiold-Fossum	1939	6	10 000/3 000, 10 000/230	3 150	–	–	–
		1940	6	10 000/3 000, 10 000/230	3 150	–	–	–
		1941	6	10 000/3 000, 10 000/230	3 150	–	–	–
4	Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab med datterselskaper.							
	Kraftstasjoner:							
	Frøistul	1938/39	2	66 000/11 000	35 000	–	–	–
		1939/40	2	66 000/11 000	35 000	–	–	–
		1940/41	2	66 000/11 000	35 000	–	–	–
	Såheim	1938/39	–	–	–	25	9 500/224/130	4 825
		1939/40	–	–	–	25	9 500/224/130	5 220
		1940/41	–	–	–	27	9 500/224/130	5 850
	Lienfos	1938/39	–	–	–	2	10 000/230	250
		1939/40	–	–	–	2	10 000/230	250
		1940/41	–	–	–	2	10 000/230	250
	Svælgfos	1938/39	1	10 000/5 000	2 000	4	10 000/10 000, 10 000/230	750
						1	10 000/230	1 000
						7	10 000/3000/230	9 500
		1939/40	1	10 000/5 000	2 000	4	10 000/10 000, 10 000/230	750
						1	10 000/230	1 000
						7	10 000/3000/230	9 500
		1940/41	1	10 000/5 000	2 000	4	10 000/10 000, 10 000/230	750
						2	10 000/230	1 300
						7	10 000/3000/230	9 500
	Dampkraftstasjonen, Herøen	1938/39	1	54 000/3 000	7 100	22	3 000/220	11 000
						4	10 000/220	1 650
		1939/40	2	54 000/3 000	14 200	22	3 000/220	11 000
			1	120 000/10 500	40 000	4	10 000/220	1 650
		1940/41	2	54 000/3 000	14 200	26	3 000/220	12 875
			1	120 000/10 500	40 000	5	10 000/220	1 800

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)							
5	Tinfos Papirfabrik . .	1939	1	5 200/20 000	1 000	37	5 250/230	8 935
						25	20 000/230	810
		1940	1	5 200/20 000	1 000	38	5 250/230	8 965
						26	20 000/230	885
		1941	1	5 200/20 000	1 000	38	5 250/230	8 965
						26	20 000/230	885
	I alt	1939	12	–	48 280	133	–	39 760
		1940	14	–	95 380	135	–	40 260
		1941	14	–	95 380	142	–	43 415
	Aust-Agder							
1	Raffineringsverket A/S Avd. Evje	1939	3	20 000/230, 20 000/3000/230	1 200	2	3 000/240	110
		1940	3	20 000/230, 20 000/3000/230	1 200	2	3 000/240	110
		1941	3	20 000/230, 20 000/3000/230	1 200	2	3 000/240	110
	I alt	1939	3	–	1 200	2	–	110
		1940	3	–	1 200	2	–	110
		1941	3	–	1 200	2	–	110
	Vest-Agder							
1	Hunsfos Fabrikker ...	1939	–	–	–	2	500/220	225
		1940	–	–	–	2	500/220	225
		1941	–	–	–	2	500/220	225
2	A/S Knaben Molybdængruber	1939	–	–	–	14	22 000/239 5 300/230	1 860
		1940	–	–	–	13	22 000/239 5 300/230	3 285
		1941	–	–	–	13	22 000/239 5 300/230	3 285
	I alt	1939	–	–	–	16	–	2 085
		1940	–	–	–	15	–	3 510
		1941	–	–	–	15	–	3 510
	Rogaland							
1	A/S Ryfylke Kraftanlæg	1939	3	5 100/230	740	–	–	–
		1940	3	5 100/230	740	–	–	–
2	A/S Saudefaldene.....	1939	3	12 000/230	225	–	–	–
			5	5 000/230	295	–	–	–
		1940	3	12 000/230	225	–	–	–
				12 000/230		–	–	–
			5	5 000/230	295	–	–	–
				12 000/230		–	–	–
		1941	3	12 000/230	300	–	–	–
			5	5 000/230	295	–	–	–

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)			V	kVA		V	kVA
3	The Jøssingfjord Manufacturing Co. A/S	1939	7	6 000/235	3 440	–	–	–
			1	6 300/230	60			
			2	350/5 000/225	160			
		1940	8	6 000/235	3 640	–	–	–
			1	6 300/230	60			
		1941	8	6 000/235	3 640	–	–	–
			1	6 300/230	60			
	I alt	1939	21	–	4 920	–	–	–
		1940	20	–	4 960	–	–	–
		1941	17	–	4 295	–	–	–
	Hordaland							
1	A/S Bjølvefossen	1939	24	12 000/105/65	67 000	12	5 000/220	850
		1940	24	12 000/105/65	67 000	12	5 000/220	850
		1941	30	12 000/105/65	72 600	13	5 000/220	950
2	A/S Børtveit Kraftselskap	1939	7	21 000/5 000/500–220	1 305	2	3 000/220	40
		1940	7	21 000/5 000/500–220	1 305	2	3 000/220	40
		1941	7	21 000/5 000/500–220	1 305	2	3 000/220	40
3	A/S Stordø Kisgruber.	1939	2	21 000/500-220	500	3	21 000/220	50
			2	21 000/220	445	10	500/220-110	173
			2	21 000/110, 500/110	200			
		1940	2	21 000/500-220	500	3	21 000/220	50
			2	21 000/220	445	10	500/220-110	173
			2	21 000/110, 500/110	200			
		1941	2	21 000/500-220	500	3	21 000/220	50
			2	21 000/220	445	16	500/220-110	225
			2	21 000/110, 500/110	200			
4	A/S Tyssefaldene	1939	–	–	–	15	12 000/230	3 950
		1940	–	–	–	15	12 000/230	3 950
		1941	–	–	–	15	12 000/230	3 950
	I alt	1939	37	–	69 450	42	–	5 063
		1940	37	–	69 450	42	–	5 063
		1941	43	–	75 050	49	–	5 215
	Sogn og Fjordane							
1	A/S Bremanger Kraftselskab .	1939	3	12 000/80	9 000	20	5 000/220	2 000
		1940	3	12 000/80	9 000	19	5 000/220	2 000
		1941	3	12 000/80	9 000	18	5 000/220	2 000

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)			V	kVA		V	kVA
2	A/S Norsk Aluminium Company	1939	–	–	–	50	5 000/230, 12 000/230	18 110
		1940	–	–	–	52	5 000/230, 12 000/230	18 410
		1941	–	–	–	56	5 000/230, 12 000/230	18 745
	I alt	1939	3	–	9 000	70	–	20 110
		1940	3	–	9 000	71	–	20 410
		1941	3	–	9 000	74	–	20 745
	Møre og Romsdal							
1	A/S Spilkevigs Snøre- Not- og Garnfabrik	1939	–	–	–	3	8 000/230	800
		1940	–	–	–	3	8 000/230	800
		1941	–	–	–	3	8 000/230	800
	I alt	1939	–	–	–	3	8 000/230	800
		1940	–	–	–	3	8 000/230	800
		1941	–	–	–	3	8 000/230	800
	Sør-Trøndelag							
1	Gaula Kraftanlegg ..	1939	8	5 650/230	610	–	–	–
		1940	8	5 650/230	610	–	–	–
		1941	8	5 650/230	610	–	–	–
2	Orkla Metal-A/S	1939	–	–	–	3	5 100/240	2 400
		1940	–	–	–	3	5 100/240	2 400
		1941	–	–	–	3	5 100/240	2 400
3	Salvesen & Thams's Comm. A/S med A/S Gjølme Mølle og Løkken Kraft A/S	1939	2	14 000/3 100	2 000	5	14 000/235	1 200
			3	15 000/600	2 300	15	15 000/235	3 700
		1940	2	14 000/3 100	2 000	5	14 000/235	1 200
			3	15 000/600	2 300	15	15 000/235	3 700
		1941	3	14 000/3 100	5 000	6	14 000/235	1 385
			4	62 000/15 000 15 000/3 000 og 600	8 120	17	15 000/235	4 200
	I alt	1939	13	–	4 910	23	–	7 300
		1940	13	–	4 910	23	–	7 300
		1941	15	–	13 730	26	–	7 985
	Nord-Trøndelag							
1	A/S Meraker Smelteverk	1939	1	33 000/5 500	10 000	8	5 000/230	1 370
		1940	1	33 000/5 500	10 000	8	5 000/230	1 370
		1941	1	33 000/5 500	10 000	8	5 000/230	1 370
2	Salsbrukets Tresliperi	1939	2	20 000/3 000 og 220	2 600	–	–	–
		1940	2	20 000/3 000 og 220	2 600	–	–	–
		1941	2	20 000/3 000 og 220	2 600	–	–	–
	I alt	1939	3	–	12 600	8	–	1 370
		1940	3	–	12 600	8	–	1 370
		1941	3	–	12 600	8	–	1 370
	Nordland							
1	A/S Bjørkaasen Gruber	1939	–	–	–	24	5 000/230	3 170
		1940	–	–	–	24	5 000/230	3 280
		1941	–	–	–	26	5 000/230	3 620

Tabell 4. Sekundærstasjoner og fordelingstransformatorer.

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5	6
			Sekundærstasjoner			Fordelingstransformatorer		
			Antall transformatorer	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt	Antall	Omsetningsforhold	Total sekundær effekt
				V	kVA		V	kVA
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)							
2	Dunderland Iron Ore Co. Ltd.	1939	4	10 000/151-182	3 300	4	10 000/230	430
		1940	4	10 000/151-182	3 300	4	10 000/230	430
		1941	4	10 000/151-182	3 300	4	10 000/230	430
3	Nordland Portland Cementfabrik A/S	1939	5	21 000/230	2 500	–	–	–
		1940	5	21 000/230	2 500	–	–	–
		1941	5	21 000/230	2 500	–	–	–
4	A/S Ofoten Jernmalmgruber	1939	5	4 600/530 og 130 500/250 5 000/230	1 390	3	4 600/210-230	400
						1	4 500/225	125
		1940	5	4 600/530 og 130 500/250, 5 000/230	1 390	3	4 600/210-230	400
						1	4 500/225	125
		1941	5	4 600/530 og 130 500/250, 5 000/230	1 390	3	4 600/210-230	400
						1	4 500/225	125
5	A/S Sulitjelma Gruber	1939	–	–	–	35	5 000/230-90-45	9 880
		1940	–	–	–	36	5 000/230-90-45	10 010
		1941	–	–	–	39	5 000/230-90-45	10 365
	I alt	1939	14	–	7 190	67	–	14 005
		1940	14	–	7 190	68	–	14 245
		1941	14	–	7 190	73	–	14 940
	Troms							
1	A/S Skaland Grafitverk	1939	5	5 000/230	85	–	–	–
		1940	5	5 000/230	85	–	–	–
		1941	6	5 000/230	135	–	–	–
	I alt	1939	5	–	85	–	–	–
		1940	5	–	85	–	–	–
		1941	6	–	135	–	–	–
	Finnmark							
1	A/S Sydvaranger	1939	4	20 000/800	2 600	2	20 000/230	210
						27	850 og 800/230	2 410
		1940	4	20 000/800	2 600	2	20 000/230	210
						27	850 og 800/230	2 410
		1941	4	20 000/800	2 600	2	20 000/230	210
						27	850 og 800/230	2 410
2	Sydvaranger Kraftaktieselskap	1939	–	–	–	3	21 000/230	120
		1940	–	–	–	3	21 000/230	120
		1941	–	–	–	3	21 000/230	120
	I alt	1939	4	–	2 600	32	–	2 740
		1940	4	–	2 600	32	–	2 740
		1941	4	–	2 600	32	–	2 740
	VIII. Private verker for ind. fors. i alt	1939	134	–	167 149	514	–	147 294
		1940	135	–	214 294	516	–	149 618
		1941	137	–	227 434	542	–	154 840

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	I. Statens verker bygd for alm. forsyning				
1	*Østlandskraftverkene*				
	Nore Kraftverk	1938/39	47 851 000	22 641 000	399 477 000
		1939/40	82 715 000	4 800 000	538 600 500
		1940/41	88 026 000	9 682 000	639 355 000
	Statens del av Mørkfoss-Solbergfoss-anlegget[1]				
	Buskerud				
2	Hakavik Kraftverk	1938/39	3 785 200	892 100	24 344 000
		1939 40	3 585 100	616 400	20 945 000
		1940/41	3 486 300	600 000	19 990 100
	Aust-Agder				
3	Langerak Kraftverk	1938/39	905 200	401 700	8 298 800
		1939/40	877 000	459 000	8 329 600
		1940/41	867 500	290 800	7 346 600
	Sør-Trøndelag				
4	Hasselelven Kraftverk	1938/39	132 800	71 900	1 198 400
		1939/40	139 400	66 900	1 245 200
		1940/41	180 700	70 600	1 651 300
	Finnmark				
5	Mattisfoss Kraftverk	1938/39	104 000	61 200	1 243 200
		1939/40	146 400	90 800	1 489 300
		1940/41	179 800	131 400	1 805 500
	I. Statens verker for alm. forsyning i alt	1938/39	–	–	434 561 400
		1939/40	–	–	570 609 600
		1940/41	–	–	670 148 500
	II. Herredskommunale				
	Østfold				
1	Aremark	1938/39	73 500	72 100	870 800
		1939/40	98 390	52 760	918 400
		1940/41	124 630	14 350	985 200
2	Askim	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Berg	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
4	Degernes	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
5	Eidsberg	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
6	Hobøl	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
7	Idd	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

[1] Oppført under Oslo Ev., idet Oslo som medeier for $^2/_3$ i Mørkfoss-Solbergfossanlegget, har disponert Alnabru.

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
10 000 000	409 477 000	99 000	–	4 136	2 072 000	10.0	1
40 000 000	578 600 500	124 000	–	4 666	2 913 000	10.8	
43 565 000	682 920 000	127 000	–	5 377	2 971 000	10.8	
–	24 344 000	14 000	–	1 739	143 800	8.4	2
–	20 945 000	14 000	–	1 496	152 900	10.0	
–	19 990 100	14 000	–	1 428	127 600	9.6	
2 530 000	10 828 800	2 150	750	5 037	45 000	6.7	3
2 334 700	10 664 300	2 400	1 000	4 443	44 000	6.0	
3 533 700	10 880 300	2 400	1 080	4 533	44 000	6.0	
–	1 198 400	178	–	6 733	3 800	9.2	4
–	1 245 200	230	–	5 414	4 520	14.9	
–	1 651 300	286	–	5 774	6 140	15.0	
–	1 243 200	198	–	6 279	3 600	14.5	5
–	1 489 300	300	–	4 964	6 000	14.7	
–	1 805 500	300	–	6 018	6 050	15.0	
12 530 000	–	–	–	–	–	–	
42 334 700	–	–	–	–	–	–	
47 098 700	–	–	–	–	–	–	
529 000	1 399 800	320	100	4 374	7 000	20.0	1
469 100	1 387 500	385	186	3 604	8 640	20.0	
798 200	1 783 400	365	170	4 886	7 430	20.0	
29 696 000	29 696 000	4 706	4 706	6 310	103 000	15.0	2
32 892 000	32 892 000	4 740	4 740	6 939	127 900	12.0	
38 797 000	38 797 000	5 579	5 579	6 954	138 000	12.0	
8 676 800	8 676 800	1 371	1 371	6 329	28 400	15.0	3
9 498 000	9 498 000	1 470	1 470	6 461	30 000	15.0	
10 575 000	10 575 000	1 530	1 530	6 912	32 800	15.0	
2 800 000	2 800 000	500	500	5 600	–	15.0	4
2 887 000	2 887 000	625	625	4 619	30 000	15.0	
3 000 000	3 000 000	425	425	7 059	–	15.0	
9 955 700	9 955 700	1 500	1 500	6 637	30 300	15.0	5
11 154 300	11 154 300	1 675	1 675	6 659	–	15.0	
13 561 800	13 561 800	2 280	2 280	5 948	46 200	15.0	
2 500 000	2 500 000	365	365	6 849	8 500	20.0	6
3 000 000	3 000 000	420	420	7 143	9 000	20.0	
3 000 000	3 000 000	550	550	5 455	–	25.0	
2 905 400	2 905 400	450	–	6 456	9 950	10.0	7
3 402 500	3 402 500	570	–	5 969	12 200	10.0	
4 195 200	4 195 200	635	635	6 607	14 800	19.5	

hele anleggets ytelse inklusive Statens del mot til gjengjeld å stille inntil 13 MW til Statens rådighet ved

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
8	Jeløy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
9	Mysen	1938/39	36 000	25 000	380 000
		1939/40	70 000	8 000	416 000
		1940/41	70 000	2 000	312 000
10	Onsøy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
11	Rakkestad	1938/39	172 992	34 980	1 433 900
		1939/40	147 552	5 088	1 069 100
		1940/41	171 084	22 260	1 192 200
12	Rygge	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
13	Råde	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
14	Skiptvet	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
15	Skjeberg	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
16	Spydeberg	1938/39	120 000	0	781 000
		1939/40	120 000	0	781 000
		1940/41	120 000	0	765 000
17	Torsnes	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
18	Trøgstad	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
19	Tune	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
20	Våler og Svindal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	3 465 700
		1939/40	–	–	3 184 500
		1940/41	–	–	3 254 400
	Akershus				
1	Aker	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Asker	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Aurskog	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
14 800 000	14 800 000	2 150	–	6 884	49 000	10.0	8
14 400 000	14 400 000	2 353	2 353	6 120	46 000	12.0	
15 500 000	15 500 000	2 400	2 400	6 458	48 000	12.0	
3 800 000	4 180 000	690	542	6 058	15 300	20.0	9
4 000 000	4 416 000	770	675	5 735	16 000	20.0	
4 000 000	4 312 000	820	737	5 259	17 000	16.0	
8 694 900	8 694 900	1 200	1 200	7 246	–	10.0	10
9 193 400	9 193 400	1 300	1 300	7 072	–	10.0	
10 802 700	10 802 700	1 650	1 650	6 547	–	10.0	
4 261 200	5 695 100	945	761	6 027	19 254	5.0	11
5 728 100	6 797 200	1 412	1 122	4 814	22 704	5.0	
6 804 500	7 996 700	1 702	1 572	4 698	29 516	5.0	
9 700 000	9 700 000	1 571	1 571	6 174	34 700	9.1	12
11 347 400	11 347 400	1 702	1 702	6 667	35 600	9.6	
11 820 300	11 820 300	1 760	1 760	6 716	37 700	12.8	
3 800 000	3 800 000	647	647	5 873	13 700	14.5	13
4 108 000	4 108 000	647	647	6 349	10 900	13.6	
4 260 000	4 260 000	657	657	6 484	16 000	13.2	
3 792 100	3 792 100	680	680	5 577	12 600	9.0	14
4 167 300	4 167 300	680	680	6 128	13 800	10.0	
4 288 200	4 288 200	680	680	6 306	13 800	10.0	
6 086 900	6 086 900	880	880	6 917	23 800	13.0	15
7 315 000	7 315 000	1 059	1 059	6 907	25 000	12.0	
8 881 000	8 881 000	1 160	1 160	7 656	26 500	–	
3 219 000	4 000 000	600	432	6 667	11 000	10.0	16
3 219 000	4 000 000	600	466	6 667	11 000	8.0	
3 035 000	3 800 000	600	500	6 333	11 000	8.0	
816 800	816 800	128	128	6 381	2 600	12.0	17
879 700	879 700	128	128	6 873	2 620	12.0	
935 900	935 900	142	142	6 591	3 120	12.0	
4 730 000	4 730 000	630	630	7 507	9 700	15.0	18
5 000 000	5 000 000	762	762	6 562	12 000	15.0	
5 925 600	5 925 600	839	839	7 063	17 760	15.0	
10 500 000	10 500 000	1 648	1 648	6 371	–	22.0	19
15 806 700	15 806 700	2 059	2 059	7 677	52 000	22.0	
16 365 000	16 365 000	2 469	2 469	6 628	55 900	22.0	
1 850 000	1 850 000	242	242	7 645	5 800	20.0	20
2 000 000	2 000 000	288	288	6 944	6 900	20.0	
2 440 500	2 440 500	328	328	7 441	7 900	20.0	
133 113 800	–	–	–	–	–	–	
150 467 500	–	–	–	–	–	–	
168 985 900	–	–	–	–	–	–	
257 978 000	257 978 000	41 590	41 590	6 203	890 860	8.0	1
268 201 000	268 201 000	42 260	42 260	6 346	954 540	8.0	
327 270 000	327 270 000	53 120	53 120	6 161	1 194 250	8.0	
20 032 000	20 032 000	2 950	2 950	6 791	66 000	10.0	2
22 075 200	22 075 200	3 210	3 210	6 877	70 250	10.0	
26 330 900	26 330 900	3 900	3 900	6 752	85 900	10.0	
1 330 000	1 330 000	191	191	6 963	3 500	20.0	3
1 335 000	1 335 000	200	200	6 675	–	20.0	
2 000 000	2 000 000	259	259	7 722	–	20.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
4	Blaker	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
5	Enebakk	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
6	Enebakkneset	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
7	Eidsvoll	1938/39	164 465	65 320	1 681 600
		1939/40	174 445	0	890 800
		1940/41	132 190	24 730	1 185 400
8	Feiring	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
9	Fet	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Frogn	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
11	Hurdal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
12	Kråkstad	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
13	Lillestrøm	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
14	Lørenskog	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
15	Nes	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
16	Nesodden	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
17	Nittedal og Hakadal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
18	Oppegård	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
19	Rælingen	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
20	Ski	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
21	Vestby	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
1 478 000	1 478 000	293	293	5 044	4 711	4.0	4
1 570 000	1 570 000	315	315	4 984	5 055	4.0	
1 600 000	1 600 000	382	382	4 188	6 142	4.0	
1 365 000	1 365 000	273	273	5 000	2 780	10.0	5
1 490 000	1 490 000	298	298	5 000	4 140	10.0	
1 700 000	1 700 000	298	298	5 705	4 250	10.0	
255 000	255 000	55	–	4 636	930	2.0	6
350 000	350 000	60	–	5 833	1 100	2.0	
417 000	417 000	72	–	5 792	1 450	2.0	
5 280 000	6 961 600	951	751	7 320	26 000	10.0	7
5 420 000	6 310 800	1 504	1 219	4 196	24 860	10.0	
7 342 000	8 527 400	1 522	1 297	5 603	29 880	10.0	
302 000	302 000	113	–	2 673	1 575	20.0	8
350 000	350 000	102	–	3 431	1 490	20.0	
390 000	390 000	136	–	2 868	1 750	20.0	
3 713 000	3 713 000	529	529	7 019	9 800	15.0	9
4 230 000	4 230 000	591	591	7 157	12 000	15.0	
4 709 000	4 709 000	665	665	7 081	13 000	15.0	
2 642 500	2 642 500	390	390	6 776	8 120	10.0	10
2 560 000	2 560 000	417	417	6 139	8 320	10.0	
3 060 000	3 060 000	485	485	6 309	9 600	7.0	
515 000	515 000	149	149	3 456	1 900	3.0	11
680 000	680 000	128	128	5 313	2 100	3.0	
846 000	846 000	144	144	5 875	2 500	3.0	
1 333 000	1 333 000	189	189	7 053	3 653	5.0	12
1 568 000	1 568 000	224	224	7 000	4 295	5.0	
1 715 000	1 715 000	245	245	7 000	4 696	5.0	
9 500 000	9 500 000	1 783	1 783	5 328	36 500	10.0	13
10 500 000	10 500 000	1 903	1 903	5 518	40 500	10.0	
15 000 000	15 000 000	2 967	2 967	5 056	56 000	–	
10 000 000	10 000 000	1 575	1 575	6 349	–	10.0	14
11 000 000	11 000 000	1 650	1 650	6 667	–	10.0	
11 000 000	11 000 000	1 650	1 650	6 667	–	10.0	
4 293 100	4 293 100	744	–	5 770	15 824	9.0	15
4 868 500	4 868 500	800	–	6 086	14 600	9.0	
6 500 700	6 500 700	1 040	–	6 251	21 200	9.0	
5 450 000	5 450 000	862	–	6 323	17 300	10.0	16
5 750 000	5 750 000	978	–	5 879	18 750	10.0	
5 760 000	5 760 000	1 012	–	5 692	1 920	10.0	
4 126 900	4 126 900	685	–	6 025	14 700	10.0	17
5 324 900	5 324 900	782	–	6 809	17 030	10.0	
5 796 700	5 796 700	819	819	7 078	16 900	10.0	
6 466 000	6 466 000	863	863	7 492	–	10.0	18
7 238 000	7 238 000	966	966	7 493	–	10.0	
8 370 000	8 370 000	1 164	1 164	7 191	–	10.0	
1 890 000	1 890 000	306	306	6 176	6 300	13.0	19
2 165 000	2 165 000	350	350	6 186	7 400	13.0	
3 060 000	3 060 000	471	471	6 497	10 000	13.0	
7 700 000	7 700 000	1 000	1 000	7 700	20 000	4.0	20
8 700 000	8 700 000	1 260	1 260	6 905	25 000	4.5	
10 000 000	10 000 000	1 430	1 430	6 993	26 000	–	
4 984 800	4 984 800	702	702	7 101	13 900	10.0	21
5 654 500	5 654 500	1 004	1 004	5 632	15 000	10.0	
6 766 500	6 766 500	1 050	1 050	6 444	–	10.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
	II. Herredskommunale (forts.)		kWh	kWh	kWh
22	Ås	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	1 681 600
		1939/40	–	–	890 800
		1940/41	–	–	1 185 400
	Hedmark				
1	Alvdal	1938/39	83 944	47 328	805 700
		1939/40	73 826	26 653	663 100
		1940/41	85 592	37 104	744 100
2	Dalsbygden	1938/39	28 200	5 160	196 800
		1939/40	28 000	0	172 000
		1940/41	20 000	13 000	197 000
3	Elverum	1938/39	1 788 010	1 389 050	19 244 400
		1939/40	2 196 700	1 059 200	21 217 200
		1940/41	2 012 920	1 559 490	21 664 500
4	Grue	1938/39	153 744	69 368	1 437 100
		1939/40	158 548	29 496	1 367 500
		1940/41	144 393	3 208	962 700
5	Løiten	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
6	Romedal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
7	Stange	1938/39	785 471	354 447	6 517 200
		1939/40	669 507	19 020	4 134 100
		1940/41	575 442	44 863	4 180 000
8	Tyldal	1938/39	31 000	19 000	298 000
		1939/40	42 000	22 000	418 000
		1940/41	60 000	36 000	594 000
9	Våler	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Amot	1938/39	301 500	179 700	2 924 300
		1939/40	337 700	196 100	3 208 900
		1940/41	332 700	217 100	3 418 600
11	Åsnes	1938/39	123 000	66 100	1 042 400
		1939/40	122 500	44 100	925 100
		1940/41	123 200	43 200	931 600
	I alt	1938/39	–	–	32 465 900
		1939/40	–	–	32 105 900
		1940/41	–	–	32 692 500
	Opland				
1	Biri	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Fåberg	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Moksa	1938/39	571 400	298 200	5 621 200
		1939/40	550 800	160 800	4 922 400
		1940/41	632 300	396 500	6 189 700

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
3 730 000	3 730 000	569	569	6 555	12 300	8.0	22
4 312 000	4 312 000	674	674	6 398	14 500	8.0	
5 460 000	5 460 000	748	748	7 299	16 200	8.0	
354 364 300	–	–	–	–	–	–	
375 342 100	–	–	–	–	–	–	
455 093 800	–	–	–	–	–	–	
–	805 700	150	–	5 371	–	15.0	1
–	663 100	150	–	4 421	–	15.0	
–	744 100	160	–	4 651	–	15.0	
–	196 800	52	–	3 785	–	8.0	2
–	172 000	54	–	3 185	–	8.0	
–	197 000	57	–	3 456	–	8.0	
–	19 244 400	3 280	–	5 867	61 205	10.0	3
–	21 217 200	3 710	–	5 719	74 790	10.0	
–	21 664 500	3 750	–	5 777	70 085	10.0	
372 100	1 809 200	450	50	4 020	6 720	6.0	4
345 900	1 713 400	468	50	3 661	6 060	6.0	
632 900	1 595 600	480	50	3 324	7 286	6.0	
3 110 900	3 110 900	531	531	5 859	13 139	10.0	5
3 096 900	3 096 900	553	553	5 600	13 908	10.0	
3 173 000	3 173 000	579	579	5 480	14 708	10.0	
2 500 200	2 500 200	643	643	3 888	9 518	10.0	6
2 435 200	2 435 200	680	680	3 581	10 128	10.0	
2 990 600	2 990 600	870	870	3 437	14 646	8.0	
1 799 400	8 316 600	1 400	140	5 940	29 700	15.0	7
3 299 200	7 433 300	1 380	310	5 386	29 400	15.0	
3 246 800	7 426 800	1 420	365	5 230	29 900	15.0	
–	298 000	80	–	3 725	1 900	5.0	8
–	418 000	96	–	4 354	2 200	5.0	
–	594 000	100	–	5 940	2 400	5.0	
949 000	949 000	216	216	4 394	–	21.0	9
1 043 900	1 043 900	237	237	4 405	–	20.0	
1 370 500	1 370 500	255	255	5 375	–	20.0	
–	2 924 300	500	–	5 849	11 200	11.0	10
–	3 208 900	510	–	6 292	–	8.0	
460 000	3 878 600	680	130	5 704	13 400	8.0	
365 000	1 407 400	340	100	4 139	6 000	10.0	11
368 000	1 293 100	340	128	3 803	6 500	10.0	
370 500	1 302 100	350	128	3 720	7 000	10.0	
9 096 600	–	–	–	–	–	–	
10 589 100	–	–	–	–	–	–	
12 244 300	–	–	–	–	–	–	
1 335 100	1 335 100	241	241	5 540	4 400	10.0	1
1 130 000	1 130 000	250	250	4 520	4 800	10.0	
1 255 000	1 255 000	252	252	4 980	4 950	10.0	
6 403 100	6 403 100	1 110	1 110	5 769	19 300	15.0	2
6 766 500	6 766 500	1 185	1 185	5 710	20 150	15.0	
7 281 000	7 281 000	1 410	1 410	5 164	23 970	14.7	
–	5 621 200	1 050	–	5 354	20 000	10.0	3
–	4 922 400	1 100	–	4 475	23 000	10.0	
–	6 189 700	1 300	–	4 761	24 000	10.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
4	Skjåk	1938/39	122 980	99 506	1 324 400
		1939/40	118 330	87 782	1 222 100
		1940/41	129 100	111 000	1 428 100
5	Vardal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
6	Vestre Gausdal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
7	Øystre Slidre	1938/39	348 900	4 300	2 767 700
		1939/40	329 600	95 100	2 891 700
		1940/41	347 800	178 600	3 219 300
	I alt	1938/39	–	–	9 713 300
		1939/40	–	–	9 036 200
		1940/41	–	–	10 837 100
	Buskerud				
1	Djupedal[1]	1938/39	436 100	200 000	3 752 000
		1939/40	420 000	220 000	4 050 000
		1940/41	520 000	280 000	5 175 000
2	Gol	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Hemsedal	1938/39	10 000	5 000	90 000
		1939/40	8 000	4 000	70 500
		1940/41	9 000	5 000	85 000
4	Hole	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
5	Hurum	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
6	Hval sogn	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
7	Krokstad	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
8	Krødsherad	1938/39	117 480	96 600	1 264 400
		1939/40	118 800	94 200	1 238 900
		1940/41	156 000	86 400	1 483 000
9	Lier	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Mjøndalen	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
11	Modum	1938/39	600 500	310 000	5 158 900
		1939/40	702 500	103 200	5 938 900
		1940/41	1 113 500	207 100	8 140 700
12	Nedre Eiker	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

[1] Eies av Oslo kommune. [2] Til «annet forbruk» 2.5 %. Den øvrige levering skjer ved kraftstasjo-

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	1 324 400	180	–	7 358	4 239	10.0	4
–	1 222 100	170	–	7 189	4 156	10.0	
–	1 428 100	180	–	7 934	4 298	10.0	
13 200 600	13 200 600	1 990	1 990	6 633	39 571	5.0	5
11 362 400	11 362 400	1 975	1 975	5 753	39 500	5.0	
12 022 400	12 022 400	1 948	1 948	6 172	43 752	5.0	
683 300	683 300	153	153	4 466	–	10.0	6
1 133 100	1 133 100	300	300	3 777	–	10.0	
1 206 000	1 206 000	300	300	4 020	–	10.0	
361 300	3 129 000	510	–	6 135	11 880	12.0	7
–	2 891 700	540	–	5 355	12 120	12.0	
–	3 219 300	555	–	5 801	13 128	12.0	
21 983 400	–	–	–	–	–	–	
20 392 000	–	–	–	–	–	–	
21 764 400	–	–	–	–	–	–	
–	3 752 000	800	–	4 690	17 150	–	1
–	4 050 000	800	–	5 063	17 300	–	
–	5 175 000	870	–	5 948	–	[2] 2.5	
916 000	916 000	132	132	6 939	–	5.0	2
1 075 000	1 075 000	219	219	4 909	–	5.0	
1 938 000	1 938 000	262	262	7 397	–	5.0	
370 000	460 000	90	70	5 111	1 850	10.0	3
378 000	448 500	105	80	4 271	2 520	10.0	
504 000	589 000	124	124	4 750	–	10.0	
2 013 700	2 013 700	290	290	6 944	3 800	15.0	4
2 197 800	2 197 800	393	393	5 592	–	15.0	
2 634 900	2 634 900	500	500	5 270	–	15.0	
23 428 200	23 428 200	4 000	4 000	5 857	–	5.0	5
22 648 600	22 648 600	5 119	5 119	4 424	–	5.0	
16 363 800	16 363 800	4 200	4 200	3 896	–	5.0	
644 500	644 500	190	190	3 392	2 850	15.0	6
660 000	660 000	208	208	3 173	3 060	15.0	
765 300	765 300	228	228	3 357	3 075	15.0	
4 778 900	4 778 900	1 076	1 076	6 685	15 064	10.0	7
7 193 400	7 193 400	1 231	1 231	5 527	22 800	8.0	
6 803 800	6 803 800	1 148	1 148	4 163	–	6.0	
–	1 264 400	170	–	7 438	4 080	15.0	8
–	1 238 900	170	–	7 288	4 080	15.0	
–	1 483 000	240	–	6 179	5 600	15.0	
11 036 800	11 036 800	1 800	1 800	6 132	–	6.0	9
13 669 200	13 669 200	2 620	2 620	5 217	–	6.0	
14 031 500	14 031 500	2 380	2 380	5 896	–	6.0	
3 840 000	3 840 000	960	960	4 000	–	15.0	10
5 000 000	5 000 000	900	900	5 556	–	15.0	
4 400 000	4 400 000	1 100	1 100	4 000	–	15.0	
825 100	5 984 000	1 150	–	5 203	–	6.0	11
400 000	6 338 900	1 350	–	4 695	23 500	6.0	
150 000	8 290 700	1 500	–	5 527	26 000	6.0	
27 270 800	27 270 800	5 183	5 183	5 262	–	4.2	12
29 284 900	29 284 900	5 550	5 550	5 277	–	6.3	
26 871 400	26 871 400	5 490	5 490	4 895	–	6.8	

nens vegg.

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
13	Nes	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
14	Norderhov	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
15	Nore	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
16	Røyken	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
17	Sigdal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
18	Tyristrand	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
19	Øvre Eiker	1938/39	356 916	46 188	2 334 700
		1939/40	232 823	875	1 475 900
		1940/41	250 798	24 600	1 612 900
20	Øvre Sandsvær	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
21	Al	1938/39	592 740	419 040	6 127 100
		1939/40	622 080	468 000	6 555 500
		1940/41	891 360	575 780	8 862 000
	I alt	1938/39	–	–	18 727 100
		1939/40	–	–	19 329 700
		1940/41	–	–	25 358 600
	Vestfold				
1	Andebu	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Borre	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Botne	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
4	Brunlanes	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
5	Hedrum	1938/39	45 000	22 000	143 600
		1939/40	30 600	12 960	60 600
		1940/41	34 700	5 500	149 800
6	Hof	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
7	Konnerud	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
1 231 000	1 231 000	192	192	6 411	–	10.0	13
1 726 000	1 726 000	260	260	6 638	–	10.0	
2 023 000	2 023 000	328	328	6 168	–	10.0	
21 940 000	21 940 000	3 874	3 874	5 663	–	8.0	14
24 575 000	24 575 000	4 232	4 232	5 807	–	8.0	
19 654 300	19 654 300	3 265	3 265	6 020	–	8.0	
740 000	740 000	135	135	5 481	–	15.0	15
719 800	719 800	143	143	5 034	–	15.0	
912 900	912 900	171	171	5 339	–	15.0	
4 348 900	4 348 900	670	670	6 491	–	10.0	16
4 723 100	4 723 100	750	750	6 297	–	10.0	
5 282 300	5 282 300	850	850	6 214	–	10.0	
1 196 000	1 196 000	273	273	4 381	–	12.0	17
1 294 300	1 294 300	275	275	4 707	–	12.0	
1 575 500	1 575 500	340	340	4 634	–	12.0	
798 300	798 300	414	414	1 928	–	5.0	18
1 980 900	1 980 900	546	546	3 628	–	5.0	
1 228 900	1 228 900	440	440	2 793	–	5.0	
12 636 500	14 971 200	2 545	1 800	5 882	51 268	15.0	19
11 722 600	13 198 500	2 740	2 000	4 817	54 730	15.0	
12 094 700	13 707 600	2 880	2 280	4 760	59 412	15.0	
1 154 400	1 154 400	222	222	5 200	–	12.6	20
1 168 000	1 168 000	226	226	5 168	4 293	12.1	
1 608 800	1 608 800	370	370	4 348	6 146	11.0	
–	6 127 100	810	–	7 564	19 840	6.0	21
–	6 555 500	990	–	6 622	28 400	6.0	
–	8 862 000	1 150	–	7 706	30 100	6.0	
119 169 100	–	–	–	–	–	–	
130 416 600	–	–	–	–	–	–	
118 843 100	–	–	–	–	–	–	
1 354 900	1 354 900	269	269	5 037	4 900	7.0	1
1 440 400	1 440 400	273	273	5 276	5 000	7.0	
1 472 000	1 472 000	282	282	5 220	5 200	7.0	
3 266 300	3 266 300	600	600	5 444	9 000	10.0	2
3 716 400	3 716 400	800	800	4 646	–	18.0	
4 225 300	4 225 300	800	800	5 282	–	10.6	
1 460 000	1 460 000	250	250	5 840	–	20.0	3
1 577 600	1 577 600	335	335	4 709	–	20.0	
1 673 200	1 673 200	357	357	4 687	–	20.0	
3 170 300	3 170 300	800	800	3 963	–	11.7	4
3 179 400	3 179 400	800	800	3 974	–	11.9	
3 360 700	3 360 700	700	700	4 801	–	11.9	
4 172 400	4 316 000	800	740	5 395	–	15.0	5
4 496 800	4 557 400	975	915	4 674	–	15.0	
3 942 100	4 091 900	800	740	5 115	–	15.0	
982 100	982 100	190	190	5 169	2 900	4.0	6
1 059 600	1 059 600	175	175	6 055	3 100	4.0	
1 138 300	1 138 300	285	285	3 994	3 150	4.0	
1 575 000	1 575 000	220	220	7 159	–	7.0	7
1 725 000	1 725 000	235	235	7 340	–	7.0	
1 875 000	1 875 000	250	250	7 500	–	7.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
8	Lardal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
9	Nøtterøy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Ramnes	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
11	Sandar	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
12	Sande	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
13	Sem	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
14	Skoger	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
15	Stokke	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
16	Strøm	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
17	Strømsgodset	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
18	Tjølling	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
19	Tjøme	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
20	Våle	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	143 600
		1939/40	–	–	60 600
		1940/41	–	–	149 800
	Telemark				
1	Drangedal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Fyresdal	1938/39	41 000	36 000	463 200
		1939/40	41 500	37 000	472 300
		1940/41	42 000	38 000	482 100
3	Gjerpen	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
1 266 900	1 266 900	247	247	5 129	–	8.0	8
1 349 100	1 349 100	262	262	5 149	–	7.4	
1 422 200	1 422 200	301	301	4 725	–	7.9	
9 435 200	9 435 200	1 595	1 595	5 915	–	16.0	9
10 218 300	10 218 300	1 897	1 897	5 387	–	15.0	
10 795 500	10 795 500	1 997	1 997	5 406	–	15.0	
1 152 400	1 152 400	302	302	3 816	3 980	18.2	10
1 204 600	1 204 600	299	299	4 029	5 678	13.0	
1 262 600	1 262 600	321	321	3 933	3 788	17.5	
14 413 700	14 413 700	2 858	2 858	5 043	–	12.0	11
13 415 300	13 415 300	2 919	2 919	4 596	54 264	12.0	
14 435 300	14 435 300	3 102	3 102	4 654	59 850	12.0	
2 980 100	2 980 100	556	556	5 360	–	6.0	12
3 509 300	3 509 300	546	546	6 427	–	6.0	
3 740 400	3 740 400	578	578	6 471	–	6.0	
10 790 700	10 790 700	1 500	1 500	7 194	29 000	15.3	13
11 723 300	11 723 300	1 840	1 840	6 371	36 800	15.3	
12 834 500	12 834 500	2 175	2 175	5 901	43 500	15.1	
2 610 000	2 610 000	400	400	6 525	–	6.0	14
3 160 000	3 160 000	480	480	6 583	–	6.0	
3 340 000	3 340 000	520	520	6 423	–	6.0	
2 875 800	2 875 800	505	505	5 695	–	12.0	15
2 964 000	2 964 000	509	509	5 823	–	12.3	
2 924 700	2 924 700	555	555	5 270	–	12.0	
876 000	876 000	140	140	6 257	–	13.2	16
857 600	857 600	148	148	5 795	3 240	11.0	
923 200	923 200	148	148	6 237	3 195	10.0	
7 895 000	7 895 000	1 250	1 250	6 316	20 000	5.0	17
8 400 000	8 400 000	1 581	1 581	5 313	25 800	6.0	
9 000 000	9 000 000	1 696	1 696	5 307	27 500	6.0	
4 223 000	4 223 000	858	858	4 922	–	15.0	18
4 224 100	4 224 100	776	776	5 443	–	15.0	
4 922 100	4 922 100	1 204	–	4 088	–	15.0	
2 968 300	2 968 300	535	535	5 548	–	10.0	19
3 477 900	3 477 900	462	462	7 528	–	10.0	
3 225 100	3 225 100	549	549	5 874	–	9.0	
2 574 300	2 574 300	721	721	3 570	–	12.9	20
2 694 200	2 694 200	734	734	3 671	–	12.8	
2 750 400	2 750 400	750	750	3 667	–	12.7	
80 042 400	–	–	–	–	–	–	
84 392 900	–	–	–	–	–	–	
89 262 600	–	–	–	–	–	–	
1 626 900	1 626 900	315	315	5 165	4 630	15.0	1
1 651 500	1 651 500	340	340	4 857	4 240	15.0	
1 900 000	1 900 000	353	353	5 382	6 890	15.0	
–	463 200	65	–	7 126	1 450	19.0	2
–	472 300	65	–	7 266	1 500	19.0	
–	482 100	65	–	7 417	1 550	19.0	
18 000 000	18 000 000	2 421	2 421	7 435	58 100	10.0	3
18 726 300	18 726 300	2 635	2 635	7 107	62 000	10.0	
20 118 300	20 118 300	2 948	2 948	6 824	69 000	10.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
4	Gransherad	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
5	Heddal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
6	Holla	1938/39	316 400	220 400	3 201 000
		1939/40	379 500	283 200	4 000 000
		1940/41	462 400	289 300	4 736 300
7	Lårdal sogn	1938/39	40 500	14 000	325 000
		1939/40	40 500	14 000	325 000
		1940/41	40 500	14 000	325 000
8	Sannidal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
9	Sauland	1938/39	23 000	10 000	200 000
		1939/40	20 000	0	137 500
		1940/41	–	–	–
10	Siljan	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
11	Skåtøy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
12	Solum	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
13	Tinn	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
14	Treungen sogn	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	4 189 200
		1939/40	–	–	4 934 800
		1940/41	–	–	5 543 400
	Aust-Agder				
1	Evje	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Hornnes	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Ardal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
1 503 800	1 503 800	245	245	6 138	4 855	20.0	4
2 042 200	2 042 200	330	330	6 188	5 450	20.0	
1 560 000	1 560 000	296	296	5 270	4 900	20.0	
1 756 500	1 756 500	348	348	5 047	5 500	8.0	5
2 022 400	2 022 400	495	495	4 086	6 000	8.0	
2 343 200	2 343 200	463	463	5 061	6 000	8.0	
–	3 201 000	590	0	5 425	12 500	14.0	6
–	4 000 000	600	–	6 667	13 000	15.0	
9 100	4 745 400	850	0	5 583	14 900	14.0	
–	325 000	65	–	5 000	–	10.0	7
–	325 000	65	–	5 000	–	10.0	
–	325 000	65	–	5 000	–	10.0	
1 074 400	1 074 400	179	179	6 002	3 416	14.0	8
1 217 900	1 217 900	209	209	5 827	4 109	14.0	
2 158 500	2 158 500	375	375	5 756	8 337	15.0	
41 100	241 100	80	30	3 014	1 250	8.0	9
172 300	309 800	80	40	3 873	1 440	8.0	
276 700	276 700	75	75	3 689	1 520	8.0	
575 300	575 300	122	122	4 716	–	7.0	10
721 200	721 200	144	144	5 008	–	7.0	
787 000	787 000	158	158	4 981	–	10.7	
1 058 500	1 058 500	185	185	5 722	3 445	15.0	11
1 257 000	1 257 000	226	226	5 562	4 441	15.0	
1 739 700	1 739 700	266	266	6 540	5 877	15.0	
9 000 000	9 000 000	1 285	1 285	7 004	25 000	10.0	12
9 446 300	9 446 300	1 354	1 354	6 977	32 000	10.0	
10 228 900	10 228 900	1 503	1 503	6 806	35 000	10.0	
8 076 000	8 076 000	1 452	1 452	5 562	31 000	10.0	13
8 771 500	8 771 500	1 600	1 600	5 482	31 000	10.0	
10 392 100	10 392 100	2 199	2 199	4 726	38 000	10.0	
840 000	840 000	120	120	7 000	2 400	15.0	14
850 000	850 000	160	160	5 313	–	15.0	
845 500	845 500	180	180	4 697	–	15.0	
43 552 500	–	–	–	–	–	–	
46 878 600	–	–	–	–	–	–	
52 359 000	–	–	–	–	–	–	
1 100 000	1 100 000	165	165	6 667	–	10.0	1
1 307 500	1 307 500	175	175	7 471	–	10.0	
1 766 400	1 766 400	235	235	7 517	–	10.0	
511 500	511 500	74	74	6 912	–	14.0	2
430 000	430 000	74	74	5 811	–	14.0	
824 600	824 600	110	110	7 496	–	14.0	
321 000	321 000	43	43	7 465	–	10.0	3
270 000	270 000	40	40	6 750	–	10.0	
300 000	300 000	40	40	7 500	–	10.0	
1 932 500	–	–	–	–	–	–	
2 007 500	–	–	–	–	–	–	
2 891 000	–	–	–	–	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
	Vest-Agder				
1	Vennesla	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	Rogaland				
1	Eigersund	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Gjestal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Hetland	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
4	Høyland	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
5	Klepp	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
6	Nærbø	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
7	Ogna	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
8	Randaberg	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
9	Riska	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Sand	1938/39	182 200	88 100	1 691 300
		1939/40	194 000	90 500	1 749 000
		1940/41	205 300	80 000	1 782 800
11	Sauda	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
12	Time	1938/39	225 000	122 500	2 234 000
		1939/40	225 700	25 200	1 531 900
		1940/41	226 300	36 300	1 547 700
13	Varhaug	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	3 925 300
		1939/40	–	–	3 280 900
		1940/41	–	–	3 330 500

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
2 452 800	2 452 800	420	420	5 840	–	10.0	1
3 628 800	3 628 800	600	600	6 048	–	10.0	
3 736 100	3 736 100	600	600	6 227	–	10.0	
2 452 800	–	–	–	–	–	–	
3 628 800	–	–	–	–	–	–	
3 736 100	–	–	–	–	–	–	
1 154 500	1 154 500	239	239	4 831	–	20.0	1
1 658 400	1 658 400	293	293	5 660	–	20.0	
1 530 300	1 530 300	428	428	3 575	–	20.0	
914 700	914 700	600	600	1 525	–	15.0	2
991 500	991 500	700	700	1 416	–	15.0	
1 240 100	1 240 100	850	850	1 459	–	15.0	
6 883 200	6 883 200	2 148	2 148	3 204	21 000	10.0	3
7 857 900	7 857 900	2 224	2 224	3 533	33 000	10.0	
12 519 900	12 519 900	3 675	3 675	3 407	33 000	15.0	
4 161 300	4 161 300	1 250	1 250	3 329	–	10.0	4
4 182 400	4 182 400	1 250	1 250	3 346	–	10.0	
5 737 800	5 737 800	1 700	1 700	3 375	–	10.0	
2 741 100	2 741 100	830	830	3 303	11 260	15.0	5
2 744 300	2 744 300	975	975	2 815	11 678	15.0	
3 803 500	3 803 500	1 240	1 240	3 067	16 687	15.0	
2 277 800	2 277 800	600	600	3 796	7 450	10.0	6
2 166 700	2 166 700	570	570	3 801	7 550	10.0	
2 567 400	2 567 400	844	844	3 042	9 400	10.0	
777 800	777 800	220	220	3 535	3 000	10.0	7
755 600	755 600	190	190	3 977	3 000	10.0	
944 500	944 500	284	284	3 326	4 200	10.0	
1 116 000	1 116 000	300	300	3 720	4 500	13.0	8
1 002 500	1 002 500	350	350	2 864	5 200	13.0	
1 430 200	1 430 200	450	450	3 178	6 300	13.0	
533 700	533 700	150	150	3 557	–	10.0	9
578 300	578 300	150	150	3 855	–	10.0	
610 500	610 500	150	150	4 070	–	10.0	
–	1 691 300	318	–	5 319	6 200	6.0	10
–	1 749 000	322	–	5 432	6 200	6.7	
–	1 782 800	347	–	5 138	7 480	6.7	
5 647 200	5 647 200	1 160	1 160	4 868	26 000	12.0	11
6 058 700	6 058 700	1 360	1 360	4 455	28 000	12.0	
8 982 500	8 982 500	2 220	2 220	4 046	42 000	12.0	
1 970 000	4 204 000	1 380	1 130	3 046	14 340	20.0	12
3 152 900	4 684 800	1 540	1 200	3 042	19 745	20.0	
3 819 600	5 367 300	1 580	1 210	3 397	16 500	20.0	
1 900 000	1 900 000	525	525	3 619	6 050	10.0	13
1 455 600	1 455 600	510	510	2 854	6 100	10.0	
1 611 100	1 611 100	560	560	2 877	8 000	10.0	
30 077 300	–	–	–	–	–	–	
32 604 800	–	–	–	–	–	–	
44 797 400	–	–	–	–	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
	Hordaland				
1	Askøy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Bruvik	1938/39	537 200	267 690	4 957 600
		1939/40	590 200	271 300	5 006 500
		1940/41	593 700	221 316	4 504 200
3	Dale sokn (i Bruvik)	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
4	Evanger	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
5	Fana	1938/39	–	–	1 500 400
		1939/40	–	–	757 400
		1940/41	210 400	0	737 100
6	Fjell	1938/39	71 730	10 430	476 600
		1939/40	46 050	0	230 900
		1940/41	65 250	2 620	302 300
7	Granvin	1939/40	150 000	0	864 000
		1940/41	220 000	100 000	1 930 000
8	Hamre	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
9	Haus	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Hosanger	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
11	Kinsarvik	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
12	Kvam	1938/39	387 200	276 600	3 891 600
		1939/40	471 100	299 600	4 494 000
		1940/41	625 800	324 700	5 751 400
13	Kvinnherad	1938/39	391 900	204 600	3 640 200
		1939/40	404 400	190 400	3 393 000
		1940/41	350 000	0	1 324 000
14	Loddefjord	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
15	Odda	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
16	Os	1938/39	157 380	87 310	1 356 900
		1939/40	136 180	14 670	735 800
		1940/41	138 750	25 380	823 100
17	Samnanger	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
18	Stord	1938/39	269 742	124 100	2 507 400
		1939/40	329 770	97 940	2 309 000
		1940/41	308 180	94 890	2 164 800

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
3 918 400	3 918 400	1 064	1 064	3 683	18 000	18.0	1
4 344 200	4 344 200	1 285	1 285	3 381	21 000	20.0	
5 263 800	5 263 800	1 282	1 282	4 106	21 000	20.0	
–	4 957 600	850	–	5 832	18 600	21.0	2
–	5 006 500	950	–	5 270	21 100	18.0	
–	4 504 200	1 030	–	4 373	22 000	20.0	
3 967 800	3 967 800	622	622	6 379	13 000	10.0	3
3 991 700	3 991 700	668	668	5 976	14 500	10.0	
4 762 100	4 762 100	758	758	6 282	17 200	10.0	
767 700	767 700	113	113	6 794	2 530	2.0	4
811 000	811 000	144	144	5 632	3 283	3.0	
955 700	955 700	147	147	6 501	3 218	3.0	
20 939 600	22 440 000	4 280	3 730	5 243	85 589	10.0	5
24 298 000	25 055 400	4 800	4 300	5 220	104 832	10.0	
34 717 200	35 454 300	6 300	5 850	5 628	127 704	10.0	
232 000	708 600	180	90	3 937	4 000	15.3	6
991 900	1 222 800	325	300	3 762	6 735	15.0	
2 011 900	2 314 200	528	444	4 383	10 040	20.0	
–	864 000	300	–	2 880	7 000	10.0	7
–	1 930 000	320	–	6 031	7 700	10.0	
2 069 200	2 069 200	780	780	2 653	10 000	25.7	8
2 490 100	2 490 100	870	870	2 862	10 000	25.7	
2 781 800	2 781 800	936	936	2 972	10 000	25.7	
14 706 400	14 706 400	3 767	3 767	3 904	–	20.0	9
16 877 900	16 877 900	4 944	4 944	3 414	–	20.0	
21 250 000	21 250 000	5 134	5 134	4 139	–	20.0	
3 584 400	3 584 400	1 000	1 000	3 584	–	20.0	10
3 593 200	3 593 200	1 000	1 000	3 593	–	20.0	
3 929 100	3 929 100	1 000	1 000	3 929	–	20.0	
1 168 700	1 168 700	180	180	6 493	–	20.0	11
1 537 500	1 537 500	240	240	6 406	–	20.0	
1 220 900	1 220 900	210	210	5 814	–	20.0	
100 000	3 991 600	700	–	5 702	12 900	21.0	12
–	4 494 000	850	–	5 287	19 500	20.0	
–	5 751 400	1 025	–	5 611	21 000	20.0	
–	3 640 200	675	–	5 393	13 212	10.0	13
–	3 393 000	675	–	5 027	14 169	10.0	
383 100	1 707 100	600	–	2 845	–	10.0	
3 237 800	3 237 800	551	551	5 876	9 700	10.2	14
5 158 500	5 158 500	766	766	6 734	15 000	8.0	
5 135 600	5 135 600	944	944	5 440	16 000	8.0	
19 762 300	19 762 300	3 252	3 252	6 077	76 000	15.0	15
20 704 700	20 704 700	3 750	3 750	5 521	88 200	15.0	
24 899 600	24 899 600	4 516	4 516	5 514	107 000	15.0	
2 268 400	3 625 300	920	385	3 941	9 906	15.0	16
3 197 000	3 932 800	985	557	3 993	10 775	15.0	
3 870 000	4 693 100	1 215	678	3 863	12 857	18.0	
1 099 400	1 099 400	194	194	5 667	3 531	25.0	17
1 190 900	1 190 900	214	214	5 565	3 808	25.0	
1 563 600	1 563 600	285	285	5 486	4 711	25.0	
–	2 507 400	660	–	3 799	13 460	12.0	18
–	2 309 000	680	–	3 396	12 600	12.0	
67 500	2 232 300	670	–	3 332	11 060	12.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
19	Strandebarm	1938/39	288 580	145 660	2 662 900
		1939/40	322 920	148 740	2 776 100
		1940/41	319 180	105 520	2 553 100
20	Ullensvang	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
21	Ulvik	1938/39	140 000	75 000	1 320 000
		1939/40	155 000	80 000	1 300 000
		1940/41	150 000	75 000	1 400 000
22	Valen Sjukehus[1]	1938/39	310 700	119 300	2 618 700
		1939/40	521 000	24 100	3 365 200
		1940/41	572 700	231 600	4 849 800
23	Voss	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
24	Vossevangen	1938/39	236 000	158 800	2 466 700
		1939/40	554 300	245 900	2 951 100
		1940/41	762 400	334 100	1 800 000
25	Åsane	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	27 399 000
		1939/40	–	–	28 183 000
		1940/41	–	–	28 139 800
	Sogn og Fjordane				
1	Dale sokn (i Sunnfjord)	1938/39	214 467	131 580	2 113 500
		1939/40	214 467	131 580	2 113 500
		1940/41	214 467	131 580	2 113 500
2	Eid	1938/39	–	–	1 200 000
		1939/40	–	–	1 200 000
		1940/41	–	–	1 400 000
3	Førde	1938/39	396 000	216 000	3 749 000
		1939/40	360 000	200 900	3 614 900
		1940/41	360 000	180 000	3 359 000
4	Gloppen	1938/39	620 900	278 200	5 726 000
		1939/40	708 300	272 500	5 654 300
		1940/41	659 300	278 300	5 814 900
5	Hornindal	1938/39	–	–	450 000
		1939/40	–	–	450 000
		1940/41	–	–	450 000
6	Leikanger	1938/39	47 500	31 000	458 000
		1939/40	67 500	48 200	692 400
		1940/41	87 500	54 500	904 900
7	Måløy	1938/39	133 000	30 300	914 900
		1939/40	139 900	0	932 700
8	Stryn	1938/39	164 820	111 810	1 737 900
		1939/40	187 000	68 140	1 587 600
		1940/41	218 360	71 980	2 019 600
9	Vadheim	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Vik	1938/39	115 620	18 050	728 400
		1939/40	77 610	37 800	678 100
		1940/41	93 050	30 920	752 200

[1] Eies av fylket.

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	2 662 900	477	–	5 583	10 285	5.0	19
–	2 776 100	496	–	5 597	10 870	5.0	
–	2 553 100	500	–	5 106	10 790	5.0	
2 006 000	2 006 000	290	290	6 917	5 800	7.0	20
2 007 400	2 007 400	297	297	6 719	5 900	8.0	
2 235 900	2 235 900	382	382	5 853	8 500	8.0	
–	1 320 000	230	–	5 739	5 380	10.0	21
–	1 300 000	240	–	5 417	5 700	10.0	
–	1 400 000	250	–	5 600	6 000	10.0	
–	2 618 700	580	–	4 515	11 024	5.0	22
–	3 365 200	1 018	–	3 306	24 432	5.0	
–	4 849 800	1 350	–	3 592	21 000	5.0	
6 054 900	6 054 900	850	850	7 123	–	15.0	23
4 664 000	4 664 000	1 050	1 050	4 442	–	15.0	
7 996 400	7 996 400	1 720	1 720	4 649	–	15.0	
3 721 700	6 188 400	810	435	7 640	16 865	6.0	24
2 209 000	5 160 100	950	950	5 432	20 555	6.0	
5 075 900	6 875 900	1 605	1 245	4 284	24 745	10.0	
5 516 700	5 516 700	900	900	6 130	14 400	15.0	25
5 522 200	5 522 200	1 038	1 038	5 320	16 608	15.0	
7 521 400	7 521 400	1 426	1 426	5 274	22 816	15.0	
95 121 400	–	–	–	–	–	–	
103 589 200	–	–	–	–	–	–	
135 641 500	–	–	–	–	–	–	
–	2 113 500	390	–	5 419	9 360	15.0	1
–	2 113 500	390	–	5 419	9 360	15.0	
–	2 113 500	390	–	5 419	9 360	15.0	
–	1 200 000	192	–	6 250	–	10.0	2
–	1 200 000	200	–	6 000	–	10.0	
–	1 400 000	209	–	6 699	–	10.0	
–	3 749 000	700	–	5 356	13 000	20.0	3
–	3 614 900	700	–	5 164	13 000	19.3	
–	3 359 000	700	–	4 799	13 000	20.0	
–	5 726 000	1 110	–	5 159	22 800	10.0	4
–	5 654 300	1 120	–	5 048	23 400	10.0	
–	5 814 900	1 140	–	5 101	23 000	10.0	
–	450 000	74	–	6 081	–	15.0	5
–	450 000	74	–	6 081	–	15.0	
–	450 000	74	–	6 081	–	15.0	
–	458 000	240	–	1 908	3 500	8.0	6
–	692 400	250	–	2 770	4 000	8.0	
–	904 900	255	–	3 549	4 000	10.0	
487 100	1 402 000	250	–	5 608	5 400	10.0	7
424 000	1 356 700	250	–	5 427	2 000	10.0	
–	1 737 900	360	–	4 828	4 610	10.0	8
–	1 587 600	370	–	4 291	6 370	10.0	
–	2 019 600	380	–	5 315	8 550	10.0	
800 000	800 000	100	100	8 000	–	25.0	9
750 000	750 000	93	93	8 065	–	25.0	
900 000	900 000	110	110	8 182	–	25.0	
–	728 400	137	–	5 317	2 883	20.0	10
–	678 100	160	–	4 238	3 180	20.0	
–	752 200	165	–	4 559	3 560	20.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forst.)				
11	Ardal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	17 077 700
		1939/40	–	–	16 923 500
		1940/41	–	–	16 814 100
	Møre og Romsdal				
1	Bolsøy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Borgund	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Giske	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
4	Grytten	1938/39	294 720	138 384	2 810 900
		1939/40	350 640	33 264	2 799 500
		1940/41	282 240	89 957	2 175 200
5	Haram	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
6	Hareid	1938/39	108 250	59 140	994 000
		1939/40	113 360	34 170	969 100
		1940/41	114 730	74 350	1 185 600
7	Hen	1938/39	48 000	38 000	550 000
		1939/40	40 000	36 000	460 000
		1940/41	30 000	29 000	355 000
8	Norddal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
9	Sandøy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Skodje	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
11	Stordal	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
12	Sykkylven	1938/39	560 080	183 845	5 276 200
		1939/40	565 080	309 200	5 300 800
		1940/41	566 938	187 220	4 905 400
13	Tresfjord	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
14	Ulstein	1938/39	272 000	111 700	2 227 600
		1939/40	262 500	127 000	2 313 900
		1940/41	268 000	127 700	2 388 400
15	Vartdal	1938/39	102 720	39 800	898 400
		1939/40	126 770	44 980	1 041 600
		1940/41	133 250	54 380	1 195 600

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
397 000	397 000	72	72	5 514	–	12.0	11
397 000	397 000	72	72	5 514	–	12.0	
400 000	400 000	72	72	5 556	–	12.0	
1 684 100	–	–	–	–	–	–	
1 571 000	–	–	–	–	–	–	
1 300 000	–	–	–	–	–	–	
4 069 700	4 069 700	720	720	5 652	14 000	10.0	1
3 813 300	3 813 300	930	930	4 100	18 000	10.0	
5 939 500	5 939 500	1 100	1 100	5 400	21 000	10.0	
5 623 000	5 623 000	1 332	1 332	4 221	21 300	20.0	2
6 730 000	6 730 000	1 600	1 600	4 206	26 000	20.0	
8 090 000	8 090 000	2 100	2 100	3 852	34 000	22.7	
900 000	900 000	255	255	3 529	2 200	15.0	3
1 106 000	1 106 000	323	323	3 424	–	15.0	
1 229 000	1 229 000	450	450	2 731	–	22.5	
6 900	2 817 800	550	–	5 123	9 900	20.0	4
8 600	2 808 100	685	–	4 099	12 300	20.0	
20 100	2 195 300	580	–	3 785	10 440	20.0	
1 880 000	1 880 000	485	485	3 876	6 000	19.6	5
2 123 000	2 123 000	550	550	3 860	7 500	15.0	
2 256 400	2 256 400	600	600	3 761	8 500	16.0	
–	994 000	215	–	4 623	4 800	15.0	6
–	969 100	215	–	4 507	4 800	15.0	
–	1 185 600	215	–	5 514	4 800	15.0	
350 000	900 000	120	60	7 500	–	15.0	7
350 000	810 000	130	75	6 231	–	15.0	
350 000	705 000	130	75	5 423	–	15.0	
847 000	847 000	368	368	2 302	6 734	7.0	8
914 200	914 200	365	365	2 505	7 235	7.0	
871 700	871 700	259	259	3 366	4 100	7.0	
687 000	687 000	240	240	2 863	3 400	22.0	9
766 000	766 000	277	277	2 765	3 490	23.0	
938 000	938 000	288	288	3 257	3 533	24.0	
464 000	464 000	100	100	4 640	–	6.0	10
570 000	570 000	130	130	4 385	–	6.0	
698 000	698 000	160	160	4 363	–	6.0	
345 000	345 000	102	102	3 382	1 550	3.5	11
374 600	374 600	133	133	2 817	2 020	3.5	
379 000	379 000	116	116	3 267	1 760	3.5	
–	5 276 200	770	–	6 852	18 480	18.0	12
–	5 300 800	775	–	6 840	18 600	18.0	
–	4 905 400	780	–	6 289	18 720	18.0	
421 000	421 000	94	94	4 479	1 500	37.0	13
477 000	477 000	109	109	4 376	1 900	39.0	
464 000	464 000	105	105	4 419	1 850	39.0	
–	2 227 600	670	–	3 325	11 026	15.0	14
–	2 313 900	570	–	4 059	12 728	13.0	
–	2 388 400	660	–	3 619	10 095	15.0	
–	898 400	177	–	5 076	2 498	10.0	15
–	1 041 600	272	–	3 829	3 531	10.0	
–	1 195 600	294	–	4 067	4 450	10.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
16	Vatne	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
17	Vestnes	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
18	Vigra	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
19	Volda	1938/39	1 076 500	469 800	10 028 800
		1939/40	1 223 290	433 800	10 109 100
		1940/41	1 200 790	542 450	10 039 900
20	Ørsta	1938/39	1 044 900	447 740	9 351 800
		1939/40	1 100 800	480 320	9 025 300
		1940/41	1 285 800	522 280	10 837 600
	I alt	1938/39	–	–	32 137 700
		1939/40	–	–	32 019 300
		1940/41	–	–	33 082 700
	Sør-Trøndelag				
1	Hemne	1938/39	131 700	59 500	1 222 600
		1939/40	148 800	57 700	1 296 300
		1940/41	177 600	80 200	1 473 300
2	Horg	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Malvik	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
4	Melhus	1938/39	296 600	201 700	2 969 300
		1939/40	301 500	210 400	3 173 000
		1940/41	372 400	236 800	3 716 400
5	Selbu	1938/39	621 000	452 600	6 232 700
		1939/40	793 300	454 800	7 480 100
		1940/41	837 700	532 600	8 514 500
	I alt	1938/39	–	–	10 424 600
		1939/40	–	–	11 949 400
		1940/41	–	–	13 704 200
	Nord-Trøndelag				
1	Beitstad	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Egge[1]	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
3	Frol	1938/39	295 350	123 550	2 566 800
		1939/40	182 300	93 960	1 680 300
		1940/41	308 650	148 470	2 544 900
4	Frosta	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
5	Grong	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

[1] Gjelder 1937/38. Senere oppgaver har ikke kunnet skaffes, da arkivene er brent. Overtatt av

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
666 500	666 500	225	–	2 962	–	15.0	16
712 000	712 000	200	200	3 560	–	15.0	
802 400	802 400	300	300	2 675	–	12.0	
1 348 000	1 348 000	314	314	4 293	5 500	20.0	17
1 438 000	1 438 000	348	348	4 132	6 000	21.0	
1 571 000	1 571 000	400	400	3 928	6 500	20.0	
1 000 000	1 000 000	400	400	2 500	3 600	20.0	18
1 600 000	1 600 000	448	448	3 571	3 600	19.0	
600 000	600 000	220	220	2 727	3 000	20.0	
–	10 028 800	1 680	–	5 970	36 150	20.0	19
–	10 109 100	1 956	–	5 168	42 500	20.0	
–	10 039 900	2 030	–	4 946	45 050	20.0	
–	9 351 800	1 920	–	4 871	35 509	17.0	20
–	9 025 300	2 048	–	4 407	40 000	17.0	
–	10 837 600	2 168	–	4 999	45 000	17.0	
18 608 100	–	–	–	–	–	–	
20 982 700	–	–	–	–	–	–	
24 209 100	–	–	–	–	–	–	
–	1 222 600	370	–	3 304	4 816	10.0	1
–	1 296 300	366	–	3 542	5 636	10.0	
–	1 473 300	250	–	5 893	5 443	10.0	
1 969 000	1 969 000	307	307	6 414	5 785	13.7	2
1 963 600	1 963 600	313	313	6 273	6 150	15.0	
1 951 900	1 951 900	331	331	5 897	6 200	15.0	
2 414 000	2 414 000	460	460	5 248	12 100	5.0	3
3 131 300	3 131 300	570	570	5 494	13 743	7.0	
2 850 600	2 850 600	580	580	4 915	14 600	6.0	
–	2 969 300	620	–	4 789	11 000	15.0	4
–	3 173 000	620	–	5 118	11 200	15.0	
–	3 716 400	620	–	5 994	12 000	15.0	
–	6 232 700	1 050	–	5 936	–	8.0	5
–	7 480 100	1 250	–	5 984	–	8.0	
–	8 514 500	1 320	–	6 450	–	10.0	
4 383 000	–	–	–	–	–	–	
5 094 900	–	–	–	–	–	–	
4 802 500	–	–	–	–	–	–	
1 331 100	1 331 100	290	290	4 590	5 400	20.0	1
1 470 800	1 470 800	320	320	4 596	6 500	17.3	
1 702 000	1 702 000	340	340	5 006	7 400	20.0	
1 399 300	1 399 300	317	317	4 414	–	5.0	2
1 399 300	1 399 300	317	317	4 414	–	5.0	
261 200	2 828 000	580	–	4 876	11 240	20.0	3
1 283 900	2 964 200	440	–	6 737	–	20.0	
1 035 900	3 580 800	560	–	6 394	–	20.0	
1 844 700	1 844 700	270	270	6 832	5 546	10.0	4
1 703 000	1 703 000	232	232	7 341	5 300	10.0	
2 180 000	2 180 000	306	306	7 124	7 340	10.0	
1 450 000	1 450 000	200	200	7 250	–	10.0	5
1 280 000	1 280 000	200	200	6 400	–	10.0	
1 610 000	1 610 000	275	275	5 855	–	10.0	

Nord-Trøndelag Ev. i 1940.

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
6	Hegra	1938/39	–	–	400 000
		1939/40	–	–	400 000
		1940/41	–	–	400 000
7	Inderøy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
8	Klinga	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
9	Lånke	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Malm	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
11	Meråker	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
12	Mosvik	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
13	Namdalseid	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
14	Ogndal	1938/39	421 500	352 800	4 651 700
		1939/40	–	–	2 794 400
		1940/41	388 800	189 500	4 100 900
15	Otterøy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
16	Røra	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
17	Skatval	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
18	Skogn	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
19	Sparbu	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
20	Stjørdal	1938/39	489 600	329 000	4 848 700
		1939/40	381 800	139 300	3 566 100
		1940/41	540 300	331 400	5 306 100
21	Stod	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
22	Verdal	1938/39	341 500	208 600	3 342 700
		1939/40	303 700	85 200	2 287 500
		1940/41	384 600	107 100	2 577 400
23	Verran	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	-	–	–

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
871 000	1 271 000	325	240	3 911	–	25.0	6
1 025 500	1 425 500	350	250	4 073	–	25.0	
937 600	1 337 600	340	245	3 934	–	25.0	
933 200	933 200	200	200	4 666	3 000	10.0	7
1 221 800	1 221 800	300	300	4 073	3 500	10.0	
1 497 800	1 497 800	350	350	4 279	4 000	10.0	
1 200 000	1 200 000	270	270	4 444	–	–	8
669 000	669 000	270	270	2 477	–	–	
1 514 500	1 514 500	336	336	4 507	–	–	
561 000	561 000	150	150	3 740	–	15.0	9
741 000	741 000	170	170	4 359	–	15.0	
1 125 000	1 125 000	210	210	5 357	–	20.0	
1 554 000	1 554 000	233	233	6 670	4 800	10.0	10
1 863 000	1 863 000	298	298	6 252	6 200	10.0	
2 089 000	2 089 000	480	480	4 352	9 100	10.0	
2 900 000	2 900 000	377	377	7 692	7 700	15.0	11
3 158 300	3 158 300	424	424	7 449	10 070	15.0	
3 300 000	3 300 000	495	495	6 667	12 000	15.0	
115 200	115 200	40	40	2 880	–	10.0	12
130 100	130 100	45	45	2 891	–	10.0	
135 400	135 400	45	45	3 009	–	10.0	
705 000	705 000	210	210	3 357	2 100	12.0	13
721 500	721 500	215	215	3 356	2 200	12.0	
710 300	710 300	210	210	3 382	2 200	12.0	
–	4 651 700	600	–	7 753	14 400	24.4	14
–	2 794 400	580	–	4 818	13 920	25.0	
–	4 100 900	580	–	7 071	13 920	27.7	
455 100	455 100	90	90	5 057	–	3.0	15
441 600	441 600	90	90	4 907	–	3.0	
467 100	467 100	100	100	4 671	–	3.0	
464 700	464 700	100	100	4 647	–	15.0	16
307 100	307 100	100	100	3 071	–	15.0	
467 500	467 500	100	100	4 675	–	15.0	
725 600	725 600	123	123	5 899	2 500	14.0	17
844 600	844 600	161	161	5 246	3 000	15.0	
1 045 600	1 045 600	184	184	5 683	3 700	16.0	
2 110 000	2 110 000	388	388	5 438	7 000	8.0	18
2 500 000	2 500 000	404	404	6 188	8 600	8.0	
3 024 000	3 024 000	502	502	6 024	9 600	10.7	
3 034 000	3 034 000	440	440	6 895	–	20.0	19
3 250 000	3 250 000	460	460	7 065	–	20.0	
3 125 000	3 125 000	450	450	6 944	–	20.0	
91 300	4 940 000	850	–	5 812	17 200	14.2	20
1 568 800	5 134 900	875	400	5 868	16 000	14.8	
1 819 100	7 125 200	1 400	800	5 089	20 000	16.1	
1 214 500	1 214 500	400	400	3 036	–	8.0	21
1 251 600	1 251 600	375	375	3 338	–	8.0	
1 529 500	1 529 500	500	500	3 059	–	8.0	
–	3 342 700	768	–	4 352	12 300	8.0	22
1 261 300	3 548 800	880	420	4 033	12 500	8.0	
1 050 800	3 628 200	850	650	4 268	18 000	8.0	
400 000	400 000	100	100	4 000	2 400	10.0	23
500 000	500 000	120	120	4 167	2 800	10.0	
700 000	700 000	150	150	4 667	3 600	10.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)				
24	Ytterøy	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	15 809 900
		1939/40	–	–	10 728 300
		1940/41	–	–	14 929 300
	Nordland				
1	Bodin	1938/39	2 450 350	1 337 200	23 236 700
		1939/40	2 458 850	666 900	21 482 800
		1940/41	2 828 800	910 150	25 609 800
2	Hadsel	1938/39	298 740	97 090	2 477 500
		1939/40	397 710	188 910	3 692 000
		1940/41	428 080	168 250	3 828 500
3	Vågan	1938/39	309 170	120 530	2 694 300
		1939/40	286 660	141 450	2 676 000
		1940/41	259 930	128 800	2 524 900
	I alt	1938/39	–	–	28 408 500
		1939/40	–	–	27 850 800
		1940/41	–	–	31 963 200
	Troms				
1	Kvæfjord	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Torsken	1938/39	105 300	104 000	1 257 500
		1939/40	230 000	104 000	2 018 500
		1940/41	300 000	200 000	3 250 000
	I alt	1938/39	–	–	1 257 500
		1939/40	–	–	2 018 500
		1940/41	–	–	3 250 000
	Finnmark				
1	Kirkenes	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	I alt	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	II. Herredskommunale i alt	1938/39	–	–	206 826 600
		1939/40	–	–	202 496 200
		1940/41	–	–	224 235 000
	III. Fylkeskommunale				
1	Akershus Ev.	1938/39	32 862 500	22 574 400	337 209 100
		1939/40	25 792 900	14 641 600	241 857 000
		1940/41	34 063 500	15 673 500	308 501 500
2	Buskerud Elektrisitetsforsyning	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Aust-Agder Kraftverk	1938/39	9 326 500	3 681 400	81 599 800
		1939/40	9 498 100	2 423 200	82 631 200
		1940/41	7 422 300	2 654 500	63 462 100

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
150 000	150 000	120	120	1 250	–	10.0	24
172 600	172 600	122	122	1 415	–	10.0	
281 700	281 700	127	127	2 218	–	10.0	
23 770 900	–	–	–	–	–	–	
28 764 800	–	–	–	–	–	–	
31 347 800	–	–	–	–	–	–	
–	23 236 700	4 850	–	4 791	78 600	12.7	1
–	21 482 800	5 600	–	3 836	85 350	12.0	
–	25 609 800	6 700	–	3 822	110 600	15.5	
–	2 477 500	510	–	4 858	11 030	7.2	2
–	3 692 000	612	–	6 033	13 170	8.0	
–	3 828 500	800	–	4 786	15 460	10.0	
–	2 694 300	575	–	4 686	10 890	4.0	3
–	2 676 000	630	–	4 248	10 070	4.0	
–	2 524 900	650	–	3 884	11 640	4.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
833 000	833 000	278	278	2 996	4 100	25.0	1
948 000	948 000	325	325	2 917	5 300	25.0	
1 000 000	1 000 000	281	281	3 559	5 770	25.0	
–	1 257 500	250	–	5 030	–	12.0	2
–	2 018 500	380	–	5 312	–	12.0	
–	3 250 000	500	–	6 500	12 000	12.0	
833 000	–	–	–	–	–	–	
948 000	–	–	–	–	–	–	
1 000 000	–	–	–	–	–	–	
253 100	253 100	120	120	2 109	1 350	11.9	1
277 600	277 600	130	130	2 135	1 360	6.1	
463 400	463 400	180	180	2 574	1 270	12.7	
253 100	–	–	–	–	–	–	
277 600	–	–	–	–	–	–	
463 400	–	–	–	–	–	–	
940 438 300	–	–	–	–	–	–	
1017 948 100	–	–	–	–	–	–	
1168 741 900	–	–	–	–	–	–	
73 886 100	411 095 200	56 500	–	7 276	1 182 100	6.9	1
71 689 400	313 546 400	59 000	23 000	5 314	1 240 000	11.0	
53 060 700	361 562 200	75 200	28 100	4 808	1 545 000	7.3	
167 629 000	167 629 000	29 755	29 755	5 634	600 000	2.0	2
133 782 000	133 782 000	29 447	29 447	4 543	590 000	2.0	
108 964 000	108 964 000	28 960	28 960	3 763	580 000	2.0	
2 370 200	83 970 000	17 000	–	4 939	370 700	18.8	3
8 556 400	91 187 600	18 000	3 000	5 066	400 000	19.0	
5 220 000	68 682 100	15 400	600	4 460	345 000	24.5	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
	III. Fylkeskommunale (forts.)		kWh	kWh	kWh
4	Vest-Agder Ev.	1938/39	18 516 000	11 600 800	188 776 300
		1939/40	17 835 300	4 982 900	152 281 900
		1940/41	18 074 600	13 734 000	193 340 100
5	Nord-Trøndelag Ev.	1938/39	8 694 100	5 319 100	88 307 700
		1939/40	12 651 600	2 995 500	108 649 400
		1940/41	10 679 600	3 595 000	90 374 400
6	Troms Fylkes Kraftforsyning	1938/39	865 300	538 500	8 708 400
		1939/40	977 700	576 500	9 247 400
		1940/41	900 200	621 100	9 128 800
	III. Fylkeskommunale i alt	1938/39	–	–	704 601 300
		1939/40	–	–	594 666 900
		1940/41	–	–	664 806 900
	IV. Felleskommunale				
1	Det Interkomm. Ev. Borge–Glemmen–Kråkerøy–Rolvsøy	1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
2	Høland Ev.	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Ringsaker og Nes Kraftanlegg	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
4	Hamar, Vang og Furnes k. Kraftselskap	1938/39	774 900	447 800	6 920 600
		1939/40	1 677 500	–	16 236 100
		1940/41	5 385 100	3 109 300	48 787 200
5	Mesna Kraftselskap	1938/39	10 113 800	4 829 800	92 563 000
		1939/40	9 936 500	3 846 000	89 400 600
		1940/41	8 825 300	3 669 000	77 643 100
6	Toten k. Ev.	1938/39	320 000	278 000	3 598 000
		1939/40	391 100	166 500	3 255 700
		1940/41	429 900	239 800	3 813 800
7	Hadelands Ev.	1938/39	1 378 400	–	11 426 600
		1939/40	1 400 000	332 000	12 449 700
		1940/41	1 225 600	317 000	9 380 100
8	Vest-Opland k. Kraftselskap	1938/39	1 697 100	811 000	16 182 800
		1939/40	1 603 000	465 100	13 138 400
		1940/41	1 780 400	755 100	14 837 900
9	Hønefoss og Norderhov Kraftverk	1938/39	4 703 700	3 627 500	49 453 300
		1939/40	4 056 900	1 102 200	32 832 500
		1940/41	4 485 000	2 764 800	44 663 700
10	Vestfold Kraftselskap	1938/39	9 382 500	1 157 900	68 101 300
		1939/40	7 324 900	1 183 800	55 288 300
		1940/41	7 197 500	38 900	45 641 800
11	A/S Skollenborg	1938/39	4 452 800	478 900	46 859 500
		1939/40	4 291 000	2 577 500	42 785 800
		1940/41	4 301 600	2 833 900	45 187 900
12	Stavern Ev.	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
13	Mellem-Jarlsberg k. Kraftselskap	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
14	Langesundsfjordens k. Kraftselskap	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
11 814 000	200 590 300	32 040	1 300	6 261	719 500	17.7	4
9 904 700	162 186 600	32 210	1 050	5 035	702 145	13.3	
13 103 200	206 443 300	31 270	–	6 602	651 400	13.0	
3 131 000	91 438 700	19 732	800	4 634	412 118	15.0	5
1 902 600	110 552 000	24 000	150	4 606	–	18.4	
8 136 000	98 510 400	25 021	1 240	3 937	482 000	21.8	
–	8 708 400	1 360	–	6 403	28 360	20.0	6
–	9 247 400	1 520	–	6 084	32 500	20.0	
–	9 128 800	1 480	–	6 168	30 780	10.0	
258 830 300	–	–	–	–	–	–	
225 835 100	–	–	–	–	–	–	
188 483 900	–	–	–	–	–	–	
24 712 000	24 712 000	4 390	4 390	5 629	83 000	10.0	1
29 720 000	29 720 000	5 220	5 220	5 693	100 400	10.0	
2 600 000	2 600 000	430	430	6 047	7 310	32.0	2
3 400 000	3 400 000	560	560	6 071	9 520	32.0	
3 500 000	3 500 000	570	570	6 140	9 700	30.0	
22 239 300	22 239 300	3 469	3 469	6 411	–	20.0	3
19 230 800	19 230 800	3 398	3 398	5 659	–	20.0	
21 877 600	21 877 600	4 158	4 158	5 262	–	20.0	
35 893 000	42 813 600	8 485	5 600	5 046	156 200	8.0	4
34 295 000	50 531 100	8 980	3 800	5 627	174 380	8.0	
25 519 000	74 306 200	9 210	3 800	8 068	188 670	8.0	
6 362 200	98 925 200	16 300	850	6 069	366 950	9.8	5
4 828 400	94 229 000	17 170	850	5 488	393 900	10.0	
13 381 900	91 025 000	17 680	870	5 148	385 000	6.9	
11 000 000	14 598 000	2 350	1 785	6 212	48 000	15.0	6
9 268 000	12 523 700	2 550	1 835	4 911	54 000	15.0	
10 743 700	14 557 500	2 400	2 000	6 066	48 000	15.0	
1 750 000	13 176 600	2 700	200	4 880	51 800	15.0	7
7 440 000	19 889 700	3 300	1 000	6 027	63 000	15.0	
9 636 000	19 016 100	3 500	1 200	5 433	65 540	15.0	
–	16 182 800	2 940	–	5 504	57 690	10.0	8
–	13 138 400	2 840	–	4 626	59 410	10.0	
220 200	15 058 100	2 940	–	5 122	59 610	10.0	
14 000	49 467 300	7 200	–	6 870	172 800	5.0	9
3 184 000	36 016 500	7 200	–	5 002	172 800	5.0	
39 200	44 702 900	7 200	–	6 209	172 800	5.0	
82 644 600	150 745 900	25 800	11 300	5 843	550 000	8.1	10
87 346 600	142 634 900	21 150	6 650	6 744	497 000	8.0	
95 984 000	141 625 800	24 080	9 580	5 840	472 000	8.1	
17 001 200	63 860 700	11 700	5 900	5 458	235 000	7.6	11
8 064 000	50 849 800	12 230	6 430	4 158	266 000	5.1	
7 212 000	52 399 900	11 500	5 700	4 557	173 000	3.7	
1 472 000	1 472 000	250	250	5 888	4 500	7.0	12
1 264 000	1 264 000	250	250	5 056	4 500	7.0	
1 480 000	1 480 000	300	300	4 933	5 400	6.0	
30 122 100	30 122 100	5 324	5 324	5 658	95 000	1.0	13
32 584 700	32 584 700	5 485	5 485	5 941	105 000	2.0	
35 028 300	35 028 300	6 135	6 135	5 710	113 000	2.0	
44 616 800	44 616 800	6 500	6 500	6 864	142 000	13.7	14
42 059 700	42 059 700	6 630	6 630	6 344	144 000	14.5	
47 137 800	47 137 800	7 300	7 300	6 457	153 000	14.5	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	IV. Felleskommunale (forts.)				
15	Skiensfjordens k. Kraftselskap	1938/39	24 197 000	19 450 000	264 691 300
		1939/40	20 400 000	8 650 000	187 651 800
		1940/41	20 050 000	10 940 000	187 051 000
16	Jærens Ev.	1938/39	483 800	210 600	4 439 200
		1939/40	504 600	94 900	3 564 000
		1940/41	598 200	124 300	4 499 300
17	Hålands k. Ev.	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
18	Maudal Kraftanlegg	1938/39	2 801 200	1 521 800	27 484 800
		1939/40	4 356 800	398 000	33 658 800
		1940/41	5 588 400	2 637 600	51 987 600
19	Karmsund Kraftlag	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
20	Bergenshalvøens k. Kraftselskap ..	1938/39	16 460 000	9 883 000	158 640 000
		1939/40	20 605 000	7 402 000	163 019 000
		1940/41	27 752 000	5 851 000	248 653 000
21	Herlandsfoss k. Kraftverk	1938/39	3 747 500	1 376 600	32 580 300
		1939/40	3 876 900	1 496 300	34 408 000
		1940/41	4 214 100	1 486 400	33 968 200
22	Nord-Hordlands k. Kraftlag	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
23	Ytre Fjordane Kraftlag	1938/39	2 827 600	1 463 000	25 328 000
		1939/40	2 868 100	493 500	21 242 300
		1940/41	3 009 800	613 300	18 484 000
24	Tafjord Kraftselskap	1938/39	6 823 000	3 644 000	55 650 000
		1939/40	7 120 000	2 376 000	58 546 000
		1940/41	7 474 000	2 590 000	62 626 000
25	Istad Kraftselskap	1938/39	1 236 900	736 200	12 203 400
		1939/40	1 232 400	537 600	10 782 100
		1940/41	1 591 400	895 500	14 380 800
26	Istad Kraftselskaps Nordmørs-ledning	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
27	Orkdal k. Ev.	1938/39	400 500	181 100	3 063 100
		1939/40	479 200	255 600	4 373 500
		1940/41	561 100	367 100	5 070 900
28	Fjæremsfossens k. Kraftselskap....	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
29	Børsa og Skaun k. Ev.	1938/39	130 200	89 500	1 325 600
		1939/40	125 400	55 800	1 170 600
		1940/41	140 100	107 000	1 477 500
30	Hemnes, Korgen og Sør-Rana Ev. .	1938/39	146 400	114 800	1 575 200
		1949/40	177 400	82 600	1 511 000
		1940/41	171 800	48 000	1 456 300
31	Ildgrubfossen k. Ev.	1938/39	170 000	100 000	1 810 000
		1939/40	210 200	80 000	1 670 700
		1940/41	317 100	144 700	2 695 400
32	Vågsfjord Kraftselskap	1938/39	1 291 000	611 000	10 798 600
		1939/40	1 364 800	532 300	11 492 000
		1940/41	1 262 800	816 400	12 915 500

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
2 025 300	266 716 600	37 000	1 950	7 209	–	17.0	15
32 163 700	219 815 500	32 350	10 020	6 795	727 650	7.5	
33 055 000	220 106 000	32 920	13 450	6 686	713 430	7.2	
102 200	4 541 400	1 350	–	3 364	18 340	10.0	16
709 900	4 273 900	1 270	–	3 365	17 820	10.0	
622 700	5 122 000	1 688	–	3 034	21 600	10.0	
2 678 500	2 678 500	800	800	3 348	–	10.0	17
3 008 100	3 008 100	850	850	3 539	–	10.0	
5 355 900	5 355 900	1 500	1 500	3 571	–	10.0	
175 400	27 660 200	9 600	–	2 881	116 200	13.0	18
1 416 100	35 074 900	9 600	–	3 654	173 800	15.0	
8 698 200	60 685 800	10 000	–	6 069	183 600	14.0	
12 437 700	12 437 700	3 190	3 190	3 899	46 750	30.0	19
14 143 700	14 143 700	4 345	4 345	3 255	61 050	30.0	
18 968 300	18 968 300	5 763	5 763	3 291	79 200	30.0	
7 087 100	165 727 100	31 400	4 500	5 278	478 400	10.6	20
6 131 400	169 150 400	34 000	–	4 975	749 000	9.8	
1 811 000	250 464 000	42 900	–	5 838	966 000	8.2	
1 426 300	34 006 600	8 950	–	3 800	183 655	20.0	21
1 749 000	36 157 000	9 200	–	3 930	156 876	20.0	
3 074 000	37 042 200	10 425	–	3 553	161 100	20.0	
5 462 500	5 462 500	1 200	1 200	4 552	25 000	29.0	22
5 597 900	5 597 900	1 200	1 200	4 665	25 000	31.0	
5 775 200	5 775 200	1 250	1 250	4 620	22 000	31.0	
6 937 100	32 265 100	5 920	1 820	5 450	126 100	10.0	23
8 935 300	30 177 600	6 120	1 800	4 931	143 500	10.0	
15 785 500	34 269 500	6 820	2 300	5 025	147 520	24.0	
–	55 650 000	11 400	–	4 882	295 000	6.0	24
–	58 546 000	15 000	–	3 903	270 000	6.0	
–	62 626 000	16 300	–	3 842	289 000	7.7	
–	12 203 400	2 400	–	5 085	34 500	6.0	25
970 100	11 752 200	2 800	–	4 197	40 200	7.4	
970 100	15 350 900	2 950	–	5 204	41 300	8.0	
1 686 200	1 686 200	1 050	1 050	1 606	21 000	9.0	26
1 120 000	1 120 000	420	420	2 667	7 860	8.0	
1 950 000	1 950 000	460	460	4 239	8 820	8.0	
303 500	3 366 600	740	325	4 549	14 900	12.0	27
–	4 373 500	900	–	4 859	16 800	13.0	
–	5 070 900	1 010	–	5 021	19 200	17.0	
24 500 000	24 500 000	3 780	3 780	6 481	78 700	10.0	28
26 400 000	26 400 000	4 162	4 162	6 343	85 700	10.6	
33 400 000	33 400 000	5 032	5 032	6 638	108 000	18.0	
–	1 325 600	320	–	4 143	4 500	13.0	29
–	1 170 600	320	–	3 658	5 140	13.0	
–	1 477 500	320	–	4 617	5 140	13.0	
–	1 575 200	240	–	6 563	–	–	30
–	1 511 000	240	–	6 296	5 100	10.0	
–	1 456 300	235	–	6 197	5 300	10.0	
–	1 810 000	320	–	5 656	7 000	20.0	31
–	1 670 700	450	–	3 713	9 000	20.0	
–	2 695 400	620	–	4 347	12 050	20.0	
–	10 798 600	2 440	–	4 426	46 390	3.0	32
–	11 492 000	2 650	–	4 337	49 330	3.0	
–	12 915 500	2 700	–	4 784	48 940	3.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	IV. Felleskommunale (forts.)				
33	A/S Trondenes Kraftverk	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
	IV. Felleskommunale i alt	1938/39	–	–	894 694 600
		1939/40	–	–	798 476 900
		1940/41	–	–	935 221 000
	V. Bykommunale				
1	Halden	1938/39	3 629 800	836 600	28 133 300
		1939/40	2 738 100	1 393 300	24 712 900
		1940/41	4 315 400	1 215 300	26 601 700
2	Sarpsborg	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
3	Fredrikstad	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
4	Moss	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
5	Hølen	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
6	Drøbak	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
7	Oslo[1]	1938/39	51 383 400	30 533 400	523 383 200
		1939/40	49 754 200	28 564 200	466 699 500
		1940/41	55 694 000	32 571 600	529 256 500
8	Kongsvinger	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
9	Lillehammer	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
10	Gjøvik	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
11	Hønefoss	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
12	Drammen	1938/39	21 973 800	12 533 800	216 923 100
		1939/40	18 165 100	9 552 900	171 388 300
		1940/41	22 985 200	11 452 900	225 246 400
13	Kongsberg	1938/39	802 500	456 500	7 806 600
		1939/40	861 760	466 550	7 555 100
		1940/41	842 450	270 060	8 086 100
14	Svelvik	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
15	Holmestrand	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–

[1] Her er tatt med hele Mørkfoss-Solbergfoss' energiproduksjon, idet Oslo som medeier for $^2/_3$, har rådighet ved Alnabru.

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
1 458 000	1 458 000	377	377	3 867	5 735	28.0	33
1 607 000	1 607 000	436	436	3 686	7 442	28.0	
1 717 000	1 717 000	601	601	2 857	–	28.0	
321 995 000	–	–	–	–	–	–	
381 629 400	–	–	–	–	–	–	
432 662 600	–	–	–	–	–	–	
6 086 300	34 219 600	6 945	–	4 927	149 050	8.5	1
12 804 900	37 517 800	11 800	–	3 179	182 050	11.2	
22 813 300	49 415 000	13 600	6 800	3 633	292 400	10.0	
32 540 000	32 540 000	4 650	–	6 998	106 000	10.0	2
34 656 000	34 656 000	5 300	–	6 539	118 000	10.0	
41 535 000	41 535 000	6 330	6 330	6 562	146 000	10.0	
21 568 100	21 568 100	3 808	3 808	5 664	76 180	12.0	3
21 886 200	21 886 200	4 029	4 029	5 432	83 600	10.0	
26 812 100	26 812 100	4 900	4 900	5 472	111 000	10.0	
41 607 000	41 607 000	7 096	7 096	5 863	139 000	10.0	4
47 323 300	47 323 300	7 096	7 096	6 669	165 000	10.0	
56 829 800	56 829 800	8 177	8 177	6 950	208 500	10.0	
911 400	911 400	150	150	6 076	–	2.0	5
1 033 700	1 033 700	175	175	5 907	–	2.0	
1 223 700	1 223 700	212	212	5 772	–	2.0	
3 825 100	3 825 100	598	598	6 396	12 560	2.0	6
3 753 800	3 753 800	633	633	5 930	13 700	2.0	
4 405 200	4 405 200	733	733	6 010	16 100	2.0	
282 553 100	805 936 300	134 320	33 000	6 000	2 785 500	11.0	7
325 260 500	791 960 000	130 320	35 000	6 077	2 469 200	12.5	
394 605 100	923 861 600	144 620	35 000	6 388	3 112 300	14.2	
3 250 000	3 250 000	650	650	5 000	–	7.7	8
3 400 000	3 400 000	680	680	5 000	–	6.6	
3 200 000	3 200 000	700	700	4 571	–	4.0	
21 302 200	21 302 200	3 736	3 736	5 702	79 025	10.0	9
23 197 800	23 197 800	3 980	3 980	5 829	71 040	10.0	
24 883 900	24 883 900	4 355	4 355	5 714	98 950	10.0	
8 652 800	8 652 800	1 660	1 660	5 213	33 200	5.0	10
8 044 300	8 044 300	1 670	1 670	4 817	33 400	5.0	
13 849 400	13 849 400	3 150	3 150	4 397	60 000	5.0	
6 044 800	6 044 800	1 037	1 037	5 829	19 380	10.0	11
8 328 100	8 328 100	1 555	1 555	5 356	29 000	10.0	
7 589 900	7 589 900	1 555	1 555	4 881	33 000	10.0	
–	216 923 100	36 100	–	6 009	644 500	12.0	12
9 229 000	180 617 300	30 200	3 700	5 981	626 400	12.0	
5 900 000	231 146 400	35 700	3 000	6 475	729 300	11.5	
8 190 200	15 996 800	2 640	1 350	6 059	56 508	10.0	13
9 628 600	17 183 700	2 920	1 603	5 885	61 584	10.0	
10 335 500	18 421 600	3 116	1 880	5 912	65 501	10.0	
1 639 700	1 639 700	330	–	4 969	–	10.0	14
1 758 100	1 758 100	362	–	4 857	–	10.0	
1 907 300	1 907 300	374	–	5 100	–	10.0	
3 386 100	3 386 100	579	579	5 848	12 000	10.0	15
3 380 300	3 380 300	561	561	6 025	12 000	9.2	
2 982 600	2 982 600	547	547	5 453	12 000	10.0	

disponert hele anleggets ytelse inkl. Statens del mot til gjengjeld å stille inntil 13 MW til Statens

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	V. Bykommunale (forts.)				
16	Horten	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
17	Åsgårdstrand	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
18	Tønsberg	1938/39	5 098 000	3 100 000	50 935 000
		1939/40	5 945 000	3 181 400	48 049 100
		1940/41	6 999 000	2 688 400	59 930 400
19	Sandefjord	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
20	Larvik	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
21	Kragerø	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
22	Porsgrunn	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
23	Skien	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
24	Arendal	1938/39	2 170 000	632 000	18 531 800
		1939/40	4 943 100	1 364 200	37 846 400
		1940/41	5 523 000	2 358 000	47 443 200
25	Lillesand	1938/39	20 000	–	80 000
		1939/40	20 000	–	80 000
		1940/41	20 000	–	80 000
26	Kristiansand	1938/39	12 547 400	9 228 150	136 479 300
		1939/40	12 698 300	3 970 020	112 299 400
		1940/41	10 722 100	5 968 300	104 873 800
27	Mandal	1938/39	3 045 300	792 400	25 207 300
		1939/40	2 814 900	1 069 600	20 629 800
		1940/41	2 626 900	617 700	17 543 500
28	Farsund	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
29	Flekkefjord	1938/39	411 000	221 000	3 742 600
		1939/40	437 800	182 900	3 421 200
		1940/41	483 200	109 400	3 123 400
30	Egersund	1938/39	1 395 000	543 800	11 924 100
		1939/40	1 666 300	528 100	12 654 100
		1940/41	1 863 400	474 100	13 719 200
31	Sandnes	1938/39	801 500	186 500	7 470 000
		1939/40	601 400	93 000	4 697 800
		1940/41	704 300	86 500	5 171 000
32	Stavanger	1938/39	9 601 300	6 078 700	97 156 100
		1939/40	10 700 200	4 665 000	91 714 900
		1940/41	12 151 100	4 136 400	106 360 700
33	Haugesund	1938/39	2 839 580	433 201	25 528 300
		1939/40	2 909 946	498 528	21 865 800
		1940/41	3 191 287	51 392	24 461 500

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
16 226 100	16 226 100	3 550	3 550	4 571	62 302	11.6	16
15 482 200	15 482 200	3 800	3 800	4 074	65 148	12.0	
18 870 700	18 870 700	4 150	4 150	4 547	78 592	12.0	
778 000	778 000	135	135	5 763	2 700	10.0	17
907 000	907 000	135	135	6 719	2 700	10.0	
1 001 900	1 001 900	135	135	7 421	2 700	10.0	
133 900	51 068 900	7 300	–	6 996	–	9.8	18
1 812 200	49 861 300	6 900	–	7 226	147 579	5.0	
815 000	60 745 400	8 600	–	7 063	204 000	7.9	
12 000 000	12 000 000	2 673	2 673	4 489	–	10.0	19
11 561 400	11 561 400	2 624	2 624	4 406	–	10.0	
13 529 600	13 529 600	3 346	3 346	4 044	–	10.0	
10 563 400	10 563 400	1 921	1 921	5 499	39 800	15.0	20
10 538 500	10 538 500	2 054	5 054	5 131	40 100	15.0	
10 985 700	10 985 700	2 300	2 300	4 776	45 260	15.0	
6 385 000	6 385 000	946	946	6 749	20 390	12.0	21
6 000 000	6 000 000	975	975	6 154	20 000	12.0	
8 400 000	8 400 000	1 398	1 398	6 009	30 000	12.0	
29 007 000	29 007 000	4 285	4 285	6 769	–	10.0	22
30 549 200	30 549 200	4 486	4 486	6 810	–	10.0	
31 782 200	31 782 200	4 975	4 975	6 388	–	10.0	
35 910 300	35 910 300	5 499	–	6 530	113 500	14.0	23
37 399 900	37 399 900	5 965	–	6 270	133 680	15.0	
40 891 200	40 891 200	6 699	–	6 104	146 160	16.0	
24 654 600	43 186 400	6 800	4 580	6 351	147 000	20.0	24
11 091 000	48 937 400	8 300	4 100	5 896	163 800	20.0	
5 754 700	53 197 900	9 200	1 200	5 782	198 900	20.0	
1 922 200	2 002 200	380	350	5 269	–	5.0	25
2 057 400	2 137 400	420	350	5 089	–	5.0	
2 402 600	2 482 600	430	370	5 773	–	5.0	
22 099 500	158 578 800	22 970	3 470	6 904	479 700	15.0	26
22 994 900	135 294 300	24 500	4 000	5 522	512 700	15.0	
34 699 000	139 572 800	24 740	4 000	5 642	508 900	15.0	
–	25 207 300	4 200	–	6 002	–	10.0	27
–	20 629 800	4 200	–	4 912	–	10.0	
–	17 543 500	4 300	–	4 080	8 700	10.0	
3 722 600	3 722 600	500	500	7 445	13 005	10.0	28
3 644 500	3 644 500	740	740	4 925	13 450	10.0	
4 229 000	4 229 000	760	760	5 564	14 740	10.0	
–	3 742 600	990	–	3 780	16 300	11.0	29
–	3 421 200	975	–	3 509	16 300	11.0	
805 000	3 928 400	1 210	210	3 247	17 000	11.0	
–	11 924 100	2 640	–	4 517	50 600	20.0	30
–	12 654 100	3 050	–	4 149	55 200	20.0	
–	13 719 200	3 300	–	4 157	60 000	20.0	
4 895 300	12 365 300	4 000	2 500	3 091	62 000	19.0	31
7 339 000	12 036 800	4 000	–	3 009	62 000	17.5	
10 157 300	15 328 300	4 500	3 700	3 406	70 000	20.0	
–	97 156 100	21 360	–	4 549	–	17.6	32
375 100	92 090 000	22 480	–	4 097	394 500	17.4	
9 290 600	115 651 300	25 500	–	4 535	500 000	16.0	
–	25 528 300	6 453	–	3 956	108 654	21.2	33
3 723 600	25 589 400	6 821	1 570	3 752	117 676	16.2	
6 561 300	31 022 800	8 818	3 330	3 518	141 217	19.3	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	V. Bykommunale (forts.)				
34	Bergen	1938/39	7 675 100	2 574 300	63 465 700
		1939/40	9 606 500	1 605 000	65 886 000
		1940/41	8 784 400	3 251 200	75 339 200
35	Ålesund	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
36	Molde	1938/39	100 000	75 000	1 055 000
		1939/40	121 640	41 570	945 000
		1940/41	168 305	24 350	1 014 500
37	Kristiansund	1938/39	1 182 800	602 500	10 467 000
		1939/40	1 431 000	248 400	11 300 000
		1940/41	2 281 900	434 100	17 130 700
38	Trondheim	1938/39	15 697 000	9 985 000	160 536 000
		1939/40	16 830 000	9 402 000	165 506 000
		1940/41	24 031 000	12 791 000	225 639 000
39	Levanger	1938/39	235 480	158 990	2 323 400
		1939/40	265 800	41 270	1 718 900
		1940/41	382 700	84 390	2 787 800
40	Steinkjer	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
41	Namsos	1938/39	510 625	159 835	4 595 800
		1939/40	461 780	18 560	2 689 900
		1940/41	494 070	178 704	4 418 200
42	Mosjøen	1938/39	371 200	184 300	2 786 800
		1939/40	281 000	70 300	2 446 900
		1940/41	367 900	173 000	3 356 600
43	Bodø	1938/39	400 460	900	2 784 300
		1939/40	407 410	26 170	3 202 900
		1940/41	408 210	49 510	2 564 700
44	Narvik	1938/39	6 280 530	3 412 040	62 105 400
		1939/40	7 542 150	3 373 200	51 924 700
		1940/41	6 722 420	551 160	39 165 400
45	Harstad	1938/39	–	–	–
		1939/40	–	–	–
		1940/41	–	–	–
46	Tromsø	1938/39	1 275 500	799 080	11 946 100
		1939/40	1 419 670	834 400	13 450 400
		1940/41	1 545 040	1 023 300	16 300 800
47	Hammerfest	1938/39	422 820	148 770	3 484 700
		1939/40	439 980	262 730	4 083 100
		1940/41	550 266	341 580	5 505 600
48	Vadsø	1938/39	44 877	25 142	380 700
		1939/40	42 677	5 253	365 100
		1940/41	37 110	6 447	274 400
49	Vardø	1938/39	67 600	11 800	429 200
		1939/40	68 600	15 300	453 200
		1940/41	60 700	19 000	418 200
	V. Bykommunale i alt ..	1938/39	–	–	1479 660 800
		1939/40	–	–	1347 586 400
		1940/41	–	–	1565 812 500

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
102 035 500	165 501 200	33 100	12 900	5 000	634 200	20.2	34
96 803 100	162 689 100	34 400	20 600	4 729	666 400	20.2	
151 065 200	226 404 400	46 500	26 600	4 869	900 800	20.2	
22 906 900	22 906 900	5 290	5 290	4 330	91 840	15.0	35
23 494 400	23 494 400	5 928	5 928	3 963	103 010	15.0	
27 639 800	27 639 800	7 097	7 097	3 895	119 600	15.0	
7 255 000	8 310 000	1 415	1 200	5 873	25 000	18.0	36
6 047 000	6 992 000	1 485	1 280	4 708	19 000	20.0	
7 502 400	8 516 900	1 485	1 280	5 735	25 800	18.0	
536 000	11 003 000	2 440	–	4 509	45 500	9.7	37
101 100	11 401 100	3 000	–	3 800	59 100	10.0	
101 100	17 231 800	3 376	–	5 104	82 600	10.0	
–	160 536 000	25 150	–	6 383	517 000	11.5	38
–	165 506 000	27 650	–	5 986	582 820	11.5	
–	225 639 000	38 900	–	5 800	823 240	10.6	
16 200	2 339 600	675	–	3 466	–	4.0	39
824 100	2 543 000	675	–	3 767	–	4.0	
995 600	3 783 400	800	150	4 729	–	5.0	
4 168 400	4 168 400	1 500	1 500	2 779	–	15.0	40
4 213 100	4 213 100	1 500	1 500	2 809	–	15.0	
8 217 600	8 217 600	3 400	3 400	2 417	–	15.0	
1 445 000	6 040 800	1 700	700	3 553	–	10.0	41
1 447 000	4 136 900	1 700	700	2 433	–	9.8	
1 139 500	5 557 700	1 900	1 900	2 925	–	10.0	
–	2 786 800	520	–	5 359	12 000	10.0	42
–	2 446 900	610	–	4 011	10 600	10.0	
–	3 356 600	550	–	6 103	12 500	10.0	
7 767 500	10 551 800	2 020	1 430	5 224	43 353	10.0	43
7 566 700	10 769 600	2 250	1 650	4 786	36 515	10.0	
7 372 200	9 936 900	2 020	1 430	4 919	–	10.0	
–	62 105 400	22 000	–	2 823	290 000	6.0	44
–	51 924 700	21 500	–	2 415	285 000	6.0	
–	39 165 400	17 250	–	2 270	270 000	8.7	
7 520 000	7 520 000	1 767	1 767	4 256	34 700	33.0	45
7 520 300	7 520 300	2 001	2 001	3 758	35 500	21.0	
9 119 700	9 119 700	2 046	2 046	4 457	35 300	28.0	
–	11 946 100	2 980	–	4 009	54 970	6.2	46
–	13 450 400	2 980	–	4 514	54 970	7.0	
–	16 300 800	3 280	–	4 970	56 000	9.0	
–	3 484 700	770	–	4 526	14 670	15.3	47
–	4 083 100	800	–	5 104	15 300	10.0	
–	5 505 600	1 160	–	4 746	19 603	12.0	
–	380 700	150	–	2 538	2 000	10.0	48
–	365 100	145	–	2 518	1 900	10.0	
–	274 400	135	–	2 033	2 100	10.0	
–	429 200	135	–	3 179	2 327	7.5	49
–	453 200	138	–	3 284	2 410	7.5	
–	418 200	131	–	3 192	2 251	7.5	
763 505 200	–	–	–	–	–	–	
827 177 300	–	–	–	–	–	–	
1032 201 700	–	–	–	–	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning				
	Østfold				
1	A/S Glommens Træsliberi	1939	24 305 300	17 552 800	254 019 000
		1940	25 902 800	3 941 400	224 566 000
		1941	43 524 000	0	277 480 700
2	A/S Hafslund	1939	17 174 500	13 546 700	181 294 000
		1940	18 297 700	10 405 700	169 253 400
		1941	18 619 400	14 763 500	202 109 700
3	A/S Vamma Fossekompagni	1939	47 711 000	38 173 000	503 828 000
		1940	52 265 000	28 704 000	489 678 000
		1941	–	–	572 225 000
4	Varteig Ev.	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
	I alt	1939	–	–	939 141 000
		1940	–	–	883 497 400
		1941	–	–	1051 815 400
	Akershus				
1	Bærums Verks Ev.	1939	322 410	134 990	3 247 600
		1940	398 730	107 080	3 172 400
		1941	449 890	289 999	4 282 400
2	Børter Ev.	1939	135 000	105 000	1 500 000
		1940	140 000	115 000	1 550 000
		1941	150 000	120 000	1 700 000
3	Fossum Bruk	1939	93 000	50 000	1 000 000
		1940	85 000	50 000	895 000
		1941	85 000	50 000	895 000
4	A/S Gjermå Ev.	1939	164 200	62 400	1 333 800
		1940	161 200	60 000	1 350 800
		1941	164 700	86 300	1 489 700
5	Hakedals Verk	1939	75 000	40 000	777 000
		1940	75 000	40 000	777 000
		1941	75 000	40 000	777 000
6	A/S Holt Bruk	1939	46 600	36 500	500 000
		1940	46 185	36 144	500 000
		1941	54 000	41 700	570 000
7	Kisa Elektrisitetslag	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
8	A/S Krokfos	1939	–	–	1 273 000
		1940	–	–	1 273 000
		1941	–	–	1 273 000
9	Laakeverket	1939	–	–	900 000
		1940	–	–	900 000
		1941	–	–	900 000
10	Lundfoss Kraftstasjon	1939	99 400	51 700	924 100
		1940	99 900	54 500	916 700
		1941	104 500	27 100	791 900
11	Setskog Ev.	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
12	A/S Skedsmo og Sørums Elektrisitets-forsyning	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
280 857 500	534 876 500	72 000	38 000	7 429	1 625 000	10.0	1
308 650 800	533 216 800	82 000	46 000	6 503	1 849 000	10.0	
361 692 500	639 173 200	96 700	51 200	6 610	2 025 300	11.2	
233 200 300	414 494 300	63 800	38 000	6 497	1 443 600	7.5	2
181 622 800	350 876 200	66 300	41 500	5 292	1 331 700	10.0	
285 390 100	487 499 800	73 500	48 100	6 633	1 606 600	7.1	
–	503 828 000	77 400	–	6 509	1 750 000	0.0	3
–	489 678 000	77 600	–	6 310	1 785 000	0.0	
–	572 225 000	78 800	–	7 262	1 850 000	0.0	
481 100	481 100	60	60	8 018	1 390	10.0	4
490 000	490 000	63	63	7 778	1 400	10.0	
501 000	501 000	65	65	7 707	1 420	10.0	
514 538 900	–	–	–	–	–	–	
490 763 600	–	–	–	–	–	–	
647 583 600	–	–	–	–	–	–	
421 400	3 669 000	650	150	5 645	10 850	10.0	1
726 400	3 898 800	700	180	5 570	12 850	10.0	
1 496 900	5 779 300	800	200	7 224	14 500	10.0	
–	1 500 000	300	–	5 000	4 300	–	2
–	1 550 000	300	–	5 167	4 300	–	
–	1 700 000	350	–	4 857	4 500	–	
–	1 000 000	130	–	7 692	2 500	10.0	3
–	895 000	130	–	6 885	2 500	10.0	
185 000	1 080 000	185	–	5 838	2 500	10.0	
13 080 800	14 414 600	1 870	1 700	7 708	–	10.0	4
14 711 700	16 062 500	2 230	2 080	7 203	–	10.0	
15 552 700	17 042 400	2 680	2 448	6 359	–	10.0	
–	777 000	200	–	3 885	2 500	10.0	5
–	777 000	200	–	3 885	2 500	10.0	
–	777 000	200	–	3 885	2 500	10.0	
50 000	550 000	115	–	4 783	–	20.0	6
175 000	675 000	120	–	5 625	–	20.0	
475 000	1 045 000	200	–	5 225	80	20.0	
800 000	800 000	164	164	4 878	3 000	10.0	7
1 080 000	1 080 000	200	200	5 400	3 100	10.0	
1 040 000	1 040 000	170	170	6 118	2 500	10.0	
–	1 273 000	200	–	6 365	–	–	8
–	1 273 000	200	–	6 365	–	–	
–	1 273 000	200	–	6 365	–	–	
–	900 000	150	–	6 000	–	10.0	9
–	900 000	150	–	6 000	–	10.0	
–	900 000	150	–	6 000	–	10.0	
–	924 100	205	–	4 508	3 485	–	10
–	916 700	206	–	4 450	3 503	–	
–	791 900	215	–	3 683	3 655	–	
242 000	242 000	44	44	5 500	1 025	15.0	11
271 000	271 000	67	67	4 045	1 140	15.0	
296 000	296 000	44	44	6 727	1 250	15.0	
5 009 300	5 009 300	914	–	5 481	15 000	10.0	12
5 574 400	5 574 400	1 024	–	5 444	18 950	10.0	
6 601 900	6 601 900	1 090	–	6 057	20 600	10.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
13	Sørumsand Ev.	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
	I alt	1939	–	–	11 455 500
		1940	–	–	11 334 900
		1941	–	–	12 679 000
	Hedmark				
1	A/S Brødbølfoss Ev.	1939	1 042 500	707 200	10 978 100
		1940	949 300	366 000	8 570 200
		1941	977 500	260 300	7 409 900
2	Eidsfossen Ev.	1939	45 000	18 550	395 100
		1940	49 800	22 100	399 000
		1941	49 950	24 050	426 200
3	A/S Engerdal Ev.	1941	108 000	21 400	731 400
4	Funnefoss Tresliperi og Ev.	1939	493 555	308 240	4 652 600
		1940	497 945	308 570	4 852 300
		1941	495 785	400 765	5 433 400
5	Hof Ev.	1939	55 850	37 440	540 300
		1940	60 240	5 990	425 600
		1941	72 500	21 796	557 000
6	Lier Gårds Ev.	1939	108 000	58 000	976 400
		1940	126 238	4 350	386 300
		1941	109 500	16 000	582 900
7	Nord-Odal Ev.	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
8	Os Lysanlegg	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
9	Sevilla Ev.	1939	42 500	39 000	488 000
		1940	42 500	33 000	466 500
		1941	40 000	36 000	457 000
10	Storelvdalens Kraftaktieselskap	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
11	Storfallet Ev.	1939	160 000	100 000	1 685 000
		1940	177 200	65 000	1 751 200
		1941	218 000	103 600	1 946 400
12	Tynset Ev.	1939	38 000	15 000	337 000
		1940	38 000	15 000	337 000
		1941	38 000	15 000	337 000
13	A/S Øvre Rendal Ev.	1939	7 000	1 500	53 500
		1940	7 000	1 500	53 500
		1941	7 000	1 500	53 500
14	A/S Asta Kraftanlegg	1939	40 800	30 100	412 100
		1940	48 000	28 800	447 900
		1941	63 360	39 600	573 100
	I alt	1939	–	–	20 518 100
		1940	–	–	17 689 500
		1941	–	–	18 507 800

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
1 660 000	1 660 000	249	249	6 667	5 776	12.0	13
2 020 000	2 020 000	281	281	7 189	6 744	12.0	
1 840 000	1 840 000	263	263	6 996	–	12.0	
21 263 500	–	–	–	–	–	–	
24 558 500	–	–	–	–	–	–	
27 487 500	–	–	–	–	–	–	
665 000	11 643 100	1 610	–	7 232	32 930	21.9	1
1 922 200	10 492 400	1 960	360	5 353	43 250	13.3	
3 907 000	11 316 900	2 020	480	5 602	35 221	9.8	
–	395 100	85	–	4 648	1 440	10.0	2
–	399 000	90	–	4 433	1 920	10.0	
–	426 200	125	–	3 410	1 990	10.0	
–	731 400	150	–	4 876	–	10.0	3
2 383 100	7 035 700	1 030	340	6 831	–	10.0	4
1 802 100	6 654 400	930	260	7 155	16 080	10.0	
–	5 433 400	680	–	7 990	16 320	10.0	
–	540 300	148	–	3 651	2 180	15.0	5
–	425 600	148	–	2 876	2 180	15.0	
–	557 000	148	–	3 764	2 180	15.0	
–	976 400	300	–	3 255	–	10.0	6
–	386 300	300	–	1 288	–	10.0	
–	582 900	300	–	1 943	–	10.0	
1 095 000	1 095 000	200	200	5 475	3 524	10.0	7
1 110 400	1 110 400	200	200	5 552	3 826	10.0	
1 266 500	1 266 500	208	208	6 089	4 012	10.0	
120 000	120 000	26	26	4 615	470	10.0	8
175 600	175 600	34	34	5 165	610	10.0	
191 300	191 300	44	44	4 348	850	10.0	
–	488 000	85	–	5 741	1 300	15.0	9
–	466 500	85	–	5 488	1 200	15.0	
–	457 000	85	–	5 376	1 600	15.0	
1 602 000	1 602 000	350	350	4 577	6 500	12.0	10
1 688 000	1 688 000	400	400	4 220	7 000	12.0	
1 848 000	1 848 000	480	480	3 850	8 500	12.0	
–	1 685 000	350	–	4 814	6 500	0.0	11
–	1 751 200	400	–	4 378	7 000	0.0	
–	1 946 400	480	–	4 055	8 500	0.0	
–	337 000	60	–	5 617	–	7.0	12
–	337 000	60	–	5 617	–	7.0	
–	337 000	60	–	5 617	–	7.0	
–	53 500	22	–	2 432	300	10.0	13
–	53 500	22	–	2 432	300	10.0	
–	53 500	22	–	2 432	300	10.0	
–	412 100	80	–	5 151	1 600	10.0	14
96 000	543 900	100	–	5 439	1 600	10.0	
82 100	655 200	108	–	6 067	2 040	10.0	
5 865 100	–	–	–	–	–	–	
6 794 300	–	–	–	–	–	–	
7 294 900	–	–	–	–	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
	Opland				
1	A/S Aurdal Ev.	1939	65 400	46 800	717 700
		1940	65 400	46 800	717 700
		1941	65 400	46 800	717 700
2	A/S Eidefos Kraftanlæg	1939	656 298	413 550	6 366 300
		1940	818 872	193 371	6 046 500
		1941	993 400	159 484	8 022 100
3	A/S Faslefoss Ev.	1939	669 000	200 000	5 109 000
		1940	920 000	110 000	6 615 000
		1941	930 000	450 000	8 615 000
4	Fosheim Ev.	1939	–	–	360 000
		1940	–	–	360 000
		1941	–	–	360 000
5	Fåvang Kraftlag	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
6	Høgfos Ev.	1939	58 000	17 000	412 000
		1940	42 000	18 000	226 000
		1941	42 000	6 000	256 800
7	A/S Kvitvella Ev.	1939	150 000	90 000	690 000
8	Nord-Fron Ev.	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
9	A/L Skrautvål Elektrisitetsforsyning	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
10	A/S Svatsum Ev.	1939	95 000	85 000	1 068 500
		1940	90 000	41 000	968 000
		1941	89 000	8 000	845 000
11	Ulnes–Svennes Ev.	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
12	A/L Vestre Slidre Kraftlag	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
13	A/S Våla Bruk	1939	147 000	81 500	1 428 500
		1940	157 000	1 200	1 008 400
		1941	155 000	68 700	1 047 200
14	A/S Østre Gausdal Ev.	1939	230 000	155 000	2 344 000
		1940	526 900	245 300	4 060 200
		1941	739 700	329 700	6 021 900
	I alt	1939	–	–	18 496 000
		1940	–	–	20 001 800
		1941	–	–	25 885 700
	Buskerud				
1	Amundfoss Ev.	1939	–	–	396 000
		1940	–	–	396 000
		1941	–	–	396 000
2	A/L Hol Ev.	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
175 000	892 700	130	30	6 867	–	10.0	1
170 000	887 700	150	50	5 918	–	10.0	
850 000	1 567 700	240	130	6 532	–	10.0	
345 000	6 711 300	1 220	–	5 501	24 550	20.0	2
1 253 700	7 300 200	1 600	200	4 563	32 534	20.0	
1 775 500	9 797 600	1 850	440	5 296	36 510	20.0	
–	5 109 000	900	–	5 677	20 000	10.0	3
–	6 615 000	950	–	6 963	21 000	10.0	
–	8 615 000	1 370	–	6 288	30 000	10.0	
–	360 000	120	–	3 000	–	14.5	4
–	360 000	120	–	3 000	–	14.5	
–	360 000	120	–	3 000	–	14.5	
1 000 000	1 000 000	200	200	5 000	3 500	10.0	5
1 222 200	1 222 200	250	250	4 889	4 300	10.0	
1 277 800	1 277 800	250	250	5 111	4 300	10.0	
–	412 000	90	–	4 578	–	8.0	6
–	226 000	90	–	2 511	1 440	9.0	
–	256 800	90	–	2 853	–	10.0	
65 000	755 000	210	30	3 595	4 800	10.0	7
2 050 000	2 050 000	510	–	4 020	9 600	10.0	8
2 000 000	2 000 000	567	567	3 527	7 200	10.0	
3 000 000	3 000 000	600	600	5 000	–	10.0	
750 000	750 000	145	145	5 172	3 380	10.0	9
700 000	700 000	150	150	4 667	3 450	10.0	
750 000	750 000	160	160	4 688	3 500	10.0	
–	1 068 500	294	–	3 634	–	10.0	10
–	968 000	286	–	3 385	–	10.0	
–	845 000	288	–	2 934	–	10.0	
778 500	778 500	200	200	3 893	–	12.0	11
850 000	850 000	200	200	4 250	–	12.0	
950 000	950 000	200	200	4 750	–	12.0	
1 700 000	1 700 000	300	300	5 667	–	17.0	12
1 650 000	1 650 000	300	300	5 500	–	17.0	
1 850 000	1 850 000	310	310	5 968	6 300	17.0	
200 000	1 628 500	265	40	6 145	4 600	10.0	13
700 000	1 708 400	300	100	5 695	5 000	10.0	
1 079 000	2 126 200	325	125	6 542	6 500	10.0	
600 000	2 944 000	620	140	4 748	15 000	10.0	14
–	4 060 200	1 250	–	3 248	22 000	10.0	
–	6 021 900	1 475	–	4 083	30 000	10.0	
7 663 500	–	–	–	–	–	–	
8 545 900	–	–	–	–	–	–	
11 532 300	–	–	–	–	–	–	
–	396 000	88	–	4 500	2 000	15.0	1
–	396 000	88	–	4 500	2 000	15.0	
–	396 000	88	–	4 500	2 000	15.0	
3 752 000	3 752 000	800	800	4 690	17 150	6.0	2
4 050 000	4 050 000	800	800	5 063	17 300	6.0	
4 662 000	4 662 000	800	800	5 828	19 200	6.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
3	Nedre Jondalen Ev.	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
4	Solbergelvens Lysanlegg	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
5	Ustaoset Ev.	1939	50 000	25 000	429 000
		1940	50 000	25 000	429 000
		1941	50 000	25 000	429 000
6	Veme Ev.	1939	40 000	18 000	370 000
		1940	40 000	18 000	370 000
		1941	40 000	18 000	370 000
7	Ytre Sandsvær Ev.	1939	100 000	70 000	1 100 000
		1940	100 000	70 000	1 100 000
		1941	100 000	70 000	1 100 000
	I alt	1939	–	–	2 295 000
		1940	–	–	2 295 000
		1941	–	–	2 295 000
	Vestfold				
1	Berger Ev.	1939	–	–	200 100
		1940	–	–	200 200
		1941	–	–	200 500
	I alt	1939	–	–	200 100
		1940	–	–	200 200
		1941	–	–	200 500
	Telemark				
1	Bø Kraftverk	1939	300 000	100 000	2 100 000
		1940	300 000	100 000	2 100 000
		1941	300 000	75 000	3 025 000
2	Dalen og Vistad Ljosverk	1939	66 960	50 000	696 500
		1940	67 000	50 000	696 000
		1941	67 000	50 000	696 000
3	Fjågesund Ev.	1939	–	–	120 000
		1940	11 728	7 063	101 000
		1941	29 742	14 217	263 000
4	Kviteseid Ev.	1939	36 500	29 000	400 500
		1940	34 000	14 000	330 500
		1941	35 000	6 000	324 000
5	Lunde Kraftverk	1939	36 700	29 700	386 300
		1940	38 900	31 000	401 800
		1941	43 000	32 400	435 000
6	L/L Nes Kraftlag	1939	49 618	35 995	512 400
		1940	49 042	12 384	393 300
		1941	48 158	14 922	341 100
7	Norsk Elektrokemisk A/S	1939	2 279 448	1 180 632	22 992 900
		1940	2 361 624	674 880	13 957 800
		1941	2 268 816	1 405 824	22 200 200
	I alt	1939	–	–	27 208 600
		1940	–	–	17 980 400
		1941	–	–	27 284 300

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
113 900	113 900	27	27	4 219	–	6.0	3
113 500	113 500	27	27	4 204	–	6.0	
126 900	126 900	27	27	4 700	–	6.0	
1 496 500	1 496 500	205	205	7 300	21 000	5.0	4
1 679 000	1 679 000	230	230	7 300	4 600	6.0	
1 971 000	1 971 000	270	270	7 300	6 000	5.0	
–	429 000	150	–	2 860	3 000	5.0	5
–	429 000	150	–	2 860	3 000	5.0	
–	429 000	150	–	2 860	3 000	5.0	
–	370 000	130	–	2 846	–	7.0	6
–	370 000	130	–	2 846	–	7.0	
–	370 000	130	–	2 846	–	7.0	
400 000	1 500 000	300	–	5 000	–	10.0	7
400 000	1 500 000	300	–	5 000	–	10.0	
415 000	1 515 000	300	–	5 050	–	10.0	
5 762 400	–	–	–	–	–	–	
6 242 500	–	–	–	–	–	–	
7 174 900	–	–	–	–	–	–	
232 800	432 900	100	50	4 329	–	3.0	1
267 700	467 900	100	50	4 679	–	3.0	
273 800	474 300	100	50	4 743	–	3.0	
232 800	–	–	–	–	–	–	
267 700	–	–	–	–	–	–	
273 800	–	–	–	–	–	–	
–	2 100 000	600	–	3 500	12 000	8.0	1
–	2 100 000	600	–	3 500	12 000	8.0	
–	3 025 000	625	–	4 840	12 000	8.0	
–	696 500	125	–	5 572	2 000	5.0	2
–	696 000	125	–	5 568	2 000	5.0	
–	696 000	125	–	5 568	2 000	5.0	
–	120 000	25	–	4 800	–	5.0	3
–	101 000	20	–	5 050	400	5.0	
–	263 000	45	–	5 844	–	4.0	
–	400 500	80	–	5 006	1 600	10.0	4
–	330 500	82	–	4 030	1 450	10.0	
–	324 000	88	–	3 682	1 500	10.0	
–	386 300	66	–	5 853	–	4.6	5
–	401 800	70	–	5 740	–	4.6	
–	435 000	85	–	5 118	–	4.5	
–	512 400	267	–	1 919	1 690	8.0	6
–	393 300	265	–	1 484	1 635	8.0	
–	341 100	253	–	1 348	1 645	8.0	
–	22 992 900	4 070	–	5 649	88 200	9.0	7
–	13 957 800	4 070	–	3 429	–	7.0	
–	22 200 200	4 130	–	5 375	–	4.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
	Vest-Agder				
1	A/S Fede Ev.	1940	60 000	5 000	515 000
		1941	72 000	6 000	487 000
	I alt	1940	–	–	515 000
		1941	–	–	487 000
	Rogaland				
1	Forsand Ev.	1939	32 432	27 567	360 000
		1940	37 840	32 160	420 000
		1941	38 900	33 200	432 400
2	Haukland Ev.	1939	60 000	27 000	500 000
		1940	60 000	27 000	500 000
		1941	60 000	27 000	500 000
3	Hjelmeland Kraftverk A/S	1939	71 000	56 000	806 000
		1940	71 000	56 000	804 000
		1941	84 200	67 000	960 000
4	Sandeid Elektrisitetslag	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
5	Sogndal Ev.	1939	447 490	126 520	3 935 800
		1940	488 930	112 200	3 957 900
		1941	551 000	260 040	4 712 000
6	A/S Ualand Kraftverk	1939	20 000	13 000	200 000
		1940	20 000	13 000	200 000
		1941	20 000	13 000	200 000
	I alt	1939	–	–	5 801 800
		1940	–	–	5 881 900
		1941	–	–	6 804 400
	Hordaland				
1	Etne Elektrisitetslag	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
2	Fitjar Kraftlag	1939	83 328	51 840	761 800
		1940	89 280	57 600	831 800
		1941	101 184	69 120	978 000
3	Jondal Ev.	1939	166 600	77 300	1 580 000
		1940	166 600	77 300	1 580 000
		1941	166 600	77 300	1 580 000
4	A/S Kinservik	1939	330 000	254 500	3 484 300
		1940	356 700	181 500	3 485 900
		1941	457 200	264 300	4 316 600
5	L/L Palmafoss Kraftverk	1939	205 800	146 570	2 196 500
		1940	208 510	0	1 832 200
		1941	189 700	0	1 858 400
6	Rosendals Ev.	1939	95 232	80 640	1 048 100
		1940	95 232	80 640	1 042 200
		1941	97 018	83 328	1 087 500
7	Skånevik Elektrisitetslag	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–

[1] Energien leveres ved stasjonsveggen til de to kommunale elektrisitetsverker. Ved den direkte

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
56 700	571 700	100	–	5 717	2 100	10.0	1
107 900	594 900	100	–	5 949	2 400	10.0	
56 700	–	–	–	–	–	–	
107 900	–	–	–	–	–	–	
–	360 000	65	–	5 538	–	5.0	1
–	420 000	75	–	5 600	–	5.0	
–	432 400	75	–	5 765	–	5.0	
–	500 000	170	–	4 118	–	5.0	2
–	500 000	170	–	4 118	–	5.0	
–	500 000	170	–	4 118	–	5.0	
–	806 000	170	–	4 741	–	9.0	3
–	804 000	170	–	4 729	–	9.0	
–	960 000	170	–	5 647	–	10.0	
180 000	180 000	32	32	5 625	–	11.0	4
243 400	243 400	44	44	5 532	–	11.0	
427 700	427 700	99	99	4 320	–	11.0	
–	3 935 800	785	–	5 014	16 400	10.0	5
–	3 957 900	875	–	4 523	18 640	10.0	
–	4 712 000	905	–	5 207	18 020	10.0	
–	200 000	100	–	2 000	–	10.0	6
–	200 000	100	–	2 000	–	10.0	
–	200 000	100	–	2 000	–	10.0	
180 000	–	–	–	–	–	–	
243 400	–	–	–	–	–	–	
427 700	–	–	–	–	–	–	
742 900	742 900	116	116	6 404	–	5.0	1
931 700	931 700	128	128	7 279	–	5.0	
1 084 700	1 084 700	181	181	5 993	–	5.0	
–	761 800	120	–	6 348	–	5.0	2
–	831 800	130	–	6 398	–	5.0	
–	978 000	160	–	6 113	–	5.0	
–	1 580 000	260	–	6 077	5 400	10.0	3
–	1 580 000	260	–	6 077	5 400	10.0	
–	1 580 000	260	–	6 077	5 400	10.0	
–	3 484 300	513	–	6 792	12 700	[1]	4
–	3 485 900	529	–	6 590	11 000	[1]	
–	4 316 600	723	–	5 970	15 300	[1]	
–	2 196 500	305	–	7 202	–	–	5
–	1 832 200	310	–	5 910	–	–	
–	1 858 400	298	–	6 236	–	–	
–	1 048 100	160	–	6 551	–	10.0	6
–	1 042 200	160	–	6 514	–	10.0	
–	1 087 500	163	–	6 672	–	10.0	
462 800	462 800	100	100	4 628	1 441	10.0	7
516 400	516 400	121	121	4 268	1 548	10.0	
556 500	556 500	127	127	4 382	1 700	10.0	

levering til husholdninger m. v. antas tapet å være henholdsvis 5600 kWh, 5300 kWh og 6500 kWh.

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
8	Tøsse Kraftverk	1939	523 700	261 000	4 587 000
		1940	834 100	50 300	5 058 700
		1941	857 600	101 100	4 040 000
9	Ølen Elektrisitetslag	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
	I alt	1939	–	–	13 657 700
		1940	–	–	13 830 800
		1941	–	–	13 860 500
	Sogn og Fjordane				
1	Balestrand Ev.	1939	63 500	40 000	701 400
		1940	63 700	41 000	704 600
		1941	81 000	52 000	885 000
2	L/L Balsnes Ev.	1939	45 000	35 000	480 000
		1940	45 000	35 000	480 000
		1941	50 000	40 000	540 000
3	A/S Borgund Kraftselskap	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
4	Fjærland Ev.	1939	53 940	52 200	635 100
		1940	53 940	52 200	635 100
		1941	56 730	51 240	667 900
5	L/L Holmedal Kraftlag	1941	–	–	–
6	A/S Leinafalli	1939	201 450	137 230	2 006 500
		1940	203 061	132 180	1 937 800
		1941	192 210	130 720	1 945 300
7	A/S Lyster Ev.	1939	681 400	64 300	3 085 100
		1940	677 200	204 800	4 749 600
		1941	753 800	313 400	6 763 300
8	L/L Lærdal Kraftverk	1939	227 100	192 280	2 501 900
		1940	287 740	16 910	2 197 200
		1941	270 690	39 860	2 213 900
9	L/L Naustdal Ev.	1939	100 000	70 000	1 020 000
		1940	100 000	70 000	1 020 000
		1941	100 000	50 000	920 000
10	A/S Sognefjordens Ullvarefabrik	1939	108 000	80 000	1 150 000
		1940	108 000	80 000	1 150 000
		1941	108 000	80 000	1 150 000
11	L/L Undredal Ev.	1939	22 000	20 000	255 000
		1940	22 000	20 000	255 000
		1941	22 000	20 000	255 000
12	Utvik Ev.	1939	44 500	44 000	528 500
		1940	42 800	42 800	513 600
		1941	44 300	44 300	531 600
	I alt	1939	–	–	12 363 500
		1940	–	–	13 642 900
		1941	–	–	15 872 000
	Møre og Romsdal				
1	A/S Aura	1939	187 120	84 560	1 588 400
		1940	220 240	52 260	1 708 000
		1941	359 405	132 020	2 699 700

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	4 587 000	1 650	–	2 780	–	10.0	8
–	5 058 700	1 650	–	3 066	–	10.0	
–	4 040 000	1 650	–	2 448	–	10.0	
411 300	411 300	74	74	5 558	1 776	8.0	9
672 900	672 900	112	112	6 008	1 944	8.0	
981 500	981 500	150	150	6 543	2 400	8.0	
1 617 000	–	–	–	–	–	–	
2 121 000	–	–	–	–	–	–	
2 622 700	–	–	–	–	–	–	
–	701 400	125	–	5 611	2 000	10.0	1
–	704 600	127	–	5 548	2 000	10.0	
–	885 000	165	–	5 364	–	10.0	
–	480 000	115	–	4 174	–	10.0	2
–	480 000	120	–	4 000	–	10.0	
–	540 000	124	–	4 355	–	10.0	
435 000	435 000	60	60	7 250	–	10.0	3
400 000	400 000	60	60	6 667	–	10.0	
400 000	400 000	60	60	6 667	–	10.0	
–	635 100	90	–	7 057	1 935	5.0	4
–	635 100	90	–	7 057	1 935	5.0	
–	667 900	90	–	7 421	1 980	5.0	
650 000	650 000	125	125	5 200	–	4.5	5
–	2 006 500	290	–	6 919	6 790	14.0	6
–	1 937 800	290	–	6 682	6 800	15.0	
–	1 945 300	280	–	6 948	6 590	15.0	
–	3 085 100	1 150	–	2 683	19 200	12.0	7
–	4 749 600	1 100	–	4 318	14 600	12.0	
–	6 763 300	1 260	–	5 368	24 960	–	
–	2 501 900	420	–	5 957	–	10.0	8
–	2 197 200	440	–	4 994	–	12.0	
–	2 213 900	470	–	4 710	–	12.0	
–	1 020 000	160	–	6 375	3 300	20.0	9
–	1 020 000	160	–	6 375	3 300	20.0	
–	920 000	160	–	5 750	3 300	20.0	
–	1 150 000	170	–	5 765	–	15.0	10
–	1 150 000	170	–	6 765	–	15.0	
–	1 150 000	170	–	6 765	–	15.0	
–	255 000	43	–	5 930	–	5.0	11
–	255 000	43	–	5 875	–	5.0	
–	255 000	43	–	5 930	–	5.0	
–	528 500	85	–	6 218	1 500	5.0	12
–	513 600	85	–	6 042	1 420	5.0	
–	531 600	90	–	5 907	1 710	5.0	
435 000	–	–	–	–	–	–	
400 000	–	–	–	–	–	–	
1 050 000	–	–	–	–	–	–	
–	1 588 400	300	–	5 295	6 490	10.0	1
–	1 708 000	370	–	4 616	7 990	10.0	
–	2 699 700	760	–	3 513	13 010	10.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
2	A/S Brattvåg Kraftverk	1939	100 000	69 000	988 400
		1940	120 000	60 000	1 127 800
		1941	100 000	66 000	1 006 000
3	Bævre Kraft	1939	58 000	30 000	509 000
		1940	58 000	30 000	509 000
		1941	60 000	32 000	533 000
4	Geiranger Kraftverk	1939	106 980	71 630	1 065 300
		1940	110 210	64 230	1 064 600
		1941	105 210	64 530	1 102 300
5	Gjerdsvika Ev.	1939	110 500	55 000	1 065 200
		1940	120 000	75 000	1 103 900
		1941	124 210	45 140	1 066 900
6	Hellesylt Kraftverk	1939	140 540	60 740	1 187 800
		1940	142 910	66 590	1 279 400
		1941	148 580	13 073	1 159 100
7	Moltustrandens Ev.	1939	45 000	35 000	480 000
		1940	45 000	0	400 000
		1941	45 000	35 000	480 000
8	Nesset Kraftverk	1939	196 770	119 180	1 795 500
		1940	221 540	114 910	2 065 300
		1941	253 930	160 970	2 522 000
9	A/S Romsdals Ev.	1939	55 000	30 000	450 000
		1940	107 000	36 100	578 800
		1941	135 200	34 500	682 100
10	Stranda Ev.	1939	346 520	37 730	2 960 500
		1940	352 800	199 700	3 445 000
		1941	448 800	221 300	4 296 800
11	Vaksvikbygda Kraftlag	1939	–	–	480 000
		1940	–	–	480 000
		1941	–	–	480 000
12	Ørskogfossen Kraftlag	1939	70 000	60 000	760 000
		1940	68 500	68 500	822 000
		1941	68 500	68 500	822 000
	I alt	1939	–	–	13 330 100
		1940	–	–	14 583 800
		1941	–	–	16 849 900
	Sør-Trøndelag				
1	A/S Bjugn Kraftanlegg	1939	73 714	35 586	597 800
		1940	73 484	30 700	579 800
		1941	87 900	35 560	680 800
2	Halstad Ev.	1939	65 600	40 600	680 600
		1940	88 800	26 100	754 400
		1941	86 800	32 200	773 600
3	Holtålen Ev.	1939	128 600	14 500	994 900
		1940	135 400	84 100	1 248 300
		1941	157 600	96 500	1 557 000
4	Indre Hølonda Kraftanlegg	1939	40 000	30 000	420 000
		1940	42 000	10 000	360 000
		1941	50 000	40 000	540 000
5	A/S Lundemo Bruk	1939	202 170	145 700	2 138 800
		1940	208 700	126 860	1 999 800
		1941	225 410	151 680	2 268 500

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	988 400	330	–	2 995	4 100	7.0	2
–	1 127 800	350	–	3 222	4 630	6.0	
–	1 006 000	350	–	2 874	4 280	7.0	
–	509 000	95	–	5 358	–	9.0	3
–	509 000	95	–	5 358	–	10.0	
–	533 000	100	–	5 330	–	10.0	
–	1 065 300	162	–	6 576	3 189	10.0	4
–	1 064 600	160	–	6 654	3 203	10.0	
–	1 102 300	165	–	6 681	3 980	10.0	
–	1 065 200	205	–	5 196	–	5.0	5
–	1 103 900	210	–	5 257	–	5.0	
–	1 066 900	210	–	5 080	–	5.0	
–	1 187 800	185	–	6 421	–	6.0	6
–	1 279 400	190	–	6 734	4 000	6.0	
–	1 159 100	200	–	5 796	–	6.0	
–	480 000	106	–	4 528	–	10.0	7
–	400 000	106	–	3 774	–	10.0	
–	480 000	106	–	4 528	–	10.0	
–	1 795 500	404	–	4 444	8 020	12.0	8
–	2 065 300	526	–	3 926	9 250	12.0	
–	2 522 000	484	–	5 211	9 830	12.0	
–	450 000	140	–	3 214	–	10.0	9
–	578 800	180	–	3 216	4 320	10.0	
–	682 100	195	–	3 498	4 680	10.0	
–	2 960 500	570	–	5 194	11 100	15.0	10
–	3 445 000	640	–	5 383	12 400	20.0	
–	4 296 800	700	–	6 138	6 580	30.0	
–	480 000	110	–	4 364	–	12.0	11
–	480 000	110	–	4 364	–	12.0	
–	480 000	110	–	4 364	–	12.0	
–	760 000	110	–	6 909	–	8.0	12
–	822 000	110	–	7 491	–	8.0	
–	822 000	115	–	7 165	–	8.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	597 800	215	–	2 780	5 037	12.0	1
–	579 800	128	–	4 530	2 630	12.0	
–	680 800	195	–	3 491	4 590	12.0	
62 200	742 800	135	80	5 502	2 010	10.0	2
139 200	893 600	129	92	6 927	2 787	10.0	
130 400	904 000	142	73	6 366	3 240	10.0	
–	994 900	238	–	4 180	–	6.7	3
–	1 248 300	240	–	5 201	–	5.2	
–	1 557 000	247	–	6 304	5 500	5.9	
–	420 000	90	–	4 667	–	10.0	4
–	360 000	90	–	4 000	–	10.0	
–	540 000	90	–	6 000	–	10.0	
–	2 138 800	370	–	5 781	6 670	2.0	5
–	1 999 800	380	–	5 263	6 700	2.0	
–	2 268 500	385	–	5 892	7 360	2.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
6	Nedre Støren Elektrisitetslag	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
7	A/S Opdal Ev.	1939	189 180	128 940	2 039 300
		1940	221 510	161 030	2 231 900
		1941	249 340	137 830	2 499 300
8	Røros Ev.	1939	913 425	467 264	8 795 300
		1940	936 080	452 575	8 811 500
		1941	1 098 239	579 685	10 475 200
9	Ålen koop. Kraftverk	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
	I alt	1939	–	–	15 666 700
		1940	–	–	15 985 700
		1941	–	–	18 794 400
	Nord-Trøndelag				
1	Høylandet Ev.	1939	82 000	4 100	701 800
		1940	80 000	–	270 000
		[1] 1941	–	–	–
2	Kvam Ev.	1939	30 000	25 000	335 000
		1940	30 000	25 000	335 000
		1941	30 000	–	170 000
3	Malmo Ev.	1939	54 600	31 600	571 400
		1940	53 400	34 700	568 500
		1941	50 000	36 000	547 000
4	Vannebo Ev.	1939	172 300	102 100	1 603 900
		1940	179 400	90 000	1 664 900
		1941	211 800	119 200	2 005 100
5	Åsen Andelsev.	1939	48 000	21 000	450 000
		1940	48 000	21 000	450 000
		1941	48 000	21 000	450 000
	I alt	1939	–	–	3 662 100
		1940	–	–	3 288 400
		1941	–	–	3 172 100
	Nordland				
1	A/S Dragefossen Kraftanlegg	1939	96 000	70 000	1 000 000
		1940	157 025	57 750	1 368 700
		1941	201 075	79 570	1 689 700
2	A/S Fauske Lysverk	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–
3	A/S Lødingen Ev.	1939	55 655	25 670	528 700
		1940	56 790	19 406	490 300
		1941	63 815	41 970	606 400
4	A/S Mo Ev.	1939	80 000	40 000	705 000
		1940	75 000	20 000	590 000
		1941	70 000	30 000	610 000

[1] Kraftstasjonen demontert etter brann i april 1940.

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
954 000	954 000	152	–	6 276	2 650	15.0	6
1 000 000	1 000 000	148	–	6 757	3 067	15.0	
1 059 500	1 059 500	160	–	6 622	3 178	15.0	
–	2 039 300	348	–	5 860	6 350	10.0	7
–	2 231 900	378	–	5 904	7 646	10.0	
–	2 499 300	380	–	6 577	8 120	10.0	
–	8 795 300	1 445	–	6 087	33 100	13.5	8
–	8 811 500	1 470	–	5 994	33 810	13.0	
–	10 475 200	1 710	–	6 126	39 008	13.0	
331 000	331 000	100	–	3 310	1 894	12.5	9
511 000	511 000	100	–	5 110	1 920	12.5	
632 500	632 500	100	–	6 325	1 925	15.0	
1 347 200	–	–	–	–	–	–	
1 650 200	–	–	–	–	–	–	
1 822 400	–	–	–	–	–	–	
–	701 800	150	–	4 679	4 000	11.0	1
93 000	363 000	150	–	2 420	4 500	11.0	
492 900	492 900	150	150	3 286	3 500	10.0	
–	335 000	90	–	3 722	–	10.0	2
–	335 000	90	–	3 722	–	10.0	
–	170 000	90	–	1 889	–	10.0	
–	571 400	100	–	5 714	–	10.0	3
–	568 500	94	–	6 048	2 230	10.0	
27 100	574 100	94	–	6 107	2 200	10.0	
76 000	1 679 900	300	60	5 600	7 000	15.0	4
232 100	1 897 000	400	150	4 743	9 600	15.0	
589 400	2 594 500	400	150	6 486	9 600	15.0	
–	450 000	100	–	4 500	–	10.0	5
–	450 000	100	–	4 500	–	10.0	
–	450 000	100	–	4 500	–	10.0	
76 000	–	–	–	–	–	–	
325 100	–	–	–	–	–	–	
1 109 400	–	–	–	–	–	–	
–	1 000 000	200	–	5 000	–	10.0	1
–	1 368 700	250	–	5 475	–	10.0	
–	1 689 700	300	–	5 632	–	10.0	
422 300	422 300	230	230	1 836	3 000	20.0	2
513 700	513 700	270	270	1 903	3 800	20.0	
1 111 300	1 111 300	350	350	3 175	5 500	20.0	
–	528 700	155	–	3 411	1 700	15.0	3
–	490 300	158	–	3 103	1 893	15.0	
–	606 400	165	–	3 675	2 150	15.0	
1 166 500	1 871 500	300	200	6 238	–	15.0	4
1 245 000	1 835 000	350	300	5 243	–	15.0	
1 854 300	2 464 300	500	465	4 929	–	15.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
5	A/S Sandnessjøens Ev.	1939	15 000	10 000	150 000
		1940	48 110	10 000	282 100
		1941	81 950	28 520	676 900
6	A/S Saupstadfossen Ev.	1939	105 300	57 030	1 009 300
		1940	109 350	59 260	1 014 800
		1941	112 450	36 850	1 100 500
7	A/S Sigerfjord Ev.[1]	1939	230 000	130 000	2 220 000
		1940	200 000	130 000	1 560 000
8	Sortland Ev.[1]	1939	45 000	28 000	456 000
		1940	45 000	30 000	328 000
9	A/S Svolvær Ev.	1939	694 047	365 697	6 685 700
		1940	702 489	278 818	6 503 400
		1941	762 600	313 680	6 514 000
10	A/S Tennesanlegget	1939	450 820	186 780	4 125 400
		1940	582 180	288 180	5 413 000
		1941	753 580	408 440	7 388 600
11	Vesterålens Kraftlag	1941	275 000	–	2 133 000
12	Øvre Vefsn Kraftselskap	1939	12 000	7 500	105 000
		1940	12 500	8 000	109 000
		1941	12 500	7 000	109 500
	I alt	1939	–	–	16 985 100
		1940	–	–	17 659 300
		1941	–	–	20 828 600
	Troms				
1	A/S Balsfjord Ev.	1939	24 000	18 000	250 000
		1940	24 000	18 000	250 000
		1941	24 000	18 000	250 000
2	A/S Kasfjord Ev.	1939	10 500	6 000	100 000
		1940	11 000	7 000	107 500
		1941	11 000	7 000	107 500
3	A/S Lyngseidet Ev.	1939	16 000	7 000	137 000
		1940	16 000	7 000	137 000
		1941	16 000	7 000	137 000
4	A/S Rolløens Ev.	1939	131 360	98 640	1 445 100
		1940	136 000	120 000	1 553 000
		1941	136 000	120 000	1 553 000
5	A/S Rossfjord Ev.	1939	8 000	7 200	92 000
		1940	8 000	7 200	92 000
		1941	8 000	7 200	92 000
6	A/S Skjervøy Ev.	1939	–	–	240 000
		1940	–	–	240 000
		1941	–	–	240 000
7	A/S Straumen Ev.	1939	8 180	5 200	82 000
		1940	8 928	5 320	82 400
		1941	9 672	5 040	89 800
	I alt	1939	–	–	2 346 100
		1940	–	–	2 461 900
		1941	–	–	2 469 300

[1] Overtatt av Vesterålens Kraftlag i oktober 1940.

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	150 000	130	–	1 154	–	10.0	5
–	282 100	130	–	2 170	2 400	10.0	
–	676 900	230	–	2 943	2 800	10.0	
–	1 009 300	145	–	6 961	3 370	20.0	6
–	1 014 800	165	–	6 150	3 640	20.0	
–	1 100 500	160	–	6 878	4 040	20.0	
–	2 220 000	350	–	6 343	–	8.0	7
–	1 560 000	350	–	4 457	–	8.0	
900 000	1 356 000	220	130	6 164	4 000	5.0	8
675 000	1 003 000	220	130	4 559	4 000	5.0	
–	6 685 700	1 440	–	4 643	25 902	10.0	9
–	6 503 400	1 440	–	4 516	26 930	10.0	
–	6 514 000	1 470	–	4 331	26 860	10.0	
–	4 125 400	890	–	4 635	17 160	15.0	10
–	5 413 000	1 190	–	4 549	22 460	15.0	
–	7 388 600	1 360	–	5 433	28 300	15.0	
–	2 133 000	450	–	4 740	–	7.0	11
–	105 000	65	–	1 615	–	9.0	12
–	109 000	65	–	1 677	700	10.0	
–	109 500	65	–	1 685	700	12.0	
2 488 800	–	–	–	–	–	–	
2 433 700	–	–	–	–	–	–	
2 965 600	–	–	–	–	–	–	
–	250 000	40	–	6 250	–	20.0	1
–	250 000	40	–	6 250	–	20.0	
–	250 000	40	–	6 250	–	20.0	
–	100 000	39	–	2 564	263	7.0	2
–	107 500	41	–	2 622	274	7.0	
–	107 500	41	–	2 622	274	7.0	
–	137 000	27	–	5 074	–	10.0	3
–	137 000	27	–	5 074	–	10.0	
–	137 000	27	–	5 074	–	10.0	
–	1 445 100	210	–	6 881	4 000	10.0	4
–	1 553 000	210	–	7 395	–	10.0	
–	1 553 000	210	–	7 395	–	10.0	
–	92 000	17	–	5 412	–	2.5	5
–	92 000	17	–	5 412	–	2.5	
–	92 000	17	–	5 412	–	2.5	
–	240 000	47	–	5 106	–	5.0	6
–	240 000	47	–	5 106	–	5.0	
–	240 000	47	–	5 106	–	5.0	
–	82 000	12	–	6 833	–	10.0	7
–	82 400	12	–	6 867	–	10.0	
–	89 800	13	–	6 908	–	10.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)				
	Finnmark				
1	A/S Honningsvaag Ev.	1939	25 891	3 200	146 100
		1940	25 416	4 462	151 700
		1941	35 280	6 891	181 800
	I alt	1939	–	–	146 100
		1940	–	–	151 700
		1941	–	–	181 800
	VI. Private verker for alm. forsyning i alt	1939	–	–	1103 273 500
		1940	–	–	1041 000 600
		1941	–	–	1237 987 700
	VII. Statens verker bygd for industriell forsyning				
	Buskerud				
1	Kongsberg Sølvverk	1938/39	226 800	74 200	1 910 300
		1939/40	193 600	21 100	1 056 000
		1940/41	41 600	18 900	378 000
2	Kongsberg Våpenfabrikk	1938/39	569 500	104 800	4 540 100
		1939/40	565 800	92 500	4 365 400
		1940/41	626 900	128 000	4 588 300
	Opland				
3	Raufoss Ammunisjonsfabrikker	1938/39	210 300	99 400	2 075 300
		1939/40	195 000	–	1 655 800
		1940/41	209 700	38 300	1 975 000
	Hordaland				
4	Vaksdal Mølle	1938/39	191 800	80 200	1 840 900
		1939/40	168 100	88 800	1 515 700
		1940/41	204 700	84 500	1 783 900
	Nordland				
5	Glomfjord Kraftverk	1938/39	10 138 700	9 084 300	116 614 700
		1939/40	18 308 700	332 700	124 791 600
		1940/41	12 676 700	2 508 300	96 496 200
	VII. Statens verker for industr. forsyning i alt	1938/39	–	–	126 981 300
		1939/40	–	–	133 384 500
		1940/41	–	–	105 221 400
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning				
	Østfold				
1	A/S Borregaard	1939	21 150 000	14 880 000	213 730 000
		1940	21 699 300	12 104 600	211 095 200
		1941	21 377 100	14 132 000	214 105 500
2	Gran Mølle	1939	–	–	230 000
		1940	–	–	200 000
		1941	–	–	230 000
3	A/S Greaker Cellulosefabrik	1939	–	–	–
		1940	–	–	–
		1941	–	–	–

[1] Inkl. tap i akkumulatorbatteriene.

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	146 100	65	–	2 248	1 056	[1] 45.0	1
–	151 700	71	–	2 137	1 044	[1] 41.0	
–	181 800	78	–	2 331	1 369	[1] 41.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
561 470 200	–	–	–	–	–	–	
544 402 600	–	–	–	–	–	–	
711 452 700	–	–	–	–	–	–	
–	1 910 300	350	–	5 458	–	5.0	1
–	1 056 000	280	–	3 771	–	5.0	
–	378 000	280	–	1 350	2 400	5.0	
–	4 540 100	890	–	5 101	–	5.0	2
–	4 365 400	870	–	5 018	–	5.0	
–	4 588 300	900	–	5 098	–	5.0	
–	2 075 300	300	–	6 918	–	5.0	3
–	1 655 800	300	–	5 519	–	5.0	
–	1 975 000	300	–	6 583	7 200	5.0	
–	1 840 900	425	–	4 332	–	2.0	4
–	1 515 700	400	–	3 789	–	2.0	
–	1 783 900	380	–	4 694	–	2.0	
–	116 614 700	15 600	–	7 475	326 000	3.6	5
–	124 791 600	28 700	–	4 348	626 000	3.3	
–	96 496 200	15 956	–	6 048	350 000	4.2	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	213 730 000	32 000	–	6 679	–	5.0	1
–	211 095 200	32 000	–	6 597	–	5.0	
–	214 105 500	32 000	–	6 691	753 000	5.0	
–	230 000	100	–	2 300	–	5.0	2
–	200 000	100	–	2 000	–	5.0	
–	230 000	100	–	2 300	–	5.0	
–	–	–	–	–	–	–	3
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for industriell fors. .(forts.)				
4	Saugbrugsforeningen	1939	4 788 700	3 472 900	51 206 800
		1940	5 363 100	2 016 400	43 000 000
		1941	5 589 600	768 400	42 361 500
	I alt	1939	–	–	265 166 800
		1940	–	–	254 295 200
		1941	–	–	256 697 000
	Akershus				
1	Brekke Bruk	1939	60 000	38 000	570 000
		1940	60 000	–	550 000
		1941	60 000	–	550 000
2	A/S Bøhnsdalen Mills, Ltd.	1939	991 800	766 000	10 463 800
		1940	790 500	106 300	6 337 700
		1941	997 600	342 100	7 355 300
3	Christiania Spigerverk	1939	–	–	540 000
		1940	45 000	–	345 000
		1941	45 000	–	135 000
4	A/S Granfos Brug Ltd.	1941	–	–	402 800
5	M. & H. Ingier-Ljans Bruk	1939	50 400	33 600	462 000
		1940	59 500	–	478 000
		1941	59 500	18 000	432 500
6	A/S Nordby Bruk	1939	–	–	169 200
		1940	–	–	57 400
		1941	–	–	196 100
7	Nydalens Compagnie	1939	198 000	198 000	2 376 000
		1940	205 000	–	1 435 000
		1941	205 000	–	1 230 000
8	A/S Strømmens Verksted	1939	–	–	120 000
		1940	–	–	120 000
		1941	–	–	120 000
	I alt	1939	–	–	14 701 000
		1940	–	–	9 323 100
		1941	–	–	10 421 700
	Oslo				
1	A/S Bentse Bruk	1939	72 500	72 500	870 000
		1940	72 500	–	554 000
		1941	72 500	–	580 000
2	A/S Bjølsen Valsemølle	1939	46 800	10 800	437 800
		1940	48 600	4 000	338 400
		1941	46 800	8 000	367 600
3	A/S Christiania Seildugsfabrik	1939	119 500	52 000	1 198 300
		1940	106 200	4 000	839 600
		1941	166 500	6 000	1 178 400
4	Hjula Væveri	1939	108 000	–	1 000 000
		1940	108 000	–	800 000
		1941	108 000	–	750 000
5	A/S Myrens Verksted	1939	–	–	666 000
		1940	55 500	–	427 000
		1941	55 500	–	444 000
	I alt	1939	–	–	4 172 100
		1940	–	–	2 959 000
		1941	–	–	3 320 000

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	51 206 800	9 400	–	5 448	–	3.5	4
–	43 000 000	11 000	–	3 909	244 000	3.5	
–	42 361 500	11 000	–	3 851	264 000	3.5	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	570 000	220	–	2 591	2 300	10.0	1
–	550 000	220	–	2 500	2 300	10.0	
–	550 000	220	–	2 500	2 300	10.0	
–	10 463 800	1 700	–	6 155	–	–	2
–	6 337 700	1 700	–	3 728	–	–	
–	7 355 300	1 700	–	4 327	40 000	–	
–	540 000	75	–	7 200	–	–	3
–	345 000	75	–	4 600	–	–	
–	135 000	75	–	1 800	–	–	
–	402 800	150	–	2 685	3 410	–	4
–	462 000	80	–	5 775	–	5.0	5
–	478 000	80	–	5 975	–	5.0	
–	432 500	80	–	5 406	–	5.0	
–	169 200	332	–	510	–	1.0	6
–	57 400	120	–	478	–	1.0	
–	196 100	183	–	1 072	–	1.0	
–	2 376 000	530	–	4 483	–	5.0	7
–	1 435 000	530	–	2 708	–	5.0	
–	1 230 000	530	–	2 321	–	5.0	
–	120 000	74	–	1 622	–	1.0	8
–	120 000	74	–	1 622	–	1.0	
–	120 000	74	–	1 622	–	1.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	870 000	200	–	4 350	3 000	5.0	1
–	554 000	200	–	2 770	3 000	5.0	
–	580 000	200	–	2 900	3 000	5.0	
–	437 800	160	–	2 736	1 900	–	2
–	338 400	160	–	2 115	1 900	–	
–	367 600	160	–	2 298	1 900	–	
–	1 198 300	376	–	3 187	–	–	3
–	839 600	376	–	2 233	–	–	
–	1 178 400	376	–	3 134	7 700	–	
–	1 000 000	500	–	2 000	–	6.5	4
–	800 000	500	–	1 600	–	6.5	
–	750 000	500	–	1 500	–	6.5	
–	666 000	160	–	4 163	3 500	5.0	5
–	427 000	160	–	2 669	3 500	5.0	
–	444 000	160	–	2 775	3 500	5.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for industriell fors. (forts.)				
	Hedmark				
1	Folldal Verk A/S	1939	775 600	576 500	8 447 200
		1940	934 000	256 600	8 084 300
		1941	993 500	753 000	10 148 700
2	Juliefoss Ev. (Brum. Meieri)	1939	15 000	10 000	150 000
		1940	–	–	120 000
		1941	–	–	120 000
3	Narud Ev. (Brum. Meieri)	1939	122 000	14 000	722 000
		1940	122 000	14 000	722 000
		1941	133 300	15 500	791 200
4	Rena Kraftselskap A/S	1939	1 209 800	576 800	12 170 500
		1940	1 261 300	37 000	4 896 800
		1941	739 800	148 600	4 704 300
5	A/S Ringsaker Cellulosefabrik[1]	1939	–	–	1 400 000
		1940	–	–	1 900 000
	I alt	1939	–	–	22 889 700
		1940	–	–	15 723 100
		1941	–	–	15 764 200
	Opland				
1	A/S Hunton Bruk (Gjøvik Ev.)	1939	–	–	[2] –
		1940	125 000	11 000	239 000
		1941	160 000	100 000	1 480 000
2	A/S Kistefos Træsliberi	1939	187 200	25 200	1 829 600
		1940	237 100	6 000	1 256 100
		1941	246 200	6 700	1 409 100
3	Lillehammer Brænderi og Bryggeri	1939	294 600	122 400	2 644 400
		1940	371 300	47 700	2 501 800
		1941	327 400	176 000	2 756 300
4	A/S Randsfjord Træmasse- & Papirfabrik	1939	–	–	2 493 400
		1940	–	–	7 480 000
		1941	–	–	9 721 900
5	A/S Skrankefos Træsliperi	1940	–	–	2 449 800
		1941	448 700	67 500	3 096 900
6	A/S Storbrofos Træsliperi	1939	60 000	10 000	380 000
		1940	–	–	149 000
		1941	–	–	283 500
7	A/S Toten Cellulosefabrikk	1939	257 100	237 800	2 992 800
		1940	259 200	247 400	3 046 400
		1941	297 600	268 800	3 527 200
	I alt	1939	–	–	10 340 200
		1940	–	–	17 122 100
		1941	–	–	22 274 900
	Buskerud				
1	A/S Drammenselvens Papirfabrikker	1939	243 000	189 000	2 709 000
		1940	243 000	57 600	2 060 400
		1941	243 000	52 800	1 395 600
2	A/S Embretsfos Fabrikker	1939	5 165 900	3 270 700	51 388 300
		1940	5 095 000	956 700	36 932 500
		1941	5 544 000	3 781 000	56 819 000

[1] Kraftanlegget overtatt av Mesna Kraftselskap i november 1940. [2] Ingen produksjon som følge av

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	8 447 200	1 500	–	5 631	31 000	10.0	1
–	8 084 300	1 600	–	5 053	31 000	10.0	
–	10 148 700	1 600	–	6 343	31 000	10.0	
–	150 000	50	–	3 000	750	4.0	2
–	120 000	50	–	2 400	750	4.0	
–	120 000	50	–	2 400	750	4.0	
–	722 000	350	–	2 063	4 000	10.0	3
–	722 000	350	–	2 063	4 000	10.0	
–	791 200	350	–	2 261	4 000	10.0	
–	12 170 500	2 400	–	5 071	–	10.0	4
–	4 896 800	2 400	–	2 040	–	10.0	
–	4 704 300	1 400	–	3 360	–	10.0	
–	1 400 000	600	–	2 333	–	5.0	5
–	1 900 000	600	–	3 166	–	5.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1
–	239 000	350	–	683	8 400	1.0	
–	1 480 000	350	–	4 229	8 400	1.0	
–	1 829 600	380	–	4 815	–	2.0	2
–	1 256 100	380	–	3 306	–	2.0	
–	1 409 100	380	–	3 708	–	2.0	
–	2 644 400	621	–	4 258	–	5.0	3
–	2 501 800	621	–	4 029	–	4.5	
–	2 756 300	643	–	4 287	11 703	4.5	
–	2 493 400	310	–	8 043	–	–	4
–	7 480 000	1 000	–	7 480	–	–	
–	9 721 900	1 200	–	8 102	–	–	
–	2 449 800	800	–	3 062	–	2.0	5
–	3 096 900	800	–	3 871	–	2.0	
–	380 000	150	–	3 062	2 000	2.8	6
–	149 000	150	–	993	1 500	2.8	
–	283 500	150	–	1 890	1 500	2.8	
–	2 992 800	440	–	6 802	–	8.0	7
–	3 046 400	440	–	6 924	–	8.0	
–	3 527 200	440	–	8 016	10 560	8.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	2 709 000	375	–	7 224	–	–	1
–	2 060 400	375	–	5 494	–	–	
–	1 395 600	375	–	3 722	–	–	
–	51 388 300	8 100	–	6 344	–	2.0	2
–	36 932 500	8 500	–	4 345	–	2.0	
–	56 819 000	8 200	–	6 929	–	2.0	

brann.

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for industriell fors. (forts.)				
3	Follum Træsliberi	1939	1 513 000	61 100	11 080 200
		1940	1 737 200	336 000	11 559 100
		1941	1 854 300	1 320 000	18 533 500
4	D. F. U. Avd. Fredfoss	1939	–	–	200 000
		1940	–	–	200 000
		1941	18 400	10 000	206 000
5	Heen Træsliberi	1939	90 000	65 000	905 000
		1940	110 000	70 000	1 285 000
		1941	100 000	60 000	960 000
6	A/S Hofsfos Træsliperi og Papirfabrik	1939	55 100	34 700	605 900
		1940	55 100	14 300	466 400
		1941	55 100	5 100	450 900
7	A/S Holmen–Hellefos	1939	350 000	310 000	4 100 000
		1940	335 500	57 600	2 247 000
		1941	333 600	53 800	2 147 000
8	A/S Hurum Fabriker	1939	549 500	166 600	3 423 900
		1940	643 000	18 000	4 269 900
		1941	589 000	22 000	3 252 000
9	A/S Krogstad Cellulosefabrik	1939	178 500	3 000	1 230 000
		1940	–	–	1 000 000
		1941	178 500	3 000	1 230 000
10	Sjåstad Kraftanlegg	1939	520 000	20 000	3 960 000
		1940	520 000	–	2 557 000
		1941	520 000	–	4 300 000
11	A/S Skjærdalens Brug	1939	268 800	–	1 784 400
		1940	235 000	–	779 000
		1941	205 600	–	620 900
12	A/S Skotselv Cellulosefabrik[2]	1939	–	–	80 000
		1940	–	–	80 000
		1941	–	–	80 000
13	A/S Solberg Spinderi	1939	165 000	110 000	1 800 000
		1940	174 000	60 000	1 440 000
		1941	142 000	98 000	1 560 000
14	A/S Tofte Cellulosefabrik	1939	916 800	272 400	7 690 700
		1940	1 395 700	–	5 756 000
		1941	1 697 500	84 200	7 619 800
15	A/S Tronstad Brug Ltd.	1939	200 000	100 000	2 020 000
		1940	200 000	–	935 000
		1941	200 000	–	1 290 000
16	Vestfos Cellulosefabrik	1939	409 400	173 200	4 413 700
		1940	430 500	134 000	3 279 200
		1941	396 100	220 000	3 936 400
17	Vittingfoss Bruk	1939	516 900	287 100	4 782 900
		1940	466 700	46 500	3 417 400
		1941	477 100	181 300	3 905 600
18	A/S Viul Træsliberi	1939	205 500	147 500	2 263 200
		1940	215 000	72 000	1 778 700
		1941	174 000	152 000	1 989 000
	I alt	1939	–	–	104 437 200
		1940	–	–	80 042 600
		1941	–	–	110 295 700

[1] Til sliperiet og boligene. [2] Kraftstasjonen er bare i drift ved flomvann. [3] Til boligene.

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	11 080 200	2 700	–	4 104	–	0.5	3
–	11 559 100	2 700	–	4 281	–	[1] 0.5	
–	18 533 500	2 700	–	6 864	64 000	[1] 0.5	
–	200 000	110	–	1 818	–	–	4
–	200 000	110	–	1 818	–	–	
–	206 000	110	–	1 873	–	–	
–	905 000	170	–	5 324	3 840	1.0	5
–	1 285 000	500	–	2 570	–	1.0	
–	960 000	300	–	3 200	5 000	1.0	
–	605 900	100	–	6 059	–	–	6
–	466 400	100	–	4 664	–	–	
–	450 900	100	–	4 509	2 400	–	
–	4 100 000	765	–	5 359	–	–	7
–	2 247 000	765	–	2 937	–	–	
–	2 147 000	765	–	2 807	–	–	
–	3 423 900	1 000	–	3 424	–	0.3	8
–	4 269 900	1 100	–	3 882	–	0.3	
–	3 252 000	1 200	–	2 710	–	0.3	
–	1 230 000	275	–	4 473	–	5.0	
–	1 000 000	275	–	3 636	–	5.0	
–	1 230 000	275	–	4 473	–	5.0	
–	3 960 000	1 600	–	2 475	–	10.0	10
–	2 557 000	1 600	–	1 598	–	10.0	
–	4 300 000	1 600	–	2 688	–	10.0	
–	1 784 400	420	–	4 249	–	5.0	11
–	779 000	420	–	1 855	–	5.0	
–	620 900	420	–	1 478	–	5.0	
–	80 000	110	–	727	–	–	12
–	80 000	110	–	727	–	–	
–	80 000	110	–	727	–	–	
–	1 800 000	450	–	4 000	–	3.5	13
–	1 440 000	450	–	3 200	–	3.5	
–	1 560 000	450	–	3 467	5 500	3.5	
–	7 690 700	1 600	–	4 807	–	2.0	14
–	5 756 000	2 750	–	2 093	–	2.0	
–	7 619 800	2 600	–	2 931	50 000	2.0	
–	2 020 000	530	–	3 811	–	5.0	15
–	935 000	500	–	1 870	–	5.0	
–	1 290 000	530	–	2 434	–	5.0	
–	4 413 700	740	–	5 964	–	5.0	16
–	3 279 200	760	–	4 315	–	5.0	
–	3 936 400	740	–	5 319	–	5.0	
–	4 782 900	1 100	–	4 348	–	–	17
–	3 417 400	1 100	–	3 107	–	–	
–	3 905 600	1 100	–	3 551	–	–	
–	2 263 200	280	–	8 083	6 720	[3] 5.0	18
–	1 778 700	280	–	6 353	6 720	[3] 5.0	
–	1 989 000	305	–	6 521	7 015	[3] 5.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for industriell fors. (forts.)				
	Vestfold				
1	Agnes Fabrikker	1941	–	–	362 300
2	Berger Fabrikker	1939	–	–	200 200
		1940	–	–	200 000
		1941	–	–	200 000
3	A/S Eidsfos Verk	1939	227 600	76 600	2 050 900
		1940	215 600	40 500	1 257 300
		1941	208 100	43 500	1 618 700
4	Fritzøe Ev.	1939	1 641 200	134 200	10 410 400
		1940	1 818 800	214 300	9 737 800
		1941	1 432 800	332 300	10 137 500
5	A/S Sunland Papirfabrik	1939	73 700	55 200	821 100
		1940	75 500	11 600	521 800
		1941	48 500	23 500	444 200
	I alt	1939	–	–	13 482 600
		1940	–	–	11 716 900
		1941	–	–	12 762 700
	Telemark				
1	Bamble Aktie Cellulosefabrik	1939	148 300	8 000	1 085 100
		1940	148 300	8 000	1 082 300
		1941	142 400	–	744 700
2	S. D. Cappelen–Ulefos Jernværk	1939	863 000	256 700	7 229 800
		1940	416 600	77 400	2 499 900
		1941	689 700	131 700	5 195 200
3	A/S Klosterfossen	1939	685 200	580 800	7 597 500
		1940	688 800	83 000	3 685 300
		1941	525 000	–	2 927 800
4	A/S Laugstol Bruk [1]	1939	–	–	–
5	Løvenskiold–Fossum	1939	1 248 000	72 000	9 582 200
		1940	1 562 000	35 000	9 832 500
		1941	1 525 200	57 600	8 507 700
6	Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktie-selskab med datterselskaper. Kraftstasjoner:				
	Frøistul	1938/39	16 570 900	12 350 000	176 761 100
		1939/40	16 648 000	3 397 000	146 031 800
		1940/41	13 002 000	3 714 000	105 538 000
	Vemork	1938/39	84 992 500	71 197 300	962 333 600
		1939/40	83 812 100	19 315 200	809 384 200
		1940/41	70 540 400	30 847 300	640 329 400
	Såheim	1938/39	82 016 100	66 092 300	908 733 700
		1939/40	82 540 400	21 911 400	761 470 200
		1940/41	65 850 500	32 467 600	598 686 200
	Såheim Dampturbinstasjon	1938/39	6 204 700	–	47 669 100
		1939/40	6 584 900	–	18 130 800
	Lienfos	1938/39	9 365 900	7 461 300	99 748 600
		1939/40	9 724 500	3 672 600	85 052 200
		1940/41	6 979 700	4 562 600	77 247 100
	Svælgfos I og II	1938/39	19 509 000	15 985 800	214 470 700
		1939/40	22 501 200	11 010 800	223 458 800
		1940/41	24 587 200	13 627 500	229 366 900
	Dampkraftstasjonen, Herøen	1938/39	935 600	123 600	7 227 100
		1939/40	2 221 000	–	11 102 400
		1940/41	2 835 000	3 300	9 966 300

[1] Kraftstasjonen nedlagt i 1939.

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	362 300	244	–	1 485	1 950	1.0	1
–	200 200	200	–	1 001	–	3.0	2
–	200 000	200	–	1 001	–	3.0	
–	200 000	200	–	1 001	–	3.0	
–	2 050 900	340	–	6 032	4 530	5.0	3
–	1 257 300	340	–	3 698	4 550	5.0	
–	1 618 700	340	–	4 761	7 200	5.0	
–	10 410 400	2 870	–	3 627	–	5.0	4
–	9 737 800	2 870	–	3 393	–	5.0	
–	10 137 500	2 500	–	4 055	–	5.0	
–	821 100	160	–	5 132	–	–	5
–	521 800	160	–	3 261	–	–	
–	444 200	160	–	2 776	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	1 085 100	286	–	3 794	–	2.0	1
–	1 082 300	286	–	3 784	–	2.0	
–	744 700	286	–	2 604	–	2.0	
–	7 229 800	1 500	–	4 820	36 000	5.0	2
–	2 499 900	1 500	–	1 667	36 000	5.0	
–	5 195 200	1 363	–	3 812	32 712	5.0	
–	7 597 500	1 210	–	6 279	–	–	3
–	3 685 300	1 225	–	3 008	–	–	
–	2 927 800	750	–	3 904	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	4
–	9 582 200	2 000	–	4 791	–	5.0	5
–	9 832 500	2 200	–	4 469	–	5.0	
–	8 507 700	2 200	–	3 867	–	5.0	
–	176 761 100	22 600	–	7 821	–		6
–	146 031 800	22 900	–	6 377	–		
–	105 538 000	19 100	–	5 526	–		
–	962 333 600	116 000	–	8 296	–		
–	809 384 200	115 200	–	7 026	–	1.4	
–	640 329 400	97 300	–	6 581	–	1.4	
–	908 733 700	113 500	–	8 006	–	1.3	
–	761 470 200	111 900	–	6 805	–		
–	598 686 200	93 700	–	6 389	–		
–	47 669 100	9 300	–	5 126	–		
–	18 130 800	9 300	–	1 950	–		
–	99 748 600	12 800	–	7 793	280 000	1.4	
–	85 052 200	13 200	–	6 443	310 000	1.3	
–	77 247 100	13 000	–	5 942	299 200	1.2	
–	214 470 700	32 000	–	6 702	760 000	2.5	
–	223 458 800	35 000	–	6 385	776 000	2.7	
–	229 366 900	35 600	–	6 443	854 400	2.5	
–	7 227 100	4 500	–	1 606	–	–	
–	11 102 400	4 500	–	2 467	–	–	
–	9 966 300	4 500	–	2 215	99 800	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for industriell fors. (forts.)				
7	Skotfos Bruk	1939	2 228 100	1 763 400	24 745 600
		1940	2 140 300	143 400	13 400 700
		1941	1 812 800	120 500	11 726 400
8	Tinfos Papirfabrik	1939	16 051 000	10 249 300	164 333 300
		1940	13 835 300	6 494 800	137 017 000
		1941	13 170 300	8 041 800	128 984 200
9	Union Bruk	1939	655 000	398 400	6 267 200
		1940	625 000	–	4 986 800
		1941	660 000	226 800	5 574 800
10	A/S Vafos Brug	1939	102 000	–	219 100
		1940	128 900	–	403 800
		1941	79 200	–	136 200
11	Aall–Ulefos Brug	1939	–	–	1 200 000
		1940	–	–	1 200 000
		1941	–	–	1 200 000
	I alt	1939	–	–	2639 203 700
		1940	–	–	2228 738 700
		1941	–	–	1826 130 900
	Aust-Agder				
1	A/S Arendals Fossekompani	1939	20 154 700	16 896 600	218 311 200
		1940	19 525 000	11 498 900	185 494 400
		1941	17 074 900	7 076 000	139 044 600
2	A/S Egelands Verk	1939	394 700	–	1 551 900
		1940	171 400	10 900	897 900
		1941	257 900	35 000	1 431 600
3	Raffineringsverket A/S	1939	309 000	108 000	2 520 000
		1940	310 000	145 000	2 785 000
		1941	289 000	193 000	2 924 000
4	A/S Rygene Træmassefabrikker	1939	–	–	26 843 300
		1940	–	–	32 647 800
		1941	–	–	30 277 100
	I alt	1939	–	–	249 226 400
		1940	–	–	221 825 100
		1941	–	–	173 677 300
	Vest-Agder				
1	A/S O. C. Axelsens Fabrikker	1939	–	–	518 400
		1940	–	–	518 400
		1941	–	–	518 400
2	A/S Flekkefjords Uldvarefabrik	1939	46 800	17 600	366 200
		1940	23 400	17 600	275 000
		1941	23 400	–	236 200
3	Hunsfos Fabrikker	1939	3 764 000	2 187 000	38 509 600
		1940	3 966 200	504 000	30 037 600
		1941	3 798 800	1 650 300	37 300 100
4	A/S Knaben Molybdængruber	1939	–	–	441 700
		1940	–	–	294 400
		1941	–	–	159 600
5	Nye Høie Fabrikker A/S	1939	70 000	40 000	730 000
		1940	70 000	–	535 000
		1941	70 000	40 000	730 000

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	24 745 600	3 200	–	7 733	–	–	7
–	13 400 700	3 000	–	4 467	–	–	
–	11 726 400	2 520	–	4 653	–	–	
15 894 700	180 228 000	27 691	5 541	6 509	664 584	3.0	8
16 488 900	153 505 900	25 921	7 125	5 922	622 100	3.0	
126 000	129 110 200	21 900	–	5 895	511 800	3.0	
–	6 267 200	1 190	–	5 267	–	–	9
–	4 986 800	1 200	–	4 156	–	–	
–	5 574 800	1 210	–	4 607	–	–	
–	219 100	240	–	913	–	–	10
–	403 800	240	–	1 683	–	–	
–	136 200	200	–	681	4 800	–	
–	1 200 000	200	–	6 000	–	1.5	11
–	1 200 000	200	–	6 000	–	1.5	
–	1 200 000	200	–	6 000	–	1.5	
15 894 700	–	–	–	–	–	–	
16 488 900	–	–	–	–	–	–	
126 000	–	–	–	–	–	–	
26 843 300	245 154 500	33 080	3 680	7 411	765 650	5.0	1
32 647 800	218 142 200	33 000	3 680	6 610	765 650	7.8	
28 364 600	167 409 200	33 000	3 680	5 073	765 650	8.6	
–	1 551 900	800	–	1 940	–	5.0	2
–	897 900	800	–	1 122	–	5.0	
–	1 431 600	800	–	1 790	–	5.0	
–	2 520 000	500	–	5 040	–	5.0	3
–	2 785 000	500	–	5 570	–	5.0	
–	2 924 000	415	–	7 046	9 360	5.0	
–	26 843 300	5 300	–	5 065	–	–	4
–	32 647 800	5 300	–	6 160	–	–	
–	30 277 100	6 400	–	4 731	–	–	
26 843 300	–	–	–	–	–	–	
32 647 800	–	–	–	–	–	–	
28 364 600	–	–	–	–	–	–	
–	518 400	150	–	3 456	–	2.0	1
–	518 400	150	–	3 456	–	2.0	
–	518 400	150	–	3 456	–	2.0	
–	366 200	120	–	3 052	–	–	2
–	275 000	120	–	2 292	–	–	
–	236 200	120	–	1 968	–	–	
–	38 509 600	5 800	–	6 640	139 200	5.0	3
–	30 037 600	5 800	–	5 179	139 000	5.0	
–	37 300 100	5 800	–	6 431	139 000	5.0	
–	441 700	210	–	2 103	–	12.0	4
–	294 400	210	–	1 402	–	12.0	
–	159 600	100	–	1 596	2 400	12.0	
–	730 000	210	–	3 476	–	–	5
–	535 000	210	–	2 548	–	–	
–	730 000	210	–	3 476	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for industriell fors. (forts.)				
6	A/S Trælandsfos	1939	243 400	–	1 859 700
		1940	205 900	–	628 100
		1941	168 500	–	1 279 100
7	A/S Vigelands Brug	1939	8 288 600	5 606 100	85 555 400
		1940	8 423 600	3 183 600	72 950 700
		1941	6 248 100	3 078 900	55 518 000
8	A/S Aarenes Interessentskab	1939	62 000	30 000	645 000
		1940	62 000	30 000	645 000
		1941	62 000	30 000	645 000
	I alt	1939	–	–	128 626 000
		1940	–	–	105 884 200
		1941	–	–	96 386 400
	Rogaland				
1	Bryne Mølle	1939	–	–	170 000
		1940	–	–	160 000
		1941	–	–	170 000
2	D. F. U. Avd. Figgjo	1939	–	–	212 000
		1940	–	–	200 000
		1941	28 600	–	270 600
3	A/S Ryfylke Kraftanlæg	1939	2 969 900	1 666 600	29 855 500
		1940	3 274 700	1 227 600	30 794 700
		1941	3 244 000	1 430 500	31 158 600
4	A/S Saudefaldene	1939	30 853 000	23 533 500	311 153 800
		1940	31 552 000	17 155 200	288 227 400
		1941	31 579 000	17 718 300	289 659 900
5	The Jøssingfjord Manufacturing Co. A/S	1939	709 100	76 400	5 935 100
		1940	775 500	46 200	5 871 400
		1941	823 900	181 600	7 443 000
6	A/S Tou	1939	108 000	75 000	1 066 000
		1940	106 200	70 800	1 063 300
		1941	108 400	70 700	1 104 200
7	D. F. U. Avd. Aalgaard	1939	–	–	1 010 000
		1940	–	–	1 000 000
		1941	–	–	1 015 000
	I alt	1939	–	–	349 402 400
		1940	–	–	327 316 800
		1941	–	–	330 821 300
	Hordaland				
1	A/S Arne Fabrikker	1939	428 200	172 300	3 740 400
		1940	430 000	161 200	3 766 300
		1941	439 500	63 800	2 512 400
2	A/S Bjølvefossen	1939	23 671 000	14 738 000	235 233 000
		1940	24 043 000	5 030 000	187 511 000
		1941	18 601 000	13 049 000	192 882 000
3	A/S Børtveit Kraftselskap	1939	525 200	368 100	5 323 300
		1940	564 300	161 500	4 828 300
		1941	518 400	237 200	4 763 000
4	A/S Dale Fabrikker	1939	192 000	9 000	976 000
		1940	150 000	–	500 000
		1941	70 700	–	70 700

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	1 859 700	360	–	5 166	–	2.0	6
–	628 100	300	–	2 094	–	2.0	
–	1 279 100	260	–	4 920	–	2.0	
–	85 555 400	11 400	–	7 505	–	–	7
–	72 950 700	11 400	–	6 399	–	–	
–	55 518 000	8 420	–	6 594	–	–	
–	645 000	130	–	4 962	–	–	8
–	645 000	130	–	4 962	–	–	
–	645 000	130	–	4 962	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	170 000	120	–	1 417	–	–	1
–	160 000	120	–	1 333	–	–	
–	170 000	120	–	1 417	–	–	
–	212 000	220	–	964	–	3.0	2
–	200 000	220	–	909	–	3.0	
–	270 600	220	–	1 230	–	3.0	
–	29 855 500	6 250	–	4 777	115 000	5.0	3
–	30 794 700	6 250	–	4 927	116 975	5.0	
–	31 158 600	6 300	–	4 946	131 025	5.0	
–	311 153 800	54 000	–	5 762	1 100 000	2.7	4
–	288 227 400	60 000	–	4 804	1 300 000	3.4	
–	289 659 900	55 000	–	5 267	1 120 800	3.4	
–	5 935 100	1 470	–	4 037	25 700	7.5	5
–	5 871 400	1 500	–	3 914	33 500	7.5	
–	7 443 000	1 620	–	4 594	35 000	7.5	
–	1 066 000	230	–	4 635	–	2.0	6
–	1 063 300	230	–	4 623	–	2.0	
–	1 104 200	230	–	4 801	–	2.0	
–	1 010 000	240	–	4 208	–	3.0	7
–	1 000 000	240	–	4 167	–	3.0	
–	1 015 000	240	–	4 229	–	3.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	3 740 400	940	–	3 979	–	3.0	1
–	3 766 300	940	–	4 007	–	3.0	
–	2 512 400	960	–	2 617	–	3.0	
–	235 233 000	43 000	–	5 471	810 000	5.0	2
–	187 511 000	47 000	–	3 990	814 225	5.0	
–	192 882 000	35 700	–	5 403	656 542	5.0	
–	5 323 300	1 400	–	3 802	–	8.0	3
–	4 828 300	1 400	–	3 449	–	11.7	
–	4 763 000	1 500	–	3 175	–	9.0	
–	976 000	600	–	1 627	–	–	4
–	500 000	500	–	1 000	–	–	
–	70 700	500	–	1 414	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for industriell fors. (forts.)				
5	A/S Eidsvaag Fabriker	1939	16 300	7 600	151 900
		1940	15 400	7 800	161 200
		1941	14 000	3 600	106 400
6	A/S Nestun Uldvarefabrik	1939	18 000	3 000	147 000
		1940	18 000	3 000	147 000
		1941	18 000	3 000	147 000
7	A/S Petersen & Dekke	1939	28 900	14 800	277 700
		1940	–	–	235 000
		1941	–	–	195 000
8	A/S Stordø Kisgruber	1939	37 400	–	89 800
		1940	137 900	–	241 600
		1941	175 900	–	372 600
9	A/S Trengereid Fabrikker	1939	110 000	60 000	1 000 000
		1940	110 000	60 000	1 000 000
		1941	110 000	60 000	1 000 000
10	A/S Tyssefaldene	1939	66 537 700	60 102 100	760 962 200
		1940	59 527 000	24 835 900	489 820 400
		1941	40 717 000	21 792 500	356 508 800
	I alt	1939	–	–	1007 901 300
		1940	–	–	688 210 800
		1941	–	–	558 557 900
	Sogn og Fjordane				
1	A/S Bremanger Kraftselskab	1939	6 281 400	5 245 400	67 949 800
		1940	6 491 700	3 158 900	65 007 800
		1941	6 515 900	1 776 300	60 101 800
2	Indvikens Uldvarefabrik	1939	21 000	13 600	228 200
		1940	21 000	–	203 000
		1941	21 000	15 000	235 000
3	A/S Norsk Aluminium Company	1939	24 055 300	18 498 400	257 628 700
		1940	24 553 100	7 581 400	225 966 600
		1941	22 845 700	10 494 100	217 589 600
4	A/S Stangfjordens elektrokemiske Fabriker	1939	996 800	48 000	6 103 600
		1940	1 416 200	31 100	7 051 100
		1941	850 900	37 200	4 739 900
5	A/S Vadheim elektrochemiske Fabriker	1939	1 276 900	877 400	12 710 200
		1940	1 305 200	24 900	7 114 600
		1941	1 166 300	100 000	10 241 600
	I alt	1939	–	–	344 620 500
		1940	–	–	305 343 100
		1941	–	–	292 907 900
	Møre og Romsdal				
1	Angvik Møbelfabrik	1939	40 000	20 000	430 000
		1940	40 000	20 000	430 000
		1941	40 000	30 000	460 000
2	A/S O. A. Devolds Sønner	1939	143 900	67 500	1 388 800
		1940	182 100	9 500	1 123 000
		1941	157 700	22 800	1 179 900
3	A/S Romsdals Uldvarefabrik	1939	–	–	125 000
		1940	–	–	100 000
		1941	–	–	125 000

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	151 900	105	–	1 447	–	–	5
–	161 200	105	–	1 535	–	–	
–	106 400	100	–	1 064	807	–	
–	147 000	100	–	1 470	–	2.0	6
–	147 000	100	–	1 470	–	2.0	
–	147 000	100	–	1 470	–	2.0	
–	277 700	230	–	1 207	–	–	7
–	235 000	230	–	1 022	–	–	
–	195 000	200	–	975	–	–	
–	89 800	200	–	449	–	–	8
–	241 600	200	–	1 208	–	–	
–	372 600	200	–	1 863	–	–	
–	1 000 000	270	–	3 704	–	–	9
–	1 000 000	270	–	3 704	–	–	
–	1 000 000	270	–	3 704	–	–	
–	760 962 200	91 328	–	8 332	–	3.4	10
–	489 820 400	89 040	–	5 501	–	2.4	
–	356 508 800	61 275	–	5 818	–	3.8	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	67 949 800	10 200	–	6 662	235 000	5.0	1
–	65 007 800	9 500	–	6 843	225 000	5.0	
–	60 101 800	9 500	–	6 327	215 000	5.0	
–	228 200	60	–	3 803	–	–	2
–	203 000	60	–	3 383	–	–	
–	235 000	60	–	3 917	–	–	
–	257 628 700	34 500	–	7 467	–	6.5	3
–	225 966 600	34 500	–	6 550	–	6.5	
–	217 589 600	32 500	–	6 695	–	6.5	
–	6 103 600	2 107	–	2 897	50 568	10.0	4
–	7 051 100	1 954	–	3 609	46 896	10.0	
–	4 739 900	1 914	–	2 476	45 936	10.0	
–	12 710 200	1 815	–	7 003	43 560	1.4	5
–	7 114 600	1 883	–	3 778	44 464	1.4	
–	10 241 600	1 744	–	5 872	41 856	1.4	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	430 000	125	–	3 440	1 500	10.0	1
–	430 000	125	–	3 440	1 500	10.0	
–	460 000	125	–	3 680	1 500	10.0	
–	1 388 800	550	–	2 525	7 500	5.0	2
–	1 123 000	550	–	2 042	7 500	5.0	
–	1 179 900	550	–	2 145	7 500	5.0	
–	125 000	30	–	4 167	–	–	3
–	100 000	30	–	3 333	–	–	
–	125 000	30	–	4 167	–	–	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for industriell fors. (forts.)				
4	A/S Rødsand Gruber	1939	73 200	31 900	599 900
		1940	61 400	–	387 000
		1941	57 100	25 200	512 700
5	A/S Spilkevigs Snøre- Not- og Garn-fabrik	1939	144 900	48 600	1 277 200
		1940	172 700	77 000	1 460 200
		1941	168 200	72 300	1 437 000
6	Tingvoll Ullvarefabrikk A/S	1939	93 900	27 600	738 300
		1940	–	–	981 300
		1941	122 100	25 000	1 045 500
	I alt	1939	–	–	4 559 200
		1940	–	–	4 481 500
		1941	–	–	4 760 100
	Sør-Trøndelag				
1	Gaula Kraftanlegg	1939	124 200	29 600	1 204 100
		1940	128 200	28 000	1 120 300
		1941	129 200	58 100	1 285 600
2	Orkla Metal-A/S	1939	1 551 900	500 700	10 277 600
		1940	1 239 800	100 900	7 553 300
		1941	662 000	222 300	5 097 500
3	I. C. Piene & Søn A/S	1939	228 000	50 500	1 348 500
		1940	207 300	53 500	1 286 200
		1941	166 400	54 000	1 229 500
4	A/S Ranheims Papirfabrik	1939	340 500	115 500	2 907 000
		1940	317 400	109 200	2 980 700
		1941	335 400	104 000	2 896 300
5	Salvesen & Thams's Comm. A/S med A/S Gjølme Mølle og Løkken Kraft A/S	1939	2 205 000	1 296 800	20 929 600
		1940	1 837 600	854 500	18 197 700
		1941	2 418 700	1 739 800	25 066 000
	I alt	1939	–	–	36 666 800
		1940	–	–	31 138 200
		1941	–	–	35 574 900
	Nord-Trøndelag				
1	A/S Meraker Smelteverk	1939	16 693 100	13 478 300	184 805 600
		1940	16 062 200	675 500	133 301 000
		1941	15 098 000	9 332 700	155 902 800
2	Salsbrukets Tresliperi	1939	1 388 400	–	9 903 900
		1940	1 321 200	–	5 631 200
		1941	1 015 400	599 400	10 145 800
3	D. F. U. Avd. Aasen	1939	–	–	1 100 000
		1940	–	–	900 000
		1941	81 000	28 200	877 000
	I alt	1939	–	–	195 809 500
		1940	–	–	139 832 200
		1941	–	–	166 925 600
	Nordland				
1	A/S Bjørkaasen Gruber	1939	1 261 700	568 700	12 886 000
		1940	1 298 000	419 600	11 921 000
		1941	1 546 600	645 400	14 320 500

[1] 5 % til fabrikken og 13 % til boligene.

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	599 900	230	–	2 608	–	4.0	4
–	387 000	230	–	1 683	–	4.0	
–	512 700	230	–	2 229	4 192	4.0	
–	1 277 200	260	–	4 912	5 100	10.0	5
–	1 460 200	300	–	4 867	6 600	10.0	
–	1 437 000	290	–	4 955	6 100	10.0	
–	738 300	288	–	2 564	3 300	4.0	6
–	981 300	280	–	3 505	–	7.0	
–	1 045 500	276	–	3 788	4 500	15.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	1 204 100	418	–	2 881	–	5.0	1
–	1 120 300	405	–	2 766	–	5.0	
–	1 285 600	418	–	3 076	–	5.0	
–	10 277 600	3 050	–	3 370	–	10.0	2
–	7 553 300	2 500	–	3 021	–	10.0	
–	5 097 500	2 000	–	2 549	22 700	10.0	
–	1 348 500	300	–	4 495	7 200	2.0	3
–	1 286 200	300	–	4 287	7 200	2.0	
–	1 229 500	300	–	4 098	7 200	2.0	
–	2 907 000	600	–	4 845	–	[1] 5.0	4
–	2 980 700	600	–	4 968	–	[1] 5.0	
–	2 896 300	587	–	4 934	14 088	[1] 5.0	
–	20 929 600	5 500	–	3 805	–	9.2	5
–	18 197 700	5 000	–	3 640	–	7.9	
–	25 066 000	5 500	–	4 557	–	8.6	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	184 805 600	24 500	–	7 543	–	6.0	1
–	133 301 000	23 400	–	5 697	–	6.0	
–	155 902 800	21 700	–	7 184	499 200	6.0	
–	9 903 900	2 580	–	3 839	–	5.0	2
–	5 631 200	2 700	–	2 086	–	5.0	
–	10 145 800	2 650	–	3 829	63 600	5.0	
–	1 100 000	166	–	6 626	–	2.0	3
–	900 000	166	–	5 422	–	2.0	
–	877 000	170	–	5 159	–	2.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	12 886 000	1 800	–	7 159	–	6.0	1
–	11 921 000	1 750	–	6 812	–	6.0	
–	14 320 500	2 715	–	5 275	59 400	6.0	

Tabell 5. Produksjon og

Nr.	Verk (firma)		1 Høyeste måneds-produksjon	2 Laveste måneds-produksjon	3 Års-produksjon
			kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for industriell fors. (forts.)				
2	Dunderland Iron Ore Co. Ltd.	1939	978 200	104 200	6 919 200
		1940	131 500	9 800	669 400
		1941	168 700	54 800	1 016 400
3	A/S Nordland Portland Cementfabrik	1939	827 500	387 200	8 019 100
		1940	1 024 200	224 000	8 334 800
		1941	1 056 800	289 000	9 648 000
4	A/S Ofoten Jernmalmgruber	1939	430 000	20 000	3 362 000
		1940	127 200	19 000	513 600
		1941	245 000	125 000	2 010 700
5	A/S Sulitjelma Gruber	1939	3 519 200	2 852 600	38 304 100
		1940	3 423 600	2 583 900	36 487 500
		1941	3 409 600	2 353 400	37 071 700
	I alt	1939	–	–	69 490 400
		1940	–	–	57 926 300
		1941	–	–	64 067 300
	Troms				
1	A/S Skaland Grafitverk	1939	168 000	101 000	1 771 000
		1940	180 000	–	1 353 400
		1941	190 000	83 000	1 659 300
	I alt	1939	–	–	1 771 000
		1940	–	–	1 353 400
		1941	–	–	1 659 300
	Finnmark				
1	A/S Sydvaranger	1939	4 413 500	3 203 500	44 509 900
		1940	2 882 300	–	15 780 400
		1941	1 951 300	606 000	16 369 900
2	Sydvaranger Kraftaktieselskap	1939	1 368 500	382 400	10 839 300
		1940	1 613 600	500 000	13 897 500
		1941	1 700 300	778 600	14 490 400
	I alt	1939	–	–	55 349 200
		1940	–	–	29 677 900
		1941	–	–	30 860 300
	VIII. Private verker for industriell forsyning I alt	1939	–	–	5517 816 000
		1940	–	–	4532 910 200
		1941	–	–	4013 865 400

kjøp av elektrisk energi.

4	5	6	7	8	9	10	
Kjøpt energi i året	Tils. produsert og kjøpt energi i året	Verkets maks. belastning i året	Herav dekket av kjøpt kraft	Brukstiden kol. 5 : 6	Maks. døgnets energilevering inkl. kjøpt energi	Energitap ved overføring til abonnentene (avtagerne)	Nr.
kWh	kWh	kW	kW	Timer	kWh	%	
–	6 919 200	1 950	–	3 548	36 000	10.0	2
–	669 400	300	–	2 231	–	10.0	
–	1 016 400	375	–	2 710	6 700	10.0	
–	8 019 100	1 750	–	4 582	–	5.0	3
–	8 334 800	1 850	–	4 505	–	5.0	
–	9 648 000	1 850	–	5 215	–	5.0	
–	3 362 000	960	–	3 502	–	10.0	4
–	513 600	250	–	2 054	–	10.0	
–	2 010 700	400	–	5 026	–	10.0	
–	38 304 100	5 900	–	6 492	125 000	18.0	5
–	36 487 500	5 800	–	6 291	125 000	18.0	
–	37 071 700	5 750	–	6 447	125 000	18.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	1 771 000	400	–	4 428	5 700	15.0	1
–	1 353 400	365	–	3 708	7 400	15.0	
–	1 659 300	365	–	4 546	7 600	15.0	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	44 509 900	9 000	–	4 946	–	10.0	1
–	15 780 400	7 085	–	2 227	170 040	10.0	
–	16 369 900	4 400	–	3 720	105 600	10.0	
–	10 839 300	2 850	–	3 803	–	10.0	2
–	13 897 500	2 850	–	4 876	–	10.0	
–	14 490 400	2 850	–	5 084	–	11.5	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	
42 738 000	–	–	–	–	–	–	
49 136 700	–	–	–	–	–	–	
28 490 600	–	–	–	–	–	–	

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og hånd-verk	5 Andre verk	6 Annet for-bruk (hus-holdninger, landbruk, forret-ninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	I. Statens verker bygd for alm. for-syning								
1	*Østl.kraftverkene*								
	Nore Kr.verk	1938/39	41 000 000	133000000	–	–	195 400 000	200 000	369 600 000
		1939/40	42 500 000	56 600 000	–	–	417 100 000	200 000	516 400 000
		1940/41	19 000 000	50 000 000	–	–	540 600 000	200 000	609 800 000
	Statens del av Mørkfoss–Solbergfoss[1]								
	Buskerud								
2	Hakavik	1938/39	–	–	–	–	–	300 000	[2] 22 309 000
	Kraftverk	1939/40	–	–	–	–	–	350 000	[2] 18 850 000
		1940/41	–	–	–	–	–	315 000	[2] 18 065 000
	Aust-Agder								
3	Langerak	1938/39	900 000	–	4 260 000	200 000	2 140 000	2 600 000	10 100 000
	Kraftverk	1939/40	700 000	–	4 200 000	180 000	1 900 000	3 050 000	10 030 000
		1940/41	675 000	–	3 850 000	184 000	2 891 000	2 630 000	10 230 000
	Sør-Trøndelag								
4	Hasselelv.	1938/39	–	–	–	24 000	1 021 000	35 000	1 080 000
	Kraftverk	1939/40	–	–	–	30 000	995 000	35 000	1 060 000
		1940/41	–	–	–	43 000	1 326 000	35 000	1 404 000
	Finnmark								
5	Mattisfoss	1938/39	–	–	–	15 000	–	1 040 000	1 055 000
	Kraftverk	1939/40	–	–	–	20 000	–	1 250 000	1 270 000
		1940/41	–	–	–	30 000	–	1 505 000	1 535 000
	I. Statens v.for alm. fors. i alt[3]	1938/39	41 900 000	133000000	4 260 000	239 000	198 561 000	4 175 000	–
		1939/40	43 200 000	56 600 000	4 200 000	230 000	419 995 000	4 885 000	–
		1940/41	19 675 000	50 000 000	3 850 000	257 000	544 817 000	4 685 000	–
	II. Herredskom-munale								
	Østfold								
1	Aremark	1938/39	–	–	–	–	200 000	1 190 800	1 390 800
		1939/40	–	–	–	–	150 000	959 800	1 109 800
		1940/41	–	–	–	–	160 000	1 266 700	1 426 700
2	Askim ..	1938/39	5 050 700	–	–	3 000 000	4 730 000	12 460 300	25 241 000
		1939/40	6 000 000	–	–	5 000 000	5 000 000	13 000 000	29 000 000
		1940/41	6 000 000	–	–	5 000 000	5 925 600	17 215 700	34 141 300
3	Berg ...	1938/39	–	–	–	380 000	–	6 996 000	7 376 000
		1939/40	–	–	–	388 600	–	7 684 000	8 072 600
		1940/41	–	–	–	440 000	–	8 545 000	8 985 000
4	Degernes	1938/39	–	–	–	43 100	350 000	1 986 900	2 380 000
		1939/40	–	–	–	37 000	350 000	2 067 000	2 454 000
		1940/41	–	–	–	35 000	340 000	2 175 000	2 550 000
5	Eidsberg	1938/39	–	–	–	90 000	3 800 000	4 572 000	8 462 000
		1939/40	–	–	–	100 000	4 000 000	5 381 200	9 481 200
		1940/41	–	–	–	120 000	4 200 000	7 207 000	11 527 000

[1] Oppført under Oslo Ev., idet Oslo har disponert hele anleggets ytelse mot til gjengjeld å stille inntil 13 MW til Statens rådighet. [2] Her er tatt med 22 009 000 kWh i 1938/39, 18 500 000 kWh i 1939/40 og 17 750 000 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner. [3] Hertil kommer 22 009 000 kWh i 1938/39, 18 500 000 kWh i 1939/40 og 17 750 000 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
6	Hobøl ..	1938/39	–	–	–	180 000	–	1 820 000	2 000 000
		1939/40	–	–	–	200 000	–	2 200 000	2 400 000
		1940/41	–	–	–	250 000	–	2 000 000	2 250 000
7	Idd	1938/39	–	–	–	15 300	–	2 599 700	2 615 000
		1939/40	–	–	–	16 700	–	3 045 500	3 062 200
		1940/41	–	–	–	18 000	–	3 347 700	3 365 700
8	Jeløy ...	1938/39	–	–	–	3 060 000	–	10 260 000	13 320 000
		1939/40	–	–	–	2 464 000	–	10 208 000	12 672 000
		1940/41	–	–	–	1 760 000	–	11 880 000	13 640 000
9	Mysen ..	1938/39	–	–	–	250 000	–	3 090 000	3 340 000
		1939/40	–	–	–	255 000	–	3 278 000	3 533 000
		1940/41	–	–	–	260 000	–	3 350 000	3 610 000
10	Onsøy ..	1938/39	–	–	–	2 000 000	–	5 825 400	7 825 400
		1939/40	–	–	–	2 000 000	–	6 274 000	8 274 000
		1940/41	–	–	–	2 500 000	–	7 222 000	9 722 000
11	Rakkestad	1938/39	–	–	–	150 000	–	5 260 000	5 410 000
		1939/40	–	–	–	154 000	–	6 294 000	6 448 000
		1940/41	–	–	–	154 000	–	7 443 000	7 597 000
12	Rygge ...	1938/39	–	–	–	595 000	3 800 000	4 420 000	8 815 000
		1939/40	–	–	–	765 000	4 108 000	5 388 000	10 261 000
		1940/41	–	–	–	950 000	4 260 000	5 117 700	10 327 700
13	Råde ...	1938/39	–	–	–	700 000	–	2 550 000	3 250 000
		1939/40	–	–	–	750 000	–	2 800 000	3 550 000
		1940/41	–	–	–	750 000	–	2 950 000	3 700 000
14	Skiptvet	1938/39	–	–	–	900 000	–	2 551 000	3 451 000
		1939/40	–	–	–	1 080 000	–	2 670 600	3 750 600
		1940/41	–	–	–	1 100 000	–	2 759 400	3 859 400
15	Skjeberg	1938/39	–	–	–	697 000	–	4 598 000	5 295 000
		1939/40	–	–	–	696 000	–	5 638 000	6 334 000
		1940/41	–	–	–	783 000	–	6 933 000	7 716 000
16	Spydeberg	1938/39	–	–	–	352 000	–	3 248 000	3 600 000
		1939/40	–	–	–	352 000	–	3 328 000	3 680 000
		1940/41	–	–	–	352 000	–	3 148 000	3 500 000
17	Torsnes .	1938/39	–	–	–	–	–	718 800	718 800
		1939/40	–	–	–	–	–	774 100	774 100
		1940/41	–	–	–	–	–	823 600	823 600
18	Trøgstad	1938/39	–	–	–	–	–	4 020 500	4 020 500
		1939/40	–	–	–	–	–	4 250 000	4 250 000
		1940/41	–	–	–	–	–	5 036 700	5 036 700
19	Tune ...	1938/39	–	–	–	1 000 000	–	7 200 000	8 200 000
		1939/40	–	–	–	1 170 100	–	11 158 900	12 329 000
		1940/41	–	–	–	1 186 400	–	11 478 300	12 664 700
20	Våler og Svindal	1938/39	–	–	–	–	–	1 480 000	1 480 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 600 000	1 600 000
		1940/41	–	–	–	–	–	1 952 400	1 952 400
	I alt	1938/39	5 050 700	–	–	13412 400	12 880 000	86 847 400	–
		1939/40	6 000 000	–	–	15428 400	13 608 000	97 999 100	–
		1940/41	6 000 000	–	–	15658 400	14 885 600	111851 200	–
	Akershus								
1	Aker	1938/39	5 190 000	–	–	27019 000	–	192093 000	[1] 237348000
		1939/40	5 075 000	–	–	29224 000	–	200901 000	[1] 247057000
		1940/41	3 576 000	–	–	35318 000	185 000	250245 000	[1] 301088000

[1] Her er tatt med 13 046 000 kWh i 1938/39, 11 857 000 kWh i 1939/40 og 11 764 000 kWh i 1940/41 som er levert til forstadsbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
2	Asker ...	1938/39	–	–	–	3 000 000	–	15 029 000	18 029 000
		1939/40	–	–	–	3 200 000	–	16 667 000	19 867 000
		1940/41	–	–	–	3 800 000	–	19 898 000	23 698 000
3	Aurskog .	1938/39	–	–	–	57 500	–	1 006 500	1 064 000
		1939/40	–	–	–	65 000	–	1 003 000	1 068 000
		1940/41	–	–	–	109 000	–	1 491 000	1 600 000
4	Blaker ..	1938/39	–	–	–	–	–	1 418 000	1 418 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 507 000	1 507 000
		1940/41	–	–	–	–	–	1 536 000	1 536 000
5	Enebakk	1938/39	–	–	–	120 000	–	1 108 000	1 228 000
		1939/40	–	–	–	126 000	–	1 215 000	1 341 000
		1940/41	–	–	–	135 000	–	1 395 000	1 530 000
6	Enebakkneset	1938/39	–	–	–	90 000	–	160 000	250 000
		1939/40	–	–	–	100 000	–	243 000	343 000
		1940/41	–	–	–	108 000	–	300 000	408 000
7	Eidsvoll	1938/39	–	–	–	2 124 000	–	4 141 000	6 265 000
		1939/40	–	–	–	2 160 000	–	3 520 000	5 680 000
		1940/41	–	–	–	2 160 000	–	5 514 000	7 674 000
8	Feiring ..	1938/39	–	–	–	–	–	241 600	241 600
		1939/40	–	–	–	–	–	280 000	280 000
		1940/41	–	–	–	–	–	312 000	312 000
9	Fet	1938/39	–	–	–	110 000	1 214 000	1 832 000	3 156 000
		1939/40	–	–	–	132 000	1 515 000	1 949 000	3 596 000
		1940/41	–	–	–	320 000	1 600 000	2 083 000	4 003 000
10	Frogn ...	1938/39	–	–	–	–	–	2 378 000	2 378 000
		1939/40	–	–	–	–	–	2 304 000	2 304 000
		1940/41	–	–	–	–	–	2 846 000	2 846 000
11	Hurdal ..	1938/39	–	–	–	120 000	–	349 000	469 000
		1939/40	–	–	–	200 000	–	432 000	632 000
		1940/41	–	–	–	300 000	–	487 000	787 000
12	Kråkstad	1938/39	–	–	–	–	–	1 266 000	1 266 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 490 000	1 490 000
		1940/41	–	–	–	–	–	1 629 000	1 629 000
13	Lillestrøm	1938/39	–	–	–	2 790 000	–	5 760 000	8 550 000
		1939/40	–	–	–	3 240 000	–	6 210 000	9 450 000
		1940/41	–	–	–	5 490 000	–	8 010 000	13 500 000
14	Lørenskog	1938/39	120 000	3 470 000	–	–	–	5 410 000	9 000 000
		1939/40	60 000	3 400 000	–	–	–	6 440 000	9 900 000
		1940/41	25 000	3 600 000	–	–	–	6 275 000	9 900 000
15	Nes	1938/39	–	–	–	100 000	–	3 826 000	3 926 000
		1939/40	–	–	–	300 000	–	4 130 000	4 430 000
		1940/41	–	–	–	1 000 000	–	4 915 000	5 915 000
16	Nesodden	1938/39	–	–	–	1 200 000	–	3 702 000	4 902 000
		1939/40	–	–	–	1 200 000	–	3 975 000	5 175 000
		1940/41	–	–	–	1 200 000	–	3 984 000	5 184 000
17	Nittedal og Hakadal	1938/39	–	–	–	400 000	–	3 314 200	3 714 200
		1939/40	–	–	–	400 000	–	4 392 400	4 792 400
		1940/41	–	–	–	360 000	–	4 857 000	5 217 000
18	Oppegård	1938/39	–	–	–	–	–	5 819 000	5 819 000
		1939/40	–	–	–	–	–	6 514 000	6 514 000
		1940/41	–	–	–	–	–	7 530 000	7 530 000
19	Rælingen	1938/39	–	–	–	115 100	–	1 529 200	1 644 300
		1939/40	–	–	–	113 500	–	1 770 000	1 883 500
		1940/41	–	–	–	162 000	–	2 500 000	2 662 000

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
20	Ski	1938/39	–	–	–	2 300 000	–	5 100 000	7 400 000
		1939/40	–	–	–	2 700 000	–	5 600 000	8 300 000
		1940/41	–	–	–	3 100 000	–	6 400 000	9 500 000
21	Vestby ..	1938/39	–	–	–	1 000 000	–	3 486 000	4 486 000
		1939/40	–	–	–	1 089 000	–	4 000 000	5 089 000
		1940/41	–	–	–	1 225 000	–	4 864 000	6 089 000
22	Ås	1938/39	–	–	–	–	–	3 432 000	3 432 000
		1939/40	–	–	–	800 000	–	3 167 000	3 967 000
		1940/41	–	–	–	1 000 000	–	4 023 000	5 023 000
	I alt[1] ...	1938/39	5 310 000	3 470 000	–	40545 600	1 214 000	262400 500	–
		1939/40	5 135 000	3 400 000	–	45049 500	1 515 000	277709 400	–
		1940/41	3 601 000	3 600 000	–	55787 000	1 785 000	341094 000	–
	Hedmark								
1	Alvdal ..	1938/39	–	–	–	46 500	–	638 300	684 800
		1939/40	–	–	–	29 700	–	533 900	563 600
		1940/41	–	–	–	48 500	–	583 900	632 400
2	Dalsbygd.	1938/39	–	–	–	–	–	181 000	181 000
		1939/40	–	–	–	–	–	158 200	158 200
		1940/41	–	–	–	–	–	181 300	181 300
3	Elverum	1938/39	–	–	–	–	13 528 200	3 791 800	17 320 000
		1939/40	–	–	–	–	15 237 200	3 858 300	19 095 500
		1940/41	–	–	–	–	14 158 300	5 339 700	19 498 000
4	Grue	1938/39	–	–	–	104 300	–	1 596 400	1 700 700
		1939/40	–	–	–	133 400	–	1 477 200	1 610 600
		1940/41	–	–	–	140 500	–	1 359 400	1 499 900
5	Løiten ..	1938/39	–	718 400	–	230 800	–	1 850 600	2 799 800
		1939/40	–	747 700	–	350 900	–	1 688 600	2 787 200
		1940/41	–	744 600	–	600 000	–	1 511 100	2 855 700
6	Romedal	1938/39	–	–	–	916 300	–	1 333 800	2 250 100
		1939/40	–	–	–	304 500	–	1 887 100	2 191 600
		1940/41	–	–	–	384 000	–	2 307 500	2 691 500
7	Stange ..	1938/39	–	–	–	–	2 045 800	5 023 200	7 069 000
		1939/40	–	–	–	–	831 300	5 487 000	6 318 300
		1940/41	–	–	–	–	368 800	5 944 100	6 312 900
8	Tyldal ..	1938/39	–	–	–	7 600	–	275 500	283 100
		1939/40	–	–	–	14 100	–	383 000	397 100
		1940/41	–	–	–	17 300	–	547 000	564 300
9	Våler ...	1938/39	–	–	–	16 500	–	730 000	746 500
		1939/40	–	–	–	18 800	–	816 300	835 100
		1940/41	–	–	–	25 000	–	1 071 400	1 096 400
10	Åmot ...	1938/39	–	–	–	–	–	2 600 000	2 600 000
		1939/40	–	–	–	50 000	–	2 900 000	2 950 000
		1940/41	–	–	–	60 000	–	3 500 000	3 560 000
11	Åsnes ..	1938/39	–	–	–	–	–	1 266 700	1 266 700
		1939/40	–	–	–	–	–	1 163 800	1 163 800
		1940/41	–	–	–	–	–	1 171 900	1 171 900
	I alt	1938/39	–	718 400	–	1 322 000	15 574 000	19 287 300	–
		1939/40	–	747 700	–	901 400	16 068 500	20 353 400	–
		1940/41	–	744 600	–	1 275 300	14 527 100	23 517 300	–

[1] Hertil kommer 13 046 000 kWh i 1938/39, 11 857 000 kWh i 1939/40 og 11 764 000 kWh i 1940/41 som er levert til forstadsbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
	Opland								
1	Biri	1938/39	–	–	–	–	–	1 201 500	1 201 500
		1939/40	–	–	–	–	–	1 017 000	1 017 000
		1940/41	–	–	–	–	–	1 129 500	1 129 500
2	Fåberg ..	1938/39	–	–	–	1 300 000	–	4 132 700	5 432 700
		1939/40	–	–	–	1 300 000	–	4 452 500	5 752 500
		1940/41	–	–	–	1 350 000	–	4 858 800	6 208 800
3	Moksa ..	1938/39	–	–	–	360 000	1 800 000	2 899 100	5 059 100
		1939/40	–	–	–	360 000	990 000	3 080 200	4 430 200
		1940/41	–	–	–	450 000	1 035 000	4 085 800	5 570 800
4	Skjåk ..	1938/39	–	–	–	112 000	–	1 080 000	1 192 000
		1939/40	–	–	–	120 000	–	980 000	1 100 000
		1940/41	–	–	–	150 000	–	1 135 300	1 285 300
5	Vardal ..	1938/39	1 938 800	5 397 500	–	17 500	–	5 186 800	12 540 600
		1939/40	2 081 100	4 386 700	–	30 200	–	4 296 200	10 794 200
		1940/41	3 054 000	2 493 300	–	32 000	–	5 842 000	11 421 300
6	Vestre Gausdal	1938/39	–	–	–	–	–	615 000	615 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 019 800	1 019 800
		1940/41	–	–	–	–	–	1 085 400	1 085 400
7	Øystre Slidre	1938/39	–	–	5 600	15 000	–	2 732 900	2 753 500
		1939/40	–	–	5 800	30 000	–	2 508 800	2 544 600
		1940/41	–	–	6 000	35 000	–	2 792 000	2 833 000
	I alt	1938/39	1 938 800	5 397 500	5 600	1 804 500	1 800 000	17 848 000	–
		1939/40	2 081 100	4 386 700	5 800	1 840 200	990 000	17 354 500	–
		1940/41	3 054 000	2 493 300	6 000	2 017 000	1 035 000	20 928 800	–
	Buskerud								
1	Djupedal[1]	1938/39	–	–	–	–	3 752 000	–	3 752 000
		1939/40	–	–	–	–	4 050 000	–	4 050 000
		1940/41	–	–	–	–	4 662 000	500 000	5 162 000
2	Gol	1938/39	–	–	–	16 600	–	853 600	870 200
		1939/40	–	–	–	9 500	–	1 011 500	1 021 000
		1940/41	–	–	–	35 000	–	1 806 100	1 841 100
3	Hemsedal	1938/39	–	–	–	–	–	414 000	414 000
		1939/40	–	–	–	–	–	403 200	403 200
		1940/41	–	–	–	–	–	530 000	530 000
4	Hole	1938/39	–	–	–	6 400	–	1 705 300	1 711 700
		1939/40	–	–	–	8 200	–	1 860 000	1 868 200
		1940/41	–	–	–	24 900	–	2 214 800	2 239 700
5	Hurum .	1938/39	–	17 204 300	–	353 700	–	4 698 800	22 256 800
		1939/40	–	16 090 900	–	379 800	–	5 045 500	21 516 200
		1940/41	–	9 754 700	–	405 400	–	5 385 500	15 545 600
6	Hval sogn	1938/39	–	–	–	52 800	–	495 000	547 800
		1939/40	–	–	–	70 700	–	490 200	560 900
		1940/41	–	–	–	104 400	–	546 100	650 500
7	Krokstad	1938/39	–	–	–	2 124 800	804 000	1 563 300	4 492 100
		1939/40	–	–	–	3 379 500	1 320 700	1 773 900	6 474 100
		1940/41	–	–	–	2 181 800	1 385 600	2 702 200	6 269 600
8	Krøds-herad	1938/39	–	–	–	23 000	–	1 051 700	1 074 700
		1939/40	–	–	–	22 500	–	1 030 500	1 053 000
		1940/41	–	–	–	27 000	–	1 233 600	1 260 600

[1] Eies av Oslo kommune.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
	II. Herredskommunale (forts.)		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
9	Lier	1938/39	1 158 400	–	–	870 700	–	8 345 500	10 374 600
		1939/40	963 500	1 527 000	–	719 300	–	9 639 400	12 849 200
		1940/41	1 175 000	–	–	633 700	–	11 380 900	13 189 600
10	Mjøndalen	1938/39	–	–	–	1 426 400	–	1 837 600	3 264 000
		1939/40	–	–	–	1 857 300	–	2 392 700	4 250 000
		1940/41	–	–	–	1 634 400	–	2 105 600	3 740 000
11	Modum .	1938/39	–	–	–	500 000	–	5 124 900	5 624 900
		1939/40	–	–	63 300	563 700	–	5 331 500	5 958 500
		1940/41	–	–	72 500	700 000	–	7 027 500	7 800 000
12	Nedre	1938/39	–	14 874 100	–	1 395 400	9 618 900	232 600	26 121 000
	Eiker	1939/40	–	13 495 500	–	1 460 300	12 193 400	290 700	27 439 900
		1940/41	–	12 251 700	–	1 326 000	11 203 800	243 400	25 024 900
13	Nes	1938/39	–	–	–	7 500	–	1 100 300	1 107 800
		1939/40	–	–	–	8 000	–	1 545 400	1 553 400
		1940/41	–	–	–	10 000	–	1 810 700	1 820 700
14	Norderhov	1938/39	–	13 504 000	–	83 000	–	6 595 800	20 182 800
		1939/40	–	15 942 500	–	100 100	–	6 568 300	22 610 900
		1940/41	–	9 927 400	–	110 000	–	8 044 600	18 082 000
15	Nore	1938/39	–	–	–	–	–	629 000	629 000
		1939/40	–	–	–	–	–	611 800	611 800
		1940/41	–	–	–	–	–	776 000	776 000
16	Røyken	1938/39	–	–	–	1 017 600	–	2 896 400	3 914 000
		1939/40	–	–	–	1 020 200	–	3 230 600	4 250 800
		1940/41	–	–	–	140 000	–	4 614 000	4 754 000
17	Sigdal ..	1938/39	–	–	–	–	–	1 052 400	1 052 400
		1939/40	–	–	–	–	–	1 138 900	1 138 900
		1940/41	–	–	–	–	–	1 386 500	1 386 500
18	Tyristrand	1938/39	–	300 000	–	6 800	–	451 500	758 300
		1939/40	–	752 800	–	9 400	–	1 119 700	1 881 900
		1940/41	–	467 000	–	5 800	–	694 600	1 167 400
19	Øvre	1938/39	–	5 564 500	–	850 000	–	6 310 900	12 725 400
	Eiker	1939/40	–	3 933 900	–	850 000	–	6 434 900	11 218 800
		1940/41	–	2 440 600	–	1 360 000	–	7 850 900	11 651 500
20	Øvre	1938/39	–	–	296 400	26 000	–	686 400	1 008 800
	Sandsvær	1939/40	–	–	140 000	32 000	–	855 000	1 027 000
		1940/41	–	–	150 000	50 000	–	1 232 000	1 432 000
21	Al	1938/39	–	–	–	–	2 517 000	3 242 500	5 759 500
		1939/40	–	–	–	–	3 179 700	2 982 500	6 162 200
		1940/41	–	–	–	–	4 465 400	3 863 200	8 328 600
	I alt	1938/39	1 158 400	51 446 900	296 400	8 760 700	16 691 900	49 287 500	–
		1939/40	963 500	51 742 600	203 300	10490 500	20 743 800	53 756 200	–
		1940/41	1 175 000	34 841 400	222 500	8 748 400	21 716 800	65 948 200	–
	Vestfold								
1	Andebu	1938/39	–	–	–	30 000	–	1 230 100	1 260 100
		1939/40	–	–	–	38 000	–	1 299 600	1 337 600
		1940/41	–	–	–	50 000	–	1 319 000	1 369 000
2	Borre ...	1938/39	–	–	–	100 000	–	2 840 000	2 940 000
		1939/40	–	–	–	100 000	–	3 244 700	3 344 700
		1940/41	–	–	–	130 000	–	3 650 000	3 780 000
3	Botne ...	1938/39	–	–	–	125 000	–	1 043 000	1 168 000
		1939/40	–	–	–	175 000	–	1 087 000	1 262 000
		1940/41	–	–	–	150 000	–	1 188 000	1 338 000

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og hånd-verk	5 Andre verk	6 Annet for-bruk (hus-holdninger, landbruk, forret-ninger m. v.)	7 Tilsammen
	II. Herredskom-munale (forts.)		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
4	Brunlanes	1938/39	–	–	22 000	15 000	–	2 763 000	2 800 000
		1939/40	–	–	36 000	15 000	–	2 749 000	2 800 000
		1940/41	–	–	140 000	15 000	–	2 805 000	2 960 000
5	Hedrum	1938/39	–	–	9 800	184 900	–	3 474 000	3 668 700
		1939/40	–	–	8 800	97 300	–	3 767 700	3 873 800
		1940/41	–	–	6 100	224 000	–	3 248 100	3 478 200
6	Hof	1938/39	–	–	–	150 000	–	792 800	942 800
		1939/40	–	–	–	200 000	–	817 500	1 017 500
		1940/41	–	–	–	200 000	–	893 000	1 093 000
7	Konnerud	1938/39	–	–	–	–	–	1 464 700	1 464 700
		1939/40	–	–	–	–	–	1 604 200	1 604 200
		1940/41	–	–	–	–	–	1 743 700	1 743 700
8	Lardal ..	1938/39	–	–	–	16 000	–	1 150 000	1 166 000
		1939/40	–	–	–	38 000	–	1 211 100	1 249 100
		1940/41	–	–	–	40 000	–	1 270 000	1 310 000
9	Nøtterøy	1938/39	–	–	–	80 600	–	7 839 200	7 919 800
		1939/40	–	–	–	114 700	–	8 570 800	8 685 500
		1940/41	–	–	–	115 400	–	9 060 800	9 176 200
10	Ramnes	1938/39	–	–	–	58 600	–	883 700	942 300
		1939/40	–	–	–	94 500	–	951 300	1 045 800
		1940/41	–	–	–	107 400	–	934 400	1 041 800
11	Sandar ..	1938/39	–	–	–	1 540 400	–	11 143 600	12 684 000
		1939/40	–	–	–	1 060 300	–	10 739 700	11 800 000
		1940/41	–	–	–	1 467 900	–	11 232 100	12 700 000
12	Sande ...	1938/39	–	–	–	235 000	–	2 566 300	2 801 300
		1939/40	–	–	–	263 200	–	3 035 600	3 298 800
		1940/41	–	–	–	267 900	–	3 248 100	3 516 000
13	Sem	1938/39	–	–	–	1 120 000	–	8 020 000	9 140 000
		1939/40	–	–	–	1 120 000	–	8 844 800	9 964 800
		1940/41	–	–	–	1 226 500	–	9 673 500	10 900 000
14	Skoger ..	1938/39	–	–	–	147 200	883 200	1 423 000	2 453 400
		1939/40	–	–	–	178 200	1 069 300	1 722 800	2 970 300
		1940/41	–	–	–	157 000	1 161 600	1 821 000	3 139 600
15	Stokke .	1938/39	–	–	–	100 000	–	2 430 000	2 530 000
		1939/40	–	–	–	100 000	–	2 500 000	2 600 000
		1940/41	–	–	–	125 000	–	2 450 000	2 575 000
16	Strømm	1938/39	–	–	–	11 000	–	749 000	760 000
		1939/40	–	–	–	16 900	–	746 300	763 200
		1940/41	–	–	–	17 500	–	813 300	830 800
17	Strøms-godset	1938/39	–	–	–	1 700 000	–	5 800 000	7 500 000
		1939/40	–	–	–	1 900 000	–	6 000 000	7 900 000
		1940/41	–	–	–	2 100 000	–	6 400 000	8 500 000
18	Tjølling	1938/39	–	–	499 200	18 500	–	3 071 800	3 589 500
		1939/40	–	–	360 100	19 700	–	3 211 700	3 591 500
		1940/41	–	–	640 900	23 200	–	3 519 600	4 183 700
19	Tjøme ..	1938/39	–	–	–	–	–	2 671 500	2 671 500
		1939/40	–	–	–	–	–	3 138 000	3 138 000
		1940/41	–	–	–	–	–	2 934 900	2 934 900
20	Våle	1938/39	–	–	981 100	30 000	–	1 230 000	2 241 100
		1939/40	–	–	873 700	35 000	–	1 441 300	2 350 000
		1940/41	–	–	800 900	50 000	–	1 549 100	2 400 000
	I alt	1938/39	–	–	1 512 100	5 662 200	883 200	62 585 700	–
		1939/40	–	–	1 278 600	5 565 800	1 069 300	66 683 100	–
		1940/41	–	–	1 587 900	6 466 800	1 161 600	69 753 600	–

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
	Telemark								
1	Drangedal	1938/39	–	–	–	381 700	–	1 001 200	1 382 900
		1939/40	–	–	–	382 500	–	1 021 300	1 403 800
		1940/41	–	–	–	425 000	–	1 190 000	1 615 000
2	Fyresdal	1938/39	–	–	–	–	–	375 000	375 000
		1939/40	–	–	–	–	–	382 600	382 600
		1940/41	–	–	–	–	–	390 500	390 500
3	Gjerpen	1938/39	–	–	–	1 300 000	–	14 900 000	16 200 000
		1939/40	–	–	–	1 350 000	–	15 503 700	16 853 700
		1940/41	–	–	–	1 440 000	–	16 666 400	18 106 400
4	Gransherad	1938/39	–	–	–	–	–	1 203 000	1 203 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 634 000	1 634 000
		1940/41	–	–	–	–	–	1 248 000	1 248 000
5	Heddal	1938/39	–	–	–	36 800	80 500	1 498 700	1 616 000
		1939/40	–	–	–	46 000	92 000	1 722 600	1 860 600
		1940/41	–	–	–	92 000	276 000	1 787 800	2 155 800
6	Holla ...	1938/39	–	–	–	200 000	–	2 880 000	3 080 000
		1939/40	–	–	–	300 000	–	3 140 000	3 440 000
		1940/41	–	–	–	300 000	–	3 800 000	4 100 000
7	Lårdal sogn	1938/39	–	–	–	–	–	292 500	292 500
		1939/40	–	–	–	–	–	292 500	292 500
		1940/41	–	–	–	–	–	292 500	292 500
8	Sannidal	1938/39	–	–	–	73 100	–	850 800	923 900
		1939/40	–	–	–	107 500	–	939 800	1 047 300
		1940/41	–	–	–	212 500	–	1 622 200	1 834 700
9	Sauland	1938/39	–	–	–	2 800	–	219 200	222 000
		1939/40	–	–	–	9 200	–	275 800	285 000
		1940/41	–	–	–	9 200	–	245 400	254 600
10	Siljan ...	1938/39	–	–	–	–	–	535 000	535 000
		1939/40	–	–	–	–	–	670 700	670 700
		1940/41	–	–	–	–	–	710 000	710 000
11	Skåtøy ..	1938/39	–	–	–	474 300	–	425 400	899 700
		1939/40	–	–	–	557 600	–	510 800	1 068 400
		1940/41	–	–	–	891 700	–	587 000	1 478 700
12	Solum ..	1938/39	–	–	–	600 000	–	7 500 000	8 100 000
		1939/40	–	–	–	585 000	–	7 916 700	8 501 700
		1940/41	–	–	–	630 000	–	8 576 000	9 206 000
13	Tinn	1938/39	–	–	–	150 000	–	7 118 000	7 268 000
		1939/40	–	–	–	200 000	–	7 694 400	7 894 400
		1940/41	–	–	–	250 000	–	9 102 900	9 352 900
14	Treungen sogn	1938/39	–	–	–	42 500	–	637 500	[1] 714 000
		1939/40	–	–	–	42 500	–	637 500	[1] 722 500
		1940/41	–	–	–	42 000	–	636 200	[1] 718 700
	I alt[2] ...	1938/39	–	–	–	3 261 200	80 500	39 436 300	–
		1939/40	–	–	–	3 580 300	92 000	42 342 400	–
		1940/41	–	–	–	4 292 400	276 000	46 854 900	–
	Aust-Agder								
1	Evje	1938/39	–	–	–	43 600	–	946 400	990 000
		1939/40	–	–	–	51 800	–	1 125 000	1 176 800
		1940/41	–	–	–	70 000	–	1 519 800	1 589 800

[1] Her er tatt med 34 000 kWh i 1938/39, 42 500 kWh i 1939/40 og 40 500 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner. Hertil kommer 34 000 kWh i 1938/39, 42 500 kWh i 1939/40 og 40 500 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
2	Hornnes	1938/39	–	–	–	41 800	–	398 100	439 900
		1939/40	–	–	–	33 800	–	336 000	369 800
		1940/41	–	–	–	67 400	–	641 800	709 200
3	Ardal ...	1938/39	–	–	–	–	–	288 900	288 900
		1939/40	–	–	–	–	–	243 000	243 000
		1940/41	–	–	–	–	–	270 000	270 000
	I alt	1938/39	–	–	–	85 400	–	1 633 400	–
		1939/40	–	–	–	85 600	–	1 704 000	–
		1940/41	–	–	–	137 400	–	2 431 600	–
	Vest-Agder								
1	Vennesla	1938/39	–	–	–	–	–	2 207 500	2 207 500
		1939/40	–	–	–	–	–	3 266 000	3 266 000
		1940/41	–	–	–	–	–	3 362 500	3 362 500
	I alt	1938/39	–	–	–	–	–	2 207 500	–
		1939/40	–	–	–	–	–	3 266 000	–
		1940/41	–	–	–	–	–	3 362 500	–
	Rogaland								
1	Eigersund	1938/39	–	–	–	–	–	923 600	923 600
		1939/40	–	–	–	16 800	–	1 310 000	1 326 800
		1940/41	–	–	–	5 400	–	1 218 900	1 224 300
2	Gjestal ..	1938/39	–	–	–	89 500	–	688 000	777 500
		1939/40	–	–	–	113 000	–	729 800	842 800
		1940/41	–	–	–	169 400	–	884 700	1 054 100
3	Hetland	1938/39	–	–	–	984 300	–	5 210 600	6 194 900
		1939/40	–	–	–	850 000	–	6 222 100	7 072 100
		1940/41	–	–	–	818 000	–	9 823 900	10 641 900
4	Høyland	1938/39	–	–	–	237 900	–	3 507 200	3 745 100
		1939/40	–	–	–	277 100	–	3 487 100	3 764 200
		1940/41	–	–	–	407 900	–	4 756 100	5 164 000
5	Klepp ..	1938/39	–	–	–	375 000	–	1 956 500	2 331 500
		1939/40	–	–	–	377 600	–	1 958 200	2 335 800
		1940/41	–	–	–	478 900	–	2 754 000	3 232 900
6	Nærbø ..	1938/39	–	–	–	205 000	–	1 845 000	2 050 000
		1939/40	–	–	–	195 000	–	1 755 000	1 950 000
		1940/41	–	–	–	231 200	–	2 079 500	2 310 700
7	Ogna ...	1938/39	–	–	–	35 000	–	665 000	700 000
		1939/40	–	–	–	34 000	–	646 000	680 000
		1940/41	–	–	–	42 500	–	807 500	850 000
8	Randaberg	1938/39	–	–	–	–	–	970 900	970 900
		1939/40	–	–	–	–	–	872 200	872 200
		1940/41	–	–	–	–	–	1 244 200	1 244 200
9	Riska ..	1938/39	–	–	–	99 000	–	381 300	480 300
		1939/40	–	–	–	99 000	–	421 500	520 500
		1940/41	–	–	–	54 000	–	495 500	549 500
10	Sand ...	1938/39	–	–	–	60 100	–	1 519 600	1 579 700
		1939/40	–	–	–	74 200	–	1 557 600	1 631 800
		1940/41	–	–	–	66 900	–	1 595 800	1 662 700
11	Sauda ..	1938/39	–	–	–	437 300	–	4 532 200	4 969 500
		1939/40	–	–	–	440 000	–	4 892 000	5 332 000
		1940/41	–	–	–	554 400	–	7 350 000	7 904 400

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
12	Time	1938/39	–	–	–	280 000	–	3 083 200	3 363 200
		1939/40	–	–	–	360 000	–	3 387 900	3 747 900
		1940/41	–	–	–	400 000	–	3 893 900	4 293 900
13	Varhaug	1938/39	–	–	–	135 000	–	1 215 000	1 350 000
		1939/40	–	–	–	131 000	–	1 179 000	1 310 000
		1940/41	–	–	–	145 000	–	1 305 000	1 450 000
	I alt	1938/39	–	–	–	2 938 100	–	26 498 100	–
		1939/40	–	–	–	2 967 700	–	28 418 400	–
		1940/41	–	–	–	3 373 600	–	38 209 000	–
	Hordaland								
1	Askøy ..	1938/39	–	–	–	991 000	–	2 222 000	3 213 000
		1939/40	–	–	–	1 150 000	–	2 325 300	3 475 300
		1940/41	–	–	–	1 369 200	–	2 842 600	4 211 800
2	Bruvik	1938/39	–	–	400 000	–	–	3 500 000	3 900 000
		1939/40	–	–	400 000	–	–	3 700 000	4 100 000
		1940/41	–	–	400 000	–	–	3 203 400	3 603 400
3	Dale sokn (i Bruvik)	1938/39	–	–	–	–	–	3 571 000	3 571 000
		1939/40	–	–	–	–	–	3 592 500	3 592 500
		1940/41	–	–	–	–	–	4 285 800	4 285 800
4	Evanger	1938/39	–	–	–	25 000	–	727 300	752 300
		1939/40	–	–	–	25 000	–	761 700	786 700
		1940/41	–	–	–	25 000	–	902 000	927 000
5	Fana ...	1938/39	–	–	–	–	–	20 196 000	20 196 000
		1939/40	–	–	–	–	–	22 549 900	22 549 900
		1940/41	–	–	–	–	–	31 908 900	31 908 900
6	Fjell ...	1938/39	–	–	–	210 000	–	390 000	600 000
		1939/40	–	–	–	312 300	–	727 100	1 039 400
		1940/41	–	–	–	706 400	–	1 145 000	1 851 400
7	Granvin	1939/40	–	–	–	–	–	777 600	777 600
		1940/41	–	–	–	–	–	1 737 000	1 737 000
8	Hamre	1938/39	–	–	–	531 800	–	916 600	1 448 400
		1939/40	–	–	–	747 000	–	1 105 100	1 852 100
		1940/41	–	–	–	838 400	–	1 238 100	2 076 500
9	Haus ...	1938/39	–	–	200 000	3 920 000	–	7 645 000	11 765 000
		1939/40	–	–	240 000	4 000 000	–	9 262 000	13 502 000
		1940/41	–	–	440 000	5 000 000	–	11 560 000	17 000 000
10	Hosanger	1938/39	–	–	1 700 600	116 900	–	1 050 000	2 867 500
		1939/40	–	–	1 700 500	124 000	–	1 050 000	2 874 500
		1940/41	–	–	1 798 700	220 000	–	1 124 600	3 143 300
11	Kinsarvik	1938/39	–	–	–	6 500	–	928 500	935 000
		1939/40	–	–	–	7 600	–	1 222 400	1 230 000
		1940/41	–	–	–	8 400	–	968 300	976 700
12	Kvam ..	1938/39	–	–	–	940 000	–	2 173 300	3 113 300
		1939/40	–	–	–	1 000 000	–	3 068 600	4 068 600
		1940/41	–	–	–	1 000 000	–	3 600 000	4 600 000
13	Kvinnherad	1938/39	–	–	–	655 200	–	2 621 500	3 276 700
		1939/40	–	–	–	610 700	–	2 443 000	3 053 700
	[1]	1940/41	–	–	–	327 100	–	1 254 200	1 581 300
14	Loddefjord	1938/39	–	691 000	–	428 200	–	1 786 900	2 906 100
		1939/40	–	883 600	–	886 200	1 179 400	1 799 400	4 748 600
		1940/41	–	831 800	–	891 200	2 077 400	922 700	4 723 100

[1] Kraftstasjonen totalt ødelagt av flom i nov. 1940.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
15	Odda ...	1938/39	–	–	–	90 000	–	16 708 000	16 798 000
		1939/40	–	–	–	100 000	–	17 500 000	17 600 000
		1940/41	–	–	–	110 000	–	21 000 000	21 110 000
16	Os	1938/39	–	–	–	350 000	–	2 731 400	3 081 400
		1939/40	–	–	–	350 000	–	2 992 900	3 342 900
		1940/41	–	–	–	425 000	–	3 423 300	3 848 300
17	Samnanger	1938/39	–	–	–	11 300	–	811 800	823 100
		1939/40	–	–	–	10 100	–	882 300	892 400
		1940/41	–	–	–	15 600	–	1 157 100	1 172 700
18	Stord ...	1938/39	–	–	568 700	293 300	–	1 344 500	2 206 500
		1939/40	–	–	85 200	477 400	–	1 489 800	2 052 400
		1940/41	–	–	–	368 500	–	1 596 000	1 964 500
19	Strandebarm	1938/39	–	–	–	135 000	–	2 401 500	2 536 500
		1939/40	–	–	–	85 500	–	2 551 800	2 637 300
		1940/41	–	–	–	75 100	–	2 350 300	2 425 400
20	Ullensvang	1938/39	–	–	–	186 000	–	1 679 600	1 865 600
		1939/40	–	–	–	184 000	–	1 662 800	1 846 800
		1940/41	–	–	–	230 000	–	1 827 000	2 057 000
21	Ulvik ...	1938/39	–	–	–	9 000	–	1 179 000	1 188 000
		1939/40	–	–	–	9 000	–	1 161 000	1 170 000
		1940/41	–	–	–	9 000	–	1 251 000	1 260 000
22	Valen sjukehus[1]	1938/39	–	–	–	–	–	2 487 800	2 487 800
		1939/40	–	–	–	–	–	3 197 000	3 197 000
		1940/41	–	–	–	–	382 000	4 225 000	4 607 000
23	Voss ...	1938/39	–	–	–	300 000	3 721 700	1 125 000	5 146 700
		1939/40	–	–	–	555 400	2 209 000	1 200 000	3 964 400
		1940/41	–	–	–	421 000	5 075 900	1 300 000	6 796 900
24	Vossevangen	1938/39	–	–	–	1 844 100	–	4 344 200	6 188 300
		1939/40	–	–	–	1 400 000	–	3 450 500	4 850 500
		1940/41	–	–	–	1 800 000	–	4 387 900	6 187 900
25	Åsane ...	1938/39	–	–	–	1 689 200	–	3 000 000	4 689 200
		1939/40	–	–	–	1 693 900	–	3 000 000	4 693 900
		1940/41	–	–	–	1 620 100	–	4 773 000	6 393 100
	I alt	1938/39	–	691 000	2 869 300	12732 500	3 721 700	85 540 900	–
		1939/40	–	883 600	2 425 700	13728 100	3 388 400	93 472 700	–
		1940/41	–	831 800	2 638 700	15460 000	7 535 300	113 983200	–
	Sogn og Fjordane								
1	Dale sokn (i Sunnfj.)	1938/39	–	–	–	1 077 900	–	718 600	1 796 500
		1939/40	–	–	–	1 077 900	–	718 600	1 796 500
		1940/41	–	–	–	1 077 900	–	718 600	1 796 500
2	Eid	1938/39	–	–	–	–	–	1 080 000	1 080 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 080 000	1 080 000
		1940/41	–	–	–	–	–	1 260 000	1 260 000
3	Førde ...	1938/39	–	–	–	25 700	–	2 973 600	2 999 300
		1939/40	–	–	–	27 000	–	2 889 800	2 916 800
		1940/41	–	–	–	25 600	–	2 661 600	2 687 200
4	Gloppen	1938/39	–	–	–	350 000	–	4 803 400	5 153 400
		1939/40	–	–	–	325 000	–	4 763 900	5 088 900
		1940/41	–	–	–	375 000	–	4 858 400	5 233 400
5	Hornindal	1938/39	–	–	–	–	–	382 500	382 500
		1939/40	–	–	–	–	–	382 500	382 500
		1940/41	–	–	–	–	–	382 500	382 500

[1] Eies av fylket.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
6	Leikanger	1938/39	–	–	–	70 000	–	350 000	420 000
		1939/40	–	–	–	73 200	–	563 800	637 000
		1940/41	–	–	–	87 000	–	669 700	756 700
7	Måløy ..	1938/39	–	–	–	–	–	1 262 000	1 262 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 221 000	1 221 000
8	Stryn ...	1938/39	–	–	–	32 100	–	1 531 900	1 564 000
		1939/40	–	–	–	25 300	–	1 403 500	1 428 800
		1940/41	–	–	–	20 800	–	1 796 800	1 817 600
9	Vadheim	1938/39	–	–	–	60 000	–	540 000	600 000
		1939/40	–	–	–	59 000	–	503 500	562 500
		1940/41	–	–	–	72 000	–	603 000	675 000
10	Vik	1938/39	–	–	–	68 800	–	513 900	582 700
		1939/40	–	–	–	54 000	–	486 500	540 500
		1940/41	–	–	–	52 500	–	549 200	601 700
11	Årdal ...	1938/39	–	–	–	–	–	349 400	349 400
		1939/40	–	–	–	–	–	349 400	349 400
		1940/41	–	–	–	–	–	352 000	352 000
	I alt	1938/39	–	–	–	1 684 500	–	14 505 300	–
		1939/40	–	–	–	1 641 400	–	14 362 500	–
		1940/41	–	–	–	1 710 800	–	13 851 800	–
	Møre og Romsdal								
1	Bolsøy ..	1938/39	–	–	–	353 000	–	3 300 000	3 653 000
		1939/40	–	–	–	361 800	–	3 070 200	3 432 000
		1940/41	–	–	–	532 400	–	4 694 300	5 226 700
2	Borgund	1938/39	–	–	64 000	600 000	–	3 836 000	4 500 000
		1939/40	–	–	40 000	651 000	–	4 709 000	5 400 000
		1940/41	–	–	40 000	1 000 000	–	5 210 000	6 250 000
3	Giske ...	1938/39	–	–	–	10 000	–	755 000	765 000
		1939/40	–	–	–	3 000	–	937 100	940 100
		1940/41	–	–	–	3 000	–	950 000	953 000
4	Grytten	1938/39	–	–	–	737 100	349 400	1 167 700	2 254 200
		1939/40	–	–	–	560 000	400 000	1 277 900	2 237 900
		1940/41	–	–	–	240 000	400 000	1 100 000	1 740 000
5	Haram ..	1938/39	–	–	–	190 000	–	1 320 000	1 510 000
		1939/40	–	–	–	152 200	–	1 646 900	1 799 100
		1940/41	–	–	–	190 300	–	1 707 700	1 898 000
6	Hareid .	1938/39	–	–	–	165 000	–	679 900	844 900
		1939/40	–	–	–	165 000	–	658 700	823 700
		1940/41	–	–	–	240 000	–	767 800	1 007 800
7	Hen	1938/39	–	–	–	–	–	765 000	765 000
		1939/40	–	–	–	–	–	688 000	688 000
		1940/41	–	–	–	–	–	600 000	600 000
8	Norddal	1938/39	–	–	–	7 700	–	780 000	787 700
		1939/40	–	–	–	7 000	–	843 000	850 000
		1940/41	–	–	–	10 000	–	800 000	810 000
9	Sandøy .	1938/39	–	–	–	272 000	–	260 000	532 000
		1939/40	–	–	–	307 000	–	284 000	591 000
		1940/41	–	–	–	412 000	–	303 000	715 000
10	Skodje ..	1938/39	–	–	–	19 000	–	416 000	435 000
		1939/40	–	–	–	47 000	–	488 800	535 800
		1940/41	–	–	–	65 800	–	590 300	656 100

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Bergverks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
	II. Herredskommunale (forts.)		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
11	Stordal	1938/39	–	–	–	79 400	–	253 700	333 100
		1939/40	–	–	–	71 600	–	289 800	361 400
		1940/41	–	–	–	61 800	–	303 900	365 700
12	Sykkylven	1938/39	–	–	–	1 442 000	–	2 884 500	4 326 500
		1939/40	–	–	–	1 448 900	–	2 897 800	4 346 700
		1940/41	–	–	–	1 340 800	–	2 681 700	4 022 500
13	Tresfjord	1938/39	–	–	–	81 000	–	183 000	264 000
		1939/40	–	–	–	80 000	–	207 000	287 000
		1940/41	–	–	–	70 000	–	211 000	281 000
14	Ulstein .	1938/39	–	–	–	436 200	–	1 457 200	1 893 400
		1939/40	–	–	–	300 500	–	1 715 300	2 015 800
		1940/41	–	–	–	404 200	–	1 625 900	2 030 100
15	Vartdal	1938/39	–	–	–	47 500	–	761 000	808 500
		1939/40	–	–	–	60 500	–	877 000	937 500
		1940/41	–	–	–	76 000	–	1 000 000	1 076 000
16	Vatne ...	1938/39	–	–	–	15 000	–	540 000	555 000
		1939/40	–	–	–	15 000	–	590 000	605 000
		1940/41	–	–	–	20 000	–	686 100	706 100
17	Vestnes	1938/39	–	–	–	153 500	–	926 200	1 079 700
		1939/40	–	–	–	173 000	–	968 000	1 141 000
		1940/41	–	–	–	200 000	–	1 056 800	1 256 800
18	Vigra ...	1938/39	–	–	–	–	–	800 000	800 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 300 000	1 300 000
		1940/41	–	–	–	50 000	–	420 000	470 000
19	Volda ...	1938/39	–	–	–	800 000	–	7 188 800	7 988 800
		1939/40	–	–	–	850 000	–	7 237 300	8 087 300
		1940/41	–	–	–	900 000	–	7 122 000	8 022 000
20	Ørsta ...	1938/39	–	–	–	1 942 200	–	5 819 800	7 762 000
		1939/40	–	–	–	2 324 000	–	5 167 000	7 491 000
		1940/41	–	–	–	2 822 000	–	6 173 200	8 995 200
	I alt	1938/39	–	–	64 000	7 350 600	349 400	34 093 800	–
		1939/40	–	–	40 000	7 577 500	400 000	35 852 800	–
		1940/41	–	–	40 000	8 638 300	400 000	38 003 700	–
	Sør-Trøndelag								
1	Hemne ..	1938/39	–	–	–	217 800	–	882 500	1 100 300
		1939/40	–	–	–	278 800	–	887 900	1 166 700
		1940/41	–	–	–	446 900	–	879 100	1 326 000
2	Horg ...	1938/39	–	–	–	19 000	1 009 400	671 600	1 700 000
		1939/40	–	–	–	15 800	1 000 000	654 200	1 670 000
		1940/41	–	–	–	14 600	992 400	653 000	1 660 000
3	Malvik	1938/39	–	–	–	213 300	–	2 080 000	2 293 300
		1939/40	–	–	–	1 330 800	107 700	1 473 600	2 912 100
		1940/41	–	–	–	385 900	–	2 293 700	2 679 600
4	Melhus ..	1938/39	–	–	–	850 000	–	1 673 900	2 523 900
		1939/40	–	–	–	850 000	–	1 847 000	2 697 000
		1940/41	–	–	–	510 000	–	2 648 900	3 158 900
5	Selbu ...	1938/39	–	–	–	–	2 414 000	3 320 000	5 734 000
		1939/40	–	–	–	–	3 131 300	3 750 400	6 881 700
		1940/41	–	–	–	–	2 850 600	4 812 500	7 663 100
	I alt	1938/39	–	–	–	1 300 100	3 423 400	8 628 000	–
		1939/40	–	–	–	2 475 400	4 239 000	8 613 100	–
		1940/41	–	–	–	1 357 400	3 843 000	11 287 200	–

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
	II. Herredskommunale (forts.)		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	Nord-Trøndelag								
1	Beitstad	1938/39	–	–	–	27 000	–	1 037 900	1 064 900
		1939/40	–	–	–	200 000	–	1 016 600	1 216 600
		1940/41	–	–	–	400 000	–	961 600	1 361 600
2	Egge[1] ..	1938/39	–	–	–	–	–	1 329 000	1 329 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 329 000	1 329 000
3	Frol	1938/39	–	–	–	60 100	–	2 202 300	2 262 400
		1939/40	–	–	–	46 000	–	2 325 400	2 371 400
		1940/41	–	–	–	40 900	–	2 823 700	2 864 600
4	Frosta ..	1938/39	–	–	–	200 000	–	1 460 200	1 660 200
		1939/40	–	–	–	200 000	–	1 333 000	1 533 000
		1940/41	–	–	–	200 000	–	1 762 000	1 962 000
5	Grong ..	1938/39	–	–	–	250 000	–	1 050 000	1 300 000
		1939/40	–	–	–	250 000	–	900 000	1 150 000
		1940/41	–	–	–	250 000	–	1 200 000	1 450 000
6	Hegra ..	1938/39	–	–	–	190 600	–	762 600	953 200
		1939/40	–	–	–	267 300	–	801 800	1 069 100
		1940/41	–	–	–	200 600	–	802 600	1 003 200
7	Inderøy	1938/39	–	–	–	366 700	–	473 200	839 900
		1939/40	–	–	–	403 400	–	696 200	1 099 600
		1940/41	–	–	–	495 000	–	853 000	1 348 000
8	Klinga ..	1938/39	–	–	–	250 000	–	950 000	1 200 000
		1939/40	–	–	–	200 000	–	469 000	669 000
		1940/41	–	–	–	250 000	–	1 264 500	1 514 500
9	Lånke ..	1938/39	–	–	–	–	–	477 000	477 000
		1939/40	–	–	–	12 000	–	618 000	630 000
		1940/41	–	–	–	100 000	–	800 000	900 000
10	Malm ...	1938/39	–	–	–	27 900	–	1 370 700	1 398 600
		1939/40	–	–	–	33 300	–	1 643 400	1 676 700
		1940/41	–	–	–	36 900	–	1 843 200	1 880 100
11	Meråker .	1938/39	–	–	–	–	–	2 465 000	2 465 000
		1939/40	–	–	–	–	–	2 684 600	2 684 600
		1940/41	–	–	–	–	–	2 805 000	2 805 000
12	Mosvik ..	1938/39	–	–	–	5 000	–	98 600	103 600
		1939/40	–	–	–	17 000	–	100 100	117 100
		1940/41	–	–	–	20 000	–	101 900	121 900
13	Namdalseid	1938/39	–	–	–	60 000	–	560 000	620 000
		1939/40	–	–	–	65 000	–	570 000	635 000
		1940/41	–	–	–	50 000	–	575 000	625 000
14	Ogndal ..	1938/39	–	–	–	77 900	3 057 000	381 900	3 516 800
		1939/40	–	–	–	53 900	1 661 000	380 900	2 095 800
		1940/41	–	–	–	67 600	1 918 600	978 700	2 964 900
15	Otterøy	1938/39	–	–	–	377 300	–	64 100	441 400
		1939/40	–	–	–	362 800	–	65 500	428 300
		1940/41	–	–	–	205 300	–	247 700	453 000
16	Røra ...	1938/39	–	–	60 900	2 800	–	331 300	395 000
		1939/40	–	–	45 600	9 500	–	206 000	261 100
		1940/41	–	–	56 800	14 700	–	325 900	397 400
17	Skatval	1938/39	–	–	–	–	–	624 000	624 000
		1939/40	–	–	–	–	–	717 900	717 900
		1940/41	–	–	–	–	–	878 300	878 300
18	Skogn ..	1938/39	–	–	–	125 000	–	1 815 000	1 940 000
		1939/40	–	–	–	125 000	–	2 175 000	2 300 000
		1940/41	–	–	–	200 000	–	2 500 000	2 700 000

[1] Overtatt av Nord-Trøndelag Ev. i 1940.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
19	Sparbu ..	1938/39	–	–	20 000	7 000	–	2 400 000	2 427 000
		1939/40	–	–	22 000	10 000	–	2 568 000	2 600 000
		1940/41	–	–	21 000	8 000	–	2 471 000	2 500 000
20	Stjørdal	1938/39	–	–	–	450 000	726 300	3 063 600	4 239 900
		1939/40	–	–	–	489 700	813 000	3 069 400	4 372 100
		1940/41	–	–	–	863 300	1 045 600	4 066 200	5 975 100
21	Stod ...	1938/39	–	–	–	40 000	–	1 077 300	1 117 300
		1939/40	–	–	–	60 000	–	1 091 400	1 151 400
		1940/41	–	–	–	96 600	–	1 310 600	1 407 200
22	Verdal ..	1938/39	–	–	–	500 000	–	2 575 300	3 075 300
		1939/40	–	–	–	660 000	–	2 804 900	3 464 900
		1940/41	–	–	–	920 000	–	2 417 300	3 337 300
23	Verran	1938/39	–	–	–	–	–	360 000	360 000
		1939/40	–	–	–	–	–	450 000	450 000
		1940/41	–	–	–	–	–	630 000	630 000
24	Ytterøy	1938/39	–	–	29 000	16 000	–	90 000	135 000
		1939/40	–	–	32 200	16 900	–	106 200	155 300
		1940/41	–	–	101 500	13 000	–	139 100	253 600
	I alt	1938/39	–	–	109 900	3 033 300	3 783 300	27 019 000	–
		1939/40	–	–	99 800	3 481 800	2 474 000	28 122 300	–
		1940/41	–	–	179 300	4 431 900	2 964 200	31 757 300	–
	Nordland								
1	Bodin ...	1938/39	–	–	–	9 449 900	8 193 400	2 643 000	20 286 300
		1939/40	–	–	–	7 553 800	8 080 300	3 172 100	18 806 200
		1940/41	–	–	–	7 426 600	8 515 100	5 686 000	21 627 700
2	Hadsel	1938/39	–	–	–	90 000	–	2 210 000	2 300 000
		1939/40	–	–	–	90 000	–	3 310 000	3 400 000
		1940/41	–	–	–	100 000	–	3 330 000	3 430 000
3	Vågan ..	1938/39	–	–	–	388 000	–	2 198 600	2 586 600
		1939/40	–	–	–	385 300	–	2 183 600	2 568 900
		1940/41	–	–	–	374 400	–	2 049 600	2 424 000
	I alt	1938/39	–	–	–	9 927 900	8 193 400	7 051 600	–
		1939/40	–	–	–	8 029 100	8 080 300	8 665 700	–
		1940/41	–	–	–	7 901 000	8 515 100	11 065 600	–
	Troms								
1	Kvæfjord	1938/39	–	–	–	300 000	–	324 700	624 700
		1939/40	–	–	–	300 000	–	411 000	711 000
		1940/41	–	–	–	300 000	–	450 000	750 000
2	Torsken	1938/39	–	–	–	–	–	1 106 600	1 106 600
		1939/40	–	–	–	–	–	1 776 300	1 776 300
		1940/41	–	–	–	–	–	2 860 000	2 860 000
	I alt	1938/39	–	–	–	300 000	–	1 431 300	–
		1939/40	–	–	–	300 000	–	2 187 300	–
		1940/41	–	–	–	300 000	–	3 310 000	–

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	II. Herredskommunale (forts.)								
	Finnmark								
1	Kirkenes	1938/39	–	–	–	–	–	222 900	222 900
		1939/40	–	–	–	–	–	260 700	260 700
		1940/41	–	–	–	–	–	404 300	404 300
	I alt	1938/39	–	–	–	–	–	222 900	–
		1939/40	–	–	–	–	–	260 700	–
		1940/41	–	–	–	–	–	404 300	–
	II. Herredskomm. i alt[1]	1938/39	13 457 900	61 723 800	4 857 300	114121000	68 594 800	746524 500	–
		1939/40	14 179 600	61 160 600	4 053 200	123142700	72 668 300	801123 600	–
		1940/41	13 830 000	42 511 100	4 674 400	137555700	78 644 700	947614 200	–
	III. Fylkeskommunale								
1	Akershus	1938/39	57 595 600	–	–	–	324 316 400	900 000	382 812 000
	Ev.	1939/40	56 255 600	–	–	–	221 564 400	900 000	278 720 000
		1940/41	43 500 000	–	–	–	290 729 500	900 000	335 129 500
2	Buskerud	1938/39	–	76 879 000	–	–	87 397 500	–	164 276 500
	El.fors.	1939/40	–	32 783 000	–	–	98 323 000	–	131 106 000
		1940/41	–	18 851 400	–	–	87 933 000	–	106 784 400
3	Aust-Agder	1938/39	–	41 055 900	–	1 000 000	3 338 400	22 782 500	68 176 800
	Kr.v.	1939/40	–	44 835 400	–	1 000 000	2 837 600	25 408 200	74 081 200
		1940/41	–	8 346 800	–	1 226 500	12 835 600	29 582 100	51 991 000
4	Vest-Agder	1938/39	64 383 000	36 866 600	6 042 800	4 265 000	25 338 000	24 299 900	[2] 165026200
	Ev.	1939/40	47 080 000	11 663 800	5 815 200	3 748 100	31 386 700	36 955 400	[2] 140560100
		1940/41	60 488 400	21 079 100	5 595 000	2 935 300	42 294 500	44 600 700	[2] 179605800
5	N.-Trøndelag Ev.	1938/39	–	38 459 700	9 941 700	–	18 900 000	10 400 000	77 701 400
		1939/40	–	45 498 700	9 936 400	–	17 000 000	17 800 000	90 235 100
		1940/41	–	13 952 100	11 113 500	2 000 000	18 100 000	31 834 400	77 000 000
6	Troms	1938/39	–	–	–	300 000	–	6 666 600	6 966 600
	Fylkes Kr.	1939/40	–	–	–	240 000	–	7 159 000	7 399 000
	forsyn.	1940/41	–	–	–	350 000	–	7 865 900	8 215 900
	III. Fylkeskomm. i alt[3]	1938/39	121 978 600	193261 200	15 984 500	5 565 000	459 290 300	65 049 000	–
		1939/40	103 335 600	134780 900	15 751 600	4 988 100	371 111 700	88 222 600	–
		1940/41	103 988 400	62 229 400	16 708 500	6 511 800	451 892 600	114783 100	–
	IV. Felleskommunale								
1	Det Interkomm. Ev.Borge, Glemmen, Krå-	1939/40	–	–	–	4 448 000	–	17 792 000	22 240 000
	kerøy og Rolvsøy	1940/41	–	–	–	5 349 600	–	21 398 400	26 748 000
2	Høland	1938/39	–	–	–	91 600	–	1 658 400	1 750 000
	Ev.	1939/40	–	–	–	108 700	–	2 200 000	2 308 700
		1940/41	–	–	–	110 500	–	2 350 000	2 460 500
3	Ringsaker	1938/39	–	–	–	4 625 000	–	13 166 000	17 791 000
	og Nes	1939/40	–	–	–	4 000 000	–	11 384 000	15 384 000
	Kr.anl.	1940/41	–	–	–	4 550 000	–	12 952 000	17 502 000

[1] Hertil kommer 13 080 000 kWh i 1938/39, 11 899 500 kWh i 1939/40 og 11 804 500 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner og forstadsbaner. [2] Her er tatt med 3 830 900 kWh i 1938/39, 3 910 900 kWh i 1939/40 og 2 612 800 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner. [3] Hertil kommer 3 830 900 kWh i 1938/39, 3 910 900 kWh i 1939/40 og 2 612 800 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk	1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	IV. Felleskommunale (forts.)							
4	Hamar, 1938/39	–	–	–	6 080 000	6 750 000	26 750 000	39 580 000
	Vang og 1939/40	–	–	–	7 218 600	7 540 000	31 730 000	46 488 600
	Furnes k. 1940/41	–	–	–	4 936 200	14 902 800	47 890 900	67 729 900
	Kr.s.							
5	Mesna 1938/39	–	5 851 000	–	–	83 364 000	–	89 215 000
	Kr.s. 1939/40	–	6 091 000	–	–	78 715 000	–	84 806 000
	1940/41	–	5 001 300	–	–	79 769 500	–	84 770 800
6	Toten k. 1938/39	–	–	–	1 000 000	–	11 408 300	12 408 300
	Ev. 1939/40	–	–	–	850 000	–	9 795 300	10 645 300
	1940/41	–	–	–	990 000	–	11 383 600	12 373 600
7	Hadelands 1938/39	–	–	–	1 000 000	–	10 200 000	11 200 000
	Ev. 1939/40	–	–	–	1 500 000	–	15 406 000	16 906 000
	1940/41	–	–	–	2 000 000	–	14 163 000	16 163 000
8	Vest- 1938/39	–	3 588 000	–	100 000	664 900	10 211 600	14 564 500
	Opland 1939/40	–	3 987 200	–	110 000	–	7 745 400	11 842 600
	k. Kr.s. 1940/41	–	293 200	–	130 000	836 600	12 292 500	13 552 300
9	Hønefoss 1938/39	–	–	–	–	46 732 000	–	46 732 000
	og Norder- 1939/40	–	–	–	–	34 215 000	–	34 215 000
	hov Kr.v. 1940/41	–	–	–	–	42 468 000	–	42 468 000
10	Vestfold 1938/39	–	13 084 400	–	35337 200	88 663 000	1 497 100	138 581 700
	Kr.s. 1939/40	–	14 376 700	–	21100 700	93 686 500	1 360 800	130 524 700
	1940/41	–	3 746 900	–	24414 300	99 904 200	1 150 000	129 215 400
11	A/S Skol- 1938/39	87 900	23 401 200	–	9 526 900	25 913 500	100 000	59 029 500
	lenborg 1939/40	131 500	12 211 200	–	10425 300	25 410 000	100 000	48 278 000
	1940/41	748 300	7 379 900	–	13236 000	28 982 900	100 000	50 447 100
12	Stavern 1938/39	–	–	–	14 000	–	1 354 000	1 368 000
	Ev. 1939/40	–	–	–	14 000	–	1 162 000	1 176 000
	1940/41	–	–	–	15 000	–	1 376 000	1 391 000
13	Mellem- 1938/39	–	–	–	–	29 820 900	–	29 820 900
	Jarsberg 1939/40	–	–	–	–	31 933 000	–	31 933 000
	k. Kr.s. 1940/41	–	–	–	–	34 327 800	–	34 327 800
14	Lange- 1938/39	–	2 300 000	30 000	22661 500	–	13 500 000	38 491 500
	sundsfj. 1939/40	–	640 400	30 000	20289 000	–	15 000 000	35 959 400
	k. Kr.s. 1940/41	–	588 600	85 600	21600 200	–	18 000 000	40 274 400
15	Skiensfjor- 1938/39	78 825 100	–	–	–	142 459 500	–	221 284 600
	dens k. 1939/40	55 955 800	–	–	–	147 393 700	–	203 349 500
	Kr.s. 1940/41	43 906 500	–	–	–	160 239 700	–	204 146 200
16	Jærens Ev. 1938/39	–	–	–	–	3 995 000	–	3 995 000
	1939/40	–	–	–	–	3 846 500	–	3 846 500
	1940/41	–	–	–	–	4 609 700	–	4 609 700
17	Hålands 1938/39	–	–	–	120 000	–	2 290 000	2 410 000
	k. Ev. 1939/40	–	–	–	135 000	–	2 572 000	2 707 000
	1940/41	–	–	–	240 000	–	4 580 000	4 820 000
18	Maudal 1938/39	–	–	–	–	[1] 24 064 000	–	24 064 000
	Kraft- 1939/40	–	–	–	–	[1] 29 730 300	–	29 730 300
	anlegg 1940/41	–	–	–	–	[1] 51 727 600	–	51 727 600
19	Karmsund 1938/39	–	–	2 377 400	408 200	–	5 914 400	8 700 000
	Kraftlag 1939/40	–	–	1 875 600	803 700	–	7 220 700	9 900 000
	1940/41	–	–	2 243 500	682 800	–	10 273 700	13 200 000
20	Bergens- 1938/39	–	–	–	8 976 600	137 940 000	1 212 600	148 129 200
	halvøens 1939/40	–	–	–	10025 900	141 440 700	1 033 400	152 500 000
	k. Kr.s. 1940/41	–	–	–	12987 900	215 908 800	1 103 300	230 000 000

[1] Innbefattet det som går til 60-70 innbyggere omkring kraftstasjonen.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Bergverks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	IV. Felleskommunale (forts.)								
21	Herlands-	1938/39	–	–	–	–	25 424 000	1 194 500	[1] 27 205 000
	foss k.	1939/40	–	–	–	–	26 915 700	1 396 000	[1] 28 926 200
	Kraftverk	1940/41	–	–	–	–	27 771 200	1 039 600	[1] 29 643 000
22	Nordhord-	1938/39	–	–	–	386 000	–	3 474 000	3 860 000
	lands k.	1939/40	–	–	–	384 000	–	3 456 000	3 840 000
	Kraftlag	1940/41	–	–	–	397 000	–	3 573 000	3 970 000
23	Ytre Fjor-	1938/39	13 565 900	–	–	795 600	468 100	14 188 300	29 017 900
	dane	1939/40	10 032 300	–	–	751 500	623 300	15 752 300	27 159 400
	Kraftlag	1940/41	8 743 000	–	–	900 000	291 000	16 137 000	26 071 000
24	Tafjord	1938/39	14 400 000	–	–	–	37 000 000	890 000	52 290 000
	Kraft-	1939/40	13 300 000	–	–	–	40 900 000	800 000	55 000 000
	selskap	1940/41	11 400 000	–	–	–	45 700 000	700 000	57 800 000
25	Istad	1938/39	–	–	–	–	11 470 000	–	11 470 000
	Kraftsel-	1939/40	–	–	–	–	10 919 300	–	10 919 300
	skap	1940/41	–	–	–	–	14 123 000	–	14 123 000
26	Istad Kr.s.'	1938/39	–	–	–	–	536 000	1 000 000	1 536 000
	Nord-	1939/40	–	–	–	–	–	1 030 400	1 030 400
	mørsledn.	1940/41	–	–	–	–	–	1 794 000	1 794 000
27	Orkedal	1938/39	–	–	–	204 000	–	2 758 500	2 962 500
	k. Ev.	1939/40	–	–	–	235 000	–	3 565 000	3 800 000
		1940/41	–	–	–	258 000	–	3 950 000	4 208 000
28	Fjærems-	1938/39	–	–	–	100 000	–	21 900 000	22 000 000
	fossens k.	1939/40	–	–	–	100 000	–	23 500 000	23 600 000
	Kr.s.	1940/41	–	–	–	400 000	–	27 000 000	27 400 000
29	Børsa og	1938/39	–	–	–	87 000	–	1 067 300	1 154 300
	Skaun k.	1939/40	–	–	–	87 000	–	930 900	1 017 900
	Ev.	1940/41	–	–	–	87 000	–	1 185 000	1 272 000
30	Hennes,	1938/39	–	–	–	400 000	–	1 017 000	1 417 000
	Korgen og	1939/40	–	–	–	400 000	–	961 600	1 361 600
	Sør-Rana	1940/41	–	–	–	400 000	–	910 700	1 310 700
	Ev.								
31	Ildgrub-	1938/39	–	–	–	34 800	933 200	480 000	1 448 000
	fossen	1939/40	–	–	–	55 200	1 245 000	36 400	1 336 600
	k. Ev.	1940/41	–	–	–	60 500	1 639 500	471 500	2 171 500
32	Vågsfjord	1938/39	–	–	–	417 300	9 847 800	209 500	10 474 600
	Kraftsel-	1939/40	–	–	–	417 300	10 321 000	408 900	11 147 200
	skap	1940/41	–	–	–	417 100	11 700 000	410 900	12 528 000
33	A/S Tron-	1938/39	–	–	–	360 500	–	690 000	1 050 500
	denes	1939/40	–	–	–	372 000	–	780 000	1 152 000
	Kraftverk	1940/41	–	–	–	328 000	–	910 000	1 238 000
	IV. Felles-								
	komm.	1938/39	106 878 900	48 224 600	2 407 400	92726 200	676 045 900	148131 500	–
	i alt [2]	1939/40	79 419 600	37 306 500	1 905 600	83830 900	684 835 000	177119 100	–
		1940/41	64 797 800	17 009 900	2 329 100	94490 100	834 902 300	217095 100	–
	V. Bykommunale								
1	Halden	1938/39	1 864 200	1 973 300	–	4 200 000	12 111 500	11 157 000	31 306 000
		1939/40	1 393 700	1 929 500	–	4 200 000	14 502 300	11 278 700	33 304 200
		1940/41	305 300	1 926 400	–	3 600 000	26 259 100	12 382 700	44 473 500

[1] Her er tatt med 586 500 kWh i 1938/39, 614 500 kWh i 1939/40 og 832 200 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner. [2] Hertil kommer 586 500 kWh i 1938/39, 614 500 kWh i 1939/40 og 832 200 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og hånd-verk	5 Andre verk	6 Annet for-bruk (hus-holdninger, landbruk, forret-ninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	V. B y k o m m u-n a l e (forts.)								
2	Sarpsborg	1938/39	–	320 000	–	9 000 000	–	19 966 000	29 286 000
		1939/40	–	350 000	–	9 500 000	–	21 340 000	31 190 000
		1940/41	–	450 000	–	12000 000	–	24 931 500	37 381 500
3	Fredrik-stad	1938/39	–	–	–	6 300 000	–	12 700 000	19 000 000
		1939/40	–	–	–	6 500 000	–	13 200 000	19 700 000
		1940/41	–	–	–	8 100 000	–	16 000 000	24 100 000
4	Moss	1938/39	–	–	–	13050 000	–	24 396 000	37 446 000
		1939/40	–	–	–	15097 000	–	27 494 000	42 591 000
		1940/41	–	–	–	18132 000	–	33 015 000	51 147 000
5	Hølen ...	1938/39	–	–	–	–	–	893 000	893 000
		1939/40	–	–	–	–	–	1 013 000	1 013 000
		1940/41	–	–	–	–	–	1 199 000	1 199 000
6	Drøbak ..	1938/39	–	–	–	214 000	–	3 534 600	3 748 600
		1939/40	–	–	–	211 800	–	3 466 900	3 678 700
		1940/41	–	–	–	212 900	–	4 104 100	4 317 000
7	Oslo[1] ...	1938/39	–	–	–	156495300	162 514 000	364867 300	[2] 717283300
		1939/40	–	–	–	150503100	122 632 400	376818 900	[2] 693001300
		1940/41	–	–	–	185365800	123 958 900	449272 700	[2] 792234500
8	Kongs-vinger	1938/39	–	–	–	250 000	–	2 750 000	3 000 000
		1939/40	–	–	–	260 000	–	2 915 000	3 175 000
		1940/41	–	–	–	270 000	–	2 800 000	3 070 000
9	Lille-hammer	1938/39	–	–	–	7 307 000	–	11 865 000	19 172 000
		1939/40	–	–	–	7 857 300	–	13 020 700	20 878 000
		1940/41	–	–	–	8 500 000	–	13 895 200	22 395 200
10	Gjøvik ..	1938/39	–	2 800 000	–	–	–	5 420 000	8 220 000
		1939/40	–	160 000	–	–	–	7 482 000	7 642 000
		1940/41	–	3 459 000	–	–	–	9 698 000	13 157 000
11	Hønefoss	1938/39	–	–	–	800 000	–	4 600 000	5 400 000
		1939/40	–	–	–	1 000 000	–	6 500 000	7 500 000
		1940/41	–	–	–	800 000	–	6 000 000	6 800 000
12	Drammen	1938/39	2 100 000	56 200 000	–	14200 000	82 318 000	35 400 000	[3] 190976000
		1939/40	1 756 000	49 466 000	–	16881 800	55 922 400	34 366 300	[3] 159200000
		1940/41	2 022 000	43 291 200	–	20264 000	77 437 200	60 611 000	[3] 204541400
13	Kongsberg	1938/39	–	–	4 320 000	720 000	–	9 350 000	14 390 000
		1939/40	–	–	2 800 000	2 300 000	–	10 300 000	15 400 000
		1940/41	–	–	2 800 000	2 700 000	–	10 900 000	16 400 000
14	Svelvik .	1938/39	–	–	–	250 000	–	1 225 600	1 475 600
		1939/40	–	–	–	250 000	–	1 332 300	1 582 300
		1940/41	–	–	–	266 200	–	1 450 400	1 716 600
15	Holme-strand	1938/39	566 200	–	–	161 900	–	2 351 900	3 080 000
		1939/40	547 400	–	–	131 600	–	2 391 000	3 070 000
		1940/41	–	–	–	133 300	–	2 551 100	2 684 400
16	Horten ..	1938/39	–	–	–	2 450 000	–	11 890 800	14 340 800
		1939/40	–	–	–	1 925 200	–	11 661 000	13 586 200
		1940/41	–	–	–	2 680 400	–	13 967 700	16 648 100
17	Åsgård-strand	1938/39	–	–	–	–	–	700 200	700 200
		1939/40	–	–	–	–	–	816 300	816 300
		1940/41	–	–	–	–	–	901 700	901 700
18	Tønsberg	1938/39	–	6 187 100	–	4 873 700	14 906 900	19 751 800	[4] 46 048 000
		1939/40	–	6 491 200	–	5 273 200	13 890 800	21 702 500	47 357 700
		1940/41	–	8 035 000	–	6 485 400	19 213 000	22 213 000	55 946 400

[1] Her er tatt med hele Mørkfoss-Solbergfoss' energilevering, altså også det som Oslo Ev. har levert for Staten til jernbanedrift. [2] Her er tatt med 33 406 700 kWh i 1938/39, 43 046 900 kWh i 1939/40 og 33 637 100 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner og sporveier. [3] Her er tatt med 758 000 kWh i 1938/39, 807 500 kWh i 1939/40 og 916 000 kWh i 1940/41 som er levert til sporveier. [4] Her er tatt med 328 500 kWh som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
	V. Bykommunale (forts.)		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
19	Sandefjord	1938/39	–	–	–	3 400 000	–	7 400 000	10 800 000
		1939/40	–	–	–	3 400 000	–	7 005 300	10 405 300
		1940/41	–	–	–	4 000 000	–	8 176 000	12 176 000
20	Larvik ..	1938/39	–	–	–	987 600	–	7 990 700	8 978 300
		1939/40	–	–	–	985 400	–	7 972 400	8 957 800
		1940/41	–	–	–	1 027 000	–	8 310 900	9 337 900
21	Kragerø	1938/39	–	–	–	619 000	–	5 000 000	5 619 000
		1939/40	–	–	–	616 000	–	4 664 000	5 280 000
		1940/41	–	–	–	704 000	–	6 688 000	7 392 000
22	Porsgrunn	1938/39	–	–	–	2 222 000	–	23 884 000	26 106 000
		1939/40	–	–	–	4 177 900	–	23 316 100	27 494 000
		1940/41	–	–	–	3 620 000	–	24 984 000	28 604 000
23	Skien ...	1938/39	–	–	–	6 351 000	–	24 524 900	30 875 900
		1939/40	–	–	–	6 271 000	–	25 598 400	31 869 400
		1940/41	–	–	–	6 214 000	–	28 097 600	34 311 600
24	Arendal	1938/39	–	1 400 000	–	2 450 000	2 369 900	28 838 000	35 057 900
		1939/40	–	1 400 000	–	2 450 000	3 612 400	32 577 600	40 040 000
		1940/41	–	1 400 000	–	2 450 000	5 220 000	33 488 000	42 558 000
25	Lillesand	1938/39	–	–	–	300 000	–	1 602 000	1 902 000
		1939/40	–	–	–	330 000	–	1 700 500	2 030 500
		1940/41	–	–	–	330 000	–	2 028 400	2 358 400
26	Kristiansand	1938/39	87 009 800	2 329 900	–	6 852 500	1 400 000	38 260 200	135 852 400
		1939/40	76 519 200	693 800	–	6 949 800	–	30 409 100	114 571 900
		1940/41	58 733 900	3 269 000	–	7 288 800	3 857 400	45 487 800	118 636 900
27	Mandal	1938/39	–	–	–	3 566 000	11 814 000	7 306 000	22 686 000
		1939/40	–	–	–	4 358 000	6 688 300	7 520 700	18 567 000
		1940/41	–	–	–	5 427 700	2 060 500	8 301 000	15 789 200
28	Farsund	1938/39	–	–	–	–	–	3 350 000	3 350 000
		1939/40	–	–	–	–	–	3 280 000	3 280 000
		1940/41	–	–	–	–	–	3 806 000	3 806 000
29	Flekkefjord	1938/39	–	–	–	340 000	–	2 995 000	3 335 000
		1939/40	–	–	–	320 000	–	2 724 900	3 044 900
		1940/41	–	–	–	400 000	–	3 096 000	3 496 000
30	Egersund	1938/39	–	–	–	800 000	896 800	7 840 500	9 537 300
		1939/40	–	–	–	800 000	980 700	8 342 600	10 123 300
		1940/41	–	–	–	800 000	1 474 200	8 702 200	10 976 400
31	Sandnes	1938/39	–	–	–	3 500 000	–	6 500 000	10 000 000
		1939/40	–	–	–	3 500 000	–	6 500 000	10 000 000
		1940/41	–	–	–	4 000 000	–	8 200 000	12 200 000
32	Stavanger	1938/39	–	–	–	36244 000	2 052 000	41 704 000	80 000 000
		1939/40	–	–	–	28578 000	3 500 900	43 921 100	76 000 000
		1940/41	–	–	–	35000 000	10 409 500	51 698 800	97 108 300
33	Haugesund	1938/39	–	–	–	2 977 000	1 740 100	15 391 600	20 108 700
		1939/40	–	–	–	3 120 000	2 093 800	16 230 000	21 443 800
		1940/41	–	–	–	3 080 000	2 634 200	19 320 000	25 034 200
34	Bergen ..	1938/39	–	–	–	39344 000	1 099 400	89 050 500	[1] 132358300
		1939/40	–	–	–	38555 900	1 190 900	87 302 800	[1] 129840000
		1940/41	–	–	–	43062 000	1 563 600	133116 500	[1] 180750000
35	Ålesund	1938/39	–	–	–	5 695 000	–	13 770 000	19 465 000
		1939/40	–	–	–	6 162 000	–	13 808 000	19 970 000
		1940/41	–	–	–	7 458 000	–	16 036 000	23 494 000
36	Molde ...	1938/39	–	–	–	1 111 000	–	5 703 200	6 814 200
		1939/40	–	–	–	1 093 600	–	4 500 000	5 593 600
		1940/41	–	–	–	1 200 000	–	5 782 000	6 982 000

[1] Her er tatt med 2 86 4400 kWh i 1938/39, 2 790 400 kWh i 1939/40 og 3 007 900 kWh i 1940/41 som er levert til sporveier.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og hånd-verk	5 Andre verk	6 Annet for-bruk (hus-holdninger, landbruk, forret-ninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	V. B y k o m m u-n a l e (forts.)								
37	Kristian-sund	1938/39	–	–	–	2 500 000	2 100	7 432 500	9 934 600
		1939/40	–	–	–	3 058 600	970 100	6 232 300	10 261 000
		1940/41	–	–	–	3 058 600	1 373 700	11 076 700	15 509 000
38	Trondheim	1938/39	18 787 000	421 000	–	12500 000	24 524 000	83 262 000	[1] 142936000
		1939/40	15 490 000	1 689 000	–	11500 000	26 465 000	87 394 000	[1] 146406000
		1940/41	25 787 000	1 388 000	–	13000 000	34 793 000	121947 000	[1] 201739 000
39	Levanger	1938/39	–	–	–	450 000	–	1 800 000	2 250 000
		1939/40	–	–	–	550 000	–	1 900 000	2 450 000
		1940/41	–	–	–	550 000	–	3 050 000	3 600 000
40	Steinkjer	1938/39	–	–	–	–	–	3 543 100	3 543 100
		1939/40	–	–	–	–	–	3 581 100	3 581 100
		1940/41	–	–	–	–	–	6 984 900	6 984 900
41	Namsos	1938/39	–	–	–	–	–	5 436 700	5 436 700
		1939/40	–	–	–	–	–	3 732 200	3 732 200
		1940/41	–	–	–	–	–	5 001 900	5 001 900
42	Mosjøen	1938/39	–	–	–	250 000	–	2 258 200	2 508 200
		1939/40	–	–	–	252 000	–	1 950 200	2 202 200
		1940/41	–	–	–	293 000	–	2 728 000	3 021 000
43	Bodø ...	1938/39	–	–	–	1 500 000	–	7 996 000	9 496 000
		1939/40	–	–	–	1 692 000	–	8 000 000	9 692 000
		1940/41	–	–	–	1 500 000	–	7 443 000	8 943 000
44	Narvik ..	1938/39	–	–	10 036 600	–	–	33 338 800	[2] 58 402 900
		1939/40	–	–	8 284 400	–	–	28 903 500	[2] 48 642 800
		1940/41	–	–	2 364 800	–	383 000	30 369 900	[2] 35 753 900
45	Harstad	1938/39	–	–	–	494 700	–	4 518 500	5 013 200
		1939/40	–	–	–	604 000	–	5 380 000	5 984 000
		1940/41	–	–	–	599 300	–	6 071 300	6 670 600
46	Tromsø	1938/39	–	–	–	1 575 500	122 800	9 501 700	11 200 000
		1939/40	–	–	–	1 791 700	133 600	10 574 700	12 500 000
		1940/41	–	–	–	2 258 300	197 200	12 374 500	14 830 000
47	Hammer-fest	1938/39	–	–	–	200 000	–	2 750 000	2 950 000
		1939/40	–	–	–	160 000	–	3 510 000	3 670 000
		1940/41	–	–	–	190 000	–	4 670 000	4 860 000
48	Vadsø ..	1938/39	–	–	–	–	–	[3] 342 600	342 600
		1939/40	–	–	–	–	–	[3] 328 600	328 600
		1940/41	–	–	–	–	–	[3] 247 000	247 000
49	Vardø ..	1938/39	–	–	–	–	–	397 100	397 100
		1939/40	–	–	–	–	–	419 200	419 200
		1940/41	–	–	–	–	–	386 900	386 900
	V. B y-k o m m. i a l t[4]	1938/39	110 327 200	71 631 300	14 356 600	356501200	317 871 500	1 036 507 000	–
		1939/40	95 706 300	62 179 500	11 084 400	353166900	252 583 600	1 056 377 900	–
		1940/41	86 848 200	63 218 600	5 164 800	417020700	310 834 500	1 313 563 400	–
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning								
	Østfold								
1	A/S Glom-mens Træ-sliberi	1939	5 830 000	28 155 000	–	24870 000	362 295 000	57 040 000	[5] 481390000
		1940	5 072 000	25 032 000	–	22415 000	363 870 000	60 206 000	[5] 479895000
		1941	20 697 200	23 652 200	–	23568 400	430 091 300	65 676 000	[5] 567516400
2	A/S Hafslund	1939	170 844 800	100502 800	–	11670 000	80 142 900	20 330 000	383 490 500
		1940	103 830 000	85 050 000	–	9 715 000	116 384 000	809 000	315 788 000
		1941	139 710 900	61 851 800	–	9 256 500	195 889 200	1 967 700	[6] 453158200

[1] Her er tatt med 3 442 000 kWh i 1938/39, 3 868 000 kWh i 1939/40 og 4 824 000 kWh i 1940/41 som er levert til sporveier. [2] Her er tatt med 15 027 500 kWh i 1938/39, 11 454 900 kWh i 1939/40 og 2 636 200 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner. [3] Herav en vesentlig del til Finnmark kringkaster. [4] Hertil kommer 55 827 100 kWh i 1938/39, 61 967 700 kWh i 1939/40 og 45 021 200 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner og sporveier. [5] Her er tatt med 3 200 000 kWh i 1939, 3 300 000 kWh i 1940 og 3 831 300 kWh i 1941 til forstadsbaner. [6] Her er tatt med 44 482 100 kWh tli jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)								
3	A/S Vamma	1939	–	–	–	–	503 658 000	170 000	503 828 000
	Fossekompagni	1940	–	–	–	–	489 498 000	180 000	489 678 000
		1941	–	–	–	–	572 045 000	180 000	572 225 000
4	Varteig Ev.	1939	–	–	–	4 400	–	428 600	433 000
		1940	–	–	–	4 800	–	436 200	441 000
		1941	–	–	–	4 800	–	446 200	451 000
	I alt [1]	1939	176 674 800	128657800	–	36544 400	946 095 900	77 968 600	–
		1940	108 902 000	110082000	–	32134 800	969 752 000	61 631 200	–
		1941	160 408 100	85 504 000	–	32829 700	1198025500	68 269 900	–
	Akershus								
1	Bærums	1939	–	–	–	900 000	–	2 402 000	3 302 000
	Verks Ev.	1940	–	–	–	1 080 000	–	2 428 900	3 508 900
		1941	–	–	–	1 080 000	–	4 121 000	5 201 000
2	Børter Ev.	1939	–	–	–	–	1 350 000	150 000	1 500 000
		1940	–	–	–	–	1 490 000	60 000	1 550 000
		1941	–	–	–	–	1 600 000	100 000	1 700 000
3	Fossum	1939	–	–	–	–	–	900 000	900 000
	Bruk	1940	–	–	–	–	–	810 000	810 000
		1941	–	–	–	–	–	976 000	976 000
4	A/S Gjermå	1939	–	–	–	1 038 000	1 167 500	10 767 600	12 973 100
	Ev.	1940	–	–	–	1 156 000	1 301 000	[2]11999000	14 456 000
		1941	–	–	–	1 227 000	1 380 000	[2]12731000	15 338 000
5	Hakedals	1939	–	–	–	300 000	–	400 000	700 000
	Verk	1940	–	–	–	300 000	–	400 000	700 000
		1941	–	–	–	300 000	–	400 000	700 000
6	A/S Holt	1939	–	–	–	–	–	440 000	440 000
	Bruk	1940	–	–	–	12 000	–	528 000	540 000
		1941	–	–	–	84 000	–	752 000	836 000
7	Kisa Elektri-	1939	–	–	–	30 000	–	690 000	720 000
	sitetslag	1940	–	–	–	29 400	–	942 600	972 000
		1941	–	–	–	29 400	–	906 600	936 000
8	A/S Krokfos	1939	–	–	–	33 000	1 175 000	65 000	1 273 000
		1940	–	–	–	33 000	1 175 000	65 000	1 273 000
		1941	–	–	–	33 000	1 175 000	65 000	1 273 000
9	Laakeverket	1939	–	–	–	90 000	–	720 000	810 000
		1940	–	–	–	90 000	–	720 000	810 000
		1941	–	–	–	90 000	–	720 000	810 000
10	Lundfoss	1939	–	–	–	–	852 100	–	852 100
	Kraftstasjon	1940	–	–	–	–	916 900	–	916 900
		1941	–	–	–	–	791 900	–	791 900
11	Setskog Ev.	1939	–	–	–	–	–	206 000	206 000
		1940	–	–	–	–	–	230 300	230 300
		1941	–	–	–	–	–	251 600	251 600
12	A/S Skedsmo	1939	–	–	–	1 000 000	–	3 508 400	4 508 400
	& Sørums	1940	–	–	–	1 254 000	–	3 763 000	5 017 000
	El.fors.	1941	–	–	–	1 485 000	–	4 457 000	5 942 000

[1] Hertil kommer 3 200 000 kWh i 1939, 3 300 000 kWh i 1940 og 48 313 400 kWh i 1941 som er levert til jernbaner og forstadsbaner. [2] Herav tysk forbruk 2 500 000 kWh i 1940 og 5 980 000 kWh i 1941.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)								
13	Sørumsand Ev.	1939	–	–	–	300 000	–	1 160 000	1 460 000
		1940	–	–	–	390 000	–	1 387 000	1 777 000
		1941	–	–	–	330 000	–	1 289 000	1 619 000
	I alt	1939	–	–	–	3 691 000	4 544 600	21 409 000	–
		1940	–	–	–	4 344 400	4 882 900	23 333 800	–
		1941	–	–	–	4 658 400	4 946 900	26 769 200	–
	Hedmark								
1	A/S Brødbøl-foss	1939	–	–	–	1 394 600	2 998 000	4 702 500	9 095 100
		1940	–	–	–	988 900	3 851 600	4 156 400	8 996 900
		1941	–	–	–	1 672 000	3 907 000	4 629 100	10 208 100
2	Eidsfossen Ev.	1939	–	–	–	–	–	355 600	355 600
		1940	–	–	–	–	–	359 000	359 000
		1941	–	–	–	–	–	383 600	383 600
3	A/S Engerdal Ev.	1941	–	–	–	–	–	658 000	658 000
4	Funnefoss Tresliperi og Ev.	1939	–	–	–	150 000	2 350 000	3 832 000	6 332 000
		1940	–	–	–	135 000	3 721 000	2 133 000	5 989 000
		1941	–	–	–	135 000	1 156 000	3 599 000	4 890 000
5	Hof Ev. ...	1939	–	–	–	25 000	–	434 200	459 200
		1940	–	–	–	25 000	–	336 800	361 800
		1941	–	–	–	25 000	–	448 400	473 400
6	Lier Gårds Ev.	1939	–	–	–	–	800 000	78 700	878 700
		1940	–	–	–	–	277 600	70 000	347 600
		1941	–	–	–	–	454 600	70 000	524 600
7	Nord-Odal Ev.	1939	–	–	–	15 300	–	970 200	985 500
		1940	–	–	–	10 100	–	989 300	999 400
		1941	–	–	–	23 300	–	1 116 600	1 139 900
8	Os Lysanlegg	1939	–	–	–	–	–	108 000	108 000
		1940	–	–	–	–	–	158 000	158 000
		1941	–	–	–	–	–	172 100	172 100
9	Sevilla Ev.	1939	–	–	–	40 000	–	374 800	414 800
		1940	–	–	–	40 000	–	356 500	396 500
		1941	–	–	–	40 000	–	348 500	388 500
10	Storelvdalens Kraftaktie-selskap	1939	–	–	–	–	–	1 410 000	1 410 000
		1940	–	–	–	–	–	1 485 400	1 485 400
		1941	–	–	–	–	–	1 626 000	1 626 000
11	Storfallet Ev.	1939	–	–	–	–	1 625 000	–	1 625 000
		1940	–	–	–	–	1 751 200	–	1 751 200
		1941	–	–	–	–	1 946 400	–	1 946 400
12	Tynset Ev.	1939	–	–	–	78 400	–	235 000	313 400
		1940	–	–	–	78 400	–	235 000	313 400
		1941	–	–	–	78 400	–	235 000	313 400
13	A/S Øvre Rendal Ev.	1939	–	–	–	–	–	48 200	48 200
		1940	–	–	–	–	–	48 200	48 200
		1941	–	–	–	–	–	48 200	48 200

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)								
14	A/S Åsta Kraftanlegg	1939	–	–	–	–	–	360 900	360 900
		1940	–	–	–	–	–	403 100	403 100
		1941	–	–	–	–	–	589 700	589 700
	I alt	1939	–	–	–	1 703 300	7 773 000	12 910 100	–
		1940	–	–	–	1 277 400	9 601 400	10 730 700	–
		1941	–	–	–	1 973 700	7 464 000	13 924 200	–
	Opland								
1	A/S Aurdal Ev.	1939	–	–	–	–	–	803 400	803 400
		1940	–	–	–	–	–	1 411 000	1 411 000
		1941	–	–	–	–	–	798 900	798 900
2	Eidefos Kraftanlegg A/S	1939	–	–	750 000	30 000	40 000	4 550 000	5 370 000
		1940	–	–	800 000	40 000	153 600	4 826 400	5 820 000
		1941	–	–	850 000	60 000	87 700	6 892 300	7 890 000
3	A/S Faslefoss Ev.	1939	–	–	–	90 000	3 141 000	1 367 100	4 598 100
		1940	–	–	–	100 000	3 370 000	2 483 500	5 953 500
		1941	–	–	–	130 000	4 475 000	3 148 500	7 753 500
4	Fosheim Ev.	1939	–	–	–	62 000	–	246 000	308 000
		1940	–	–	–	62 000	–	246 000	308 000
		1941	–	–	–	62 000	–	246 000	308 000
5	Fåvang Kraftlag	1939	–	–	–	200 000	–	700 000	900 000
		1940	–	–	–	300 000	–	800 000	1 100 000
		1941	–	–	–	300 000	–	850 000	1 150 000
6	Høgfos Ev.	1939	–	–	–	–	–	379 000	379 000
		1940	–	–	–	–	–	205 700	205 700
		1941	–	–	–	–	–	231 200	231 200
7	A/S Kvitvella Ev.	1939	–	–	–	50 000	–	629 500	679 500
8	A/S Nord-Fron Ev.	1939	–	–	–	360 000	–	1 485 000	1 845 000
		1940	–	–	–	360 000	–	1 440 000	1 800 000
		1941	–	–	–	360 000	–	2 340 000	2 700 000
9	A/L Skrautvål Elektrisitetsfors.	1939	–	–	–	–	–	750 000	750 000
		1940	–	–	–	–	–	700 000	700 000
		1941	–	–	–	–	–	750 000	750 000
10	A/S Svatsum Ev.	1939	–	–	–	–	683 300	278 400	961 700
		1940	–	–	–	–	593 100	278 100	871 200
		1941	–	–	–	–	486 000	274 500	760 500
11	Ulnes-Svennes Ev.	1939	–	–	–	2 000	–	683 000	685 000
		1940	–	–	–	2 000	–	746 000	748 000
		1941	–	–	–	2 000	–	834 000	836 000
12	A/L Vestre Slidre Kraftlag	1939	–	–	–	10 000	–	1 401 000	1 411 000
		1940	–	–	–	10 000	–	1 360 000	1 370 000
		1941	–	–	–	10 000	–	1 530 000	1 540 000
13	A/S Våla Bruk	1939	–	–	–	122 000	–	1 343 000	1 465 000
		1940	–	–	–	150 000	–	1 380 000	1 530 000
		1941	–	–	–	150 000	–	1 763 000	1 913 000

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og hånd-verk	5 Andre verk	6 Annet for-bruk (hus-holdninger, landbruk, forret-ninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)								
14	A/S Østre	1939	–	–	–	270 000	–	2 379 600	2 649 600
	Gausdal Ev.	1940	–	–	–	360 000	540 000	2 754 200	3 654 200
		1941	–	–	–	540 000	720 000	4 159 700	5 419 700
	I alt	1939	–	–	750 000	1 196 000	3 864 300	16 995 000	–
		1940	–	–	800 000	1 384 000	4 656 700	18 630 900	–
		1941	–	–	850 000	1 614 000	5 768 700	23 818 100	–
	Buskerud								
1	Amundfos	1939	–	–	–	–	–	336 600	336 600
	Ev.	1940	–	–	–	–	–	336 600	336 600
		1941	–	–	–	–	–	336 600	336 600
2	A/L Hol Ev.	1939	–	–	–	210 000	–	3 317 000	3 527 000
		1940	–	–	–	230 000	–	3 577 000	3 807 000
		1941	–	–	–	270 000	–	4 112 000	4 382 000
3	Nedre Jon-	1939	–	–	–	–	–	107 000	107 000
	dalen Ev.	1940	–	–	–	–	–	107 000	107 000
		1941	–	–	–	–	–	119 200	119 200
4	Solbergelvens	1939	–	–	80 000	41 000	–	1 300 700	1 421 700
	Lysanlegg	1940	–	–	80 000	100 000	–	1 398 200	1 578 200
		1941	–	–	200 000	50 000	–	1 622 500	1 872 500
5	Ustaoset Ev.	1939	–	–	–	–	–	407 600	407 600
		1940	–	–	–	–	–	407 600	407 600
		1941	–	–	–	–	–	407 600	407 600
6	Veme Ev.	1939	–	–	–	–	–	344 000	344 000
		1940	–	–	–	–	–	344 000	344 000
		1941	–	–	–	–	–	344 000	344 000
7	Ytre Sands-	1939	–	–	–	–	–	1 350 000	1 350 000
	vær Ev.	1940	–	–	–	–	–	1 350 000	1 350 000
		1941	–	–	–	–	–	1 363 000	1 363 000
	I alt	1939	–	–	80 000	251 000	–	7 162 900	–
		1940	–	–	80 000	330 000	–	7 520 400	–
		1941	–	–	200 000	320 000	–	8 304 900	–
	Vestfold								
1	Berger Ev.	1939	–	–	–	–	–	419 900	419 900
		1940	–	–	–	–	–	453 900	453 900
		1941	–	–	–	–	–	460 100	460 100
	I alt	1939	–	–	–	–	–	419 900	–
		1940	–	–	–	–	–	453 900	–
		1941	–	–	–	–	–	460 100	–
	Telemark								
1	Bø Kraftverk	1939	–	–	–	180 000	–	1 752 000	1 932 000
		1940	–	–	–	180 000	–	1 752 000	1 932 000
		1941	–	–	–	200 000	–	2 583 000	2 783 000
2	Dalen og	1939	–	–	–	20 000	53 000	588 600	661 600
	Vistad Ljos-	1940	–	–	–	20 000	53 000	588 000	661 000
	verk	1941	–	–	–	20 000	53 000	588 000	661 000

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)								
3	Fjågesund Ev.	1939	–	–	–	1 800	–	112 200	114 000
		1940	–	–	–	1 800	–	94 100	95 900
		1941	–	–	–	1 800	–	250 600	252 400
4	Kviteseid Ev.	1939	–	–	–	–	–	360 000	360 000
		1940	–	–	–	–	–	297 000	297 000
		1941	–	–	–	4 500	–	287 100	291 600
5	Lunde Kraft-verk	1939	–	–	–	80 000	–	288 500	368 500
		1940	–	–	–	85 900	–	297 400	383 300
		1941	–	–	–	100 300	–	315 100	415 400
6	L/L Nes Kraftlag	1939	–	–	–	45 000	–	426 300	471 300
		1940	–	–	–	36 000	–	325 800	361 800
		1941	–	–	–	30 000	–	283 800	313 800
7	Norsk Elek-trokemisk A/S	1939	–	10 133 300	206 000	150 000	10 403 600	–	20 892 900
		1940	–	1 844 200	308 800	150 000	10 654 800	–	12 957 800
		1941	–	4 322 500	445 400	1 500 000	15 082 300	–	21 350 200
	I alt	1939	–	10 133 300	206 000	476 800	10 456 600	3 527 600	–
		1940	–	1 844 200	308 800	473 700	10 707 800	3 354 300	–
		1941	–	4 322 500	445 400	1 856 600	15 135 300	4 307 600	–
	Vest-Agder								
1	A/S Fede Ev.	1940	–	–	–	12 000	–	502 500	514 500
		1941	–	–	–	12 000	–	518 900	530 900
	I alt	1940	–	–	–	12 000	–	502 500	–
		1941	–	–	–	12 000	–	518 900	–
	Rogaland								
1	Forsand Ev.	1939	–	–	–	–	–	342 000	342 000
		1940	–	–	–	–	–	399 000	399 000
		1941	–	–	–	–	–	413 000	413 000
2	Haukland Ev.	1939	–	–	–	–	–	475 000	475 000
		1940	–	–	–	–	–	475 000	475 000
		1941	–	–	–	–	–	475 000	475 000
3	Hjelmeland Kraftverk	1939	–	–	–	3 000	–	730 500	733 500
		1940	–	–	–	3 000	–	727 000	730 000
		1941	–	–	–	3 000	–	861 000	864 000
4	Sandeid Elek-trisitetslag	1939	–	–	–	–	–	160 000	160 000
		1940	–	–	–	–	–	216 700	216 700
		1941	–	–	–	–	–	380 700	380 700
5	Sogndal Ev.	1939	–	–	1 400 000	20 000	–	2 122 000	3 542 000
		1940	–	–	1 200 000	20 000	–	2 342 000	3 562 000
		1941	–	–	1 500 000	20 000	–	2 720 000	4 240 000
6	A/S Ualand Kraftverk	1939	–	–	–	–	–	180 000	180 000
		1940	–	–	–	–	–	180 000	180 000
		1941	–	–	–	–	–	180 000	180 000
	I alt	1939	–	–	1 400 000	23 000	–	4 009 500	–
		1940	–	–	1 200 000	23 000	–	4 339 700	–
		1941	–	–	1 500 000	23 000	–	5 029 700	–

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og hånd-verk	5 Andre verk	6 Annet for-bruk (hus-holdninger, landbruk, forret-ninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. for-syning (forts.)								
	Hordaland								
1	Etne Elektri-	1939	–	–	–	–	–	705 600	705 600
	sitetslag	1940	–	–	–	–	–	885 100	885 100
		1941	–	–	–	–	–	1 030 500	1 030 500
2	Fitjar Kraft-	1939	–	–	–	103 000	–	620 700	723 700
	lag	1940	–	–	–	103 000	–	687 200	790 200
		1941	–	–	–	103 000	–	826 000	929 000
3	Jondal Ev.	1939	–	–	–	142 200	–	1 279 800	1 422 000
		1940	–	–	–	142 200	–	1 279 800	1 422 000
		1941	–	–	–	142 200	–	1 279 800	1 422 000
4	A/S Kinser-	1939	–	–	–	1 800	3 331 200	145 700	3 478 700
	vik	1940	–	–	–	900	3 339 800	139 900	3 480 600
		1941	–	–	–	2 100	4 135 300	172 700	4 310 100
5	L/L Palma-	1939	–	–	–	60 600	2 135 900	–	2 196 500
	foss Kraft-	1940	–	–	–	50 800	1 781 400	–	1 832 200
	verk	1941	–	–	–	66 000	1 792 400	–	1 858 400
6	Rosendal	1939	–	–	–	68 000	–	875 300	943 300
	Ev.	1940	–	–	–	68 000	–	869 000	937 000
		1941	–	–	–	68 000	–	895 700	963 700
7	Skånevik	1939	–	–	–	125 000	–	291 500	416 500
	Elektrisitets-	1940	–	–	–	139 000	–	325 700	464 700
	lag	1941	–	–	–	150 000	–	350 900	500 900
8	Tøsse Kraft-	1939	–	–	–	2 133 800	1 894 500	100 000	4 128 300
	verk	1940	–	–	–	1 493 700	2 953 300	100 000	4 547 000
		1941	–	–	–	1 760 200	1 795 800	80 000	3 636 000
9	Ølen Elek-	1939	–	–	–	16 400	–	362 000	378 400
	trisitetslag	1940	–	–	–	14 600	–	604 400	619 000
		1941	–	–	–	15 700	–	887 200	902 900
	I alt	1939	–	–	–	2 650 800	7 361 600	4 380 600	–
		1940	–	–	–	2 012 200	8 074 500	4 891 100	–
		1941	–	–	–	2 307 200	7 723 500	5 522 800	–
	Sogn og Fjordane								
1	Balestrand	1939	–	–	–	2 000	–	629 200	631 200
	Ev.	1940	–	–	–	2 200	–	631 900	634 100
		1941	–	–	–	2 300	–	794 200	796 500
2	Balsnes Ev.	1939	–	–	–	–	–	432 000	432 000
	L/L.	1940	–	–	–	–	–	432 000	432 000
		1941	–	–	–	–	–	486 000	486 000
3	A/S Borgund	1939	–	–	–	–	–	392 000	392 000
	Kraftselskap	1940	–	–	–	–	–	360 000	360 000
		1941	–	–	–	–	–	360 000	360 000
4	Fjærland Ev.	1939	–	–	–	–	–	603 000	603 000
		1940	–	–	–	–	–	603 000	603 000
		1941	–	–	–	–	–	634 000	634 000
5	L/L Holmedal	1941	–	–	–	63 000	–	557 000	620 000
	Kraftlag								
6	A/S Leinafalli	1939	–	–	–	5 200	–	1 720 000	1 725 200
		1940	–	–	–	5 400	–	1 644 600	1 650 000
		1941	–	–	–	6 000	–	1 647 500	1 653 500

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)								
7	A/S Lyster	1939	–	–	–	–	–	2 714 900	2 714 900
	Ev.	1940	–	–	–	–	–	4 179 600	4 179 600
		1941	–	–	–	–	–	5 951 700	5 951 700
8	L/L Lærdal	1939	–	–	–	–	435 000	1 816 700	2 251 700
	Kraftverk	1940	–	–	–	15 000	400 000	1 518 500	1 933 500
		1941	–	–	–	1 500	400 000	1 546 500	1 948 000
9	L/L Naustdal	1939	–	–	–	–	–	816 000	816 000
	Ev.	1940	–	–	–	–	–	816 000	816 000
		1941	–	–	–	–	–	736 000	736 000
10	A/S Sogne-	1939	–	–	–	40 000	–	937 500	977 500
	fjordens Ull-	1940	–	–	–	40 000	–	937 500	977 500
	varefabrik	1941	–	–	–	40 000	–	937 500	977 500
11	L/L Undredal	1939	–	–	–	–	–	242 000	242 000
	Ev.	1940	–	–	–	–	–	242 000	242 000
		1941	–	–	–	–	–	242 000	242 000
12	Utvik Ev.	1939	–	–	–	–	–	502 000	502 000
		1940	–	–	–	–	–	487 900	487 900
		1941	–	–	–	–	–	505 000	505 000
	I alt	1939	–	–	–	47 200	435 000	10 805 300	–
		1940	–	–	–	62 600	400 000	11 853 000	–
		1941	–	–	–	112 800	400 000	14 397 400	–
	Møre og Romsdal								
1	A/S Aura ..	1939	–	–	–	150 000	–	1 438 400	1 588 400
		1940	–	–	–	150 000	–	1 558 000	1 708 000
		1941	–	–	–	200 000	–	2 200 000	2 400 000
2	A/S Brattvåg	1939	–	–	–	500 000	–	419 000	919 000
	Kr.v.	1940	–	–	–	524 000	–	525 000	1 049 000
		1941	–	–	–	531 000	–	405 000	936 000
3	Bævre Kraft	1939	–	–	–	90 000	–	373 500	463 500
		1940	–	–	–	90 000	–	368 100	458 100
		1941	–	–	–	90 000	–	389 700	479 700
4	Geiranger	1939	–	–	–	–	–	958 800	958 800
	Kraftverk	1940	–	–	–	–	–	958 100	958 100
		1941	–	–	–	–	–	992 100	992 100
5	Gjerdsvika	1939	–	–	–	10 000	–	1 002 000	1 012 000
	Ev.	1940	–	–	–	57 800	–	990 900	1 048 700
		1941	–	–	–	75 000	–	938 500	1 013 500
6	Hellesylt	1939	–	–	–	1 000	–	1 115 600	1 116 600
	Kraftverk	1940	–	–	–	1 000	–	1 211 700	1 212 700
		1941	–	–	–	1 000	–	1 088 600	1 089 600
7	Moltustranda	1939	–	–	–	32 000	–	400 000	432 000
	Ev.	1940	–	–	–	30 000	–	330 000	360 000
		1941	–	–	–	32 000	–	400 000	432 000
8	Nesset	1939	–	–	530 000	100 000	–	950 000	1 580 000
	Kraftverk	1940	–	–	500 000	100 000	–	1 217 500	1 817 500
		1941	–	–	800 000	120 000	–	1 299 400	2 219 400
9	A/S Romsdals	1939	–	–	–	–	200 000	205 000	405 000
	Ev.	1940	–	–	–	–	234 200	286 700	520 900
		1941	–	–	–	–	360 000	277 400	637 400

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og hånd-verk	5 Andre verk	6 Annet for-bruk (hus-holdninger, landbruk, forret-ninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. for-syning (forts.)								
10	Stranda Ev.	1939	–	–	–	136 700	–	2 379 300	2 516 000
		1940	–	–	–	188 900	–	2 567 100	2 756 000
		1941	–	–	–	188 900	–	2 819 100	3 008 000
11	Vaksvikbygda Kraftlag	1939	–	–	–	–	–	424 000	424 000
		1940	–	–	–	–	–	424 000	424 000
		1941	–	–	–	–	–	424 000	424 000
12	Ørskogfossen Kraftlag	1939	–	–	–	1 800	–	698 200	700 000
		1940	–	–	–	1 800	–	756 200	758 000
		1941	–	–	–	2 000	–	756 000	758 000
	I alt	1939	–	–	530 000	1 021 500	200 000	10 363 800	–
		1940	–	–	500 000	1 143 500	234 200	11 193 300	–
		1941	–	–	800 000	1 239 900	360 000	11 989 800	–
	Sør-Trøndelag								
1	Bjugn Kraftanlegg	1939	–	–	–	160 000	70 000	296 000	526 000
		1940	–	–	–	170 000	70 000	270 300	510 300
		1941	–	–	–	183 000	76 100	340 000	599 100
2	Halstad Ev.	1939	–	–	–	240 000	–	428 500	668 500
		1940	–	–	–	243 000	–	561 000	804 000
		1941	–	–	–	173 700	–	639 900	813 600
3	Holtålen Ev.	1939	–	–	–	–	331 000	597 500	928 500
		1940	–	–	–	–	511 000	672 600	1 183 600
		1941	–	–	–	–	632 500	832 000	1 464 500
4	Indre Hølonda Kraftanlegg	1939	–	–	–	10 000	–	368 000	378 000
		1940	–	–	–	10 000	–	314 000	324 000
		1941	–	–	–	20 000	–	466 000	486 000
5	A/S Lundemo Bruk	1939	–	–	–	61 000	2 018 000	17 000	2 096 000
		1940	–	–	–	62 000	1 781 000	17 000	1 860 000
		1941	–	800	–	76 600	2 127 800	17 000	2 222 200
6	Nedre Støren Elektrisitetsfors.	1939	–	–	–	–	–	811 100	811 100
		1940	–	–	–	297 000	–	553 000	850 000
		1941	–	–	–	287 800	–	612 300	900 100
7	A/S Opdal Ev.	1939	–	–	–	53 300	–	1 782 100	1 835 400
		1940	–	–	–	53 700	–	1 955 000	2 008 700
		1941	–	–	–	45 500	–	2 208 400	2 253 900
8	Røros Ev.	1939	64 500	–	3 303 500	263 400	202 000	3 751 400	7 584 800
		1940	67 500	–	2 755 100	305 700	284 800	4 246 800	7 659 900
		1941	140 000	–	2 794 400	312 000	307 300	5 566 900	9 120 600
9	Ålen koop. Kraftverk	1939	–	–	–	–	–	289 600	289 600
		1940	–	–	–	–	–	446 100	446 100
		1941	–	–	–	–	–	474 400	474 400
	I alt	1939	64 500	–	3 303 500	787 700	2 621 000	8 341 200	–
		1940	67 500	–	2 755 100	1 141 400	2 646 800	9 035 800	–
		1941	140 000	800	2 794 400	1 098 600	3 143 700	11 156 900	–
	Nord-Trøndelag								
1	Høylandet Ev.	1939	–	–	–	–	–	624 600	624 600
		1940	–	–	–	–	–	323 000	323 000
		1941	–	–	–	–	–	443 600	443 600

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)								
2	Kvam Ev.	1939	–	–	–	–	–	301 500	301 500
		1940	–	–	–	–	–	301 500	301 500
		1941	–	–	–	–	–	153 000	153 000
3	Malmo Ev.	1939	–	–	216 000	3 000	–	294 000	513 000
		1940	–	–	215 000	3 000	–	293 600	511 600
		1941	–	–	217 000	3 000	–	297 000	517 000
4	Vannebo Ev.	1939	–	–	–	200 000	–	1 200 000	1 400 000
		1940	–	–	–	200 000	–	1 460 000	1 660 000
		1941	–	–	–	300 000	–	1 900 000	2 200 000
5	Asen Andelsev.	1939	–	–	–	40 000	–	365 000	405 000
		1940	–	–	–	40 000	–	365 000	405 000
		1941	–	–	–	40 000	–	365 000	405 000
	I alt	1939	–	–	216 000	243 000	–	2 785 100	–
		1940	–	–	215 000	243 000	–	2 743 100	–
		1941	–	–	217 000	343 000	–	3 158 600	–
	Nordland								
1	A/S Dragefossen Kraftanlegg	1939	–	–	–	45 000	–	855 000	900 000
		1940	–	–	–	73 900	–	1 157 900	1 231 800
		1941	–	–	–	91 300	–	1 429 500	1 520 800
2	A/S Fauske Lysverk	1939	–	–	5 500	24 400	–	307 800	337 700
		1940	–	–	18 900	54 900	–	337 200	411 000
		1941	–	–	144 300	42 100	–	702 600	889 000
3	A/S Lødingen Ev.	1939	–	–	–	–	–	449 400	449 400
		1940	–	–	–	3 200	–	413 500	416 700
		1941	–	–	–	4 000	–	511 400	515 400
4	A/S Mo Ev.	1939	–	–	–	12 800	–	1 578 000	1 590 800
		1940	–	–	–	28 900	–	1 531 100	1 560 000
		1941	–	–	–	41 000	–	2 053 600	2 094 600
5	A/S Sandnessjøen Ev.	1939	–	–	–	35 000	–	100 000	135 000
		1940	–	–	–	53 000	–	200 000	253 000
		1941	–	–	–	100 000	–	509 000	609 000
6	A/S Saupstadfossen Ev.	1939	–	–	–	–	–	807 500	807 500
		1940	–	–	–	–	–	811 800	811 800
		1941	–	–	–	–	–	880 400	880 400
7	A/S Sigerfjord Ev[1]	1939	–	–	–	36 800	900 000	1 105 600	2 042 400
		1940	–	–	–	30 000	675 000	731 000	1 436 000
8	Sortland Ev.[1]	1939	–	–	–	342 000	–	946 200	1 288 200
		1940	–	–	–	250 000	–	703 000	953 000
9	A/S Svolvær Ev.	1939	–	–	–	358 000	–	5 659 000	6 017 000
		1940	–	–	–	344 600	–	5 508 400	5 853 000
		1941	–	–	–	180 000	–	5 682 000	5 862 000
10	A/S Tennesanlegget	1939	–	–	–	600 000	–	2 956 000	3 556 000
		1940	–	–	–	800 000	–	3 746 900	4 546 900
		1941	–	–	–	800 000	–	5 479 300	6 279 300
11	Vesterålens Kraftlag	1941	–	–	–	300 000	–	1 683 700	1 983 700

[1] Overtatt av Vesterålens Kraftlag 1. oktober 1940.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning (forts.)								
12	Øvre Vefsn Kraftselskap	1939	–	–	–	13 400	–	82 200	95 600
		1940	–	–	–	15 800	–	82 300	98 100
		1941	–	–	–	21 100	–	75 300	96 400
	I alt	1939	–	–	5 500	1 467 400	900 000	14 846 700	–
		1940	–	–	18 900	1 654 300	675 000	15 223 100	–
		1941	–	–	144 300	1 579 500	–	19 006 800	–
	Troms								
1	A/S Balsfjord Ev.	1939	–	–	–	–	–	200 000	200 000
		1940	–	–	–	–	–	200 000	200 000
		1941	–	–	–	–	–	200 000	200 000
2	A/S Kasfjord Ev.	1939	–	–	–	2 000	–	94 000	96 000
		1940	–	–	–	2 000	–	98 000	100 000
		1941	–	–	–	2 000	–	98 000	100 000
3	A/S Lyngseidets Ev.	1939	–	–	–	–	–	123 000	123 000
		1940	–	–	–	–	–	123 000	123 000
		1941	–	–	–	–	–	123 000	123 000
4	A/S Rolløens Ev.	1939	–	–	–	21 600	–	1 279 000	1 300 600
		1940	–	–	–	22 300	–	1 365 400	1 387 700
		1941	–	–	–	22 300	–	1 365 400	1 387 700
5	A/S Rossfjord Ev.	1939	–	–	–	–	–	89 700	89 700
		1940	–	–	–	–	–	89 700	89 700
		1941	–	–	–	–	–	89 700	89 700
6	A/S Skjervøy Ev.	1939	–	–	–	–	–	228 000	228 000
		1940	–	–	–	–	–	228 000	228 000
		1941	–	–	–	–	–	228 000	228 000
7	A/S Straumen Ev.	1939	–	–	–	–	–	73 700	73 700
		1940	–	–	–	–	–	74 100	74 100
		1941	–	–	–	–	–	80 800	80 800
	I alt	1939	–	–	–	23 600	–	2 087 400	–
		1940	–	–	–	24 300	–	2 178 200	–
		1941	–	–	–	24 300	–	2 184 900	–
	Finnmark								
1	A/S Honningsvaag Ev.	1939	–	–	–	10 000	–	70 000	80 000
		1940	–	–	–	12 000	–	78 000	90 000
		1941	–	–	–	10 000	–	99 000	109 000
	I alt	1939	–	–	–	10 000	–	70 000	–
		1940	–	–	–	12 000	–	78 000	–
		1941	–	–	–	10 000	–	99 000	–
	VI. Private verker for alm. forsyning i alt[1]	1939	176 739 300	138791 100	6 491 000	50136 700	984 252 000	198082 700	–
		1940	108 969 500	111926 200	5 877 800	46272 600	1011631300	187693 000	–
		1941	160 548 100	89 827 300	6 951 100	50002 700	1242967600	218918 800	–

[1] Hertil kommer 3 200 000 kWh i 1939, 3 300 000 kWh i 1940 og 3 831 300 kWh i 1941 som er levert til forstadsbaner og 44 482 100 kWh i 1941 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VII. Statens verker bygd for industriell forsyning								
	Buskerud								
1	Kongsberg Sølvverk	1938/39	–	–	1 814 800	–	–	–	1 814 800
		1939/40	–	–	1 003 200	–	–	–	1 003 200
		1940/41	–	–	359 100	–	–	–	359 100
2	Kongsberg Våpenfabrikk	1938/39	1 811 500	–	–	2 501 600	–	–	4 313 100
		1939/40	1 741 800	–	–	2 405 300	–	–	4 147 100
		1940/41	1 830 700	–	–	2 528 200	–	–	4 358 900
	Opland								
3	Raufoss Amm.-fabriker	1938/39	–	–	–	371 500	–	1 600 000	1 971 500
		1939/40	–	–	–	–	–	1 573 000	1 573 000
		1940/41	–	–	–	76 300	–	1 800 000	1 876 300
	Hordaland								
4	Vaksdal Mølle	1938/39	–	–	–	1 804 100	–	–	1 804 100
		1939/40	–	–	–	1 485 400	–	–	1 485 400
		1940/41	–	–	–	1 748 200	–	–	1 748 200
	Nordland								
5	Glomfjord Kraftverk	1938/39	109 077 000	–	–	–	–	3 293 000	112 370 000
		1939/40	116 555 400	–	–	–	500 000	3 600 000	120 655 400
		1940/41	86 015 000	–	–	–	2 370 000	4 029 000	92 414 000
	VII. Statens v. for ind. forsyn. i alt	1938/39	110 888 500	–	1 814 800	4 677 200	–	4 893 000	–
		1939/40	118 297 200	–	1 003 200	3 890 700	500 000	5 173 000	–
		1940/41	87 845 700	–	359 100	4 352 700	2 370 000	5 829 000	–
	VIII. Private verker bygd for industriell forsyning								
	Østfold								
1	A/S Borregaard	1939	–	163757500	–	249 000	34 042 000	4 966 000	[1]203043 500
		1940	–	160474400	–	190 000	35 060 000	4 800 000	[1]200540 400
		1941	–	158690200	–	–	39 810 000	4 900 000	203 400 200
2	Gran Mølle	1939	–	–	–	218 500	–	–	218 500
		1940	–	–	–	190 000	–	–	190 000
		1941	–	–	–	218 500	–	–	218 500
3	A/S Greaker Cellulosefabrik	1939	–	–	–	–	–	–	–
		1940	–	–	–	–	–	–	–
		1941	–	–	–	–	–	–	–
4	Saugbrugsforeningen	1939	–	45 262 000	–	2 577 300	1 575 300	–	49 414 600
		1940	–	31 195 000	–	3 100 000	7 200 000	–	41 495 000
		1941	–	27 031 600	–	2 605 200	11 242 000	–	40 878 800
	I alt[2]	1939	–	209019500	–	3 044 800	35 617 300	4 966 000	–
		1940	–	191669400	–	3 480 000	42 260 000	4 800 000	–
		1941	–	185721800	–	2 823 700	51 052 000	4 900 000	–
	Akershus								
1	Brekke Bruk	1939	–	–	–	432 000	–	81 000	513 000
		1940	–	–	–	405 000	–	90 000	495 000
		1941	–	–	–	405 000	–	90 000	495 000

[1] Her er tatt med 29 000 kWh i 1939 og 16 000 kWh i 1940 som er levert til jernbaner. [2] Hertil kommer 29 000 kWh i 1939 og 16 000 kWh i 1940 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og hånd-verk	5 Andre verk	6 Annet for-bruk (hus-holdninger, landbruk, forret-ninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for ind. for-syning (forts.)								
2	A/S Bøhns-	1939	–	10 463 800	–	–	–	–	10 463 800
	dalen Mills,	1940	–	6 337 700	–	–	–	–	6 337 700
	Ltd.	1941	–	7 355 300	–	–	–	–	7 355 300
3	Christiania	1939	–	–	–	540 000	–	–	540 000
	Spigerverk	1940	–	–	–	345 000	–	–	345 000
		1941	–	–	–	135 000	–	–	135 000
4	A/S Granfos Brug Ltd.	1941	–	402 800	–	–	–	–	402 800
5	M. & H.	1939	–	–	–	219 900	–	219 000	438 900
	Ingier-Ljans	1940	–	–	–	227 000	–	227 000	454 000
	Bruk	1941	–	–	–	205 500	–	205 500	411 000
6	A/S Nordby	1939	–	–	–	150 700	–	16 800	167 500
	Bruk	1940	–	–	–	37 000	–	19 800	56 800
		1941	–	–	–	174 700	–	19 400	194 100
7	Nydalens	1939	–	–	–	2 257 200	–	–	2 257 200
	Compagnie	1940	–	–	–	1 363 300	–	–	1 363 300
		1941	–	–	–	1 168 500	–	–	1 168 500
8	A/S Strøm-	1939	–	–	–	118 800	–	–	118 800
	mens Verk-	1940	–	–	–	118 800	–	–	118 800
	sted	1941	–	–	–	118 800	–	–	118 800
	I alt	1939	–	10 463 800	–	3 718 600	–	316 800	–
		1940	–	6 337 700	–	2 496 100	–	336 800	–
		1941	–	7 758 100	–	2 207 500	–	314 900	–
	Oslo								
1	A/S Bentse	1939	–	–	–	826 500	–	–	826 500
	Brug	1940	–	–	–	526 300	–	–	526 300
		1941	–	–	–	551 000	–	–	551 000
2	A/S Bjølsen	1939	–	–	–	437 800	–	–	437 800
	Valsemølle	1940	–	–	–	338 400	–	–	338 400
		1941	–	–	–	367 600	–	–	367 600
3	A/S Chr.a	1939	–	–	–	1 198 300	–	–	1 198 300
	Seildugs-	1940	–	–	–	839 600	–	–	839 600
	fabrik	1941	–	–	–	1 178 400	–	–	1 178 400
4	Hjula Væveri	1939	–	–	–	935 000	–	–	935 000
		1940	–	–	–	748 000	–	–	748 000
		1941	–	–	–	701 300	–	–	701 300
5	A/S Myrens	1939	–	–	–	632 700	–	–	632 700
	Verksted	1940	–	–	–	405 600	–	–	405 600
		1941	–	–	–	421 800	–	–	421 800
	I alt	1939	–	–	–	4 030 300	–	–	–
		1940	–	–	–	2 857 900	–	–	–
		1941	–	–	–	3 220 100	–	–	–
	Hedmark								
1	Folldal Verk	1939	–	–	5 904 200	–	–	1 698 300	7 602 500
	A/S	1940	–	–	5 835 900	–	–	1 440 000	7 275 900
		1941	–	–	7 883 800	–	–	1 250 000	9 133 800

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for ind. forsyning (forts.)								
2	Juliefoss Ev.	1939	–	–	–	94 000	–	50 000	144 000
	(Brum. Mei-	1940	–	–	–	65 200	–	50 000	115 200
	eri)	1941	–	–	–	65 200	–	50 000	115 200
3	Narud Ev.	1939	–	–	–	650 000	–	–	650 000
	(Brum. Mei-	1940	–	–	–	650 000	–	–	650 000
	eri)	1941	–	–	–	712 000	–	–	712 000
4	Rena Kraft-	1939	–	10 953 500	–	–	–	–	10 953 500
	selskap A/S	1940	–	4 167 000	–	–	240 100	–	4 407 100
		1941	–	3 630 600	–	–	603 300	–	4 233 900
5	A/S Rings-	1939	–	570 000	–	–	610 000	150 000	1 330 000
	aker Cellu-	1940	–	[1]	–	–	1 675 000	130 000	1 805 000
	losefabrik								
	I alt	1939	–	11 523 500	5 904 200	744 000	610 000	1 898 300	–
		1940	–	4 167 000	5 835 900	715 200	1 915 100	1 620 000	–
		1941	–	3 630 600	7 883 800	777 200	603 300	1 300 000	–
	Opland								
1	A/S Hunton	1939	–	[2] –	–	–	–	–	[2] –
	Bruk (Gjø-	1940	–	236 600	–	–	–	–	236 600
	vik Ev.)	1941	–	1 465 200	–	–	–	–	1 465 200
2	A/S Kistefos	1939	–	1 793 000	–	–	–	–	1 793 000
	Træsliberi	1940	–	1 231 000	–	–	–	–	1 231 000
		1941	–	1 381 000	–	–	–	–	1 381 000
3	Lillehammer	1939	–	–	–	2 262 200	–	250 000	2 512 200
	Brænderi &	1940	–	–	–	2 183 100	–	206 000	2 389 100
	Bryggeri	1941	–	–	–	2 332 300	–	300 000	2 632 300
4	A/S Randsfj.	1939	–	–	–	–	2 493 400	–	2 493 400
	Træmasse &	1940	–	–	–	–	7 480 000	–	7 480 000
	Papirfabrik	1941	–	–	–	–	9 721 900	–	9 721 900
5	A/S Skranke-	1940	–	2 400 800	–	–	–	–	2 400 800
	fos Træsliperi	1941	–	2 819 000	–	–	216 000	–	3 035 000
6	A/S Storbro-	1939	–	194 400	–	–	–	175 000	369 400
	fos Træsliperi	1940	–	26 700	–	1 500	–	116 600	144 800
		1941	–	10 400	–	129 500	–	135 700	275 600
7	A/S Toten	1939	–	2 753 400	–	–	–	–	2 753 400
	Cellulose-	1940	–	2 802 700	–	–	–	–	2 802 700
	fabrik	1941	–	3 245 000	–	–	–	–	3 245 000
	I alt	1939	–	4 740 800	–	2 262 200	2 493 400	425 000	–
		1940	–	6 697 800	–	2 184 600	7 480 000	322 600	–
		1941	–	8 920 600	–	2 461 800	9 937 900	435 700	–
	Buskerud								
1	A/S Dram-	1939	–	2 709 000	–	–	–	–	2 709 000
	menselvens	1940	–	2 060 400	–	–	–	–	2 060 400
	Papirfabrikk	1941	–	1 395 600	–	–	–	–	1 395 600
2	A/S Embrets-	1939	–	50 332 500	–	–	–	28 000	50 360 500
	fos Fabrikker	1940	–	36 165 800	–	–	–	28 000	36 193 800
		1941	–	55 154 600	–	–	500 000	28 000	55 682 600

[1] Cellulosefabrikken har ikke vært i drift siden 4. mars 1939. Verket overtatt av Mesna Kraftselskap i november 1940. [2] Stans på grunn av brann.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for ind. forsyning (forts.)								
3	Follum Træsliberi	1939	–	10 744 800	–	–	–	280 000	11 024 800
		1940	–	10 900 200	–	–	342 800	260 000	11 503 000
		1941	–	17 793 500	–	–	389 300	260 000	18 442 800
4	D. F. U. Avd. Fredfoss	1939	–	–	–	200 000	–	–	200 000
		1940	–	–	–	200 000	–	–	200 000
		1941	–	–	–	206 000	–	–	206 000
5	Heen Træsliberi	1939	–	198 000	–	549 500	–	148 500	896 000
		1940	–	425 700	–	712 800	–	133 700	1 272 200
		1941	–	–	–	811 800	–	138 600	950 400
6	A/S Hofsfos Træsliberi og Papirfabrik	1939	–	605 900	–	–	–	–	605 900
		1940	–	466 400	–	–	–	–	466 400
		1941	–	450 900	–	–	–	–	450 900
7	A/S Holmen-Hellefos	1939	–	3 925 000	–	–	–	175 000	4 100 000
		1940	–	2 072 000	–	–	–	175 000	2 247 000
		1941	–	1 972 000	–	–	–	175 000	2 147 000
8	A/S Hurum Fabriker	1939	–	3 413 600	–	–	–	–	3 413 600
		1940	–	4 257 000	–	–	–	–	4 257 000
		1941	–	3 242 200	–	–	–	–	3 242 200
9	A/S Krogstad Cellulose-fabrik	1939	–	1 168 500	–	–	–	–	1 168 500
		1940	–	950 000	–	–	–	–	950 000
		1941	–	1 168 500	–	–	–	–	1 168 500
10	Sjåstad Kraftanlegg	1939	–	3 379 000	–	60 000	–	125 000	3 564 000
		1940	–	2 116 300	–	60 000	–	125 000	2 301 300
		1941	–	3 685 000	–	60 000	–	125 000	3 870 000
11	A/S Skjærdalens Brug	1939	–	1 695 200	–	–	–	–	1 695 200
		1940	–	740 000	–	–	–	–	740 000
		1941	–	589 900	–	–	–	–	589 900
12	A/S Skotselv Cellulose-fabrik	1939	–	80 000	–	–	–	–	80 000
		1940	–	80 000	–	–	–	–	80 000
		1941	–	80 000	–	–	–	–	80 000
13	A/S Solberg Spinderi	1939	–	–	–	1 537 000	–	200 000	1 737 000
		1940	–	–	–	1 189 600	–	200 000	1 389 600
		1941	–	–	–	1 305 400	–	200 000	1 505 400
14	A/S Tofte Cellulose-fabrik	1939	–	7 036 900	–	–	–	500 000	7 536 900
		1940	–	5 140 900	–	–	–	500 000	5 640 900
		1941	–	6 967 400	–	–	–	500 000	7 467 400
15	A/S Tronstad Brug Ltd.	1939	–	1 819 000	–	–	–	100 000	1 919 000
		1940	–	788 300	–	–	–	100 000	888 300
		1941	–	1 125 500	–	–	–	100 000	1 225 500
16	Vestfos Cellulosefabrik	1939	–	4 028 400	–	–	–	90 000 [1]	4 193 000
		1940	–	2 958 200	–	–	–	90 000 [1]	3 115 200
		1941	–	3 593 800	–	–	–	88 800 [1]	3 739 600
17	Vittingfoss Bruk	1939	–	4 782 900	–	–	–	–	4 782 900
		1940	–	3 417 400	–	–	–	–	3 417 400
		1941	–	3 905 600	–	–	–	–	3 905 600
18	A/S Viul Træsliberi	1939	–	2 052 700	–	–	–	200 000	2 252 700
		1940	–	1 568 200	–	–	–	200 000	1 768 200
		1941	–	1 778 500	–	–	–	200 000	1 978 500
	I alt [2]	1939	–	97 971 400	–	2 346 500	–	1 846 500	–
		1940	–	74 106 800	–	2 162 400	342 800	1 811 700	–
		1941	–	102903000	–	2 383 200	889 300	1 815 400	–

[1] Her er tatt med 74 600 kWh i 1939, 67 000 kWh i 1940 og 57 000 kWh i 1941 som er levert til jernbaner. [2] Hertil kommer 74 600 kWh i 1939, 67 000 kWh i 1940 og 57 000 kWh i 1941 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Bergverks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for ind. forsyning (forts.)								
	Vestfold								
1	Agnes Fabr.	1941	–	–	–	333 700	–	25 000	358 700
2	Berger	1939	–	–	–	194 200	–	–	194 200
	Fabrikker	1940	–	–	–	194 000	–	–	194 000
		1941	–	–	–	194 000	–	–	194 000
3	A/S Eidsfos	1939	–	–	–	716 400	982 000	250 000	1 948 400
	Verk	1940	–	–	–	261 500	683 000	250 000	1 194 500
		1941	–	–	–	559 800	728 000	250 000	1 537 800
4	Fritzøe Ev.	1939	–	7 308 000	–	1 498 000	–	1 083 900	9 889 900
		1940	–	6 481 200	–	1 444 000	–	1 325 700	9 250 900
		1941	–	6 970 600	–	1 599 400	–	1 060 600	9 630 600
5	A/S Sunland	1939	–	821 100	–	–	–	–	821 100
	Papirfabrik	1940	–	521 800	–	–	–	–	521 800
		1941	–	444 200	–	–	–	–	444 200
	I alt	1939	–	8 129 100	–	2 408 600	982 000	1 333 900	–
		1940	–	7 003 000	–	1 899 500	683 000	1 575 700	–
		1941	–	7 414 800	–	2 686 900	728 000	1 335 600	–
	Telemark								
1	Bamble Aktie	1939	–	1 063 400	–	–	–	–	1 063 400
	Cellulose-	1940	–	1 060 700	–	–	–	–	1 060 700
	fabrik	1941	–	729 800	–	–	–	–	729 800
2	S. D. Cappe-	1939	263 600	4 545 600	–	1 647 300	–	411 800	6 868 300
	len-Ulefos	1940	256 500	503 500	–	1 187 500	–	427 500	2 375 000
	Jernværk	1941	304 000	1 971 000	280 000	1 529 500	–	851 000	4 935 500
3	A/S Kloster-	1939	–	7 597 500	–	–	–	–	7 597 500
	fossen	1940	–	3 685 300	–	–	–	–	3 685 300
		1941	–	2 927 800	–	–	–	–	2 927 800
4	Løvenskiold-	1939	–	9 103 100	–	–	–	–	9 103 100
	Fossum	1940	–	3 376 900	–	–	5 964 000	–	9 340 900
		1941	–	2 500 000	–	–	5 582 300	–	8 082 300
5	Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab med datterselskaper. Kraftstasjoner:								
	Frøistul, Vemork, Såheim	1938/39	2039851 400	–	–	–	8 076 600	15 964 100	[1] 2065671900
		1939/40	1682107 300	–	–	–	8 771 500	18 348 300	[1] 1710927600
	Såheim Dampturbinst.	1940/41	1241298 500	–	–	–	64 343 500	20 104 500	[1] 1327365500
	Lienfos	1938/39	96 650 200	–	–	–	1 562 600	115 000	98 327 800
		1939/40	81 966 200	–	–	–	1 822 400	120 000	83 908 600
		1940/41	74 001 500	–	–	–	2 198 500	120 000	76 320 000
	Svælgfos	1938/39	189 608 000	–	–	10788 200	–	2 000 000	[2] 209096000
		1939/40	193 485 000	–	–	13337 500	–	2 000 000	[2] 217437000
		1940/41	199 766 700	–	–	16146 000	–	2 000 000	[2] 223632700
	Dampkr.-	1938/39	7 061 100	–	166 000	–	–	–	7 227 100
	stasjonen	1939/40	10 843 800	–	258 600	–	–	–	11 102 400
	Herøen	1940/41	9 540 300	–	426 000	–	–	–	9 966 300

[1] Her er tatt med 1 779 800 kWh i 1938/39, 1 700 500 kWh i 1939/40 og 1 619 000 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner.
[2] Her er tatt med 6 699 800 kWh i 1938/39, 8 614 500 kWh i 1939/40 og 5 720 000 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for ind. forsyning (forts.)								
6	Skotfos Bruk	1939	–	24 745 600	–	–	–	–	24 745 600
		1940	–	13 400 700	–	–	–	–	13 400 700
		1941	–	11 726 400	–	–	–	–	11 726 400
7	Tinfos Papirfabrik	1939	133 576 000	13 183 000	–	380 000	–	27 682 000	174 821 000
		1940	112 134 000	10 026 000	–	380 000	–	26 361 000	148 901 000
		1941	80 397 000	19 200 000	–	390 000	–	25 250 000	125 237 000
8	Union Bruk	1939	–	6 267 200	–	–	–	–	6 267 200
		1940	–	4 986 800	–	–	–	–	4 986 800
		1941	–	5 574 800	–	–	–	–	5 574 800
9	A/S Vafos Brug	1939	–	219 100	–	–	–	–	219 100
		1940	–	403 800	–	–	–	–	403 800
		1941	–	136 200	–	–	–	–	136 200
10	Aall-Ulefos Brug	1939	–	682 000	–	200 000	–	300 000	1 182 000
		1940	–	682 000	–	200 000	–	300 000	1 182 000
		1941	–	682 000	–	200 000	–	300 000	1 182 000
	I alt[1]								
	1938/39 resp. 39		2467010 300	67 406 500	166 000	13015 500	9 639 200	46 472 900	–
	1939/40 resp. 40		2080792 800	38 125 700	258 600	15105 000	16 557 900	47 556 800	–
	1940/41 resp. 41		1605308 000	45 448 000	706 000	18265 500	72 124 300	48 625 500	–
	Aust-Agder								
1	A/S Arendals Fossekomp.	1939	215 083 000	–	–	–	17 663 800	150 000	232 896 800
		1940	199 044 700	–	–	–	2 020 800	150 000	201 215 500
		1941	146 998 100	–	–	–	5 934 200	150 000	153 082 300
2	A/S Egelands Verk	1939	–	1 474 300	–	–	–	–	1 474 300
		1940	–	853 000	–	–	–	–	853 000
		1941	–	1 360 000	–	–	–	–	1 360 000
3	Raffineringsverket A/S	1939	–	–	2 394 000	–	–	–	2 394 000
		1940	–	–	2 645 700	–	–	–	2 645 700
		1941	–	–	2 777 800	–	–	–	2 777 800
4	A/S Rygene Træmassefabrikker	1939	–	–	–	–	26 843 300	–	26 843 300
		1940	–	–	–	–	32 647 800	–	32 647 800
		1941	–	–	–	–	30 277 100	–	30 277 100
	I alt	1939	215 083 000	1 474 300	2 394 000	–	44 507 100	150 000	–
		1940	199 044 700	853 000	2 645 700	–	34 668 600	150 000	–
		1941	146 998 100	1 360 000	2 777 800	–	36 211 300	150 000	–
	Vest-Agder								
1	O.C.Axelsens Fabrikker A/S	1939	–	–	–	458 000	–	50 000	508 000
		1940	–	–	–	458 000	–	50 000	508 000
		1941	–	–	–	458 000	–	50 000	508 000
2	A/S Flekkefjord Uldvarefabrik	1939	–	–	–	366 200	–	–	366 200
		1940	–	–	–	275 000	–	–	275 000
		1941	–	–	–	236 200	–	–	236 200
3	Hunsfos Fabrikker	1939	–	36 584 100	–	–	–	–	36 584 100
		1940	–	28 535 700	–	–	–	–	28 535 700
		1941	–	35 435 100	–	–	–	–	35 435 100
4	A/S Knaben Molybdængruber	1939	–	–	388 700	–	–	–	388 700
		1940	–	–	259 100	–	–	–	259 100
		1941	–	–	140 400	–	–	–	140 400

[1] Hertil kommer 8 479 600 kWh i 1938/39, 10 315 000 kWh i 1939/40 og 7 339 000 kWh i 1940/41 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og hånd-verk	5 Andre verk	6 Annet for-bruk (hus-holdninger, landbruk, forret-ninger m. v.)	7 Tilsammen
	VIII. Private verker bygd for ind. for-syning (forts.)		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
5	A/S Nye Høie Fabrikker	1939	–	–	–	730 000	–	–	730 000
		1940	–	–	–	535 000	–	–	535 000
		1941	–	–	–	730 000	–	–	730 000
6	A/S Trælands-fos	1939	–	1 822 500	–	–	–	–	1 822 500
		1940	–	615 600	–	–	–	–	615 600
		1941	–	1 253 500	–	–	–	–	1 253 500
7	A/S Vige-lands Brug	1939	85 498 400	–	–	–	–	57 000	85 555 400
		1940	72 877 900	–	–	–	–	72 800	72 950 700
		1941	55 436 300	–	–	–	–	81 700	55 518 000
8	A/S Aarenes Interessent-skab	1939	–	–	–	645 000	–	–	645 000
		1940	–	–	–	645 000	–	–	645 000
		1941	–	–	–	645 000	–	–	645 000
	I alt	1939	85 498 400	38 406 600	388 700	2 199 200	–	107 000	–
		1940	72 877 900	29 151 300	259 100	1 913 000	–	122 800	–
		1941	55 436 300	36 688 600	140 400	2 069 200	–	131 700	–
	Rogaland								
1	Bryne Mølle	1939	–	–	–	151 800	–	18 200	170 000
		1940	–	–	–	141 800	–	18 200	160 000
		1941	–	–	–	151 800	–	18 200	170 000
2	D. F. U. Avd. Figgjo	1939	–	–	–	165 600	–	40 000	205 600
		1940	–	–	–	154 000	–	40 000	194 000
		1941	–	–	–	222 500	–	40 000	262 500
3	A/S Ryfylke Kraftanlæg	1939	26 739 400	–	–	–	–	1 623 300	28 362 700
		1940	27 562 500	–	–	–	–	1 692 500	29 255 000
		1941	24 962 400	–	–	–	4 488 300	150 000	29 600 700
4	A/S Saude-faldene	1939	282 906 300	–	–	–	18 382 300	1 349 000	302 637 600
		1940	251 578 400	–	–	–	25 420 600	1 496 000	278 495 000
		1941	236 202 200	–	–	–	41 754 100	1 748 000	279 704 300
5	The Jøssingfj. Manufactu-ring Co. A/S	1939	–	–	5 071 100	–	–	418 900	5 490 000
		1940	–	–	4 991 000	–	–	440 000	5 431 000
		1941	–	–	6 252 800	–	–	632 000	6 884 800
6	A/S Tou	1939	–	–	–	839 700	–	205 000	1 044 700
		1940	–	–	–	837 000	–	205 000	1 042 000
		1941	–	–	–	877 100	–	205 000	1 082 100
7	D. F. U. Avd. Aalgaard	1939	–	–	–	949 700	–	30 000	979 700
		1940	–	–	–	940 000	–	30 000	970 000
		1941	–	–	–	954 500	–	30 000	984 500
	I alt	1939	309 645 700	–	5 071 100	2 106 800	18 382 300	3 684 400	–
		1940	279 140 900	–	4 991 000	2 072 800	25 420 600	3 921 700	–
		1941	261 164 600	–	6 252 800	2 205 900	46 242 400	2 823 200	–
	Hordaland								
1	A/S Arne Fabrikker	1939	–	–	–	3 628 200	–	–	3 628 200
		1940	–	–	–	3 653 300	–	–	3 653 300
		1941	–	–	–	2 436 800	–	–	2 436 800
2	A/S Bjølve-fossen	1939	211 471 000	–	–	–	–	12 000 000	223 471 000
		1940	166 135 000		–	–	–	12 000 000	178 135 000
		1941	167 545 000			–	–	15 693 000	183 238 000
3	A/S Børtveit Kraftselskap	1939	–	–	4 518 700	–	–	[1] 378 700	4 897 400
		1940	–	–	3 997 200	–	–	[1] 265 600	4 262 800
		1941	–	–	4 181 500	–	17 000	[1] 133 400	4 331 900

Herav går i 1939: 293 700 kWh, i 1940: 187 300 kWh og i 1941: 51 600 kWh til husholdninger o. l. til abonnenter under A/S Stordø Kisgruber.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for ind. forsyning (forts.)								
4	A/S Dale	1939	–	–	–	976 000	–	–	976 000
	Fabrikker	1940	–	–	–	500 000	–	–	500 000
		1941	–	–	–	70 700	–	–	70 700
5	A/S Eidsvaag	1939	–	–	–	151 900	–	–	151 900
	Fabriker	1940	–	–	–	161 200	–	–	161 200
		1941	–	–	–	106 400	–	–	106 400
6	A/S Nestun	1939	–	–	–	144 100	–	–	144 100
	Uldvare-	1940	–	–	–	144 100	–	–	144 100
	fabrik	1941	–	–	–	144 100	–	–	144 100
7	A/S Petersen	1939	–	–	–	277 700	–	–	277 700
	& Dekke	1940	–	–	–	235 000	–	–	235 000
		1941	–	–	–	195 000	–	–	195 000
8	A/S Stordø	1939	–	–	–	–	–	[1] 89 800	89 800
	Kisgruber	1940	–	–	–	–	–	[1] 241 600	241 600
		1941	–	–	–	–	–	[1] 372 600	372 600
9	A/S Trenger-	1939	–	–	–	1 000 000	–	–	1 000 000
	eid Fabrikker	1940	–	–	–	1 000 000	–	–	1 000 000
		1941	–	–	–	1 000 000	–	–	1 000 000
10	A/S Tysse-	1939	703 947 300	–	–	–	20 968 100	9 924 000	734 839 400
	faldene	1940	446 472 900	–	–	–	21 266 400	10 362 900	478 102 200
		1941	304 173 000	–	–	–	26 430 400	12 219 700	342 823 100
	I alt	1939	915 418 300	–	4 518 700	6 177 900	20 968 100	22 392 500	–
		1940	612 607 900	–	3 997 200	5 693 600	21 266 400	22 870 100	–
		1941	471 718 000	–	4 181 500	3 953 000	26 447 400	28 418 700	–
	Sogn og Fjordane								
1	A/S Brem-	1939	56 477 600	–	–	–	6 578 600	1 496 200	64 552 400
	anger Kraft-	1940	51 618 700	–	–	–	8 488 500	1 650 300	61 757 500
	selskap	1941	47 672 600	–	–	–	7 597 900	1 826 200	57 096 700
2	Indvikens	1939	–	–	–	228 200	–	–	228 200
	Uldvare-	1940	–	–	–	203 000	–	–	203 000
	fabrik	1941	–	–	–	235 000	–	–	235 000
3	A/S Norsk	1939	232 711 000	–	–	–	–	8 172 000	240 883 000
	Aluminium	1940	202 393 000	–	–	–	–	8 886 000	211 279 000
	Company	1941	194 058 000	–	–	–	–	9 388 000	203 446 000
4	A/S Stangfj.	1939	5 433 300	–	–	–	–	60 000	5 493 300
	elektrokem.	1940	6 286 000	–	–	–	–	60 000	6 346 000
	Fabriker	1941	4 206 000	–	–	–	–	60 000	4 266 000
5	A/S Vadheim	1939	11 674 400	–	–	–	807 800	50 000	12 532 200
	elektrochem.	1940	6 212 600	–	–	–	752 400	50 000	7 015 000
	Fabriker	1941	9 139 500	–	–	–	908 700	50 000	10 098 200
	I alt	1939	306 296 300	–	–	228 200	7 386 400	9 778 200	–
		1940	266 510 300	–	–	203 000	9 240 900	10 646 300	–
		1941	255 076 100	–	–	235 000	8 506 600	11 324 200	–
	Møre og Romsdal								
1	Angvik	1939	–	–	–	242 000	–	145 000	387 000
	Møbelfabrik	1940	–	–	–	242 000	–	145 000	387 000
		1941	–	–	–	258 000	–	156 000	414 000

[1] Til annet forbruk er i alt levert i 1939: 383 500 kWh, i 1940: 428 900 kWh og i 1941: 424 200 kWh, idet henholdsvis 293 700 kWh, 187 300 kWh og 51 600 kWh er dekket av kjøpt kraft.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektrokjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Bergverksindustri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for ind. forsyning (forts.)								
2	O. A. Devolds	1939	–	–	–	1 319 400	–	–	1 319 400
	Sønner A/S	1940	–	–	–	1 066 900	–	–	1 066 900
		1941	–	–	–	1 120 900	–	–	1 120 900
3	A/S Romsdals	1939	–	–	–	125 000	–	–	125 000
	Uldvare-	1940	–	–	–	100 000	–	–	100 000
	fabrik	1941	–	–	–	125 000	–	–	125 000
4	A/S Rødsand	1939	–	–	445 900	–	–	130 000	575 900
	Gruber	1940	–	–	221 600	–	–	150 000	371 600
		1941	–	–	336 700	–	–	155 400	492 100
5	A/S Spilkevigs	1939	–	–	–	858 500	–	291 000	1 149 500
	Snøre- Not- &	1940	–	–	–	1 020 200	–	294 000	1 314 200
	Garnfabrik	1941	–	–	–	996 000	9 300	288 000	1 293 300
6	A/S Tingvoll	1939	–	–	–	413 800	–	295 000	708 800
	Ullvare-	1940	–	–	–	457 900	–	454 700	912 600
	fabrikk	1941	–	–	–	398 700	–	490 000	888 700
	I alt	1939	–	–	445 900	2 958 700	–	861 000	–
		1940	–	–	221 600	2 887 000	–	1 043 700	–
		1941	–	–	336 700	2 898 600	9 300	1 089 400	–
	Sør-Trøndelag								
1	Gaula Kraft-	1939	–	–	983 900	–	–	160 000	1 143 900
	anlegg	1940	–	–	904 300	–	–	160 000	1 064 300
		1941	–	–	1 061 300	–	–	160 000	1 221 300
2	Orkla	1939	9 089 800	–	–	–	–	160 000	9 249 800
	Metal-A/S	1940	6 638 000	–	–	–	–	160 000	6 798 000
		1941	4 427 800	–	–	–	–	160 000	4 587 800
3	I. C. Piene &	1939	–	–	–	1 321 500	–	–	1 321 500
	Søn A/S	1940	–	–	–	1 260 500	–	–	1 260 500
		1941	–	–	–	1 204 900	–	–	1 204 900
4	A/S Ranheims	1939	–	2 434 100	–	–	–	300 000	2 734 100
	Papirfabrik	1940	–	2 504 100	–	–	–	300 000	2 804 100
		1941	–	2 423 900	–	–	–	300 000	2 723 900
5	Salvesen &	1939	48 800	–	15 446 500	686 700	303 600	926 100	[1] 19 013 800
	Thams's	1940	1 117 600	–	12 359 800	578 300	–	1 155 200	[1] 16 758 000
	Comm. A/S m. A/S Gjølme Mølle og Løkken Kraft A/S	1941	4 611 500	–	14 674 900	642 700	–	1 244 700	[1] 22 908 500
	I alt[2]	1939	9 138 600	2 434 100	16 430 400	2 008 200	303 600	1 546 100	–
		1940	7 755 600	2 504 100	13 264 100	1 838 800	–	1 775 200	–
		1941	9 039 300	2 423 900	15 736 200	1 847 600	–	1 864 700	–
	Nord-Trøndelag								
1	A/S Meraker	1939	168 816 300	–	–	–	2 948 000	1 953 000	173 717 300
	Smelteverk	1940	120 236 000	–	–	–	2 997 000	2 070 000	125 303 000
		1941	140 196 700	–	–	–	3 172 000	3 180 000	146 548 700
2	Salsbrukets	1939	–	9 408 700	–	–	–	–	9 408 700
	Tresliperi	1940	–	5 349 600	–	–	–	–	5 349 600
		1941	–	7 728 500	–	–	–	1 910 000	9 638 500

[1] Her er tatt med 1 602 100 kWh i 1939, 1 547 000 kWh i 1940 og 1 734 700 kWh i 1941 som er levert til jernbaner

[2] Hertil kommer 1 602 100 kWh i 1939, 1 547 000 kWh i 1940 og 1 734 700 kWh i 1941 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 a. Energilevering i driftsåret målt hos abonnentene (avtagerne).

Nr.	Verk (firma)		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metall-urgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papir-industri	3 Berg-verks-industri	4 Annen industri og håndverk	5 Andre verk	6 Annet forbruk (husholdninger, landbruk, forretninger m. v.)	7 Tilsammen
			kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
	VIII. Private verker bygd for ind. forsyning (forts.)								
3	D. F. U. Avd.	1939	–	–	–	888 000	–	190 000	1 078 000
	Aasen	1940	–	–	–	682 000	–	200 000	882 000
		1941	–	–	–	649 500	–	210 000	859 500
	I alt	1939	168 816 300	9 408 700	–	888 000	2 948 000	2 143 000	–
		1940	120 236 000	5 349 600	–	682 000	2 997 000	2 270 000	–
		1941	140 196 700	7 728 500	–	649 500	3 172 000	5 300 000	–
	Nordland								
1	A/S Bjørk-	1939	–	–	10 334 300	–	–	1 778 500	12 112 800
	aasen Gruber	1940	–	–	9 335 800	–	–	1 869 800	11 205 600
		1941	–	–	10 896 800	–	–	2 564 500	13 461 300
2	Dunderland	1939	–	–	6 129 000	–	–	100 000	6 229 000
	Iron Ore	1940	–	–	–	533 000	–	70 000	603 000
	Co. Ltd.	1941	–	–	–	800 000	–	114 800	914 800
3	A/S Nordland	1939	–	–	–	5 813 200	–	1 805 000	7 618 200
	Portland	1940	–	–	–	6 113 000	–	1 805 000	7 918 000
	Cementfabr.	1941	–	–	–	7 265 600	–	1 900 000	9 165 600
4	A/S Ofoten	1939	–	–	2 725 800	–	–	200 000	[1] 3 025 800
	Jernmalm-	1940	–	–	200 000	62 300	–	200 000	462 300
	gruber	1941	–	–	–	260 000	–	1 550 000	1 810 000
5	A/S Sulitjelma	1939	12 900 000	–	13 900 000	–	–	4 600 000	31 400 000
		1940	12 000 000	–	13 000 000	–	–	4 920 000	29 920 000
	Gruber	1941	13 400 000	–	11 000 000	–	–	6 000 000	30 400 000
	I alt[2]	1939	12 900 000	–	33 089 100	5 813 200	–	8 483 500	–
		1940	12 000 000	–	22 535 800	6 708 300	–	8 864 800	–
		1941	13 400 000	–	21 896 800	8 325 600	–	12 129 300	–
	Troms								
1	A/S Skaland	1939	–	–	1 003 400	–	–	502 000	1 505 400
	Grafitverk	1940	–	–	725 400	–	–	425 000	1 150 400
		1941	–	–	769 000	–	–	641 300	1 410 300
	I alt	1939	–	–	1 003 400	–	–	502 000	–
		1940	–	–	725 400	–	–	425 000	–
		1941	–	–	769 000	–	–	641 300	–
	Finnmark								
1	A/S Sydvar-								
	anger	1939	–	–	48 637 600	155 000	265 000	756 800	49 814 400
2	Sydvaranger	1940	–	–	25 219 900	200 000	370 000	[3] 920 500	26 710 400
	Kraftaktie-	1941	–	–	20 023 200	215 600	550 000	[4][6] 765 200	27 554 000
	selskap								
	I alt	1939	–	–	48 637 600	155 000	265 000	756 800	–
		1940	–	–	25 219 900	200 000	370 000	920 500	–
		1941	–	–	20 023 200	215 600	550 000	6 765 200	–
	VIII. Private verker for ind. fors. i alt[5]								
	1938/39 resp.	1939	4489806 900	460978 300	118049 100	54105 700	144 102 400	107663 900	–
	1939/40 resp.	1940	3650966 100	365965 400	79 954 300	53099 200	163 202 300	111033 700	–
	1940/41 resp.	1941	2958337 100	409997 900	80 704 200	57225 900	256 473 800	129364 800	–

[1] Her er tatt med 100 000 kWh som er levert til jernbaner. [2] Hertil kommer 100 000 kWh som er levert til jernbaner. [3] Til boligoppvarming for Wehrmacht er gått 300 000 kWh. [4] Til boligoppvarming for Wehrmacht er gått 1 336 200 kWh og til lasting, lossing og transport for Wehrmacht 4 700 000 kWh. [5] Hertil kommer 10 285 300 kWh i 1938/39, resp. 1939, 11 945 100 kWh i 1939/40, resp. 1940 og 9 130 700 kWh i 1940/41, resp. 1941 som er levert til jernbaner.

Tabell 6 b. Energilevering (målt hos avtagerne) til elektrisk dampframstilling.

Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Annen industri og håndverk	4 I alt
I. Statens verker bygd for alm. forsyning		kWh	kWh	kWh	kWh
Nore Kraftverk, Buskerud ..	1938/39	–	117 000 000	–	117 000 000
	1939/40	–	50 000 000	–	50 000 000
	1940/41	–	45 000 000	–	45 000 000
Tils.	1938/39	–	117 000 000	–	117 000 000
	1939/40	–	50 000 000	–	50 000 000
	1940/41	–	45 000 000	–	45 000 000
II. Herredskommunale verker					
Haus, Hordaland	1938/39	–	–	3 500 000	3 500 000
	1939/40	–	–	3 500 000	3 500 000
	1940/41	–	–	4 000 000	4 000 000
Odda, Hordaland	1938/39	–	–	10 000	10 000
	1939/40	–	–	10 000	10 000
	1940/41	–	–	10 000	10 000
Frosta, N. Trøndelag	1938/39	–	–	80 000	80 000
	1939/40	–	–	80 000	80 000
	1940/41	–	–	80 000	80 000
Bodin, Nordland	1938/39	–	–	7 597 200	7 597 200
	1939/40	–	–	7 553 800	7 553 800
	1940/41	–	–	7 426 600	7 426 600
Tils.	1938/39	–	–	11 187 200	11 187 200
	1939/40	–	–	11 143 800	11 143 800
	1940/41	–	–	11 516 600	11 516 600
III. Fylkeskommunale verker					
Buskerud Elektrisitetsforsyning	1938/39	–	76 879 000	–	76 879 000
	1939/40	–	32 783 000	–	32 783 000
	1940/41	–	18 851 400	–	18 851 400
Vest-Agder Ev.	1938/39	–	36 866 600	4 265 000	41 131 600
	1939/40	–	11 663 800	3 748 100	15 411 900
	1940/41	–	21 079 100	2 935 300	24 014 400
Tils.	1938/39	–	113 745 600	4 265 000	118 010 600
	1939/40	–	44 446 800	3 748 100	48 194 900
	1940/41	–	39 930 500	2 935 300	42 865 800
IV. Felleskommunale verker					
Vest-Opland k. Kraftselskap	1938/39	–	2 151 300	–	2 151 300
	1939/40	–	2 151 300	–	2 151 300
	1940/41	–	–	–	–
Vestfold Kraftselskap	1938/39	–	–	15 700 400	15 700 400
	1939/40	–	–	4 405 200	4 405 200
	1940/41	–	–	6 032 300	6 032 300
Tils.	1938/39	–	2 151 300	15 700 400	17 851 700
	1939/40	–	2 151 300	4 405 200	6 556 500
	1940/41	–	–	6 032 300	6 032 300
V. Bykommunale verker					
Halden	1938/39	–	–	–	–
	1939/40	–	–	–	–
	1940/41	–	–	–	–
Moss	1938/39	–	–	1 870 000	1 870 000
	1939/40	–	–	2 100 000	2 100 000
	1940/41	–	–	2 300 000	2 300 000

Tabell 6 b. Energilevering (målt hos avtagerne) til elektrisk dampframstilling.

Verk		1 Elektro-kjemisk, -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Annen industri og håndverk	4 I alt
		kWh	kWh	kWh	kWh
V. Bykommunale (forts.)					
Oslo	1938/39	–	–	33 338 700	[1] 66 677 300
	1939/40	–	–	17 374 600	[1] 34 749 100
	1940/41	–	–	31 759 500	[1] 63 519 000
Drammen	1938/39	–	10 500 000	–	10 500 000
	1939/40	–	11 435 000	–	11 435 000
	1940/41	–	7 707 800	–	7 707 800
Horten	1938/39	–	–	1 441 300	1 441 300
	1939/40	–	–	541 400	541 400
	1940/41	–	–	1 083 300	1 083 300
Tønsberg	1938/39	–	–	2 387 700	2 387 700
	1939/40	–	–	2 469 500	2 469 500
	1940/41	–	498 000	3 671 000	4 169 000
Kristiansand	1938/39	14 097 100	2 329 900	175 800	16 602 800
	1939/40	8 462 200	693 800	63 000	9 219 000
	1940/41	–	3 269 000	45 000	3 314 000
Stavanger	1938/39	–	–	11 781 000	11 781 000
	1939/40	–	–	7 874 500	7 874 500
	1940/41	–	–	3 945 300	3 945 300
Egersund	1938/39	–	–	150 000	150 000
	1939/40	–	–	120 000	120 000
	1940/41	–	–	100 000	100 000
Bergen	1938/39	–	–	10 773 700	10 773 700
	1939/40	–	–	10 959 000	10 959 000
	1940/41	–	–	11 767 300	11 767 300
Tils.	1938/39	14 097 100	12 829 900	61 918 200	[1] 122 183 800
	1939/40	8 462 200	12 128 800	41 502 000	[1] 79 467 500
	1940/41	–	11 474 800	54 671 400	[1] 97 905 700
VI. Private verker bygd for alm. forsyning					
A/S Hafslund, Østfold	1939	6 967 700	51 115 000	352 300	58 435 000
	1940	166 000	44 675 900	113 100	44 955 000
	1941	–	27 258 600	135 200	27 393 800
Tøsse Kraftverk, Hordaland	1939	–	–	1 400 000	1 400 000
	1940	–	–	1 000 000	1 000 000
	1941	–	–	1 200 000	1 200 000
Tils.	1939	6 967 700	51 115 000	1 752 300	59 835 000
	1940	166 000	44 675 900	1 113 100	45 955 000
	1941	–	27 258 600	1 335 200	28 593 800
VIII. Private verker bygd for ind.forsyning					
A/S Borregaard, Østfold	1939	–	67 918 200	–	67 918 200
	1940	–	82 090 000	–	82 090 000
	1941	–	85 210 000	–	85 210 000
Narud Ev., Hedmark	1939	–	–	650 000	650 000
	1940	–	–	650 000	650 000
	1941	–	–	700 000	700 000
Lillehammer Brænderi & Bryggeri, Opland	1939	–	–	1 425 000	1 425 000
	1940	–	–	1 425 000	1 425 000
	1941	–	–	1 425 000	1 425 000
A/S Skrankefos Træsliperi, Opland	1939	–	–	–	–
	1940	–	900 000	–	900 000
	1941	–	1 075 000	–	1 075 000

[1] Her er tatt med 33 338 600 kwh som er levert til annet forbruk i 1938/39, 17 374 500 kWh i 1939/40 og 31 759 500 kWh i 1940/41.

Tabell 6 b. Energilevering (målt hos avtagerne) til elektrisk dampframstilling.

Verk		1 Elektro-kjemisk -termisk og -metallurgisk industri	2 Tremasse-, cellulose- og papirindustri	3 Annen industri og håndverk	4 I alt
		kWh	kWh	kWh	kWh
VIII. Private verker bygd for ind. forsyning (forts.)					
A/S Embretsfos Fabrikker, Buskerud	1939	–	37 250 000	–	37 250 000
	1940	–	29 337 000	–	29 337 000
	1941	–	48 773 000	–	48 773 000
Follum Træsliberi, Buskerud ...	1939	–	–	–	–
	1940	–	1 950 000	–	1 950 000
	1941	–	6 443 000	–	6 443 000
Norsk Hydro, Telemark	1938/39	33 948 900	–	9 197 900	43 146 800
	1939/40	108 459 800	–	11 147 000	119 606 800
	1940/41	265 991 900	–	13 583 000	279 574 900
Hunsfos Fabrikker, V. Agder ..	1939	–	16 449 000	–	16 449 000
	1940	–	14 539 000	–	14 539 000
	1941	–	16 283 000	–	16 283 000
A/S Arne Fabrikker, Hordaland	1939	–	–	840 000	840 000
	1940	–	–	845 000	845 000
	1941	–	–	564 400	564 400
Tils.	1938/39 resp. 1939	33 948 900	121 617 200	12 112 900	167 679 000
	1939/40 resp. 1940	108 459 800	128 816 000	14 067 000	251 342 800
	1940/41 resp. 1941	265 991 900	157 784 000	16 272 400	440 048 300
Riket i alt .	1938/39 resp. 1939	55 013 700	418 459 000	106 936 000	[1] 613 747 300
	1939/40 resp. 1940	117 088 000	282 218 800	75 979 200	[1] 492 660 500
	1940/41 resp. 1941	265 991 900	281 447 900	92 763 200	[1] 671 962 500

[1] Her er tatt med 33 338 600 kWh som er levert til annet forbruk i 1938/39, 17 374 500 kWh i 1939/40 og 31 759 500 kWh i 1940/41.

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	I. Statens verker bygd for alm. forsyning		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1	*Østlandskraftverkene*										
	Nore Kr.verk										
	Statens del av										
	Mørkfoss-	1938/39	229 844	255 152	447 329	42 083	3719260	770 876	565 408	–	–
	Solbergfoss[1]	1939/40	236 232	252 627	455 833	157 411	3425543	779 033	618 828	–	–
	Gjøvikoverf.	1940/41	233 238	230 642	337 486	813 522	2724339	÷366172[2]	526 250	–	3752234
	Rjukanoverf.										
	(Vemork–Kongsberg)										
	Buskerud										
2	Hakavik Kraftverk	1938/39	37 253	65 060	26 800	–	539 048	56 008	223 878	–	11 465
		1939/40	37 083	66 799	49 752	–	497 923	86 408	226 606	–	28 474
		1940/41	37 085	62 464	32 121	–	390 420	64 876	146 811	–	249 317
	Aust-Agder										
3	Langerak Kraftverk	1938/39	5 441	24 104	16 366	43 106	28 695	4 151	34 882	–	15 523
		1939/40	5 408	24 621	26 919	45 194	26 400	4 191	25 962	–	9 986
		1940/41	5 393	24 358	48 559	47 441	20 661	4 182	10 269	–	32 881
	Sør-Trøndelag										
4	Hasselelven Kraftverk	1938/39	3 012	6 229	5 936	–	11 203	1 799	15 793	–	2 942
		1939/40	2 932	6 280	4 418	–	9 723	1 824	16 968	–	–
		1940/41	3 136	6 604	5 883	–	7 166	2 066	18 687	–	–
	Finnmark										
5	Mattisfoss Kraftverk	1938/39	3 779	8 700	8 361	–	5 000	1 616	3 018	–	11 037
		1939/40	3 854	9 684	6 426	–	17 750	1 726	7 181	–	4 268
		1940/41	3 982	9 920	4 752	–	12 556	2 652	8 785	–	44 774
	I. Statens verker for alm. forsyning i alt	1938/39	279 329	359 245	504 792	85 189	4303206	834 450	[3] 842979	–	40 967
		1939/40	285 509	360 011	543 348	202 605	3977339	873 182	[3] 895545	–	42 728
		1940/41	282 834	333 988	428 801	860 963	3155142	[2] ÷292396	[3] 710802	–	4079206
	II. Herredskommunale										
	Østfold										
1	Aremark	1938/39	4 720	5 801	11 873	6 873	32 936	1 319	25 350	–	–
		1939/40	4 781	5 330	11 374	6 809	34 015	1 313	30 172	85	–
		1940/41	5 201	6 344	11 283	11 783	27 741	1 569	30 006	–	–
2	Askim	1938/39	22 885		57 214	372 129	10 402	6 608	17 752	–	2 771
		1939/40	22 264		51 930	404 064	17 309	7 990	21 925	–	6 436
		1940/41	24 076		56 472	453 316	15 973	8 415	52 091	–	17 048
3	Berg	1938/39	23 220	14 601	6 309	128 477	25 579	4 326	42 370	1 000	–
		1939/40	21 935	15 910	8 012	139 255	24 781	4 618	52 342	1 000	–
		1940/41	23 932	18 165	27 031	141 864	19 499	5 011	40 000	1 000	–
4	Degernes	1938/39	5 578	436	9 868	35 400	20 009	6 005	10 500	1 244	–
		1939/40	6 992	483	13 928	37 619	17 623	1 314	21 730	–	–
		1940/41	6 281	670	6 719	39 384	14 996	2 240	17 960	822	–
5	Eidsberg	1938/39	17 061	8 152	26 081	111 028	12 253	1 761	53 150	–	1 619
		1939/40	16 835	5 738	15 452	130 080	22 265	2 904	66 449	85	–
		1940/41	19 035	7 381	24 801	157 720	18 497	2 800	76 798	35	–

Anm. Ved beregningen av inntekt og utgift pr. kWh er brukt de kWh som er ført opp i tab. 5, kol. 5.
[1] Oslo Ev. har disponert hele Mørkfoss—Solbergfossanleggets ytelse inkl. Statens del mot til gjengjeld å stille 13 000 kW resp. 114 000 000 kWh som Oslo har stilt til Statens disposisjon. [2] At beløpet er negativt kommer av at fond, idet Staten har brukt denne framgangsmåte istedetfor avskrivninger. Fondet brukes til å holde anleggene

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av Staten resp. kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	Nr.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
													1
6 029 952	4 243 224	4233224	–	–	726 769	1059959	–	6 029 952	44	0.95	54	1.15	
5 925 507	4 627 435	4617435	–	–	744 924	553 148	–	5 925 507	39	0.78	43	0.86	
8 251 539	7 617 181	7607181	–	–	634 358	–	–	8 251 539	59	1.04	32	0.56	
959 512	790 579	790 049	–	–	168 933	–	–	959 512	69	3.94	68	3.89	2
993 045	790 631	790 000	–	–	202 414	–	–	993 045	71	4.74	69	4.61	
983 094	790 652	790 000	–	–	192 442	–	–	983 094	70	4.92	52	3.67	
172 268	165 445	130 445	–	–	6 823	–	–	172 268	80	1.59	73	1.45	3
168 681	159 785	124 784	–	–	8 896	–	–	168 681	70	1.59	66	1.49	
193 744	182 891	148 081	–	–	10 853	–	–	193 744	81	1.78	67	1.48	
46 914	43 811	28 035	–	–	3 103	–	–	46 914	264	3.91	247	3.67	4
42 145	32 869	17 869	–	–	3 005	6 271	–	42 145	156	2.88	183	3.38	
43 542	38 726	19 672	–	–	3 160	1 656	–	43 542	146	2.54	152	2.64	
41 511	38 040	–	201	–	3 270	–	–	41 511	210	3.34	154	2.45	5
50 889	47 254	–	158	–	3 477	–	–	50 889	170	3.42	155	3.13	
87 421	83 635	–	158	–	3 628	–	–	87 421	291	4.84	142	2.36	
7 250 157	5 281 099	5181753	201	–	908 898	1059959	–	7 250 157	–	–	–	–	
7 180 267	5 657 974	5550088	158	–	962 716	559 419	–	7 180 267	–	–	–	–	
9 559 340	8 713 085	8564934	158	–	844 441	1 656	–	9 559 340	–	–	–	–	
88 872	42 135	2 084	939	1 468	592	42 738	1 000	88 872	141	3.22	278	6.35	1
93 879	47 485	2 000	1 026	713	589	41 566	2 500	93 879	129	3.59	244	6.77	
93 927	55 311	4 000	1 067	1 053	540	33 100	2 856	93 927	159	3.25	257	5.27	
489 761	466 708	50 400	6 045	7 577	9 431	–	–	489 761	104	1.65	103	1.64	2
531 918	513 176	72 895	6 776	2 756	9 210	–	–	531 918	112	1.62	111	1.60	
627 391	589 795	80 328	7 025	7 532	23 039	–	–	627 391	112	1.62	109	1.57	
245 882	227 793	–	11 003	3 833	3 253	–	–	245 882	179	2.83	179	2.83	3
267 853	251 503	–	11 200	4 480	670	–	–	267 853	182	2.82	182	2.82	
276 502	263 553	–	11 474	805	670	–	–	276 502	181	2.61	181	2.61	
89 040	68 340	–	–	30	454	18 200	2 016	89 040	138	2.46	178	3.18	4
99 689	66 787	–	–	1 628	524	20 800	9 950	99 689	110	2.39	160	3.45	
89 072	73 700	4 571	–	1 884	121	12 367	1 000	89 072	178	2.52	210	2.97	
231 105	214 415	56 322	4 839	9 572	2 279	–	–	231 105	154	2.32	153	2.31	5
259 808	237 884	66 367	5 143	11 978	4 803	–	–	259 808	155	2.33	155	2.33	
307 067	286 743	73 004	–	8 136	12 188	–	–	307 067	135	2.26	135	2.26	

inntil 13 000 kW til Statens rådighet. Ved beregningen av inntekt og utgift pr. kW og kWh er regnet med de Nore Kraftverk fikk skatterefusjoner på 900 000 kr. for årene 1930/31 — 1938/39. [3] Egentlig avsatt til fornyelses-i full stand.

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
6	Hobøl	1938/39	5 881	1 000	9 297	25 861	21 237	963	33 847	275	–
		1939/40	7 521	2 000	17 524	28 658	18 995	1 183	30 753	–	–
		1940/41	7 291	564	33 339	37 558	16 764	914	37 921	–	–
7	Idd	1938/39	5 400	6 683	3 008	49 933	17 311	9 182	42 918	617	–
		1939/40	5 433	8 625	2 472	57 901	19 517	9 529	50 937	83	–
		1940/41	5 452	6 932	1 578	62 402	13 790	11 559	57 356	3 000	–
8	Jeløy	1938/39	18 276	8 600	18 187	171 490	17 883	11 372	47 685	–	–
		1939/40	18 976	8 900	21 422	189 856	14 857	18 865	44 913	–	–
		1940/41	22 931	9 500	14 940	198 644	11 599	27 448	53 339	–	–
9	Mysen	1938/39	5 054	12 474	6 763	56 322	3 512	5 687	9 800	–	6 589
		1939/40	8 591	8 805	9 346	66 367	3 719	5 510	800	366	11 272
		1940/41	9 224	9 352	6 130	73 404	2 974	5 441	400	257	21 954
10	Onsøy	1938/39	9 177	5 664	20 873	89 029	36 288	1 648	52 592	2 000	2 513
		1939/40	10 366	4 372	20 671	102 600	33 959	1 648	38 713	–	12 596
		1940/41	10 181	5 200	28 093	112 087	27 798	1 782	45 334	–	21 179
11	Rakkestad	1938/39	5 598	6 712	62 338	57 198	14 231	5 727	–	–	–
		1939/40	8 057	3 470	43 592	83 220	19 864	6 238	–	–	–
		1940/41	8 206	4 087	61 242	93 570	17 558	7 294	10 000	–	18 804
12	Rygge	1938/39	8 758	150	27 940	108 346	5 262	1 871	10 000	985	12 047
		1939/40	8 468	200	30 082	122 963	4 100	1 256	16 000	1 746	5 758
		1940/41	9 083	200	23 015	133 618	2 745	1 612	18 500	784	14 374
13	Råde	1938/39	7 041	1 020	10 095	42 681	14 040	763	24 747	481	–
		1939/40	7 464	1 404	15 695	53 740	15 450	824	9 136	–	–
		1940/41	7 869	1 324	9 990	52 351	13 608	576	26 061	2 910	–
14	Skiptvet	1938/39	4 719	12 805	9 708	40 652	12 579	846	17 395	–	–
		1939/40	3 235	11 659	7 414	42 008	13 764	2 381	19 022	–	2 726
		1940/41	5 562	12 652	4 201	46 780	9 466	2 298	20 754	–	3 691
15	Skjeberg	1938/39	11 900	7 802	34 051	66 712	18 758	3 778	22 000	–	12 922
		1939/40	15 687	10 113	37 220	81 340	17 963	2 992	20 000	–	1 023
		1940/41	18 192	11 780	33 858	89 723	15 521	6 319	27 000	4 999	7 852
16	Spydeberg ...	1938/39	3 081	7 272	21 904	41 576	10 146	3 390	17 909	137	–
		1939/40	3 221	9 788	22 542	37 420	10 177	8 700	12 500	65	178
		1940/41	3 560	8 708	36 359	43 907	10 632	4 403	13 000	348	3 171
17	Torsnes	1938/39	4 610		8 098	8 767	4 890	800	700	722	–
		1939/40	4 901		7 224	9 884	3 151	876	2 000	859	–
		1940/41	4 968		6 605	11 144	3 107	741	2 375	500	1 600
18	Trøgstad	1938/39	7 220	3 029	14 353	54 351	17 016	1 839	31 319	–	–
		1939/40	7 178	3 099	20 201	74 178	17 371	1 380	9 343	–	–
		1940/41	7 556	940	20 275	81 622	14 560	1 610	12 083	–	–
19	Tune	1938/39	12 235	20 153	9 230	144 418	20 024	5 105	30 978	463	5 248
		1939/40	12 308	21 344	8 258	158 718	20 964	5 916	30 896	2 884	12 814
		1940/41	12 345	22 588	8 962	190 311	15 806	4 713	31 201	338	30 536
20	Våler og Svindal	1938/39	3 396	3 209	5 285	19 166	20 235	723	15 993	596	–
		1939/40	4 240	3 027	14 625	21 128	19 513	7 493	14 265	–	–
		1940/41	4 772	3 917	8 647	27 226	15 706	6 439	13 109	–	–
	I alt	1938/39	311 373		372 475	1630409	334 591	73 713	507 005	8 520	43 709
		1939/40	322 720		378 984	1847808	349 357	92 930	491 896	7 173	52 803
		1940/41	346 021		423 540	2058414	288 340	103 184	585 288	14 993	140 209

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
98 361	74 673	–	–	–	533	23 155	–	98 361	206	3.01	269	3.93	6
106 634	82 594	–	–	–	–	24 040	–	106 634	197	2.75	254	3.55	
134 351	105 585	–	–	–	240	28 526	–	134 351	192	3.53	244	4.48	
135 052	90 513	–	5 035	–	49	36 000	3 455	135 052	212	3.29	300	4.65	7
154 497	100 170	–	5 229	–	98	38 000	11 000	154 497	185	3.10	271	4.54	
162 069	122 363	–	5 694	–	12	34 000	–	162 069	202	3.05	255	3.86	
293 493	288 650	–	200	4 311	332	–	–	293 493	137	1.98	137	1.98	8
317 789	308 352	–	200	9 218	19	–	–	317 789	135	2.21	135	2.21	
338 401	336 131	–	200	2 066	4	–	–	338 401	141	2.18	141	2.18	
106 201	100 083	–	2 057	1 861	2 200	–	–	106 201	154	2.54	144	2.38	9
114 776	109 507	–	2 440	3	2 826	–	–	114 776	149	2.60	134	2.34	
129 136	123 741	–	2 599	500	2 296	–	–	129 136	158	2.99	131	2.49	
219 784	204 628	–	5 565	6 726	2 865	–	–	219 784	183	2.53	181	2.50	10
224 925	208 807	–	5 670	6 839	3 609	–	–	224 925	173	2.45	163	2.31	
251 654	236 628	–	5 815	5 787	3 424	–	–	251 654	153	2.33	140	2.13	
151 804	145 807	–	–	558	759	4 680	–	151 804	156	2.58	161	2.67	11
164 441	157 159	–	–	5 053	1 082	1 147	–	164 441	116	2.40	116	2.42	
220 761	200 918	–	–	18 779	1 064	–	–	220 761	130	2.76	119	2.53	
175 359	172 941	42 681	–	–	2 418	–	–	175 359	112	1.81	104	1.68	12
190 573	188 622	51 567	–	–	1 951	–	–	190 573	112	1.68	109	1.63	
203 931	201 780	52 278	–	–	2 151	–	–	203 931	116	1.73	108	1.60	
100 868	96 299	–	1 898	2 671	–	–	–	100 868	156	2.65	156	2.65	13
103 713	98 290	–	2 173	2 626	624	–	–	103 713	160	2.52	160	2.52	
114 689	109 369	–	2 333	2 331	656	–	–	114 689	175	2.69	175	2.69	
98 704	94 708	1 450	93	3 541	362	–	–	98 704	145	2.60	145	2.60	14
102 209	97 433	1 450	–	4 377	399	–	–	102 209	150	2.45	146	2.39	
105 404	101 770	1 450	–	3 209	425	–	–	105 404	155	2.46	150	2.37	
177 923	170 979	–	1 236	3 749	1 959	–	–	177 923	202	2.92	188	2.71	15
186 338	180 725	–	1 875	1 903	1 835	–	–	186 338	176	2.55	175	2.53	
215 244	208 041	–	2 671	2 358	2 174	–	–	215 244	186	2.42	179	2.34	
105 415	98 049	–	3 660	–	3 706	–	–	105 415	176	2.64	176	2.64	16
104 591	98 262	–	3 800	–	2 529	–	–	104 591	174	2.61	174	2.61	
124 088	117 388	–	4 000	–	2 700	–	–	124 088	207	3.27	202	3.18	
28 587	25 986	2 338	1 095	1 473	–	–	33	28 587	223	3.50	223	3.50	17
28 895	26 990	3 947	1 100	696	109	–	–	28 895	226	3.28	226	3.28	
31 040	28 587	–	1 100	1 322	31	–	–	31 040	219	3.32	207	3.15	
129 127	115 273	–	2 313	2 643	894	8 004	–	129 127	213	2.56	227	2.73	18
132 750	118 021	–	2 489	4 799	1 149	2 000	4 292	132 750	166	2.53	174	2.66	
138 646	128 856	–	2 489	3 829	966	2 000	506	138 646	162	2.30	165	2.34	
247 854	236 181	–	3 723	5 720	2 230	–	–	247 854	150	2.36	147	2.31	19
274 102	265 073	–	4 438	3 091	1 500	–	–	274 102	133	1.73	127	1.65	
316 800	306 960	–	4 899	2 903	2 038	–	–	316 800	128	1.94	116	1.75	
68 603	56 426	–	–	183	344	11 650	–	68 603	235	3.08	283	3.71	20
84 291	66 394	–	–	75	45	13 777	4 000	84 291	231	3.33	293	4.21	
79 816	74 172	–	–	–	–	2 644	3 000	79 816	226	3.04	243	3.27	
3 281 795	2 990 587	155 275	49 701	55 916	34 660	144 427	6 504	3 281 795	–	–	–	–	
3 543 671	3 223 234	198 226	53 559	60 235	33 571	141 330	31 742	3 543 671	–	–	–	–	
3 959 989	3 671 391	215 631	51 366	62 494	54 739	112 637	7 362	3 959 989	–	–	–	–	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	Akershus										
1	Aker	1938/39	509 264	280 357	1495686	2937793	505 805	179 742	700 000	–	140 545
		1939/40	635 190	381 399	1833751	3258409	278 323	106 888	704 880	–	195 791
		1940/41	675 307	408 970	2227234	3830801	218 544	147 161	500 000	7 111	769 715
2	Asker	1938/39	40 977	53 622	27 606	249 722	33 110	4 698	69 000	–	21 755
		1939/40	38 754	59 794	30 495	278 212	31 479	2 464	55 980	–	52 227
		1940/41	42 207	59 107	25 906	320 088	26 792	2 661	106 593	–	43 130
3	Aurskog	1938/39	4 389		10 000	18 997	15 460	251	11 477	–	–
		1939/40	4 709		8 471	20 072	12 239	260	20 208	–	–
		1940/41	4 879		11 117	28 774	10 491	523	21 174	122	–
4	Blaker	1938/39	6 221		8 141	22 708	12 310	180	9 620	541	–
		1939/40	6 499		11 764	23 094	12 161	366	12 796	200	–
		1940/41	6 789		7 427	30 211	10 445	180	13 950	–	2 887
5	Enebakk	1938/39	1 425	2 600	21 603	22 195	2 478	651	–	–	5 572
		1939/40	1 575	2 600	41 284	20 180	636	898	–	–	–
		1940/41	1 500	2 600	13 221	23 861	2 853	1 149	15 000	–	3 614
6	Enebakkneset	1938/39	–	450	4 589	4 558	2 500	–	183	–	–
		1939/40	100	450	2 439	4 488	2 762	–	1 000	–	–
		1940/41	293	300	397	6 742	2 010	–	477	–	2 760
7	Eidsvoll	1938/39	11 885	24 942	17 798	82 584	73 000	6 569	6 958	1 993	48 140
		1939/40	12 024	26 661	24 304	89 418	59 664	2 855	55 500	1 997	24 350
		1940/41	12 271	31 136	29 836	99 654	58 030	2 796	57 700	1 958	31 450
8	Feiring	1938/39	75	1 800	2 082	5 231	3 063	160	7 300	–	–
		1939/40	68	1 800	1 731	6 700	2 773	340	7 300	–	–
		1940/41	221	1 800	2 725	6 104	2 132	182	7 300	–	–
9	Fet	1938/39	8 386	4 393	11 779	50 228	11 737	187	4 806	778	13 976
		1939/40	7 954	4 809	6 186	53 207	11 494	384	4 722	252	23 418
		1940/41	8 637	4 490	8 814	61 722	10 247	215	5 685	297	26 598
10	Frogn	1938/39	900	15 778	15 635	38 642	14 642	5 527	21 225	–	–
		1939/40	900	13 937	9 365	35 902	13 381	4 411	21 225	913	5 455
		1940/41	1 200	16 477	7 851	42 218	10 490	6 230	10 640	2 391	32 000
11	Hurdal	1938/39	3 811		7 097	10 358	6 148	135	11 380	–	–
		1939/40	4 097		8 626	10 042	5 604	140	11 000	–	–
		1940/41	4 588		8 877	13 404	4 026	140	11 300	608	1 038
12	Kråkstad	1938/39	4 795		19 033	14 918	926	3 070	2 019	–	–
		1939/40	7 058		15 178	17 126	804	1 016	6 865	–	–
		1940/41	7 963		15 205	18 938	578	714	10 054	–	–
13	Lillestrøm	1938/39	34 129		28 427	138 146	659	6 295	27 943	2 000	81 358
		1939/40	34 760		25 411	137 934	440	10 001	28 296	2 000	141 938
		1940/41	37 058		39 286	205 792	245	11 588	29 736	2 000	144 676
14	Lørenskog	1938/39	14 128	5 105	18 247	134 460	–	2 617	4 135	923	37 914
		1939/40	16 090	5 321	16 659	149 782	–	2 755	18 038	78	33 134
		1940/41	19 265	5 060	37 658	153 688	–	2 149	3 000	763	40 765
15	Nes	1938/39	16 093	35 719	37 261	70 767	31 000	5 990	1 631	1 864	–
		1939/40	5 902	33 008	34 894	67 818	35 000	6 405	13 230	1 565	18 081
		1940/41	7 496	33 335	36 018	88 541	40 000	9 171	27 684	1 016	16 582
16	Nesodden	1938/39	14 737	25 334	20 129	81 830	9 266	3 289	17 818	1 609	7 255
		1939/40	16 307	27 533	33 216	85 394	8 390	1 206	16 273	1 890	14 120
		1940/41	16 057	27 975	17 272	87 126	6 979	3 657	15 271	618	39 391
17	Nittedal og Hakadal	1938/39	10 980	5 898	16 230	53 976	1 641	9 102	12 078	20	14 064
		1939/40	13 793	6 214	11 792	63 312	1 383	5 596	13 005	70	25 880
		1940/41	13 408	6 902	16 239	68 150	1 116	4 771	10 508	61	40 026

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	Nr.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
6 749 192	6 537 711	–	147 586	–	63 895	–	–	6 749 192	162	2.62	159	2.56	1
7 394 631	7 179 768	–	168 968	12 439	33 456	–	–	7 394 631	175	2.76	170	2.68	
8 784 843	8 506 999	–	187 529	16 071	74 244	–	–	8 784 843	165	2.68	151	2.45	
500 490	493 399	–	–	1 329	5 762	–	–	500 490	170	2.50	162	2.39	2
549 405	540 126	–	–	–	9 279	–	–	549 405	171	2.49	155	2.25	
626 484	615 785	–	–	–	10 699	–	–	626 484	161	2.38	150	2.22	
60 574	58 187	–	2 204	–	183	–	–	60 574	317	4.55	317	4.55	3
65 959	63 444	–	2 324	–	191	–	–	65 959	330	4.94	330	4.94	
77 080	74 263	–	2 496	–	321	–	–	77 080	298	3.85	298	3.85	
59 721	54 610	–	–	–	–	3 500	1 611	59 721	186	3.69	204	4.04	4
66 880	60 160	–	–	–	–	4 700	2 020	66 880	191	3.83	212	4.26	
71 889	71 889	–	–	–	–	–	–	71 889	188	4.49	181	4.31	
56 524	53 685	–	1 926	–	913	–	–	56 524	207	4.14	187	3.73	5
67 173	56 455	–	2 318	–	399	8 001	–	67 173	199	1.97	225	4.51	
63 798	59 424	–	2 420	–	1 954	–	–	63 798	214	3.75	202	3.54	
12 280	9 495	–	–	–	76	2 709	–	12 280	174	3.75	223	4.82	6
11 239	10 235	–	–	–	56	948	–	11 239	172	2.94	187	3.21	
12 979	12 909	–	–	–	70	–	–	12 979	180	3.11	142	2.45	
273 869	258 363	–	8 108	–	7 398	–	–	273 869	288	3.93	237	3.24	7
296 773	283 124	–	8 474	–	5 175	–	–	296 773	197	4.70	181	4.32	
324 831	310 005	–	8 701	–	6 125	–	–	324 831	213	3.81	193	3.44	
19 711	15 290	–	471	–	–	3 950	–	19 711	139	5.22	174	6.53	8
20 712	16 575	–	347	–	–	3 790	–	20 712	166	4.83	203	5.92	
20 464	17 473	–	534	–	–	2 457	–	20 464	132	4.62	150	5.25	
106 270	103 594	24 160	2 676	–	–	–	–	106 270	201	2.86	174	2.49	9
112 426	108 615	25 553	2 855	–	956	–	–	112 426	190	2.66	151	2.10	
126 705	122 991	28 833	2 852	–	862	–	–	126 705	191	2.69	151	2.13	
112 349	90 177	–	2 400	–	10 364	9 408	–	112 349	264	3.90	288	4.25	10
105 489	98 118	–	2 692	–	4 679	–	–	105 489	253	4.12	240	3.91	
129 497	120 094	–	3 015	2 195	4 193	–	–	129 497	267	4.23	201	3.19	
38 929	33 843	–	1 263	–	72	3 751	–	38 929	236	6.83	261	7.56	11
39 509	35 609	–	1 345	–	125	2 430	–	39 509	290	5.45	309	5.81	
43 981	42 359	–	1 384	–	238	–	–	43 981	305	5.20	298	5.08	
44 761	36 528	–	1 447	902	–	5 884	–	44 761	206	2.92	237	3.36	12
48 047	41 125	–	1 392	4 622	–	908	–	48 047	210	3.01	214	3.06	
53 452	45 658	–	1 477	6 317	–	–	–	53 452	218	3.12	218	3.12	
318 957	314 536	30 334	–	2 626	1 795	–	–	318 957	179	3.36	133	2.50	13
380 780	340 376	34 254	–	38 883	1 521	–	–	380 780	200	3.63	126	2.27	
470 381	432 782	49 747	–	37 551	48	–	–	470 381	159	3.14	110	2.17	
217 529	206 110	–	8 360	2 184	875	–	–	217 529	138	2.18	114	1.80	14
241 857	229 934	–	8 500	2 383	1 040	–	–	241 857	147	2.20	126	1.90	
262 348	247 711	–	9 500	3 854	1 283	–	–	262 348	159	2.38	134	2.01	
200 325	186 211	–	7 845	–	1 456	4 813	–	200 325	263	4.55	269	4.67	15
215 903	206 115	–	8 194	–	1 594	–	–	215 903	270	4.43	247	4.06	
259 843	249 232	–	8 633	–	1 978	–	–	259 843	250	4.00	234	3.74	
181 267	157 520	–	7 656	16 077	14	–	–	181 267	210	3.33	202	3.19	16
204 329	175 925	–	8 193	20 021	190	–	–	204 329	209	3.55	194	3.31	
214 346	179 020	–	8 656	26 578	92	–	–	214 346	212	3.72	173	3.04	
123 989	117 644	–	1 414	4 504	427	–	–	123 989	181	3.00	160	2.66	17
141 045	134 539	–	1 769	3 824	913	–	–	141 045	180	2.65	147	2.16	
161 181	155 556	–	1 611	3 343	671	–	–	161 181	197	2.78	148	2.09	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter[1]	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)										
18	Oppegård	1938/39	17 476	17 330	17 723	82 662	8 281	4 602	19 239	974	5 686
		1939/40	19 280	10 198	18 021	86 608	6 587	3 385	34 474	630	3 198
		1940/41	20 499	9 540	18 952	102 679	5 245	5 115	24 703	572	10 995
19	Rælingen	1938/39	1 923	4 552	2 442	27 080	7 633	1 074	4 700	87	6 089
		1939/40	1 735	4 899	4 570	31 250	6 904	863	4 800	39	4 135
		1940/41	2 458	5 673	10 694	41 250	5 945	1 323	5 100	17	–
20	Ski	1938/39	10 835	5 189	31 925	78 299	2 532	2 000	1 233	–	16 378
		1939/40	11 092	5 652	34 310	94 042	2 775	622	23 548	–	1 497
		1940/41	11 566	6 534	37 446	110 437	2 534	3 433	28 576	–	–
21	Vestby	1938/39	10 930	3 867	17 129	58 642	14 031	1 323	38 552	113	13 36
		1939/40	10 881	4 983	19 113	66 240	13 501	1 183	33 883	298	7 311
		1940/41	11 369	5 530	10 777	79 920	10 645	1 670	47 715	407	13 752
22	As	1938/39	3 870	15 250	1 652	53 061	8 740	368	14 918	–	14 234
		1939/40	4 280	10 642	1 926	60 025	8 185	–	16 800	–	22 554
		1940/41	5 345	14 623	2 102	70 349	6 148	–	17 919	–	35 000
	I alt	1938/39	1 229 415		1832214	4236857	764 962	237 830	986 215	10 902	426 335
		1939/40	1 452 948		2193506	4659255	514 485	152 038	1103823	9 932	573 089
		1940/41	1 550 428		2585054	5490449	435 495	204 828	970 085	17 941	1254379
	Hedmark										
1	Alvdal	1938/39	1 258	3 600	5 430	–	3 555	1 300	–	–	13 057
		1939/40	1 031	4 450	7 114	–	3 319	1 364	–	132	9 561
		1940/41	1 146	4 200	11 775	–	2 134	2 665	–	344	8 234
2	Dalsbygden ...	1938/39	270	1 800	86	–	–	398	–	–	2 847
		1939/40	270	1 800	79	–	–	531	–	–	2 239
		1940/41	245	1 800	1 016	–	–	331	–	–	1 416
3	Elverum	1938/39	25 572	58 335	117 191	–	173 549	17 709	741	–	–
		1939/40	23 713	58 883	96 554	–	192 179	16 795	3 183	–	31 802
		1940/41	24 712	61 545	64 129	–	161 529	16 912	1 144	–	150 379
4	Grue	1938/39	10 424	15 254	24 747	7 335	16 435	1 077	19 802	306	517
		1939/40	10 767	16 642	24 048	6 577	16 041	2 408	24 909	500	3 430
		1940/41	11 788	18 397	20 511	17 985	15 660	1 054	23 322	117	5 085
5	Løiten	1938/39	9 000	6 000	28 609	43 930	18 536	5 986	28 621	–	–
		1939/40	9 000	6 000	25 802	45 394	16 050	6 852	33 330	–	–
		1940/41	9 300	6 200	24 528	44 801	16 030	6 077	34 185	–	–
6	Romedal	1938/39	3 850	7 912	7 631	42 746	14 146	4 729	350	472	15 332
		1939/40	4 401	7 557	11 922	42 470	14 116	1 199	350	143	27 628
		1940/41	4 280	6 651	5 695	52 092	14 089	3 582	2 350	–	31 144
7	Stange	1938/39	21 131	24 634	48 650	23 241	65 856	6 855	102	–	–
		1939/40	19 885	21 123	53 054	54 295	32 466	7 277	–	–	–
		1940/41	21 726	22 348	57 191	46 368	44 621	9 897	145	–	–
8	Tyldal	1938/39	2 290		3 548	–	–	844	1 571	1 274	–
		1939/40	2 344		3 668	–	–	1 080	–	249	830
		1940/41	2 285		6 741	–	–	815	–	911	413
9	Våler	1938/39	7 365	2 400	19 577	24 200	–	349	873	39	–
		1939/40	9 024	2 400	17 164	24 200	–	87	3 596	341	3 141
		1940/41	9 470	1 863	19 344	30 800	–	363	2 150	–	2 922
10	Åmot	1938/39	10 285	6 593	17 221	[1] 38 391	149	2 788	613	–	8 712
		1939/40	11 252	13 234	22 522	[1] 43 143	149	2 017	626	57	2 392
		1940/41	11 297	12 817	19 586	8 588	8 900	2 538	32 110	260	15 679

[1] Betaling for leie av kraftstasjonen.

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	Nr.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
173 973	160 940	–	4 453	–	8 580	–	–	173 973	202	2.69	195	2.60	18
182 381	168 674	–	4 619	–	9 088	–	–	182 381	189	2.52	185	2.48	
198 300	188 081	–	4 677	–	5 542	–	–	198 300	170	2.37	161	2.24	
55 580	55 536	–	–	–	44	–	–	55 580	182	2.94	162	2.62	19
59 195	59 065	–	–	–	130	–	–	59 195	169	2.73	157	2.54	
72 460	70 719	–	–	–	–	1 741	–	72 460	150	2.31	154	2.37	
148 391	142 429	–	5 481	–	481	–	–	148 391	149	1.93	132	1.71	20
173 538	166 407	–	5 826	–	618	687	–	173 538	137	1.99	137	1.98	
200 526	193 595	–	6 318	–	613	–	–	200 526	140	2.01	140	2.01	
157 956	148 875	–	5 888	2 297	896	–	–	157 956	225	3.17	206	2.90	21
157 393	145 265	–	6 079	4 949	1 100	–	–	157 393	157	2.78	149	2.65	
181 785	167 088	–	6 445	7 591	661	–	–	181 785	173	2.69	160	2.48	
112 093	98 744	–	4 026	8 000	1 323	–	–	112 093	197	3.01	172	2.62	22
124 412	111 972	–	4 027	6 913	1 500	–	–	124 412	185	2.89	151	2.36	
151 486	136 891	–	4 848	8 257	1 490	–	–	151 486	203	2.77	156	2.13	
9 724 730	9 333 427	54 494	213 204	37 919	104 554	34 015	1 611	9 724 730	–	–	–	–	
10659 076	10231626	59 807	237 922	94 034	72 010	21 464	2 020	10659 076	–	–	–	–	
12508 659	12020524	78 580	261 096	111 757	111 084	4 198	–	12508 659	–	–	–	–	
28 200	25 672	–	–	1 943	585	–	–	28 200	188	3.50	101	1.88	1
26 971	24 937	–	–	1 291	743	–	–	26 971	180	4.07	116	2.63	
30 498	28 011	–	–	1 639	848	–	–	30 498	191	4.10	139	2.99	
5 401	5 285	–	–	101	15	–	–	5 401	104	2.74	49	1.30	2
4 919	4 666	–	–	233	20	–	–	4 919	91	2.86	50	1.56	
4 808	4 808	–	–	–	–	–	–	4 808	84	2.44	60	1.72	
393 097	379 438	162 096	6 393	–	7 266	–	–	393 097	120	2.04	120	2.04	3
423 109	412 917	188 285	6 405	–	3 787	–	–	423 109	114	1.99	105	1.84	
480 350	468 598	185 919	6 971	572	4 209	–	–	480 350	128	2.22	88	1.52	
95 897	87 632	–	4 417	2 448	1 400	–	–	95 897	213	5.30	212	5.27	4
105 322	93 173	–	4 870	5 077	2 202	–	–	105 322	225	6.15	218	5.95	
113 919	100 371	–	5 407	6 280	1 861	–	–	113 919	237	7.14	227	6.82	
140 682	126 903	–	2 495	11 284	–	–	–	140 682	265	4.52	265	4.52	5
142 428	129 533	–	2 599	10 296	–	–	–	142 428	258	4.60	258	4.60	
141 121	129 547	–	1 300	10 274	–	–	–	141 121	244	4.45	244	4.45	
97 168	93 745	–	3 068	–	355	–	–	97 168	151	3.89	127	3.27	6
109 786	106 329	–	3 300	–	157	–	–	109 786	161	4.51	121	3.37	
119 883	116 053	–	3 517	–	313	–	–	119 883	138	4.01	102	2.97	
190 469	178 325	26 908	7 553	3 283	1 308	–	–	190 469	136	2.29	136	2.29	7
188 100	174 356	8 729	8 161	4 579	1 004	–	–	188 100	136	2.53	136	2.53	
202 296	187 466	3 504	8 737	5 297	796	–	–	202 296	142	2.72	142	2.72	
9 527	7 943	–	29	118	–	–	1 437	9 527	101	2.71	119	3.20	8
8 171	8 108	–	29	34	–	–	–	8 171	85	1.95	76	1.76	
11 165	10 941	–	45	86	93	–	–	11 165	112	1.88	108	1.81	
54 803	45 979	–	3 042	3 124	23	–	2 635	54 803	242	5.50	254	5.77	9
59 953	53 939	–	3 183	2 817	14	–	–	59 953	253	5.74	240	5.44	
66 912	62 148	–	3 391	1 357	16	–	–	66 912	262	4.88	251	4.67	
84 752	74 919	–	1 664	7 284	885	–	–	84 752	170	2.90	152	2.60	10
95 392	82 064	–	1 836	9 689	1 803	–	–	95 392	187	2.97	182	2.90	
111 775	98 692	–	1 868	10 150	1 065	–	–	111 775	164	2.88	141	2.48	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
11	Åsnes	1938/39	10 396	12 281	14 192	10 000	–	3 637	10 814	1 888	31 181
		1939/40	8 060	13 192	14 014	13 872	–	5 575	16 965	–	31 615
		1940/41	8 902	14 649	14 137	14 924	–	3 085	11 453	207	37 563
	I alt	1938/39	240 650		286 882	189 843	292 226	45 672	63 487	3 979	71 646
		1939/40	245 028		275 941	229 951	274 320	45 185	82 959	1 422	112 638
		1940/41	255 621		244 653	215 558	262 963	47 319	106 859	1 839	252 835
	Opland										
1	Biri	1938/39	6 618	2 801	19 032	16 905	–	1 864	–	44	2 056
		1939/40	6 625	2 351	6 383	17 409	10 535	1 891	1 432	1 239	4 184
		1940/41	7 143	1 280	13 387	17 283	7 773	2 357	–	–	8 385
2	Fåberg	1938/39	6 635	6 573	36 942	72 268	30 468	3 711	23 500	–	474
		1939/40	5 812	6 453	31 974	81 060	33 778	3 397	37 800	–	–
		1940/41	5 166	7 694	45 312	88 480	29 157	3 312	87 903	–	–
3	Moksa	1938/39	5 800	11 137	16 715	–	52 163	2 889	47 389	–	–
		1939/40	4 488	13 658	4 477	–	52 526	4 378	41 232	242	–
		1940/41	4 550	12 062	4 585	–	39 384	1 321	42 603	326	8 747
4	Skjåk	1938/39	2 010	5 007	6 980	–	4 840	2 027	–	424	16 144
		1939/40	1 882	5 777	7 172	–	3 588	1 804	1 800	36	18 047
		1940/41	1 817	7 655	3 511	–	3 413	2 474	1 800	544	19 883
5	Vardal	1938/39	9 100	19 217	31 514	131 207	49 472	1 233	40 560	–	–
		1939/40	9 304	19 354	38 253	150 545	44 463	–	52 579	–	–
		1940/41	9 250	14 893	11 599	119 305	38 309	3 336	133 653	–	–
6	Vestre Gausdal	1938/39	4 402		8 967	9 807	23	798	–	–	2 800
		1939/40	4 830		9 221	9 909	87	691	–	–	2 838
		1940/41	4 900		11 493	17 417	86	1 359	–	8	3 820
7	Øystre Slidre .	1938/39	3 165	4 112	6 420	–	16 426	2 236	6 750	7 431	3 282
		1939/40	2 873	3 728	6 654	–	22 038	6 622	4 696	319	9 327
		1940/41	4 448	4 667	4 473	–	18 630	4 244	15 503	2 221	7 803
	I alt	1938/39	86 577		126 570	230 187	153 392	14 758	118 199	7 899	24 756
		1939/40	87 135		104 134	258 922	167 015	18 783	139 539	1 836	34 396
		1940/41	85 525		94 360	242 485	136 752	18 403	281 462	3 099	48 638
	Buskerud										
1	Djupedal[1]	1938/39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1939/40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1940/41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Gol	1938/39	592	5 675	3 213	6 267	9 162	–	1 000	–	20 808
		1939/40	298	6 130	299	6 785	9 340	301	10 700	–	4 208
		1940/41	300	5 699	991	5 064	7 839	2 029	30 178	–	7 095
3	Hemsedal	1938/39	2 481		–	3 140	6 434	793	–	–	7 727
		1939/40	2 000		1 077	6 022	6 394	1 720	6 721	–	–
		1940/41	1 629	1 900	1 715	8 246	4 410	777	6 038	–	2 349
4	Hole	1938/39	915	7 470	7 452	27 490	–	–	3 448	1 258	8 000
		1939/40	1 242	7 299	7 720	27 435	3 576	–	4 047	1 566	7 705
		1940/41	1 716	6 413	8 514	40 691	3 039	–	6 961	211	15 596
5	Hurum	1938/39	2 453	15 337	59 205	194 223	44 712	25	68 333	–	–
		1939/40	7 427	16 545	76 862	223 547	43 552	95	68 333	–	–
		1940/41	9 709	20 033	84 927	260 904	30 451	731	–	755	–

[1] Inkludert i Oslo Ev.s tall. Eies av Oslo kommune.

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		Nr.
	Salg av energi					Underskudd							
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kommuner	Måler-leie	Over-skudd på inst.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kommunen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
94 389	88 841	–	3 874	1 252	422	–	–	94 389	278	6.71	186	4.49	11
103 293	85 317	–	4 053	192	13 731	–	–	103 293	304	7.99	211	5.54	
104 920	89 216	–	4 369	586	10 749	–	–	104 920	300	8.06	192	5.17	
1 194 385	1 114 682	189 004	32 535	30 837	12 259	–	4 072	1 194 385	–	–	–	–	
1 267 444	1 175 339	197 014	34 436	34 208	23 461	–	–	1 267 444	–	–	–	–	
1 387 647	1 295 851	189 423	35 605	36 241	19 950	–	–	1 387 647	–	–	–	–	
49 320	45 976	–	3 084	–	260	–	–	49 320	205	3.69	196	3.57	1
52 049	47 249	–	3 131	1 306	362	–	–	52 048	208	4.61	191	4.24	
57 608	50 309	–	3 263	3 919	117	–	–	57 608	229	4.59	195	3.92	
180 571	179 502	–	–	1 069	–	–	–	180 571	163	2.82	162	2.81	2
200 274	198 287	–	–	1 481	–	–	506	200 274	169	2.95	169	2.60	
267 024	262 616	–	–	1 919	–	–	2 489	267 024	188	3.63	189	3.67	
136 093	105 024	24 794	–	–	–	31 069	–	136 093	100	1.87	130	2.42	3
121 001	106 399	19 202	–	–	–	14 602	–	121 001	97	2.16	110	2.46	
113 578	113 578	14 136	–	–	–	–	–	113 578	87	1.83	81	1.69	
37 432	32 214	–	1 232	3 434	552	–	–	37 432	208	2.83	118	1.61	4
40 106	32 946	–	1 307	4 123	1 730	–	–	40 106	236	3.28	130	1.81	
41 097	34 666	–	1 566	3 300	1 565	–	–	41 097	228	2.88	118	1.49	
282 303	274 356	–	7 000	947	–	–	–	282 303	142	2.14	142	2.14	5
314 498	300 846	–	7 100	2 634	3 918	–	–	314 498	159	2.77	159	2.77	
330 345	319 789	–	7 250	3 306	–	–	–	330 345	170	2.75	170	2.75	
26 797	23 138	–	1 430	805	1 424	–	–	26 797	175	3.92	157	3.51	6
27 576	22 977	–	1 515	1 243	1 841	–	–	27 576	92	2.43	82	2.18	
39 083	32 434	–	1 720	3 217	1 712	–	–	39 083	130	3.24	118	2.92	
49 822	49 720	–	102	–	–	–	–	49 822	98	1.59	91	1.49	7
56 257	54 523	–	1 235	–	499	–	–	56 257	104	1.95	87	1.62	
61 989	59 021	500	1 489	–	1 479	–	–	61 989	112	1.93	98	1.68	
762 338	709 930	24 794	12 848	6 255	2 236	31 069	–	762 338	–	–	–	–	
811 760	763 227	19 202	14 288	10 787	8 350	14 602	506	811 760	–	–	–	–	
910 724	872 413	14 636	15 288	15 661	4 873	–	2 489	910 724	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46 717	38 166	–	–	2 860	5 691	–	–	46 717	354	5.10	196	2.82	2
38 061	31 155	–	–	1 257	5 649	–	–	38 061	174	3.54	155	3.15	
59 195	47 644	–	–	3 420	8 131	–	–	59 195	226	3.05	199	2.69	
20 575	15 594	–	–	365	4 616	–	–	20 575	229	4.47	143	2.79	3
23 934	16 833	–	–	1 012	4 055	–	2 034	23 934	209	4.88	228	5.34	
27 064	19 657	–	1 900	1 039	4 468	–	–	27 064	218	4.59	199	4.20	
56 033	53 459	–	2 171	–	403	–	–	56 033	193	2.78	166	2.39	4
60 590	58 303	–	2 061	–	226	–	–	60 590	154	2.76	135	2.41	
83 141	80 143	–	2 839	–	159	–	–	83 141	166	3.16	135	2.56	
384 288	308 682	–	10 515	–	8 326	56 765	–	384 288	82	1.40	96	1.64	5
436 361	341 405	–	11 488	–	6 376	77 092	–	436 361	70	1.59	85	1.93	
407 510	375 165	–	12 395	–	6 728	13 222	–	407 510	94	2.41	97	2.49	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)										
6	Hval sogn	1938/39	1 494	4 083	1 899	10 715	4 385	278	400	94	5 343
		1939/40	1 708	4 256	2 960	11 292	4 221	278	400	–	4 817
		1940/41	1 610	4 475	2 082	12 721	3 356	370	9 837	–	–
7	Krokstad	1938/39	6 417		2 635	101 666	–	1 138	–	–	17 052
		1939/40	350	7 660	8 000	96 582	–	1 411	–	–	9 117
		1940/41	3 450	5 010	773	134 050	–	1 635	–	–	6 209
8	Krødsherad ..	1938/39	560	8 825	22 475	–	154	7 627	5 564	–	–
		1939/40	843	8 825	15 200	–	6 068	4 717	4 039	–	8 790
		1940/41	574	8 845	10 351	–	4 191	3 285	4 512	–	15 364
9	Lier	1938/39	24 806	16 228	66 959	126 726	13 545	4 912	11 346	715	80 984
		1939/40	26 265	17 235	62 080	129 549	13 176	8 798	12 033	893	91 229
		1940/41	25 690	16 587	34 850	160 461	10 597	13 285	3 179	184	121 902
10	Mjøndalen ...	1938/39	6 316	8 551	11 116	80 351	306	1 631	–	589	1 129
		1939/40	7 369	8 154	5 639	92 040	295	196	–	–	6 000
		1940/41	7 596	8 289	17 451	91 561	253	541	1 757	684	–
11	Modum	1938/39	20 898	22 990	42 459	10 879	61 025	5 468	23 402	580	50 764
		1939/40	21 886	24 872	26 234	1 815	58 043	5 598	64 718	382	47 814
		1940/41	17 845	26 766	57 161	2 142	48 540	7 017	65 880	325	86 520
12	Nedre Eiker ...	1938/39	2	550	3 255	461 745	–	–	13 891	–	16 422
		1939/40	2	550	2 712	448 894	–	7 056	33 499	–	17 029
		1940/41	2	550	10 716	363 991	–	–	24 720	–	4 884
13	Nes	1938/39	555	4 391	661	10 091	12 222	426	17 645	–	–
		1939/40	1 866	3 778	1 168	12 216	12 064	1 011	19 314	–	–
		1940/41	2 615	3 460	1 748	14 012	10 410	875	42 214	–	–
14	Norderhov	1938/39	19 456	11 080	28 884	192 921	35 039	3 954	54 140	–	30 138
		1939/40	20 294	17 192	44 366	230 506	31 208	6 908	53 674	–	30 275
		1940/41	21 375	16 464	30 899	200 656	29 891	10 036	81 496	–	81 650
15	Nore	1938/39	4 245		8 942	6 094	4 231	741	6 000	30	–
		1939/40	4 665		10 770	6 009	7 179	1 188	–	–	–
		1940/41	4 697		14 447	7 518	5 690	839	–	–	–
16	Røyken	1938/39	13 469		28 731	72 871	11 703	5 869	15 000	–	13 507
		1939/40	13 097		35 318	72 763	12 403	5 543	15 000	–	10 692
		1940/41	14 559		41 766	80 361	10 051	7 020	20 000	–	–
17	Sigdal	1938/39	4 042	5 929	1 281	22 148	–	–	–	–	11 845
		1939/40	3 500	1 644	7 309	22 185	–	13	10 000	–	4 625
		1940/41	3 662	2 200	7 933	22 905	–	2 000	10 000	–	5 242
18	Tyristrand	1938/39	3 152	5 030	9 739	11 394	–	691	–	–	–
		1939/40	3 074	5 369	7 602	13 291	–	467	–	–	1 232
		1940/41	4 204	5 626	6 087	15 889	–	826	–	–	–
19	Øvre Eiker ...	1938/39	24 320	30 110	43 889	132 064	54 179	2 324	59 966	–	32 802
		1939/40	24 536	31 527	31 663	187 793	50 334	3 162	58 967	–	8 124
		1940/41	25 293	33 151	52 892	181 400	39 748	4 614	84 951	–	274
20	Øvre Sandsvær	1938/39	1 653	6 600	10 659	16 633	6 635	241	14 520	789	–
		1939/40	2 115	6 600	12 089	16 206	6 258	231	14 520	68	–
		1940/41	2 030	5 000	7 220	19 975	4 553	346	20 520	62	–
21	[Al]	1938/39	17 356		6 758	–	18 266	3 984	33 616	–	32 353
		1939/40	14 150		12 732	–	20 944	7 657	40 402	–	24 483
		1940/41	10 058	13 751	14 155	–	17 273	5 706	58 872	2 000	38 935
	I alt	1938/39	310 029		360 212	1487418	281 998	40 102	328 271	4 055	328 874
		1939/40	326 321		371 800	1604930	285 055	56 350	416 367	2 909	276 140
		1940/41	344 831		406 678	1622547	230 292	61 932	453 115	4 221	386 020

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	Nr.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
28 691	24 510	–	1 014	–	3 167	–	–	28 691	151	4.45	123	3.62	6
29 932	25 585	–	1 060	–	3 287	–	–	29 932	144	4.54	121	3.80	
34 451	30 203	–	1 149	–	3 099	–	–	34 451	151	4.50	151	4.50	
128 908	127 509	–	–	173	1 226	–	–	128 908	120	2.70	104	2.34	7
123 120	121 673	–	–	–	1 447	–	–	123 120	100	1.71	93	1.58	
151 127	150 006	–	–	–	1 121	–	–	151 127	132	2.22	126	2.13	
45 205	44 600	2 000	–	153	–	–	452	45 205	263	3.54	266	3.58	8
48 482	41 703	2 124	2 850	1 805	2 124	–	–	48 482	285	3.91	233	3.20	
47 122	42 980	1 957	2 650	672	820	–	–	47 122	196	3.18	132	2.14	
346 221	322 054	–	14 169	–	9 998	–	–	346 221	192	3.14	147	2.40	9
361 258	336 679	–	11 993	–	12 586	–	–	361 258	138	2.64	103	1.98	
386 735	359 307	–	12 864	–	14 564	–	–	386 735	162	2.76	111	1.89	
109 989	109 861	–	128	–	–	–	–	109 989	115	2.86	113	2.83	10
119 693	118 358	–	1 335	–	–	–	–	119 693	133	2.39	126	2.27	
128 132	126 384	–	1 647	–	101	–	–	128 132	116	2.91	116	2.91	
238 465	226 101	–	5 625	–	6 739	–	–	238 465	207	3.99	163	3.14	11
251 362	238 212	–	6 270	–	6 880	–	–	251 362	186	3.97	151	3.21	
312 196	278 870	–	7 003	–	26 323	–	–	312 196	208	3.77	150	2.72	
497 863	497 187	–	–	–	676	–	–	497 863	96	1.83	93	1.77	12
511 740	509 711	–	–	–	2 029	–	–	511 740	92	1.75	89	1.69	
406 861	406 785	–	–	–	76	–	–	406 861	74	1.51	73	1.50	
45 991	36 390	–	1 904	2 934	4 763	–	–	45 991	240	3.74	240	3.74	13
51 417	39 882	–	2 136	4 636	4 763	–	–	51 417	198	2.98	198	2.98	
57 334	41 789	–	1 998	6 784	4 763	2 000	–	57 334	169	2.74	175	2.83	
375 612	337 702	–	9 957	–	27 953	–	–	375 612	97	1.71	89	1.57	14
434 423	389 835	–	10 742	–	33 846	–	–	434 423	103	1.77	95	1.64	
472 467	428 045	–	11 600	–	32 822	–	–	472 467	145	2.40	120	1.99	
30 283	22 539	–	–	294	–	4 062	3 388	30 283	169	3.09	224	4.09	15
29 811	22 835	–	720	–	–	2 868	3 388	29 811	165	3.27	208	4.14	
33 191	25 081	–	–	–	3 388	4 722	–	33 191	166	3.12	194	3.64	
161 150	146 727	–	7 507	–	–	6 916	–	161 150	230	3.55	220	3.39	16
164 816	141 847	–	6 578	–	–	16 391	–	164 816	198	3.14	205	3.26	
173 757	165 127	–	6 836	–	–	–	1 794	173 757	202	3.26	204	3.29	
45 245	42 597	–	2 625	–	23	–	–	45 245	166	3.78	122	2.79	17
49 276	46 388	–	2 812	–	76	–	–	49 276	179	3.81	162	3.45	
53 942	50 882	–	2 920	–	140	–	–	53 942	159	3.42	143	3.09	
30 006	27 034	–	–	99	337	2 536	–	30 006	66	3.44	72	3.76	18
31 035	30 724	–	–	146	165	–	–	31 035	57	1.57	55	1.50	
32 632	31 027	–	–	43	103	1 459	–	32 632	71	2.54	74	2.66	
379 654	363 891	–	14 299	–	1 464	–	–	379 654	156	2.54	136	2.32	19
396 106	395 082	–	–	–	1 024	–	–	396 106	145	3.00	142	2.94	
422 323	412 133	–	–	–	10 190	–	–	422 323	147	3.08	147	3.08	
57 730	42 473	–	1 443	833	161	12 800	20	57 730	202	3.89	260	5.00	20
58 087	46 133	–	1 624	1 780	1 816	6 734	–	58 087	227	4.40	257	4.97	
59 706	51 697	–	1 582	367	444	5 616	–	59 706	146	3.36	161	3.71	
112 333	94 792	22 483	4 531	4 245	8 765	–	–	112 333	139	1.83	99	1.31	21
120 368	103 211	27 533	5 178	4 044	7 935	–	–	120 368	122	1.84	97	1.46	
160 750	131 417	36 281	4 807	13 662	10 864	–	–	160 750	140	1.81	106	1.37	
3 140 959	2 881 868	24 483	75 888	11 956	84 308	83 079	3 860	3 140 959	–	–	–	–	
3 339 872	3 055 554	29 657	66 847	14 680	94 284	103 085	5 422	3 339 872	–	–	–	–	
3 509 636	3 254 342	38 238	72 190	25 987	128 304	27 019	1 794	3 509 636	–	–	–	–	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)										
	Vestfold										
1	Andebu	1938/39	9 230		17 224	22 493	8 681	371	33 000	–	–
		1939/40	9 730		29 100	23 849	8 596	662	33 000	143	–
		1940/41	10 030		26 036	24 498	5 749	360	33 000	–	–
2	Borre	1938/39	7 462	7 092	28 435	51 653	11 761	361	34 000	–	1 096
		1939/40	7 291	8 559	37 668	52 090	11 803	395	34 000	–	3 052
		1940/41	11 199	9 741	31 108	71 856	7 998	1 386	29 000	–	16 116
3	Botne	1938/39	400	13 150	21 595	24 079	9 185	2 255	33 500	–	–
		1939/40	400	12 268	13 538	26 257	8 243	2 947	33 500	–	–
		1940/41	200	13 020	–	25 710	3 648	9 531	33 500	–	–
4	Brunlanes	1938/39	7 286	3 689	14 966	43 696	4 475	4 350	36 783	161	12 962
		1939/40	8 408	3 978	18 822	48 196	2 933	3 917	27 980	84	6 422
		1940/41	8 422	4 309	24 118	51 467	996	8 361	26 622	166	12 292
5	Hedrum	1938/39	7 842	6 760	20 605	52 359	26 970	1 616	47 279	4 000	–
		1939/40	8 951	8 953	28 927	56 818	23 931	1 534	64 954	4 000	–
		1940/41	8 752	8 782	21 881	66 519	20 929	1 151	90 016	–	–
6	Hof	1938/39	2 183	3 640	16 586	10 151	13 591	641	16 264	–	–
		1939/40	2 211	3 218	19 379	11 006	12 897	700	17 268	–	–
		1940/41	3 072	5 857	16 461	12 593	12 257	986	16 359	–	–
7	Konnerud	1938/39	1 300	3 417	8 350	13 950	312	500	1 000	282	–
		1939/40	1 400	4 307	7 422	16 626	600	599	1 000	188	–
		1940/41	1 400	3 967	8 234	19 410	534	385	500	441	913
8	Lardal	1938/39	5 654		12 448	14 977	16 000	777	9 000	36	600
		1939/40	5 565		15 810	15 800	16 000	1 011	5 000	–	5 103
		1940/41	5 808		13 504	16 715	16 000	853	14 862	48	–
9	Nøtterøy	1938/39	27 458	27 446	50 567	154 488	–	2 931	27 771	–	8 301
		1939/40	27 452	31 323	46 734	170 409	–	8 048	11 715	–	27 436
		1940/41	27 351	31 267	51 838	172 994	–	1 834	52 220	–	8 123
10	Ramnes	1938/39	4 672	7 518	17 871	21 123	20 000	1 134	–	–	–
		1939/40	5 083	8 305	19 640	17 727	18 000	1 153	17 309	446	–
		1940/41	5 685	8 406	14 115	20 971	18 000	4 511	9 090	–	–
11	Sandar	1938/39	18 093	37 685	17 714	198 564	17 454	4 088	93 291	–	–
		1939/40	18 855	35 436	17 123	216 479	16 302	3 567	95 984	–	–
		1940/41	20 710	39 737	18 719	234 887	12 680	4 155	92 349	–	–
12	Sande	1938/39	3 550	460	19 850	55 097	11 557	3 627	–	–	23 019
		1939/40	3 400	–	19 896	57 130	10 181	3 866	–	–	28 813
		1940/41	3 175	425	19 660	61 278	8 418	4 915	–	–	33 399
13	Sem	1938/39	20 860	23 533	33 383	176 664	1 920	9 568	34 500	1 000	61 584
		1939/40	16 937	24 675	77 189	194 408	2 266	4 735	34 500	3 166	25 543
		1940/41	20 494	25 135	108 711	207 687	4 905	875	34 719	2 591	–
14	Skoger	1938/39	1 800	4 560	15 561	40 766	12 113	2 317	15 150	741	1 398
		1939/40	1 950	4 690	16 215	45 848	12 428	2 258	15 150	–	2 140
		1940/41	1 795	5 220	27 675	50 280	10 275	2 485	15 150	–	3 606
15	Stokke	1938/39	6 700	6 628	38 717	46 940	19 966	3 143	66 000	–	–
		1939/40	6 900	6 680	41 338	48 960	16 639	2 729	30 000	–	3 372
		1940/41	6 900	8 903	37 824	48 095	12 800	3 791	30 000	–	13 254
16	Strømm	1938/39	1 556	2 462	5 259	13 873	5 061	1 783	–	–	6 907
		1939/40	1 543	3 820	8 129	13 582	4 510	1 096	350	–	2 321
		1940/41	1 617	4 000	8 691	15 148	3 920	1 544	1 019	552	–
17	Strømsgodset .	1938/39	9 600	10 356	10 410	101 071	–	6 093	9 000	200	51 473
		1939/40	10 679	10 493	12 399	125 047	–	5 132	9 311	–	55 161
		1940/41	9 600	10 719	14 109	137 967	–	4 772	5 996	542	73 444

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
9 0999	74 019	–	2 659	–	1 205	13 116	–	90 999	290	5.75	338	6.72	1
105 080	77 893	–	2 772	–	1 488	20 200	2 727	105 080	301	5.70	385	7.30	
99 673	82 146	–	3 010	–	193	14 324	–	99 673	303	5.80	353	6.77	
141 860	134 032	–	5 197	1 754	877	–	–	141 860	236	4.34	235	4.31	2
154 858	145 350	–	5 346	3 187	975	–	–	154 858	193	4.17	190	4.08	
178 404	160 789	–	5 541	10 567	1 507	–	–	178 404	223	4.22	203	3.84	
104 164	79 448	–	–	7 785	–	15 000	1 931	104 164	349	5.97	417	7.13	3
97 153	80 600	–	–	–	–	14 000	2 553	97 153	241	5.11	290	6.16	
85 609	73 732	–	–	–	–	10 000	1 877	85 609	207	4.41	240	5.12	
128 368	116 629	1 125	7 721	2 373	1 645	–	–	128 368	160	4.05	144	3.64	4
120 740	107 166	1 125	8 570	3 353	1 651	–	–	120 740	151	3.80	143	3.60	
136 753	125 310	1 125	9 176	740	1 527	–	–	136 753	195	4.07	178	3.70	
167 431	153 379	–	7 000	–	52	7 000	–	167 431	201	3.72	209	3.88	5
198 068	163 720	–	7 000	15 493	230	11 625	–	198 068	191	4.09	203	4.35	
218 030	197 631	–	7 800	1 905	194	10 500	–	218 030	259	5.07	273	5.33	
63 056	52 253	–	2 206	1 314	288	6 995	–	63 056	295	5.71	332	6.42	6
66 679	55 226	–	2 290	2 983	271	5 000	909	66 679	347	5.74	381	6.29	
67 585	59 211	–	2 464	1 625	604	–	3 681	67 585	224	5.61	237	5.94	
29 111	24 698	–	–	–	4 413	–	–	29 111	132	1.85	132	1.85	7
32 142	27 432	–	–	–	2 361	–	2 349	32 142	127	1.73	137	1.86	
35 784	33 346	–	–	–	2 438	–	–	35 784	143	1.91	139	1.86	
59 492	57 366	–	–	2 126	–	–	–	59 492	241	4.70	238	4.65	8
64 289	60 249	–	–	4 040	–	–	–	64 289	245	4.77	226	4.39	
67 790	63 502	–	–	3 319	969	–	–	67 790	225	4.77	225	4.77	
298 962	287 095	–	10 441	612	814	–	–	298 962	187	3.17	182	3.08	9
323 117	309 608	–	11 942	157	1 410	–	–	323 117	170	3.16	156	2.89	
345 627	328 695	–	12 968	3 453	511	–	–	345 627	173	3.20	169	3.13	
72 318	70 258	–	–	–	297	1 763	–	72 318	234	6.12	239	6.28	10
87 663	74 196	–	–	251	–	–	13 216	87 663	249	6.18	293	7.28	
80 778	77 387	–	–	–	3 233	–	158	80 778	251	6.39	252	6.40	
386 889	360 127	–	20 353	5 079	1 330	–	–	386 889	135	2.68	135	2.68	11
403 746	378 123	–	23 662	1 071	890	–	–	403 746	138	3.01	138	3.01	
423 237	399 236	–	23 208	–	793	–	–	423 237	136	2.93	136	2.93	
117 160	109 459	–	4 840	1 524	1 337	–	–	117 160	211	3.93	169	3.16	12
123 286	114 118	–	5 095	2 543	1 530	–	–	123 286	226	3.51	173	2.69	
131 270	119 491	–	5 610	4 586	1 583	–	–	131 270	227	3.51	169	2.62	
363 012	347 227	–	15 785	–	–	–	–	363 012	242	3.36	201	2.79	13
383 419	376 835	–	6 584	–	–	–	–	383 419	208	3.27	194	3.05	
405 117	394 355	–	6 962	–	–	–	3 800	405 117	185	3.13	186	3.16	
94 406	91 251	13 949	305	–	–	2 850	–	94 406	229	3.51	233	3.56	14
100 679	97 960	16 627	291	–	2 428	–	–	100 679	210	3.19	205	3.12	
116 486	113 842	19 409	468	–	2 176	–	–	116 486	224	3.49	217	3.38	
188 094	148 801	–	7 000	234	1 155	–	30 904	188 094	311	5.47	372	6.54	15
156 618	147 816	–	7 500	–	1 302	–	–	156 618	308	5.28	301	5.17	
161 567	152 375	–	8 000	–	1 192	–	–	161 567	291	5.52	267	5.08	
36 902	30 177	–	2 011	2 520	2 194	–	–	36 902	264	4.21	214	3.42	16
35 351	30 759	–	2 094	1 549	949	–	–	35 351	239	4.12	223	3.85	
36 491	33 001	–	2 222	22	1 246	–	–	36 491	247	3.95	247	3.95	
198 203	177 835	–	4 747	–	15 621	–	–	198 203	159	2.51	117	1.86	17
228 222	205 486	–	4 469	–	18 267	–	–	228 222	144	2.72	109	2.06	
257 149	236 273	–	4 324	–	16 552	–	–	257 149	152	2.86	108	2.04	

Tabell 7 a. Vinn'ngs-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
18	Tjølling	1938/39	5 234	2 500	14 635	69 311	10 151	1 419	39 028	1 159	2 567
		1939/40	7 723	2 500	11 587	69 567	9 728	1 612	34 062	319	–
		1940/41	7 618	2 500	12 075	81 862	7 445	1 650	44 046	498	4 697
19	Tjøme	1938/39	9 044	10 926	13 032	44 473	3 250	863	18 093	187	–
		1939/40	7 591	13 513	9 670	54 044	2 717	–	15 574	–	–
		1940/41	10 151	12 322	8 013	55 255	1 598	590	16 020	–	6 031
20	Våle	1938/39	3 108	4 475	18 971	42 279	19 977	1 129	23 758	–	3 420
		1939/40	3 393	4 375	27 341	44 498	19 094	885	20 000	–	1 310
		1940/41	4 232	4 700	18 726	45 085	14 293	1 951	30 000	–	4 512
	I alt	1938/39	329 330		396 179	1198007	212 424	48 966	537 417	7 766	173 327
		1939/40	342 555		477 927	1308341	196 868	46 846	500 657	8 346	160 673
		1940/41	367 221		481 498	1420277	162 445	56 086	574 468	4 838	176 387
	Telemark										
1	Drangedal	1938/39	7 814	7 288	15 931	19 239	5 258	2 141	1 200	283	6 610
		1939/40	7 615	7 328	11 583	20 985	5 210	4 973	1 394	–	2 453
		1940/41	8 882	8 257	22 350	20 170	4 733	3 666	–	526	7 348
2	Fyresdal	1938/39	2 393	379	2 699	–	2 515	396	4 070	–	–
		1939/40	2 462	351	3 028	–	2 503	561	2 228	–	2 000
		1940/41	2 878	429	5 071	–	2 030	1 227	–	–	1 989
3	Gjerpen	1938/39	14 000	13 087	24 370	174 475	16 605	4 719	–	717	77 734
		1939/40	14 000	15 847	24 079	189 950	13 321	6 174	–	460	71 004
		1940/41	14 000	17 230	18 984	211 306	11 288	4 114	–	708	75 538
4	Gransherad ...	1938/39	4 335	1 723	10 972	11 933	26 472	3 425	6 524	–	–
		1939/40	5 150	1 606	10 907	13 162	23 140	1 542	7 796	–	–
		1940/41	5 433	2 752	6 340	12 920	21 656	1 922	9 052	538	–
5	Heddal	1938/39	7 836	3 100	26 791	11 966	–	995	6 348	381	10 027
		1939/40	7 787	5 040	28 571	13 784	–	669	1 628	–	9 869
		1940/41	7 866	5 257	30 084	14 240	–	651	–	234	15 212
6	Holla	1938/39	9 142	8 686	18 767	3 486	22 300	2 461	2 000	95	23 412
		1939/40	6 515	18 936	10 765	637	25 433	1 780	2 000	–	23 563
		1940/41	8 712	15 214	14 094	100	32 206	1 544	500	1 306	21 927
7	Lårdal sogn ...	1938/39	330	550	1 302	–	1 202	585	2 933	47	–
		1939/40	331	550	1 708	–	1 246	630	1 252	–	–
		1940/41	228	550	2 138	–	979	503	1 222	–	–
8	Sannidal	1938/39	3 500	2 173	2 643	12 175	–	1 104	1 465	–	10 291
		1939/40	3 500	2 205	6 088	14 200	–	1 235	710	–	8 784
		1940/41	3 667	2 312	11 619	14 200	–	1 682	–	–	3 694
9	Sauland	1938/39	2 637	2 421	4 832	1 905	–	701	1 241	69	–
		1939/40	2 652	2 455	1 467	3 369	–	701	4 979	–	–
		1940/41	2 697	2 420	3 825	3 824	–	771	3 568	151	–
10	Siljan	1938/39	1 379	999	7 139	6 691	–	1 341	–	–	111
		1939/40	1 258	1 482	6 393	8 698	–	1 534	–	–	–
		1940/41	5 209	207	5 058	9 214	250	1 240	2 294	–	–
11	Skåtøy	1938/39	3 700	3 121	5 663	12 585	368	470	572	–	6 449
		1939/40	3 700	921	7 491	18 090	1 197	470	2 014	–	5 175
		1940/41	3 700	3 353	8 941	18 090	999	470	1 473	–	6 522
12	Solum	1938/39	9 000	8 866	18 722	86 625	7 339	476	–	639	55 251
		1939/40	9 000	11 335	15 869	96 744	6 162	1 312	–	418	53 799
		1940/41	9 000	14 076	15 057	108 419	5 656	1 459	–	2 419	53 635

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
146 004	145 882	–	–	122	–	–	–	146 004	170	3.46	167	3.40	18
137 098	134 714	–	–	1 272	–	1 112	–	137 098	175	3.22	177	3.25	
162 391	162 287	–	–	–	104	–	–	162 391	135	3.30	131	3.20	
99 868	86 453	–	2 191	–	411	10 813	–	99 868	166	3.00	187	3.36	19
103 109	95 924	–	4 045	–	612	2 528	–	103 109	218	2.89	223	2.96	
109 980	103 834	–	4 916	–	1 230	–	–	109 980	200	3.41	189	3.22	
117 117	112 377	–	2 400	1 693	647	–	–	117 117	162	4.55	158	4.42	20
120 896	115 711	–	2 280	2 124	781	–	–	120 896	165	4.49	163	4.44	
123 499	116 396	–	2 429	3 921	753	–	–	123 499	165	4.49	159	4.33	
2 903 416	2 658 767	15 074	94 856	27 135	32 286	57 537	32 835	2 903 416	–	–	–	–	
3 042 213	2 798 886	17 752	93 940	38 023	35 145	54 465	21 754	3 042 213	–	–	–	–	
3 243 220	3 032 839	20 534	99 098	30 138	36 805	34 824	9 516	3 243 220	–	–	–	–	
65 764	58 028	–	2 385	4 698	653	–	–	65 764	209	4.04	188	3.64	1
61 541	57 746	–	2 554	–	1 241	–	–	61 541	181	3.73	174	3.58	
75 932	66 591	–	3 350	2 507	3 484	–	–	75 932	215	4.00	194	3.61	
12 452	11 829	–	273	–	277	–	73	12 452	190	2.67	192	2.69	2
13 133	12 497	–	270	–	366	–	–	13 133	202	2.78	171	2.36	
13 624	13 356	–	–	–	268	–	–	13 624	210	2.83	179	2.41	
325 707	307 356	–	17 307	–	1 044	–	–	325 707	135	1.81	102	1.38	3
334 835	320 610	–	13 218	–	1 007	–	–	334 835	127	1.79	100	1.41	
353 168	338 548	–	13 789	–	831	–	–	353 168	120	1.76	94	1.38	
65 384	35 285	1 974	1 000	2 138	222	26 739	–	65 384	158	2.57	267	4.35	4
63 303	36 916	–	1 000	3 597	590	21 200	–	63 303	128	2.06	192	3.10	
60 613	41 188	–	1 076	2 671	180	15 498	–	60 613	152	2.89	205	3.89	
67 444	61 658	2 095	–	5 401	385	–	–	67 444	194	3.84	165	3.27	5
67 348	61 454	3 344	–	5 537	357	–	–	67 348	136	3.33	116	2.84	
73 544	64 229	4 429	–	9 127	188	–	–	73 544	159	3.14	126	2.49	
90 349	88 138	–	–	1 084	1 127	–	–	90 349	153	2.82	113	2.09	6
89 629	87 993	–	270	–	1 366	–	–	89 629	149	2.24	110	1.65	
95 603	94 357	–	257	–	989	–	–	95 603	112	2.01	87	1.55	
6 949	6 014	–	–	–	–	–	935	6 949	93	1.85	107	2.14	7
5 717	4 717	–	–	–	–	–	1 000	5 717	73	1.45	88	1.76	
5 620	4 810	–	–	–	–	–	810	5 620	74	1.48	86	1.73	
33 351	31 594	–	1 210	413	134	–	–	33 351	186	3.10	129	2.15	8
36 722	33 222	–	1 278	625	1 597	–	–	36 722	176	3.02	134	2.29	
37 174	34 556	–	1 328	1 128	162	–	–	37 174	99	1.72	89	1.55	
13 806	11 501	–	629	1 470	206	–	–	13 806	173	5.73	173	5.73	9
15 623	13 079	–	659	1 680	205	–	–	15 623	195	5.04	195	5.04	
17 256	14 721	–	687	1 628	220	–	–	17 256	230	6.24	230	6.24	
17 660	15 065	–	503	–	2 092	–	–	17 660	145	3.07	144	3.05	10
19 365	16 417	–	690	1 180	573	–	505	19 365	131	2.62	134	2.69	
23 472	17 295	–	627	860	1 613	–	3 077	23 472	129	2.59	149	2.98	
32 928	31 086	–	990	852	–	–	–	32 928	178	3.11	143	2.50	11
39 058	35 548	–	990	1 635	–	–	885	39 058	169	3.04	150	2.70	
43 548	40 624	–	990	1 934	–	–	–	43 548	164	2.50	139	2.13	
186 918	174 762	–	11 626	–	530	–	–	186 918	145	2.08	102	1.46	12
194 639	181 601	–	12 528	–	510	–	–	194 639	144	2.06	104	1.49	
209 721	195 826	–	12 730	–	1 165	–	–	209 721	140	2.05	104	1.53	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
13	Tinn	1938/39	24 099	15 208	20 018	54 029	19 251	7 638	17 624	674	8 337
		1939/40	25 759	16 577	23 183	47 394	16 827	8 889	20 003	777	11 649
		1940/41	27 223	17 765	29 568	57 705	13 729	8 024	21 167	925	30 349
14	Treungen sogn	1938/39	2 400		3 018	10 800	568	–	–	–	3 282
		1939/40	2 400		2 205	10 563	554	267	–	–	4 978
		1940/41	2 400		1 406	10 989	554	143	–	–	7 764
	I alt	1938/39	160 166		162 867	405 909	101 878	26 452	43 977	2 905	201 504
		1939/40	176 762		153 337	437 576	95 593	30 737	44 004	1 655	193 274
		1940/41	191 717		174 535	481 177	94 080	27 416	39 276	6 807	223 978
	Aust-Agder										
1	Evje	1938/39	1 000		5 000	30 000	–	–	–	500	4 000
		1939/40	2 106		5 079	44 835	–	–	–	553	–
		1940/41	1 898		2 569	29 482	–	–	–	–	1 449
2	Hornnes	1938/39	357	400	1 767	9 000	1 186	87	4 000	–	1 064
		1939/40	302	500	1 301	9 000	2 409	210	3 500	–	–
		1940/41	285	559	1 098	9 000	795	1 691	–	–	9 667
3	Ardal	1938/39	1 400		482	5 400	563	–	126	–	5 030
		1939/40	1 400		710	5 400	144	–	32	–	5 162
		1940/41	1 400		631	5 400	103	–	–	–	5 150
	I alt	1938/39	3 157		7 249	44 400	1 749	87	4 126	500	10 094
		1939/40	4 308		7 090	59 235	2 553	210	3 532	553	5 162
		1940/41	4 142		4 298	43 882	898	1 691	–	–	16 266
	Vest-Agder										
1	Vennesla	1938/39	1 440	6 550	35 162	42 692	5 854	525	854	–	15 321
		1939/40	1 343	6 520	26 157	41 903	5 420	717	651	–	23 129
		1940/41	874	6 803	34 251	46 068	4 320	1 437	773	–	19 355
	I alt	1938/39	1 440	6 550	35 162	42 692	5 854	525	854	–	15 321
		1939/40	1 343	6 520	26 157	41 903	5 420	717	651	–	23 129
		1940/41	874	6 803	34 251	46 068	4 320	1 437	773	–	19 355
	Rogaland										
1	Eigersund	1938/39	6 631	1 060	10 696	13 156	4 763	1 036	5 034	–	–
		1939/40	8 365	261	9 971	16 127	4 828	530	7 489	–	3 776
		1940/41	7 707	234	6 150	22 902	3 907	282	6 102	137	14 849
2	Gjestal	1938/39	3 600		14 306	18 741	7 641	–	16 000	–	–
		1939/40	4 100		25 421	14 787	6 950	–	16 000	–	–
		1940/41	6 439		6 907	18 387	4 980	–	16 000	–	9 658
3	Hetland	1938/39	13 252	25 833	85 605	98 078	35 136	2 727	54 191	–	14 178
		1939/40	20 051	24 683	90 430	109 730	18 508	11 170	54 000	–	43 192
		1940/41	15 686	31 822	64 892	162 415	50 897	5 522	74 000	1 722	102 490
4	Høyland	1938/39	13 205		30 740	44 237	34 373	1 716	50 400	–	11 788
		1939/40	14 218		20 168	44 063	30 396	4 327	50 400	–	27 412
		1940/41	13 981		44 233	54 371	22 697	6 298	95 400	–	74
5	Klepp	1938/39	7 364	3 932	47 475	33 401	–	4 361	6 000	–	29 778
		1939/40	8 426	3 889	49 138	30 802	638	750	7 109	491	41 206
		1940/41	8 778	4 022	26 244	34 907	412	4 845	7 961	39	91 433

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
166 878	153 559	–	4 550	8 352	417	–	–	166 878	115	2.07	109	1.96	13
171 058	159 610	–	3 215	8 187	46	–	–	171 058	107	1.95	100	1.82	
206 455	180 409	–	1 342	24 193	511	–	–	206 455	94	1.99	80	1.69	
20 068	20 068	–	–	–	–	–	–	20 068	167	2.39	140	2.00	14
20 967	20 908	–	–	–	59	–	–	20 967	131	2.47	100	1.88	
23 256	23 222	–	–	–	34	–	–	23 256	129	2.75	86	1.83	
1 105 658	1 005 943	4 069	40 473	24 408	7 087	26 739	1 008	1 105 658	–	–	–	–	
1 132 938	1 042 318	3 344	36 672	22 441	7 917	21 200	2 390	1 132 938	–	–	–	–	
1 238 986	1 129 732	4 429	36 176	44 048	9 645	15 498	3 887	1 238 986	–	–	–	–	
40 500	40 000	–	–	–	500	–	–	40 500	245	3.68	221	3.32	1
52 573	50 241	–	–	–	514	–	1 818	52 573	290	3.88	300	4.02	
35 398	35 033	–	–	–	365	–	–	35 398	151	2.00	144	1.92	
17 861	17 450	–	273	–	138	–	–	17 861	241	3.49	227	3.28	2
17 222	16 840	–	241	–	141	–	–	17 222	233	4.01	233	4.01	
23 095	22 376	–	390	–	329	–	–	23 095	210	2.80	122	1.63	
13 001	13 001	–	–	–	–	–	–	13 001	302	4.05	185	2.48	3
12 848	12 848	–	–	–	–	–	–	12 848	321	4.76	192	2.85	
12 684	12 684	–	–	–	–	–	–	12 684	317	4.23	188	2.51	
71 362	70 451	–	273	–	638	–	–	71 362	–	–	–	–	
82 643	79 929	–	241	–	655	–	1 818	82 643	–	–	–	–	
71 177	70 093	–	390	–	694	–	–	71 177	–	–	–	–	
108 398	100 620	–	–	–	7 778	–	–	108 398	258	4.42	222	3.79	1
105 840	103 381	–	2 306	–	153	–	–	105 840	176	2.92	138	2.28	
113 881	113 881	–	–	–	–	–	–	113 881	190	3.05	158	2.53	
108 398	100 620	–	–	–	7 778	–	–	108 398	–	–	–	–	
105 840	103 381	–	2 306	–	153	–	–	105 840	–	–	–	–	
113 881	113 881	–	–	–	–	–	–	113 881	–	–	–	–	
42 376	39 867	–	1 082	–	193	–	1 234	42 376	172	3.56	177	3.67	1
51 347	49 418	–	1 365	542	22	–	–	51 347	175	3.10	162	2.87	
62 270	60 660	–	1 326	278	6	–	–	62 270	145	4.07	111	3.10	
60 288	49 644	–	–	–	4 495	6 149	–	60 288	90	5.92	100	6.59	2
67 258	52 036	–	–	–	5 769	9 453	–	67 258	83	5.83	96	6.78	
62 371	55 811	–	–	–	6 560	–	–	62 371	73	5.03	62	4.25	
329 000	316 040	–	12 000	–	960	–	–	329 000	153	4.78	147	4.57	3
371 764	359 144	–	11 660	–	960	–	–	371 764	167	4.73	148	4.18	
509 446	493 746	–	14 740	–	960	–	–	509 446	139	4.07	111	3.25	
186 459	185 559	–	–	–	900	–	–	186 459	149	4.48	140	4.20	4
190 984	190 084	–	–	–	900	–	–	190 984	153	4.57	131	3.91	
237 054	236 154	–	–	–	900	–	–	237 054	139	4.13	139	4.13	
132 311	128 014	–	3 965	–	332	–	–	132 311	159	4.83	124	3.74	5
142 449	136 894	–	4 649	–	906	–	–	142 449	146	5.19	104	3.69	
178 641	172 267	–	5 545	–	829	–	–	178 641	144	4.70	70	2.29	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
6	Nærbø	1938/39	865	669	25 867	77 143	–	285	1 519	–	–
		1939/40	996	613	28 460	81 510	–	194	1 741	–	–
		1940/41	918	328	6 778	141 016	–	188	1 890	12	39 168
7	Ogna	1938/39	578	2 503	4 354	14 471	1 562	342	3 171	–	–
		1939/40	429	1 738	4 681	16 393	1 539	79	–	–	2 112
		1940/41	638	1 986	3 925	19 786	1 197	39	4 696	–	–
8	Randaberg ...	1938/39	4 225	3 862	14 798	12 614	6 928	5 944	5 951	2 544	420
		1939/40	4 900	3 573	10 628	13 059	6 229	3 681	13 915	–	–
		1940/41	5 420	4 411	1 977	22 003	4 549	3 986	8 360	10 899	31 424
9	Riska	1938/39	1 866	874	5 829	5 397	8 688	189	15 755	–	–
		1939/40	1 845	1 342	8 490	5 843	8 379	339	13 167	–	–
		1940/41	2 003	618	9 624	3 972	7 209	347	19 620	–	–
10	Sand	1938/39	4 950	3 000	5 944	–	7 656	1 614	16 507	12	2 750
		1939/40	4 007	4 011	4 535	400	6 653	472	21 304	–	–
		1940/41	4 107	4 227	5 135	400	4 781	469	21 782	–	–
11	Sauda	1938/39	15 485	5 823	4 272	64 943	9 259	1 938	11 600	4 350	33 753
		1939/40	18 026	6 698	6 790	69 905	8 751	1 886	21 204	5 090	24 475
		1940/41	20 351	6 098	8 179	89 549	8 007	4 538	16 035	2 170	34 850
12	Time	1938/39	7 670	13 890	9 159	20 416	26 012	8 179	61 122	–	2 732
		1939/40	6 636	15 475	10 655	32 312	24 522	6 778	69 090	46	995
		1940/41	6 679	15 959	5 335	39 170	21 771	14 172	159 946	15	–
13	Varhaug	1938/39	1 292	3 167	13 403	39 724	6 403	2 463	–	–	2 619
		1939/40	1 308	3 290	17 583	41 693	5 895	2 600	–	–	–
		1940/41	1 812	2 392	24 150	46 054	5 095	1 020	–	–	–
	I alt	1938/39	145 596		272 448	442 321	148 421	30 794	247 250	6 906	98 018
		1939/40	158 880		286 950	476 624	123 288	32 806	275 419	5 627	143 168
		1940/41	166 616		213 529	654 932	135 502	41 706	431 792	14 994	323 946
	Hordaland										
1	Askøy	1938/39	17 372	15 910	44 507	86 249	15 402	1 473	30 286	–	–
		1939/40	16 359	18 028	45 019	95 733	23 223	1 330	20 454	–	–
		1940/41	18 320	29 901	25 445	105 766	25 239	1 375	17 265	–	13 546
2	Bruvik	1938/39	6 815	8 504	19 615	–	25 852	1 781	29 357	3 843	–
		1939/40	6 747	11 192	10 652	–	24 937	1 761	39 345	781	–
		1940/41	7 853	13 798	21 945	–	24 423	2 428	28 420	466	–
3	Dale sokn (i Bruvik)	1938/39	5 157	791	9 990	43 287	–	462	6 924	–	3 091
		1939/40	7 464	837	6 350	43 863	–	417	6 050	202	9 413
		1940/41	8 094	1 708	8 735	48 024	–	776	4 800	479	3 298
4	Evanger	1938/39	233	3 341	492	8 953	1 800	431	16 560	896	–
		1939/40	223	4 030	61	8 681	1 800	371	7 561	168	–
		1940/41	510	5 045	1 869	9 312	–	578	5 861	29	101
5	Fana	1938/39	54 006	49 394	121 200	281 706	63 953	27 526	105 623	923	48 572
		1939/40	56 875	49 162	114 505	311 052	57 376	53 595	108 093	1 224	33 361
		1940/41	67 834	55 905	248 982	407 484	49 262	36 631	109 979	2 578	93 744
6	Fjell	1938/39	5 324	7 320	5 241	6 719	14	13 481	–	–	–
		1939/40	3 852	8 074	5 160	25 247	14	9 254	–	–	–
		1940/41	6 617	8 115	8 975	33 477	–	17 467	–	–	1 404
7	Granvin	1939/40	2 050	200	224	–	5 181	153	1 900	–	2 103
		1940/41	3 734	1 102	–	–	10 070	970	11 200	–	2 100
8	Hamre	1938/39	4 947	3 940	14 370	24 260	1 418	5 639	17 707	366	–
		1939/40	3 515	3 433	4 548	23 250	8 735	4 135	7 437	400	2 024
		1940/41	4 263	2 753	8 057	24 000	2 269	4 680	13 282	–	–

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	Nr.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
106 348	102 858	–	1 519	34	–	–	1 937	106 348	174	4.58	177	4.67	6
113 514	108 830	–	1 741	98	–	–	2 845	113 514	194	5.11	199	5.24	
190 298	188 220	–	1 980	98	–	–	–	190 298	225	7.41	179	5.89	
26 981	22 035	332	–	11	–	–	4 935	26 981	100	2.83	123	3.47	7
26 971	24 694	–	–	2 277	–	–	–	26 971	142	3.57	131	3.29	
32 267	28 787	–	–	1 354	14	1 764	348	32 267	106	3.19	114	3.42	
57 286	48 548	–	–	–	8 738	–	–	57 286	191	5.13	190	5.10	8
55 985	51 294	–	–	2 589	1 446	656	–	55 985	158	5.52	160	5.58	
93 029	93 029	–	–	–	–	–	–	93 029	207	6.50	137	4.31	
38 598	31 598	–	–	–	–	7 000	–	38 598	211	5.92	257	7.23	9
39 405	35 665	–	–	–	–	3 740	–	39 405	238	6.17	263	6.81	
43 393	38 153	–	–	–	–	5 240	–	43 393	254	6.25	289	7.11	
42 433	39 478	–	–	2 619	336	–	–	42 433	133	2.51	125	2.35	10
41 382	39 232	–	–	1 422	728	–	–	41 382	129	2.37	129	2.37	
40 901	39 694	–	–	1 207	–	–	–	40 901	118	2.29	118	2.29	
151 423	145 639	–	4 681	–	1 103	–	–	151 423	131	2.68	101	2.08	11
162 825	156 664	–	4 889	–	1 272	–	–	162 825	120	2.69	102	2.28	
189 777	184 025	–	4 959	–	793	–	–	189 777	85	2.11	70	1.72	
149 180	147 971	–	1 082	125	2	–	–	149 180	108	3.55	107	3.48	12
166 509	165 159	–	1 188	162	–	–	–	166 509	108	3.55	107	3.53	
263 047	189 490	–	1 276	1 930	–	13 260	57 091	263 047	122	3.59	166	4.90	
69 071	61 069	–	1 621	2 436	3 945	–	–	69 071	132	3.64	127	3.50	13
72 369	64 191	–	1 718	6 005	453	–	2	72 369	142	4.97	142	4.97	
80 523	70 263	–	1 891	3 297	2 861	–	2 211	80 523	140	4.86	144	5.00	
1 391 754	1 318 320	332	25 950	5 225	21 004	13 149	8 106	1 391 754	–	–	–	–	
1 502 762	1 433 305	–	27 210	13 095	12 456	13 849	2 847	1 502 762	–	–	–	–	
1 983 017	1 850 299	–	31 717	8 164	12 923	20 264	59 650	1 983 017	–	–	–	–	
211 199	197 805	–	8 974	461	756	–	3 203	211 199	195	5.31	198	5.39	1
220 146	198 716	–	8 188	785	541	–	11 916	220 146	162	4.79	171	5.07	
236 857	224 158	–	9 572	1 099	2 028	–	–	236 857	185	4.50	174	4.24	
95 767	78 231	–	–	1 928	700	14 908	–	95 767	95	1.63	113	1.93	2
95 415	76 655	–	–	2 227	565	15 968	–	95 415	84	1.59	100	1.91	
99 333	76 487	–	–	3 319	565	18 962	–	99 333	78	1.78	96	2.21	
69 702	66 441	–	–	2 743	518	–	–	69 702	112	1.76	107	1.68	3
74 596	68 331	–	–	4 862	1 403	–	–	74 596	112	1.87	98	1.63	
75 914	70 630	–	186	954	4 144	–	–	75 914	100	1.59	96	1.52	
32 706	18 453	–	380	687	646	12 540	–	32 706	178	2.63	289	4.26	4
22 895	19 023	–	392	752	1 474	–	1 254	22 895	150	2.67	159	2.82	
23 305	21 266	–	425	1 383	231	–	–	23 305	159	2.44	158	2.43	
752 903	726 720	–	7 837	3 382	14 964	–	–	752 903	176	3.36	165	3.14	5
785 243	759 827	–	8 350	2 028	15 038	–	–	785 243	164	3.13	157	3.00	
1 072 399	1 044 796	–	9 076	4 061	14 466	–	–	1 072 399	170	3.02	155	2.76	
38 099	33 863	–	–	–	120	–	4 116	38 099	189	4.80	212	5.38	6
51 601	49 335	–	–	–	10	–	2 256	51 601	152	4.04	159	4.22	
76 055	76 042	–	–	–	13	–	–	76 055	144	3.29	141	3.23	
11 811	11 073	–	259	–	479	–	–	11 811	39	1.37	32	1.12	7
29 176	27 699	–	587	–	890	–	–	29 176	91	1.51	85	1.40	
72 647	71 021	6 375	1 443	–	165	–	18	72 647	93	3.51	93	3.51	8
57 477	56 184	6 887	1 233	–	60	–	–	57 477	66	2.31	64	2.23	
59 304	55 941	6 631	1 292	–	75	–	1 996	59 304	61	2.06	63	2.13	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
9	Haus	1938/39	19 435	14 568	17 829	105 025	–	–	117 742	1 808	5 000
		1939/40	17 820	15 950	9 489	106 888	–	3 840	119 237	1 644	24 322
		1940/41	22 639	19 367	13 011	101 237	–	9 671	137 841	405	58 637
10	Hosanger	1938/39	5 403	356	6 848	54 250	–	3 447	653	–	13 938
		1939/40	5 119	405	13 562	56 000	–	12 104	4 444	–	–
		1940/41	7 747	369	13 414	52 500	9 000	7 676	–	–	696
11	Kinsarvik	1938/39	2 659	1 467	1 105	7 760	11 006	207	17 400	–	–
		1939/40	4 184	320	4 898	8 440	10 848	894	20 545	–	–
		1940/41	4 236	317	4 902	8 140	8 403	726	17 480	–	–
12	Kvam	1938/39	7 351	5 800	38 490	–	13 623	15 133	18 654	–	–
		1939/40	8 036	5 845	46 965	–	13 264	2 138	13 077	823	15 454
		1940/41	9 002	6 287	29 616	–	12 350	3 200	24 545	–	53 216
13	Kvinnherad ...	1938/39	10 981	5 854	18 296	–	26 790	1 480	5 681	81	10 408
		1939/40	11 113	8 097	19 766	–	25 167	1 471	11 320	4 260	3 670
		1940/41	11 105	5 852	9 993	5 424	11 585	269	4 498	398	4 526
14	Loddefjord ...	1938/39	9 616	3 922	7 130	54 072	329	6 058	15 132	739	–
		1939/40	10 307	–	6 864	67 329	20	7 846	17 044	1 170	–
		1940/41	13 409	3 229	11 767	85 062	461	1 245	25 730	426	–
15	Odda	1938/39	15 519	8 028	24 464	153 638	7 078	6 819	32 000	–	38 918
		1939/40	16 758	8 745	19 320	159 209	9 897	7 108	16 986	–	70 000
		1940/41	17 167	12 643	25 367	176 308	6 268	3 272	44 080	–	55 000
16	Os	1938/39	12 918	22 862	24 900	37 345	22 963	1 556	42 958	381	–
		1939/40	13 316	22 705	17 716	50 150	23 343	1 649	42 071	291	–
		1940/41	17 359	21 783	22 096	53 965	19 389	1 957	69 062	470	–
17	Samnanger ...	1938/39	2 211	1 033	5 469	11 987	9 240	282	–	–	–
		1939/40	1 433	702	2 387	13 119	14 796	325	–	–	–
		1940/41	1 650	901	17 117	15 214	6 500	275	–	–	–
18	Stord	1938/39	8 082	3 407	26 041	–	33 042	2 249	43 529	–	–
		1939/40	9 158	4 390	35 156	508	31 839	2 211	41 932	–	–
		1940/41	6 734	11 777	28 295	1 350	25 567	11 794	54 586	–	–
19	Strandebarm ..	1938/39	2 611	6 489	6 359	–	15 846	614	22 105	–	–
		1939/40	1 151	6 630	4 944	–	14 753	739	22 105	–	–
		1940/41	1 090	7 102	4 613	–	11 361	2 176	22 105	–	–
20	Ullensvang ...	1938/39	4 840	1 000	500	21 386	8 857	1 245	8 000	–	1 025
		1939/40	5 015	1 000	12 940	19 345	7 680	1 776	8 000	–	–
		1940/41	6 488		7 581	24 215	6 440	2 064	8 000	–	–
21	Ulvik	1938/39	4 712		7 653	–	22 972	1 050	–	3 815	–
		1939/40	4 342		5 510	–	13 867	467	403	7 851	–
		1940/41	4 433		8 580	–	9 522	447	5 030	567	585
22	Valen Sjukehus[1]	1938/39	1 500	7 370	3 500	–	5 500	774	–	–	–
		1939/40	1 500	10 000	4 000	–	21 375	2 500	25 000	–	–
		1940/41	1 500	10 000	4 000	–	19 000	2 500	25 000	–	–
23	Voss	1938/39	10 389	4 755	22 767	17 418	37 190	5 920	30 681	206	3 634
		1939/40	11 103	4 587	16 441	24 718	35 778	6 865	31 923	397	17 134
		1940/41	13 533	7 112	28 932	76 919	29 263	11 482	47 220	358	45 492
24	Vossevangen .	1938/39	19 813	17 683	22 631	51 218	19 953	5 769	23 244	–	14
		1939/40	19 774	18 202	45 515	45 789	19 192	4 606	5 740	–	172
		1940/41	19 913	22 202	47 710	72 407	16 645	5 534	28 891	–	30 484
25	Aasane	1938/39	9 385	2 942	31 705	80 248	8 578	1 370	13 300	–	14 539
		1939/40	10 656	3 515	41 655	92 127	7 788	1 135	13 300	–	18 921
		1940/41	9 188	4 349	52 182	114 779	6 743	2 574	13 300	–	43 205
	I alt	1938/39	438 015		481 102	1045521	351 406	104 766	597 536	13 058	139 139
		1939/40	453 919		493 647	1151448	370 873	128 690	583 967	19 211	196 574
		1940/41	536 035		653 184	1415583	309 760	131 767	718 175	6 176	406 034

[1] Eies av fylket.

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
281 407	248 280	–	–	–	33 127	–	–	281 407	75	1.91	73	1.88	9
299 190	273 990	–	–	–	25 200	–	–	299 190	61	1.77	56	1.63	
362 808	339 603	–	–	690	22 515	–	–	362 808	71	1.71	59	1.43	
84 895	83 558	20 638	1 043	–	294	–	–	84 895	85	2.37	71	1.98	10
91 634	81 912	20 131	939	–	657	–	8 126	91 634	84	2.32	92	2.55	
91 402	88 111	19 625	1 370	–	1 921	–	–	91 402	91	2.33	91	2.31	
41 604	33 150	3 304	–	–	–	8 454	–	41 604	184	2.84	231	3.56	11
50 129	35 764	4 301	–	–	–	14 365	–	50 129	149	2.33	209	3.26	
44 204	36 956	3 891	–	–	–	7 248	–	44 204	176	3.03	210	3.62	
99 051	94 524	–	2 300	–	464	–	1 763	99 051	139	2.44	139	2.48	12
105 602	102 979	–	2 400	–	223	–	–	105 602	124	2.35	106	2.01	
138 216	135 466	–	2 400	–	350	–	–	138 216	135	2.40	83	1.48	
79 571	78 326	–	255	–	990	–	–	79 571	118	2.19	102	1.90	13
84 864	81 313	–	292	2 144	1 115	–	–	84 864	126	2.50	120	2.39	
53 650	52 996	–	306	–	348	–	–	53 650	89	3.14	82	2.88	
96 998	78 108	–	527	–	1 597	16 766	–	96 998	146	2.48	176	3.00	14
110 580	96 270	7 914	713	–	3 597	10 000	–	110 580	131	1.95	144	2.14	
141 329	123 103	18 598	956	–	2 270	15 000	–	141 329	134	2.46	150	2.75	
286 464	283 310	–	–	615	2 539	–	–	286 464	88	1.45	76	1.25	15
308 023	298 949	–	–	554	8 520	–	–	308 023	82	1.49	63	1.15	
340 105	330 847	–	–	1 857	7 401	–	–	340 105	75	1.37	63	1.15	
165 883	142 791	–	5 672	–	–	17 420	–	165 883	161	4.10	180	4.58	16
171 241	151 898	–	5 446	–	–	13 897	–	171 241	160	4.00	174	4.35	
206 081	182 515	–	5 917	–	7 649	10 000	–	206 081	161	4.18	170	4.39	
30 222	28 346	–	877	–	–	–	999	30 222	151	2.66	156	2.75	17
32 762	28 643	–	1 051	–	–	–	3 068	32 762	139	2.49	153	2.75	
41 657	35 303	–	1 141	–	–	5 213	–	41 657	128	2.33	146	2.66	
116 350	116 350	–	–	–	–	–	–	116 350	176	4.64	176	4.64	18
125 194	125 094	–	–	–	100	–	–	125 194	184	5.42	184	5.42	
140 103	140 103	–	–	–	–	–	–	140 103	209	6.28	209	6.28	
54 024	40 661	3 971	20	1 265	920	11 158	–	54 024	90	1.61	113	2.03	19
50 322	40 701	4 455	–	2 842	1 317	5 462	–	50 322	90	1.62	101	1.81	
48 447	42 152	5 011	8	30	1 161	5 096	–	48 447	87	1.70	97	1.90	
46 853	46 003	–	850	–	–	–	–	46 853	162	2.34	158	2.28	20
55 756	48 426	–	860	–	–	–	6 470	55 756	166	2.46	188	2.78	
54 788	50 751	–	901	–	–	–	3 136	54 788	135	2.31	143	2.45	
40 202	29 900	–	731	–	–	2 500	7 071	40 202	133	2.32	175	3.05	21
32 440	29 106	–	–	–	–	–	3 334	32 440	121	2.24	135	2.50	
29 164	29 164	–	–	–	–	–	–	29 164	117	2.08	114	2.04	
18 644	18 644	–	–	–	–	–	–	18 644	32	0.71	32	0.71	22
64 375	64 375	–	–	–	–	–	–	64 375	63	1.91	63	1.91	
62 000	62 000	–	–	–	–	–	–	62 000	46	1.28	46	1.28	
132 960	105 195	–	4 000	–	23 765	–	–	132 960	156	2.20	152	2.14	23
148 946	117 169	–	4 000	–	27 777	–	–	148 946	142	3.19	126	2.83	
260 311	177 826	–	5 000	42 778	34 707	–	–	260 311	151	3.26	125	2.69	
160 325	155 825	–	–	–	4 500	–	–	160 325	198	2.59	198	2.59	24
158 990	154 490	–	–	–	4 500	–	–	158 990	167	3.08	167	3.08	
243 786	239 286	–	–	–	4 500	–	–	243 786	152	3.55	133	3.10	
162 067	159 102	–	2 256	709	–	–	–	162 067	180	2.94	164	2.67	25
189 097	186 208	–	2 889	–	–	–	–	189 097	182	3.42	164	3.08	
246 320	243 095	–	3 225	–	–	–	–	246 320	173	3.27	142	2.70	
3 170 543	2 934 607	34 288	37 165	11 790	86 065	83 746	17 170	3 170 543	–	–	–	–	
3 398 329	3 156 431	43 688	37 012	16 194	92 576	59 692	36 424	3 398 329	–	–	–	–	
4 176 714	3 906 296	53 756	42 362	56 171	105 234	61 519	5 132	4 176 714	–	–	–	–	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)										
	Sogn og Fjordane										
1	Dale sokn	1938/39	4 216	2 274	2 879	–	9 051	436	12 931	–	2 028
	(i Sunnfjord)	1939/40	4 270	2 605	3 277	–	8 831	593	14 725	–	90
		1940/41	4 360	2 608	4 420	–	9 787	296	12 815	248	825
2	Eid	1938/39	3 750	4 110	8 582	–	10 042	799	11 772	–	–
		1939/40	3 750	3 154	4 549	–	11 794	2 594	14 372	–	265
		1940/41	4 750	2 888	8 679	–	9 059	4 747	16 714	–	7 430
3	Førde	1938/39	1 196	7 655	15 007	–	13 261	1 945	663	873	8 478
		1939/40	1 183	7 416	16 912	–	12 462	1 275	9 773	–	1 296
		1940/41	1 277	8 226	9 854	–	12 627	2 452	19 272	–	–
4	Gloppen	1938/39	8 380	2 305	26 276	–	25 798	1 646	33 626	3 121	–
		1939/40	8 912	2 622	19 605	–	26 236	882	31 764	670	–
		1940/41	9 499	3 913	18 328	–	24 281	873	33 551	3 764	–
5	Hornindal	1938/39	141	1 038	1 277	–	15	149	50	148	3 484
		1939/40	160	544	436	–	–	217	50	–	3 601
		1940/41	174	577	1 441	–	–	395	55	–	3 030
6	Leikanger	1938/39	2 813		4 771	–	8 231	1 113	6 000	–	912
		1939/40	3 906		9 697	–	8 156	653	1 000	–	3 065
		1940/41	10 247		13 174	–	17 526	3 822	–	–	–
7	Måløy[1]	1938/39	7 054		6 173	17 048	7 414	–	12 754	–	9 511
		1939/40	8 275		6 701	–	8 563	–	15 602	–	11 646
8	Stryn	1938/39	4 908	3 904	20 288	–	14 821	1 518	1 834	–	4 633
		1939/40	4 884	3 401	22 286	–	13 703	1 270	2 874	–	1 473
		1940/41	5 504	3 937	25 673	–	10 931	2 426	2 097	–	233
9	Vadheim	1938/39	500		2 118	1 800	1 332	–	2 590	–	–
		1939/40	500		1 222	1 800	1 160	–	4 208	41	–
		1940/41	500		1 995	1 800	903	269	4 034	300	–
10	Vik	1938/39	3 647	1 679	7 373	–	10 787	556	2 800	914	2 379
		1939/40	3 644	2 952	11 704	–	10 498	300	3 000	260	–
		1940/41	4 252	1 775	10 942	–	9 207	528	4 500	–	–
11	Årdal	1938/39	456		–	3 600	425	62	625	–	432
		1939/40	656		–	3 600	425	62	625	–	232
		1940/41	656		–	4 122	425	199	625	–	1 665
	I alt	1938/39	60 026		94 744	22 448	101 177	8 224	85 645	5 056	31 857
		1939/40	62 834		96 389	5 400	101 828	7 846	97 993	971	21 668
		1940/41	65 143		94 506	5 922	94 746	16 007	93 663	4 312	13 183
	Møre og Romsdal										
1	Bolsøy	1938/39	12 738	9 023	26 224	43 322	8 922	3 056	–	493	481
		1939/40	11 898	11 697	26 021	40 324	8 824	468	4 934	–	5 731
		1940/41	12 068	14 028	22 275	61 046	7 289	907	17 991	–	9 305
2	Borgund	1938/39	12 741	16 424	10 936	137 091	26 505	37 749	64 000	1 403	–
		1939/40	13 467	16 623	10 446	160 715	23 382	43 384	79 738	1 173	–
		1940/41	15 817	15 523	10 982	186 337	19 065	3 991	77 574	1 542	–
3	Giske	1938/39	2 170	–	5 005	23 296	–	1 275	1 700	244	673
		1939/40	2 140	–	5 543	28 361	–	1 234	2 706	292	–
		1940/41	4 582	–	3 726	31 594	23	1 331	400	397	1 068
4	Grytten	1938/39	7 369	5 676	27 589	275	33 498	5 391	33 293	272	–
		1939/40	7 827	7 724	18 673	344	28 682	3 309	42 905	–	–
		1940/41	7 767	8 035	52 685	804	2 635	5 587	24 464	730	–

[1] Verket er overtatt av Ytre Fjordane Kraftlag i 1940.

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
33 815	33 013	–	702	–	100	–	–	33 815	87	1.60	82	1.50	1
34 391	33 437	–	722	–	232	–	–	34 391	88	1.63	88	1.62	
35 359	34 329	–	747	–	283	–	–	35 359	91	1.67	89	1.63	
39 055	35 438	–	1 420	–	116	2 081	–	39 055	193	3.08	203	3.25	2
40 478	38 970	–	1 440	–	68	–	–	40 478	202	3.37	201	3.35	
54 267	52 234	–	1 608	312	113	–	–	54 267	260	3.88	224	3.35	
49 078	48 344	–	–	–	734	–	–	49 078	70	1.31	58	1.08	3
50 317	50 185	–	–	–	132	–	–	50 317	72	1.39	70	1.36	
53 708	52 755	–	73	850	30	–	–	53 708	77	1.60	77	1.60	
101 152	76 833	–	1 972	–	347	7 000	15 000	101 152	71	1.38	91	1.77	4
90 691	82 150	–	2 104	733	1 704	4 000	–	90 691	77	1.53	81	1.60	
94 209	86 359	–	2 355	–	1 495	4 000	–	94 209	79	1.55	83	1.62	
6 302	6 178	–	–	–	124	–	–	6 302	85	1.40	38	0.63	5
5 008	4 648	–	–	–	360	–	–	5 008	68	1.11	19	0.31	
5 672	5 331	–	–	–	341	–	–	5 672	77	1.26	36	0.59	
23 840	22 581	–	824	–	435	–	–	23 840	99	5.21	96	5.01	6
26 477	24 721	–	878	30	848	–	–	26 477	106	3.82	94	3.38	
44 769	27 869	–	928	3 070	3 975	–	8 927	44 769	141	3.96	176	4.95	
59 954	40 967	–	–	2 980	16 007	–	–	59 954	240	4.28	202	3.60	7
50 787	35 059	–	–	2 902	12 826	–	–	50 787	203	3.74	157	2.89	
51 906	48 367	–	1 400	–	2 139	–	–	51 906	144	2.99	131	2.72	8
49 891	48 674	–	1 217	–	–	–	–	49 891	135	3.14	131	3.05	
50 801	49 700	–	1 101	–	–	–	–	50 801	134	2.52	133	2.50	
8 340	8 340	–	–	–	–	–	–	8 340	83	1.04	83	1.04	9
8 931	8 931	–	–	–	–	–	–	8 931	96	1.19	96	1.19	
9 801	9 801	–	–	–	–	–	–	9 801	89	1.09	89	1.09	
30 135	28 084	–	898	–	1 153	–	–	30 135	220	4.14	203	3.81	10
32 358	30 037	–	947	–	709	–	665	32 358	198	4.67	202	4.77	
31 204	28 202	–	973	–	434	–	1 595	31 204	179	3.94	189	4.15	
5 600	5 600	–	–	–	–	–	–	5 600	78	1.41	72	1.30	11
5 600	5 600	–	–	–	–	–	–	5 600	78	1.41	75	1.35	
7 692	7 692	–	–	–	–	–	–	7 692	107	1.92	84	1.51	
409 177	353 745	–	7 216	2 980	21 155	9 081	15 000	409 177	–	–	–	–	
394 929	362 412	–	7 308	3 665	16 879	4 000	665	394 929	–	–	–	–	
387 482	354 272	–	7 785	4 232	6 671	4 000	10 522	387 482	–	–	–	–	
104 259	100 924	–	2 749	–	586	–	–	104 259	145	2.56	144	2.55	1
109 897	106 687	–	2 861	–	349	–	–	109 897	118	2.88	112	2.73	
144 909	141 598	–	3 267	–	44	–	–	144 909	132	2.44	123	2.28	
306 849	218 319	–	7 000	–	35 731	45 799	–	306 849	196	4.64	230	5.46	2
348 928	251 109	–	8 000	–	48 220	41 599	–	348 928	192	4.57	218	5.18	
330 831	307 065	–	–	–	22 258	1 508	–	330 831	157	4.07	158	4.09	
34 363	32 458	–	–	–	1 905	–	–	34 363	135	3.82	132	3.74	3
40 276	37 420	–	–	525	2 253	–	78	40 276	124	3.63	125	3.64	
43 121	41 126	–	–	–	1 995	–	–	43 121	96	3.51	93	3.42	
113 363	92 133	–	1 749	9	–	19 473	–	113 363	171	3.33	206	4.02	4
109 464	84 946	5 500	1 767	–	50	22 701	–	109 464	127	3.09	127	3.90	
102 707	99 398	7 499	1 677	–	–	–	1 632	102 707	174	4.60	177	4.68	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)										
5	Haram	1938/39	4 891		7 245	46 048	–	502	1 480	–	–
		1939/40	4 045	1 369	5 607	51 927	–	1 408	3 456	–	–
		1940/41	7 682	2 193	5 185	54 530	171	1 368	8 850	–	284
6	Hareid	1938/39	3 506	2 606	6 471	–	13 200	564	60 000	843	–
		1939/40	3 464	3 160	7 018	–	11 500	194	7 000	–	–
		1940/41	3 660	3 031	6 049	–	18 500	324	–	–	–
7	Hen	1938/39	200	3 562	5 432	7 589	4 761	470	13 427	–	–
		1939/40	200	3 741	2 609	–	4 162	737	18 513	–	–
		1940/41	200	4 070	4 794	–	2 756	668	11 420	–	496
8	Norddal	1938/39	1 103	3 791	5 689	22 242	6 714	559	3 615	–	–
		1939/40	989	3 700	12 700	23 769	5 759	5 035	3 680	–	–
		1940/41	723	3 600	8 779	22 665	5 947	318	3 749	–	–
9	Sandøy	1938/39	2 588	–	6 135	16 895	–	1 399	–	–	–
		1939/40	4 366	–	8 670	18 408	265	1 190	–	–	–
		1940/41	4 305	–	4 887	21 668	118	903	–	56	5 713
10	Skodje	1938/39	2 267		4 925	13 391	–	413	4 779	–	–
		1939/40	3 185		3 276	16 439	–	978	5 450	411	–
		1940/41	3 175		2 525	17 688	–	1 080	6 505	–	–
11	Stordal	1938/39	969	793	2 403	9 858	1 189	249	2 778	79	–
		1939/40	1 475	632	1 744	9 858	1 224	294	2 510	–	–
		1940/41	1 686	264	410	9 858	989	245	2 510	–	–
12	Sykkylven	1938/39	5 018	1 000	8 853	–	18 272	3 193	–	80	20 875
		1939/40	5 282	1 200	8 018	–	18 350	2 676	–	9	24 336
		1940/41	5 376	1 200	15 350	–	15 355	2 703	–	382	10 385
13	Tresfjord	1938/39	2 280		2 281	12 228	2 890	377	2 443	–	–
		1939/40	2 280		2 864	12 392	2 751	288	–	–	–
		1940/41	2 600		2 270	12 228	2 897	346	–	164	–
14	Ulstein	1938/39	5 538	7 960	9 801	–	12 861	2 694	–	1 724	16 639
		1939/40	5 156	6 945	9 062	–	12 171	2 717	–	125	29 674
		1940/41	5 494	7 664	10 376	–	12 079	6 706	21 851	1 909	–
15	Vartdal	1938/39	2 675	–	1 968	–	7 422	460	9 150	–	–
		1939/40	3 034	225	3 785	–	7 149	820	8 650	–	–
		1940/41	3 600	125	4 635	–	7 738	1 544	3 900	–	–
16	Vatne	1938/39	2 211	11	3 094	18 515	726	314	–	–	–
		1939/40	2 309	231	5 824	18 514	178	475	38	–	–
		1940/41	2 946	285	3 671	20 231	123	522	3 688	–	–
17	Vestnes	1938/39	8 196	290	4 356	33 510	–	1 161	–	13 129	1 959
		1939/40	8 730	644	3 403	34 986	182	1 873	3 056	3 924	11 048
		1940/41	9 928	380	2 864	37 455	371	3 747	2 669	1 319	17 085
18	Vigra	1938/39	1 218		3 081	22 792	5 650	914	–	–	9 810
		1939/40	2 564		1 107	32 631	6 448	952	–	–	9 735
		1940/41	3 451	246	1 811	15 023	6 171	943	–	–	15 725
19	Volda	1938/39	11 951	6 994	26 087	–	64 173	5 513	34 497	1 002	–
		1939/40	11 628	8 353	30 028	–	78 148	7 987	13 373	10 000	–
		1940/41	11 469	8 309	9 270	–	66 115	10 015	37 400	24 150	–
20	Ørsta	1938/39	9 931	2 830	8 404	–	22 714	1 510	27 219	–	29 127
		1939/40	11 258	3 331	4 939	–	27 222	1 582	39 844	–	24 389
		1940/41	9 560	4 291	6 081	–	23 402	1 451	36 932	–	40 593
	I alt	1938/39	160 520		175 979	407 052	229 497	67 763	258 381	19 269	79 564
		1939/40	174 872		171 337	448 668	236 397	77 601	235 853	15 934	104 913
		1940/41	189 333		178 625	491 127	191 744	44 699	259 903	30 649	100 654

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
60 166	51 884	–	889	133	–	7 260	–	60 166	109	2.81	124	3.20	5
67 812	60 766	–	2 484	1 056	24	3 482	–	67 812	117	3.03	123	3.19	
80 263	65 072	–	2 915	761	193	11 322	–	80 263	115	3.06	133	3.54	
87 190	30 320	–	79	708	–	56 082	–	87 190	145	3.13	406	8.77	6
32 336	24 529	–	111	291	165	7 240	–	32 336	117	2.59	150	3.34	
31 564	26 471	–	150	1 385	121	3 437	–	31 564	131	2.37	147	2.66	
35 441	28 366	–	–	1 075	–	6 000	–	35 441	245	3.27	295	3.94	7
29 962	23 362	–	–	760	–	5 840	–	29 962	186	2.98	230	3.70	
24 404	22 682	–	–	1 722	–	–	–	24 404	188	3.46	184	3.39	
43 713	23 519	–	530	–	159	14 750	4 755	43 713	66	2.86	119	5.16	8
55 632	27 657	–	692	–	96	24 737	2 450	55 632	78	3.11	152	6.09	
45 781	28 200	–	744	–	42	16 795	–	45 781	112	3.33	177	5.25	
27 017	24 262	–	843	107	209	1 596	–	27 017	106	3.70	113	3.93	9
32 899	27 493	–	964	250	–	4 192	–	32 899	104	3.75	119	4.29	
37 650	35 619	–	1 103	928	–	–	–	37 650	131	4.01	111	3.40	
25 775	20 729	–	–	–	6	5 040	–	25 775	207	4.47	258	5.55	10
29 739	23 069	–	–	–	30	6 640	–	29 739	178	4.05	229	5.22	
30 973	25 083	–	–	–	8	5 882	–	30 973	157	3.59	194	4.44	
18 318	8 790	–	10	–	31	9 487	–	18 318	87	2.56	180	5.31	11
17 737	9 815	–	30	–	12	7 880	–	17 737	74	2.63	133	4.73	
15 962	10 662	–	64	–	11	5 225	–	15 962	93	2.83	138	4.21	
57 291	53 653	–	371	–	1 430	–	1 837	57 291	72	1.05	47	0.69	12
59 871	57 143	–	350	2 323	55	–	–	59 871	77	1.12	46	0.67	
50 751	48 332	–	320	–	2 099	–	–	50 751	65	1.03	52	0.82	
22 499	14 089	–	465	–	220	7 725	–	22 499	157	3.51	239	5.34	13
20 575	14 812	–	455	–	277	5 031	–	20 575	143	3.26	189	4.31	
20 504	15 947	–	424	–	172	3 961	–	20 504	158	3.57	195	4.42	
57 217	53 029	4 236	2 174	–	2 014	–	–	57 217	85	2.57	61	1.82	14
65 850	62 910	6 000	2 533	–	407	–	–	65 850	116	2.85	63	1.56	
66 079	63 352	6 100	2 717	–	10	–	–	66 079	100	2.77	100	2.77	
21 675	13 157	–	516	–	26	7 976	–	21 675	77	1.52	122	2.41	15
23 663	14 903	–	550	–	45	7 850	315	23 663	57	1.49	87	2.27	
21 542	16 790	–	602	–	375	3 775	–	21 542	60	1.49	73	1.80	
24 871	16 453	–	111	145	78	8 084	–	24 871	75	2.52	111	3.73	16
27 569	16 390	–	172	135	360	10 542	–	27 569	85	2.39	138	3.87	
31 466	23 951	–	136	–	239	7 140	–	31 466	81	3.03	105	3.92	
62 601	56 023	–	2 356	4 080	142	–	–	62 601	199	4.64	193	4.50	17
67 846	59 934	–	2 335	5 308	269	–	–	67 846	195	4.72	163	3.95	
75 818	68 998	–	2 275	4 445	100	–	–	75 818	190	4.83	190	3.74	
43 465	42 300	–	490	675	–	–	–	43 465	109	4.35	84	3.37	18
53 437	52 262	–	500	571	104	–	–	53 437	119	3.34	98	2.73	
43 370	26 198	–	497	–	16 675	–	–	43 370	197	7.23	126	4.61	
150 217	113 381	–	3 244	274	–	30 000	3 318	150 217	70	1.17	89	1.50	19
159 517	122 118	–	3 898	1 406	268	29 000	2 827	159 517	65	1.26	82	1.58	
166 729	131 602	–	4 167	6 029	33	24 898	–	166 729	70	1.41	82	1.66	
101 735	97 735	–	2 666	851	483	–	–	101 735	53	1.09	38	0.78	20
112 565	107 003	–	2 914	1 938	710	–	–	112 565	55	1.25	43	0.98	
122 310	118 272	–	3 149	535	354	–	–	122 310	56	1.13	38	0.75	
1 398 025	1 091 524	4 236	26 242	8 057	43 020	219 272	9 910	1 398 025	–	–	–	–	
1 465 575	1 184 298	11 500	30 616	14 563	53 694	176 734	5 670	1 465 575	–	–	–	–	
1 486 734	1 316 418	13 599	24 207	15 805	44 729	83 943	1 632	1 486 734	–	–	–	–	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	Sør-Trøndelag										
1	Hemne	1938/39	6 581	4 100	12 558	–	317	579	–	60	2 807
		1939/40	6 591	3 738	17 261	–	495	290	–	87	–
		1940/41	7 520	3 429	13 312	–	1 936	900	1 887	20	1 806
2	Horg	1938/39	335	2 526	407	16 483	1 004	848	4 718	16	7 809
		1939/40	250	3 467	1 051	16 490	535	307	8 373	–	4 641
		1940/41	600	3 569	5 452	16 942	400	734	5 263	121	1 729
3	Malvik	1938/39	8 895		18 939	30 573	11 225	1 107	9 321	–	2 271
		1939/40	9 136		20 874	33 795	10 926	2 183	9 583	274	6 876
		1940/41	10 157	3 638	18 716	32 392	10 201	1 644	13 781	271	10 832
4	Melhus	1938/39	9 709	5 528	12 542	–	17 036	3 130	21 054	153	18 360
		1939/40	8 473	6 106	9 334	–	17 219	4 411	27 038	501	18 802
		1940/41	12 148	7 270	9 875	–	15 605	4 400	14 721	88	56 468
5	Selbu	1938/39	8 400	6 634	17 600	–	41 391	8 464	–	–	10 345
		1939/40	8 205	6 689	19 678	–	40 450	12 111	–	–	1 310
		1940/41	8 739	5 786	23 869	–	47 476	18 811	–	–	–
	I alt	1938/39	52 708		62 046	47 056	70 973	14 128	35 093	229	41 592
		1939/40	52 655		68 198	50 285	69 625	19 302	44 994	862	31 629
		1940/41	39 164	23 692	71 224	49 334	75 618	26 489	35 652	500	70 835
	Nord-Trøndelag										
1	Beitstad	1938/39	9 100		5 104	13 311	9 650	1 594	–	892	334
		1939/40	9 935		3 220	14 708	10 920	3 597	–	500	2 925
		1940/41	12 199		4 217	17 020	12 000	1 636	–	304	4 166
2	Egge[1]	1938/39	6 045	2 462	14 533	18 103	24 641	2 098	–	–	–
		1939/40	6 045	2 462	14 533	18 103	24 641	2 098	–	–	–
3	Frol	1938/39	6 047	6 166	13 589	3 651	22 385	2 319	17 221	–	2 985
		1939/40	7 126	5 482	17 131	23 602	22 475	1 983	18 599	–	–
		1940/41	7 581	5 922	10 839	21 136	19 538	1 774	19 965	–	18 741
4	Frosta	1938/39	4 880	2 518	9 037	25 486	13 465	2 502	–	1 239	–
		1939/40	4 730	2 470	12 027	27 074	13 513	1 819	–	2 000	–
		1940/41	6 422	3 135	9 121	29 690	16 900	3 927	3 248	1 505	1 626
5	Grong	1938/39	4 748	2 721	2 971	24 205	7 703	529	9 940	–	–
		1939/40	4 957	2 363	2 112	24 700	6 925	875	8 408	–	–
		1940/41	5 535	2 175	1 223	34 200	5 925	1 053	9 533	–	12 634
6	Hegra	1938/39	4 800	1 200	5 200	10 000	9 800	290	12 000	–	–
		1939/40	5 573	1 479	5 939	10 554	10 044	294	12 000	–	9 465
		1940/41	5 456	1 614	1 529	12 637	6 950	691	16 200	–	22 552
7	Inderøy	1938/39	160	12 755	15 484	31 091	3 379	1 477	–	–	–
		1939/40	750	13 157	18 548	32 660	–	2 452	–	–	3 930
		1940/41	750	16 608	11 742	39 464	–	3 401	–	277	10 294
8	Klinga	1938/39	2 390	8 644	7 117	2 208	14 618	2 749	2 138	683	–
		1939/40	2 390	8 644	7 117	2 208	14 618	2 749	2 138	683	–
		1940/41	3 145	5 462	20 639	12 389	3 739	3 205	–	–	751
9	Lånke	1938/39	4 209	2 400	5 128	11 202	3 296	418	3 041	–	–
		1939/40	4 220	2 460	5 028	11 674	5 218	385	1 887	234	–
		1940/41	4 750	2 625	8 342	16 669	–	3 490	–	200	–
10	Malm	1938/39	4 950	1 516	9 399	21 216	1 400	2 100	1 167	337	–
		1939/40	4 950	1 720	9 290	25 021	1 353	3 481	–	200	363
		1940/41	5 140	2 393	18 318	29 348	1 307	5 040	–	293	–

[1] Gjelder 1937/38. Senere oppgaver har ikke kunnet skaffes, da arkivene er brent. Overtatt av Nord-

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	Nr.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
27 002	22 920	–	1 518	2 121	443	–	–	27 002	73	2.21	65	1.98	1
28 462	24 642	–	1 632	586	588	–	1 014	28 462	75	2.12	78	2.20	
30 810	27 718	–	1 810	579	703	–	–	30 810	123	2.09	116	1.97	
34 146	32 766	15 098	974	–	406	–	–	34 146	111	1.73	86	1.34	2
35 114	34 377	15 186	506	–	231	–	–	35 114	112	1.79	97	1.55	
34 810	34 155	14 690	569	–	86	–	–	34 810	105	1.78	105	1.69	
82 331	82 060	–	–	84	187	–	–	82 331	179	3.41	174	3.32	3
93 647	93 180	–	–	317	150	–	–	93 647	164	2.99	152	2.77	
101 632	99 829	–	–	1 662	141	–	–	101 632	175	3.57	157	3.19	
87 512	86 278	22 122	–	545	689	–	–	87 512	141	2.95	112	2.33	4
91 884	88 654	23 720	–	2 457	773	–	–	91 884	148	2.90	118	2.30	
120 575	116 263	22 564	–	3 546	766	–	–	120 575	194	3.24	103	1.72	
92 834	91 441	30 573	–	–	1 393	–	–	92 834	88	1.49	79	1.32	5
88 443	88 122	33 795	–	–	321	–	–	88 443	71	1.18	70	1.16	
104 681	99 110	31 790	–	–	–	–	5 571	104 681	75	1.16	79	1.23	
323 825	315 465	67 793	2 492	2 750	3 118	–	–	323 825	–	–	–	–	
337 550	328 975	72 701	2 138	3 360	2 063	–	1 014	337 550	–	–	–	–	
392 508	377 075	69 044	2 379	5 787	1 696	–	5 571	392 508	–	–	–	–	
39 985	35 953	–	1 982	1 580	470	–	–	39 985	138	3.00	137	2.98	1
45 805	40 772	–	2 000	2 386	647	–	–	45 805	143	3.11	134	2.92	
51 542	47 137	–	2 000	1 831	574	–	–	51 542	152	3.03	139	2.78	
67 882	41 379	–	2 100	779	176	–	23 448	67 882	140	3.18	214	4.85	2
67 882	41 379	–	2 100	779	176	–	23 448	67 882	140	3.18	214	4.85	
74 363	66 186	–	3 500	2 580	2 097	–	–	74 363	128	2.63	123	2.52	3
96 398	68 889	–	3 500	207	2 890	–	20 912	96 398	172	2.55	219	3.25	
105 496	93 338	–	4 000	7 189	969	–	–	105 496	188	2.94	155	2.42	
59 127	48 355	–	3 296	745	3 676	3 055	–	59 127	208	3.04	219	3.21	4
63 633	51 482	–	3 473	981	3 614	2 213	1 870	63 633	257	3.50	274	3.74	
75 574	56 423	–	3 946	1 581	3 369	10 255	–	75 574	213	3.00	242	3.39	
52 817	43 840	–	2 183	3 408	394	2 992	–	52 817	249	3.44	264	3.64	5
50 340	44 749	–	2 341	2 446	543	261	–	50 340	250	3.91	252	3.93	
72 278	60 336	–	2 580	7 249	2 113	–	–	72 278	263	4.49	217	3.70	
43 290	34 890	–	2 400	6 000	–	–	–	43 290	133	3.41	133	3.41	6
55 348	45 012	–	2 545	7 791	–	–	–	55 348	158	3.88	131	3.22	
67 629	47 358	–	2 962	10 687	6 622	–	–	67 629	199	5.06	133	3.37	
64 346	53 611	–	3 255	3 488	583	3 409	–	64 346	305	6.53	322	6.90	7
71 497	59 561	–	4 961	6 719	256	–	–	71 497	238	5.85	225	5.53	
82 536	68 052	–	4 018	8 732	1 734	–	–	82 536	236	5.51	206	4.82	
40 547	40 108	–	211	–	228	–	–	40 547	150	3.38	150	3.38	8
40 547	40 108	–	211	–	228	–	–	40 547	150	6.06	150	6.06	
49 330	48 602	–	309	419	–	–	–	49 330	147	3.26	145	3.21	
29 694	20 137	–	960	528	401	7 668	–	29 694	147	3.93	198	5.29	9
31 106	21 228	–	1 079	514	401	7 884	–	31 106	137	3.13	183	4.20	
36 076	29 843	–	1 302	403	329	4 199	–	36 076	152	2.83	172	3.21	
42 085	33 878	–	1 153	3 923	966	2 165	–	42 085	171	2.57	181	2.71	10
46 378	39 831	–	1 344	3 956	1 247	–	–	46 378	156	2.49	154	2.47	
61 839	46 359	–	1 751	6 955	742	6 032	–	61 839	116	2.67	129	2.96	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)										
11	Meråker	1938/39	7 152	2 537	8 949	20 940	5 282	438	10 000	–	2 840
		1939/40	7 620	1 840	6 548	22 054	5 771	741	12 782	–	4 362
		1940/41	7 883	1 519	6 270	25 112	5 746	2 449	17 220	694	–
12	Mosvik	1938/39	100	100	266	2 340	438	4	–	–	1 214
		1939/40	150	100	83	2 490	314	14	1 000	–	865
		1940/41	170	100	104	2 860	338	–	1 200	–	572
13	Namdalseid ...	1938/39	1 000	1 407	3 154	11 476	4 139	832	8 448	289	–
		1939/40	1 320	1 400	2 680	12 341	6 032	831	7 432	143	–
		1940/41	1 000	1 400	5 181	13 880	3 762	1 433	7 480	–	–
14	Ogndal	1938/39	3 089	10 984	4 516	–	39 720	1 877	9 437	400	5 500
		1939/40	3 901	12 211	3 722	–	41 250	2 407	4 234	–	–
		1940/41	3 235	13 521	7 144	–	41 623	2 237	3 218	322	2 532
15	Otterøy	1938/39	3 332		3 311	8 465	111	689	2 340	–	–
		1939/40	3 250		3 614	8 297	115	681	1 873	–	–
		1940/41	4 005		2 889	10 530	81	914	3 736	–	–
16	Røra	1938/39	1 700	–	3 558	8 366	–	1 066	–	–	218
		1939/40	2 325	–	1 310	9 312	–	3 340	276	325	–
		1940/41	3 550	–	2 371	11 935	–	1 441	1 078	82	449
17	Skatval	1938/39	926	4 550	10 860	11 792	12 376	925	–	–	–
		1939/40	1 113	4 625	16 231	15 295	11 423	848	–	–	–
		1940/41	1 437	4 925	14 468	13 453	9 097	1 088	–	–	8 145
18	Skogn	1938/39	8 198	5 714	6 254	26 291	–	2 728	–	–	13 247
		1939/40	7 097	6 286	10 923	39 000	–	1 880	–	–	–
		1940/41	6 315	4 751	12 840	42 961	–	2 550	–	28	7 722
19	Sparbu	1938/39	5 150	4 050	12 514	29 966	914	3 786	–	–	449
		1939/40	6 000	4 063	11 786	33 536	1 044	6 267	–	–	1 770
		1940/41	6 474	4 061	23 663	38 829	995	5 059	–	–	1 125
20	Stjørdal	1938/39	14 480	17 863	15 162	1 369	45 705	8 693	48 832	–	4 189
		1939/40	13 152	18 752	14 916	22 786	49 254	6 217	30 000	940	24 554
		1940/41	19 037	21 592	17 939	25 980	37 661	17 497	29 724	620	92 807
21	Stod	1938/39	1 024	7 857	12 131	12 144	–	678	1 098	–	–
		1939/40	1 258	8 933	10 848	12 516	–	235	763	–	423
		1940/41	1 337	8 517	10 437	15 295	–	694	5 117	700	–
22	Verdal	1938/39	12 802	16 752	22 518	–	15 947	1 484	70 738	135	–
		1939/40	12 356	14 027	20 667	18 536	15 630	1 825	60 024	302	–
		1940/41	12 899	19 074	14 618	15 762	11 450	1 801	89 422	74	–
23	Verran	1938/39	4 287	2 500	4 162	11 904	3 883	353	1 600	–	–
		1939/40	3 989	2 500	3 429	11 826	2 577	390	–	2 427	–
		1940/41	3 926	2 500	2 255	13 052	2 651	345	4 562	–	–
24	Ytterøy	1938/39	4 072		3 005	11 061	4 395	43	6 969	965	–
		1939/40	4 182		1 420	11 673	3 968	188	10 874	–	–
		1940/41	4 993		3 069	15 505	3 258	188	12 753	–	–
	I alt	1938/39	229 337		197 922	316 587	243 247	39 672	204 969	4 940	30 976
		1939/40	233 363		203 122	409 966	247 085	45 597	172 290	7 754	48 657
		1940/41	249 133		209 218	457 707	183 021	61 913	224 456	5 099	184 116
	Nordland										
1	Bodin	1938/39	16 764	22 677	11 822	–	139 395	6 829	95 647	44	38 262
		1939/40	15 075	25 672	32 413	–	139 275	7 781	96 157	479	–
		1940/41	14 640	30 364	101 412	–	119 204	6 901	186 779	1 178	–

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
58 138	56 894	–	1 244	–	–	–	–	58 138	154	2.00	147	1.91	11
61 718	59 208	–	2 510	–	–	–	–	61 718	146	1.95	135	1.82	
66 893	63 152	–	1 587	–	–	–	2 154	66 893	131	1.96	135	2.03	
4 462	4 189	–	200	–	73	–	–	4 462	112	3.87	81	2.82	12
5 016	4 746	–	230	40	–	–	–	5 016	111	3.86	92	3.19	
5 344	4 963	–	232	–	149	–	–	5 344	119	3.95	106	3.52	
30 745	19 191	–	901	874	269	9 510	–	30 745	101	3.01	146	4.36	13
32 179	20 629	–	984	658	403	9 505	–	32 179	105	3.14	150	4.46	
34 136	21 775	–	1 116	343	397	10 505	–	34 136	113	3.33	163	4.81	
75 523	64 493	34 000	1 720	2 978	2 185	–	4 147	75 523	119	1.53	117	1.51	14
67 725	58 863	28 147	1 869	2 899	1 466	–	2 628	67 725	112	2.33	117	2.42	
73 832	66 040	16 000	2 075	4 128	1 589	–	–	73 832	127	1.80	123	1.74	
18 248	14 299	–	646	–	356	2 947	–	18 248	170	3.36	203	4.01	15
17 830	13 860	–	663	1 779	1 528	–	–	17 830	198	4.04	198	4.04	
22 155	17 045	–	759	453	1 898	2 000	–	22 155	202	4.31	222	4.74	
14 908	13 908	–	1 000	–	–	–	–	14 908	149	3.21	147	3.16	16
16 888	16 870	–	–	–	–	–	18	16 888	169	5.49	169	5.50	
20 906	19 424	–	1 482	–	–	–	–	20 906	209	4.47	205	4.38	
41 429	32 305	–	1 382	993	687	4 062	2 000	41 429	288	4.87	337	5.71	17
49 535	37 323	–	1 578	1 000	1 332	–	8 302	49 535	256	4.88	308	5.86	
52 613	46 836	–	1 765	2 600	1 412	–	–	52 613	286	5.03	242	4.25	
62 432	62 425	–	–	–	7	–	–	62 432	161	2.96	127	2.33	18
65 186	59 131	–	2 950	–	–	3 105	–	65 186	154	2.48	161	2.61	
77 167	74 027	–	3 140	–	–	–	–	77 167	154	2.55	138	2.30	
56 829	51 383	–	2 117	1 729	1 600	–	–	56 829	129	1.87	128	1.86	19
64 466	57 361	–	2 330	3 175	1 600	–	–	64 466	140	1.98	136	1.93	
80 206	66 787	–	2 650	9 017	1 752	–	–	80 206	178	2.57	176	2.53	
156 293	142 592	13 702	6 700	7 001	–	–	–	156 293	184	3.16	179	3.08	20
180 571	157 731	14 408	6 550	16 027	263	–	–	180 571	206	3.52	178	3.04	
262 857	225 917	16 785	7 260	29 680	–	–	–	262 857	188	3.69	121	2.39	
34 932	31 918	–	665	2 259	2	–	88	34 932	87	2.87	87	2.88	21
34 976	32 529	–	854	1 573	20	–	–	34 976	93	2.79	93	2.76	
42 097	36 548	–	986	4 377	21	–	165	42 097	84	2.74	84	2.75	
140 376	130 561	–	669	9 146	–	–	–	140 376	183	4.20	183	4.20	22
143 367	141 468	–	716	1 183	–	–	–	143 367	163	4.04	163	4.04	
165 100	158 762	–	1 007	5 331	–	–	–	165 100	194	4.55	194	4.55	
28 689	19 942	–	1 312	1 629	1 064	4 140	602	28 689	239	5.99	287	7.17	23
27 138	19 701	–	1 320	1 171	–	4 946	–	27 138	185	4.44	226	5.43	
29 291	21 391	–	1 373	2 911	890	2 726	–	29 291	177	3.80	195	4.18	
30 510	18 442	–	1 438	630	–	10 000	–	30 510	171	13.67	254	20.34	24
32 305	19 328	–	1 529	948	–	10 500	–	32 305	179	12.63	265	18.72	
39 766	25 914	–	1 750	1 602	–	10 500	–	39 766	230	10.39	313	14.12	
1 267 650	1 080 879	47 702	41 034	50 270	15 234	49 948	30 285	1 267 650	–	–	–	–	
1 367 834	1 151 759	42 555	47 637	56 232	16 614	38 414	57 178	1 367 834	–	–	–	–	
1 574 663	1 346 029	32 785	50 050	105 488	24 560	46 217	2 319	1 574 663	–	–	–	–	
331 440	327 196	225 643	2 934	–	1 310	–	–	331 440	68	1.43	60	1.26	1
316 852	310 198	209 253	2 951	–	1 747	–	1 956	316 852	56	1.47	57	1.47	
460 478	451 884	263 516	3 666	–	1 210	–	3 718	460 478	68	1.78	69	1.80	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
2	Hadsel	1938/39	11 676	7 459	4 865	–	35 017	2 106	–	–	–
		1939/40	12 403	11 645	9 517	–	55 579	1 826	9 469	–	6 533
		1940/41	12 722	13 345	15 230	–	41 640	3 232	33 813	–	–
3	Vågan	1938/39	10 542	6 948	27 165	–	39 411	519	3 099	2 411	4 548
		1939/40	13 239	9 435	28 790	–	29 944	1 333	6 500	4 457	7 476
		1940/41	12 707	10 556	28 538	–	24 051	2 878	6 969	578	44 238
	I alt	1938/39	38 982	37 084	43 852	–	213 823	9 454	98 746	2 455	42 810
		1939/40	40 717	46 752	70 720	–	224 798	10 940	112 126	4 936	14 009
		1940/41	40 069	54 265	145 180	–	184 895	13 011	227 561	1 756	44 238
	Troms										
1	Kvæfjord	1938/39	2 086	1 474	7 078	16 000	2 847	386	2 014	–	366
		1939/40	2 794	1 477	6 995	16 000	2 679	257	8 929	–	–
		1940/41	2 659	1 503	5 077	16 579	1 986	319	6 530	–	3 997
2	Torsken	1938/39	3 262	2 700	1 862	–	7 681	–	–	–	10 675
		1939/40	5 000	3 599	1 446	–	10 474	–	22 804	1 333	–
		1940/41	4 025	8 000	1 287	–	8 289	–	18 259	3 668	26
	I alt	1938/39	5 348	4 174	8 940	16 000	10 528	386	2 014	–	11 041
		1939/40	7 794	5 076	8 441	16 000	13 153	257	31 733	1 333	–
		1940/41	6 684	9 503	6 364	16 579	10 275	319	24 789	3 668	4 023
	Finnmark										
1	Kirkenes	1938/39	7 638		2 561	20 709	–	2 410	9 810	–	–
		1939/40	10 007		4 637	22 830	–	3 864	7 185	–	–
		1940/41	11 777		5 582	38 228	–	231	26 320	–	–
	I alt	1938/39	7 638		2 561	20 709	–	2 410	9 810	–	–
		1939/40	10 007		4 637	22 830	–	3 864	7 185	–	–
		1940/41	11 777		5 582	38 228	–	231	26 320	–	–
	II. Heredskommunale i alt	1938/39	3 858 115		4919404	11 783 416	3518146	765 702	4128995	98 439	1770563
		1939/40	4 212 509		5392317	13 028 142	3277713	770 699	4344988	90 454	1991922
		1940/41	4 544 597		6026279	14 750 269	2801146	858 438	5053637	120 892	3665096
	III. Fylkeskommunale										
1	Akershus Ev. .	1938/39	122 000	140 000	286 875	268 534	3154151	78 721	34 324	–	–
		1939/40	129 203	141 652	260 257	883 277	3176681	153 017	–	110	–
		1940/41	135 632	151 552	199 052	403 062	2747727	182 764	–	–	50 836
2	Buskerud Elektrisitetsforsyning	1938/39	35 279	18 616	59 852	983 548	163 414	3 175	110 686	–	–
		1939/40	36 856	21 236	73 087	987 122	158 192	51 992	120 722	–	–
		1940/41	28 283	35 228	56 643	1078526	132 117	16 454	121 400	–	–
3	Aust-Agder Kraftverk	1938/39	84 284	99 605	251 924	27 692	594 246	63 783	383 961	878	130 168
		1939/40	86 459	102 710	250 560	81 860	541 139	63 053	423 757	931	–
		1940/41	94 277	90 140	320 180	40 802	558 547	83 186	826 411	1 208	–
4	Vest-Agder Ev.	1938/39	94 439	156 000	380 223	55 814	873 479	45 418	487 407	–	–
		1939/40	109 328	172 896	476 319	32 907	832 883	44 794	398 365	–	–
		1940/41	111 383	261 560	436 854	103 507	787 844	62 122	449 412	–	214 191
5	Nord-Trøndelag Ev.	1938/39	62 618	69 132	122 511	36 600	602 474	62 049	72 696	–	50 197
		1939/40	71 569	76 707	152 213	36 600	613 137	101 477	40 150	–	117 509
		1940/41	77 996	74 907	144 452	66 801	460 085	99 893	113 711	–	356 142

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen resp. fylket	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
61 123	56 610	–	2 286	549	–	1 678	–	61 123	117	2.40	120	2.47	2
106 972	103 901	–	2 962	–	109	–	–	106 972	175	2.90	164	2.72	
119 982	116 342	–	3 552	88	–	–	–	119 982	150	3.13	150	3.13	
94 643	91 174	–	3 469	–	–	–	–	94 643	165	3.51	157	3.34	3
101 174	97 218	–	3 956	–	–	–	–	101 174	161	3.78	149	3.50	
130 515	126 138	–	4 377	–	–	–	–	130 515	201	5.17	133	3.42	
487 206	474 980	225 643	8 689	549	1 310	1 678	–	487 206	–	–	–	–	
524 998	511 317	209 253	9 869	–	1 856	–	1 956	524 998	–	–	–	–	
710 975	694 364	263 516	11 595	88	1 210	–	3 718	710 975	–	–	–	–	
32 251	31 153	–	1 098	–	–	–	–	32 251	116	3.87	115	3.83	1
39 131	37 589	–	1 176	–	–	–	366	39 131	119	4.09	120	4.13	
38 650	37 446	–	1 204	–	–	–	–	38 650	138	3.87	123	3.47	
26 180	26 180	–	–	–	–	–	–	26 180	105	2.08	62	1.23	2
44 656	30 274	–	–	–	–	–	14 382	44 656	80	1.50	118	2.21	
43 554	42 354	–	1 200	–	–	–	–	43 554	87	1.34	87	1.34	
58 431	57 333	–	1 098	–	–	–	–	58 431	–	–	–	–	
83 787	67 863	–	1 176	–	–	–	14 748	83 787	–	–	–	–	
82 204	79 800	–	2 404	–	–	–	–	82 204	–	–	–	–	
43 128	34 492	–	2 460	2 021	4 155	–	–	43 128	359	17.04	359	17.04	1
48 523	37 950	–	2 468	4 743	3 362	–	–	48 523	373	17.48	373	17.48	
82 138	63 572	–	–	13 560	5 006	–	–	82 138	456	17.73	456	17.73	
43 128	34 492	–	2 460	2 021	4 155	–	–	43 128	–	–	–	–	
48 523	37 950	–	2 468	4 743	3 362	–	–	48 523	–	–	–	–	
82 138	63 572	–	–	13 560	5 006	–	–	82 138	–	–	–	–	
30842 780	28527620	847 187	672 124	278 068	480 867	753 740	130 361	30842 780	–	–	–	–	
33109 744	30707804	904 699	705 645	386 260	475 046	648 835	186 154	33109 744	–	–	–	–	
37820 354	35449191	994 171	743 708	535 621	568 123	410 119	113 592	37820 354	–	–	–	–	
4 084 605	3 837 090	–	–	–	45 320	–	202 195	4 084 605	69	0.94	72	0.99	1
4 744 197	3 977 231	–	–	–	–	–	766 966	4 744 197	67	1.27	80	1.51	
3 870 625	3 870 625	–	–	–	–	–	–	3 870 625	51	1.07	51	1.06	
1 374 570	1 325 340	–	–	–	3 584	38 880	6 766	1 374 570	45	0.79	46	0.82	2
1 449 207	1 382 261	–	–	–	2 829	36 080	28 037	1 449 207	47	1.04	49	1.08	
1 468 651	1 463 615	–	–	–	3 480	1 556	–	1 468 651	51	1.35	51	1.35	
1 636 541	1 370 333	10 800	45 822	–	220 386	–	–	1 636 541	96	1.95	89	1.79	3
1 550 469	1 378 969	10 562	50 265	–	42 805	78 430	–	1 550 469	82	1.61	86	1.70	
2 014 751	1 398 016	85 989	56 026	–	3 384	151 515	405 810	2 014 751	95	2.12	131	2.93	
2 092 780	1 896 610	43 587	43 000	–	22 724	130 446	–	2 092 780	61	0.98	65	1.04	4
2 067 492	1 888 676	44 966	45 710	–	19 897	113 209	–	2 067 492	61	1.20	64	1.27	
2 426 873	2 342 371	47 440	50 120	–	34 382	–	–	2 426 873	78	1.18	71	1.07	
1 078 277	1 069 294	–	–	–	8 983	–	–	1 078 277	55	1.18	52	1.12	5
1 209 362	1 209 362	–	–	–	–	–	–	1 209 362	50	1.09	45	0.99	
1 393 987	1 359 359	–	–	34 628	–	–	–	1 393 987	56	1.42	41	1.05	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	III. Fylkeskommunale (forts.)										
6	Troms Fylkes Kraftforsyning	1938/39	26 000	24 000	19 000	–	36 856	8 600	6 250	20	20 000
		1939/40	30 397	25 576	26 447	–	31 016	8 955	16 614	–	40 661
		1940/41	37 730	38 476	31 091	–	37 582	20 672	24 527	–	30 497
	III. Fylkeskommunale i alt	1938/39	424 620	507 353	1120385	1372188	5424620	261 746	1095324	898	200 365
		1939/40	463 812	540 777	1238883	2021766	5353048	423 288	999 608	1 041	158 170
		1940/41	485 301	651 863	1188272	1692698	4723902	465 091	1535461	1 208	651 666
	IV. Felleskommunale										
1	Det Interkomm. Ev. Borge, Glemmen, Kråkerøy og Rolvsøy	1939/40	38 347	50 188	43 313	285 311	48 864	30 884	68 000	2 000	104 238
		1940/41	33 371	56 551	95 372	326 257	37 472	16 734	129 052	–	69 764
2	Høland Ev. ...	1938/39	7 221	12 307	28 506	40 622	17 042	700	32 795	–	–
		1939/40	8 227	11 171	25 395	39 904	23 551	510	22 115	–	–
		1940/41	8 261	14 517	20 072	49 899	14 503	4 510	28 098	–	–
3	Ringsaker og Nes Kraftanlegg	1938/39	30 341	35 087	93 952	195 251	119 346	14 066	108 375	–	10 000
		1939/40	30 109	38 548	91 861	168 788	133 431	11 292	161 523	673	10 000
		1940/41	33 821	34 360	69 482	192 653	96 171	19 113	205 059	–	10 000
4	Hamar, Vang og Furnes k. Kraftselskap	1938/39	62 301	59 328	106 339	400 315	104 821	54 564	147 057	1 026	142 013
		1939/40	59 133	117 081	59 019	464 474	153 620	93 388	74 320	2 495	217 921
		1940/41	57 515	149 216	83 659	610 253	166 137	192 556	291 240	755	79 194
5	Mesna Kraftselskap	1938/39	25 915	76 049	42 905	141 856	211 753	48 378	129 972	–	278 768
		1939/40	28 663	94 455	46 538	148 782	200 968	49 177	138 729	–	229 720
		1940/41	29 326	86 589	32 332	353 640	179 812	49 243	152 279	–	60 000
6	Toten k. Ev. ..	1938/39	25 841	13 033	68 610	129 975	43 890	7 145	69 000	18	31 607
		1939/40	29 217	18 223	39 315	145 375	37 883	8 456	68 000	–	69 400
		1940/41	27 440	25 259	69 779	137 625	32 247	8 035	69 060	–	105 873
7	Hadelands Ev.	1938/39	26 315	48 526	74 551	21 798	89 590	5 914	148 640	–	10 103
		1939/40	31 171	53 081	77 832	31 381	79 235	5 740	148 840	–	22 531
		1940/41	33 492	54 741	58 639	58 949	62 210	9 229	–	–	199 418
8	Vest-Opland k. Kraftselskap	1938/39	34 384	35 585	57 964	–	90 238	20 752	14 197	230	14 440
		1939/40	36 341	36 668	71 672	–	65 080	17 512	39 297	245	–
		1940/41	40 074	37 981	78 584	18	83 592	22 347	31 334	165	4 437
9	Hønefoss og Norderhov Kraftverk	1938/39	14 427	32 927	19 897	58	120 754	43 198	138 011	–	45 897
		1939/40	13 897	37 572	16 911	56 949	127 904	41 315	49 313	–	36 241
		1940/41	16 111	39 763	20 034	11 502	98 826	44 722	51 810	472	213 671
10	Vestfold Kraftselskap	1938/39	99 314	94 392	101 482	94 841	742 017	92 359	1087763	–	302 186
		1939/40	107 715	102 688	155 563	213 459	687 469	95 615	1226604	–	100 000
		1940/41	110 995	102 429	132 483	247 065	547 065	77 600	1360372	–	130 000
11	A/S Skollenborg	1938/39	25 000	40 458	20 160	500 000	186 760	54 100	–	–	–
		1939/40	25 000	42 016	19 324	500 000	172 279	50 590	–	–	–
		1940/41	25 000	50 381	15 673	600 000	173 069	36 065	–	–	–
12	Stavern Ev. ..	1938/39	3 000	1 088	7 716	15 000	–	–	–	–	17 979
		1939/40	3 000	1 504	12 185	19 000	–	–	–	–	8 811
		1940/41	3 000	1 434	4 585	25 000	3 500	–	–	–	17 381
13	Mellem-Jarlsberg k. Kraftselskap	1938/39	13 469	4 065	2 798	453 457	7 110	2 152	–	–	6 440
		1939/40	8 536	4 679	5 565	497 435	6 846	943	5 440	–	10 447
		1940/41	8 685	7 408	3 428	530 193	4 805	1 094	–	–	24 991

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av fylket resp. kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
													6
140 726	140 323	–	–	403	–	–	–	140 726	103	1.62	89	1.39	
179 666	173 678	–	5 200	788	–	–	–	179 666	118	1.94	91	1.50	
220 575	220 437	–	–	138	–	–	–	220 575	149	2.42	128	2.08	
10 407 499	9 638 990	54 387	88 822	403	300 997	169 326	208 961	10407499	–	–	–	–	
11 200 393	10010177	55 528	101 175	788	65 531	227 719	795 003	11200393	–	–	–	–	
11 395 462	10654423	133 429	106 146	34 766	41 246	153 071	405 810	11395462	–	–	–	–	
671 145	629 765	–	31 673	3 534	6 173	–	–	671 145	153	2.72	129	2.29	1
764 573	723 406	–	35 415	995	4 757	–	–	764 573	146	2.57	133	2.34	
139 193	121 008	–	3 500	–	–	14 685	–	139 193	290	4.79	324	5.35	2
130 873	127 373	–	3 500	–	–	–	–	130 873	234	3.85	234	3.85	
139 860	136 360	–	3 500	–	–	–	–	139 860	245	4.00	245	4.00	
606 418	573 443	–	20 000	12 857	118	–	–	606 418	175	2.73	172	2.68	3
646 225	606 367	–	20 000	19 858	–	–	–	646 225	190	3.36	187	3.31	
660 659	621 342	–	20 000	17 689	1 628	–	–	660 659	159	3.02	156	2.97	
1 077 764	1 045 338	95 162	26 971	–	5 455	–	–	1 077 764	127	2.52	110	2.19	4
1 241 451	1 211 500	127 150	28 760	–	1 191	–	–	1 241 451	138	2.46	114	2.03	
1 630 525	1 598 020	98 884	31 091	–	1 414	–	–	1 630 525	177	2.19	168	2.09	
955 596	949 275	–	–	–	6 321	–	–	955 596	59	0.97	42	0.68	5
937 032	930 057	–	–	–	6 975	–	–	937 032	55	0.99	41	0.75	
943 221	928 765	–	–	–	13 054	–	1 402	943 221	53	1.03	50	0.97	
389 119	389 119	–	–	–	–	–	–	389 119	166	2.67	152	2.45	6
415 869	415 722	–	–	–	147	–	–	415 869	163	3.32	136	2.77	
475 318	475 198	–	–	–	120	–	–	475 318	198	3.27	154	2.54	
425 437	416 588	–	3 055	–	5 794	–	–	425 437	158	3.23	154	3.15	7
449 811	440 437	–	3 384	–	5 990	–	–	449 811	136	2.26	129	2.15	
476 678	466 730	–	3 635	–	6 313	–	–	476 678	136	2.51	79	1.46	
267 790	258 286	6 289	–	4 158	5 346	–	–	267 790	91	1.65	86	1.57	8
266 815	250 629	14 740	–	5 101	10 162	–	923	266 815	90	2.02	94	2.03	
298 532	281 947	13 431	–	5 423	11 162	–	–	298 532	102	1.98	100	1.95	
415 169	390 572	70 345	–	–	24 597	–	–	415 169	58	0.84	51	0.75	9
380 102	364 503	46 016	–	–	15 599	–	–	380 102	53	1.06	48	0.95	
496 911	479 856	178 658	–	–	17 055	–	–	496 911	69	1.11	39	0.63	
2 614 354	2 613 706	–	–	–	648	–	–	2 614 354	101	1.73	90	1.53	10
2 689 113	2 619 145	–	–	–	69 968	–	–	2 689 113	127	1.89	122	1.82	
2 708 009	2 697 909	–	–	–	10 100	–	–	2 708 009	112	1.93	107	1.83	
826 478	826 478	–	–	–	–	–	–	826 478	71	1.29	71	1.29	11
809 209	809 209	–	–	–	–	–	–	809 209	66	1.59	66	1.59	
900 188	900 188	–	–	–	–	–	–	900 188	78	1.72	78	1.72	
44 783	44 783	–	–	–	–	–	–	44 783	179	3.04	107	1.82	12
44 500	44 500	–	–	–	–	–	–	44 500	178	3.52	143	2.82	
54 900	54 900	–	–	–	–	–	–	54 900	183	3.71	125	2.54	
489 491	489 491	–	–	–	–	–	–	489 491	92	1.63	91	1.60	13
539 891	539 891	–	–	–	–	–	–	539 891	98	1.66	97	1.62	
580 604	580 604	–	–	–	–	–	–	580 604	95	1.66	91	1.59	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	IV. Felleskommunale (forts.)										
14	Langesundsfjordens k. Kraftselskap	1938/39	18 877	68 731	10 109	381 685	53 103	33 680	128 500	–	30 663
		1939/40	17 920	78 457	18 484	405 582	47 661	23 418	131 000	–	45 352
		1940/41	21 245	83 232	36 079	428 943	33 598	31 960	101 666	17 500	98 093
15	Skiensfjordens k. Kraftselskap	1938/39	67 618	87 475	311 977	10 126	535 246	154 960	11 559	21 200	727 593
		1939/40	78 624	94 195	516 929	160 118	527 269	199 266	13 686	23 011	453 865
		1940/41	93 806	103 673	137 861	183 282	494 268	212 092	6 034	23 288	907 090
16	Jærens Ev. ...	1938/39	9 629	11 678	28 113	2 712	22 922	3 225	50 128	–	3 568
		1939/40	9 339	15 501	18 523	14 198	19 104	2 839	53 696	–	7 220
		1940/41	10 547	14 205	12 456	11 902	13 995	2 288	60 916	–	80 680
17	Håland k. Ev.	1938/39	3 401	15 829	19 902	34 819	36 140	2 350	21 854	–	6 245
		1939/40	3 253	11 397	7 139	35 431	35 069	963	72 191	–	5 478
		1940/41	10 908	12 794	15 929	55 028	34 114	3 713	159 378	–	59 522
18	Maudal Kraftanlegg	1938/39	8 857	15 310	23 727	1 754	5 133	14 932	99 994	–	64 460
		1939/40	7 239	17 226	28 957	201	5 469	23 675	106 167	–	90 845
		1940/41	7 363	17 844	44 328	552	35 041	32 732	113 485	–	164 853
19	Karmsund Kraftlag	1938/39	35 945	50 545	84 736	241 102	24 637	4 632	28 609	344	18 591
		1939/40	42 148	62 591	78 172	271 364	22 133	2 314	66 532	1 995	41 834
		1940/41	40 356	69 307	85 428	345 135	19 073	2 326	35 011	2 801	131 326
20	Bergenshalvøens k. Kraftselskap	1938/39	61 535	41 544	85 622	79 184	571 514	108 987	725 001	–	94 204
		1939/40	58 967	43 210	97 593	79 184	541 559	139 320	725 001	–	306 641
		1940/41	66 453	43 136	135 712	17 744	478 533	236 370	747 501	–	829 373
21	Herlandsfoss k. Kraftverk	1938/39	14 791	33 344	7 793	24 750	65 183	24 527	120 817	–	24 102
		1939/40	16 931	33 421	8 692	22 250	61 897	25 988	124 103	–	24 881
		1940/41	15 643	35 199	10 612	28 978	49 110	50 868	136 890	–	42 114
22	Nord-Hordlands k. Kraftlag	1938/39	29 112	16 966	31 537	58 009	15 616	6 416	7 441	5 000	–
		1939/40	27 698	18 428	46 231	49 085	20 088	6 383	792	–	–
		1940/41	29 365	18 280	41 800	47 040	16 680	12 849	–	–	3 086
23	Ytre Fjordane Kraftlag	1938/39	43 811	36 823	53 866	36 897	67 370	22 532	72 946	2 506	12 023
		1939/40	38 910	27 752	51 925	47 978	60 692	50 398	56 102	1 715	23 474
		1940/41	77 582	21 545	65 428	82 240	58 900	28 219	67 844	814	34 879
24	Tafjord Kraftselskap	1938/39	58 227	58 899	60 125	–	457 207	79 569	–	–	132 610
		1939/40	62 173	61 644	104 008	–	457 692	82 186	–	–	138 221
		1940/41	57 161	63 011	27 505	–	427 029	93 822	322 378	–	40 000
25	Istad Kraftselskap	1938/39	11 737	18 339	13 548	–	35 692	2 624	11 119	–	20 351
		1939/40	10 196	19 833	14 638	–	35 855	2 851	9 073	–	11 527
		1940/41	13 382	20 809	22 470	–	34 651	2 639	19 799	–	36 735
26	Istad Kraftselskaps Nordmørsledning	1938/39	1 728	2 143	3 301	7 832	–	1 187	–	–	–
		1939/40	1 754	1 287	3 319	10 874	–	1 077	–	–	1 359
		1940/41	2 254	946	1 468	22 796	–	721	–	–	496
27	Orkdal k. Ev.	1938/39	13 377	13 158	9 224	10 753	40 967	3 990	27 080	530	39 095
		1939/40	14 059	15 624	9 001	–	44 029	3 998	36 505	487	56 900
		1940/41	15 280	16 003	8 870	–	36 819	4 730	51 382	300	77 907
28	Fjæremsfossens k. Kraftselskap	1938/39	54 682		112 299	293 738	119 795	5 210	175 506	8 680	19 349
		1939/40	61 285		103 763	305 634	121 006	6 206	188 894	6 302	40 020
		1940/41	67 971		99 797	361 740	97 406	10 382	302 099	5 640	57 169
29	Børsa og Skaun k. Ev.	1938/39	4 413	2 817	6 862	–	33 243	1 955	4 466	324	–
		1939/40	4 487	3 255	9 305	–	32 453	1 627	4 693	262	–
		1940/41	5 070	4 142	9 258	–	28 598	1 711	4 936	269	1 312
30	Hemnes, Korgen og Sør-Rana Ev.	1938/39	8 137	4 189	9 683	–	9 149	5 082	24 286	80	–
		1939/40	6 700	4 702	15 151	–	8 824	3 890	17 662	649	–
		1940/41	8 560	4 496	9 782	–	7 776	5 972	12 704	186	33 357

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Tilsammen	Ialt	Herav til andre kommuner	Målerleie	Overskudd på installasjons-arb. o. l.	Forskjellige inntekter	Dekket av kommunen	Ellers	Tilsammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
725 348	701 824	19 698	19 442	800	3 282	–	–	725 348	112	1.63	107	1.56	14
767 874	743 044	8 707	20 519	2 137	2 174	–	–	767 874	116	1.83	109	1.72	
852 316	823 385	8 827	21 521	1 619	5 791	–	–	852 316	117	1.81	103	1.60	
1 927 754	1 784 503	–	–	–	143 251	–	–	1 927 754	52	0.72	32	0.45	15
2 066 963	1 877 010	–	–	–	189 953	–	–	2 066 963	64	0.94	50	0.73	
2 161 394	1 899 805	–	–	–	261 589	–	–	2 161 394	66	0.98	38	0.57	
131 975	131 471	–	–	–	504	–	–	131 975	98	2.91	95	2.83	16
140 420	139 180	–	–	–	1 240	–	–	140 420	111	3.29	105	3.12	
206 989	206 025	–	–	–	964	–	–	206 989	123	4.04	75	2.47	
140 540	139 229	–	–	711	600	–	–	140 540	176	5.25	168	5.01	17
170 921	164 851	–	–	5 620	450	–	–	170 921	201	5.68	195	5.50	
351 386	348 257	–	–	2 679	450	–	–	351 386	234	6.56	195	5.45	
234 167	231 651	–	–	–	2 516	–	–	234 167	24	0.85	18	0.61	18
279 779	279 689	–	–	–	90	–	–	279 779	29	0.80	20	0.54	
416 198	415 007	–	–	–	1 191	–	–	416 198	42	0.69	25	0.41	
489 141	462 019	–	22 782	1 858	2 482	–	–	489 141	153	3.93	148	3.78	19
589 083	559 701	–	26 826	267	2 289	–	–	589 083	136	4.16	126	3.87	
730 763	696 378	–	32 471	26	1 888	–	–	730 763	127	3.85	104	3.16	
1 767 591	1 741 140	–	–	–	26 451	–	–	1 767 591	56	1.07	53	1.01	20
1 991 475	1 964 923	–	–	–	26 552	–	–	1 991 475	59	1.18	50	1.00	
2 554 822	2 514 170	–	–	–	40 652	–	–	2 554 822	60	1.02	40	0.69	
315 307	308 059	153 009	–	–	7 248	–	–	315 307	35	0.93	33	0.86	21
318 163	309 085	149 085	–	–	9 078	–	–	318 163	35	0.88	32	0.81	
369 414	347 867	148 436	–	–	21 547	–	–	369 414	35	1.00	31	0.88	
170 097	154 085	–	3 192	–	10 824	–	1 996	170 097	140	3.08	142	3.11	22
168 705	161 206	–	2 867	–	–	–	4 632	168 705	137	2.93	141	3.01	
169 100	166 200	–	2 900	–	–	–	–	169 100	135	2.92	133	2.87	
348 774	339 871	–	8 903	–	–	–	–	348 774	59	1.08	57	1.04	23
358 946	347 698	–	11 248	–	–	–	–	358 946	59	1.19	55	1.11	
437 451	424 545	–	12 906	–	–	–	–	437 451	64	1.28	59	1.17	
846 637	845 917	–	–	–	720	–	–	846 637	74	1.52	63	1.28	24
905 924	905 420	–	–	–	504	–	–	905 924	60	1.55	51	1.31	
1 030 906	1 029 960	–	–	–	946	–	–	1 030 906	63	1.65	61	1.58	
113 410	112 974	–	–	–	436	–	–	113 410	47	0.93	39	0.76	25
103 973	103 551	–	–	–	422	–	–	103 973	37	0.88	33	0.79	
150 485	150 070	–	–	–	415	–	–	150 485	51	0.98	39	0.74	
16 191	15 176	–	–	–	421	–	594	16 191	15	0.92	15	0.96	26
19 670	19 175	–	–	–	495	–	–	19 670	47	1.76	44	1.63	
28 681	28 461	–	–	–	220	–	–	28 681	62	1.47	61	1.45	
158 174	148 501	–	6 080	2 327	1 266	–	–	158 174	214	4.70	161	3.54	27
180 603	170 567	–	6 820	1 921	1 295	–	–	180 603	201	4.13	137	2.83	
211 291	200 517	–	6 920	2 448	1 406	–	–	211 291	209	4.17	132	2.63	
789 259	745 174	22 584	21 962	4 096	18 027	–	–	789 259	209	3.22	204	3.14	28
833 110	803 224	22 965	21 427	4 924	3 535	–	–	833 110	200	3.16	191	3.00	
1 002 204	970 776	27 719	23 092	4 842	3 494	–	–	1 002 204	199	3.00	188	2.83	
54 080	42 000	–	1 561	364	2 235	–	7 920	54 080	144	3.48	169	4.08	29
56 082	42 808	–	1 725	1 547	1 841	–	8 161	56 082	150	4.09	175	4.79	
55 296	50 123	–	2 009	1 740	1 424	–	–	55 296	173	3.74	169	3.65	
60 606	52 874	–	–	5 600	2 132	–	–	60 606	253	3.85	253	3.85	30
57 578	56 782	–	–	107	689	–	–	57 578	240	3.81	240	3.81	
82 833	63 214	–	2 123	1 246	16 250	–	–	82 833	352	5.69	211	3.40	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	IV. Felleskommunale (forts.)										
31	Ildgrubfossen k. Ev.	1938/39	5 761	3 083	6 945	316	6 416	5 361	11 544	271	–
		1939/40	5 626	4 191	11 288	–	8 075	12 595	11 606	–	–
		1940/41	5 731	4 547	12 162	–	8 053	4 756	24 116	–	9 206
32	Vågsfjord Kraftselskap	1938/39	16 126	18 069	37 473	–	79 617	2 722	19 529	–	–
		1939/40	9 596	18 999	14 074	–	69 544	3 774	20 517	–	35 014
		1940/41	10 794	21 305	17 604	–	63 545	2 246	21 606	–	47 561
33	A/S Trondenes Kraftverk	1938/39	9 680	4 500	12 722	27 221	6 802	937	8 516	1 588	636
		1939/40	10 036	4 500	9 317	27 984	5 788	3 561	11 983	2 182	3 733
		1940/41	10 719	6 000	5 926	30 391	4 640	1 390	14 945	6 893	12 417
	IV. Felleskommunale i alt	1938/39	1 801 259		1554444	3204071	3919073	828 206	3424705	41 797	2052923
		1939/40	2 050 384		1831002	4000741	3861337	1001751	3652384	42 016	2095673
		1940/41	2 218 384		1484597	4758825	3441238	1223034	4520994	59 083	3581905
	V. Bykommunale										
1	Halden	1938/39	51 030	58 504	122 498	45 100	344 998	37 601	268 133	1 849	–
		1939/40	50 703	50 368	115 368	136 240	351 795	32 980	226 813	1 088	–
		1940/41	55 025	49 749	125 548	123 844	295 287	40 099	217 142	1 581	–
2	Sarpsborg	1938/39	25 128	63 663	95 596	335 214	–	23 738	1 340	–	72 990
		1939/40	28 132	72 165	102 093	354 738	–	28 715	1 500	–	45 442
		1940/41	24 479	73 283	79 608	409 140	–	18 833	2 300	–	125 078
3	Fredrikstad ..	1938/39	45 489	58 064	20 377	228 960	56 400	7 629	177 043	327	149 900
		1939/40	53 225	67 350	17 098	251 750	47 029	18 456	118 011	1 334	220 481
		1940/41	56 176	70 443	16 508	302 175	37 380	13 729	131 536	1 144	282 707
4	Moss	1938/39	35 761		84 756	452 998	17 792	50 834	75 678	4 000	79 169
		1939/40	35 762		91 843	517 500	19 618	60 120	80 951	24 189	50 260
		1940/41	37 269		93 628	629 146	15 612	54 871	61 013	19 683	79 994
5	Hølen	1938/39	300	1 450	262	12 696	–	359	–	–	1 195
		1939/40	300	1 450	121	14 235	–	392	–	–	1 732
		1940/41	500	2 000	400	17 000	–	400	3 000	100	–
6	Drøbak	1938/39	9 509	19 598	5 414	56 433	3 449	18 401	10 379	1 500	12 364
		1939/40	8 639	21 600	9 565	54 328	3 758	5 138	15 986	4 337	15 720
		1940/41	11 207	19 454	5 749	60 088	3 005	4 295	12 029	1 500	34 243
7	Oslo[1]	1938/39	2292068	1719046	6028415	2327588	3422365	885 172	5745218	7 986	3685604
		1939/40	2498970	1747551	5924350	2152610	2980854	926 540	5760824	402 052	2670285
		1940/41	2649793	1785171	7933950	2890671	2133391	855 541	6089641	1 460	3933552
8	Kongsvinger ..	1938/39	5 850	9 200	9 409	66 297	8 000	6 321	–	610	9 222
		1939/40	5 998	9 354	12 848	69 961	8 000	170	–	211	8 669
		1940/41	3 930	9 338	8 668	65 636	7 500	1 471	–	701	40 084
9	Lillehammer ..	1938/39	26 661	20 663	21 362	186 835	61 716	11 601	34 548	484	134 055
		1939/40	28 423	21 214	19 393	194 950	57 423	10 260	34 075	378	151 097
		1940/41	30 455	21 822	10 731	209 523	54 072	9 565	17 038	671	80 363
10	Gjøvik	1938/39	11 907	16 970	45 168	111 192	21 423	2 397	16 500	–	44 023
		1939/40	12 381	15 693	34 573	107 751	17 710	3 909	16 600	1 358	61 384
		1940/41	11 847	18 481	20 540	175 259	15 620	2 556	16 500	1 586	78 815
11	Hønefoss	1938/39	10 941	13 170	32 324	89 306	–	3 990	–	–	61 238
		1939/40	11 336	18 258	41 447	85 484	–	3 324	–	13	51 338
		1940/41	11 717	20 205	83 932	100 543	–	58 191	–	233	–
12	Drammen	1938/39	217 335	124 089	387 468	47	341 011	377 964	658 072	936	996 398
		1939/40	247 284	116 339	549 858	210 685	340 782	470 394	649 067	4 370	447 300
		1940/41	266 198	110 763	510 032	131 819	253 083	645 781	656 807	6 454	839 986

[1] Kraftstasjonen i Thv. Meyersgt. er bortleid til A/S Knud Graah & Co. Leieinntekten er tatt med her. — Statens rådighet holdt utenfor, jfr. side 404.

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
39 697	36 526	22 859	790	209	143	–	2 029	39 697	118	2.08	124	2.19	31
53 381	42 522	25 719	837	1 904	135	–	7 983	53 381	101	2.72	119	3.20	
68 571	65 424	34 272	877	2 270	–	–	–	68 571	111	2.54	96	2.20	
173 536	169 636	–	–	–	2 329	–	1 571	173 536	70	1.59	71	1.61	32
171 518	169 657	–	–	–	1 861	–	–	171 518	65	1.49	52	1.19	
184 661	182 952	–	–	–	1 709	–	–	184 661	68	1.43	51	1.06	
72 602	70 029	–	1 360	–	1 213	–	–	72 602	193	4.98	191	4.94	33
79 084	77 046	–	1 627	–	411	–	–	79 084	181	4.92	173	4.69	
93 321	86 965	–	1 960	–	4 396	–	–	93 321	155	5.44	135	4.71	
16826 478	16350746	389 946	139 598	32 980	274 359	14 685	14 110	16826 478	–	–	–	–	
18535 288	17926237	394 382	181 213	46 920	359 219	–	21 699	18535 288	–	–	–	–	
21288 060	20615326	510 227	200 420	40 977	429 935	–	1 402	21288 060	–	–	–	–	
929 713	714 293	173 628	19 467	–	14 953	181 000	–	929 713	108	2.19	134	2.72	1
965 355	774 699	179 347	20 621	–	15 299	154 736	–	965 355	69	2.16	82	2.57	
908 275	871 605	192 134	21 581	–	15 089	–	–	908 275	67	1.84	67	1.84	
617 669	561 944	–	–	26 377	29 348	–	–	617 669	133	1.90	117	1.67	2
632 785	598 586	–	–	5 439	28 760	–	–	632 785	119	1.83	111	1.69	
732 721	695 157	–	–	19 836	17 728	–	–	732 721	116	1.76	96	1.46	
744 189	699 785	–	25 808	–	18 596	–	–	744 189	195	3.45	156	2.76	3
794 734	748 532	–	29 170	–	17 032	–	–	794 734	197	3.63	143	2.62	
911 798	857 067	–	32 513	–	22 218	–	–	911 798	186	3.40	128	2.35	
800 988	776 398	–	–	6 990	17 600	–	–	800 988	113	1.93	102	1.73	4
880 243	855 077	–	–	7 566	17 600	–	–	880 243	124	1.86	117	1.75	
991 216	965 301	–	–	4 725	21 190	–	–	991 216	121	1.74	111	1.60	
16 262	16 262	–	–	–	–	–	–	16 262	108	1.78	100	1.65	5
18 230	18 230	–	–	–	–	–	–	18 230	104	1.76	94	1.60	
23 400	19 000	–	250	–	–	4 150	–	23 400	91	1.57	110	1.91	
137 047	113 896	–	3 262	18 575	1 314	–	–	137 047	229	3.58	209	3.26	6
139 071	115 912	–	3 414	18 108	1 637	–	–	139 071	220	3.70	195	3.29	
151 570	125 207	–	3 866	20 296	2 201	–	–	151 570	207	3.44	160	2.66	
26113 462	24095204	268 472	635 000	3 112	1380146	–	–	26113 462	215	3.77	185	3.24	7
25064 036	23070307	315 241	635 000	5 864	1352865	–	–	25064 036	214	3.70	191	3.30	
28273 170	26710841	194 297	705 000	17 371	839 958	–	–	28273 170	215	3.49	185	3.01	
114 909	112 661	–	2 000	–	248	–	–	114 909	176	3.54	163	3.25	8
115 211	114 957	–	–	–	254	–	–	115 211	169	3.39	157	3.13	
137 328	137 328	–	–	–	–	–	–	137 328	196	4.29	139	3.04	
497 925	347 574	–	–	5 014	145 337	–	–	497 925	133	2.34	97	1.71	9
517 213	360 852	–	–	10 663	145 698	–	–	517 213	130	2.23	92	1.58	
434 240	368 091	–	–	2 806	63 343	–	–	434 240	100	1.75	81	1.42	
269 580	265 924	–	–	–	3 656	–	–	269 580	162	3.12	136	2.61	10
271 359	269 073	–	–	–	2 286	–	–	271 359	162	3.37	126	2.61	
341 204	336 777	–	–	–	4 427	–	–	341 204	108	2.46	83	1.89	
210 969	201 641	–	6 000	–	3 328	–	–	210 969	203	3.49	144	2.48	11
211 200	200 937	–	6 000	–	4 263	–	–	211 200	136	2.54	103	1.92	
274 821	265 201	–	5 000	–	3 921	699	–	274 821	176	3.61	177	3.62	
3 103 320	3 065 685	980 700	16 597	–	21 038	–	–	3 103 320	86	1.43	58	0.97	12
3 036 079	2 942 409	861 704	16 887	–	76 783	–	–	3 036 079	101	1.68	86	1.43	
3 420 923	3 378 295	1097244	19 389	–	23 239	–	–	3 420 923	96	1.48	72	1.12	

Ved beregningen av inntekt og utgift pr. kW og kWh er de 13 000 kW resp. 114 000 000 kWh som Oslo har stilt til

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	V. Bykommunale (forts.)										
13	Kongsberg	1938/39	20 715	34 176	70 004	89 993	12 168	3 236	16 936	–	85 906
		1939/40	21 581	36 147	87 577	98 630	11 151	4 028	16 686	1 576	76 903
		1940/41	19 486	34 262	94 325	114 216	9 430	3 649	16 000	–	91 078
14	Svelvik	1938/39	5 000	4 967	2 606	26 743	4 595	1 001	1 820	–	7 707
		1939/40	5 000	9 491	11 939	29 188	4 422	1 481	2 348	–	3 305
		1940/41	5 922	–	5 902	32 229	10 722	452	9 427	–	6 444
15	Holmestrand ..	1938/39	6 046	6 707	4 569	75 416	4 338	2 632	7 220	251	7 131
		1939/40	4 983	6 803	6 389	78 126	3 756	2 723	13 128	159	4 406
		1940/41	5 097	7 582	6 663	68 331	2 650	6 194	13 176	198	11 953
16	Horten	1938/39	24 050	23 746	38 696	330 648	5 293	5 460	49 291	774	17 616
		1939/40	25 480	26 227	36 374	358 076	4 744	14 044	44 939	536	5 521
		1940/41	26 502	31 926	40 484	400 678	1 002	8 888	22 000	687	38 501
17	Åsgårdstrand ..	1938/39	1 627	770	2 544	11 606	33	3 954	–	–	3 462
		1939/40	1 700	770	2 715	13 853	3 786	5 362	–	–	4 450
		1940/41	1 700	970	2 306	17 895	3 546	419	–	–	3 564
18	Tønsberg	1938/39	44 027	95 630	108 712	2 044	–	93 065	544 180	597	206 023
		1939/40	45 013	100 802	133 935	37 191	–	112 303	460 585	1 000	264 833
		1940/41	47 483	98 131	108 517	14 265	–	113 529	407 700	3 277	518 379
19	Sandefjord ...	1938/39	18 527	11 292	17 038	229 468	–	1 592	28 711	560	33 565
		1939/40	18 750	11 677	26 882	236 075	–	1 504	30 300	1 383	31 373
		1940/41	19 683	11 672	21 741	267 982	–	2 138	31 401	675	31 665
20	Larvik	1938/39	42 467		28 153	248 277	11 885	–	26 870	1 390	39 030
		1939/40	45 219		28 091	246 562	10 356	–	30 774	3 500	43 575
		1940/41	48 126		34 807	247 596	10 148	–	81 219	1 838	–
21	Kragerø	1938/39	15 754	7 550	12 408	83 300	11 130	3 230	7 635	380	5 835
		1939/40	16 548	7 550	10 352	86 652	7 652	2 868	6 471	517	6 044
		1940/41	13 639	7 550	11 448	86 652	8 587	3 807	17 023	281	24 168
22	Porsgrunn	1938/39	39 814		48 946	315 563	10 435	12 308	16 640	2 599	75 154
		1939/40	41 153		53 647	326 563	10 537	12 481	21 361	1 114	64 500
		1940/41	41 373		47 772	355 700	7 709	10 006	16 640	1 791	78 422
23	Skien	1938/39	25 635	14 380	46 638	376 851	89 197	109 056	83 363	3 000	87 519
		1939/40	24 927	14 740	49 627	418 092	86 400	102 997	88 693	3 000	73 374
		1940/41	24 568	15 130	51 619	443 987	76 173	229 587	94 274	5 000	45 128
24	Arendal	1938/39	70 399	74 983	100 528	364 201	140 957	46 135	128 000	3 384	17 716
		1939/40	63 315	74 800	161 401	117 053	213 729	89 663	125 000	3 699	101 920
		1940/41	64 268	65 888	154 364	11 930	265 908	108 995	271 282	1 965	71 942
25	Lillesand	1938/39	2 165	4 129	2 529	30 000	5 388	1 618	1 441	–	2 906
		1939/40	2 165	4 375	1 951	30 000	4 573	1 695	1 445	6	3 703
		1940/41	2 083	4 220	2 209	30 253	3 183	2 054	6 506	–	4 709
26	Kristiansand ..	1938/39	148 869	181 044	194 642	195 247	503 237	101 378	641 136	1 818	342 322
		1939/40	153 566	189 333	250 490	254 260	460 988	125 279	792 246	1 488	143 485
		1940/41	164 000	194 055	187 095	277 262	349 706	120 258	831 405	2 988	336 027
27	Mandal	1938/39	16 907	26 160	90 360	–	171 121	23 821	60 813	–	–
		1939/40	17 799	28 863	82 707	–	176 001	21 202	–	–	–
		1940/41	25 974	33 714	57 400	–	140 000	38 471	113 375	–	–
28	Farsund	1938/39	8 000	2 400	10 102	47 306	–	3 409	–	–	5 303
		1939/40	8 000	2 400	5 744	48 994	–	4 317	–	–	13 591
		1940/41	7 600	2 400	18 567	56 047	–	4 616	400	–	2 952
29	Flekkefjord ..	1938/39	13 836	10 191	14 895	–	9 905	3 232	31 000	–	30 830
		1939/40	13 723	12 891	16 314	–	8 917	2 784	31 000	–	22 566
		1940/41	11 530	12 924	13 293	12 936	6 028	12 142	31 000	–	24 961

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							Nr.
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
333 134	299 792	–	4 000	7 665	21 677	–	–	333 134	126	2.08	94	1.55	13
354 279	321 375	–	4 000	7 026	21 878	–	–	354 279	121	2.06	95	1.61	
382 446	356 996	–	4 000	4 677	16 773	–	–	382 446	123	2.08	94	1.58	
54 439	52 715	–	1 400	324	–	–	–	54 439	165	3.32	142	2.85	14
67 174	52 715	–	1 400	6 838	6 221	–	–	67 174	186	3.82	176	3.63	
71 098	70 117	–	–	961	20	–	–	71 098	190	3.73	173	3.39	
114 310	108 338	–	3 881	–	2 091	–	–	114 310	197	3.38	185	3.17	15
120 473	112 254	–	3 464	–	4 755	–	–	120 473	215	3.56	207	3.43	
121 844	109 204	–	3 965	2 049	6 626	–	–	121 844	223	4.09	201	3.68	
495 574	464 281	–	16 000	643	14 650	–	–	495 574	140	3.05	135	2.95	16
515 941	480 431	–	16 000	–	19 510	–	–	515 941	136	3.33	134	3.30	
570 668	539 599	–	16 000	39	15 030	–	–	570 668	138	3.02	128	2.82	
23 996	23 412	–	380	–	204	–	–	23 996	178	3.08	152	2.64	17
32 636	26 687	–	394	–	5 555	–	–	32 636	242	3.60	209	3.11	
30 400	29 583	–	410	–	407	–	–	30 400	225	3.03	199	2.68	
1 094 278	1 051 587	180 038	21 561	–	21 130	–	–	1 094 278	150	2.14	122	1.74	18
1 155 662	1 104 517	188 873	22 278	–	28 867	–	–	1 155 662	167	2.32	129	1.79	
1 311 281	1 263 546	222 822	23 188	–	24 547	–	–	1 311 281	152	2.16	92	1.31	
340 753	328 520	–	8 800	–	3 433	–	–	340 753	127	2.84	115	2.56	19
357 944	344 840	–	9 000	–	4 104	–	–	357 944	136	3.10	124	2.82	
386 957	370 537	–	12 667	–	3 753	–	–	386 957	116	2.86	106	2.63	
398 072	378 892	–	18 000	–	1 180	–	–	398 072	207	3.77	187	3.40	20
408 077	384 741	–	20 434	–	2 902	–	–	408 077	199	3.87	177	3.46	
423 734	397 266	–	21 323	–	5 145	–	–	423 734	184	3.86	184	3.86	
147 222	134 725	–	6 207	6 290	–	–	–	147 222	156	2.31	149	2.21	21
144 654	133 085	–	6 265	5 304	–	–	–	144 654	148	2.41	142	2.31	
173 155	148 002	–	6 614	17 899	640	–	–	173 155	124	2.06	107	1.77	
521 459	484 947	–	27 913	8 599	–	–	–	521 459	122	1.80	104	1.54	22
531 356	491 274	–	28 247	11 396	439	–	–	531 356	118	1.74	104	1.53	
559 413	530 418	–	28 995	–	–	–	–	559 413	112	1.76	97	1.51	
835 639	803 978	–	23 300	–	8 361	–	–	835 639	152	2.33	136	2.08	23
861 850	828 001	–	26 000	–	7 849	–	–	861 850	144	2.30	132	2.11	
985 466	954 440	–	26 300	–	4 726	–	–	985 466	147	2.41	140	2.30	
946 303	913 396	276 872	23 875	36	8 996	–	–	946 303	139	2.19	137	2.15	24
950 580	919 222	256 656	22 229	34	9 095	–	–	950 580	115	1.94	102	1.73	
1 016 542	980 027	252 637	23 509	148	12 858	–	–	1 016 542	110	1.91	103	1.78	
50 176	48 735	–	1 441	–	–	–	–	50 176	132	2.51	124	2.36	25
49 913	48 467	–	1 446	–	–	–	–	49 913	119	2.34	110	2.16	
55 217	53 291	–	1 506	420	–	–	–	55 217	128	2.22	117	2.03	
2 309 693	2 201 233	350 000	51 400	57 060	–	–	–	2 309 693	101	1.46	86	1.24	26
2 371 135	2 263 057	350 000	52 084	–	55 994	–	–	2 371 135	97	1.75	91	1.65	
2 462 796	2 351 280	407 075	58 633	–	52 883	–	–	2 462 796	100	1.76	86	1.52	
389 182	320 595	58 670	–	4 107	7 500	–	56 980	389 182	79	1.32	93	1.54	27
326 572	313 999	33 441	–	2 419	7 500	–	2 654	326 572	77	1.57	78	1.58	
408 934	316 113	10 303	–	22 933	236	–	69 652	408 934	79	1.93	95	2.33	
76 520	70 394	–	2 000	3 560	566	–	–	76 520	153	2.06	142	1.91	28
83 046	77 957	–	2 124	2 802	163	–	–	83 046	112	2.28	94	1.91	
92 582	87 009	–	2 158	3 285	130	–	–	92 582	122	2.19	118	2.12	
113 889	108 448	–	4 600	212	629	–	–	113 889	115	3.04	84	2.22	29
108 195	102 409	–	4 800	138	848	–	–	108 195	111	3.16	88	2.50	
124 814	118 809	–	5 250	296	459	–	–	124 814	103	3.18	83	2.54	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
	V. Bykommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
30	Egersund	1938/39	20 828	22 360	13 836	–	82 697	20 713	67 689	–	45 116
		1939/40	21 500	20 928	41 119	–	77 623	2 061	74 098	–	41 022
		1940/41	21 466	21 140	12 425	–	62 216	20 661	75 752	1 000	98 883
31	Sandnes	1938/39	17 443	28 484	30 486	48 056	20 203	8 813	50 000	–	162 505
		1939/40	20 044	29 488	31 581	74 993	19 242	15 035	55 000	–	113 249
		1940/41	20 300	27 525	38 287	101 109	14 966	12 446	75 240	–	177 465
32	Stavanger	1938/39	197 217	142 179	355 185	–	453 407	329 955	377 568	–	758 084
		1939/40	208 410	153 999	362 710	–	485 988	315 436	416 124	5 000	790 657
		1940/41	225 006	154 941	336 892	2 557	409 571	468 170	381 502	5 000	1295037
33	Haugesund ...	1938/39	73 259	78 090	163 214	–	148 937	52 916	151 900	1 151	237 538
		1939/40	79 802	78 414	263 190	98 205	142 840	57 851	106 000	2 570	138 269
		1940/41	81 959	79 474	210 326	143 727	141 044	157 815	138 200	1 725	149 435
34	Bergen	1938/39	565 844	364 224	654 013	1177786	257 310	564 115	1801871	10 000	215 657
		1939/40	592 337	416 160	822 406	1296456	219 190	550 795	1797034	15 000	54 453
		1940/41	640 039	428 915	640 273	1626394	181 070	709 479	2026022	30 000	528 118
35	Alesund	1938/39	40 300	57 862	64 430	511 077	89 399	20 803	38 112	2 997	154 457
		1939/40	43 304	62 081	110 278	548 878	80 208	23 037	53 947	1 979	97 691
		1940/41	44 230	62 895	141 108	673 044	88 653	34 675	58 915	3 034	42 983
36	Molde	1938/39	20 738	14 117	31 320	62 051	[1] –	5 959	–	–	85 061
		1939/40	24 660	14 221	41 079	52 581	–	8 389	–	–	37 635
		1940/41	23 023	14 955	33 394	65 729	–	8 995	–	–	74 644
37	Kristiansund .	1938/39	37 552	75 803	98 678	–	109 714	35 057	3 000	–	201 523
		1939/40	40 500	91 620	114 480	–	126 071	14 840	–	–	128 788
		1940/41	51 451	95 557	136 222	–	117 686	32 056	1 583	–	80 944
38	Trondheim ...	1938/39	220 762	243 514	221 033	–	209 535	267 567	969 323	9 610	1534075
		1939/40	228 117	275 146	252 929	–	207 497	272 736	1196570	7 125	1430999
		1940/41	246 186	288 628	248 176	–	223 693	329 542	1083869	9 403	2167379
39	Levanger	1938/39	5 026	3 500	13 868	243	23 877	6 932	19 119	–	21 192
		1939/40	5 548	3 900	8 124	1 236	30 043	11 247	22 678	–	18 759
		1940/41	6 046	3 900	9 643	14 935	39 685	12 929	43 428	–	–
40	Steinkjer	1938/39	19 112		15 990	86 522	21 786	3 888	53 401	453	6 378
		1939/40	22 300		40 985	84 210	19 122	8 741	49 777	453	11 749
		1940/41	40 377		101 880	79 444	16 254	8 662	61 619	319	44 760
41	Namsos	1938/39	15 000	18 465	25 825	7 327	36 834	15 036	67 937	–	–
		1939/40	20 702	17 000	23 892	19 312	37 440	14 398	19 571	–	–
		1940/41	19 771	17 000	24 391	17 522	25 589	20 583	–	–	79 475
42	Mosjøen	1938/39	5 250	15 651	5 371	–	2 312	3 488	22 404	119	50 601
		1939/40	5 800	15 669	3 664	–	3 070	8 063	24 378	25	41 694
		1940/41	6 140	21 966	2 853	–	1 113	15 715	25 227	319	97 070
43	Bodø	1938/39	15 149	37 833	68 167	110 000	18 367	15 806	24 000	–	5 492
		1939/40	15 674	37 524	79 384	120 000	17 622	14 947	24 000	1 928	–
		1940/41	14 194	37 702	57 118	120 000	15 195	29 461	24 000	1 056	–
44	Narvik	1938/39	52 230	30 814	192 207	–	347 877	127 205	170 171	3 000	170 105
		1939/40	62 916	32 424	243 784	110 000	331 609	111 135	185 053	3 000	–
		1940/41	66 198	32 335	208 967	–	322 713	86 088	193 145	3 000	128 036
45	Harstad	1938/39	27 698	13 592	63 569	125 000	44 438	1 475	9 009	2 355	–
		1939/40	29 198	13 947	55 244	125 000	41 399	1 512	8 862	1 667	36 724
		1940/41	29 424	12 081	62 382	129 525	35 711	1 096	9 353	651	108 297
46	Tromsø	1938/39	51 666	38 481	61 721	–	227 373	19 490	54 987	5 000	73 999
		1939/40	54 217	41 900	66 781	–	227 333	19 891	49 331	4 444	116 489
		1940/41	58 148	43 704	66 684	–	198 321	34 403	51 720	3 176	356 829

[1] Lånet er rentefritt til 1/7 1943.

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		Nr.
	Salg av energi					Underskudd							
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
273 239	257 121	13 156	7 259	5 166	3 693	–	–	273 239	103	2.29	86	1.91	30
278 351	261 069	16 127	7 876	5 934	3 472	–	–	278 351	91	2.20	78	1.88	
313 543	289 970	22 902	8 453	10 393	4 727	–	–	313 543	95	2.29	65	1.56	
365 990	346 662	–	–	4 342	14 986	–	–	365 990	91	2.96	51	1.65	31
358 632	338 899	–	–	3 464	16 269	–	–	358 632	90	2.98	61	2.04	
467 338	449 137	–	–	–	18 201	–	–	467 338	104	3.05	64	1.89	
2 613 595	2 522 831	48 470	45 572	–	45 192	–	–	2 613 595	122	2.69	87	1.91	32
2 738 324	2 649 298	55 592	47 659	–	41 367	–	–	2 738 324	122	2.97	87	2.11	
3 278 676	3 188 372	48 009	50 102	–	40 202	–	–	3 278 676	129	2.83	78	1.72	
907 005	785 148	12 775	14 734	–	107 123	–	–	907 005	141	3.55	104	2.62	33
967 141	844 239	13 963	14 944	–	107 958	–	–	967 141	142	3.78	122	3.24	
1 103 705	1 019 885	25 371	14 515	–	69 305	–	–	1 103 705	125	3.56	125	3.08	
5 610 820	5 430 034	45 000	62 218	2 913	115 655	–	–	5 610 820	170	3.39	163	3.26	34
5 763 831	5 531 891	45 913	68 845	4 363	158 732	–	–	5 763 831	168	3.54	166	3.51	
6 810 310	6 575 993	61 338	80 602	–	153 715	–	–	6 810 310	146	3.01	135	2.77	
979 437	948 570	–	24 577	4 450	1 840	–	–	979 437	185	4.28	156	3.60	35
1 021 403	992 846	–	26 574	1 260	723	–	–	1 021 403	172	4.35	156	3.93	
1 149 537	1 102 653	–	28 294	11 223	7 367	–	–	1 149 537	162	4.16	156	4.00	
219 246	205 933	–	5 040	6 900	1 373	–	–	219 246	155	2.64	95	1.61	36
178 565	171 517	–	4 201	1 698	1 149	–	–	178 565	120	2.55	95	2.02	
220 740	191 446	–	4 631	24 195	468	–	–	220 740	149	2.59	98	1.72	
561 327	560 036	–	–	–	1 291	–	–	561 327	230	5.10	147	3.27	37
516 299	515 099	7 106	–	–	1 200	–	–	516 299	172	4.53	129	3.40	
515 499	514 977	7 566	–	–	522	–	–	515 499	153	2.99	129	2.52	
3 675 419	3 565 511	293 178	41 748	–	68 160	–	–	3 675 419	146	2.29	85	1.33	38
3 871 119	3 770 890	305 634	45 025	–	55 204	–	–	3 871 119	140	2.34	88	1.47	
4 596 876	4 482 425	361 740	52 126	–	62 325	–	–	4 596 876	118	2.04	62	1.08	
93 757	89 003	–	4 216	–	538	–	–	93 757	139	4.01	108	3.10	39
101 535	96 554	–	4 425	–	556	–	–	101 535	150	3.99	123	3.26	
130 566	123 222	–	4 669	–	2 675	–	–	130 566	163	3.45	163	3.45	
207 530	177 168	–	5 535	23 637	1 190	–	–	207 530	138	4.98	134	3.45	40
237 337	190 732	–	6 000	39 832	773	–	–	237 337	158	5.63	150	5.35	
353 315	156 118	–	6 000	190 996	201	–	–	353 315	104	4.30	91	3.75	
186 424	168 894	–	3 806	10 214	3 510	–	–	186 424	110	3.09	110	3.09	41
152 315	146 129	–	3 107	379	2 700	–	–	152 315	90	3.68	90	3.68	
204 331	139 828	–	2 563	61 130	810	–	–	204 331	108	3.68	66	2.25	
105 196	97 921	25 300	1 800	5 475	–	–	–	105 196	202	3.77	105	1.96	42
102 363	96 569	23 319	1 800	3 994	–	–	–	102 363	168	4.18	99	2.48	
170 403	144 365	24 861	2 500	23 538	–	–	–	170 403	310	5.08	133	2.18	
294 814	282 781	–	7 106	4 927	–	–	–	294 814	146	2.79	143	2.74	43
311 079	290 080	–	8 106	3 697	1 256	7 940	–	311 079	135	2.81	138	2.89	
298 726	260 378	–	5 140	–	11 270	21 938	–	298 726	137	2.79	148	3.01	
1 093 609	1 067 511	491 558	14 226	6 914	4 958	–	–	1 093 609	50	1.76	42	1.49	44
1 079 921	1 049 731	490 752	16 498	–	8 197	5 495	–	1 079 921	50	2.07	50	2.08	
1 040 482	1 023 212	487 341	16 619	–	–	651	–	1 040 482	60	2.65	53	2.33	
287 136	266 505	–	–	–	4 105	16 526	–	287 136	153	3.60	162	3.82	45
313 553	307 680	–	–	–	5 873	–	–	313 553	157	4.17	138	3.68	
388 520	348 192	–	–	–	40 328	–	–	388 520	190	3.71	137	3.07	
532 717	518 759	–	–	–	13 958	–	–	532 717	179	4.46	154	3.84	46
580 386	568 929	–	–	–	11 457	–	–	580 386	195	4.32	156	3.45	
812 985	804 265	–	–	–	8 720	–	–	812 985	248	4.99	139	2.80	

Tabell 7 a. Vinnings-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utgifter								
			Administrasjon	Teknisk driftspersonale (Betjening)	Driftsmateriell, vedlikehold og mindre fornyelser	Kjøp av energi	Renter	Andre løpende utgifter	Avskrivning: På anlegg og materiell	Avskrivning: På uerholdelige fordringer	Overskudd
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	V. Bykommunale (forts.)										
47	Hammerfest ..	1938/39	15 853	23 301	12 024	–	7 800	5 949	10 097	1 000	77 215
		1939/40	17 916	30 531	16 779	–	7 600	9 501	10 016	906	74 230
		1940/41	19 455	35 925	10 798	–	30 592	6 272	23 334	1 380	98 489
48	Vadsø	1938/39	3 600	20 412	7 137	–	–	906	471	–	23 452
		1939/40	3 806	27 053	7 521	–	–	910	825	–	20 806
		1940/41	3 806	27 053	7 521	–	–	910	825	–	20 806
49	Vardø	1938/39	26 546		59 794	–	–	5 596	5 200	1 552	23 033
		1939/40	27 266		74 873	–	–	5 247	6 140	567	19 136
		1940/41	28 230		92 075	–	–	5 043	5 466	652	22 408
	V. Bykommunale i alt	1938/39	8 498 114		9804287	8467391	7358702	3352803	12 528 226	69 682	10 059 666
		1939/40	9 044 308		10 545 495	9060418	6907878	3530901	12 668 207	501 972	7759607
		1940/41	9 439 908		12 189 221	10 526 789	5633814	4365538	13 449 034	114 528	12 355 773
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning										
	Fylkesvise eller landsdelsvise sammendrag										
1	Østfold, Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Telemark	1939	1 762 538		1160548	4012680	2040178	1188422	2193695	14 964	2399983
		1940	1 847 379		1199354	4007861	1780317	1319977	2256722	20 257	2464400
		1941	1 955 240		1606082	4527247	1701786	1851028	3136215	8 894	2663968
2	Vest-Agder og Rogaland	1939	30 600		15 224	3 118	21 833	7 450	48 233	609	8 055
		1940	32 709		20 729	7 751	19 357	12 981	52 591	434	8 981
		1941	32 419		17 746	11 893	23 525	10 617	56 669	337	19 331
3	Hordaland	1939	34 790		15 965	21 853	22 152	17 841	34 344	–	22 567
		1940	34 207		19 732	21 463	21 083	16 591	37 859	–	17 754
		1941	39 277		22 491	28 208	22 529	13 436	49 449	51	22 342
4	Sogn og Fjordane	1939	34 957		38 403	2 593	37 937	15 364	29 896	920	27 439
		1940	35 410		25 675	2 607	47 631	15 385	28 448	257	52 903
		1941	38 685		42 458	5 713	41 391	19 224	43 753	116	55 159
5	Møre og Romsdal	1939	25 840		33 465	–	45 955	11 409	36 931	–	26 589
		1940	28 293		41 878	–	44 741	8 543	54 811	–	28 450
		1941	34 231		35 913	–	40 608	9 992	55 294	–	45 074
6	Sør-Trøndelag ...	1939	82 156		39 047	23 040	41 776	19 828	39 800	14	40 956
		1940	81 745		52 669	23 404	43 967	21 540	43 834	–	55 661
		1941	93 396		38 305	23 257	36 612	30 872	59 571	257	88 295
7	Nord-Trøndelag ..	1939	20 510		21 953	1 676	7 806	7 054	16 919	100	2 464
		1940	21 538		13 676	6 037	7 300	3 788	6 164	100	17 177
		1941	19 269		12 339	18 068	5 857	3 858	18 059	–	15 347
8	Nordland	1939	142 739		120 525	46 473	170 011	39 563	68 336	950	40 585
		1940	148 796		116 425	47 725	171 051	40 906	110 020	1 122	41 035
		1941	161 183		123 944	56 829	155 942	55 092	125 205	1 197	190 999
9	Troms og Finnmark	1939	27 859		29 293	–	10 275	13 352	24 697	2 800	12 189
		1940	31 985		26 000	–	9 365	19 337	31 301	1 605	6 961
		1941	37 244		55 859	–	6 875	23 696	28 679	1 610	15 404
	VI. Private verker bygd for alm. fors. i alt	1939	2 161 989		1474423	4111433	2397923	1320283	2492851	20 357	2580827
		1940	2 262 062		1516138	4116848	2144812	1459048	2621750	23 775	2693322
		1941	2 410 944		1955137	4671215	2035125	2017815	3572894	12 462	3115919

Anm. Forat de økonomiske oppgaver fra de enkelte private verk ikke skal komme til syne, har en for

og tapskonto.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inntekter								Inntekt pr.		Utgift pr.		
	Salg av energi					Underskudd							
Til-sammen	Ialt	Herav til andre kom-muner	Måler-leie	Over-skudd på in-stall.-arb. o. l.	For-skjel-lige inn-tekter	Dekket av kom-munen	Ellers	Til-sammen	kW maks.	kWh	kW maks.	kWh	Nr.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	
153 239	149 610	–	3 474	–	155	–	–	153 239	199	4.40	99	2.18	47
167 479	162 142	–	3 497	–	1 840	–	–	167 479	209	4.10	117	2.28	
226 245	212 184	8 416	3 925	7 430	2 706	–	–	226 245	195	4.11	110	2.32	
55 978	51 297	–	–	4 017	664	–	–	55 978	373	14.70	217	8.54	48
60 921	55 388	–	–	4 956	577	–	–	60 921	420	16.69	277	10.99	
60 921	55 388	–	–	4 956	577	–	–	60 921	451	22.20	297	14.62	
121 721	93 056	–	4 019	23 655	991	–	–	121 721	902	28.35	731	22.99	49
133 229	99 428	–	4 211	28 628	962	–	–	133 229	965	29.40	827	25.17	
153 874	128 508	–	4 321	20 314	731	–	–	153 874	1175	36.79	1004	31.44	
60138 871	56349 606	3217817	1168222	251 174	2115363	197 526	56 980	60138 871	–	–	–	–	
60018 786	56213 712	3143668	1194025	181 802	2258422	168 171	2 654	60018 786	–	–	–	–	
68074 605	64616 625	3424056	1306577	471 916	1582397	27 438	69 652	68074 605	–	–	–	–	
14773 008	14278 228	11 369 673	127 717	19 752	312 899	–	34 412	14773 008	63	0.94	53	0.79	1
14896 267	14409 823	11 692 443	105 078	65 749	252 363	–	63 254	14896 267	59	1.00	50	0.83	
17450 460	16845 645	13 524 214	118 615	70 179	346 850	–	69 171	17450 460	63	0.95	54	0.80	
135 122	124 406	–	3	8 644	2 014	–	55	135 122	102	2.26	96	2.12	2
155 533	141 011	–	187	10 512	2 554	–	1 269	155 533	101	2.30	96	2.19	
172 537	160 472	–	200	9 875	1 990	–	–	172 537	107	2.20	95	1.96	
169 512	158 186	16 724	619	2 848	2 496	–	5 363	169 512	50	1.07	45	0.96	3
168 689	159 163	18 644	670	704	4 037	–	4 115	168 689	48	1.03	44	0.95	
197 783	187 829	27 770	696	520	4 904	–	3 834	197 783	52	1.18	47	1.06	
187 509	157 343	2 594	2 394	–	3 542	–	24 230	187 509	60	1.28	59	1.25	4
208 316	200 694	2 606	2 451	–	5 171	–	–	208 316	78	1.48	58	1.11	
246 499	236 062	–	2 565	1 242	5 324	–	1 306	246 499	81	1.45	63	1.13	
180 189	149 726	–	1 853	1 763	753	–	26 094	180 189	57	1.16	57	1.15	5
206 716	161 311	–	1 910	7 815	2 324	–	33 356	206 716	57	1.19	59	1.22	
221 112	187 423	–	2 195	2 705	2 379	–	26 410	221 112	56	1.16	50	1.04	
286 617	257 991	4 207	1 950	16 785	8 952	–	939	286 617	92	1.68	79	1.44	6
322 820	291 025	9 746	3 969	21 409	5 062	–	1 355	322 820	105	1.82	87	1.51	
370 565	338 879	12 286	3 907	26 582	1 197	–	–	370 565	109	1.80	83	1.37	
78 482	69 437	–	120	6 021	2 904	–	–	78 482	106	2.10	103	2.03	7
75 780	65 871	–	100	7 784	881	–	1 144	75 780	89	2.07	70	1.62	
92 797	83 022	–	100	3 606	6 069	–	–	92 797	111	2.17	93	1.81	
629 182	606 223	–	8 702	13 045	1 212	–	–	629 182	153	3.23	143	3.02	8
677 080	641 761	–	9 568	14 833	8 026	–	2 892	677 080	147	3.36	139	3.17	
870 391	831 687	–	11 082	20 349	4 366	–	2 907	870 391	172	3.65	135	2.86	
120 465	96 348	–	2 490	19 195	1 425	–	1 007	120 465	261	4.79	237	4.34	9
126 554	100 814	–	2 581	19 059	4 100	–	–	126 554	272	4.84	257	4.58	
169 367	135 666	–	2 671	21 626	5 798	–	3 606	169 367	350	6.25	326	5.81	
16560 086	15897 888	11 393 198	145 848	88 053	336 197	–	92 100	16560 086	–	–	–	–	
16837 755	16171 473	11 723 439	126 514	147 865	284 518	–	107 385	16837 755	–	–	–	–	
19791 511	19006 685	13 564 270	142 031	156 684	378 877	–	107 234	19791 511	–	–	–	–	

denne gruppe bare kunnet offentliggjøre fylkesvise eller landsdelvise sammendrag.

Tabell 7 b. Økonomiske oppgaver for

Verk		1	2	3	4	5	6	7	8
		Inntekter		Utgifter til					
		Salg av energi til moderselskapet o. l.[1]	Salg av energi til andre og målerleie	Funksjonærlønninger	Arbeiderlønninger	Vedlikehold og mindre fornyelser	Driftsmateriell, kull, olje etc.	Samlet nedlagt kapital pr. 30. juni resp. 31. des.	Bokført verdi pr. 30. juni resp. 31. des.
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
VII. Statens verker bygd for industriell forsyning									
I alt ...	1938/39	178 499	791 716	63 144	239 407	179 865	6 882	34 387 178	20 120 228
	1939/40	173 750	710 324	63 560	239 509	181 337	6 480	34 433 632	20 128 488
	1940/41	183 716	869 578	68 470	260 220	193 318	5 786	34 437 178	20 121 265
VIII. Private verker bygd for industriell forsyning									
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Telemark[2]	1939	–	–	371 235	1 394 449	647 647	595 319	110688844	59 824 754
	1940	–	–	369 560	1 440 281	831 564	606 025	111689535	59 703 401
	1941	–	–	368 730	1 456 413	1 124 015	930 956	112023191	59 431 663
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland	1939	–	–	237 829	681 342	649 439	59 663	74 397 489	58 476 010
	1940	–	–	237 127	712 112	468 617	51 916	74 398 251	57 482 258
	1941	–	–	247 580	736 640	482 797	59 037	74 437 955	56 594 034

[1] Salg av energi er oppført med selvkostende medregnet amortisasjon av anlegget og renter av bokført

verker bygd for industriell forsyning.

Verk		1	2	3	4	5	6	7	8
		Inntekter		Utgifter til				Samlet nedlagt kapital pr. 30. juni resp. 31. des.	Bokført verdi pr. 30. juni resp. 31. des.
		Salg av energi til moderselskapet o. l.[1]	Salg av energi til andre og målerleie	Funksjonærlønninger	Arbeiderlønninger	Vedlikehold og mindre fornyelser	Driftsmateriell, kull, olje etc.		
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal	1939	–	–	241 741	671 908	742 448	132 367	82 073 166	53 986 535
	1940	–	–	252 518	664 763	526 693	146 765	82 162 807	52 623 848
	1941	–	–	259 917	781 958	574 279	208 380	82 228 990	51 179 059
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark	1939	–	–	213 781	506 724	491 346	1 636 859	37 784 792	15 904 698
	1940	–	–	202 463	466 448	331 046	1 644 548	38 059 838	15 505 929
	1941	–	–	213 950	516 069	774 056	2 804 331	38 966 241	15 805 590
VIII. Private verker for industriell forsyning i alt	1939	16736 689	10524 311	1 064 586	3 254 423	2 530 880	2 424 208	304944291	188191997
	1940	16416 505	10003 001	1 061 668	3 283 604	2 157 920	2 449 254	306310431	185315436
	1941	18244 656	9 093 900	1 090 177	3 491 080	2 955 147	4 002 704	307656377	183010346

verdi. [2] For Norsk Hydro med datterselskaper går driftsåret fra 1. juli til 30. juni.

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Spesifikasjon av den			
				Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
	I. Statens verker bygd for alm. forsyning		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1	*Østlandskraftverkene*						
	Nore Kraftverk Statens del av Mørk-foss–Solbergfoss Gjøvikoverf. Rjukanoverf. (Vemork—Kongsb.)	38/39 39/40 40/41	75 676 085 79 873 430 85 575 452	41 366 891 42 828 722 46 352 785	10 784 000 12 854 952 13 696 301	10 504 794 10 862 595 11 554 309	7 062 400 7 339 735 7 982 195
	Buskerud						
2	Hakavik Kr.v. ...	1938/39	10 845 012	6 100 947	2 922 865	1 400 000	–
		1939/40	10 845 012	6 100 947	2 922 865	1 400 000	–
		1940/41	10 845 012	6 100 947	2 922 865	1 400 000	–
	Aust-Agder						
3	Langerak Kr.v. ..	1938/39	573 916	128 000	64 000	–	–
		1939/40	573 916	125 000	67 000	–	–
		1940/41	573 916	125 000	67 000	–	–
	Sør-Trøndelag						
4	Hasselelven Kr.v. .	1938/39	199 069	128 100	20 000	–	–
		1939/40	264 582	113 000	20 000	–	–
		1940/41	271 635	102 100	20 000	–	–
	Finnmark						
5	Mattisfoss Kr.v. ..	1939/39	498 876	187 498	71 500	–	–
		1939/40	552 407	205 790	81 900	–	–
		1940/41	549 844	203 155	81 900	–	–
	I. Statens verker for alm. fors. i alt	1938/39	87 792 958	47 911 436	13 862 365	11 904 794	7 062 400
		1939/40	92 109 347	49 373 459	15 946 717	12 262 595	7 339 735
		1940/41	97 815 859	52 883 987	16 788 066	12 954 309	7 982 195
	II. Herredskommunale						
	Østfold						
1	Aremark	1938/39	708 387	288 387	150 000	35 000	15 000
		1939/40	687 611	267 611	150 000	35 000	15 000
		1940/41	673 348	253 348	150 000	35 000	15 000
2	Askim	1938/39	242 400	–	–	–	4 000
		1939/40	350 401	–	–	–	15 768
		1940/41	300 401	–	–	–	13 518
3	Berg	1938/39	465 210	–	–	–	–
		1939/40	443 473	–	–	–	–
		1940/41	403 474	–	–	–	–
4	Degernes	1938/39	407 359	–	–	–	–
		1939/40	385 629	–	–	–	–
		1940/41	367 669	–	–	–	–
5	Eidsberg	1938/39	726 482	–	–	–	58 482
		1939/40	710 850	–	–	–	54 500
		1940/41	654 548	–	–	–	50 000
6	Hobøl	1938/39	477 275	–	–	50 000	10 000
		1939/40	446 522	–	–	45 000	10 000
		1940/41	446 522	–	–	45 000	10 000
7	Idd	1938/39	341 055	–	–	–	–
		1939/40	288 506	–	–	–	–
		1940/41	254 512	–	–	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
								1
30 000	40 000	25 000	5 863 000	2 806 151	75 917 921	6 679 992	93 351 685	
30 000	40 000	25 000	5 892 426	4 197 344	80 112 363	7 338 748	96 157 836	
30 000	40 000	25 000	5 894 862	5 701 023	85 817 287	7 842 722	100355 180	
2 500	3 000	2 000	413 700	20 600	10 850 890	2 764 489	14 761 582	2
2 500	3 000	2 000	413 700	–	10 871 136	2 999 166	14 782 182	
2 500	3 000	2 000	413 700	–	10 871 625	3 154 378	14 782 182	
255 000	2 000	113 000	11 916	–	592 457	205 375	975 853	3
255 000	2 000	113 000	11 916	–	592 697	232 191	975 853	
255 000	2 000	113 000	11 916	–	594 301	243 254	975 853	
10 000	–	23 169	17 800	405	207 565	50 462	896 748	4
58 782	–	55 000	17 800	78 213	273 545	56 479	897 153	
65 735	–	66 000	17 800	23 218	281 367	59 389	975 366	
120 000	44 000	44 778	31 100	113 004	507 990	48 706	536 364	5
126 617	54 000	55 000	29 100	53 530	562 337	58 260	649 368	
126 617	54 072	55 000	29 100	÷ 2 562	558 994	67 767	702 898	
417 500	89 000	207 947	6 337 516	2 940 160	88 076 823	9 749 024	110522 232	
472 899	99 000	250 000	6 364 942	4 329 087	92 412 078	10 684 844	113462 392	
479 852	99 072	261 000	6 367 378	5 721 679	98 123 574	11 367 510	117791 479	
120 000	60 000	40 000	–	17 238	728 502	490	1 231 279	1
120 000	60 000	40 000	–	15 098	723 447	–	1 242 517	
120 000	60 000	40 000	–	14 623	711 436	–	1 257 615	
90 000	40 400	108 000	–	13 280	274 807	31 500	981 188	2
135 254	25 580	93 207	80 592	129 714	389 000	38 000	990 601	
115 955	21 930	79 906	69 092	3 062	365 500	55 000	1 120 315	
200 000	160 000	75 210	30 000	15 516	537 770	1 000	1 465 694	3
192 000	154 000	69 473	28 000	21 666	538 419	–	1 481 210	
175 000	140 000	63 500	24 974	–	509 833	–	1 502 776	
168 359	156 000	83 000	–	–	367 377	–	407 359	4
155 629	150 000	80 000	–	–	340 700	–	707 349	
148 000	139 669	80 000	–	–	322 740	–	707 349	
309 000	305 000	54 000	–	26 013	544 000	–	1 192 145	5
305 000	301 350	50 000	–	25 637	529 000	–	1 218 158	
280 000	265 000	59 548	–	35 931	499 000	–	1 243 795	
220 000	140 000	57 275	–	–	491 029	8 520	870 000	6
205 000	130 000	56 522	–	–	469 597	–	870 000	
205 000	130 000	56 522	–	–	440 939	–	870 000	
217 631	105 420	15 000	3 004	40 004	338 267	66 831	1 028 900	7
180 630	89 873	15 000	3 003	52 714	319 233	5 521	1 068 904	
150 000	86 509	15 000	3 003	21 353	299 909	4 308	1 121 618	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Spesifikasjon av den			
				Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)						
8	Jeløy	1938/39	287 266	–	–	–	–
		1939/40	270 457	–	–	–	–
		1940/41	242 407	–	–	–	–
9	Mysen	1938/39	185 000	75 000	45 000	–	10 000
		1939/40	185 000	75 000	45 000	–	10 000
		1940/41	185 000	75 000	45 000	–	10 000
10	Onsøy	1938/39	598 000	–	–	–	–
		1939/40	572 632	–	–	–	–
		1940/41	528 855	–	–	–	–
11	Rakkestad	1938/39	327 000	10 000	10 000	50 000	30 000
		1939/40	390 000	10 000	10 000	60 000	35 000
		1940/41	380 000	16 000	15 000	55 000	30 000
12	Rygge	1938/39	290 000	–	–	15 000	30 000
		1939/40	274 000	–	–	14 000	28 000
		1940/41	255 500	–	–	13 000	26 000
13	Råde	1938/39	281 391	–	–	39 451	36 353
		1939/40	274 578	–	–	38 198	36 143
		1940/41	254 626	–	–	34 728	33 703
14	Skiptvet	1938/39	274 615	–	–	–	–
		1939/40	259 802	–	–	–	–
		1940/41	243 120	–	–	–	–
15	Skjeberg	1938/39	323 630	–	–	–	–
		1939/40	341 001	–	–	–	–
		1940/41	321 148	–	–	–	–
16	Spydeberg	1938/39	153 708	51 100	15 000	–	–
		1939/40	150 923	47 100	15 000	–	–
		1940/41	144 433	43 100	15 000	–	–
17	Torsnes	1938/39	103 496	–	–	–	–
		1939/40	101 908	–	–	–	–
		1940/41	100 000	–	–	–	–
18	Trøgstad	1938/39	341 194	–	–	–	–
		1939/40	347 847	–	–	–	–
		1940/41	344 000	–	–	–	–
19	Tune	1938/39	510 326	–	–	–	–
		1939/40	519 968	–	–	–	–
		1940/41	503 251	–	–	–	–
20	Våler og Svindal	1938/39	478 161	–	–	–	–
		1939/40	464 018	–	–	–	–
		1940/41	451 018	–	–	–	–
	I alt	1938/39	7 521 955	424 487	220 000	189 451	193 835
		1939/40	7 465 126	399 711	220 000	192 198	204 411
		1940/41	7 053 832	387 448	225 000	182 728	188 221
	Akershus						
1	Aker	1938/39	6 018 691	–	–	910 000	1 783 000
		1939/40	5 332 065	–	–	785 000	1 651 000
		1940/41	4 838 148	–	–	708 000	1 492 000
2	Asker	1938/39	625 516	–	–	–	161 916
		1939/40	598 716	–	–	–	146 916
		1940/41	534 758	–	–	–	146 030
3	Aurskog	1938/39	274 448	–	–	–	–
		1939/40	256 189	–	–	–	–
		1940/41	242 666	–	–	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
123 071	103 522	50 673	10 000	102 063	303 200	–	851 612	8
116 937	98 832	44 688	10 000	18 191	273 500	–	953 675	
102 296	86 913	43 198	10 000	11 950	256 332	–	971 866	
15 000	20 000	20 000	–	–	86 200	–	326 483	9
15 000	20 000	20 000	–	–	85 400	–	326 483	
15 000	20 000	20 000	–	–	85 000	–	326 483	
380 000	90 000	115 000	13 000	6 446	691 200	406	1 070 393	10
372 632	90 000	100 000	10 000	13 346	652 487	50 752	1 076 839	
348 855	90 000	80 000	10 000	1 557	607 153	629	1 090 185	
90 000	70 000	50 000	17 000	19 900	358 500	–	1 157 100	11
110 000	90 000	62 000	13 000	63 000	430 181	–	1 177 000	
110 000	90 000	62 000	2 000	–	405 500	–	1 240 000	
77 000	100 000	56 000	12 000	–	87 200	15 000	788 362	21
73 000	95 000	53 000	11 000	–	71 000	15 176	788 362	
68 000	88 500	49 500	10 500	–	52 500	20 537	788 362	
65 206	77 923	48 119	14 339	27 847	306 900	–	612 062	13
65 795	79 408	44 790	10 244	7 387	304 848	–	624 673	
61 891	72 882	42 176	9 246	5 155	274 000	–	632 061	
100 000	124 615	50 000	–	7 612	270 609	–	625 517	14
95 000	119 802	45 000	–	4 209	251 587	–	629 725	
90 000	113 120	40 000	–	4 073	224 194	–	633 798	
145 630	92 000	86 000	–	16 235	366 460	56 367	765 697	15
140 401	90 000	100 000	10 600	29 372	367 860	56 159	781 932	
103 000	108 000	100 000	10 148	5 147	349 543	70 282	811 304	
38 000	10 608	39 000	–	6 322	195 250	–	702 702	16
38 000	10 823	40 000	–	9 215	209 000	–	709 024	
37 000	9 333	40 000	–	6 010	201 269	–	718 239	
30 800	44 200	28 496	–	641	121 650	736	199 460	17
30 300	43 612	27 996	–	413	121 250	1 006	200 102	
29 664	43 000	27 336	–	–	120 250	2 100	200 515	
109 250	142 500	76 156	13 288	13 288	391 999	–	804 357	8
110 850	143 846	78 656	14 495	14 495	403 767	–	817 645	
112 850	143 845	82 070	5 235	5 235	390 141	–	832 141	
238 826	171 500	70 000	30 000	43 013	349 300	–	755 709	19
239 468	171 500	79 000	30 000	34 642	371 075	5 000	798 722	
229 481	164 445	79 325	30 000	8 283	354 163	5 000	833 364	
250 000	128 161	100 000	–	–	501 371	–	500 000	20
250 000	114 018	100 000	–	–	487 854	3 203	500 000	
240 000	111 018	100 000	–	–	463 522	5 718	500 000	
2 987 773	2 141 849	1 221 929	142 631	355 418	7 311 591	180 850	16 336 019	
2 950 896	2 077 644	1 199 332	220 934	439 099	7 339 205	174 817	16 962 921	
2 741 992	1 984 164	1 160 081	184 198	122 379	6 932 924	163 574	17 401 786	
1 119 000	1 183 691	823 000	200 000	793 675	6 936 595	125 000	18 546 146	1
965 000	1 017 688	710 000	203 377	1 156 418	6 283 691	252 505	19 339 820	
870 000	917 688	641 000	209 460	1 504 010	5 826 909	839 790	20 496 238	
270 000	113 500	80 000	100	66 050	651 500	8 000	2 043 788	2
265 975	100 000	85 725	100	79 427	619 000	4 500	2 109 838	
241 888	80 000	66 740	100	83 171	774 000	4 500	2 189 265	
87 000	127 000	60 448	–	4 079	308 892	–	677 836	3
80 000	120 000	56 189	–	450	301 029	–	681 915	
75 000	115 000	52 666	–	6 151	292 848	–	682 365	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygningsmessig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjernledninger	Sekundærstasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)						
4	Blaker	1938/39	249 728	–	–	–	–
		1939/40	236 932	–	–	–	–
		1940/41	231 482	–	–	–	–
5	Enebakk	1938/39	155 000	–	–	–	–
		1939/40	155 000	–	–	–	–
		1940/41	140 000	–	–	–	–
6	Enebakkneset	1938/39	30 000	–	–	–	–
		1939/40	29 000	–	–	–	–
		1940/41	28 834	–	–	–	–
7	Eidsvoll	1938/39	1 347 303	450 000	50 000	9 000	60 000
		1939/40	1 346 303	450 000	50 000	9 000	60 000
		1940/41	1 343 419	450 000	50 000	9 000	60 000
8	Feiring	1938/39	70 300	–	–	–	–
		1939/40	63 000	–	–	–	–
		1940/41	55 700	–	–	–	–
9	Fet	1938/39	215 965	–	–	–	–
		1939/40	222 787	–	–	–	–
		1940/41	224 533	–	–	–	–
10	Frogn	1938/39	199 042	–	–	–	–
		1939/40	193 185	–	–	–	–
		1940/41	193 185	–	–	–	–
11	Hurdal	1938/39	116 600	–	–	–	–
		1939/40	105 600	–	–	–	–
		1940/41	94 300	–	–	–	–
12	Kråkstad	1938/39	83 718	–	–	–	–
		1939/40	76 852	–	–	–	–
		1940/41	66 798	–	–	–	–
13	Lillestrøm	1938/39	671 234	–	–	–	–
		1939/40	676 084	–	–	–	–
		1940/41	710 962	–	–	–	–
14	Lørenskog	1938/39	153 830	–	–	–	–
		1939/40	153 830	–	–	–	–
		1940/41	153 830	–	–	–	–
15	Nes	1938/39	709 704	–	–	–	–
		1939/40	700 000	–	–	–	–
		1940/41	700 000	–	–	–	–
16	Nesodden	1938/39	128 859	–	–	–	–
		1939/40	136 005	–	–	–	–
		1940/41	133 836	–	–	–	–
17	Nittedal og Hakadal	1938/39	40 000	–	–	–	–
		1939/40	40 000	–	–	–	–
		1940/41	40 000	–	–	–	–
18	Oppegård	1938/39	190 000	–	–	–	–
		1939/40	165 000	–	–	–	–
		1940/41	150 000	–	–	–	–
19	Rælingen	1938/39	123 400	–	–	–	–
		1939/40	122 900	–	–	–	–
		1940/41	118 000	–	–	–	–
20	Ski	1938/39	212 486	–	–	150	20 000
		1939/40	200 000	–	–	150	20 000
		1940/41	188 696	–	–	150	20 000
21	Vestby	1938/39	355 500	–	–	–	–
		1939/40	340 000	–	–	–	–
		1940/41	315 000	–	–	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
85 000	115 000	49 728	–	3 745	277 270	–	617 746	4
80 000	110 000	46 932	–	–	270 653	–	621 491	
80 000	110 000	41 482	–	7 500	259 524	–	621 491	
63 000	40 000	32 000	20 000	–	187 337	3 879	292 200	5
63 000	40 000	32 000	20 000	–	182 200	3 854	292 200	
60 000	35 000	25 000	20 000	–	182 200	3 777	292 200	
15 000	8 500	6 500	–	–	34 824	1 761	39 800	6
15 000	8 000	6 000	–	–	38 059	–	39 800	
15 000	8 000	5 834	–	234	33 144	–	39 801	
232 000	382 000	138 000	26 303	7 536	1 451 844	14 723	1 953 467	7
232 000	382 000	138 000	25 303	11 329	1 386 245	14 180	1 956 667	
232 000	382 000	138 000	22 419	14 068	1 330 545	27 095	1 967 996	
22 000	42 300	6 000	–	–	70 300	–	205 804	8
20 000	38 000	5 000	–	–	63 000	–	205 804	
18 000	33 700	4 000	–	–	55 700	–	205 804	
62 000	113 715	38 000	2 250	1 878	232 195	38 580	275 060	9
65 000	115 687	40 000	2 100	10 514	228 653	46 804	276 938	
65 000	116 583	41 000	1 950	5 644	224 904	52 075	287 452	
90 000	79 042	30 000	–	–	276 100	–	511 451	10
90 000	73 185	30 000	–	865	256 092	16 955	511 451	
90 000	73 185	30 000	–	9 173	236 492	25 000	512 316	
45 000	50 000	21 600	–	–	126 700	–	291 836	11
40 000	46 000	19 600	–	–	115 400	–	291 836	
36 000	40 000	18 300	–	–	104 100	1 038	291 836	
30 000	30 000	23 718	–	–	22 479	–	100 250	12
28 000	28 000	20 852	–	–	21 498	–	100 250	
25 000	25 000	16 798	–	–	15 575	–	100 250	
219 640	239 594	212 000	–	61 483	11 500	72 481	999 110	13
224 490	239 594	212 000	–	82 020	5 000	26 459	1 060 593	
231 490	244 594	234 878	–	64 501	2 500	118 783	1 142 614	
50 000	60 000	43 830	–	4 135	–	15 000	257 900	14
50 000	60 000	43 830	–	13 038	–	15 000	262 035	
50 000	60 000	43 830	–	–	–	15 000	275 072	
250 000	273 000	119 000	67 704	–	775 000	12 869	3 087 557	15
250 000	275 000	100 000	75 000	–	775 000	20 169	3 087 557	
250 000	275 000	100 000	75 000	23 684	750 000	30 000	3 087 557	
31 665	52 094	41 600	3 500	925	170 943	10 000	615 032	16
33 665	57 240	41 600	3 500	22 258	152 732	23 000	615 957	
33 664	55 062	41 610	3 500	12 702	135 818	57 603	638 215	
20 000	14 000	6 000	–	9 676	28 339	56 180	450 117	17
20 000	14 000	6 000	–	12 272	25 005	67 834	459 793	
20 000	14 000	6 000	–	10 508	21 671	79 666	472 065	
45 000	100 500	32 500	12 000	135	138 551	7 200	531 880	18
39 000	86 000	28 000	12 000	6 437	127 088	12 700	532 015	
35 000	77 000	26 000	12 000	5 982	105 556	24 700	538 453	
35 000	65 000	15 000	8 400	5 000	138 590	–	162 995	19
35 000	65 000	15 000	7 900	4 000	134 056	–	167 995	
35 000	65 000	15 000	3 000	–	129 522	–	171 995	
53 000	85 000	25 000	29 336	12 486	45 583	–	275 432	20
53 000	85 000	25 000	16 850	7 337	57 229	–	287 918	
50 134	80 000	23 000	15 412	134	70 088	–	295 256	
135 000	173 500	47 000	–	14 429	299 900	–	770 013	21
129 000	167 000	44 000	–	11 754	274 900	–	784 441	
120 000	155 000	40 000	–	12 747	249 900	–	796 195	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Spesifikasjon av den			
				Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
22	Ås	1938/39	175 525	–	–	–	–
		1939/40	188 281	–	–	–	–
		1940/41	179 827	–	–	–	–
	I alt ...	1938/39	12 146 849	450 000	50 000	919 150	2 024 916
		1939/40	11 337 729	450 000	50 000	794 150	1 877 916
		1940/41	10 683 974	450 000	50 000	717 150	1 718 030
	Hedmark						
1	Alvdal	1938/39	49 412	22 000	8 000	–	–
		1939/40	49 412	22 000	8 000	–	–
		1940/41	49 412	22 000	8 000	–	–
2	Dalsbygden	1938/39	75 000	30 000	20 000	–	–
		1939/40	75 000	30 000	20 000	–	–
		1940/41	75 000	30 000	20 000	–	–
3	Elverum	1938/39	2 032 956	1 276 659	419 102	–	–
		1939/40	2 059 291	1 276 659	445 437	–	–
		1940/41	2 061 061	1 276 659	447 207	–	–
4	Grue	1938/39	502 890	87 699	73 843	–	9 900
		1939/40	486 000	85 000	70 000	–	9 000
		1940/41	470 350	80 750	66 500	–	8 100
5	Løiten	1938/39	366 546	–	–	–	–
		1939/40	338 312	–	–	–	–
		1940/41	322 292	–	–	–	–
6	Romedal	1938/39	420 165	–	–	–	–
		1939/40	433 252	–	–	–	–
		1940/41	445 420	–	–	–	–
7	Stange	1938/39	650 000	130 000	120 000	100 000	70 000
		1939/40	650 000	130 000	120 000	100 000	70 000
		1940/41	650 000	130 000	120 000	100 000	70 000
8	Tyldal	1938/39	29 863	8 915	7 000	–	–
		1939/40	31 765	8 915	7 000	–	–
		1940/41	36 581	9 316	7 500	–	–
9	Våler	1938/39	185 000	–	–	–	–
		1939/40	185 000	–	–	–	–
		1940/41	185 000	–	–	–	–
10	Åmot	9138/39	8 600	–	–	–	–
		1939/40	[1] 248 300	84 422	106 769	15 395	2 980
		1940/41	201 738	68 590	86 743	12 507	2 420
11	Åsnes	1938/39	533 515	180 000	80 000	–	–
		1939/40	524 478	180 000	80 000	–	–
		1940/41	521 300	180 000	80 000	–	–
	I alt ...	1938/39	4 853 947	1 735 273	727 945	100 000	79 900
		1939/40	5 080 810	1 816 996	857 206	115 395	81 980
		1940/41	5 018 154	1 797 315	835 950	112 507	80 520
	Opland						
1	Biri	1938/39	200 577	–	–	–	41 000
		1939/40	200 577	–	–	–	41 000
		1940/41	200 577	–	–	–	41 000
2	Fåberg	1938/39	619 878	–	–	–	–
		1939/40	601 878	–	–	–	–
		1940/41	495 175	–	–	–	–

[1] Overtatt kraftstasjonen fra 18. nov. 1939.

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
80 000	60 875	20 000	14 650	11 633	177 200	–	653 177	22
80 000	68 781	25 000	14 500	27 572	160 400	–	664 810	
80 000	60 827	25 000	14 000	7 464	143 600	35 000	692 382	
3 039 305	3 408 311	1 870 924	384 243	996 865	12 361 642	365 673	33 358 597	
2 858 130	3 196 175	1 730 728	380 630	1 445 691	11 476 930	503 960	34 351 124	
2 713 176	3 022 639	1 636 138	376 841	1 767 673	10 944 596	1 314 027	35 796 818	
8 000	6 500	4 912	–	–	68 400	–	368 069	1
8 000	6 500	4 912	–	–	64 800	–	368 069	
8 000	6 500	4 912	–	–	38 200	–	368 069	
8 000	9 000	8 000	–	–	110 000	–	430 000	2
8 000	9 000	8 000	–	–	110 000	–	430 000	
8 000	9 000	8 000	–	–	110 000	–	430 000	
181 742	1	43 278	112 174	89 771	1 900 000	96 902	3 510 592	3
181 742	1	43 278	112 174	26 335	1 900 000	96 902	3 600 363	
181 742	1	43 278	112 174	1 769	1 900 000	114 293	3 626 698	
114 259	158 312	58 877	–	1 579	560 439	–	2 689 126	4
110 000	157 000	55 000	–	2 402	546 480	2 000	2 690 705	
105 500	157 000	52 500	–	4 697	532 117	7 000	2 693 107	
149 150	100 250	87 146	30 000	5 520	418 203	–	996 006	5
140 150	91 250	81 912	25 000	–	403 602	–	1 011 527	
135 358	86 349	76 251	24 334	–	394 993	–	1 011 527	
156 700	212 142	51 323	–	16 192	343 109	–	564 494	6
156 700	225 229	51 323	–	13 087	343 109	–	580 686	
159 747	232 746	52 927	–	12 168	340 708	–	593 773	
100 000	80 000	50 000	–	–	1 434 295	–	4 086 762	7
100 000	80 000	50 000	–	–	1 464 903	–	4 086 762	
100 000	80 000	50 000	–	–	1 499 580	–	4 086 762	
4 500	4 876	4 572	–	3 548	–	–	442 324	8
4 500	6 078	5 272	–	3 668	–	–	445 872	
4 500	7 211	7 272	782	6 740	–	–	449 540	
88 000	65 000	32 000	–	–	215 177	–	772 775	9
88 000	65 000	32 000	–	–	218 318	9 240	772 775	
88 000	65 000	32 000	–	–	221 241	9 261	772 775	
–	8 600	–	–	–	3 800	–	9 200	10
13 160	13 259	12 315	–	240 000	243 189	–	9 200	
10 592	10 800	10 086	–	–	196 627	–	249 200	
165 000	55 000	53 515	–	4 425	572 377	–	945 575	11
165 000	50 000	49 478	–	5 066	572 377	–	950 000	
165 000	50 000	46 300	–	5 878	575 447	–	955 066	
975 351	699 681	393 623	142 174	121 035	5 625 800	96 902	14 814 923	
975 252	703 317	393 490	137 174	290 558	5 866 778	108 142	14 945 959	
966 439	704 607	383 526	137 290	31 252	5 808 913	130 554	15 236 517	
63 000	39 577	22 000	35 000	–	213 900	4 851	895 054	1
63 000	39 577	22 000	35 000	–	212 468	6 240	895 054	
63 000	39 577	22 000	35 000	–	209 505	6 240	895 054	
356 000	187 878	76 000	–	–	669 733	–	926 937	2
340 988	188 368	72 522	–	–	655 327	–	926 937	
280 537	154 974	59 664	–	–	638 835	–	926 937	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)						
3	Moksa	1938/39	1 144 282	320 000	275 000	–	–
		1939/40	1 103 050	300 000	260 000	–	–
		1940/41	1 061 097	262 000	149 000	4 000	–
4	Skjåk	1938/39	65 500	15 500	8 000	–	–
		1939/40	68 700	14 200	7 500	–	–
		1940/41	66 900	12 900	7 000	–	–
5	Vardal	1938/39	775 420	–	–	40 000	219 000
		1939/40	772 370	–	–	40 000	219 000
		1940/41	647 464	–	–	20 000	181 000
6	Vestre Gausdal ..	1938/39	55 030	–	–	–	–
		1939/40	57 572	–	–	–	–
		1940/41	61 430	–	–	–	–
7	Øystre Slidre	1938/39	438 004	66 004	101 000	–	–
		1939/40	438 883	66 004	101 000	–	–
		1940/41	442 196	66 004	101 000	–	–
	I alt ...	1938/39	3 298 691	401 504	384 000	40 000	260 000
		1939/40	3 243 030	380 204	368 500	40 000	260 000
		1940/41	2 974 839	340 904	257 000	24 000	222 000
	Buskerud						
1	Djupedal [1]	1938/39	–	–	–	–	–
		1939/40	–	–	–	–	–
		1940/41	–	–	–	–	–
2	Gol	1938/39	177 538	–	–	–	–
		1939/40	174 764	–	–	–	–
		1940/41	167 000	–	–	–	–
3	Hemsedal	1938/39	161 501	6 000	4 000	–	–
		1939/40	152 573	4 968	3 313	–	–
		1940/41	147 138	5 796	3 863	–	–
4	Hole	1938/39	55 688	–	–	–	–
		1939/40	53 263	–	–	–	–
		1940/41	50 288	–	–	–	–
5	Hurum	1938/39	825 049	–	–	–	–
		1939/40	755 715	–	–	–	–
		1940/41	755 715	–	–	–	–
6	Hval sogn	1938/39	66 500	–	–	–	–
		1939/40	66 500	–	–	–	–
		1940/41	74 235	–	–	–	–
7	Krokstad	1938/39	180 165	–	–	–	–
		1939/40	180 165	–	–	–	–
		1940/41	180 165	–	–	–	–
8	Krødsherad	1938/39	240 102	20 000	40 000	–	–
		1939/40	235 826	20 000	40 000	–	–
		1940/41	232 140	20 000	40 000	–	–
9	Lier	1938/39	1 004 373	–	–	–	–
		1939/40	998 517	–	–	–	–
		1940/41	1 002 997	–	–	–	–
10	Mjøndalen	1938/39	167 225	–	–	–	–
		1939/40	173 187	–	–	–	–
		1940/41	179 981	–	–	–	–
11	Modum	1938/39	1 126 571	220 000	263 394	–	–
		1939/40	1 204 818	240 000	331 792	–	–
		1940/41	1 242 348	270 000	368 668	–	–

[1] Inkl. i Oslo Ev.s tall.

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
275 000	150 000	25 000	99 282	–	1 153 483	–	1 986 339	3
275 000	150 000	25 000	93 050	–	1 110 057	1 351	1 986 339	
345 000	241 097	60 000	–	–	1 052 924	1 172	1 986 339	
21 000	15 000	6 000	–	–	105 000	–	517 753	4
21 000	20 000	6 000	–	5 000	100 000	–	517 753	
21 000	20 000	6 000	–	–	95 000	–	522 753	
200 000	220 000	65 920	30 500	110 818	897 200	–	1 954 651	5
200 000	220 000	65 000	28 370	111 375	853 300	–	2 065 468	
180 000	190 000	50 000	26 464	47 825	739 400	–	2 176 844	
32 000	18 630	4 400	–	4 030	50 000	–	816 302	6
33 000	19 972	4 600	–	2 540	52 879	–	820 332	
35 000	21 430	5 000	–	3 859	51 825	–	822 873	
95 000	107 000	69 000	–	44 754	412 155	15 819	805 246	7
95 500	107 379	69 000	–	5 546	385 889	15 819	850 000	
95 900	108 492	70 800	–	18 815	370 386	13 598	855 546	
1 042 000	738 085	268 320	164 782	159 602	3 501 471	20 670	7 902 282	
1 028 488	745 296	264 122	156 420	124 461	3 369 920	23 410	8 061 883	
1 020 437	775 570	273 464	61 464	70 499	3 157 875	21 010	8 186 346	
–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
86 208	73 330	18 000	–	4 286	188 000	22 500	190 000	2
86 230	70 534	18 000	–	6 425	179 500	14 500	194 286	
82 934	68 066	16 000	–	18 945	171 000	24 251	200 712	
74 543	55 456	14 582	6 920	6 908	130 945	–	155 173	3
72 735	51 599	12 585	7 373	453	165 247	–	162 080	
71 774	53 532	10 205	1 968	3 312	125 000	–	162 534	
25 300	23 630	6 758	–	3 700	90 000	–	948 701	4
24 160	22 605	6 498	–	–	87 575	9 805	952 401	
22 760	21 340	6 188	–	–	84 600	9 805	952 401	
424 900	259 890	140 259	–	15 357	872 333	8 000	1 645 052	5
389 193	238 050	128 472	–	–	804 000	13 000	1 660 409	
389 193	238 050	128 472	–	–	804 000	18 000	1 660 409	
28 400	27 700	10 400	–	–	86 318	20 300	445 255	6
28 400	27 700	10 400	–	–	84 394	17 790	445 255	
31 800	33 100	9 335	–	48 932	82 383	–	445 255	
45 000	44 592	90 573	–	–	–	88 628	250 000	7
108 000	32 165	40 000	–	–	–	85 439	250 000	
108 000	32 165	40 000	–	–	–	84 066	250 000	
90 102	60 000	30 000	–	–	271 045	7 000	928 418	8
85 826	60 000	30 000	–	–	266 601	20 948	928 418	
82 140	60 000	30 000	–	–	262 091	–	928 418	
418 255	354 018	212 000	20 100	2 500	268 726	38 020	1 088 692	9
372 458	343 953	262 006	20 100	3 838	265 699	1 617	1 091 192	
373 279	347 613	262 005	20 100	7 660	262 519	1 692	1 095 030	
75 000	52 225	40 000	–	1 125	7 404	14 870	250 920	10
75 000	54 000	44 187	–	5 962	6 347	6 105	252 045	
75 000	55 231	49 750	–	7 250	5 290	3 770	259 308	
425 000	110 741	51 604	55 832	39 389	1 232 844	16 889	2 454 064	11
430 000	100 453	50 223	52 350	140 879	1 336 829	20 000	2 493 453	
420 000	90 713	46 409	46 558	166 233	1 160 941	96 000	2 634 332	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskom-munale (forts.)						
12	Nedre Eiker	1938/39	64 501	–	–	–	–
		1939/40	64 501	–	–	–	–
		1940/41	64 501	–	–	–	–
13	Nes	1938/39	219 108	–	–	–	–
		1939/40	213 532	–	–	–	–
		1940/41	210 243	–	–	–	–
14	Norderhov	1938/39	817 752	–	–	–	–
		1939/40	800 152	–	–	–	–
		1940/41	775 819	–	–	–	–
15	Nore	1938/39	203 564	–	–	–	–
		1939/40	178 997	–	–	–	–
		1940/41	177 516	–	–	–	–
16	Røyken	1938/39	221 629	–	–	–	–
		1939/40	211 629	–	–	–	–
		1940/41	201 629	–	–	–	–
17	Sigdal	1938/39	450 329	–	–	–	–
		1939/40	222 206	–	–	–	–
		1940/41	222 206	–	–	–	–
18	Tyristrand	1938/39	77	–	–	–	–
		1939/40	77	–	–	–	–
		1940/41	77	–	–	–	–
19	Øvre Eiker	1938/39	1 173 915	213 065	48 080	–	–
		1939/40	1 135 526	203 065	48 080	–	–
		1940/41	1 058 455	172 604	38 081	–	–
20	Øvre Sandsvær ...	1938/39	150 290	–	–	–	–
		1939/40	135 770	–	–	–	–
		1940/41	128 000	–	–	–	–
21	Al	1938/39	635 262	177 000	143 800	27 840	132 481
		1939/40	753 722	210 000	232 000	27 000	131 722
		1940/41	734 569	202 187	225 000	27 000	128 723
	I alt ...	1938/39	7 941 139	636 065	499 274	27 840	132 481
		1939/40	7 711 440	678 033	655 185	27 000	131 722
		1940/41	7 615 022	670 587	675 612	27 000	128 723
	Vestfold						
1	Andebu	1938/39	195 342	–	–	–	–
		1939/40	162 342	–	–	–	–
		1940/41	129 342	–	–	–	–
2	Borre	1938/39	413 188	–	–	–	–
		1939/40	413 188	–	–	–	–
		1940/41	394 915	–	–	–	–
3	Botne	1938/39	232 000	–	–	–	–
		1939/40	198 500	–	–	–	–
		1940/41	192 500	–	–	–	–
4	Brunlanes	1938/39	153 284	–	–	–	–
		1939/40	131 442	–	–	–	–
		1940/41	98 900	–	–	–	–
5	Hedrum	1938/39	507 706	35 500	25 000	–	–
		1939/40	469 417	35 000	24 000	–	–
		1940/41	393 117	30 000	18 000	–	–
6	Hof	1938/39	228 385	–	–	–	–
		1939/40	211 117	–	–	–	–
		1940/41	203 179	–	–	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftårets begynnelse	Nr
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
54 501	7 000	3 000	–	3 328	–	30 000	129 247	12
54 501	7 000	3 000	–	33 499	–	–	132 575	
54 501	7 000	3 000	–	24 720	–	–	166 074	
98 000	98 000	23 108	–	10 404	241 018	–	239 300	13
96 000	96 000	21 532	–	12 838	249 979	–	249 704	
99 000	99 000	22 243	–	52 525	270 422	–	262 542	
360 014	371 500	86 238	–	29 373	828 000	91 385	2 496 089	14
350 108	362 956	87 088	–	26 497	810 400	121 660	2 525 462	
349 899	344 332	81 588	–	45 291	791 700	163 310	2 551 959	
120 450	34 614	48 500	–	7 217	173 762	–	778 747	15
107 400	29 137	42 460	–	–	157 762	–	785 964	
106 600	28 826	42 090	–	–	–	–	785 964	
105 000	71 629	30 000	15 000	–	240 000	–	1 349 401	16
100 000	68 629	28 000	15 000	–	220 000	–	1 349 401	
95 000	66 629	25 000	15 000	35 000	200 000	–	1 349 401	
111 324	249 755	89 250	–	–	461 868	–	548 659	17
53 480	126 401	42 325	–	–	277 293	–	548 659	
53 480	126 401	42 325	–	–	283 276	–	548 659	
23	39	15	–	–	–	21 520	364 371	18
23	39	15	–	–	–	20 305	364 371	
23	39	15	–	–	–	22 752	364 371	
607 879	225 849	79 042	–	–	1 036 433	–	2 021 949	19
598 754	208 449	77 178	–	16 611	977 467	30 000	2 021 949	
567 879	205 849	74 042	–	5 175	917 145	30 000	2 038 560	
66 690	71 000	12 600	–	–	150 290	–	337 200	20
60 770	65 000	10 000	–	–	135 770	–	337 200	
58 000	62 000	8 000	–	12 750	50 675	–	337 200	
102 720	51 421	–	–	2 013	490 874	40 000	1 233 261	21
102 000	51 000	–	–	153 461	563 587	40 000	1 235 274	
100 659	51 000	–	–	35 187	513 199	40 000	1 388 734	
3 319 309	2 242 389	985 929	97 852	125 600	6 769 860	399 112	17 854 499	
3 195 038	2 015 670	913 969	94 823	400 463	6 588 450	401 169	17 980 098	
3 141 921	1 990 886	896 667	83 626	462 980	5 984 241	493 646	18 381 863	
90 000	80 000	22 000	3 342	–	215 500	30 870	1 063 513	1
77 000	68 000	15 000	2 342	–	182 500	37 748	1 063 513	
67 000	51 000	10 000	1 342	–	149 500	38 653	1 063 513	
229 000	92 000	92 188	–	–	279 000	3 732	1 228 062	2
229 000	92 000	92 188	–	–	245 000	5 232	1 228 062	
220 000	90 000	84 915	–	17 676	216 000	7 429	1 228 062	
104 000	72 000	56 000	–	5 855	521 894	–	717 598	3
90 000	60 000	48 500	–	–	502 060	–	723 453	
89 000	59 000	44 500	–	–	480 890	–	723 453	
72 000	50 000	30 284	1 000	12 682	72 736	102 660	654 110	4
60 000	32 000	39 242	200	2 541	44 588	108 760	666 792	
50 000	25 000	23 700	200	277	11 021	108 763	669 333	
180 000	150 000	117 206	–	6 784	579 345	–	1 014 965	5
172 200	137 700	100 517	–	1 710	535 729	–	1 021 748	
145 000	115 000	85 117	–	10 442	480 299	–	1 023 459	
137 400	45 400	33 600	11 985	–	263 500	–	502 202	6
130 200	40 200	30 300	10 417	–	251 000	–	502 202	
125 000	40 000	28 000	10 179	7 921	145 000	–	502 202	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)						
7	Konnerud	1938/39	60 000	–	–	–	10 000
		1939/40	60 000	–	–	–	10 000
		1940/41	60 000	–	–	–	10 000
8	Lardal	1938/39	247 304	–	–	–	–
		1939/40	244 304	–	–	–	–
		1940/41	240 000	–	–	–	–
9	Nøtterøy	1938/39	659 518	–	–	–	–
		1939/40	683 025	–	–	–	–
		1940/41	683 025	–	–	–	–
10	Ramnes	1938/39	400 000	–	–	–	–
		1939/40	400 000	–	–	–	–
		1940/41	400 000	–	–	–	–
11	Sandar	1938/39	854 621	–	–	–	–
		1939/40	819 885	–	–	–	–
		1940/41	765 034	–	–	–	–
12	Sande	1938/39	344 724	–	–	–	–
		1939/40	346 760	–	–	–	–
		1940/41	348 081	–	–	–	–
13	Sem	1938/39	130 038	–	–	–	–
		1939/40	156 827	–	–	–	–
		1940/41	176 664	–	–	–	–
14	Skoger	1938/39	313 850	–	–	–	27 000
		1939/40	310 427	–	–	–	26 000
		1940/41	301 724	–	–	–	25 000
15	Stokke	1938/39	409 608	–	–	–	–
		1939/40	379 608	–	–	–	–
		1940/41	349 608	–	–	–	–
16	Strømm.....	1938/39	128 425	–	–	–	–
		1939/40	128 599	–	–	–	–
		1940/41	123 730	–	–	–	–
17	Strømsgodset	1938/39	317 800	–	–	–	–
		1939/40	317 800	–	–	–	–
		1940/41	317 800	–	–	–	–
18	Tjølling	1938/39	257 468	–	–	–	–
		1939/40	233 337	–	–	–	–
		1940/41	212 235	–	–	–	–
19	Tjøme	1938/39	29 560	–	–	–	–
		1939/40	16 560	–	–	–	–
		1940/41	3 560	–	–	–	–
20	Våle	1938/39	357 302	–	–	–	–
		1939/40	337 302	–	–	–	–
		1940/41	308 295	–	–	–	–
	I alt ...	1938/39	6 240 123	35 500	25 000	–	37 000
		1939/40	6 020 487	35 000	24 000	–	36 000
		1940/41	5 701 709	30 000	18 000	–	35 000
	Telemark						
1	Drangedal	1938/39	105 604	–	–	–	–
		1939/40	105 604	–	–	–	–
		1940/41	165 989	–	–	–	–
2	Fyresdal	1938/39	44 689	12 340	16 000	–	–
		1939/40	42 522	11 271	15 000	–	–
		1940/41	43 522	11 271	15 000	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
20 000	20 000	10 000	–	–	11 500	–	75 090	7
20 000	20 000	10 000	–	–	10 500	–	75 090	
20 000	20 000	10 000	–	–	10 000	–	75 090	
101 200	103 604	42 500	–	–	278 402	10 000	1 100 715	8
101 200	100 604	42 500	–	–	278 402	15 000	1 100 715	
100 000	100 000	40 000	–	35 265	278 402	–	1 100 715	
280 000	340 000	39 518	–	27 771	–	124 749	1 480 784	9
289 000	345 025	49 000	–	35 222	–	120 133	1 508 555	
289 000	345 025	49 000	–	52 220	–	207 201	1 543 777	
195 000	135 000	65 000	5 000	–	400 000	17 340	643 596	10
195 000	135 000	65 000	5 000	–	400 000	2 819	643 596	
195 000	135 000	65 000	5 000	9 090	400 000	3 957	660 905	
184 300	426 021	152 500	91 800	78 288	366 312	–	1 939 569	11
176 705	410 152	145 208	87 820	61 248	345 625	–	2 017 857	
165 412	382 602	135 014	82 006	37 498	320 450	–	2 079 105	
155 000	106 000	55 000	28 724	463	218 600	–	644 261	12
155 000	108 000	56 000	27 760	2 036	201 450	–	544 724	
155 000	108 000	56 000	29 081	1 321	190 742	–	646 760	
42 912	67 620	19 506	–	9 689	152 000	61 903	1 380 716	13
42 912	72 620	41 295	–	102 373	118 000	57 345	1 390 405	
50 000	75 000	51 664	–	19 837	84 000	72 623	1 492 779	
112 000	92 000	44 000	38 850	–	276 100	–	392 010	14
112 000	91 000	43 000	38 474	11 774	276 880	–	392 010	
110 000	90 000	40 000	36 724	6 400	267 795	–	403 784	
190 000	175 000	44 608	–	4 000	410 000	21 517	1 056 173	15
170 000	165 000	44 608	–	–	380 000	25 320	1 060 173	
155 000	150 000	44 608	–	–	350 000	38 574	1 060 173	
57 450	45 240	18 331	7 404	2 565	114 744	–	278 860	16
57 450	45 414	18 331	7 404	174	114 994	–	281 425	
57 450	45 414	13 462	7 404	–	113 625	–	281 599	
26 000	183 800	108 000	–	41 894	–	346 442	391 621	17
26 000	183 800	108 000	–	–	–	346 442	433 515	
26 000	183 800	108 000	–	–	–	356 442	433 515	
102 500	107 500	47 468	–	9 180	250 000	–	665 043	18
94 500	99 500	39 337	–	5 868	224 000	–	674 223	
89 000	93 000	30 235	–	18 898	195 000	–	680 091	
14 000	9 000	6 560	–	3 313	71 500	–	459 717	19
8 000	5 000	3 560	–	–	58 500	5 723	463 030	
2 000	1 000	560	–	–	45 500	10 628	463 030	
194 802	110 000	37 000	15 500	958	389 813	36 985	709 202	20
175 802	110 000	36 000	15 500	12 818	373 613	38 263	710 160	
160 495	100 000	32 800	15 000	993	355 520	40 918	722 978	
2 487 564	2 410 185	1 041 269	203 605	203 442	4 870 946	756 198	16 397 807	
2 381 969	2 321 015	1 027 586	194 917	235 764	4 542 841	762 785	16 601 248	
2 270 357	2 208 841	952 575	186 936	217 838	4 093 744	885 188	16 854 323	
54 837	28 267	22 500	–	1 767	128 100	1 575	1 500 000	1
54 837	28 267	22 500	–	–	122 050	1 575	1 501 767	
54 837	28 267	22 500	60 385	60 385	141 000	32 615	1 501 767	
5 000	5 414	–	5 936	–	60 328	–	126 041	2
5 000	5 414	–	5 837	–	58 745	2 000	126 041	
5 000	6 414	–	5 837	1 000	51 953	3 989	126 041	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
3	Gjerpen	1938/39	211 452	–	–	–	–
		1939/40	176 566	–	–	–	–
		1940/41	140 375	–	–	–	–
4	Gransherad	1938/39	382 521	–	–	–	–
		1939/40	376 725	–	–	–	–
		1940/41	369 673	–	–	–	–
5	Heddal	1938/39	180 000	–	–	–	–
		1939/40	180 000	–	–	–	–
		1940/41	180 000	–	–	–	–
6	Holla	1938/39	877 644	145 000	249 367	–	–
		1939/40	929 669	158 000	250 000	–	–
		1940/41	930 169	158 500	250 000	–	–
7	Lårdal sogn	1938/39	23 005	2 900	9 000	–	–
		1939/40	23 005	2 900	9 000	–	–
		1940/41	23 005	2 900	9 000	–	–
8	Sannidal	1938/39	100 000	–	–	–	–
		1939/40	100 000	–	–	–	–
		1940/41	100 000	–	–	–	–
9	Sauland	1938/39	38 500	–	–	–	–
		1939/40	36 993	–	–	–	–
		1940/41	35 993	–	–	–	–
10	Siljan	1938/39	62 725	–	–	–	–
		1939/40	65 530	–	–	–	–
		1940/41	63 236	–	–	–	–
11	Skåtøy	1938/39	156 122	–	–	–	–
		1939/40	154 598	–	–	–	–
		1940/41	156 124	–	–	–	–
12	Solum	1938/39	180 726	–	–	–	–
		1939/40	157 480	–	–	–	–
		1940/41	132 551	–	–	–	–
13	Tinn	1938/39	421 933	–	–	–	–
		1939/40	421 715	–	–	–	–
		1940/41	411 386	–	–	–	–
14	Treungen sogn	1938/39	9 246	–	–	–	–
		1939/40	9 246	–	–	–	–
		1940/41	9 246	–	–	–	–
	I alt	1938/39	2 794 168	160 240	274 367	–	–
		1939/40	2 779 653	172 171	274 000	–	–
		1940/41	2 761 269	172 671	274 000	–	–
	Aust-Agder						
1	Evje	1938/39	10	–	–	–	–
		1939/40	10	–	–	–	–
		1940/41	10	–	–	–	–
2	Hornnes	1938/39	28 000	–	–	–	–
		1939/40	28 000	–	–	–	–
		1940/41	28 000	–	–	–	–
3	Ardal	1938/39	10 000	–	–	–	–
		1939/40	10 000	–	–	–	–
		1940/41	10 000	–	–	–	–
	I alt	1938/39	38 010	–	–	–	–
		1939/40	38 010	–	–	–	–
		1940/41	38 010	–	–	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Maste-transform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
–	211 452	–	–	15 459	330 511	77 104	771 365	3
–	176 566	–	–	9 510	312 858	87 412	786 824	
–	140 375	–	–	8 468	294 310	99 208	796 334	
195 000	116 000	71 521	–	–	484 181	–	1 046 650	4
193 000	114 000	69 725	–	–	480 249	4 200	1 046 650	
190 500	111 500	67 673	–	–	471 624	5 450	1 046 650	
85 000	70 000	25 000	–	4 625	–	–	951 963	5
85 000	70 000	25 000	–	1 472	–	1 500	956 588	
85 000	70 000	25 000	–	–	–	5 350	958 060	
125 000	278 277	80 000	–	146 723	889 165	–	1 256 444	6
150 000	281 669	90 000	–	54 025	772 052	–	1 403 167	
150 000	281 669	90 000	–	500	750 395	–	1 457 192	
–	11 105	–	–	–	25 543	–	56 500	7
–	11 105	–	–	–	24 779	–	56 500	
–	11 105	–	–	–	24 263	–	56 500	
40 000	27 000	33 000	–	802	–	3 589	621 599	8
40 000	27 000	33 000	–	710	–	2 153	622 401	
40 000	27 000	33 000	–	5 488	–	–	623 111	
15 000	9 100	14 400	–	359	63 120	3 179	298 350	9
15 000	9 000	12 993	–	261	63 120	3 261	298 709	
15 000	9 000	11 993	–	1 452	63 120	3 336	298 970	
20 000	30 000	12 725	–	300	73 323	–	200 200	10
21 000	31 000	13 530	–	5 000	77 568	–	200 500	
21 000	30 000	12 236	–	–	74 255	–	205 500	
84 000	36 875	35 247	–	24 819	24 372	–	444 742	11
84 000	36 000	34 598	–	490	23 348	–	469 561	
85 000	37 000	34 124	–	3 000	26 124	–	470 051	
–	180 726	–	–	13 907	169 727	552 323	560 710	12
–	157 480	–	–	8 790	169 727	584 359	574 617	
–	132 551	–	–	6 499	169 727	598 560	583 406	
180 498	139 338	92 097	10 000	11 933	389 731	123 126	1 618 514	13
174 235	145 655	90 436	11 389	10 673	396 628	140 230	1 630 447	
170 230	142 272	88 234	10 650	692	383 733	176 324	1 641 120	
5 000	2 500	1 746	–	–	18 480	2 000	268 039	14
5 000	2 500	1 746	–	–	18 480	4 000	268 039	
5 000	2 500	1 746	–	–	18 480	6 168	268 039	
809 335	1 146 054	388 236	15 936	220 694	2 656 581	762 896	9 721 117	
827 072	1 095 656	393 528	17 226	90 931	2 519 604	830 690	9 941 811	
821 567	1 029 653	386 506	76 872	87 484	2 468 984	931 000	10 032 741	
5	5	–	–	–	–	–	69 920	1
5	5	–	–	–	–	–	69 920	
5	5	–	–	–	–	–	69 920	
–	20 000	8 000	–	–	25 233	–	85 000	2
–	20 000	8 000	–	–	21 803	–	85 000	
–	20 000	8 000	–	–	12 803	–	85 000	
–	10 000	–	–	–	10 313	–	65 000	3
–	10 000	–	–	–	6 024	–	65 000	
–	10 000	–	–	–	–	–	65 000	
5	30 005	8 000	–	–	35 546	–	219 920	
5	30 005	8 000	–	–	27 827	–	219 920	
5	30 005	8 000	–	–	12 803	–	219 920	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)						
	Vest-Agder						
1	Vennesla	1938/39	252 859	–	–	–	88 501
		1939/40	237 859	–	–	–	83 251
		1940/41	222 859	–	–	–	78 001
	I alt	1938/39	252 859	–	–	–	88 501
		1939/40	237 859	–	–	–	83 251
		1940/41	222 859	–	–	–	78 001
	Rogaland						
1	Eigersund	1938/39	84 411	–	–	–	7 500
		1939/40	81 920	–	–	–	6 500
		1940/41	80 739	–	–	–	7 000
2	Gjestal	1938/39	192 000	–	–	–	–
		1939/40	176 000	–	–	–	–
		1940/41	160 000	–	–	–	–
3	Hetland	1938/39	721 454	–	–	132 000	198 000
		1939/40	624 262	–	–	110 000	173 861
		1940/41	490 262	–	–	100 000	123 861
4	Høyland	1938/39	485 902	–	–	–	–
		1939/40	442 334	–	–	–	–
		1940/41	341 138	–	–	–	–
5	Klepp	1938/39	244 768	–	–	7 500	–
		1939/40	240 268	–	–	7 500	–
		1940/41	236 468	–	–	7 500	–
6	Nærbø	1938/39	29 846	–	–	–	–
		1939/40	31 783	–	–	–	–
		1940/41	34 628	–	–	–	–
7	Ogna	1938/39	21 705	–	–	–	–
		1939/40	21 705	–	–	–	–
		1940/41	18 509	–	–	–	–
8	Randaberg	1938/39	60 804	–	–	–	–
		1939/40	46 889	–	–	–	–
		1940/41	38 528	–	–	–	–
9	Riska	1938/39	199 413	–	–	–	–
		1939/40	194 449	–	–	–	–
		1940/41	161 662	–	–	–	–
10	Sand	1938/39	154 083	17 000	82 833	–	–
		1939/40	135 794	15 000	72 980	–	–
		1940/41	123 349	13 000	68 580	–	–
11	Sauda	1938/39	314 446	–	–	–	–
		1939/40	329 736	–	–	–	–
		1940/41	393 002	–	–	–	–
12	Time	1938/39	515 567	93 965	14 721	–	85 764
		1939/40	506 137	91 445	10 830	–	78 022
		1940/41	407 492	73 795	8 031	–	62 277
13	Varhaug	1938/39	137 952	–	–	–	–
		1939/40	123 341	–	–	–	–
		1940/41	108 335	–	–	–	–
	I alt	1938/39	3 162 351	110 965	97 554	139 500	291 264
		1939/40	2 954 618	106 445	83 810	117 500	258 383
		1940/41	2 594 112	86 795	76 611	107 500	193 138

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr
Høyspent nett	Lavspent nett	Maste-transform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
73 329	73 329	17 700	–	–	126 539	7 807	327 859	1
68 979	68 979	16 650	–	–	122 001	16 000	327 859	
64 629	64 629	15 600	–	–	87 063	20 000	327 859	
73 329	73 329	17 700	–	–	126 539	7 807	327 859	
68 979	68 979	16 650	–	–	122 001	16 000	327 859	
64 629	64 629	15 600	–	–	87 063	20 000	327 859	
33 500	24 500	18 911	–	3 850	108 116	14 663	916 594	1
32 500	23 500	19 420	–	–	105 625	14 663	920 444	
32 200	23 000	18 539	–	2 377	105 752	14 663	920 444	
56 000	61 000	75 000	–	–	192 000	–	470 000	2
51 000	56 000	69 000	–	–	176 000	–	470 000	
48 000	52 000	60 000	–	–	160 000	–	470 000	
120 000	151 454	120 000	–	–	793 000	–	1 456 308	3
100 000	140 401	100 000	–	–	735 000	22 139	1 456 308	
85 000	105 401	76 000	–	20 000	648 173	85 922	1 456 308	
234 919	79 100	123 155	48 728	13 631	731 244	–	1 545 801	4
230 144	69 438	97 974	44 778	6 832	675 863	–	1 559 432	
147 948	68 438	86 974	37 778	–	577 462	21 266	1 566 264	
69 268	76 250	76 100	15 650	17 000	107 500	9 701	1 295 559	5
68 268	75 250	74 600	14 650	–	100 500	6 851	1 312 559	
67 468	74 450	73 700	13 350	–	93 200	6 701	1 312 559	
7 000	7 000	15 846	–	–	42 244	–	413 453	6
7 500	7 500	16 783	–	1 937	49 636	–	413 453	
9 000	9 000	16 628	–	2 845	27 500	–	415 391	
6 500	8 500	6 705	–	–	36 355	–	188 719	7
6 500	8 500	6 705	–	–	35 599	–	188 719	
5 500	8 000	5 009	–	–	33 867	–	188 719	
18 500	26 000	16 304	–	–	146 671	–	285 000	8
15 000	19 000	12 889	–	–	127 614	–	285 000	
12 000	16 000	10 528	–	–	75 337	–	285 000	
72 413	57 000	70 000	–	334 358	205 885	–	334 358	9
70 449	56 000	68 000	–	10 790	196 244	–	334 358	
60 449	46 000	55 213	–	–	175 806	–	345 149	
30 702	18 548	5 000	–	1 678	187 000	2 750	345 890	10
26 858	16 956	4 000	–	3 015	175 000	2 794	347 568	
22 227	15 542	4 000	–	9 336	163 000	2 867	350 583	
70 719	102 380	106 650	34 697	45 335	191 700	5 264	523 038	11
73 500	112 500	107 535	36 201	22 290	178 700	9 963	568 374	
83 400	130 700	141 503	37 399	63 267	194 750	–	590 663	
131 556	50 380	116 005	23 176	80 355	603 274	53 365	1 451 649	12
131 471	52 622	120 460	21 287	55 961	619 827	53 365	1 532 004	
95 004	47 200	104 789	16 396	55 503	557 757	–	1 587 965	
50 000	60 000	27 952	–	–	138 300	3 000	354 457	13
44 000	55 000	24 341	–	–	125 600	–	354 457	
38 000	50 000	20 335	–	–	115 000	–	354 457	
901 077	722 112	777 628	122 251	496 207	3 483 289	88 743	9 580 826	
857 190	692 667	721 707	116 916	100 825	3 301 208	109 775	9 742 676	
706 196	645 731	673 218	104 923	153 328	2 927 604	131 419	9 843 502	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskom-munale (forts.)						
	Hordaland						
1	Askøy	1938/39	380 226	–	–	–	–
		1939/40	360 948	–	–	–	–
		1940/41	345 448	–	–	–	–
2	Bruvik	1938/39	551 464	300 000	135 883	–	–
		1939/40	540 500	315 000	120 919	–	–
		1940/41	600 000	390 000	116 000	–	–
3	Dale (i Bruvik)	1938/39	119 811	–	–	–	–
		1939/40	118 953	–	–	–	–
		1940/41	115 848	–	–	–	–
4	Evanger	1938/39	41 609	–	–	–	–
		1939/40	34 048	–	–	–	–
		1940/41	31 356	–	–	–	–
5	Fana	1938/39	1 197 154	60 611	3 824	–	171 935
		1939/40	1 089 059	54 960	3 624	–	156 535
		1940/41	979 081	48 464	3 424	–	140 535
6	Fjell	1938/39	244 068	79 068	13 000	–	20 000
		1939/40	244 068	79 068	13 000	–	20 000
		1940/41	244 068	79 068	13 000	–	20 000
7	Granvin	1939/40	268 532	59 600	19 800	–	–
		1940/41	281 010	57 300	18 600	–	–
8	Hamre	1938/39	109 000	–	–	–	–
		1939/40	102 000	–	–	–	–
		1940/41	95 000	–	–	–	–
9	Haus	1938/39	394 792	–	–	–	63 000
		1939/40	411 711	–	–	–	63 000
		1940/41	451 082	–	–	–	68 005
10	Hosanger	1938/39	275 000	–	–	–	–
		1939/40	275 000	–	–	–	–
		1940/41	180 000	–	–	–	–
11	Kinsarvik	1938/39	301 995	–	–	–	–
		1939/40	281 449	–	–	–	–
		1940/41	263 969	–	–	–	–
12	Kvam	1938/39	320 000	153 000	52 000	–	–
		1939/40	310 000	150 000	52 000	–	–
		1940/41	340 000	180 000	52 000	–	–
13	Kvinnherad	1938/39	458 100	88 000	66 000	–	–
		1939/40	453 483	87 000	65 000	–	–
		1940/41	481 663	87 000	63 000	–	–
14	Loddefjord	1938/39	59 414	–	–	–	–
		1939/40	59 702	–	–	–	–
		1940/41	49 457	–	–	–	–
15	Odda	1938/39	265 575	–	–	–	–
		1939/40	346 354	–	–	–	–
		1940/41	356 000	–	–	–	–
16	Os	1938/39	596 766	105 000	65 000	45 000	11 193
		1939/40	628 909	99 750	59 800	42 750	60 310
		1940/41	575 938	85 000	47 444	40 500	57 270
17	Samnanger	1938/39	167 500	–	–	–	–
		1939/40	167 500	–	–	–	–
		1940/41	167 500	–	–	–	–
18	Stord	1938/39	694 316	202 000	116 243	–	–
		1939/40	657 261	190 000	110 000	–	–
		1940/41	641 524	190 000	110 000	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Maste-transform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
136 710	160 793	82 723	–	16 866	436 563	24 842	1 046 650	1
125 533	157 793	77 622	–	–	417 286	22 366	1 063 516	
118 033	154 293	73 122	–	–	400 021	35 953	1 063 515	
53 000	34 581	28 000	–	10 450	525 000	–	1 579 918	2
50 000	30 581	24 000	–	23 774	514 000	–	1 590 368	
44 000	27 000	23 000	–	84 666	559 000	–	1 614 142	
44 000	61 811	14 000	–	10 956	–	36 411	154 964	3
42 000	58 931	18 022	–	4 143	–	44 524	165 920	
41 000	57 130	17 718	–	198	–	82 940	170 759	
–	19 000	22 609	–	520	44 355	–	62 500	4
–	16 000	18 048	–	–	31 355	2 692	63 020	
–	14 550	16 806	–	2 968	31 355	–	63 020	
484 926	181 359	276 035	18 464	54 315	1 329 171	93 874	4 857 650	5
441 326	164 959	251 035	16 620	143 019	1 221 078	63 432	4 911 965	
397 326	148 835	225 035	15 462	237 459	861 098	128 957	5 054 984	
39 000	29 000	64 000	–	3 466	257 769	–	927 691	6
39 000	29 000	64 000	–	3 104	257 769	–	931 158	
39 000	29 000	64 000	–	8 661	257 769	–	934 262	
109 300	58 032	21 800	–	–	276 379	–	270 432	7
105 200	69 310	30 600	–	23 578	290 259	–	270 432	
36 000	37 000	36 000	–	–	109 000	–	1 048 842	8
34 000	34 000	34 000	–	14 360	102 000	–	1 048 842	
31 000	33 000	31 000	–	9 330	95 000	–	1 063 196	
248 000	45 349	30 443	8 000	5 792	2 415 512	86 408	2 131 050	9
259 000	48 000	33 711	8 000	31 736	2 207 640	101 927	2 136 842	
266 960	53 465	54 552	8 100	24 454	2 004 929	126 948	2 168 578	
104 032	127 408	43 560	–	–	262 986	–	1 174 333	10
104 032	127 408	43 560	–	–	231 000	–	1 174 333	
68 094	83 394	28 512	–	–	186 600	–	1 174 333	
135 300	100 595	66 100	–	–	285 761	–	533 930	11
124 000	95 449	62 000	–	–	268 067	–	533 930	
117 320	87 989	58 660	–	–	249 544	–	533 930	
62 000	24 000	24 000	5 000	–	330 000	39 921	667 408	12
60 000	21 000	22 000	5 000	–	310 000	55 374	667 408	
60 000	21 000	22 000	5 000	50 000	290 000	108 590	667 408	
132 000	83 000	66 000	23 100	–	490 743	5 617	1 328 853	13
131 000	82 000	65 500	22 983	1 241	471 933	7 366	1 328 853	
161 500	82 000	65 500	22 663	31 179	478 487	8 524	1 331 094	
25 000	25 414	9 000	–	20 844	8 140	25 000	367 774	14
25 000	25 702	9 000	–	14 505	8 130	25 000	388 618	
20 000	22 457	7 000	–	9 985	7 894	–	403 123	
21 000	118 000	108 567	18 008	60 577	204 208	201 794	902 580	15
45 000	136 000	145 000	20 354	97 765	200 532	271 794	963 157	
45 000	141 000	150 000	20 000	40 053	154 136	326 794	1 060 922	
160 972	102 000	87 450	20 151	48 940	509 522	24 396	1 192 666	16
152 922	112 161	83 080	18 136	70 463	495 772	–	1 241 606	
144 872	106 021	78 710	16 121	11 936	442 374	–	1 312 069	
70 000	70 000	27 500	–	–	176 000	–	273 000	17
70 000	70 000	27 500	–	–	187 649	–	273 000	
70 000	70 000	27 500	–	–	187 649	–	273 000	
165 000	117 023	60 000	34 050	23 122	786 884	–	1 104 013	18
155 544	112 166	57 000	32 551	4 876	759 759	–	1 127 135	
155 544	112 167	57 000	16 813	38 848	736 810	–	1 132 012	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskom-munale (forts.)						
19	Strandebarm	1938/39	277 895	95 000	49 000	–	–
		1939/40	258 066	85 000	40 000	–	–
		1940/41	239 810	80 000	37 000	–	–
20	Ullensvang	1938/39	206 000	–	–	–	–
		1939/40	206 000	–	–	–	–
		1940/41	202 000	–	–	–	–
21	Ulvik	1938/39	186 463	70 000	37 000	–	–
		1939/40	183 577	70 000	37 000	–	–
		1940/41	180 716	70 000	37 000	–	–
22	Valen Sjukehus[1] .	1938/39	110 000	80 000	20 000	–	–
		1939/40	860 000	660 000	160 000	–	–
		1940/41	860 000	660 000	160 000	–	–
23	Voss	1938/39	666 000	240 000	–	340 000	–
		1939/40	666 000	240 000	–	340 000	–
		1940/41	665 200	240 000	–	340 000	–
24	Vossevangen	1938/39	285 950	181 250	2 600	–	–
		1939/40	283 450	178 750	2 600	–	–
		1940/41	264 350	163 350	4 200	–	–
25	Aasane	1938/39	134 734	–	–	7 000	20 000
		1939/40	121 434	–	–	7 000	15 000
		1940/41	108 134	–	–	7 000	10 000
	I alt ...	1938/39	8 043 832	1 653 929	560 550	392 000	286 128
		1939/40	8 928 004	2 269 128	683 743	389 750	314 845
		1940/41	8 719 154	2 330 182	661 668	387 500	295 810
	Sogn og Fjordane						
1	Dale.....	1938/39	205 000	70 300	32 000	–	–
		1939/40	191 300	56 800	32 000	–	–
		1940/41	192 000	70 300	32 000	–	–
2	Eid	1938/39	231 165	50 000	120 000	–	–
		1939/40	213 057	50 335	105 100	–	–
		1940/41	194 874	42 000	93 000	–	–
3	Førde	1938/39	337 797	90 000	60 000	–	–
		1939/40	328 025	88 000	58 000	–	–
		1940/41	308 753	85 000	53 000	–	–
4	Gloppen	1938/39	527 873	134 214	190 688	–	–
		1939/40	498 212	129 553	175 687	–	–
		1940/41	467 016	123 357	165 687	–	–
5	Hornindal	1938/39	4 500	1 500	1 500	–	–
		1939/40	4 500	1 500	1 500	–	–
		1940/41	4 500	1 500	1 500	–	–
6	Leikanger	1938/39	195 600	75 500	36 000	–	–
		1939/40	194 600	75 500	35 000	–	–
		1940/41	189 400	80 000	32 000	–	–
7	Måløy	1938/39	123 642	65 519	4 300	–	–
		1939/40	118 677	50 000	9 757	–	–
8	Stryn	1938/39	319 500	72 000	30 000	–	–
		1939/40	319 500	72 000	30 000	–	–
		1940/41	319 500	72 000	30 000	–	–
9	Vadheim	1938/39	36 030	–	7 410	–	–
		1939/40	33 981	–	5 307	–	–
		1940/41	29 122	–	5 000	–	–

[1] Eies av fylket.

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
83 000	22 500	20 895	7 500	641	343 717	–	728 333	19
83 000	22 500	20 066	7 500	1 636	321 612	–	728 974	
77 000	20 000	18 310	7 500	3 848	299 506	–	730 610	
102 000	72 000	32 000	–	31 252	206 000	–	296 874	20
102 000	72 000	32 000	–	30 722	206 000	–	311 999	
102 000	70 000	30 000	–	4 000	202 000	–	342 721	
30 000	29 604	19 859	–	1 603	211 630	–	788 127	21
30 000	28 000	18 577	–	3 352	208 220	–	789 730	
30 000	26 000	17 716	–	2 169	227 626	–	793 082	
–	10 000	–	–	386 529	110 000	–	520 589	22
6 000	20 000	14 000	–	227 024	475 000	–	907 118	
6 000	20 000	14 000	–	46 000	450 000	410 000	1 134 142	
45 000	15 000	25 000	1 000	4 758	723 344	–	1 559 484	23
45 000	15 000	25 000	1 000	31 923	724 243	–	1 564 242	
45 000	15 000	25 000	200	24 269	643 995	50 000	1 596 165	
8 000	6 000	6 800	81 300	1 625	373 660	–	1 015 687	24
8 000	6 000	6 800	81 300	3 240	359 469	–	1 017 312	
8 000	6 000	6 800	76 000	–	325 543	30 000	1 020 553	
46 000	21 000	40 734	–	–	212 091	9 240	622 793	25
41 000	21 000	37 434	–	–	181 528	9 454	622 793	
36 000	21 000	34 134	–	–	168 194	34 744	622 793	
2 230 940	1 512 437	1 191 275	216 573	682 256	10 352 056	547 503	24 885 709	
2 282 657	1 563 682	1 210 755	213 444	706 883	10 436 421	603 929	25 822 271	
2 188 849	1 490 611	1 176 675	187 859	653 601	9 549 789	1 343 450	26 530 845	
60 000	30 000	12 700	–	–	211 580	–	282 801	1
60 000	30 000	12 500	–	–	199 260	–	282 801	
60 000	17 100	12 600	–	13 214	186 855	–	282 802	
14 000	6 165	5 000	36 000	–	264 872	–	412 973	2
14 000	6 200	5 000	32 422	–	256 833	–	412 973	
12 874	6 000	5 000	36 000	–	240 419	–	412 973	
45 000	109 000	30 000	3 797	–	352 624	–	569 538	3
43 000	107 000	28 500	3 525	–	468 778	1 522	569 539	
40 000	103 000	25 500	2 253	–	323 600	1 295	569 539	
105 000	58 000	39 971	–	12 688	622 307	–	920 284	4
100 000	55 000	37 972	–	–	592 052	–	932 972	
92 000	53 000	32 972	–	6 455	572 566	–	932 972	
–	1 500	–	–	–	–	–	81 786	5
–	1 500	–	–	–	–	–	81 786	
–	1 500	–	–	–	–	–	81 786	
22 500	23 000	7 500	31 100	–	200 500	–	234 233	6
22 500	23 000	7 500	31 100	–	199 500	–	234 233	
20 000	20 500	6 000	30 900	5 000	194 300	–	234 233	
–	–	40 942	12 881	1 573	153 135	43 498	465 096	7
–	45 243	–	13 677	16 840	125 730	48 159	466 669	
142 500	30 000	45 000	–	–	294 467	–	1 239 000	8
142 500	30 000	45 000	–	–	303 597	–	1 239 000	
142 500	30 000	45 000	–	–	280 467	–	1 239 000	
11 310	11 310	6 000	–	–	25 868	–	52 395	9
11 337	11 337	6 000	–	2 158	23 208	–	52 395	
9 061	9 061	6 000	–	–	21 008	–	54 552	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Spesifikasjon av den			
				Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskom-munale (forts.)						
10	Vik	1938/39	245 459	37 500	115 000	–	–
		1939/40	245 459	37 500	115 000	–	–
		1940/41	227 109	34 150	100 000	–	–
11	Ardal	1938/39	13 600	–	–	–	–
		1939/40	13 600	–	–	–	–
		1940/41	13 600	–	–	–	–
	I alt	1938/39	2 240 166	596 533	596 898	–	–
		1939/40	2 160 911	561 188	567 351	–	–
		1940/41	1 945 874	508 307	512 187	–	–
	Møre og Romsdal						
1	Bolsøy	1938/39	125 466	–	–	–	2 000
		1939/40	115 364	–	–	–	2 000
		1940/41	115 429	–	–	–	2 000
2	Borgund	1938/39	686 838	–	–	–	–
		1939/40	639 476	–	–	–	–
		1940/41	608 182	–	–	–	–
3	Giske	1938/39	122 140	–	–	–	–
		1939/40	122 140	–	–	–	–
		1940/41	122 795	–	–	–	–
4	Grytten	1938/39	574 939	140 000	70 000	205 000	28 000
		1939/40	510 034	125 000	60 000	170 000	40 000
		1940/41	509 361	125 000	60 000	170 000	40 000
5	Haram	1938/39	101 250	–	–	–	–
		1939/40	101 250	–	–	–	–
		1940/41	95 175	–	–	–	–
6	Hareid	1938/39	130 000	35 000	35 000	–	–
		1939/40	123 500	32 000	31 500	–	–
		1940/41	123 500	32 000	31 500	–	–
7	Hen	1938/39	71 968	18 000	15 000	–	–
		1939/40	60 981	15 000	14 000	–	–
		1940/41	51 364	12 000	12 000	–	–
8	Norddal	1938/39	114 990	–	–	–	–
		1939/40	111 310	–	–	–	–
		1940/41	107 561	–	–	–	–
9	Sandøy	1938/39	50 000	–	–	–	–
		1939/40	50 000	–	–	–	–
		1940/41	50 000	–	–	–	–
10	Skodje	1938/39	51 799	–	–	–	–
		1939/40	47 163	–	–	–	–
		1940/41	41 878	–	–	–	–
11	Stordal	1938/39	34 394	–	–	–	–
		1939/40	37 071	–	–	–	–
		1940/41	34 561	–	–	–	–
12	Sykkylven	1938/39	421 794	105 000	86 470	–	–
		1939/40	467 275	105 000	86 470	–	–
		1940/41	515 035	105 000	86 471	–	–
13	Tresfjord	1938/39	304 076	–	–	–	–
		1939/40	304 076	–	–	–	–
		1940/41	304 076	–	–	–	–
14	Ulstein	1938/39	187 522	55 000	48 000	–	–
		1939/40	166 365	49 000	43 000	–	–
		1940/41	146 515	44 000	38 000	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Maste-transform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
39 000	47 000	6 959	–	–	267 200	–	457 149	10
39 000	47 000	6 959	–	–	267 200	–	457 149	
39 000	47 000	6 959	–	–	262 700	–	457 149	
4 000	6 000	2 600	1 000	–	7 066	–	13 600	11
4 000	6 000	2 600	1 000	–	5 503	–	13 600	
4 000	6 000	2 600	1 000	–	5 503	–	13 600	
443 310	321 975	196 672	84 778	14 261	2 399 616	43 498	4 728 855	
436 337	362 280	152 031	81 724	18 998	2 441 661	49 681	4 743 117	
419 435	293 161	142 631	70 153	24 669	2 087 418	1 295	4 278 606	
31 166	31 000	51 000	10 300	7 634	178 300	–	1 459 257	1
31 364	31 000	51 000	–	4 933	178 300	21 158	1 466 891	
31 429	31 000	51 000	–	11 808	178 300	25 562	1 471 825	
300 000	230 000	60 000	96 838	26 482	459 946	–	1 770 756	2
280 000	225 000	60 000	74 476	30 493	430 305	–	1 797 238	
270 000	220 000	60 000	58 182	45 280	399 011	–	1 827 731	
40 000	62 140	20 000	–	–	145 720	–	326 977	3
40 000	62 140	20 000	–	2 706	145 720	–	326 977	
40 000	62 795	20 000	–	655	145 720	–	331 383	
19 000	74 000	38 939	–	–	633 098	–	1 205 036	4
15 000	64 000	36 034	–	–	593 192	–	1 205 036	
15 000	64 000	35 361	–	–	592 519	–	1 205 036	
33 000	36 000	31 000	1 250	494	31 500	–	675 312	5
33 000	36 000	31 000	1 250	2 958	34 000	–	675 807	
30 000	34 000	30 000	1 175	766	31 500	17 224	678 765	
25 000	25 000	10 000	–	–	564 556	–	799 900	6
25 000	25 000	10 000	–	–	564 556	–	799 900	
25 000	25 000	10 000	–	–	564 556	–	799 900	
15 000	16 968	7 000	–	–	105 264	–	300 000	7
12 000	13 981	6 000	–	–	91 200	–	300 000	
10 000	12 364	5 000	–	–	91 380	–	300 000	
55 000	44 990	15 000	–	–	123 765	2 474	192 000	8
53 000	43 310	15 000	–	–	120 085	87	192 000	
50 000	42 561	15 000	–	–	116 336	6 087	192 000	
20 000	15 000	15 000	–	25 662	39 000	9 322	199 730	9
20 000	15 000	15 000	–	5 825	38 550	11 908	225 392	
20 000	15 000	15 000	–	2 451	38 500	14 908	231 217	
19 799	14 000	18 000	–	1 936	78 720	–	380 294	10
17 163	13 000	17 000	–	160	78 720	–	382 230	
15 378	11 250	15 250	–	1 219	78 720	–	382 390	
14 469	12 462	7 463	–	–	45 682	–	51 568	11
14 969	13 169	8 933	–	5 187	44 218	–	51 568	
14 194	12 072	8 295	–	–	41 618	–	56 755	
60 000	65 000	50 000	55 324	55 323	393 542	40 112	851 436	12
60 000	65 000	50 000	100 805	45 481	475 384	7 986	906 759	
68 000	69 000	50 564	136 000	47 760	492 771	17 092	952 240	
121 446	77 393	40 090	65 147	289	466 336	–	309 527	13
121 446	77 393	40 090	65 147	–	465 565	–	309 816	
121 446	77 393	40 090	65 147	–	466 799	–	309 816	
41 157	25 865	17 500	–	–	220 498	–	1 014 583	14
36 000	23 365	15 000	–	–	219 626	–	1 014 583	
32 000	20 515	12 000	–	–	181 708	–	1 014 583	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
	II. Herredskommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
15	Vartdal	1938/39	160 791	50 000	44 500	–	–
		1939/40	152 791	48 000	42 500	–	–
		1940/41	151 473	47 500	41 400	–	–
16	Vatne	1938/39	38 000	–	–	–	–
		1939/40	38 000	–	–	–	–
		1940/41	34 500	–	–	–	–
17	Vestnes	1938/39	123 398	–	–	–	–
		1939/40	135 751	–	–	–	–
		1940/41	145 967	–	–	–	–
18	Vigra	1938/39	145 165	–	–	–	–
		1939/40	160 920	–	–	–	–
		1940/41	152 536	–	–	–	–
19	Volda	1938/39	1 470 965	656 888	238 179	140 853	48 190
		1939/40	1 463 965	653 888	237 179	139 853	47 690
		1940/41	1 458 122	638 840	231 162	136 073	46 522
20	Ørsta	1938/39	472 709	100 000	100 000	60 000	–
		1939/40	575 970	150 000	153 261	60 000	–
		1940/41	598 766	165 505	153 261	60 000	–
	I alt	1938/39	5 388 204	1 159 888	637 149	405 853	78 190
		1939/40	5 383 402	1 177 888	667 910	369 853	89 690
		1940/41	5 366 796	1 169 845	653 894	366 073	88 522
	Sør-Trøndelag						
1	Hemne	1938/39	150 000	25 000	35 000	–	–
		1939/40	158 768	33 768	35 000	–	–
		1940/41	190 000	65 000	35 000	–	–
2	Horg	1938/39	69 000	–	–	–	–
		1939/40	70 000	–	–	–	–
		1940/41	70 000	–	–	–	–
3	Malvik	1938/39	355 679	–	–	5 000	30 000
		1939/40	346 096	–	–	5 000	30 000
		1940/41	332 782	–	–	5 000	30 000
4	Melhus	1938/39	500 694	103 013	100 000	–	–
		1939/40	510 092	115 457	100 000	–	–
		1940/41	538 376	151 376	100 000	–	–
5	Selbu	1938/39	1 300 000	770 000	138 000	30 000	165 000
		1939/40	1 300 000	770 000	138 000	30 000	165 000
		1940/41	1 300 000	770 000	138 000	30 000	165 000
	I alt	1938/39	2 375 373	898 013	273 000	35 000	195 000
		1939/40	2 384 956	919 225	273 000	35 000	195 000
		1940/41	2 431 158	986 376	273 000	35 000	195 000
	Nord-Trøndelag						
1	Beitstad	1938/39	445 751	130 000	65 751	–	–
		1939/40	177 468	10 000	–	–	–
		1940/41	177 468	10 000	–	–	–
2	Egge[1]	1938/39	503 969	–	–	–	–
		1939/40	503 969	–	–	–	–
3	Frol	1938/39	527 049	170 429	80 767	–	–
		1939/40	518 732	152 488	76 767	–	–
		1940/41	501 667	147 007	70 767	–	–
4	Frosta	1938/39	406 114	–	–	–	–
		1939/40	406 114	–	–	–	–
		1940/41	402 866	–	–	–	–

[1] Overtatt av Nord-Trøndelag Ev. i 1940.

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Maste-transform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
22 000	36 000	8 291	–	–	165 715	–	197 674	15
21 000	35 000	6 291	–	–	158 758	–	197 674	
21 000	34 000	7 473	–	–	154 509	–	197 674	
14 000	12 000	12 000	–	–	39 920	–	345 617	16
14 000	12 000	12 000	–	–	39 921	–	345 617	
11 000	9 000	14 500	–	–	39 921	–	345 617	
58 882	21 584	24 911	18 021	34 314	67 550	–	579 656	17
63 935	25 639	28 173	18 004	12 352	67 550	–	613 971	
66 396	32 244	29 236	18 091	10 216	67 550	–	626 323	
55 000	67 165	23 000	–	30 411	146 369	–	207 127	18
65 000	70 920	25 000	–	15 755	148 661	–	237 538	
65 000	62 536	25 000	–	600	140 967	–	253 293	
85 245	200 500	101 110	–	432 038	1 584 432	–	2 515 254	19
84 745	200 000	100 610	–	3 000	1 604 112	–	2 947 292	
82 705	195 450	98 213	29 157	29 157	1 575 064	–	2 950 292	
50 000	50 000	112 709	–	89 847	555 413	41 239	886 069	20
50 000	50 000	112 709	–	132 411	609 323	3 090	975 916	
50 000	50 000	120 000	–	55 636	629 035	3 168	1 108 327	
1 080 164	1 117 067	663 013	246 880	704 430	6 045 326	93 147	14 267 773	
1 057 622	1 100 917	659 840	259 682	261 261	6 107 746	44 229	14 972 205	
1 038 548	1 080 180	661 982	307 752	205 548	6 026 484	84 041	15 235 167	
40 000	25 000	25 000	–	–	152 800	–	1 200 000	1
40 000	25 000	25 000	–	8 768	191 800	–	1 200 000	
40 000	25 000	25 000	–	33 119	190 000	4 803	1 208 768	
40 000	6 000	13 000	10 000	1 323	14 500	69 374	102 798	2
40 000	7 000	13 000	10 000	8 428	10 000	74 015	104 121	
40 000	7 000	13 000	10 000	4 054	10 000	75 994	112 549	
140 000	100 679	80 000	–	–	344 512	–	685 412	3
140 000	91 096	80 000	–	–	334 929	2 271	685 412	
140 000	77 782	80 000	–	–	325 076	22 251	685 412	
106 000	79 020	105 661	7 000	8 694	348 131	30 000	792 178	4
105 000	78 000	104 635	7 000	72 092	388 765	8 500	800 872	
102 000	78 000	100 000	7 000	71 376	388 249	10 500	872 964	
130 000	67 000	–	–	–	923 618	734 133	2 178 926	5
130 000	67 000	–	–	–	917 003	734 133	2 178 926	
130 000	67 000	–	–	–	1 006 927	734 133	2 178 926	
456 000	277 699	223 661	17 000	10 017	1 783 561	833 507	4 959 314	
455 000	268 096	222 635	17 000	89 288	1 842 497	818 919	4 969 33	
452 000	254 782	218 000	17 000	108 549	1 920 252	847 681	5 058 619	
120 000	80 000	50 000	–	–	534 204	–	750 000	1
100 000	35 000	32 468	–	–	238 730	–	750 000	
100 000	35 000	32 468	–	–	238 586	–	750 000	
285 000	143 000	60 000	15 969	1 300	682 378	–	650 000	2
285 000	143 000	60 000	15 969	1 300	682 378	–	650 000	
120 350	99 066	32 242	24 195	7 647	558 717	–	888 725	3
124 269	99 088	35 938	30 182	9 389	566 620	–	896 372	
123 673	98 108	32 985	29 127	2 257	555 225	–	905 760	
114 000	174 000	90 000	28 114	–	486 812	–	507 049	4
114 000	174 000	90 000	28 114	–	486 812	–	507 049	
114 000	174 000	90 000	24 866	–	484 149	–	507 049	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
				Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskom-munale (forts.)						
5	Grong	1938/39	135 828	–	–	–	–
		1939/40	131 812	–	–	–	–
		1940/41	129 076	–	–	–	–
6	Hegra	1938/39	229 637	9 860	69 910	–	22 803
		1939/40	189 081	7 000	65 000	–	16 000
		1940/41	222 633	37 633	10 000	–	–
7	Inderøy	1938/39	149 500	–	–	–	–
		1939/40	149 500	–	–	–	–
		1940/41	149 500	–	–	–	–
8	Klinga	1938/39	252 311	70 000	70 000	–	–
		1939/40	112 311	–	–	–	–
		1940/41	142 507	–	–	–	–
9	Lånke	1938/39	206 821	–	–	–	–
		1939/40	197 088	–	–	–	–
		1940/41	202 858	–	–	–	–
10	Malm	1938/39	41 130	–	–	–	–
		1939/40	48 717	–	–	–	–
		1940/41	63 421	–	–	–	–
11	Meråker	1938/39	131 880	–	–	–	–
		1939/40	121 880	–	–	–	–
		1940/41	102 113	–	–	–	–
12	Mosvik	1938/39	9 561	–	–	–	–
		1939/40	8 819	–	–	–	–
		1940/41	8 465	–	–	–	–
13	Namdalseid	1938/39	148 777	–	–	–	–
		1939/40	92 795	–	–	–	–
		1940/41	92 700	–	–	–	–
14	Ogndal	1938/39	1 445 749	580 000	230 000	–	–
		1939/40	1 445 974	580 000	230 000	–	–
		1940/41	1 447 387	580 000	230 000	–	–
15	Otterøy	1938/39	74 600	–	–	–	–
		1939/40	72 858	–	–	–	–
		1940/41	74 122	–	–	–	–
16	Røra	1938/39	1 800	–	–	–	–
		1939/40	3 800	–	–	–	–
		1940/41	6 500	–	–	–	–
17	Skatval	1938/39	102 150	–	–	–	15 000
		1939/40	111 000	–	–	–	15 000
		1940/41	111 000	–	–	–	15 000
18	Skogn	1938/39	150 000	–	–	–	–
		1939/40	150 000	–	–	–	–
		1940/41	150 000	–	–	–	–
19	Sparbu	1938/39	23 000	–	–	–	–
		1939/40	26 649	–	–	–	–
		1940/41	31 802	–	–	–	–
20	Stjørdal	1938/39	927 792	308 724	125 531	–	17 000
		1939/40	927 520	302 964	110 189	–	27 000
		1940/41	925 766	302 964	110 189	–	27 000
21	Stod	1938/39	36 000	–	–	–	–
		1939/40	36 000	–	–	–	–
		1940/41	36 200	–	–	–	–
22	Verdal	1938/39	281 355	59 000	39 000	–	–
		1939/40	233 592	49 000	32 500	–	–
		1940/41	177 038	40 000	25 000	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi				•				
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Maste-transform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
52 300	53 550	26 550	3 428	624	165 668	1 000	288 795	5
50 750	51 960	25 770	3 332	3 317	158 334	1 000	289 419	
49 715	50 860	25 254	3 247	5 597	149 001	1 048	292 736	
37 709	54 368	34 987	–	10 719	248 861	19 650	332 566	6
30 000	44 000	27 081	–	–	228 340	–	343 285	
50 000	70 000	55 000	–	22 846	228 340	6 000	343 285	
50 000	50 000	45 000	4 500	–	–	–	554 718	7
50 000	50 000	45 000	4 500	–	–	–	554 718	
50 000	50 000	45 000	4 500	–	–	–	554 718	
50 000	30 000	30 711	1 600	–	291 532	–	417 763	8
50 000	30 000	30 711	1 600	2 237	151 532	–	277 763	
50 000	35 000	55 867	1 640	20 178	151 532	–	280 000	
115 000	71 500	16 000	4 321	13 519	250 839	–	266 906	9
110 000	69 200	14 000	3 888	4 514	252 845	–	280 425	
110 000	71 400	17 000	4 458	5 769	247 379	–	284 939	
13 609	12 793	13 056	1 672	6 557	34 433	–	237 418	10
14 681	14 263	16 571	3 202	7 586	33 140	4 863	243 975	
18 681	18 263	20 570	5 907	14 704	31 837	–	251 562	
50 000	46 880	28 000	7 000	4 417	111 005	–	264 371	11
47 000	43 880	25 000	6 000	2 783	126 138	–	268 788	
41 000	36 113	20 000	5 000	1 870	117 500	–	271 570	
2 500	4 561	2 500	–	–	11 774	2 534	16 575	12
2 000	4 819	2 000	–	–	10 750	–	16 575	
2 000	4 465	2 000	–	646	9 400	–	16 575	
67 000	47 000	29 000	5 777	691	204 411	–	209 309	13
45 000	30 000	15 000	2 795	1 566	105 053	–	210 000	
45 000	30 000	15 000	2 700	1 385	97 746	–	211 566	
252 000	232 000	107 000	44 749	4 696	1 486 688	5 889	1 520 907	14
252 000	232 000	107 000	44 974	3 399	1 498 928	2 192	1 525 603	
252 000	233 387	108 000	44 000	4 994	1 495 714	372	1 529 002	
40 000	14 600	20 000	–	206	97 485	–	330 983	15
39 000	14 358	19 500	–	131	97 485	–	331 189	
39 000	15 622	19 500	–	4 999	97 485	–	331 320	
600	600	600	–	–	4 142	–	150 000	16
800	600	2 400	–	2 000	4 000	–	150 000	
1 900	600	4 000	–	3 400	3 976	–	152 000	
40 000	30 000	15 000	2 150	2 150	253 923	–	433 814	17
50 000	31 000	15 000	–	11 000	244 703	–	435 964	
50 000	31 000	15 000	–	–	218 660	–	446 964	
50 000	55 000	40 000	5 000	6 733	–	–	1 192 143	18
50 000	55 000	40 000	5 000	4 515	–	–	1 198 876	
50 000	55 000	40 000	5 000	4 723	–	–	1 203 390	
14 260	6 440	2 300	–	–	22 450	–	1 200 000	19
15 000	7 000	4 649	–	3 649	21 879	449	1 200 000	
15 000	10 000	6 802	–	5 153	21 285	2 218	1 203 649	
140 851	275 261	60 425	–	15 348	977 973	–	1 533 407	20
142 931	280 206	64 230	–	27 728	954 719	–	1 548 755	
142 931	278 452	64 230	–	27 513	861 173	20 000	1 576 484	
20 000	6 000	10 000	–	–	–	–	220 000	21
20 000	6 000	10 000	–	–	–	–	220 000	
20 000	6 200	10 000	–	5 200	–	–	220 000	
69 000	39 000	35 000	40 355	26 704	353 647	–	1 022 157	22
57 000	32 500	29 000	33 592	9 753	314 767	–	1 048 861	
50 000	25 000	20 000	17 038	29 433	265 918	–	1 058 614	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygningsmessig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjernledninger	Sekundærstasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	II. Herredskommunale (forts.)						
23	Verran	1938/39	140 691	–	–	–	–
		1939/40	107 421	–	–	–	–
		1940/41	71 249	–	–	–	–
24	Ytterøy	1938/39	72 122	–	–	–	–
		1939/40	61 526	–	–	–	–
		1940/41	49 045	–	–	–	–
	I alt	1938/39	6 443 587	1 328 013	680 959	–	54 803
		1939/40	5 834 626	1 101 452	514 456	–	58 000
		1940/41	5 275 383	1 117 604	445 956	–	42 000
	Nordland						
1	Bodin	1938/39	2 728 694	1 299 803	672 266	151 000	169 422
		1939/40	2 630 030	1 275 023	634 331	144 000	162 202
		1940/41	2 445 087	1 226 377	559 022	130 000	148 476
2	Hadsel	1938/39	885 147	159 957	120 000	–	13 000
		1939/40	892 232	190 000	120 000	–	12 132
		1940/41	825 225	178 110	111 000	–	11 215
3	Vågan	1938/39	545 442	214 000	71 300	–	–
		1939/40	545 442	214 000	71 300	–	–
		1940/41	545 442	214 000	71 300	–	–
	I alt	1938/39	4 159 283	1 673 760	863 566	151 000	182 422
		1939/40	4 067 704	1 679 023	825 631	144 000	174 334
		1940/41	3 815 754	1 618 487	741 322	130 000	159 691
	Troms						
1	Kvæfjord	1938/39	147 409	–	–	–	–
		1939/40	45 480	–	–	–	–
		1940/41	38 973	–	–	–	–
2	Torsken	1938/39	171 985	60 000	33 000	–	–
		1939/40	250 000	75 000	65 000	–	–
		1940/41	235 000	75 000	60 000	–	–
	I alt	1938/39	319 394	60 000	33 000	–	–
		1939/40	295 480	75 000	65 000	–	–
		1940/41	273 973	75 000	60 000	–	–
	Finnmark						
1	Kirkenes	1938/39	25 123	–	–	–	–
		1939/40	22 854	–	–	–	–
		1940/41	6 967	–	–	–	–
	I alt	1938/39	25 123	–	–	–	–
		1993/40	22 854	–	–	–	–
		1940/41	6 967	–	–	–	–
	II. Herredskommunale i alt	1938/39	77 245 054	11 324 170	5 923 262	2 399 794	3 904 440
		1939/40	75 946 699	11 821 464	6 129 792	2 224 846	3 765 532
		1940/41	72 498 839	11 741 521	5 760 200	2 089 458	3 424 656

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
74 791	49 400	16 500	–	–	165 027	–	215 457	23
25 421	62 000	20 000	–	–	130 816	–	215 457	
25 000	26 249	20 000	–	–	71 749	–	215 457	
24 041	24 040	24 041	–	6 697	96 000	–	200 000	24
20 509	20 509	20 508	–	278	88 000	–	206 697	
16 348	16 348	16 349	–	15 142	88 000	–	206 975	
1 803 011	1 599 059	788 912	188 830	108 008	7 037 969	29 073	13 403 063	
1 695 361	1 530 383	751 826	183 148	95 145	6 395 969	8 504	13 369 771	
1 416 248	1 371 067	735 025	147 483	175 809	5 434 655	29 638	12 813 615	
181 000	94 494	37 039	123 670	17 005	3 004 716	46 234	6 266 962	1
173 000	84 117	34 593	122 764	–	2 967 227	47 675	6 283 967	
156 000	73 484	30 763	120 965	–	2 887 782	49 034	6 283 967	
247 336	217 554	127 300	–	153 000	912 703	–	732 147	2
245 000	220 000	105 100	–	16 554	820 415	–	885 147	
226 300	203 400	95 200	–	–	880 246	–	901 701	
110 000	55 142	95 000	–	–	654 352	–	987 606	3
110 000	55 142	95 000	–	–	647 922	–	987 606	
110 000	55 142	95 000	–	–	617 124	–	987 606	
538 336	367 190	259 339	123 670	170 005	4 571 771	46 234	7 986 715	
528 000	359 259	234 693	122 764	16 554	4 435 564	47 675	8 156 720	
492 300	332 026	220 963	120 965	–	4 385 152	49 034	8 173 274	
93 000	46 600	7 809	–	–	163 155	–	273 033	1
28 000	14 000	3 480	–	–	61 164	–	273 033	
24 000	12 000	2 973	–	–	54 656	–	273 033	
60 000	8 985	10 000	–	–	156 192	–	171 985	2
80 000	12 000	18 000	–	110 221	259 898	–	171 985	
75 000	10 000	15 000	–	–	252 437	–	282 206	
153 000	55 585	17 809	–	–	319 347	–	445 018	
108 000	26 000	21 480	–	110 221	321 062	–	445 018	
99 000	22 000	17 973	–	–	307 093	–	555 239	
–	24 873	250	–	19 221	7 000	–	33 187	1
–	22 854	–	–	4 126	3 000	–	25 408	
–	6 967	–	–	8 050	–	–	56 535	
–	24 873	250	–	19 221	7 000	–	33 187	
–	22 854	–	–	4 126	3 000	–	52 408	
–	6 967	–	–	8 050	–	–	56 535	
22 339 809	18 887 885	10 314 489	2 151 205	4 387 061	79 259 911	4 271 813	197223 483	
21 705 996	18 179 895	9 922 372	2 196 802	4 430 268	77 138 684	4 503 685	201666 340	
20 553 099	17 307 519	9 559 024	2 063 362	4 089 659	72 129 590	6 445 557	204983 575	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	III. Fylkeskommunale						
1	Akershus Ev.	1938/39	60 392 231	35 225 000	10 828 000	7 682 000	2 403 000
		1939/40	59 519 042	35 223 326	10 827 199	7 681 405	2 402 477
		1940/41	59 594 911	35 219 035	10 825 880	7 680 469	2 402 184
2	Buskerud Elektrisi-	1938/39	3 290 957	–	–	2 066 807	1 224 150
	tetsforsyning	1939/40	3 175 049	–	–	1 997 249	1 177 800
		1940/41	3 053 649	–	–	1 920 849	1 132 800
3	Aust-Agder	1938/39	15 933 562	4 793 821	1 455 355	1 771 697	791 673
	Kraftverk	1939/40	15 723 130	4 704 557	1 428 255	1 793 934	776 932
		1940/41	14 872 565	4 489 747	1 363 041	1 712 304	741 457
4	Vest-Agder Ev. ..	1938/39	22 862 122	3 603 947	2 102 233	3 365 360	342 531
		1939/40	23 284 378	4 688 378	1 990 000	3 360 000	340 000
		1940/41	24 637 509	5 805 729	2 429 000	3 433 615	340 000
5	Nord-Trøndelag	1938/39	13 374 401	6 769 850	1 646 334	3 134 986	1 081 223
	Ev.	1939/40	14 412 740	7 163 925	2 135 960	3 172 530	1 132 383
		1940/41	19 363 784	6 849 341	2 395 619	2 864 802	1 389 883
6	Troms Fylkes	1938/39	709 468	210 000	100 000	–	–
	Kraftforsyning	1939/40	1 400 826	453 362	78 212	–	–
		1940/41	1 753 260	505 645	187 940	–	–
	III. Fylkes-	1938/39	116 562 741	50 602 618	16 131 922	18 020 850	5 842 577
	kommunale	1939/40	117 515 165	52 233 548	16 459 626	18 005 118	5 829 592
	i alt	1940/41	123 275 678	52 869 497	17 201 480	17 612 039	6 006 324
	IV. Felleskommunale						
1	Det Interkomm.Ev.	1939/40	869 342	–	–	–	–
	Borge, Glemmen,	1940/41	806 823	–	–	–	–
	Kråkerøy og						
	Rolvsøy						
2	Høland Ev.	1938/39	559 126	–	–	–	–
		1939/40	537 011	–	–	–	–
		1940/41	508 913	–	–	–	–
3	Ringsaker og Nes	1938/39	2 653 452	–	–	1 030 000	225 000
	Kraftanlegg	1939/40	2 586 687	–	–	1 000 000	225 000
		1940/41	2 483 886	–	–	1 000 000	200 000
4	Hamar, Vang og	1938/39	5 991 212	357 031	531 361	1 310 226	560 602
	Furnes k. Kraft-	1939/40	7 538 117	547 886	1 063 147	1 501 211	560 602
	selskap	1940/41	8 064 948	786 394	1 084 202	1 540 121	598 517
5	Mesna Kraftselskap	1938/39	7 824 000	4 600 000	2 290 000	30 000	–
		1939/40	7 702 800	4 568 800	2 200 000	30 000	–
		1940/41	8 105 912	4 803 719	2 378 193	30 000	–
6	Toten k. Ev.	1938/39	923 703	41 000	41 000	–	9 000
		1939/40	888 846	38 000	38 000	–	8 000
		1940/41	838 451	35 000	35 000	–	7 000
7	Hadelands Ev. ...	1938/39	1 727 175	371 102	323 789	–	–
		1939/40	1 620 623	357 437	304 385	–	–
		1940/41	1 642 578	357 437	304 385	–	–
8	Vest-Opland k.	1938/39	2 007 205	950 000	250 000	–	–
	Kraftselskap	1939/40	1 997 205	950 000	250 000	–	–
		1940/41	2 017 205	950 000	250 000	–	–
9	Hønefoss og Nor-	1938/39	2 716 788	500 000	2 146 788	70 000	–
	derhov Kraftverk	1939/40	2 653 463	500 000	2 093 463	60 000	–
		1940/41	2 575 445	475 000	2 050 445	50 000	–
10	Vestfold Kraft-	1938/39	13 704 321	3 837 000	5 763 347	1 629 971	2 345 547
	selskap	1939/40	12 630 747	3 837 000	5 754 000	1 710 000	1 234 000
		1940/41	11 761 528	3 837 000	5 756 350	1 710 000	352 098

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Maste-transform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
53 000	133 000	115 000	3 953 231	92 823	66 463 565	1 582 182	72 014 538	1
52 516	133 229	114 127	3 084 763	207 707	65 655 175	2 437 883	72 107 361	
52 510	133 213	114 113	3 167 507	82 744	64 577 725	3 896 880	72 315 068	
–	–	–	–	17 213	3 433 883	73 234	5 687 296	2
–	–	–	–	4 814	3 489 113	45 197	5 704 509	
–	–	–	–	49 788	3 248 022	45 197	5 699 578	
4 209 513	2 186 996	578 070	146 437	349 171	16 084 062	268 604	28 031 156	3
4 161 738	2 146 698	567 306	143 710	200 170	16 157 368	318 144	28 380 327	
3 975 934	2 048 680	541 402	–	236 881	15 884 388	341 338	28 436 787	
7 892 141	2 900 247	2 032 022	623 641	82 938	23 497 382	–	35 259 941	4
7 354 000	2 900 000	2 032 000	620 000	845 222	24 222 170	–	35 342 879	
7 159 165	2 850 000	2 000 000	620 000	1 891 701	25 472 127	334 079	36 188 101	
85 556	31 853	9 419	615 180	479 294	18 530 918	–	26 877 463	5
265 652	68 528	28 762	445 000	1 078 489	19 598 525	–	27 356 757	
488 855	237 573	130 886	5 006 825	5 064 755	22 871 746	87 766	28 435 246	
160 000	160 000	79 468	–	51 314	778 406	21 909	3 496 116	6
399 385	282 853	126 466	60 548	705 358	1 030 474	992 784	3 547 430	
447 079	347 599	167 304	97 693	372 433	1 043 280	1 059 913	4 252 788	
12 400 210	5 412 096	2 813 979	5 338 489	1 072 753	128788 216	1 945 929	171366 510	
12 233 291	5 531 308	2 868 661	4 354 021	3 041 760	130152 825	3 794 008	172439 263	
12 123 543	5 617 065	2 953 705	8 892 025	7 698 302	133097 288	5 765 173	175327 568	
275 585	347 184	236 101	10 472	15 130	967 000	100 000	901 212	1
248 873	315 245	234 319	8 386	24 567	900 000	170 000	916 342	
236 645	209 101	113 380	–	–	575 177	–	1 055 000	2
227 245	200 771	108 995	–	–	553 279	–	1 055 000	
215 345	190 271	103 297	–	–	531 381	–	1 055 000	
350 000	393 000	365 000	290 452	110 189	2 805 107	28 000	6 051 588	3
340 000	390 000	371 000	260 687	78 758	2 853 645	38 000	6 161 777	
320 000	370 000	350 000	243 886	79 418	2 719 752	48 000	6 240 535	
1 065 237	1 660 241	491 375	15 139	1 568 534	3 252 982	–	5 302 745	4
1 100 674	1 672 357	500 368	591 872	1 546 905	4 241 752	–	6 871 279	
1 138 875	1 659 886	512 792	744 161	653 470	4 383 921	174 457	8 418 184	
–	–	–	904 000	329 967	4 216 322	271 957	8 755 087	5
–	–	–	904 000	17 529	4 071 203	337 130	9 085 054	
–	–	–	894 000	428 880	4 213 882	345 938	9 102 583	
318 774	277 429	236 500	–	12 726	925 999	–	2 062 669	6
310 774	257 122	236 950	–	33 143	858 000	3 328 232	2 075 395	
290 000	245 000	226 451	–	18 665	789 500	3 346 797	2 108 489	
373 997	518 700	139 587	–	21 903	1 582 730	357 583	4 203 887	7
341 728	481 550	135 523	–	33 287	1 433 890	367 686	4 225 789	
348 728	492 505	138 523	–	21 955	1 433 890	390 217	4 259 076	
350 000	300 000	157 205	–	7 229	2 323 222	46 799	5 150 000	8
350 000	300 000	147 205	–	15 664	2 319 222	47 828	5 157 229	
350 000	300 000	167 205	–	20 000	2 308 222	48 700	5 172 893	
–	–	–	–	–	2 674 107	160 000	8 208 571	9
–	–	–	–	–	2 577 212	200 849	8 208 571	
–	–	–	–	–	2 575 445	414 520	8 208 571	
–	–	48 456	80 000	–	17 864 925	331 671	21 904 334	10
–	–	15 747	80 000	362 940	16 499 742	127 517	21 904 334	
–	–	26 080	80 000	491 153	15 844 714	157 517	22 267 274	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	IV. Felleskom-munale (forts.)						
11	A/S Skollenborg	1938/39	4 450 643	1 401 000	2 102 659	917 379	–
		1939/40	4 450 643	1 401 000	2 102 659	917 379	–
		1940/41	4 450 643	1 401 000	2 102 659	917 379	–
12	Stavern Ev.	1938/39	58 000	–	–	–	–
		1939/40	58 000	–	–	–	–
		1940/41	58 000	–	–	–	–
13	Mellem-Jarlsberg k. Kraftselskap ...	1938/39	163 264	–	–	–	–
		1939/40	160 050	–	–	–	–
		1940/41	161 373	–	–	–	–
14	Langesundsfjordens k. Kraftselskap	1938/39	1 036 930	–	–	53 000	188 000
		1939/40	1 008 110	–	–	48 500	195 000
		1940/41	934 595	–	–	46 000	240 000
15	Skiensfjordens k. Kraftselskap ..	1938/39	[1]18 932 111	10 702 900	3 287 142	1 671 441	923 215
		1939/40	[1]21 088 127	10 774 535	3 270 091	3 707 846	954 694
		1940/41	[1]21 315 165	10 783 955	3 271 997	3 885 916	972 682
16	Jærens Ev.	1938/39	463 016	200 000	171 816	75 000	–
		1939/40	437 672	200 000	146 472	75 000	–
		1940/41	413 388	200 000	122 188	75 000	–
17	Hålands Ev.	1938/39	828 052	–	–	50 000	30 000
		1939/40	727 763	–	–	30 000	10 115
		1940/41	597 567	–	–	25 000	10 115
18	Mandal Kraftanlegg	1938/39	1 734 084	587 622	593 848	231 965	–
		1939/40	1 800 553	673 088	538 702	214 340	–
		1940/41	1 921 868	858 163	482 900	197 078	–
19	Karmsund Kraftlag	1938/39	454 117	–	–	12 857	89 000
		1939/40	453 757	–	–	11 877	85 981
		1940/41	512 417	–	–	10 980	79 260
20	Bergenshalvøens k. Kraftselskap .	1938/39	12 437 920	7 400 000	1 700 000	1 600 000	190 000
		1939/40	12 234 494	7 300 000	1 600 000	1 560 000	175 000
		1940/41	12 082 042	7 300 000	1 600 000	1 500 000	150 000
21	Herlandsfoss k. Kraftverk	1938/39	3 375 513	2 528 100	703 913	–	–
		1939/40	3 251 410	2 449 100	685 810	–	–
		1940/41	3 114 520	2 334 100	683 920	–	–
22	Nordhordland k. Kraftlag	1938/39	294 221	–	–	175 000	25 000
		1939/40	305 886	–	–	175 000	25 000
		1940/41	303 140	–	–	175 000	25 000
23	Ytre Fjordane Kraftlag	1938/39	1 515 283	900 000	350 000	70 000	30 000
		1939/40	1 533 354	850 000	380 000	70 000	30 000
		1940/41	1 438 501	733 501	373 000	70 000	50 000
24	Tafjord Kraft-selskap	1938/39	12 431 878	3 268 990	2 831 109	3 791 756	1 098 461
		1939/40	12 780 830	3 617 942	2 831 109	3 791 756	1 098 461
		1940/41	11 894 580	3 641 163	2 600 000	3 113 394	1 098 461
25	Istad Kraftselskap	1938/39	885 072	545 072	250 000	90 000	–
		1939/40	916 690	576 690	250 000	90 000	–
		1940/41	1 042 215	702 215	250 000	90 000	–
26	Istad Kraftselskaps Nordmørsledning	1938/39	89 964	–	–	60 000	29 964
		1939/40	89 964	–	–	60 000	29 964
		1940/41	89 964	–	–	60 000	29 964
27	Orkdal k. Ev.	1938/39	1 114 990	299 967	106 641	–	–
		1939/40	1 113 738	298 092	97 972	–	–
		1940/41	1 107 610	296 350	90 873	–	–
28	Fjæremsfossens k. Kraftselskap	1938/39	2 378 183	–	–	–	–
		1939/40	2 251 345	–	–	–	–
		1940/41	2 128 474	–	–	–	–

[1] Avskrivninger foretas ikke direkte på de resp. anleggskonti, men overføres til amortisasjonsfondet. den opprinnelig nedlagte anleggskapital i det tidligere Haugesundshalvøens og Karmøy Kraftselskap.

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Maste-transform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
–	–	–	29 605	–	1 484 610	–	4 611 000	11
–	–	–	29 605	–	1 335 273	–	4 611 000	
–	–	–	29 605	–	1 210 400	–	4 611 000	
7 500	25 500	25 000	–	–	70 000	–	83 869	12
7 500	25 500	25 000	–	–	70 000	–	83 869	
7 500	25 500	25 000	–	–	70 000	–	83 869	
109 386	–	53 878	–	–	159 591	1 000	469 478	13
107 233	–	52 817	–	2 227	148 887	2 040	469 478	
107 233	–	54 140	–	1 323	122 019	15 000	471 705	
232 000	434 000	112 247	17 683	118 878	1 307 719	30 928	3 548 633	14
211 500	398 000	104 651	50 459	70 066	1 241 070	45 928	3 667 511	
183 000	348 000	100 461	17 134	56 829	869 596	90 928	3 737 577	
1 393 243	–	954 170	–	424 830	11 376 250	[1] 9 762 900	18 507 281	15
1 410 262	–	970 699	–	2 166 661	11 363 944	[1]10 189 852	18 921 465	
1 415 020	–	985 595	–	227 038	11 169 664	[1]10 881 425	21 088 127	
–	–	–	16 200	39 636	431 433	–	941 636	16
–	–	–	16 200	27 978	413 429	–	981 272	
–	–	–	16 200	36 632	362 222	–	1 009 250	
350 000	345 076	25 000	27 976	–	1 055 647	–	1 280 056	17
320 000	319 672	20 000	27 976	–	1 033 457	5 000	1 280 056	
244 000	280 476	20 000	17 976	–	1 010 100	65 000	1 280 056	
–	–	13 117	307 532	279 678	86 000	–	1 948 033	18
–	–	28 216	346 207	172 636	78 000	–	2 227 712	
–	–	28 705	355 022	234 800	774 333	–	2 400 348	
145 750	97 500	83 253	25 757	48 960	487 876	134 754	[2] 2 341 938	19
132 288	92 915	74 893	55 803	46 651	502 575	159 283	[2] 2 390 897	
129 246	93 174	80 334	119 423	74 671	460 160	290 609	[2] 2 437 548	
9 000	8 000	14 000	1 516 920	182 222	12 225 028	1 007 237	22 914 855	20
9 000	8 000	14 000	1 568 494	383 204	11 725 028	1 141 515	23 097 077	
9 000	8 000	14 000	1 501 042	694 042	11 232 422	1 462 488	23 480 281	
123 000	20 500	–	–	–	3 385 280	137 416	8 490 000	21
105 000	11 500	–	–	–	3 261 178	161 895	8 490 000	
85 000	11 500	–	–	–	3 124 288	191 385	8 490 000	
25 000	3 885	–	65 336	17 214	330 888	–	4 864 662	22
25 000	3 368	–	77 518	12 457	323 387	–	4 881 876	
25 000	3 368	–	74 772	–	319 524	–	4 894 333	
90 000	48 000	27 283	–	–	1 591 136	–	9 694 802	23
90 000	50 000	63 354	–	74 172	1 687 601	–	9 694 802	
92 000	40 000	80 000	–	24 500	1 619 757	–	9 768 974	
869 865	–	255 372	316 325	191 471	12 398 622	530 114	20 369 728	24
869 865	–	255 372	316 325	348 952	12 351 228	678 335	20 561 200	
869 865	–	255 372	316 325	23 220	12 344 991	132 565	20 910 153	
–	–	–	–	54 138	1 008 698	63 456	2 689 677	25
–	–	–	–	40 692	1 033 014	64 562	2 743 805	
–	–	–	–	145 323	1 167 615	65 262	2 784 497	
–	–	–	–	–	90 000	–	565 748	26
–	–	–	–	–	90 000	–	565 748	
–	–	–	–	–	90 000	805	565 748	
302 357	227 209	95 216	83 600	381 997	1 010 728	–	1 066 377	27
300 062	238 769	95 061	83 782	31 015	966 160	–	1 448 374	
287 631	242 190	96 491	94 075	39 254	866 127	–	1 479 389	
680 849	483 759	223 378	990 197	47 651	2 394 709	–	3 444 295	28
650 157	484 899	214 092	902 197	30 972	2 388 482	–	3 491 946	
650 292	481 577	232 671	763 934	104 591	2 692 355	–	3 522 918	

Dette utgjorde pr. 30/6 1939: kr. 7 950 000, pr. 30/6 1940: kr. 8 450 000 og pr. 30/6 1941: kr. 9 057 000. [2] Heri medtatt

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Spesifikasjon av den			
				Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	IV. Felleskommunale (forts.)						
29	Børsa og Skaun k. Ev.	1938/39	371 308	123 700	65 456	68 949	44 360
		1939/40	366 615	122 100	64 500	–	–
		1940/41	361 680	120 293	63 500	–	–
30	Hemnes, Korgen og Sør-Rana Ev.	1938/39	135 408	20 000	50 000	–	–
		1939/40	135 302	20 000	50 000	–	–
		1940/41	133 589	20 000	50 000	–	–
31	Ildgrubfossen k. Ev.	1938/39	289 691	42 944	31 386	–	–
		1939/40	294 375	41 577	26 566	–	–
		1940/41	273 440	145 502	99 880	–	–
32	Vågsfjord Kraftselskap	1938/39	1 452 977	867 977	430 000	92 500	–
		1939/40	1 432 460	866 960	417 500	87 000	–
		1940/41	1 436 903	869 369	419 534	87 000	–
33	A/S Trondenes Kraftverk	1938/39	242 705	–	–	–	–
		1939/40	240 026	–	–	–	–
		1940/41	231 838	–	–	–	–
	IV. Felleskommunale i alt	1938/39	103 242 312	39 544 405	24 020 255	13 030 044	5 788 149
		1939/40	106 156 005	39 990 207	24 164 376	15 139 909	4 631 817
		1940/41	104 809 201	40 650 161	24 069 026	14 582 868	3 813 097
	V. Bykommunale						
1	Halden	1938/39	7 235 838	4 626 794	1 374 356	238 884	193 573
		1939/40	7 236 685	4 544 163	1 401 642	233 284	200 238
		1940/41	7 056 674	4 398 402	1 360 577	227 284	195 469
2	Sarpsborg	1938/39	742 805	–	–	–	–
		1939/40	818 575	–	–	–	–
		1940/41	875 241	–	–	–	–
3	Fredrikstad	1938/39	494 365	–	–	–	–
		1939/40	463 827	–	–	–	–
		1940/41	607 053	–	–	–	–
4	Moss	1938/39	979 500	–	–	–	–
		1939/40	994 500	–	–	–	–
		1940/41	994 500	–	–	–	–
5	Hølen	1938/39	50 400	–	–	–	–
		1939/40	50 590	–	–	–	–
		1940/41	51 240	–	–	–	–
6	Drøbak	1938/39	197 212	–	–	–	–
		1939/40	189 035	–	–	–	–
		1940/41	183 802	–	–	–	–
7	Oslo	1938/39	59 286 191	23 255 767	4 477 381	1 541 437	3 235 513
		1939/40	54 067 782	21 925 038	3 982 605	1 372 062	2 933 417
		1940/41	48 903 829	20 261 918	3 572 946	1 258 820	2 614 185
8	Kongsvinger	1938/39	155 000	–	–	–	–
		1939/40	155 000	–	–	–	–
		1940/41	155 000	–	–	–	–
9	Lillehammer	1938/39	77 260	–	–	–	–
		1939/40	77 260	–	–	–	–
		1940/41	77 260	–	–	–	–
10	Gjøvik	1938/39	555 000	–	–	–	–
		1939/40	555 000	–	–	–	–
		1940/41	555 000	–	–	–	–
11	Hønefoss	1938/39	100 000	–	–	–	–
		1939/40	100 000	–	–	–	–
		1940/41	100 000	–	–	–	–

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkost n.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetrar sform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
15 006	17 946	35 891	–	–	848 491	56 500	1 206 204	29
68 000	43 450	14 729	53 836	–	834 959	65 000	1 206 204	
66 900	42 650	14 500	53 837	–	820 917	75 500	1 206 204	
25 000	20 000	20 408	–	22 218	197 378	–	295 237	30
25 000	20 000	20 302	–	17 545	195 330	20 000	317 455	
23 000	20 000	20 589	–	10 991	182 469	35 736	335 000	
10 400	12 053	6 240	186 668	178 972	356 671	–	174 000	31
8 800	10 932	5 280	201 220	15 426	385 155	–	352 972	
7 428	9 332	4 320	6 978	2 230	258 814	–	368 398	
2 000	5 500	5 000	50 000	–	1 538 677	31 096	4 718 956	32
1 500	5 000	4 500	50 000	–	1 518 159	66 110	4 718 956	
1 500	5 000	4 500	50 000	4 443	1 496 553	59 202	4 718 956	
122 000	85 000	35 705	–	–	249 672	3 042	969 713	33
120 000	85 000	35 026	–	8 541	249 886	4 007	969 713	
117 000	82 000	32 838	–	5 202	238 153	14 720	978 254	
7 207 009	5 192 399	3 536 661	4 923 390	4 038 413	90 305 675	12 954 453	177890 059	
7 407 173	5 445 989	3 749 881	5 626 653	5 552 551	89 571 147	17 150 769	182819 028	
7 232 436	5 266 674	3 808 183	5 386 756	3 423 197	88 203 186	18 476 771	188371 532	
137 266	343 510	104 443	217 012	168 458	7 427 165	34 163	10 923 326	1
171 364	363 949	105 564	216 481	222 160	7 542 949	20 078	11 091 784	
172 968	370 368	116 726	214 880	21 781	7 359 049	40 498	11 313 944	
165 000	218 000	263 000	96 805	50 058	–	322 306	829 611	2
180 000	254 000	250 000	134 575	75 770	49 999	358 149	879 668	
195 315	290 000	240 358	149 568	56 666	–	326 264	955 438	
85 821	117 804	246 428	44 312	9 867	962 000	30 000	1 823 501	3
85 551	111 956	222 029	44 291	53 311	940 000	132 000	1 833 369	
236 860	112 661	215 558	41 974	224 935	917 000	132 000	1 886 680	
320 000	500 000	115 000	44 500	267 606	125 000	342 682	1 599 029	4
320 000	500 000	110 000	64 500	82 297	176 633	322 682	1 866 634	
320 000	500 000	110 000	64 500	46 254	75 000	352 682	1 948 931	
14 000	21 000	15 400	–	400	8 783	–	50 000	5
14 000	21 000	15 590	–	190	5 225	–	50 400	
14 000	21 240	16 000	–	5 850	9 368	684	50 590	
55 094	70 783	61 335	10 000	8 261	62 657	–	444 206	6
53 417	68 283	57 335	10 000	7 809	64 470	–	452 467	
51 000	65 000	57 802	10 000	6 797	58 700	–	460 276	
7 217 853	10 051 574	4 761 698	4 744 968	1 083 594	59 286 191	1 000 000	171999 735	7
5 987 836	8 782 394	4 301 922	4 782 508	542 414	59 025 729	1 000 000	173083 330	
4 987 320	7 530 476	3 705 850	4 972 314	925 688	48 903 829	1 100 000	173625 745	
18 000	60 000	77 000	–	–	157 533	–	239 000	8
18 000	60 000	77 000	–	–	155 525	–	239 000	
18 000	60 000	77 000	–	–	153 406	–	239 000	
20 000	30 000	5 000	22 260	29 448	1 166 845	90 064	1 192 753	9
20 000	30 000	5 000	22 260	30 937	1 105 402	110 270	1 222 202	
20 000	30 000	5 000	22 260	14 243	1 041 959	102 615	1 253 139	
200 000	250 000	105 000	–	–	361 300	–	589 000	10
200 000	250 000	105 000	–	–	344 700	–	589 000	
200 000	250 000	105 000	–	–	328 200	–	589 000	
25 000	25 000	50 000	–	–	–	91 290	1 500 000	11
25 000	25 000	50 000	–	–	–	66 096	1 500 000	
25 000	25 000	50 000	–	–	–	37 735	1 500 000	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
				Bygnings-messig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjern-ledninger	Sekundær-stasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	V. Bykommunale (forts.)						
12	Drammen	1938/39	6 144 366	1 794 940	799 660	494 300	108 800
		1939/40	5 661 682	1 830 004	688 460	448 500	88 100
		1940/41	5 206 879	1 597 263	556 700	437 700	67 100
13	Kongsberg	1938/39	1 083 303	390 785	300 000	96 381	–
		1939/40	1 070 117	390 785	300 000	96 381	–
		1940/41	1 058 117	390 785	300 000	96 381	–
14	Svelvik	1938/39	100 000	–	–	–	–
		1939/40	109 000	–	–	–	–
		1940/41	99 573	–	–	–	–
15	Holmestrand	1938/39	81 000	–	–	–	–
		1939/40	70 000	–	–	–	–
		1940/41	60 500	–	–	–	–
16	Horten	1938/39	235 259	–	–	–	5 000
		1939/40	229 259	–	–	–	4 000
		1940/41	229 259	–	–	–	4 000
17	Åsgårdstrand	1938/39	50 000	–	–	–	–
		1939/40	50 000	–	–	–	–
		1940/41	50 000	–	–	–	–
18	Tønsberg	1938/39	8 625 536	5 604 261	516 038	570 316	178 599
		1939/40	7 890 850	5 545 549	364 585	467 106	166 392
		1940/41	7 460 084	5 483 903	253 696	351 261	153 744
19	Sandefjord	1938/39	400 190	–	–	–	–
		1939/40	424 478	–	–	–	–
		1940/41	425 450	–	–	–	–
20	Larvik	1938/39	89 100	–	–	–	–
		1939/40	85 600	–	–	–	–
		1940/41	73 100	–	–	–	–
21	Kragerø	1938/39	279 112	–	–	–	40 000
		1939/40	279 112	–	–	–	40 000
		1940/41	307 259	–	–	–	50 000
22	Porsgrunn	1938/39	165 420	–	–	–	–
		1939/40	132 140	–	–	–	–
		1940/41	115 500	–	–	–	–
23	Skien	1938/39	1 625 245	–	–	100 000	250 000
		1939/40	1 476 483	–	–	60 000	200 000
		1940/41	1 382 170	–	–	46 000	188 465
24	Arendal	1938/39	5 400 244	2 900 244	745 000	400 000	375 000
		1939/40	6 332 582	3 462 582	970 000	400 000	450 000
		1940/41	6 297 453	3 427 453	970 000	400 000	450 000
25	Lillesand	1938/39	94 977	31 627	7 883	4 749	25 359
		1939/40	82 071	27 330	6 812	4 103	21 913
		1940/41	66 368	22 101	5 509	3 318	17 720
26	Kristiansand	1938/39	10 342 983	5 096 865	1 313 798	823 986	577 457
		1939/40	9 843 321	4 775 263	1 158 605	701 500	584 100
		1940/41	9 343 321	4 546 234	903 392	570 499	650 709
27	Mandal	1938/39	3 864 007	1 424 007	1 420 000	385 000	250 000
		1939/40	3 864 007	1 424 007	1 420 000	385 000	250 000
		1940/41	3 362 272	1 235 000	1 227 272	345 000	220 000
28	Farsund	1938/39	70 440	–	–	–	–
		1939/40	70 440	–	–	–	–
		1940/41	70 440	–	–	–	–
29	Flekkefjord	1938/39	195 716	31 500	27 000	24 500	15 500
		1939/40	164 716	26 500	22 000	20 500	14 000
		1940/41	145 216	21 500	28 500	16 500	12 500

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
57 848	30 059	–	2 858 759	565 923	6 212 790	745 982	25 015 818	12
19 947	26 309	–	2 560 362	118 226	6 094 511	925 413	25 581 741	
5 221	24 509	–	2 518 386	175 091	5 326 917	1 028 968	25 699 967	
100 000	110 000	86 137	–	–	229 081	5 000	1 240 347	13
95 000	105 000	82 951	–	–	215 895	5 000	1 240 347	
90 000	100 000	80 951	–	–	203 895	5 000	1 240 347	
20 000	30 000	50 000	–	1 820	93 173	15 475	217 706	14
23 000	35 000	51 000	–	11 348	81 069	23 527	219 526	
20 000	30 000	49 573	–	–	76 301	3 599	230 875	
20 000	40 000	15 000	6 000	9 583	88 340	28 089	321 807	15
20 000	30 000	15 000	5 000	1 251	75 120	32 886	331 390	
16 000	26 000	13 500	5 000	2 560	61 800	44 756	332 641	
73 000	50 000	107 259	–	27 991	105 000	260 000	759 368	16
73 000	48 000	104 259	–	17 676	99 000	260 000	787 360	
73 000	48 000	104 259	–	32 450	–	260 000	805 036	
11 528	29 669	7 607	1 196	–	–	–	50 000	17
11 528	29 669	7 607	1 196	–	–	–	50 000	
11 528	29 669	7 607	1 196	–	–	–	50 000	
357 661	265 478	158 410	974 773	18 026	8 664 398	400 627	15 223 784	18
340 268	240 333	135 299	631 318	17 899	8 541 031	521 752	15 241 809	
322 006	228 159	111 352	555 963	–	7 970 326	577 752	15 259 709	
127 940	168 218	104 032	–	23 676	–	–	507 989	19
126 272	198 417	99 789	–	46 398	–	–	531 665	
121 483	197 624	106 343	–	23 635	–	12 026	578 063	
9 500	25 000	54 500	100	7 879	198 143	44 030	786 782	20
9 500	23 000	53 000	100	51 556	183 783	55 395	794 661	
8 000	20 000	45 000	100	10 140	169 900	54 199	846 217	
74 112	90 000	75 000	–	3 875	175 056	–	565 354	21
74 112	90 000	75 000	–	3 390	170 256	5 640	569 229	
82 259	95 000	80 000	–	46 019	233 029	–	572 619	
–	125 420	–	40 000	–	185 655	32 224	654 835	22
–	97 140	–	35 000	–	165 417	33 249	654 835	
–	85 500	–	30 000	–	172 196	43 711	654 835	
150 000	200 000	405 245	520 000	158 258	1 706 607	175 560	3 118 701	23
140 000	180 000	376 483	520 000	120 704	1 617 914	70 839	3 276 959	
129 153	165 209	344 700	508 643	–	1 523 640	128 522	3 397 623	
250 000	500 000	230 000	–	1 566 347	5 493 745	23 592	5 647 518	24
250 000	500 000	300 000	–	1 070 773	6 365 613	173 278	7 213 865	
250 000	500 000	300 000	–	236 152	6 289 316	132 542	8 284 637	
6 363	14 247	1 900	2 849	–	107 162	–	300 057	25
5 499	12 311	1 641	2 462	–	95 512	–	300 057	
4 447	9 955	1 327	1 991	–	81 000	–	300 057	
359 506	467 098	342 477	1 361 796	436 374	10 069 274	286 540	21 429 338	26
372 003	496 556	359 330	1 395 964	292 583	9 573 556	223 877	21 924 516	
372 958	519 054	393 473	1 387 002	331 405	8 739 066	508 724	22 217 099	
75 000	190 000	120 000	–	–	3 923 596	41 667	5 257 290	27
75 000	190 000	120 000	–	–	4 093 815	41 735	5 257 290	
65 000	170 000	100 000	–	–	3 421 861	41 734	5 257 290	
18 440	15 000	37 000	–	39 440	–	4 021	89 420	28
18 440	15 000	37 000	–	–	–	3 960	128 860	
18 440	15 000	37 000	–	–	–	4 090	128 860	
31 500	26 000	39 716	–	17 856	220 000	57 061	626 780	29
26 500	22 000	33 216	–	13 516	189 000	65 962	644 636	
21 500	18 000	26 716	–	14 873	158 000	72 953	658 152	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk		1 Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	2 Spesifikasjon av den: Kraftanlegg, Bygningsmessig del	3 Kraftanlegg, Maskinelt og elektrisk utstyr	4 Overføringsanlegg, Fjernledninger	5 Overføringsanlegg, Sekundærstasjoner
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
	V. Bykommunale (forts.)						
30	Egersund	1938/39	1 660 046	777 051	438 196	124 693	–
		1939/40	1 624 236	769 241	420 197	124 693	–
		1940/41	1 516 312	717 739	399 795	119 424	–
31	Sandnes	1938/39	1 081 804	248 290	67 031	17 824	72 481
		1939/40	1 082 857	249 943	67 031	17 824	63 481
		1940/41	1 028 431	244 642	64 032	17 824	53 481
32	Stavanger	1938/39	10 023 912	2 696 633	1 239 300	526 000	237 800
		1939/40	10 611 124	2 599 374	1 232 000	468 000	214 600
		1940/41	10 756 905	3 475 396	1 478 188	992 141	221 898
33	Haugesund	1938/39	3 597 500	1 617 598	223 167	632 080	209 716
		1939/40	3 491 500	1 557 347	214 080	608 299	201 827
		1940/41	3 353 300	1 485 255	205 075	580 458	192 599
34	Bergen	1938/39	14 644 676	5 004 838	797 779	1 799 441	1 376 990
		1939/40	14 644 676	5 004 838	797 779	1 799 441	1 376 990
		1940/41	14 644 676	5 004 838	797 779	1 799 441	1 376 990
35	Ålesund	1938/39	1 337 898	–	–	–	–
		1939/40	1 390 372	–	–	–	–
		1940/41	1 479 043	–	–	–	–
36	Molde	1938/39	125 000	30 000	20 000	2 000	25 000
		1939/40	125 000	30 000	20 000	2 000	25 000
		1940/41	125 000	30 000	20 000	2 000	25 000
37	Kristiansund	1938/39	3 117 891	818 040	351 205	466 365	102 281
		1939/40	3 350 038	1 010 787	390 605	466 365	102 281
		1940/41	3 506 165	1 079 891	390 605	466 365	102 281
38	Trondheim	1938/39	18 183 857	7 600 000	1 500 000	600 000	600 000
		1939/40	18 450 690	7 627 109	1 518 708	661 608	618 353
		1940/41	18 969 486	6 672 227	1 420 713	593 188	578 353
39	Levanger	1938/39	605 000	310 000	30 000	13 000	–
		1939/40	629 000	334 000	30 000	13 000	–
		1940/41	873 781	569 199	39 582	13 000	–
40	Steinkjer	1938/39	390 151	–	–	20 000	50 000
		1939/40	346 151	–	–	10 000	60 000
		1940/41	289 532	–	–	10 000	60 000
41	Namsos	1938/39	1 025 634	464 109	206 138	63 109	828
		1939/40	869 117	393 109	166 138	48 109	–
		1940/41	1 068 345	393 109	166 138	48 109	–
42	Mosjøen	1938/39	480 479	221 479	115 000	20 000	28 000
		1939/40	494 074	259 638	99 044	35 285	27 100
		1940/41	478 551	267 637	99 044	30 285	–
43	Bodø	1938/39	304 725	304 725	–	–	–
		1939/40	280 725	280 725	–	–	–
		1940/41	256 725	256 725	–	–	–
44	Narvik	1938/39	7 012 038	4 144 119	2 023 427	636 320	108 746
		1939/40	6 699 641	3 926 773	1 999 186	628 695	107 443
		1940/41	6 572 201	3 847 799	1 973 652	620 665	106 069
45	Harstad	1938/39	661 729	–	–	95 000	200 000
		1939/40	661 729	–	–	95 000	200 000
		1940/41	661 729	–	–	95 000	200 000
46	Tromsø	1938/39	2 541 310	1 108 000	527 000	436 000	94 000
		1939/40	2 763 162	1 108 000	748 852	436 000	94 000
		1940/41	2 932 541	1 181 000	845 231	436 000	94 000
47	Hammerfest	1938/39	375 200	120 000	60 000	20 000	–
		1939/40	383 611	120 000	60 000	20 000	–
		1940/41	811 115	315 000	155 000	150 000	–

[1] Anslag.

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr.
Høyspent nett	Lavspent nett	Maste-transform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
36 595	102 000	118 389	63 122	100 216	1 558 714	227 417	3 377 329	30
35 193	98 402	113 388	63 122	5 614	1 517 289	292 352	3 477 545	
43 258	80 337	105 389	50 370	51 674	1 409 364	260 464	3 488 283	
185 244	189 562	185 000	116 372	64 886	401 000	–	2 103 545	31
185 000	200 159	185 000	114 419	56 056	381 000	–	2 168 431	
171 741	187 988	171 000	117 723	7 815	361 000	–	2 224 483	
400 000	855 273	560 273	3 508 633	826 184	9 897 157	741 364	20 280 476	32
390 000	845 019	549 271	4 312 860	969 916	10 675 299	1 050 231	21 103 863	
400 000	796 147	491 134	2 902 001	955 006	10 236 151	1 483 316	22 073 779	
456 269	310 388	100 000	48 282	82 565	3 597 500	537 715	14 110 257	33
459 441	304 041	100 000	46 465	115 650	3 491 500	613 282	14 192 822	
442 445	303 130	100 000	44 338	89 015	3 353 300	631 457	14 308 472	
1 000 000	3 093 426	807 331	764 871	799 558	3 659 520	14 695 626	36 427 676	34
1 000 000	3 093 426	807 331	764 871	901 026	3 049 600	15 836 880	37 227 235	
1 000 000	3 093 426	807 331	764 871	769 915	2 439 680	17 026 824	38 128 261	
378 000	336 025	413 873	210 000	28 599	2 677 498	164 141	4 465 971	35
378 000	373 762	428 610	210 000	52 473	2 143 022	182 246	4 494 570	
430 887	383 234	454 922	210 000	88 671	2 084 106	140 230	4 601 193	
10 000	25 000	13 000	–	–	–	6 000	700 000	36
10 000	25 000	13 000	–	–	–	13 000	700 000	
10 000	25 000	13 000	–	–	71 000	13 000	700 000	
236 800	506 800	636 400	–	553 935	3 148 410	–	10 553 848	37
236 800	506 800	636 400	–	292 265	3 209 779	70 651	11 107 183	
246 800	526 800	693 423	–	171 559	3 444 347	227 392	11 353 948	
638 856	677 639	248 589	6 318 773	1 725 116	5 676 612	175 521	33 029 893	38
623 654	638 981	196 244	6 566 033	1 433 403	5 834 159	292 271	34 755 009	
558 434	540 479	207 856	8 398 236	1 469 549	6 874 370	276 979	36 289 927	
62 000	155 000	35 000	–	–	593 061	–	974 202	39
62 000	155 000	35 000	–	24 000	571 008	–	974 202	
62 000	155 000	35 000	–	244 781	781 853	–	998 202	
10 000	270 151	40 000	–	–	405 977	15 000	[1] 1 000 000	40
30 000	186 151	60 000	–	–	467 638	–	[1] 1 000 000	
30 000	129 532	60 000	–	–	514 344	–	[1] 1 000 000	
28 523	14 508	99 924	148 495	15 647	1 055 201	47 835	1 839 948	41
23 142	10 508	79 924	148 187	911	916 613	47 835	1 855 595	
26 425	42 444	81 136	310 984	199 228	913 735	52 126	1 856 506	
22 000	26 000	35 000	13 000	61 877	55 000	–	716 487	42
20 575	14 903	29 946	7 583	37 619	40 000	–	778 364	
25 575	14 950	28 600	12 460	9 017	–	–	815 983	
–	–	–	–	–	304 725	14 670	2 087 601	43
–	–	–	–	–	300 725	14 845	2 087 601	
–	–	–	–	–	335 852	15 011	2 087 601	
77 426	1 000	21 000	–	–	6 614 089	612 837	9 426 731	44
15 544	1 000	21 000	–	–	6 698 876	550 757	9 426 731	
2 066	1 000	20 950	–	–	7 273 659	662 314	9 426 731	
80 000	125 000	155 000	6 729	–	825 268	33 515	1 015 306	45
80 000	125 000	155 000	6 729	–	816 406	27 282	1 015 306	
80 000	125 000	155 000	6 729	–	807 053	37 299	1 015 306	
51 000	97 000	78 310	150 000	172 245	288 036	373 668	5 374 173	46
51 000	97 000	78 310	150 000	271 183	483 265	478 183	5 546 418	
51 000	97 000	78 310	150 000	221 099	464 397	583 043	5 817 601	
60 000	60 000	50 000	5 200	19 151	156 587	–	688 302	47
60 000	60 000	47 869	15 742	18 427	140 947	–	707 452	
90 000	55 000	46 115	–	450 838	541 154	–	725 880	

Tabell 8. Anleggskapital og utdrag av balanse-

Nr.	Verk (firma)		1	2	3	4	5
				Spesifikasjon av den			
				Kraftanlegg		Overføringsanlegg	
			Anleggets bokførte verdi pr. 30/6	Bygningsmessig del	Maskinelt og elektrisk utstyr	Fjernledninger	Sekundærstasjoner
	V. Bykommunale (forts.)		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
48	Vadsø	1938/39	41 000	10 000	26 000	–	–
		1939/40	41 000	10 000	26 000	–	–
		1940/41	41 000	10 000	26 000	–	–
49	Vardø	1938/39	55 600	18 200	23 400	–	–
		1939/40	50 260	17 600	20 660	–	–
		1940/41	45 594	17 000	18 594	–	–
	V. Bykommunale i alt	1938/39	175 985 919	70 649 872	18 628 759	10 151 385	8 360 643
		1939/40	170 533 075	69 249 705	18 124 989	9 622 755	8 043 235
		1940/41	164 722 992	66 952 016	17 278 020	9 726 663	7 634 563
	VI. Private verker bygd for alm. forsyning						
	Fylkesvise eller landsdelsvise sammendrag						
1	Østfold, Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold og Telemark	1939	78 846 138	42 901 877	13 707 254	6 325 948	3 469 110
		1940	79 775 675	42 498 544	13 325 022	6 358 348	3 641 729
		1941	82 766 527	46 323 749	12 941 293	6 725 848	3 753 105
2	Vest-Agder og Rogaland	1939	934 173	271 230	239 500	–	–
		1940	957 071	288 230	261 332	–	–
		1941	899 691	276 730	249 832	–	–
3	Hordaland	1939	1 585 923	839 116	299 360	–	–
		1940	1 608 616	851 013	326 188	–	–
		1941	1 603 056	860 955	322 906	–	–
4	Sogn og Fjordane	1939	1 567 599	688 460	350 540	–	–
		1940	1 555 695	703 123	341 916	–	–
		1941	1 586 033	685 496	330 919	–	–
5	Møre og Romsdal	1939	1 713 075	650 601	489 400	–	–
		1940	1 685 392	644 233	480 397	–	–
		1941	1 649 778	629 949	464 003	–	–
6	Sør-Trøndelag	1939	1 595 142	624 128	408 370	74 916	8 000
		1940	1 604 412	651 154	405 733	73 519	7 800
		1941	1 677 300	674 489	407 381	73 077	7 605
7	Nord-Trøndelag	1939	213 121	66 500	50 000	–	–
		1940	195 171	62 043	49 400	–	–
		1941	187 626	60 243	49 000	–	–
8	Nordland	1939	4 556 363	1 499 971	1 157 145	101 400	23 500
		1940	4 786 292	1 633 201	1 225 840	118 500	20 500
		1941	4 816 028	1 895 908	1 158 143	60 000	19
9	Troms og Finnmark	1939	345 866	85 711	84 963	–	–
		1940	320 185	79 300	77 860	–	–
		1941	295 422	73 767	71 047	–	–
	VI. Private verker for alm. forsyning i alt	1939	91 357 400	47 627 594	16 786 532	6 502 264	3 500 610
		1940	92 488 509	47 410 841	16 493 688	6 550 367	3 670 029
		1941	95 481 461	51 481 286	15 994 524	6 858 925	3 760 729

Anm. Forat de økonomiske oppgaver fra de enkelte private verker ikke skal komme til syne, har en

konto med spesifikasjon av den bokførte verdi.

6	7	8	9	10	11	12	13	
bokførte verdi								
Fordelingsnett			Øvrige anleggs-omkostn.	Nyanlegg og utvidelser i året	Lånegjeld pr. 30/6	Fond pr. 30/6	Samlet nedlagt anleggskapital ved driftsårets begynnelse	Nr
Høyspent nett	Lavspent nett	Mastetransform. og kiosker						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
–	5 000	–	–	–	–	13 636	75 000	48
–	5 000	–	–	–	–	17 609	75 000	
–	5 000	–	–	–	–	17 609	75 000	
–	14 000	–	–	–	–	15 778	190 000	49
–	12 000	–	–	–	–	15 778	190 000	
–	10 000	–	–	–	–	15 778	190 000	
13 733 145	20 927 632	11 235 676	22 298 807	8 944 719	147943 849	21 705 096	421439 800	
12 415 586	19 557 469	10 687 308	22 832 028	6 958 751	147709 250	23 954 990	430439 927	
11 522 089	18 107 891	10 050 261	23 451 489	6 902 706	135179 123	26 453 896	437513 926	
3 036 509	3 062 318	2 386 566	3 956 556	921 103	44 036 096	26 866 698	98 227 719	1
3 074 691	3 055 343	2 346 815	5 475 183	3 535 390	45 571 114	27 382 202	98 985 482	
3 042 216	3 017 764	2 273 628	4 688 924	6 060 958	49 789 081	27 348 521	102689 692	
210 000	155 340	58 103	–	39 032	636 394	5 245	1 392 961	2
194 453	158 923	54 133	–	13 200	638 831	2 313	1 554 383	
183 575	145 197	44 357	–	–	611 292	17 858	1 569 617	
96 845	111 000	29 497	210 105	35 612	757 258	1 750	2 329 659	3
94 545	111 000	29 939	195 931	72 925	650 750	1 200	2 365 272	
92 845	107 000	31 699	187 651	40 526	616 652	–	2 438 197	
220 600	159 021	105 333	43 645	519 964	1 085 980	22 563	1 793 195	4
209 100	153 625	113 537	34 394	161	1 132 605	28 506	2 340 158	
244 100	164 514	123 678	37 326	603	1 077 539	39 515	2 361 654	
224 588	184 065	159 421	5 000	131 778	1 022 860	2 500	2 154 032	5
218 341	182 854	154 567	5 000	20 047	976 037	4 757	2 288 125	
215 176	182 083	153 567	5 000	3 079	911 001	11 439	2 308 400	
155 057	177 523	131 054	16 094	51 134	984 288	6 169	2 588 235	6
161 678	172 938	114 133	17 457	44 900	941 273	9 623	2 638 565	
154 514	165 209	126 376	68 649	123 251	873 101	20 921	2 683 464	
46 475	23 396	26 400	350	–	203 817	–	874 086	7
43 400	18 296	22 032	–	–	200 436	–	874 086	
38 600	17 503	22 280	–	–	189 471	13 559	874 086	
916 386	483 508	278 027	96 426	341 293	3 818 033	12 580	5 658 948	8
912 992	491 051	262 629	121 579	362 834	4 041 577	33 756	6 000 225	
917 480	450 322	246 536	87 620	1 007 624	4 252 978	129 094	6 075 320	
60 429	99 110	11 053	4 600	2 025	208 804	8 771	573 417	9
59 519	87 521	11 440	4 545	2 012	191 411	8 771	575 174	
56 081	80 682	10 000	3 845	123	176 820	12 771	577 186	
4 966 889	4 455 281	3 185 454	4 332 776	2 041 941	52 753 530	26 926 276	115592 252	
4 968 719	4 431 551	3 109 225	5 854 089	4 051 469	54 344 034	27 471 128	117621 470	
4 944 587	4 330 274	3 032 121	5 079 015	7 236 164	58 497 935	27 593 678	121577 616	

for denne gruppe bare kunnet offentliggjøre fylkesvise eller landsdelsvise sammendrag.

Tabell 9. Anleggsutvidelser inntil utgangen av 1945/46, resp. 1946 ved verker som var med i statistikken i 1940/41, resp. 1941.

Verk (firma)	Utbygd vannkraft[1] ved utgangen av		Generatoreffekt ved utgangen av		Energi-produksjon	
	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946
	kW	kW	kVA	kVA	kWh	kWh
I. Statens verker bygd for alm. forsyning						
Buskerud						
Nore Kraftverk	180 000	180 000	145 000	203 000	639 355 000	725 940 000
I. Statens verker for alm. fors. i alt[2]	180 000	180 000	145 000	203 000	639 355 000	725 940 000
II. Herredskommunale						
Hedmark						
Alvdal	170	200	200	200	744 000	860 000
Elverum	3 340	3 800	5 275	5 275	21 664 500	27 092 500
Amot	950	950	650	1 300	3 418 600	5 898 900
Buskerud						
Djupedal	800	2 400	1 000	3 000	5 175 000	11 088 800
Krødsherad	2 000	2 000	300	475	1 483 000	2 820 200
Al	2 060	2 060	2 060	2 500	8 862 000	15 174 700
Rogaland						
Lund[3]	190	236	190	236	500 000	531 300
Hordaland						
Kvam	1 100	2 200	1 300	4 000	5 751 400	8 303 400
Stord	950	950	800	1 100	2 164 800	2 740 200
Sogn og Fjordane						
Førde	1 250	2 000	1 550	1 550	3 359 000	4 275 000
Stryn	400	400	440	660	2 019 600	2 092 800
Vik	182	365	173	173	752 200	1 270 200
Møre og Romsdal						
Hen	120	120	125	150	355 000	500 000
Sør-Trøndelag						
Melhus	620	910	1 150	1 150	3 716 400	4 298 300
Selbu	1 500	1 750	2 050	2 050	8 514 500	10 881 600
Nord-Trøndelag						
Hegra	125	125	125	150	400 000	400 000
Skogn	0	90	0	90	0	488 100
Nordland						
Bodin	11 200	11 200	7 000	7 500	25 609 800	33 339 800
Vågan	765	810	825	825	2 525 000	2 918 200
II. Herredskommunale i alt[2]	27 722	32 566	25 213	32 384	97 014 800	134 974 000

[1] Ved utbygd vannkraft forstås her den effekt som de vannbygningstekniske arbeider (tunnel, inntak etc.) er utført for. [2] Energiproduksjonen ved de verker som *ikke* har foretatt utvidelser siden 1941 utgjorde:
For Statens verker for alm. forsyning 30 794 000 kWh i 1940/41 og 30 024 300 kWh i 1945/46
» Herredskommunale verker 127 220 200 kWh i 1940 /41 og 151 174 500 kWh i 1945/46.
[3] Tallene for 1940/41, resp. 1941 gjelder det tidligere Hauklands Ev. som Lund komm. Ev. har overtatt.

Tabell 9. Anleggsutvidelser inntil utgangen av 1945/46, resp. 1946 ved verker som var med i statistikken i 1940/41, resp. 1941.

Verk (firma)	Utbygd vannkraft ved utgangen av		Generatoreffekt ved utgangen av		Energiproduksjon	
	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946
	kW	kW	kVA	kVA	kWh	kWh
III. Fylkeskommunale						
Vest-Agder Ev.	31 350	42 430	32 037	51 235	193340 100	217711 400
Nord-Trøndelag Ev.[1]	28 000	43 100	43 035	61 825	90 374 500	135023 000
Troms Fylkes Kraftforsyning	1 700	5 100	2 100	4 100	9 128 800	23 883 400
III. Fylkeskommunale i alt[2]	61 050	90 630	77 172	117 160	292843 400	376617 800
IV. Felleskommunale						
Mesna Kraftselskap	15 400	18 400	24 300	26 300	77 643 100	81 016 900
Storbrofoss Kraftanlegg[3]	1 700	2 300	188	1 470	283 500	9 653 000
Maudal Kraftanlegg	10 000	20 000	17 700	17 700	51 987 600	66 923 600
Bergenshalvøens komm. Kraftselskap	59 000	59 000	45 900	61 200	248653 000	393778 000
Ytre Fjordane Kraftlag	3 060	5 322	6 225	6 225	18 484 000	24 221 400
Istad Kraftselskap	3 000	3 750	3 300	4 050	14 380 700	17 105 500
Børsa & Skaun komm. Ev.	420	440	320	320	1 477 500	1 151 300
Ildgrubfossen komm. Ev.	640	700	820	820	2 695 400	3 840 200
Vesterålen Kraftlag	462	2 312	555	1 755	2 133 000	10 173 100
IV. Felleskommunale i alt[2]	93 682	112 224	99 308	119 840	417737 800	607863 000
V. Bykommunale						
Oslo[4]	105 700	109 700	[5] 155 000	[5] 155 000	529256 500	503113 400
Egersund	3 950	6 100	4 350	6 850	13 719 200	24 746 700
Stavanger	30 550	35 800	31 100	37 200	106360 700	147379 800
Kristiansund	5 300	8 000	5 900	8 900	17 130 700	33 134 600
Trondheim	37 410	55 150	[6] 60 475	[6] 81 775	225639 000	301170 000
Mosjøen	590	600	600	[7] 795	3 356 600	3 841 600
Narvik	22 140	22 140	26 550	34 550	39 165 400	87 744 200
V. Bykommunale i alt[2]	205 640	237 490	283 975	325 070	934628 100	1101130 300
VI. Private verker bygd for alm. forsyning						
Østfold						
A/S Glommens Træsliberi	42 300	48 000	60 100	61 700	277480 700	378394 700
A/S Vamma Fossekompagni	75 000	102 000	102 000	132 000	572225 000	725562 000
Akershus						
A/S Holt Bruk	125	125	125	150	570 000	641 800
Hedmark						
Hof Ev.	150	180	235	250	557 000	806 300
Opland						
A/S Eidefoss Kraftanlegg	2 000	7 000	1 750	4 250	8 022 100	27 776 200
A/S Faslefoss Ev.	3 360	[8] 2 380	1 868	2 033	8 615 000	10 997 000

[1] En del av utvidelsen skyldes overtagelse av andre verker. [2] Energiproduksjonen ved de verker som *ikke* har foretatt utvidelser siden 1941 utgjorde:
For Fylkeskommunale verker 371 963 600 kWh i 1940/41 og 387 634 700 kWh i 1945/46
» Felleskommunale verker 517 483 200 kWh i 1940/41 og 579 385 600 kWh i 1945/46
» Bykommunale verker 631 183 900 kWh i 1940/41 og 657 292 500 kWh i 1945/46.
[3] Var i 1941 privat under navn av A/S Storbrofos Træsliperi. [4] Inkl. Statens del av Mørkfoss-Solbergfossanlegget. Anlegget eies av Staten med 1/3 og Oslo med 2/3. Oslo Ev. har disponert hele anleggets ytelse mot til gjengjeld å stille inntil 13 000 kW til Statens rådighet ved Oslo. [5] Herav 50 000 kVA drevet av dampturbiner. [6] Herav 17 425 kVA drevet av dieselmoter og dampturbiner. [7] Herav 195 kVA drevet av dieselmotor. [8] En kraftstasjon er nedlagt og maskineriet flyttet over i en annen av verkets kraftstasjoner.

Tabell 9. Anleggsutvidelser inntil utgangen av 1945/46, resp. 1946 ved verker som var med i statistikken i 1940/41, resp. 1941.

Verk (firma)	Utbygd vannkraft ved utgangen av		Generatoreffekt ved utgangen av		Energiproduksjon	
	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946
	kW	kW	kVA	kVA	kWh	kWh
VI. Private verker bygd for alm. fors. (forts.)						
Buskerud						
Ytre Sandsvær Ev.	280	400	400	400	1 100 000	982 300
Hordaland						
Fitjar Kraftlag	224	250	280	280	978 000	1 460 100
Tøsse Kraftverk	1 600	1 650	1 820	1 820	4 040 000	4 699 200
Sogn og Fjordane						
Balestrand Ev.	200	200	230	300	885 000	1 215 600
Møre og Romsdal						
Aura prov. Kraftanlegg	1 680	1 680	1 800	2 300	2 699 700	3 770 800
Moltustranda Ev.	106	126	125	125	480 000	480 000
Stranda Ev.	700	750	1 000	1 000	4 296 800	3 934 800
Sør-Trøndelag						
A/S Opdal Ev.	379	379	375 [1]	520	2 499 300	3 270 000
Nord-Trøndelag						
Malmo Ev.	100	130	125	125	547 000	390 000
Nordland						
A/S Saupstadfossen Ev.	126	270	336	336	1 100 500	835 200
Finnmark						
A/S Honningsvåg Ev.	[2]	[2]	100	390	181 800	350 000
VI. Private verker for alm. forsyning i alt [3]	128 330	165 520	172 669	207 979	886277 900	1165566 000
VII. Statens verker bygd for industriell forsyning						
Buskerud						
Kongsberg Våpenfabrikk	1 160	2 600	1 450	3 300	4 588 300	9 070 600
VII. Statens verker for industriell forsyning i alt [3]	1 160	2 600	1 450	3 300	4 588 300	9 070 600
VIII. Private verker bygd for industriell forsyning						
Østfold						
A/S Borregaard	33 500	40 000	41 200	48 400	214105 500	283761 100
Akershus						
Brekke Bruk	220	250	275	275	550 000	800 000
Christiania Spigerverk	505	625	125	345	135 000	710 000
Oslo						
Hjula Væveri	500	500	625	680	750 000	1 250 000
Hedmark						
Juliefoss Ev. (Brum. Meieri)	60	60	60	72	120 000	98 000

[1] Herav 145 kVA drevet av dieselmotor. [2] Bruker varmekraft. [3] Energiproduksjonen ved de verker som *ikke* har foretatt utvidelser siden 1941 utgjorde:
For Private verker for alm. forsyning 351 710 100 kWh i 1941 og 367 358 200 kWh i 1946
» Statens verker for industriell forsyning 100 632 700 kWh i 1940/41 og 19 941 300 kWh i 1945/46.

Tabell 9. Anleggsutvidelser inntil utgangen av 1945/46, resp. 1946 ved verker som var med i statistikken i 1940/41, resp. 1941.

Verk (firma)	Utbygd vannkraft ved utgangen av		Generatoreffekt ved utgangen av		Energiproduksjon	
	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946	1940/41 resp. 1941	1945/46 resp. 1946
	kW	kW	kVA	kVA	kWh	kWh
VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)						
Opland						
A/S Kistefos Træsliberi	2 737	2 737	530	2 200	1 409 100	9 279 200
A/S Skrankefos Træsliperi ...	880	880	1 050	1 120	3 096 900	1 465 300
Buskerud						
D. F. U. Avd. Fredfoss	160	160	190	205	206 000	210 000
A/S Hurum Fabriker	600	700 [1]	2 765 [1]	2 765	3 252 000	2 025 400
Sjåstad Kraftanlegg	1 858	1 858	2 100	2 200	4 300 000	4 485 000
A/S Viul Træsliberi	6 035	10 350	570	5 570	1 989 000	2 330 000
Telemark						
Norsk Hydro:						
Dampkraftstasjonen Herøen	–	–	14 140	14 200	9 966 300	5 862 500
Svælgfos I og II kraftstasj..	35 600	37 600	64 000	64 000	229366 900	296216 500
Såheim kraftstasjon	110 000	110 000	187 140	194 440	598686 200	840952 400
Aall-Ulefos Brug.....	1 900	1 900	200	220	1 200 000	1 200 000
Aust-Agder						
Raffineringsverket A/S	594	723	775 [2]	600	2 924 000	2 305 000
A/S Rygene Træmassefabrikker	6 600	6 600	7 800	8 100	30 277 100	39 873 200
Vest-Agder						
Hunsfos Fabrikker	6 300	7 600	8 380	10 210	37 300 100	45 681 800
Rogaland						
D. F. U. Avd. Figgjo	220	220	230	351	270 600	1 219 600
A/S Tou	626	680 [3]	343 [3]	525	1 104 200	1 128 400
Hordaland						
A/S Nestun Uldvarefabrik ...	135	195	118	216	147 000	161 000
Sogn og Fjordane						
A/S Vadheim elektrochemiske Fabriker	1 300	6 000	1 933	2 083	10 241 600	13 450 000
Møre og Romsdal						
A/S Rødsand Gruber	400	450	250	250	512 700	558 100
A/S Tingvoll Ullvarefabrikk .	420	550	487	650	1 045 500	1 340 600
Sør-Trøndelag						
I. C. Piene & Søn A/S	1 000	1 150 [4]	720 [4]	720	1 229 500	547 100
Nord-Trøndelag						
Salsbrukets Tresliperi	3 050	3 050	3 210	3 700	10 145 800	15 021 700
VIII. Private verker for industriell forsyning i alt [5]	215 200	234 838	339 216	364 097	1164331 000	1571931 900
Tilsammen alle verker som har foretatt utvidelser [6]	912 784	1 055 868	1 144 003	1 372 830	4436 776 300	5693 093 600

[1] Herav 1 870 kVA drevet av dampturbin. [2] En generator på 175 kVA solgt. [3] Herav 300 kVA som dels drives av vannturbin og dels (reserve) av dieselmotor. [4] Herav 325 kVA drevet av dieselmotor og 135 kVA drevet av dampmaskin, eventuelt vannturbin. [5] Energiproduksjonen ved de verker i denne gruppe som *ikke* har foretatt utvidelser siden 1941 utgjorde 2 849 535 000 kWh i 1941 og 3 299 443 000 kWh i 1946. [6] *Energiproduksjonen ved de verker som ikke har foretatt utvidelser siden 1941 utgjorde 4 980 522 700 kWh i 1940/41, resp. 1941 og 5 492 254 100 kWh i 1945/46, resp. 1946.*

Tabell 10. Tekniske oppgaver for 1945/46, resp. 1946 vedk. verker med egen kraftstasjon som er startet etter 1941, eller som ikke er med i foranstående statistikk for 1939—1941, da de dengang var for små.

Verk (firma)	Start-år	Utbygd vann-kraft ved utg. av drifts-året	Generator-effekt ved utg. av drifts-året	Energi-produksjon i driftsåret	Energilevering i driftsåret målt hos forbrukerne		
					Til industri og håndverk	Til annet forbruk (husholdn., landbruk, forretn. mv.)	I alt
		kW	kVA	kWh	kWh	kWh	kWh
I. Statens verker bygd for alm. forsyning							
Sogn og Fjordane							
Kjosafoss Kraftverk	1944	4 500	2 950	3 488 200	–	2 134 000 [5]	3 017 900
Nordland							
Røyrvatn Kraftverk	1946	700	700	132 500 [3]	116 900	2 300	119 200
I. Statens verker for alm. forsyning i alt		5 200	3 650	3 620 700	116 900	2 136 300 [5]	3 137 100
II. Herredskommunale							
Opland							
Vang	1941	850	895	4 961 800	–	4 465 500	4 465 500
Rogaland							
Rennesøy	1939	150	200	400 000	20 000	300 000	320 000
Møre og Romsdal							
Voll	1938	220	220	1 505 100	17 400	1 292 000	1 309 400
II. Herredskommunale i alt		1 220	1 315	6 866 900	37 400	6 057 500	6 094 900
III. Fylkeskommunale [1]							
IV. Felleskommunale							
Sør-Trøndelag							
Fosen komm. Kraftlag [2]	1943	1 300	1 265	8 348 500	200 000	6 478 000	6 678 000
IV. Felleskommunale i alt		1 300	1 265	8 348 500	200 000	6 478 000	6 678 000
V. Bykommunale [1]							
VI. Private verker bygd for alm. forsyning							
Hedmark							
A/S Sagnfossen Kraftanlegg ..	1943	660	780	4 718 000	100 000	4 040 000	4 140 000
Rogaland							
Bjørheimsbygd Kraftverk	1939	175	175	360 000	–	342 000	342 000
Sogn og Fjordane							
L/L Brekke og Gulen Kraftstasjoner	1943	550	650	3 030 400	–	2 697 200	2 697 200
L/L Svultingen	1941	7 000	4 500	20 114 500	761 400	13 754 800	14 516 200
A/S Arøy	1944	7 200	4 500	13 827 000 [4]	1 216 000	11 671 800	12 887 800
Møre og Romsdal							
A/L Furset Ev.	1916	105	148	400 000	–	360 000	360 000

Anm. Ved utbygd vannkraft forstås her den effekt som de vannbygningstekniske arbeider (tunnel, inntak etc.) er utført for. [1] Ingen nye verker. [2] Disse tall gjelder anlegget i Teksdalselven. Dessuten har kraftlaget overtatt det tidligere A/S Bjugn Kraftanlegg med utbygd vannkraft på 260 kW og generatoreffekt på 300 kVA. [3] Til jernbaneanlegg. [4] Herav til bergverksindustri 659 400 kWh. [5] Her er tatt med 883 900 kWh som er levert til jernbanedrift.

Tabell 10. Tekniske oppgaver for 1945/46, resp. 1946 vedk. verker med egen kraftstasjon som er startet etter 1941, eller som ikke er med i foranstående statistikk for 1939—1941, da de dengang var for små.

Verk (firma)	Start år	Utbygd vann-kraft ved utg. av drifts-året	Generator-effekt ved utg. av drifts-året	Energi-produksjon i driftsåret	Energilevering i driftsåret målt hos forbrukerne		
					Til industri og hånd-verk	Til annet forbruk (husholdn., landbruk, forretn. mv.)	I alt
		kW	kVA	kWh	kWh	kWh	kWh
VI. Private verker for alm. fors. (forts.)							
Sør-Trøndelag							
A/S Skauma Kraftverk	1941	145	170	620 000	5 000	517 000	522 000
Nordland							
Brønnøysund Ev.	1919	[1]	106	90 000	25 000	56 000	81 000
Hattfjelldal Kraftverk A/S	1941	180	200	500 000	–	450 000	450 000
VI. Private verker for alm. forsyning i alt		16 015	11 229	43 659 900	2 107 400	33 888 800	35 996 200
VII. Statens verker bygd for industriell forsyning							
Sogn og Fjordane							
A/S Årdal Verk	1944	150 000	177 000	15 747 400	[2]13 013 000	1 779 000	14 792 000
VII. Statens verker for industriell forsyning i alt		150 000	177 000	15 747 400	13 013 000	1 779 000	14 792 000
VIII. Private verker bygd for industriell forsyning							
Østfold							
Ankers Træsliperi & Papirfabrik A/S	–	1 300	1 600	477 700	[3] 468 200	–	468 200
Lisleby Bruks Fabrik A/S	–	[1]	840	1 317 600	1 251 700	–	1 251 700
A/S Rakkestad Sag og Høvleri	1928	[1]	210	250 000	250 000	–	250 000
A/S Ørje Brug	1943	300	300	1 925 200	[4] 218 400	1 592 000	1 810 400
Akershus							
Bryn-Halden & Nitedals Tændstikfabrik A/S	1932	[1]	250	293 000	293 000	–	293 000
Eidsverket Sag og Høvleri	1941	225	250	206 200	180 700	23 000	203 700
A/S Heggedal Ullvarefabrikker.	1922	158	210	150 000	142 500	–	142 500
Nerdrum Bruk	1946	[1]	250	200 000	200 000	–	200 000
Skedsmo & Egeberg Bruk A/S .	1943	[1]	370	0	–	–	–
Hedmark							
Våler Skurlag S/L	1943	[1]	325	200 000	200 000	–	200 000
Opland							
A/S Gjøvik Bruk	1937	[1]	350	350 000	350 000	–	350 000
Vinstra Bruk	1918	300	400	400 000	190 000	130 000	320 000
Buskerud							
Aadalens Træsliberi	1946	3 900	7 500	16 542 600	[3]12 210 500	3 655 000	15 865 500
Telemark							
Helle Bruk	1939	260	300	780 000	780 000	–	780 000
Lårdal Fabriker	1916	118	285	180 000	164 000	7 000	171 000
Aamdals Verk A/S	–	370	360	600 000	–	570 000	570 000

[1] Bruker varmekraft. [2] Herav til egen anleggsvirksomhet 12 705 000 kWh. Senere vil den overveiende del av produksjonen, som i 1948 utgjorde ca. 241 400 000 kWh, gå til elektrometallurgisk industri. [3] Til treforedling. [4] Herav til treforedling 183 400 kWh.

Tabell 10. Tekniske oppgaver for 1945/46, resp. 1946 vedk. verker med egen kraftstasjon som er startet etter 1941, eller som ikke er med i foranstående statistikk for 1939—1941, da de dengang var for små.

Verk (firma)	Start år	Utbygd vann-kraft ved utg. av drifts-året	Generator-effekt ved utg. av drifts-året	Energi-produksjon i driftsåret	Energilevering i driftsåret målt hos forbrukerne		
					Til industri og hånd-verk	Til annet forbruk (husholdn., landbruk, forretn. mv.)	I alt
		kW	kVA	kWh	kWh	kWh	kWh
VIII. Private verker bygd for industriell forsyning (forts.)							
Aust-Agder							
Otteraaens Brugseierforening (Hoslemo prov. Kraftanlegg)	1943	400	400	2 100 000	[3] 1 777 000	8 000	1 785 000
Vest-Agder							
A/S Byglandsfjord Dampsag & Høvleri	1942	[2]	350	292 800	285 600	–	285 600
Otterdals Interessentskab	–	[2]	400	480 000	480 000	–	480 000
Rogaland							
A/S Figgjo Kraftselskap	1941	200	200	750 000	750 000	–	750 000
A/S Svanedal Ullvarefabrikk	–	180	180	600 000	600 000	–	600 000
Ørsdalen Gruber	1944	400	400	100 000	[4]	90 000	90 000
Hordaland							
A/S Boge Mølle	–	450	170	100 000	100 000	–	100 000
Samnanger Fabrikker	1941	470	590	2 350 800	1 914 000	275 000	2 189 000
A/S Sævareid Karton- & Papfabrik	1937	680	1 000	3 352 900	[5] 2 996 000	306 700	3 302 700
Sogn og Fjordane							
A/S Framfjord Talcmill	1910	148	185	975 000	[6] 730 000	235 200	965 200
Møre og Romsdal							
A/S Dyrkornanleggene	1941	180	210	850 000	460 000	347 500	807 500
Valsøyfjord Ev. (A/S Nordag)	1943	2 200	2 800	1 890 700	[7] 975 500	407 300	1 382 800
Nord-Trøndelag							
A/S Statlandbruket	–	700	1 050	3 193 700	200 000	2 325 000	2 525 000
A/S Van Severen & Co. Limit	1940	[2]	325	9 100	9 000	–	9 000
Nordland							
Bergverkselskapet Nord-Norge A/S[1]	–	600	760	1 884 300	[8] 642 000	996 500	1 638 500
VIII. Private verker for industriell forsyning i alt		13 539	22 820	42 801 600	28 818 100	10 968 200	39 786 300
Tilsammen alle nye verker							
Antall 47		187 274	217 279	121045 000	44 292 800	61 307 800	[9]106 484 500

Anm. Hemsedal komm.El.forsynings kraftstasjon med utbygd vannkraft på 40 kW og generatoreffekt på 40 kVA nedlagt i 1941. *A/S Solberg Spinderis el.verk* med utbygd vannkraft på 440 kW og generatoreffekt på 634 kVA nedlagt i 1943, idet vassdraget er overtatt av Drammen kommune til drikkevannsanlegg. *Kviteseid Ev.* og *Lårdal sokns Ev.* gikk i 1942 inn i det nystartede Vest-Telemark Kraftlag. Samtidig ble Lårdal kraftstasjon på 65 kW utbygd vannkraft og 65 kVA generatoreffekt nedlagt. *A/S Knaben Molybdængrubers* ene kraftstasjon med utbygd vannkraft 132 kW og generatoreffekt 69 kVA er demontert i 1944. *A/S Trælandsfos' el.verks* ene aggregat på 7 500 kVA solgt i 1942. *Kvinnherad Kraftverk* med utbygd vannkraft på 1000 kW og generatoreffekt på 900 kVA ble totalt ødelagt av flom i 1940/41 og delvis gjenoppbygd i 1945/46 med 295 kW utbygd vannkraft og 300 kVA generatoreffekt. *A/S Stordø Kisgrubers dampsentral* på 200 kVA ødelagt ved krigsskade i 1943 og ennå ikke gjenoppbygd i 1946. *Hammerfest Ev.* med utbygd vannkraft på 1225 kW og generatoreffekt på 1 830 kVA ødelagt ved krigsskade vinteren 1944/45 og ennå ikke gjenoppbygd i 1946. *Mattisfoss Kraftverk* med utbygd vannkraft på 600 kW og generatoreffekt på 350 kVA ødelagt ved krigsskade i 1945 og ennå ikke gjenoppbygd i 1946. *A/S Sydvarangers dampsentral* på 10 000 kVA ødelagt ved krigsskade i 1945 og ennå ikke gjenoppbygd i 1946. *Altså i alt en avgang på 3 207 kW utbygd vannkraft og 21 288 kVA generatoreffekt, som i 1940/41, resp. 1941 representerte en produksjon på 25 626 700 kWh.*

[1] Bergverkselskapet Nord-Norges el.verk ble nedlagt i 1938, men gjenopptok driften i 1943, samtidig som det ble utvidd til omtrent det dobbelte. [2] Bruker varmekraft. [3] Til reguleringsanlegg. [4] Gruben ikke i drift. [5] Til treforedling. [6] Til bergverksindustri. [7] Herav til bergverksindustri 842 100 kWh. [8] Herav til bergverksindustri 630 000 kWh. [9] Her er tatt med 883 900 kWh som er levert til jernbanedrift.

Register.

F o r k. I kol. *Eier:* S = Staten, K = By- eller herredskommunen, FK = Fylkeskommunen, IK = Interkommunal (felleskommunal), P = Privat.

I kol. *Art:* F = Verker som bare fordeler kjøpt energi. I = Industriverk, dvs. verker som er bygd for industriell elektrisitetsforsyning. Kr = Kraftproduserende verker uten detaljfordelingsanlegg (levering til verkets egne folk ses bort fra i denne forbindelse). KrF = Kraftproduserende verker med detaljfordelingsanlegg. Betegnelsene F, Kr og KrF gjelder bare de verker som er bygd for alm. elektrisitetsforsyning.

	Eier	Art	
Agnes Fabrikker	P	I	68, 163, 218, 348, 395
Aker Ev.	K	F	6, 84, 240, 284, 361, 408, 452
Akershus Ev.	FK	Kr	30, 112, 178, 255, 310, 375, 434, 480
Alvdal Ev.	K	KrF	8, 88, 166, 242, 288, 363, 410, 456, 492
Amundfoss Ev.	P	KrF	48, 136, 196, 268, 326, 384
Andebu komm. Ev.	K	F	12, 94, 245. 292, 365, 416, 460
Angvik Møbelfabrik	P	I	76, 159, 230, 354, 398
Ankers Træsliperi & Papirfabrik A/S	P	I	497
Aremark komm. Ev.	K	KrF	2, 82, 164, 239, 282, 360, 404, 450
A/S Arendals Fossekompani	P	I	72, 156, 222, 350, 396
Arendals komm. Ev.	K	KrF	40, 124, 186, 262, 318, 379, 442, 486
A/S Arne Fabrikker	P	I	74, 158, 226, 352, 397, 403
Asker komm.Elektrisitetsforsyning	K	F	6, 86, 240, 284, 362, 408, 452
Askim komm. Ev.	K	F	2, 82, 239, 282, 360, 404, 450
Askøy Elektrisitetsforsyning	K	F	18, 100, 248, 300, 369, 422, 468
A/S Aura prov. kraftanlegg	P	KrF	54, 142, 202, 271, 332, 387, 494
A/S Aurdal Ev	P	KrF	46, 134, 194, 267, 326, 383
Aurskog komm. Ev.	K	F	6, 86, 240, 284, 362, 408, 452
Aust-Agder Kraftverk	FK	KrF	30, 114, 178, 256, 310, 375, 434, 480
O. C. Axelsens Fabrikker A/S	P	I	72, 156, 224, 350, 396
Balestrand Ev.	P	KrF	54, 140, 200, 270, 332, 386, 494
A/S Balsfjord Ev.	P	KrF	60, 146, 208, 273, 338, 390
L/L Balsnes Ev.	P	KrF	54, 140, 200, 270, 332, 386
Bamble Aktie Cellulosefabrik	P	I	70, 155, 220, 277, 348, 395
Beitstad komm. Ev.	K	F	26, 108, 253, 306, 373, 430, 474
A/S Bentse Brug	P	I	64, 151, 212, 342, 392
Berg komm. Kraftanlæg	K	F	2, 82, 239, 282, 360, 404, 450
Bergens Ev.	K	KrF	40, 126, 188, 264, 320, 379, 402, 444, 488
Bergenshalvøens komm. Kraftselskap (B. K. K.)	IK	Kr	34, 118, 182, 259, 314, 376, 438, 482, 493
Berger Ev.	P	KrF	50, 136, 198, 269, 328, 384
Berger Fabrikker	P	I	68, 154, 218, 276, 348, 395
Bergverkselskapet Nord-Norge A/S	P	I	498
Biri komm. Kraftanlegg	K	F	10, 90, 243, 288, 364, 412, 456
A/S Bjugn Kraftanlegg	P	KrF	56, 144, 204, 272, 334, 388
Bjølsen Valsemølle A/S	P	I	64, 151, 212, 342, 392
A/S Bjølvefossen	P	I	74, 158, 228, 279, 352, 397
Bjørheimsbygd Kraftverk	P	KrF	496
A/S Bjørkaasen Gruber	P	I	80, 161, 234, 280, 356, 400
Blaker komm. Ev.	K	F	6, 86, 240, 286, 362, 408, 454
Bodin Kraftverk	K	KrF	28, 112, 176, 255, 310, 374, 401, 432, 478, 492

	Eier	Art	
Bodø komm. Ev.	K	KrF	42, 128, 190, 264, 320, 380, 444, 488
A/S Boge Mølle	P	I	498
Bolsøy komm. Ev.	K	F	24, 104, 251, 304, 371, 426, 472
Borgund komm. Ev.	K	F	24, 104, 251, 304, 371, 426, 472
A/S Borgund Kraftselskap	P	F	54, 140, 270, 332, 386
Borre komm. Ev.	K	F	12, 94, 245, 292, 365, 416, 460
A/S Borregaard	P	I	62, 150, 210, 274, 340, 391, 402, 494
Botne komm. Ev.	K	F	12, 94, 245, 292, 365, 416, 460
Brattvåg Kraftverk A/S	P	KrF	54, 142, 202, 334, 387
Brekke Bruk	P	I	62, 151, 210, 342, 391, 494
L/L Brekke og Gulen Kraftstasj.	P	KrF	496
A/S Bremanger Kraftselskab	P	I	76, 159, 228, 279, 354, 398
Brunlanes komm. Ev.	K	F	12, 94, 245, 292, 366, 416, 460
Bruvik Ev.	K	KrF	20, 100, 170, 248, 300, 369, 422, 468
Bryne Mølle (Rogaland Felleskjøp)	P	I	74, 157, 226, 352, 397
Bryn-Halden & Nitedals Tændstikfabrik A/S	P	I	497
A/S Brødbølfoss Ev.	P	KrF	44, 132, 194, 266, 324, 382
Brønnøysund Ev.	P	KrF	497
Buskerud Elektrisitetsforsyning	FK	F	30, 114, 256, 310, 375, 401, 434, 480
A/S Byglandsfjord Dampsag & Høvleri	P	I	498
Bærums Verks Ev.	P	KrF	44, 130, 192, 266, 322, 381
Bævre Kraft	P	KrF	54, 142, 202, 334, 387
Bø Kraftverk	P	KrF	50, 136, 198, 269, 328, 384
A/S Bøhnsdalen Mills Ltd.	P	I	62, 151, 163, 210, 275, 342, 392
Børsa og Skaun komm. Ev.	IK	KrF	36, 120, 184, 260, 314, 377, 438, 484, 493
Børter Ev.	P	KrF	44, 130, 192, 266, 322, 381
A/S Børtveit Kraftselskap	P	I	74, 158, 228, 279, 352, 397
S. D. Cappelen-Ulefos Jernværk	P	I	70, 155, 220, 277, 348, 395
Christiania Seildugsfabrik A/S	P	I	64, 152, 212, 342, 392
Christiania Spigerverk	P	I	64, 151, 212, 342, 392, 494
A/S Dale Fabrikker	P	I	74, 158, 228, 352, 398
Dale sokns Ev. (i Bruvik)	K	F	20, 100, 249, 300, 369, 422, 468
Dale sokns Ev. (i Sunnfjord)	K	KrF	22, 104, 172, 250, 302, 370, 426, 470
Dalen og Vistad Ljosverk	P	KrF	50, 136, 198, 269, 328, 384
Dalsbygden Ev. (eies av R.T.V.)	S	KrF	8, 88, 166, 242, 288, 363, 410, 456
A/S De Forenede Uldvarefabriker D. F. U.:			
Avd. Figgjo	P	I	74, 157, 226, 352, 397, 495
Avd. Fredfoss	P	I	66, 153, 216, 346, 394, 495
Avd. Aalgaard	P	I	74, 158, 226, 352, 397
Avd. Aasen	P	I	78, 161, 234, 356, 400
Degernes komm. Ev.	K	F	4, 82, 239, 282, 360, 404, 450
Det Interkomm. Ev. Borge–Glemmen–Kråkerøy–Rolvsøy	IK	F	32, 116, 257, 312, 375, 436, 480
O. A. Devolds Sønner A/S	P	I	76, 159, 230, 354, 399
Djupedal Kraftverk (eies av Oslo)	K	Kr	10, 90, 168, 243, 290, 364, 412, 458, 492
A/S Dragefossen Kraftanlegg	P	KrF	58, 146, 206, 273, 336, 389
Drammens Ev.	K	KrF	38, 122, 163, 184, 262, 316, 378, 402, 440, 486
A/S Drammenselvens Papirfabrikker, se A/S Union (Union Co).			
Drangedal komm. Ev.	K	F	14, 96, 246, 294, 367, 418, 462
Drøbak komm. Ev.	K	F	38, 122, 261, 316, 378, 440, 484
Dunderland Iron Ore Co. Ltd.	P	I	80, 161, 234, 281, 358, 400
A/S Dyrkornanleggene	P	I	498
A/S Egelands Verk	P	I	72, 156, 222, 350, 396
Egersund komm. Ev.	K	KrF	40, 124, 186, 263, 318, 379, 402, 444, 488, 493
Egge komm. Ev.	K	F	26, 108, 253, 306, 373, 430, 474
Eidefoss Kraftanlegg A/S	P	KrF	46, 134, 194, 267, 326, 383, 493
Eids komm. Ev.	K	KrF	22, 104, 172, 250, 302, 370, 426, 470
Eidsberg Ev.	K	F	4, 82, 239, 282, 360, 404, 450
A/S Eidsfos Verk	P	I	68, 154, 218, 348, 395
A/L Eidsfossen Ev.	P	KrF	46, 132. 194, 267, 324, 382

	Eier	Art	
A/S Eidsvaag Fabriker	P	I	76, 158, 228, 354, 398
Eidsverket Sag og Høvleri	P	I	497
Eidsvoll komm. Ev.	K	KrF	6, 86, 166, 241, 286, 362, 408, 454
Eigersund herreds Ev.	K	F	18, 98 247, 298, 368, 420, 466
Elektrisitetsforsyningen i Buskerud, se Buskerud Elektrisitetsforsyning.			
Elverum Ev.	K	KrF	8, 88, 166, 242, 288, 363, 410, 456, 492
A/S Embretsfos Fabrikker, se A/S Union (Union Co.)			
Enebakk komm. Elektrisitetsforsyning	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
Enebakknesets Elektrisitetsforsyning	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
A/S Engerdal Ev.	P		46, 132, 194, 267, 324, 382
Etne Elektrisitetslag	P	F	52, 138, 270, 330, 386
Evanger Kraftverk	K	F	20, 100, 300, 369, 422, 468
Evje komm. Ev.	K	F	16, 98, 247, 296, 367, 420, 464
Fana Ev.	K	KrF	20, 100, 170, 249, 300, 369, 422, 468
Farsunds komm Ev..	K	F	40, 124, 263, 318, 379, 442, 486
A/S Faslefoss Ev.	P	KrF	46, 134, 196, 267, 326, 383, 493
A/S Fauske Lysverk	P	KrF	58, 146, 163, 206, 273, 336, 389
A/S Fede Ev.	P	KrF	50, 138, 198, 330, 385
Feiring komm. Ev.	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
Fet komm. Elektrisitetsanlegg	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
Figgjo, se De Forenede Uldvarefabriker			
A/S Figgjo Kraftselskap	P	I	498
Fitjar Kraftlag	P	KrF	52, 138, 200, 270, 330, 386, 494
Fjell komm. Ev.	K	KrF	20, 100, 170, 249, 300, 369, 422, 468
Fjæremsfossens komm. Kraftselsk.	IK	F	36, 120, 260, 314, 377, 438, 482
Fjærland Ev.	P	KrF	54, 140, 200, 270, 332, 386
Fjågesund Ev.	P	KrF	50, 136, 198, 269, 328, 385
Flekkefjord komm. Ev.	K	KrF	40, 124, 186, 263, 318, 379, 442, 486
A/S Flekkefjords Uldvarefabrik	P	I	72, 156, 224, 350, 396
Folldal Verk A/S	P	I	64, 152, 214, 275, 344, 392
Follum Træsliberi	P	I	66, 153, 163, 216, 276, 346, 394, 403
Forsand Ev.	P	KrF	52, 138, 198, 269, 330, 385
Fosen komm. Kraftlag	IK	KrF	496
Fosheim Ev.	P	KrF	48, 134, 196, 268, 326, 383
Fossum Bruk	P	KrF	44, 130, 192, 266, 322, 381
A/S Framfjord Talcmill	P	I	498
Fredfoss, se De Forenede Uldvarefabriker.			
Fredrikstad komm. Ev.	K	F	36, 120, 261, 316, 378, 440, 484
Fritzøe Ev. (Treschow–Fritzøe)	P	I	68, 154, 163, 218, 276, 348, 395
Frogn komm. Ev.	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
Frol komm. Ev.	K	KrF	26, 108, 176, 253, 306, 373, 430, 474
Frosta komm. Ev.	K	F	26, 108, 253, 306, 373, 401, 430, 474
Frøystul Kraftstasjon, se Norsk Hydro.			
Funnefoss Tresliperi og Ev.	P	KrF	46, 132, 194, 267, 324, 382
A/L Furset Ev.	P	KrF	496
Fyresdal komm. Ev.	K	KrF	16, 96, 170, 246, 294, 367, 418, 462
Førde komm. Ev.	K	KrF	22, 104, 172, 250, 302, 370, 426, 470, 492
Fåberg Ev.	K	F	10, 90, 243, 288, 364, 412, 456
Fåvang Kraftlag	P	F	48, 134, 268, 326, 383
Gaula Kraftanlegg	P	I	78, 160, 230, 280, 356, 399
Geiranger Kraftverk	P	KrF	54, 142, 202, 271, 334, 387
Giske komm. Kraftverk	K	F	24, 106, 251, 304, 371, 426, 472
Gjerdsvika Ev.	P	KrF	56, 142, 202, 271, 334, 387
A/S Gjermå Ev.	P	KrF	44, 130, 192, 266, 322, 381
Gjerpen komm. Ev.	K	F	16, 96, 294, 367, 418, 464
Gjestal komm. Ev.	K	F	18, 98, 247, 298, 368, 420
A/S Gjøvik Bruk	P	I	497

	Eier	Art	
Gjøvik Ev.	K	F	38, 122, 261, 316, 378, 440, 484
Gjøvikoverføringen	S		2, 238, 404, 450
Glomfjord Kraftverk	S	I	62, 150, 210, 274, 340, 391
A/S Glommens Træsliberi (Kykkelsrudanlegget)	P	KrF	42, 128, 190, 265, 322, 380, 493
Gloppen Ev.	K	KrF	22, 104, 172, 250, 302, 370, 426, 470
Gol komm. Elektrisitetsforsyning	K	F	10, 90, 243, 290, 364, 412, 458
Gran Mølle	P	I	62, 150, 210, 275, 340, 391
A/S Granfos Brug Ltd.	P	I	64, 151, 212, 342, 392
Gransherad komm. Ev.	K	F	16, 96, 246, 296, 367, 418, 464
Granvin komm Ev..	K	KrF	20, 100, 170, 249, 300, 369, 422, 468
A/S Greaker Cellulosefabrik	P	I	62, 163, 210, 340, 391
Grong komm. Ev.	K	F	26, 108, 253, 306, 373, 430, 476
Grue komm. Ev.	K	KrF	8, 88, 166, 242, 288, 363, 410, 456
Grytten komm. Ev.	K	KrF	24, 106, 174, 251, 304, 371, 426, 472
Hadeland Ev.	IK	KrF	32, 116, 180, 258, 312, 376, 436, 480
Hadsel komm. Kraftverk	K	KrF	30, 112, 176, 255, 310, 374, 434, 478
A/S Hafslund	P	KrF	42, 128, 192, 265, 322, 380
Hakavik Kraftverk	S	Kr	2, 82, 164, 238, 282, 360, 402, 404, 450
Hakedals Verk	P	KrF	44, 130, 192, 266, 322, 381
Halden Lysverker	K	KrF	36, 120, 184, 260, 316, 377, 401, 440, 484
Halstad Ev.	P	KrF	56, 144, 204, 272, 334, 388
Haltdalen Ev.	P	KrF	56, 144, 204, 272, 334, 388
Hamar, Vang og Furnes komm. Kraftselskap	IK	KrF	32, 116, 180, 257, 312, 376, 436, 480
Hammerfest Ev.	K	KrF	42, 128, 190, 265. 320, 380, 446, 488
Hamre Elektrisitetsbyrgsla	K	F	20, 100, 249, 300, 369, 422, 468
Haram komm. Kraftverk	K	F	24, 108, 251, 304, 371, 428, 472
Hareid komm. E.	K	KrF	24, 106, 174, 251, 304, 371, 428, 472
Harstad Kraftverk	K	F	42, 128, 264, 320, 380, 444, 488
Hasselelvens Kraftverk	S	Kr	2, 82, 164, 239, 282, 360, 404, 450
Hattfjelldal Kraftverk A/S	P	KrF	497
Haugesund Ev.	K	KrF	40, 126, 188, 264, 318, 379, 444, 488
Haukland Ev.	P	KrF	52, 138, 198, 330, 385
Haus Elektrisitetsforsyning	K	F	20, 102, 249, 300, 369, 401, 424, 468
Heddal komm. Ev.	K	F	16, 96, 246, 296, 367, 418, 464
Hedrum komm. Ev.	K	KrF	14, 94, 168, 245, 292, 366, 416, 460
Heen Træsliberi	P	I	66, 153, 216, 346, 394
A/S Heggedal Ullvarefabrikker	P	I	497
Hegra komm. Ev.	K	KrF	26, 108, 176, 253, 308, 373, 430, 476, 492
Helle Bruk	P	I	497
Hellesylt Kraftverk	P	KrF	56, 142, 202, 271, 334, 387
Hemne komm. Ev.	K	KrF	26, 108, 174, 253, 306, 372, 430, 474
Hemnes, Korgen og Sør-Rana Ev.	IK	KrF	36, 120, 184, 260, 314, 377, 438, 484
Hemsedal komm. Elektrisitetsforsyning	K	KrF	10, 90, 168, 243, 290, 364, 412, 458
Hen komm. Kraftverk	K	KrF	24, 106, 174, 251, 304, 371, 428, 472, 492
Herlandsfoss komm. Kraftverk	IK	Kr	34, 118, 182, 259, 314, 377, 438, 482
Herøen Dampkraftstasjon, se Norsk Hydro.			
Hetland Ev.	K	F	18, 98, 248, 298, 368, 420, 466
Hjelmeland Kraftverk	P	KrF	52, 138, 198, 269, 330, 385
Hjula Væveri	P	I	64, 152, 212, 342, 392, 494
Hobøl komm. Ev.	K	F	4, 82, 239, 282, 361, 406, 450
Hof komm. Ev.	K	F	14, 94, 245, 292, 366, 416, 460
Hof Ev.	P	KrF	46, 132, 194, 267, 324, 382, 493
A/S Hofsfos Træsliperi og Papirfabrik	P	I	68, 153, 216, 346, 394
A/L Hol Ev.	P	F	48, 136, 268, 326, 384
Hole komm. Ev.	K	F	10, 90, 243, 290, 364, 412, 458
Holla komm. Ev.	K	KrF	16, 96, 170, 246, 296, 367, 418, 464
L/L Holmedal Kraftlag	P	F	54, 140, 270, 332, 386
A/S Holmen-Hellefos	P	I	68, 153, 163, 216, 346, 394

	Eier	Art	
Holmestrand komm. Ev.	K	F	38, 122, 262, 316, 378, 442, 486
A/S Holt Bruk	P	KrF	44, 130, 192, 266, 322, 381, 493
A/S Honningsvåg Ev.	P	KrF	60, 163, 208, 340, 390, 494
Horg komm. Elektrisitetsforsyning	K	F	26, 108, 253, 306, 372, 430, 474
Hornnes Ev.	K	F	16, 98, 296, 368, 420, 464
Hornindal Ev.	K	KrF	22, 104, 172, 302, 370, 426, 470
Hortens komm. Ev.	K	F	38, 122, 262, 318, 378, 402, 442, 486
Hosanger Elektrisitetsforsyning	K	F	20, 102, 249, 300, 369, 424, 468
Hunsfos Fabrikker	P	I	72, 156, 224, 278, 350, 396, 403, 495
A/S Hunton Bruk	P	I	66, 152, 214, 344, 393
Hurdal komm. Ev.	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
A/S Hurum Fabriker	P	I	68, 153, 163, 216, 276, 346, 394, 412, 458, 495
Hurum komm. Ev.	K	F	10, 90, 244, 290, 364, 412, 458
Hval sogns Kraftanlegg	K	F	10, 92, 244, 290, 364, 414, 458
Høgfoss Ev.	P	KrF	48, 134, 196, 268, 326, 383
Høland Ev.	IK	F	32, 116, 257, 312, 375, 436, 480
Hølen komm. Ev.	K	F	38, 120, 261, 316, 378, 440, 484
Hønefoss komm. Ev.	K	F	38, 122, 262, 316, 378, 440, 480
Hønefoss og Norderhov Kraftverk	IK	Kr	32, 116, 180, 312, 376, 436, 484
Høyland Ev.	K	F	18, 98, 248, 298, 368, 420, 466
Høylandet Ev.	P	KrF	58, 144, 204, 336, 388
Hålands komm. Ev.	IK	F	34, 118, 259, 314, 376, 438, 482
Idd komm. Ev.	K	F	4, 82, 239, 282, 361, 406, 450
Ildgrubfossen komm. Ev.	IK	KrF	36, 120, 184, 260, 314, 377, 440, 484, 493
Inderøy komm. Ev.	K	F	26, 108, 253, 308, 373, 430, 476
Indre Hølonda Kraftanlegg	P	KrF	56, 144, 204, 272, 334, 388
Indvikens Uldvarefabrik	P	I	76 159, 228, 354, 398
A/S M. & H. Ingier-Ljans Bruk	P	I	64, 151, 212, 275, 342, 392
Istad Kraftselskap	IK	Kr	36, 118, 182, 314, 377, 438, 482, 493
Istad Kraftselskaps Nordmørsledning	IK	F	36, 120, 260, 314, 377, 438, 482
Jeløy Ev.	K	F	4, 84, 239, 284, 361, 406, 452
Jondal Ev.	P	KrF	52, 138, 200, 330, 386
Juliefoss Ev. (Brummunddal Meieri)	P	I	64, 152, 214, 344, 393, 494
Jærens Ev.	IK	Kr	34, 118, 182, 314, 376, 438, 482
Karmsund Kraftlag	IK	F	34, 118, 259, 314, 438, 482
A/S Kasfjord Ev.	P	KrF	60, 148, 208, 273, 338, 390
Kinsarvik Ev.	K	F	20, 102, 249, 300, 369, 424, 468
A/S Kinservik	P	KrF	52, 138, 200, 270, 330, 386
Kirkenes komm. Lysverk	K	F	30, 112, 310, 375, 434, 478
Kisa Elektrisitetslag	P	F	44, 130, 266, 322, 381
A/S Kistefos Træsliberi	P	I	66, 152, 214, 344, 393, 495
Kjosafoss Kraftverk	S	KrF	496
Klepp komm. Ev.	K	F	18, 98, 248, 298, 368, 420, 466
Klinga komm. Ev.	K	KrF	26, 108, 176, 253, 308, 373, 430, 476
A/S Klosterfossen, se A/S Union (Union Co.).			
A/S Knaben Molybdængruber	P	I	72, 157, 224, 278, 350, 396
Kongsberg komm. Ev.	K	KrF	38, 122, 186, 262, 316, 378, 442, 486
Kongsberg Sølvverk	S	I	62, 150, 208, 274, 340, 391
Kongsberg Våpenfabrikk	S	I	62, 150, 208, 274, 340, 391, 494
Kongsvinger komm. Ev.	K	F	38, 122, 261, 316, 378, 440, 484
Konnerud Elektrisitetsforsyning	K	F	14, 94, 245, 292, 366, 416, 462
Kragerø komm. Ev.	K	F	38, 124, 262, 318, 379, 442, 486
Kristiansands Ev.	K	KrF	40, 124, 186, 263, 318, 379, 402, 442, 486
Kristiansunds Ev.	K	KrF	40, 126, 188, 264, 320, 380, 444, 488, 493
A/A Krogstad Cellulosefabrik	P	I	68, 153, 216, 346, 394
A/S Krokfos	P	KrF	44, 130, 192, 322, 381
Krokstad komm. Lysanlegg	K	F	10, 92, 244, 290, 364, 414, 458
Krødsherad komm. Kraftanlegg	K	KrF	10, 92, 168, 244, 290, 364, 444, 458, 492
Kråkstad komm. Ev.	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
Kvam Ev.	P	KrF	58, 144, 204, 272, 336, 389

	Eier	Art	
Kvam komm. Ev.	K	KrF	20, 102, 170, 249, 300, 369, 424, 468, 492
Kvinnherad Kraftverk	K	KrF	20, 102, 170, 249, 300, 369, 424, 468
Kviteseid Ev.	P	KrF	50, 136, 198, 269, 328, 385
A/S Kvitvella Ev.	P	KrF	48, 134, 196, 268, 326, 383
Kvæfjord Kraftverk	K	F	30, 112, 255, 310, 374, 434, 478
Kykkelsrudanlegget, se A/S Glommens Træsliberi.			
Langerak Kraftverk	S	Kr	2, 82, 164, 238, 282, 360, 404, 450
Langesundsfjordens komm. Kraftselskap	IK	F	34, 118, 259, 312, 376, 438, 482
Lardal komm. Ev.	K	F	14, 94, 245, 294, 366, 416, 462
Larvik Kraftverk	K	F	38, 124, 262, 318, 379, 442, 486
A/S Laugstol Bruk, se A/S Union (Union Co.).			
Leikanger Ev.	K	KrF	22, 104, 172, 251, 302, 371, 426, 470
A/S Leinafalli	P	KrF	54, 140, 200, 271, 332, 386
Levanger komm. Ev.	K	KrF	40, 126, 188, 264, 320, 380, 444, 488
Lienfos Kraftstasjon, se Norsk Hydro.			
Lier Ev.	K	F	10, 92, 244, 290, 365, 414, 458
Lier Gårds Ev.	P	KrF	46, 132, 194, 267, 324, 382
LillehammerBrænderi og Bryggeri	P	I	66, 152, 214, 344, 393, 402
Lillehammer komm. Ev.	K	F	38, 122, 261, 316, 378, 440, 484,
Lillesands komm. Ev.	K	KrF	40, 124, 186, 263, 318, 379, 442, 486
Lillestrøm komm. Ev.	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
Lisleby Bruks Fabrik A/S	P	I	497
Loddefjord Elektrisitetsforsyning	K	F	20, 102, 249, 300, 369, 424, 468
Lund komm. Ev.	K	KrF	492
Lunde Kraftverk	P	KrF	50, 136, 163, 198, 328, 385
A/S Lundemo Bruk	P	Kr	56, 144, 204, 272, 334, 388
Lundfoss Kraftstasjon	P	Kr	44, 130, 194, 322, 381
Lyngseidet Ev. A/S	P	KrF	60, 148, 208, 338, 390
A/S Lyster Ev.	P	KrF	54, 140, 202, 271, 332, 387
L/L Lærdal Kraftverk	P	KrF	54, 140, 202, 271, 332, 387
A/S Lødingen Ev.	P	KrF	58, 146, 206, 273, 336, 389
Lørenskog Ev.	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
Løten Ev.	K	F	8, 88, 242, 288, 363, 410, 456
Løvenskiold–Fossum	P	I	70, 155, 220, 277, 348, 395
Laakeverket	P	KrF	44, 130, 192, 266, 322, 381
Lånke komm. Ev.	K	F	28, 110, 253, 308, 373, 430, 476
Lårdal Fabriker	P	I	497
Lårdal sogns Ev.	K	KrF	16, 96, 170, 296, 367, 418, 464
Malm komm. Ev.	K	F	28, 110, 253, 308, 373, 430, 476
Malmo Ev.	P	KrF	58, 144, 204, 272, 336, 389, 494
Malvik komm. Kraftanlegg	K	F	26, 108, 253, 306, 372, 430, 474
Maudals Ev.	K	KrF	40, 124, 186, 263, 318, 379, 442, 486
Mattisfoss Kraftverk	S	KrF	2, 82, 164, 239, 282, 360, 404, 450
Maudal Kraftanlegg	IK	Kr	34, 118, 182, 259, 314, 376, 438, 493
Melhus komm. Ev.	K	KrF	26, 108, 176, 253, 306, 372, 430, 474, 492
Mellem-Jarlsberg komm. Kraftselskap	IK	F	34, 118, 312, 376, 436, 482
A/S Meraker Smelteverk	P	I	78, 160, 232, 280, 356, 399
Meråker komm. Ev.	K	F	28, 110, 254, 308, 373, 432, 476
Mesna Kraftselskap	IK	Kr	32, 116, 180, 312, 376, 436, 480, 493
Mjøndalen Ev.	K	F	12, 92, 244, 290, 365, 414, 458
Mo Ev. A/S	P	KrF	58, 146, 206, 273, 336, 389
Modum komm. Ev.	K	KrF	12, 92, 168, 244, 290, 365, 414, 458
Moksa Kraftanlegg	K	KrF	10, 90, 168, 243, 288, 364, 412, 458
Molde komm. Ev.	K	KrF	40, 126, 188, 264, 320, 379, 444, 488
Moltustrandens Ev.	P	KrF	56, 142, 202, 271, 334, 387, 494
Mosjøen komm. Ev.	K	KrF	42, 126, 188, 264, 320, 380, 444, 488, 493
Moss Lysverker	K	F	36, 120, 261, 316, 378, 401, 440, 484
Mosvik komm. Ev.	K	F	28, 110, 254, 308, 373, 432, 476

	Eier	Art	
A/S Myrens Verksted	P	I	64, 152, 212, 342, 392
Mysen komm. Ev.	K	KrF	4, 84, 164, 239, 284, 361, 406, 452
Mørkfoss–Solbergfoss, se Oslo Ev. og Statens Østlandskraftverk.			
Måløy Ev.	K	KrF	22, 104, 172, 302, 371, 426, 470
Namdalseid komm. Ev.	K	F	28, 110, 254, 308, 373, 432, 476
Namsos komm. Ev.	K	KrF	42, 126, 188, 264, 320, 380, 444, 488
Narvik komm. Ev.	K	KrF	42, 128, 190, 264, 320, 380, 444, 488, 493
Narud Ev. (Brummunddal Meieri)	P	I	64, 152, 214, 275, 344, 393, 402
L/L Naustdal Ev.	P	KrF	54, 140, 202, 271, 332, 387
Nedre Eiker komm. Ev.	K	F	12, 92, 244, 290, 365, 414, 460
Nedre Jondalen Ev.	P	F	48, 136, 268, 328, 384
Nedre Støren Elektrisitetsforsyning A/L	P	F	56, 144, 272, 336, 388
Nerdrum Bruk	P	I	497
Nes komm. Ev.	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
Nes komm. Elektrisitetsforsyning	K	F	12, 92, 244, 292, 365, 414, 460
L/L Nes Kraftlag	P	KrF	50, 136, 198, 269, 328, 385
Nesodden komm. Ev.	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
Nesset Kraftverk	P	KrF	56, 142, 202, 271, 334, 387
A/S Nestun Uldvarefabrik	P	I	76, 158, 228, 354, 398, 495
Nittedal og Hakadal komm. Elektrisitetsforsyning	K	F	6, 86, 241, 286, 362, 408, 454
A/S Nordby Bruk	P	I	64, 151, 212, 342, 392
Norddal komm. Kraftverk	K	F	24, 106, 252, 304, 371, 428, 472
Norderhov komm. Ev.	K	F	12, 92, 244, 292, 365, 414, 460
Nordfron Ev.	P	F	48, 134, 268, 326, 383
Nord-Hordlands komm. Kraftlag (N. K. K.)	IK	F	34, 118, 259, 314, 377, 438, 482
Nordland Portland Cementfabrik A/S	P	I	80, 161, 234, 281, 358, 400
Nord-Odal Ev.	P	F	46, 132, 267, 324, 382
Nord-Trøndelag Ev.	F	KrF	30, 114, 178, 180, 256, 312, 375, 434, 480, 493
Nore komm. Ev.	K	F	12, 92, 244, 292, 365, 414, 460
Nore Kraftverk	S	Kr	2, 82, 164, 238, 282, 360, 401, 404, 450, 492
A/S Norsk Aluminium Company	P	I	76, 159, 230, 280, 354, 398
Norsk Elektrokemisk A/S	P	Kr	50, 138, 198, 328, 385
Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab med datterselskaper. Kraftstasjoner:			
Frøistul	P	I	70, 155, 220, 277, 348, 395, 403
Vemork	P	I	70, 155, 220, 348, 395, 403
Såheim	P	I	70, 155, 220, 277, 348, 395, 403, 495
Såheim Dampturbinstasjon	P	I	70, 163, 220, 348, 395
Lienfos	P	I	70, 155, 220, 277, 348, 395
Svælgfos	P	I	70, 155, 220, 277, 348, 395, 403, 495
Herøen Dampkraftstasjon	P	I	70, 163, 222, 277, 348, 395, 495
Nydalens Compagnie	P	I	64, 151, 212, 342, 392
Nye Høye Fabrikker A/S	P	I	72, 157, 224, 350, 397
Nærbø komm. Ev.	K	F	18, 100, 248, 298, 368, 422, 466
Nøtterøy komm. Ev.	K	F	14, 94, 245, 294, 366, 416, 462
Odda komm. Ev.	K	F	20, 102, 249, 300, 370, 401, 424, 468
A/S Ofoten Jernmalmgruber	P	I	80, 161, 234, 281, 358, 400
Ogna komm. Ev.	K	F	18, 100, 248, 298, 368, 422, 466
Ogndal komm. Ev.	K	KrF	28, 110, 176, 254, 308, 373, 432, 476
Onsøy Ev.	K	F	4, 84, 239, 284, 361, 406, 452
A/S Opdal Ev.	P	KrF	56, 144, 204, 272, 336, 388, 494
Oppegård komm. Ev.	K	F	8, 86, 241, 286, 362, 410, 454
Orkdal komm. Ev.	IK	KrF	36, 120, 184, 260, 314, 377, 438, 482
Orkla Metal A/S	P	I	78, 163, 232, 280, 356, 399
Os komm. Ev.	K	KrF	20, 102, 170, 249, 300, 370, 424, 468
Os Lysanlegg	P	F	46, 132, 267, 324, 382
Oslo Ev.	K	KrF	38, 122, 163, 184, 261, 316, 378, 402, 440, 484, 493
Otterdals Interessentskab	P	I	498

	Eier	Art	
Otterøy komm. Ev.	K	F	28, 110, 254, 308, 373, 432, 476
Otteraaens Brugseierforening (Hoslemo prov. Kraftanlegg)	P	I	498
Palmafoss Kraftverk	P	Kr	52, 140, 200, 330, 386
Petersen & Dekke A/S	P	I	76, 158, 228, 354, 398
I. C. Piene & Søn A/S	P	I	78, 160, 163, 232, 356, 399, 495
Porsgrunns komm. Ev.	K	F	38, 124, 318, 379, 442, 486
Raffineringsverket A/S	P	I	72, 156, 224, 278, 350, 396, 495
Rakkestad komm. Ev.	K	KrF	4, 84, 164, 240, 284, 361, 406, 452
A/S Rakkestad Sag og Høvleri	P	I	497
Ramnes komm. Ev.	K	F	14, 94, 245, 294, 366, 416, 462
Randaberg komm. Ev.	K	F	18, 100, 248, 298, 368, 422, 466
A/S Randsfjord Træmasse & Papirfabrik	P	I	66, 152, 214, 344, 393
A/S Ranheims Papirfabrik	P	I	78, 160, 232, 356, 399
Raufoss Ammunisjonsfabrikker	S	I	62, 150, 210, 274, 340, 391
Rena Kraftselskap A/S	P	I	66, 152, 214, 275, 344, 393
Rennesøy komm. Ev.	K	KrF	496
A/S Ringsaker Cellulosefabrik	P	I	66, 152, 214, 275, 344, 393
Ringsaker og Nes Kraftanlæg	IK	F	32, 116, 257, 312, 375, 436, 480
Riska Ev.	K	F	18, 100, 248, 298, 368, 422, 466
Rjukanoverføringen: Vemork–Kongsberg	S		2, 238, 404, 450
A/S Rolløen Ev.	P	KrF	60, 148, 208, 274, 338, 390
Romedal komm. Elektrisitetsforsyning	K	F	8, 88, 242, 288, 363, 410, 456
A/S Romsdal Ev.	P	KrF	56, 142, 202, 271, 334, 387
Romsdals Uldvarefabrik A/S	P	I	76, 159, 230, 354, 399
Rosendals Ev.	P	KrF	52, 140, 200, 330, 386
A/S Rossfjord Ev.	P	KrF	60, 148, 208, 338, 390
A/S Ryfylke Kraftanlæg	P	I	74, 157, 226, 278, 352, 397
A/S Rygene Træmassefabrikker	P	I	72, 156, 224, 350, 396, 495
Rygge Ev.	K	F	4, 84, 240, 284, 361, 406, 452
Rælingen komm. Ev.	K	F	8, 86, 242, 286, 362, 410, 454
A/S Rødsand Gruber	P	I	78, 160, 230, 356, 399, 495
Røra komm. Ev.	K	F	28, 110, 254, 308, 373, 432, 476
Røros Ev.	P	KrF	58, 144, 204, 272, 336, 388
Røyken komm. Ev.	K	F	12, 92, 244, 292, 365, 414, 460
Røyrvatn Kraftverk	S	KrF	496
Råde komm. Ev.	K	F	4, 84, 240, 284, 361, 406, 452
Salsbrukets Tresliperi	P	I	78, 161, 234, 280, 356, 399, 495
A/S Sagnfossen Kraftanlegg	P	KrF	496
Chr. Salvesen & Chr. Thams's Comm. A/S med A/S Gjølme Mølle og Løkken Kraft A/S	P	I	78, 160, 232, 280, 356, 399
Samnanger Fabrikker	P	I	498
Samnanger komm. Ev.	K	F	20, 102, 250, 300, 370, 424, 468
Sand komm. Ev.	K	KrF	18, 100, 170, 248, 298, 368, 422, 466
Sandar Ev.	K	F	14, 94, 246, 294, 366, 416, 462
Sande komm. Ev.	K	F	14, 94, 246, 294, 366, 416, 462
Sandefjords komm. Ev.	K	F	38, 122, 262, 318, 379, 442, 486
Sandeid Elektrisitetslag	P	F	52, 138, 270, 330, 385
Sandnes Ev.	K	KrF	40, 124, 186, 263, 318, 379, 444, 488
A/S Sandnessjøens Ev.	P	KrF	58, 146, 163, 206, 273, 338, 389
Sandøy komm. Kraftverk	K	F	24, 106, 252, 304, 371, 428, 472
Sannidal komm. Ev.	K	F	16, 96, 247, 296, 367, 418, 464
Sarpsborg komm. Ev.	K	F	36, 120, 261, 316, 378, 440, 484
Sauda komm. Ev.	K	F	18, 100, 248, 298, 368, 422, 466
A/S Saudefaldene	P	I	74, 157, 226, 278, 352, 397
Saugbrugsforeningen	P	I	62, 150, 163, 210, 275, 342, 391
Sauland komm. Ev.	K	KrF	16. 96, 170, 247, 296, 367, 418, 464
A/S Saupstadfossen Ev.	P	KrF	58, 146, 206, 273, 338, 389, 494
Selbu komm. Ev.	K	KrF	26, 108, 176, 253, 306, 372, 430, 474, 492
Sem komm. Ev.	K	F	14, 94, 246, 294, 366, 416, 462
Setskog Ev.	P	F	44, 130, 266, 322, 381
Sevilla Ev.	P	KrF	46, 132, 194, 267, 324, 382

	Eier	Art	
Sigdal komm. Ev.	K	F	12, 92, 244, 292, 365, 414, 460
A/S Sigerfjord Ev.	P	KrF	60, 146, 206, 273, 338, 389
Siljan komm. Ev.	K	F	16, 96, 247, 296, 367, 418, 464
Sjåstad Kraftanlegg (A/S Børresen)	P	I	68, 153, 216, 346, 394, 495
A/S Skaland Grafitverk	P	I	80, 162, 234, 281, 358, 400
Skatval komm. Kraftforsyning	K	F	28, 110, 254, 308, 373, 432, 476
A/S Skauma Kraftverk	P	KrF	497
Skedsmo & Egeberg Bruk A/S	P	I	497
A/S Skedsmo og Sørums Elektrisitetsforsyning	P	F	44, 132, 266, 322, 381
Ski komm. Ev.	K	F	8, 88, 242, 286, 363, 410, 454
Skiens komm. Ev.	K	F	40, 124, 262, 318, 379, 442, 486
Skiensfjordens komm. Kraftselskap	IK	Kr	34, 118, 182, 259, 314, 376, 438, 482
Skiptvet komm. Ev.	K	F	4, 84, 240, 284, 361, 406, 452
Skjeberg Ev.	K	F	4, 84, 240, 284, 361, 406, 452
A/S Skjervøy Ev.	P	KrF	60, 148, 208, 274, 338, 390
A/S Skjærdalens Brug	P	I	68, 154, 216, 346, 394
Skjåk Kraftselskap	K	KrF	10, 90, 168, 243, 290, 364, 412, 458
Skodje komm. Kraftverk	K	F	24, 106, 252, 304, 371, 428, 472
Skoger komm. Ev.	K	F	14, 94, 246, 294, 366, 416, 462
Skogn komm. Ev.	K	F	28, 110, 254, 308, 373, 432, 476, 492
A/S Skollenborg	IK	KrF	34, 118, 182, 312, 376, 436, 482
Skotfos Bruk, se A/S Union (Union Co.).			
A/S Skotselv Cellulosefabrik, se A/S Union (Union Co.).			
A/S Skrankefos Træsliperi	P	I	66, 153, 214, 344, 393, 402, 495
A/L Skrautvål Elektrisitetsforsyning	P	F	48, 134, 268, 326, 383
Skånevik Elektrisitetslag	P	F	52, 140, 270, 330, 386
Skåtøy komm. Ev.	K	F	16, 96, 247, 296, 367, 418, 464
Sogndal Ev.	P	KrF	52, 138, 200, 270, 330, 385
A/S Sognefjordens Ullvarefabrik	P	KrF	54, 140, 202, 271, 332, 387
A/S Solberg Spinderi	P	I	68, 154, 218, 276, 346, 394
Solbergelvens Lysanlegg	P	F	48, 136, 268, 328, 384
Solum komm. Ev.	K	F	16, 98, 296, 367, 418, 464
Sortland Ev.	P	KrF	60, 146, 206, 273, 338, 389
Sparbu komm. Ev.	K	F	28, 110, 254, 308, 374, 432, 476
A/S Spilkevigs Snøre, Not- og Garnfabrik	P	I	78, 160, 230, 280, 356, 399
Spydeberg Ev.	K	KrF	4, 84, 166, 240, 284, 361, 406, 452
Stange komm. Ev.	K	KrF	8, 88, 166, 242, 288, 363, 410, 456
A/S Stangfjordens elektrokemiske Fabriker	P	I	76, 159, 230, 354, 398
A/S Statlandbruket	P	I	498
Statens Østlandskraftverk	S	KrF	2, 82, 164, 238, 282, 360, 404, 450
Stavanger Ev.	K	KrF	40, 126, 186, 263, 318, 379, 402, 444, 488, 493
Stavern Ev.	IK	F	34, 118, 259, 312, 376, 436, 482
Steinkjær komm. Ev.	K	F	40, 126, 264, 320, 380, 444, 488
Stjørdal komm. Ev.	K	KrF	28, 110, 176, 254, 308, 374, 432, 476
Stod komm. Ev.	K	KrF	28, 110, 254, 308, 374, 432, 476
Stokke komm. Ev.	K	F	14, 94, 246, 294, 366, 416, 462
A/S Storbrofos Træsliperi (Storbrofoss Kraftanlegg)[1]	P	I	66, 153, 214, 344, 393, 493
Stord komm. Ev.	K	KrF	20, 102, 172, 250, 300, 370, 424, 468, 492
Stordal komm. Kraftverk	K	F	24, 106, 252, 304, 372, 428, 472
A/S Stordø Kisgruber	P	I	76, 163, 228, 279, 354, 398
Storelvdalens Kraftaktieselskap	P	F	46, 132, 267, 324, 382
Storfallet Ev.	P	KrF	46, 132, 194, 324, 382
Stranda Ev.	P	KrF	56, 142, 204, 271, 334, 388, 494
Strandebarm komm. Ev.	K	KrF	20, 102, 172, 250, 302, 370, 424, 470
A/S Straumen Ev.	P	KrF	60, 148, 208, 338, 390
Stryn komm. Ev.	K	KrF	22, 104, 172, 251, 302, 371, 426, 470, 492

[1] I 1946 felleskommunalt under navn av Storbrofoss Kraftanlegg.

	Eier	Art	
Strømm komm. Ev.	K	F	14, 96, 246, 294, 366, 416, 462
A/S Strømmens Værksted	P	I	64, 151, 163, 212, 342, 392
Strømsgodset Ev.	K	F	14, 96, 246, 294, 366, 416, 462
A/S Sulitjelma Gruber	P	I	80, 161, 163, 234, 281, 358, 400
A/S Sunland Papirfabrik	P	I	70, 163, 218, 348, 395
A/S Svanedal Ullvarefabrikk	P	I	498
A/S Svatsum Ev.	P	KrF	48, 134, 196, 268, 326, 383
Svelvik komm. Ev.	K	F	38, 122, 262, 316, 378, 442, 486
A/S Svolvær Ev.	P	KrF	60, 146, 206, 273, 338, 389
L/L Svultingen	P	Kr	496
Svælgfos Kraftstasjon, se Norsk Hydro			
A/S Sydvaranger	P	I	80, 163, 236, 281, 358, 400
Sydvaranger Kraftaktieselskap	P	I	80, 162, 236, 281, 358, 400
Sykkylven komm. Kraftverk	K	KrF	24, 106, 174, 252, 304, 372, 428, 472
A/S Sævareid Karton- & Papfabrik	P	I	498
Sørumsand Ev.	P	F	44, 132, 266, 324, 382
Såheim Dampturbinstasjon, se Norsk Hydro.			
Tafjord Kraftselskap	IK	KrF	36, 118, 182, 260, 314, 377, 438, 482
A/S Tennesanlegget	P	KrF	60, 146, 206, 273, 338, 389
The Jøssingfjord Manufacturing Co. A/S	P	I	74, 158, 226, 279, 352, 397
Time komm. Ev.	K	KrF	18, 100, 170, 248, 298, 369, 422, 466
Tinfos Papirfabrik	P	I	72, 155, 222, 278, 350, 396
A/S Tingvoll Ullvarefabrikk	P	I	78, 160, 230, 356, 399, 495
Tinn komm. Ev.	K	F	16, 98, 247, 296, 367, 420, 464
Tjølling komm. Ev.	K	F	14, 96, 246, 294, 366, 418, 462
Tjøme komm. Ev.	K	F	14, 96, 246, 294, 366, 418, 462
A/S Tofte Cellulosefabrik	P	I	68, 154, 163, 218, 276, 346, 394
Torsken komm. Kraftverk	K	KrF	30, 112, 178, 255, 310, 374, 434, 478
Torsnes Ev.	K	F	4, 84, 240, 284, 361, 406, 452
A/S Toten Cellulosefabrik	P	I	66, 153, 180, 214, 276, 344, 393
Toten komm. Ev.	IK	KrF	32, 116, 180, 258, 312, 376, 436, 480
A/S Tou	P	I	74, 158, 163, 226, 352, 397, 495
A/S Trengereid Fabrikker	P	I	76, 158, 228, 354, 398
Tresfjord komm. Kraftverk	K	F	24, 106, 252, 304, 372, 428, 472
Treungen sogn Ev.	K	F	16, 98, 247, 296, 367, 420, 464
Troms Fylkes Kraftforsyning	FK	KrF	32, 114, 180, 257, 312, 375, 436, 480, 493
Tromsø Ev.	K	KrF	42, 128, 190, 265, 320, 380, 444, 488
A/S Trondenes Kraftverk	IK	F	36, 120, 260, 316, 377, 440, 484
Trondheim Ev.	K	KrF	40, 126, 163, 188, 264, 320, 380, 444, 488, 493
A/S Tronstad Brug Ltd.	P	I	68, 154, 163, 218, 276, 346, 394
A/S Trælandsfos	P	I	72, 157, 224, 352, 397
Trøgstad komm. Ev.	K	F	4, 84, 240, 284, 361, 406, 452
Tune Ev.	K	F	4, 84, 240, 284, 361, 406, 452
Tyldal komm. Ev	K	KrF	8, 88, 166, 242, 288, 363, 410, 456
Tynset Ev.	P	KrF	46, 132, 194, 267, 324, 382
Tyristrand komm. Ev.	K	F	12, 92, 244, 292, 365, 414, 460
A/S Tyssefaldene	P	I	76, 159, 228, 279, 354, 398
Tønsberg komm. Ev.	K	KrF	38, 122, 186, 262, 318, 378, 402, 442, 486
Tøsse Kraftverk	P	KrF	52, 140, 200, 270, 332, 386, 402, 494
Ualand Kraftverk A/S	P	KrF	52, 138, 200, 270, 330, 385
Ullensvang komm. Ev.	K	F	20, 102, 250, 302, 370, 424, 470
Ulnes–Svennes Ev.	P	F	48, 134, 268, 326, 383
Ulstein Ev.	K	KrF	24, 106, 174, 252, 304, 372, 428, 472
Ulvik komm. Ev.	K	KrF	22, 102, 172, 250, 302, 370, 424, 470
L/L Undredal Ev.	P	KrF	54, 142, 202, 332, 387
A/S Union (Union Co.) med datterselskaper:			
A/S Drammenselvens Papirfabrikker	P	I	66, 153, 216, 344, 393
A/S Embretsfos Fabrikker	P	I	66, 153, 216, 276, 344, 393, 403

	Eier	Art	
A/S Klosterfossen	P	I	70, 155, 220, 348, 395
A/S Laugstol Bruk	P	I	70, 155, 220, 348
Skotfos Bruk	P	I	70, 155, 222, 350, 396
A/S Skotselv Cellulosefabrik	P	I	68, 154, 163, 216, 346, 394
Union Bruk	P	I	72, 156, 222, 350, 396
Union Bruk, se A/S Union (Union Co.).			
Ustaoset Ev.	P	KrF	48, 136, 196, 269, 328, 384
Utvik Ev.	P	KrF	54, 142, 202, 271, 332, 387
A/S Vadheim elektrochemiske Fabriker	P	I	76, 159, 230, 354, 398, 495
Vadheim komm. Lysverk	K	F	22, 104, 174, 251, 302, 371, 426, 470
Vadsø komm. Ev.	K	KrF	42, 163, 190, 320, 380, 446, 490
A/S Vafos Brug	P	I	72, 156, 222, 350, 396
Vaksdal Mølle	S	I	62, 150, 210, 340, 391
Vaksvikbygda Kraftlag	P	KrF	56, 142, 204, 334, 388
Valen Sjukehus' Ev. (eies av Hordaland fylke)		KrF	22, 102, 172, 250, 302, 370, 424, 470
Valsøyfjord Ev.	P	I	498
A/S Vamma Fossekompagni	P	Kr	42, 128, 192, 265, 322, 381, 493
Vang komm. Ev.	K	KrF	496
Vannebo Ev.	P	KrF	58, 144, 206, 272, 336, 389
A/S Van Severen & Co. Limit.	P	I	498
Vardal komm. Kraftforsyning	K	F	10, 90, 243, 290, 364, 412, 458
Vardø komm. Ev.	K	KrF	42, 163, 190, 320, 380, 446, 490
Varhaug komm. Ev.	K	F	18, 100, 248, 298, 369, 422, 466
Vartdal komm. Kraftverk	K	KrF	24, 106, 174, 252, 304, 372, 428, 474
Varteig Ev.	P	F	44, 130, 265, 322, 381
Vatne komm. Kraftverk	K	F	24, 106, 252, 306, 372, 428, 474
Veme Ev.	P	KrF	48, 136, 196, 269, 328, 384
Vemork Kraftstasjon, se Norsk Hydro.			
Vennesla komm. Ev.	K	F	18, 98, 247, 298, 368, 420, 466
Verdal komm. Ev.	K	KrF	28, 110, 176, 254, 308, 374, 432, 476
Verran komm. Ev.	K	F	28, 110, 254, 308, 374, 432, 478
Vest-Agder Ev	FK	KrF	30, 114, 178, 256, 312, 375, 401, 434, 480, 493
Vestby Ev.	K	F	8, 88, 242, 286, 363, 410, 454
Vesterålen Kraftlag	P	KrF	60, 146, 206, 273, 338, 389, 493
Vestfold Kraftselskap	IK	KrF	32, 116, 180, 258, 312, 376, 401, 436, 480
Vestfos Cellulosefabrik	P	I	68, 154, 218, 276, 346, 394
A/S Vestlandske Vassdrag og Kraftselskap, se Sogndal Ev.			
Vestnes komm. Kraftverk	K	F	24, 106, 252, 306, 372, 428, 474
Vest-Opland komm. Kraftselskap	IK	KrF	32, 116, 180, 258, 312, 376, 401, 436, 480
Vestre Gausdal komm. Ev.	K	F	10, 90, 243, 290, 364, 412, 458
Vestre Slidre Kraftlag	P	F	48, 134, 268, 326, 383
A/S Vigelands Brug	P	I	74, 157, 224, 352
Vigra komm. Kraftverk	K	F	24, 106, 252, 306, 372, 428, 474
Vik komm. Ev.	K	KrF	22, 104, 163, 174, 251, 302, 371, 426, 472, 492
Vinstra Bruk	P	I	497
Vittingfoss Bruk	P	I	68, 154, 218, 346, 394
A/S Viul Træsliberi	P	I	68, 154, 218, 346, 394, 495
Volda komm. Ev.	K	KrF	26, 106, 174, 252, 306, 372, 428, 474
Voll komm. Kraftverk	K	KrF	496
Voss komm. Ev.	K	F	22, 102, 172, 250, 302, 370, 424, 470
Vossevangen Ev.	K	KF	22, 102, 172, 250, 302, 370, 424, 470
Vågan komm. Kraftverk	K	KrF	30, 112, 176, 255, 310, 374, 434, 478, 492
Vågsfjord Kraftselskap	IK	KrF	36, 120, 184, 260, 314, 377, 440, 484
A/S Våla Bruk	P	KrF	48, 134, 196, 268, 326, 383
Våle komm. Ev.	K	F	14, 96, 246, 294, 366, 418, 462
Våler Lysanlegg	K	F	8, 88, 242, 288, 363, 410, 456

	Eier	Art	
Våler Skurlag	P	I	497
Våler og Svindal Ev.	K	F	4, 84, 240, 284, 361, 406, 452
Ytre Fjordane Kraftlag	IK	KrF	34, 118, 182, 259, 314, 377, 438, 482, 493
Ytre Sandsvær Ev.	P	KrF	50, 136, 196, 269, 328, 384, 494
Ytterøy komm. Ev.	K	F	28, 110, 254, 310, 374, 432, 478
Ølen Elektrisitetslag	P	F	52, 140, 270, 332, 386
A/S Ørje Brug	P	I	497
Ørsdalen Gruber	P	I	498
Ørskogfossen Kraftlag	P	KrF	56, 142, 204, 334, 388
Ørsta komm. Ev.	K	KrF	26, 108, 174, 252, 306, 372, 428, 474
A/S Østre Gausdal Ev.	P	KrF	48, 134, 196, 268, 326, 384
Øvre Eiker komm. Ev.	K	KrF	12, 92, 168, 245, 292, 365, 414, 460
A/S Øvre Rendal Ev.	P	KrF	46, 132, 194, 267, 324, 382
Øvre Sandsvær komm. Ev.	K	F	12, 92, 245, 292, 365, 414, 460
Øvre Vefsn Kraftselskap	P	KrF	60, 146, 206, 273, 338, 390
Øystre Slidre Kraftverk	K	KrF	10, 90, 168, 243, 290, 364, 412, 458
Aadalens Træsliberi	P	I	497
Al komm. Ev.	K	KrF	12, 94, 168, 245, 292, 365, 414, 460, 492
Alen koop. Kraftverk	P	F	58, 144, 272, 336, 388
Alesunds komm. Ev.	K	F	40, 126, 264, 320, 379, 444, 488
Aalgaard, se De Forenede Uldvarefabriker.			
Aall–Ulefos Brug	P	I	72, 156, 222, 350, 396, 495
Aamdals Verk A/S	P	I	497
Amot komm. Ev.	K	KrF	8, 88, 166, 242, 288, 363, 410, 456, 492
Ardal Ev.	K	F	16, 98, 296, 368, 420, 464
Ardal komm. Ev.	K	F	22, 104, 251, 304, 371, 426, 472
A/S Ardal Verk	S	I	497
A/S Aarenes Interessentskab	P	I	74, 157, 163, 224, 352, 397
A/S Arøy	P	Kr	496
As komm. Ev.	K	F	8, 88, 242, 288, 363, 410, 456
Asane komm. Elektrisitetsforsyning	K	F	22, 104, 250, 302, 370, 424, 470
Aasen, se De Forenede Uldvarefabriker.			
Asen Andelsev.	P	KrF	58, 146, 206, 336, 389
Asgårdstrands komm. Ev.	K	F	38, 122, 262, 318, 378, 442, 486
Asnes komm. Ev.	K	KrF	8, 90, 166, 243, 288, 363, 412, 456
A/S Asta Kraftanlegg	P	KrF	46, 132, 194, 267, 324, 383

Trykt hos J. Chr. Gundersen, Oslo.